

# Combined Cycle Power Plant - EnPlus

**ALPIQ**

ODL: 10012437 ORDINARIA VERIFICA TENUTA VASCA/SERBATOI

Tech. Pl.: K001=11GAD SISTEMA STOCCAGGIO ACQUA SERVIZI  
Equipment: 11GAD01BB001 TANK RAW WT. AND FIRE FIGHT. TANK

Supervisore: Luigi Cardone  
Gruppo Cicli MO170-6M

Scheda: 17437

Sito: IT60  
Tipo: PRON  
Stato: Rilasciato  
Inizio previsto: 24.05.2021  
Freq. Cycle: 180 Giorni

## Attività:

Attività No.	Riepilogo	Firma
0010	Eseguire verifica dello stato di integrità delle vasche e dei serbatoi mediante esecuzione di una prova di tenuta che ne accerti la presenza di lesioni e/o perdite	
0020	Accertarsi che il livello presente all'interno della vasca/serbatoio restino stabili per un ora	
0030	Segnalare eventuali anomalie, qualora la perdita del livello sulla vasca/serbatoio, sia superiore all'1% del volume totale della vasca	

## Oggetti per l'ordine: 10012437 ORDINARIA VERIFICA TENUTA VASCA/SERBATOI

Sort	Equipment	Descrizione	Sigla
	11GAD01BB001	TANK RAW WT. AND FIRE FIGHT. TANK ✓	
	11GHC10BB001	FIXED ROOF TANK DEMI WT. TANK ✓	
	11GKB20BB001	HORIZONTAL TANK POTABLE WT. TANK ✓	
	11GNO01BB002	LAMELLA OIL SEPARATOR ✓	
	11GNO01BB000	VASCA RACCOLTA ACQUE OLEOSE ✓	
	11GNO01BB001	SERBATOIO RACCOLTA EMULSIONE OLEOSE ✓	
	11GMB10BB001	VASCA RACCOLTA ACQUA DI PROCESSO ✓	
	11GBO01BB003	CLARIFIER ✓	
	11GNO04BB002	VASCA RACCOLTA BRINA ✓	
	11GNO04BB001	SERBATOIO STOCCAGGIO SALAMOIA ✓	
	11GMB30BB001	VASCA RACCOLTA ACQUA ANTINCENDIO ✓	
	11GMB20BB001	VASCA RACCOLTA ACQUA PRIMA PIOGGIA ✓	
	11GMB40BB001	VASCA ACQUA SECONDA PIOGGIA INTERNA ✓	
	11GMB40BB002	VASCA ACQUA SECONDA PIOGGIA ESTERNA ✓	
	11GNO03BB001	VASCA BACKWASH ✓	
	11GBO01BB002	CLARIFIED WATER STORAGE TANK ✓	
	11GBO02BB002	ULTRAFILTRATED WATER STORAGE TANK ✓	
	11GCO01BB001	1° R.O. PERMEATE STORAGE TANK ✓	
	11GCO01BB004	GRP TANK - STOCCAGGIO CONCENTRATO ROI ✓	
	11GCO01BB003	2° PASS R.O. PERMEATE STORAGE TANK ✓	
	11GCO01BB002	GRP TANK - STOCCAGGIO LAVAGGIO ROI ✓	
	11GCO01BB007	SERBATOIO STOCCAGGIO ROIII ✓	
	11MAV02BB001	CASSA OLIO LUBE POWER TRAIN ✓	

Sigla

OK

# Combined Cycle Power Plant - EnPlus


ALPIQ

Equipment: 11GAD01BB001 TANK RAW WT. AND FIRE FIGHT. TANK

Oggetti per l'ordine: 10012437 ORDINARIA VERIFICA TENUTA VASCA/SERBATOI

Sort	Equipment	Descrizione	Sigla
	11MBX01BB001	HYDRAULIC OIL TANK ✓	OK
	11MKW20BB001	SERBATOIO OLIO TENUTE SOTTO VUOTO ✓	
	11MAN01BB001	SERBATOIO OLIO BY-PASS TURBINA ✓	
	11LAC10BB001	CASSA OLIO LUBE FWP LAC10 ✓	
	11LAC20BB001	CASSA OLIO LUBE FWP LAC20 ✓	
	11LCB11AU001	GIUNTO VARIABILE VOITH ✓	
	11LCB21AU001	GIUNTO VARIABILE VOITH ✓	
	11SGA01BB001	SERBATOIO DIESEL MOTOPOMPA ANTINC ✓	
	11XJO01BB001	SERBATOIO DIESEL GRUPPO EMERGENZA ✓	
	11XJO02BB001	SERBATOIO DIESEL GRUPPI EMERGENZA PMC ✓	
	11GCO02BB005	HCl (33%) STORAGE TANK ✓	
	11GCO02BB006	WASHING SYSTEM TANK ✓	
	11GCO02BB001	SODIUM HYPOCHLORITE STORAGE TANK ✓	
	11GCO02BB004	SODIUM METABISULFITE STORAGE TANK (15%) ✓	
	11GCO02BB003	ANTISCALANT TANK 250 lt ✓	
	11GCO02BB002	CAUSTIC (30%) STORAGE TANK ✓	

NESSUNA PERDITA



Visto

