

Combined Cycle Power Plant - EnPlus

ALPIQ

ODL: ✓ 10013633 ORDINARIA TENUTA VASCA CONTENIM.MOBILE

Tech. Pl.: K001=11QZO DEPOSITO STOCCAGGIO OLIO E CHEMICALS

Equipment: 11QZO03BB001 VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.----

Supervisore: Luigi Cardone

Gruppo Cicli: MO179-6M

Sito: IT60

Tipo: ORDN

Stato: Rilasciato

Inizio previsto: 31.08.2021

Freq. Cycle: 180 Giorni

Scheda: X17444

Attività:

Attività No.	Riepilogo	Firma
0010	Eseguire verifica dello stato d'integrità delle vasche di contenimento mobili eseguendo una prova di tenuta che ne accerti l'assenza di lesioni e/o perdite ✓	
0020	Riempire con acqua al 10% del volume totale la vasca contenimento mobile e accertarsi che dopo un ora il livello resti stabile e/o non ci siano evidenze di perdite acqua all'esterno ✓	
0030	A fine prova eseguire drenaggio della vasca presso un punto di canalizzazione interrata che colletti l'acqua verso una vasca raccolta oleose ovvero vasca prima pioggia o vasca antincendio P.A.	
0040	Segnalare in SAP anomalie tenuta, qualora la perdita del livello sulla vasca contenimento mobile sia superiore all'1% del volume totale di riempimento. ✓	

Oggetti per l'ordine: 10013633 ORDINARIA TENUTA VASCA CONTENIM.MOBILE

Sort	Equipment	Descrizione	Sigla
	11QZO03BB001	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.----	
	11QZO03BB002	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9683	
	11QZO03BB003	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9687	
	11QZO03BB004	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9694	
	11QZO03BB005	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9700	
	11QZO03BB006	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9763	
	11QZO03BB007	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9693	
	11QZO03BB008	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9604	
	11QZO03BB009	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9677	
	11QZO03BB010	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9686	
	11QZO03BB011	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9701	
	11QZO03BB012	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9702	
	11QZO03BB013	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9703	
	11QZO03BB014	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9704	
	11QZO03BB015	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9710	
	11QZO03BB016	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9711	
	11QZO03BB017	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9763	
	11QZO03BB018	VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.9764	

OK

Combined Cycle Power Plant - EnPlus

ALPIQ

Equipment: 11QZO03BB001 VASCA CONTENIMENTO MOBILE MATR.----

Risorse:

OdL	Nome	Data	Durata	Commento

Materiali:

OdL	Articolo	Descrizione	Magazzini	Quantità

Consuntivazione guasti

Terminato il:
Controllato dal responsabile:

4/10/21

Sigla:
Sigla: