



LEGENDA

- 1: Supporto per cavo AT interrato
- 2: Sezionatore
- 3: Trasformatore di corrente
- 4: Interruttore
- 5: Trasformatore di tensione induttivo
- 6: Scaricatore di tensione
- 7: Trasformatore elevatore
- 8: Neutro trasformatore
- 9: Muro parafiamma
- 10: Locale batterie TM.E
- 11: Locale quadri TM.E
- 12: Locale contatori

RIFERIMENTI

DK 5400: Criteri di allacciamento di clienti alla rete AT della distribuzione



REGIONE BASILICATA



Rif.	Quantità	<b>PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO DA 42 MW NEL COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA (PZ)</b>			Numero articolo/Riferimento
Progettato da	Controllato da	Approvato da - data	Nome file	Data	Scala
Ing. M. Martellucci	Ing. M. Martellucci	Ing. F. Di Chiapparo - 10/01/11	G_39	10/01/2011	1:200



Sottostazione di Trasformazione\_Layout1

A.16.b.9.	Edizione	Foglio
	0	1/1

