



# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Prot. N. 9547 /CC/DD  
30 GIU. 2021  
Mirano, \_\_\_\_\_  
Ns. Rif. N. \_\_\_\_\_

SPETT.LE DITTA  
**SNAM RETE GAS S.P.A.**  
VIA MALSPINOSO, 7  
**36043 CAMISANO VICENTINO VI**  
Pec: [ingcos.nor@pec.snam.it](mailto:ingcos.nor@pec.snam.it)  
Alla c.a. ing. Marco Lamonica

PEC

E P.C. UFFICIO MANUTENZIONE  
SEDE

**Oggetto:** Realizzazione metanodotto denominato "Ritacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300/200 (12"/8") – 424/75 bar e opere" – Pos n° ME-1/2018.

**Presidi spondali.**

A seguito del sopralluogo congiunto, eseguito in data 24.06.2021, presenti, per la DD.LL Comis ing. Buccella Enzo, per l'impresa Cazzaro geom. Di Dio Michele e per il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive geom. Cazzin Martino, sono state analizzate le proposte di Snam relative alla realizzazione dei presidi spondali, che prevedono la ricostruzione di sponde e alveo con rivestimento in massi di pezzatura 0.5 mc.

La soluzione prospettata, non si ritiene compatibile, in relazione alle ridotte dimensioni delle sezioni idrauliche degli scoli interessati dai lavori. Si chiede pertanto di voler modificare quanto in progetto optando per una difesa di sponda come di seguito riportato:

Infissione di pali di castagno o larice scortecciati aventi diametro minimo di 18 cm e lunghezza di circa 2 mt, con sovrastante materasso di roccia non geliva di pezzatura 10-50 kg posata alla rinfusa, ben compattata con riempimento di pietrame 8-12 cm, fino al raggiungimento dei 2/3 della scarpata, a monte e a valle del nuovo sotto servizio per ml 3,00.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti

Ufficio Pianificazione e Pareri  
Capo Ufficio: dott. urb. Davide Denurchis  
Per comunicazioni:  
Responsabile del procedimento Cazzin geom. Martino  
[e.mail.m.cazzin@acquerisorgive.it](mailto:e.mail.m.cazzin@acquerisorgive.it) Tel. 041-5459106 - fax. 041-5459262

Il Direttore  
(ing. Carlo Bendoricchio)

Via Rovereto, 12- 30174 Venezia - COD. FISC. 94072730271  
Web: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it) - E-mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it)  
PEC: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)  
Telefono 0415459111 - Telefax 0415459262  
Numero di emergenza Unita' locale di Venezia: 335-7489972  
Numero di emergenza Unita' locale di Mirano: 348-6015269  
Informativa in materia di Privacy Policy visibile sul sito [acquerisorgive.it](http://acquerisorgive.it)