



LEGENDA PER LA STRUMENTAZIONE

SIMBOLO A (SISTEMA)	P: Sistema primario
SIMBOLO B (GRANDEZZA MISURATA)	P _d : Pressione P _d : Pressione differenziale T: Temperatura T _d : Temperatura differenziale F: Perdite L: Livello liquido R: Livello radiazioni C: Conduttività I: Composizione isotopica
SIMBOLO C (SUBCAZIONE)	N° della strumentazione
SIMBOLO D (OPERAZIONE)	C: Salvo controllo L: Locale R: Registratore I: Indicatore A: Allarme S: Sgancio rapido C: Controllo

SIMBOLI PER LE VALVOLE

- Valvola a mano a a spillo.
- Valvola a solenoide.
- Regolatore di pressione.
- Valvola telecomandata manovrata dallo strumento o a mano.
- Valvola di espulsione indicatori di livello.
- Valvola di ritegno.
- Radiazione.
- Flangia.

D₂O
 Elio
 H₂O
 Aria compressa

Fig. 3.5

ultima revisione		EURATOM C.C.R. ISPR1	
Schema del Circuito Primario		OR	
BOMBALE DI RISERVA		E	
ALIMENTAZIONE DI ARIA COMPRESSA PER VALVOLE V-43 E V-15 E V-16		-3A1 - 324-000	