



**LEGENDA:**

- 1 ELETTRO-COMPRESSORE
- 2 REFRIGERANTE GAS
- 3 FILTRI GAS COMPRESSORE
- 4 TERMINALE DI SFIATO ALTEZZA 15m
- 5 CABINATO POMPE ANTINCENDIO
- 6 SERBATOIO DRENAGGI-SLOP
- 7 FABBRICATO PRINCIPALE
- 8 CABINA ELETTRICA
- 9 MOTOGENERATORE
- 10 LOCALE COMPRESSORE ARIA
- 11 TUBO POLMONE
- 12 PACKAGE RECUPERO GAS
- 13 PARCHEGGIO CENTRALE
- 14 SERBATOIO ARIA SERVIZI(V-11)
- 15 SERBATOIO ARIA STRUMENTI(V-10)
- 16 SERBATOIO MOTOGENERATORE(V-12)
- 17 FREQUENCY CONVERTER EXTERNAL HEAT EXCHANGER
- 18 LOCALE ANTINCENDIO(BOMBOLE CO2)
- 19 VASCA DI PRIMA PIOGGIA
- 20 VASCA DI LAMINAZIONE (DI INVARIANZA IDRAULICA)
- ☑ TORRE FARO H=12m CON 6 ARMATURE ILLUMINANTI

**NOTE:**

- 1- TUTTE LE DIMENSIONI E TUTTE LE ELEVAZIONI SONO IN MILLIMETRI (mm)
  - 2- QUOTA FONDO TUBO O ELEVAZIONE GENERICA QUOTA ASSE TUBO
  - 3- TUTTE LE ELEVAZIONI SONO RIFERITE ALLA QUOTA 0.000 DELL'IMPIANTO CORRISPONDENTE A m 84.70 S.L.M.M.
  - 5- LE COORDINATE SONO RIFERITE AL SISTEMA CARTOGRAFICO NAZIONALE GAUSS BOAGA.
- LIMITE AREA DA ACQUISTARE
- AREE PAVIMENTATE

A S

6R	31-01-22	EMISSIONE PER ENTI	GIULI	FERRACINI	DAVANI
5	12-02-20	EMISSIONE PER ENTI	GIULI	GIULIONI	DAVANI
4	24-01-20	EMISSIONE PER ENTI	GIULI	GIULIONI	DAVANI
3	14-11-19	EMISSIONE	GIULI	GIULIONI	DAVANI
2	25-10-19	EMISSIONE	GIULI	GIULIONI	DAVANI
1	12-08-19	EMISSIONE	GIULI	GIULIONI	DAVANI
0	08-08-19	EMISSIONE PER COMMENTI	GIULI	GIULIONI	DAVANI
Rev.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
CLIENTE	SGI		PROGETTISTA	COMMESSA	UNITA' N.
				022854	00
STAZIONE DI SPINTA DI CORRIDONIA			DIS. N. 00-GB-A-62001		
PLANIMETRIA ANDAMENTO TUBAZIONI			REVISIONE 6R		
			FIG. 1 DI 1		
			SCALA 1:250		