COMUNE DI CERIGNOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA
D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (P.U.A.)
Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)
D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (art. 27) *"Norme in materia ambientale"*

PROGETTO	**ALPHA 6**
DITTA	**AEP s.r.l.**

T 31

Scala 1:50.000

Titolo dell'allegato:

CARTA OMBREGGIATURA

1	EMISSIONE	01/03/2022
		DATA

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE
- Altezza mozzo: fino a 140 m
- Diametro rotore: fino a 150 m
- Potenza unitaria: fino a 6 MW

IMPIANTO
- Numero generatori: 11
- Potenza complessiva: fino a 66 MW

Il proponente:
AEP s.r.l.
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
aepvento@pec.it

Il progettista:
ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il tecnico:
Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu

LEGENDA

- Aerogeneratori
- Piazzole di montaggio
- Cavidotto interno MT
- Sottostazione di Terna
- Sottostazione di utenza
- Cavidotto esterno AT
- Viabilità da realizzare
- Viabilità da adeguare
- Confini comunali
- AVI= Area Vasta d'indagine 11500 m

TABELLA DI CONFORMITA'

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	ELEMENTO DI INTERVENTO	CONFORMITA'	INTERFERENZA E SOLUZIONE ADOTTATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ELABORATO DI RIFERIMENTO
VINCOLI AMBIENTALI	SIC	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 92/43 Decreto n.184 del 21.07.2003 DPR 357/97 e DPR 120/03 Delibera di Giunta Regionale 28/06/2005 n.24 L.R. 31/08	A01-A02-A03-A04 112-726
	ZPS	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 79/409 Direttiva 92/43 DPR 120/03 Decreto 03.04.2000 GURI 95/00 DGR N.1157 Del 21/07/2005 DGR N.1157 Del 21/07/2005 DGR N.1157 Del 21/07/2005 Regio Regionale 22/01/2007, N.14 L.R. 31/08 Decreto Del M.T.T. Dir. Gen. 17/10/2007, Pubblicato Sul G.U. 24/10/2007 n.249 L.R. 31/2008 e L.R. 23/2009	
	Aree naturali protette regionali	CONFORME	Nessuna interferenza	L. 394/91 L.R. 19/97 Regione Legge Istitutiva L.R. 31/08	
	Aree naturali protette nazionali	CONFORME	Nessuna interferenza	L. 394/91 Elenco Ufficiale Aree Naturali Protette	
	IBA	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 79/409	
	Zone umide Ramsar	CONFORME	Nessuna interferenza	D.P.R. 448 DEL 13.3.1976 D.P.R. n.184 DEL 11.2.1987 L.R. 31/2008 L.R. 31/08	A01-A02-A03-A04
CORRIDOI ECOLOGICI (RETE ECOLOGICA REGIONALE) (R.E.R.)	Rotolo impatto sull'avifauna	CONFORME	Nessun corridoio ecologico attraversa l'area eolica	D.M. 10/09/2010 All'01	A01-A02-A03-A04 706
VINCOLI PUTT/P	ATE	CONFORME	Gli aerogeneratori n° 17, 24, 30, 31 e 38 ricadono in Ambito di tipo "E" Gli aerogeneratori n° 2, 5, 14, 16, 27c(3), 39 ricadono in Ambito di tipo "D" Cavidotto interno di passaggio su Ambiti di tipo "E" e "D" Cavidotto esterno di passaggio su Ambito di tipo "C" e "D"	N/A PUTT/P	A01-A02-A03-A04 A16 706-708-709
	ATO	CONFORME	Gli aerogeneratori ricadono nelle aree normative denominate "Zone a gestione orientata antropica" normate dall'art. 7 "Categorie strutt." n° 3b - in particolare, ricade anche in ambito denominato "Zona di sopralzamento e cultura" Cavidotto esterno, AT, lambisce il perimetro dell'Ambito "Zona a gestione orientata antropica" normate dall'art. 7 "Categorie strutt." n° 3b - in particolare, ricade anche in ambito denominato "Zona di sopralzamento e cultura" Cavidotto esterno, AT lambisce il perimetro dell'Ambito "Zona a gestione orientata antropica" normate dall'art. 7 "Categorie strutt." n° 3b - in particolare, ricade anche in ambito denominato "Zona di sopralzamento e cultura" Cavidotto esterno, AT attraversa