COMUNE DI CERIGNOLA

PROVINCIA DI FOGGIA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)

Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (art. 27)

"Norme in materia ambientale"

PROGETTO	**ALPHA 6**
DITTA	**AEP Srl**

T33

SCALA 1:25000

Titolo dell'allegato:

CARTA GEOLITOLOGICA

0	EMISSIONE	23/02/2022
		DATA

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE - **Altezza mozzo: fino a 140 m**
Diametro rotore: fino a 180 m
Potenza unitaria: fino a 6 MW

IMPIANTO - **Numero generatori: 11**
Potenza complessiva: fino a 66 MW

Il proponente:

AEP s.r.l.
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
aepvento@pec.it

Il progettista:

ATS Engineering srl
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il tecnico:

Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu

LEGENDA

- Aerogeneratori
- Piazzole di montaggio
- Cavidotto interno MT
- Sottostazione di Terna
- Sottostazione di utenza
- Cavidotto esterno AT
- Viabilità da realizzare
- Viabilità da adeguare
- Confini comunali
- AVI= Area Vasta d'indagine 11500 m



TABELLA DI CONFORMITA'

CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO	ELEMENTO DI INTERESSATO	CONFORMITÀ	INTERFERENZA E SOLUZIONE ADOTTATA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ELABORATO DI RIFERIMENTO
VINCOLI AMBIENTALI	SIC	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 92/43 / Delibera n.304 del 20.07.2007 / D.M. 17 ottobre 2007 / Aggiornata con Regolamento 28/08/2003 n.24	A01-A02-A03-A04 T10-T28
	ZPS	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 79/409 / Delibera n.304 del 20.07.2007 / D.M. 17 ottobre 2007 / GURI n.162 del 06/08/2005 / Aggiornata con Regolamento 28/08/2003 n.24 / GURI n.145 del 26/02/2007 / L.R. 27/2007 - 11/2007 - 7/10/2007. Pubblicato Sul B.U.R.P. n.128 del 31.12.08 / L.R. 31/08	
	Area naturale protette regionali	CONFORME	Nessuna interferenza	L. 394/91 / Legge Quadro Nazionale sulle Aree Protette / Vigente Legge istitutiva	
	Area naturale protette nazionali	CONFORME	Nessuna interferenza	L. 394/91 / Legge Quadro Nazionale sulle Aree Protette	
	IBA	CONFORME	Nessuna interferenza	Direttiva 79/409	
	Zone umide Ramsar	CONFORME	Nessuna interferenza	D.P.R. n.448/76 / D.D.S.N.S. 7/11/1995 / D.P.R. n.184/97 / L.r. n.24/97 / Vigente Istituzione	A01-A02-A03-A04
CORRIDOI ECOLOGICI PER FAUNA E AVIFAUNA (R.E.R.)	Rotatio migatio sull'avifauna	CONFORME	Nessun corridoio ecologico attraversa il parco eolico	D.M. 10/09/2010 Art.cu.	A01-A02-A03-A04 T09
VINCOLI PUTT/P	ATE	CONFORME	Gli aerogeneratori n° 11, 24, 30, 31 e 38 ricadono in Ambito di tipo "D" / L'aerogeneratore n° 30 ricade in Ambito di tipo "C" / Inoltre alcuni cavidotti in Ambito "E" Cavidotto interno di passaggio su Ambiti di tipo "C" e "D" / Cavidotto esterno AT ricadente in Ambito di tipo "C" e "D"	NTA PUTT/P	A01-A02-A03-A04-A16 T06-T09-T09
	ATD	CONFORME	Gli aerogeneratori n° 11 "e "30 "31" "38 "39 "ricadono in ambiti denominati "Corsi e gradoni arcaici dell'altocolle; versanti;" "aerogeneratori n° 05, in particolare, ricade anche in ambiti denominati "Versanti e Lame" / Cavidotto interno MT ricade sia dove ricadi il un suolo, tratta, risulta parallelo in Ambiti pel Ambito "Tratturi" ovvero e seguenti "Tratturelli "Cerignola-Melfi", "Stronara-Bicentenziosa" e "Cerignola-Melfi" / Cavidotto esterno AT tambiaus n° pel mentro, dell'Ambito "Corsi e gradoni arcaici dell'altocolle; versanti;"