



Legenda

- Pozzetto di terra con dispersore di terra - dim. mm(550 x 550)
- Dispersore di terra - Acciaio galvanizzato con profilo a croce - dim. 50x5x1500 mm
- Treccia di rame nuda da 50mm² a contatto diretto con il terreno Profondità d'installazione >= 500mm
- Boccola di connessione tra la cabina e la rete di terra di impianto

REGIONE TOSCANA
 Provincia di Grosseto (GR)
COMUNE DI MANCIANO



2	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	20/09/21	BASSO C.	FURNO C.	NASTASI A.
1	EMISSIONE PER ENTI ESTERNI	25/11/20	BASSO C.	FURNO C.	NASTASI A.
0	EMISSIONE PER COMMENTI	07/11/20	BASSO C.	FURNO C.	NASTASI A.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.

IBERDROLA RENEVABLES ITALIA S.p.A.

Antex gruppo

Via Jorio, 16 - Loc. Belvedere - 56100 Siena (SI) Tel. 0571.1663409
 web: www.iberdrola.com, www.iberdrolaenergy.com, info@iberdrola.com

Progetto: **IMPIANTO FOTOVOLTAICO MANCIANO**

Rev: **- IMPIANTO UTENTE - CABINE ELETTRICHE DI CENTRALE**

Scale: **DEFINITIVO**

Nome file: C20007505-PD-EE-08-02 | Foglio: 1/1 | Formato: A0

Il presente documento è di proprietà della ANTEX GROUP s.p.a. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto della società. La società tutela i propri diritti e rigore di legge.