



Ministero della Transizione
Ecologica

COMMISSIONE TECNICA PNRR-PNIEC

Alla Società Whysol-E Sviluppo S.r.l.
whysol-e.sviluppo@legalmail.it

Al Ministero della Cultura
Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio
Servizio V- Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Lecce
Servizio Tutela e Valorizzazione ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it

Al Comune di Copertino
comunecopertino@pec.rupar.puglia.it

Al Comune di Galatina
protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Al Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile
Ing. Laura D'Aprile
DISS@pec.mite.gov.it

Alla Dott.ssa Elena De Luca
Referente Gruppo Istruttore V
Commissione PNRR-PNIEC
deluca.elena@mite.gov.it

Oggetto: [ID_VIP 7383] Valutazione Impatto Ambientale (PNIEC-PNRR) - Progetto integrato di impianto agro-ovi-fotovoltaico e biomonitoraggio ambientale con annesso sistema di accumulo e opere di connessione alla RTN da realizzare nei comuni di Copertino (LE) e di Galatina (LE) - Potenza nominale impianto PV 60.000 kW.

Richiesta di integrazioni

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5 g di CO₂

Con la presente si comunica che, a seguito delle attività di analisi e valutazione della documentazione tecnica pervenuta, la Commissione, al fine di procedere con le attività istruttorie di competenza, ritiene necessario chiedere al Proponente quanto segue.

1. Aspetti generali

Il progetto oggetto di attività istruttoria prevede:

- la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 67.4 MWp (125 GWh/anno) su un terreno di 104 ha nel Comune di Copertino (FG), componendosi di quattro lotti. L'impianto fotovoltaico consiste in inseguitori solari monoassiali di h=2.55 m disposti in file a 5.5 m di distanza con moduli in silicio monocristallino bifacciali
- la realizzazione di una nuova SSE Utente denominata nel comune di Galatina (FG) nei pressi della Stazione Elettrica Terna 150/380V;
- le opere di connessione, che comprendono un cavidotto interrato di MT (30 kV) di lunghezza pari a circa 13 km tra l'impianto fotovoltaico di Copertino e la SSE di Galatina ed un cavidotto di AT tra la SSE Utente e la SE RTN a Galatina (FG)
- la realizzazione di un di accumulo in Litioferrofosfato avente potenza nominale pari a 120 MW per una capacità complessiva di accumulo pari a 240 MWh nel comune di Galatina (FG).

All'interno dell'impianto il progetto prevede:

- la semina di erbai permanenti nelle aree interne e sottostanti l'impianto fotovoltaico, su cui sarà praticato un allevamento di ovini da carne, in rotazione poliennale con piante officinali;
- l'installazione di 56 arnie per l'allevamento stanziale di api;
- la realizzazione di un oliveto intensivo e di siepi perimetrali.

2. Piano di monitoraggio ambientale

Atteso che nel PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE non sono trattate le componenti "Salute pubblica" ed "Ecosistemi" si ritengono opportuni alcuni approfondimenti sul monitoraggio del suolo. Pertanto, si richiede di:

- 2.a.** integrare la documentazione con un Progetto di Monitoraggio Ambientale dettagliato che includa le azioni da intraprendere per il monitoraggio del campo elettromagnetico, oltre che del microclima, della produzione agricola, dell'utilizzo di fertilizzanti, del risparmio idrico e della fertilità del suolo.

3. Agenti fisici e salute umana

Atteso che dalla RELAZIONE DI INSERIMENTO URBANISTICO (Figura 3-1: Stralcio Tav. 6.1.1 PUG) appare che il cavidotto passa per un breve tratto in una zona D7 (Commerciale per medie e grandi strutture di vendita) del comune di Galatina, si richiede di:

3.a integrare il documento con considerazioni specifiche riguardo al tratto in questione, facendo particolare riferimento alla possibilità di impatto sulla salute umana derivante da esposizione a Campo Elettromagnetico.

Si chiede infine, ove la risposta alla richiesta di integrazioni porti non già alla consegna di ulteriore documentazione esclusivamente riferita alla medesima o a chiarimento, ma ad una revisione della documentazione già depositata, di evidenziare graficamente in modo idoneo le parti che sono state modificate o revisionate.

Resta ferma la richiesta di un documento unitario contenente le risposte ad ogni singola richiesta di integrazioni e l'esplicazione delle modifiche documentali con il raffronto, ove necessario, con la versione originaria dei documenti emendati.

La risposta dovrà essere resa indicando specificamente, per ciascuna integrazione o chiarimento, i punti elenco utilizzati nella presente richiesta.

Nel caso le informazioni richieste siano già state fornite in sede di valutazione di altri elementi progettuali della stessa opera o di opere connesse da parte della Commissione VIA VAS, si prega di fornire il numero dell'elaborato o del documento con il relativo protocollo.

Per quanto sopra, si chiede di voler provvedere a fornire la documentazione richiesta, entro venti giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di protocollo della presente nota, inviata a mezzo di posta elettronica certificata.

Qualora necessario, prima della scadenza del termine sopra indicato, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., codesta Società potrà inoltrare all'Autorità competente richiesta motivata di sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 4 dell'art. 24 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., "nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito l'istanza si intende respinta ed è fatto obbligo all'Autorità competente di procedere all'archiviazione della stessa".

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, in n. 3 copie in formato digitale, di cui una copia alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC presso la citata Direzione Generale, predisposte secondo le Specifiche Tecniche e Linee Guida definite da questo Ministero e consultabili nel portale delle Valutazioni Ambientali: www.va.minambiente.it alla sezione "Dati e strumenti".

Copia della documentazione richiesta dovrà, inoltre, essere inoltrata a tutte le Amministrazioni competenti per il procedimento di cui trattasi.

Ai sensi del comma 5, dell'art. 24, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e nel rispetto dell'articolo 6, paragrafo 7, della Direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si chiede a codesta Società di trasmettere alla Direzione Generale un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità al comma 2 del predetto articolo, da pubblicare a cura della medesima Direzione Generale sul portale delle Valutazioni Ambientali e dalla cui data di pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle osservazioni e la trasmissione dei pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici che

hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

**Il Coordinatore della Sottocommissione
PNRR**

Prof. Avv. Elisa Scotti
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)