








CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE Allegato 10 alla procedura ERBO.SETE.opi-04_ep		ISPEZIONI DECONDO TABELLA 11, PUNTO 6.1 (AREE E SERBATOI DI STOCCAGGIO) DEL PIANO DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO, INDICATE NELL'AUTORIZZAZIONE AIA DELLO STABILIMENTO DI FERRERA ERBOGNONE, NR. 235 DEL 21.12.2012		
 ENIPOWER Centrale di Ferrara Erboognone				
SERBATOIO GASOLIO DOPPIA PARETE (MATR. 0316)				
STRUMENTI PER LIVELLO	POSIZIONE	1	2	
	TAG	95-LT-601	95-LG-604	
	MODELLO	VAL.CO - LCT.B45 (2300 mm)	VAL.CO - ILV-1900.D.PX.B	
	CERTIFICAZIONE M.I.S.A. (nr. 31/78)	3704/1108 - 165/43/14	-	
	TEST REPORT	55790 TRFEMC: 00.0018.1743	-	
	P&I	01-MD-B-99009		
	CAMPO SCALA	galleggiante su asta 0...100% (0% = -1690 mm / 100% = 0 mm da tetto) - zona morta 310 mm, sopra tetto	0...1865 mm	
	ATTACCHI CONNESSIONE: S.W.	FLG ANSI 150 RF 1 1/2" W.N.	FLG ANSI 150 RF 1" W.N.	
USO	LIVELLO TRASMESSO	LIVELLO VISIVO		
		LIVELLO STATO	VALVOLA	
STRUMENTI PER LIVELLO	POSIZIONE	3	3	4
	TAG	95-LSLL-603	95-LSHL-602	-
	MODELLO	VAL.CO - SI.B45 (2055 mm)	VAL.CO - M2.B45 (2000 mm)	PLASCON 2
	CERTIFICAZIONE M.I.S.A. (nr. 31/78)	3704/938 - 383/23/24.R	3704/938 - 383/23/24.R	OMOLOGAZIONE MINISTERO INTERNO
	TEST REPORT	55790 TRFSAF: 00.0002.4270	55790 TRFSAF: 00.0002.9763	
	P&I	01-MD-B-99009		
	CAMPO SCALA	galleggiante su asta, LL=-1875 mm da tetto - zona morta 180 mm, sopra tetto	galleggiante su asta, H= circa 0 mm da tetto, L= circa -1850 mm da tetto - zona morta 150 mm in alto, sopra tetto	vedi Certificato di Controllo e Qualità del Fornitore)
	ATTACCHI CONNESSIONE: S.W.	FLG ANSI 150 RF 1 1/2" W.N.	FLG ANSI 150 RF 1 1/2" W.N.	INTERNA
USO	BASSISSIMO LIVELLO	ALTO/BASSO LIVELLO	LIMITARICE DI CARICO	
		MISURATORI DI PORTATA		
STRUMENTI PER PORTATA (aggiunti dal Gestore)	POSIZIONE	5	5	
	TAG	90-FT-601	90-FT-602	
	MODELLO	COVOL + FP110-P	COVOL + FP110-P	
	P&I	01-MD-B-99009		
	CAMPO SCALA	0...1500 l/h	0...800 l/h	
	ATTACCHI CONNESSIONE: S.W.	DN15 PN16 CON FLG ANSI 150 RF 1"	DN10 PN16 CON FLG ANSI 150 RF 1"	
	USO	PORTATA MANDATA	PORTATA RITORNO	
CONTROLLI	1	95-LT+LI-601		
	SI	NO	NOTE	
PULIZIA	X		OK	
VERIFICA FUNZIONALE 4...20 mA AL DCS	X		OK	
CABLAGGI E CONNESSIONI ELETTRICHE	X		OK	
CONTROLLI	2	95-LG-604		
	SI	NO	NOTE	
SPURGO/PULIZIA	X		OK	
VERIFICA FUNZIONALITA' SCALA VISIVA	X		OK	
CONTROLLI	3	95-LSHL-602		
	SI	NO	NOTE	
PULIZIA GALLEGGIANTE ED ASTA	X		OK	
CABLAGGI E CONNESSIONI ELETTRICHE	X		OK	
VERIFICA FUNZIONALE ALLARME	X		OK	
CONTROLLI	3	95-LSLL-603		
	SI	NO	NOTE	
PULIZIA GALLEGGIANTE ED ASTA	X		OK	
CABLAGGI E CONNESSIONI ELETTRICHE	X		OK	
VERIFICA FUNZIONALE ALLARME	X		OK	
CONTROLLI	4	VALVOLA LIMITARICE DI CARICO		
	SI	NO	NOTE	
PULIZIA GALLEGGIANTE ED ASTA	X		OK	
VERIFICA DI FUNZIONAMENTO	X		OK	
CONTROLLI	5	95-FT-601/602		
	SI	NO	NOTE	
PULIZIA		X	NON NECESSARIO - NON SMONTATI	
VERIFICA FUNZIONALE CON GRUPPO ELETTROGENO IN MARCIA E VERIFICA VALORI IN LOCALE E DCS	X		OK	
CONTROLLI	6	VERIFICA TENUTA CAMICIA INTERNA SERBATOIO (vedi Certificato di Controllo e Qualità del Fornitore)		
	SI	NO	NOTE	
TEST FUNZIONALE CON AZOTO = 0,5 bar per 1 ora	X		OK	
Eseguito da:		Data: 7/2/2022		
 Nome Ditta: CONTROL SERVICES Indirizzo: VIA EUSTACHI, 22 20129 MILANO n. tel: 0382-995471		Tecnico: FERRARI MICHEL		
 ENIPOWER Responsabile: SETE-ASST		<input checked="" type="checkbox"/> FIRMA: 		
		<input checked="" type="checkbox"/> FIRMA:  11/2/22 Enipower SpA		

CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE		
Allegato 10 alla procedura ERBO.SETE.opi-04_ep		
 ENIPOWER Centrale di Ferrara Erbognone		
ISPEZIONI DECONDO TABELLA 11, PUNTO 6.1 (AREE E SERBATOI DI STOCCAGGIO) DEL PIANO DI MONITORAGGIO E DI CONTROLLO, INDICATE NELL'AUTORIZZAZIONE AIA DELLO STABILIMENTO DI FERRERA ERBOGNONE, NR. 235 DEL 21.12.2012		
SERBATOIO GASOLIO DOPPIA PARETE (MATR. 0316)		
CONTROLLI	01-MD-B-9	INTEGRITA' SERBATOIO E TUBAZIONI DISTRIBUZIONE GASOLIO NOTE
ISPEZIONE VISIVA D'INTEGRITA' (FLANGE, SFIATO SERBATOIO LIBERO, CORROSIONE E VERNICIATURA)	SI NO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	PRIMA VISIONE PER VERNICIATURA SERB
Eseguito da:	Data:	<input type="text" value="07.02.2022"/>
Nome Ditta: CIPI SRL Indirizzo: VIA DELL'OLMO, 4 SANNAZZARO DE BURGUNDI (PV) n. tel: 0382997197	Tecnico: <input type="text" value="LOVELL RAFFAELI"/>	<input checked="" type="checkbox"/> FIRM <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>
 ENIPOWER Responsabile: SETE-ASME	<input checked="" type="checkbox"/> FIRM <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	