

Linea 22142 "Senise"

Linea 22142 "Aliano"

Linea 22151 "Pisticci"

Linea 22151 "Rotonda"


LEGENDA / LEGEND	
	CB CIRCUIT BREAKER-INTERRUTTORE
	DS DISCONNECTOR SWITCH-SEZIONATORE
	ES EARTHING SWITCH-SEZIONATORE DI M.A.T.
	SA SURGE ARRESTER-SCARICATORE
	CT CURRENT TRANSFORMER-TRASFORMATORE DI CORRENTE CONVENTIONAL/CONVENZIONALE
	VT VOLTAGE TRANSFORMER-TRASFORMATORE DI TENSIONE
	LT LINE TRIP ON ONE PHASE ONLY BOBINA DI SBARRAMENTO SOLO SU UNA FASE
	BUSHING SF6-AIR PASSANTE SF6-ARIA
	BUSHING CABLE PASSANTE IN CAVO
	DENSITY SENSOR SF6 MANODENSOSTATO
	RUPTURE DISK DISCO A FRATTURA PRESTABILITA
	CONNECTION SF6 RACCORDO GAS SF6
	COMBINED CURRENT AND VOLTAGE SENSOR SENSORE DI CORRENTE E TENSIONE COMBINATI
	DR PASS DRIVER/COMANDO PASS

WPD Italia - Powertis

Disponibile

Parallelo Sbarre

Oppimitty Energy



0	Aprile 2021				
Revisione	Data	DESCRIZIONE		3E	WPD
Cliente		Commessa	Nuova stazione elettrica Sant'Arcangelo a 150 kV	Scala	Approvato
		Titolo	Nuova SE RTN - Schema Elettrico Unifilare	Formato	Foglio
				A3	1 di 1
				Id.	076.20.01.W08

3E Ingegneria S.r.l.