TRATTO			Conduttura 1		Conduttura 2		Conduttura 3		Conduttura 4	
DAL	A	Lunghezza	N. cavi	Formazione cavo	N. cavi	Formazione cavo	N. cavi	Formazione cavo	N. cavi	Formazione cavo
CT01	C1	422				3x(1x185)				
C1	C2	351			2	3x(1x185) + 3x(1x500)				
C2	ST1	542			1	3x(1x500)				
ST1	C3	55					3	3x(1x185)		
C3	C4	576			1	3x(1x500)	3	3x(1x185)		
ST13	C4	84					2	3x(1x185)		
C4	C5	1173			1	3x(1x500)	3	3x(1x185)		
ST12	C5	20					2	3x(1x185) + 3x(1x500)		
C5	C6	947					1	3x(1x500)		
C6	C7	1132			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)		
C7	C8	1706			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)		
C8	C9	862			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)		
C9	C10	898			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)		
C10	C11	964					1	3x(1x500)		
C11	C12	806			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)
C12	C13	1326			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)
C13	C14	1284			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)
C14	C15	862			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)
C15	C16	906			1	3x(1x185) + 2x 3x(1x500)	2	3x(1x500)		
CT11	C16	862					1	3x(1x500)		
C16	C17	620			1	3x(1x500)	1	3x(1x500)		
ST1	C17	46			1	3x(1x300) + 3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)
CT02	A1	903	1	3x(1x185)						
A1	A2	107	1	3x(1x185)						
CT03	A3	1006	2	3x(1x185)						
A2	A3	1035	1	3x(1x185)						
CT04	A4	133	2	3x(1x185) + 3x(1x500)						
CT05	A3	140	2	3x(1x500)						
A3	B1	513	1	3x(1x500)						
CT07	B1	158			1	3x(1x185)				
B1	B2	380	1	3x(1x500)	1	3x(1x185)				
B2	B23	115	1	3x(1x500)	1	3x(1x185)				
CT06	B23	241			2	3x(1x185)				
B23	B3	902	1	3x(1x500)	1	3x(1x185)				
CT08	B3	761			3	2x 3x(1x185) + 3x(1x500)				
B3	B4	855	1	3x(1x500)	2	3x (1x185) + 3x(1x500)				
A5	B4	459	1		1	3x(1x185)				
B4	B5	398	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)				
CT09	A5	633			1	3x(1x185)				
CT10	B5	523					1	3x(1x500)		
B5	C18	1085	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)		
B5	C18	72	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)	1	3x(1x500)
CT22	C18	353							1	3x(1x185)
CT24	C18	309							2	3x(1x185)
C18	C19	2143							1	3x(1x185)
C19	C20	2185							2	3x(1x185) + 3x(1x500)
CT23	C20	530							3	2x 3x(1x185) + 3x(1x500)
C20	C21	2861							1	3x(1x185)
CT25	C21	353							2	3x(1x185)
C21	C22	1405							1	3x(1x185)

LEGENDA

- CT n°...
  Piazzola di montaggio
- Strade esistenti da adeguare
- Strade previste da progetto
- Linea AT su strada esistente e di nuova realizzazione
- Rotore WTG - D = 170 m
- SEU 150/33 kV
- Area di Trasbordo
- Nuova SE RTN a 150kV
- Area SSE Altro Produttore
- Area Powertis
- Area SSE di Condivisione
- CIRCUITO A: CT01 - CT02 - CT03 - CT04
- CIRCUITO B: CT05 - CT06 - CT07 - CT08
- CIRCUITO C: CT16 - CT15 - CT10 - CT09
- CIRCUITO D: CT14 - CT13 - CT12 - CT11
- CIRCUITO E: CT17 - CT18 - CT19 - CT20 - CT21

SCALA GRAFICA 1:25000

0 100 500 1000 2000

00	24/11/2021	Prima emissione		
Rev.	Data	Motivo emissione		

Firmato digitalmente da **GAETANO D'ORONZIO**
CN = D'ORONZIO GAETANO
C = IT

Redatto	GD
Controllato	GD
Approvato	WPD

Wpd Murge s.r.l. Corso d'Italia n. 83 00198 Roma (RM)	Regione Basilicata	Ge.co.D'Or. s.r.l. Via P. Amedeo n. 32 75021 Colobraro (MT)
	Comune di Colobraro, Tursi e Sant'Arcangelo	
Cod. PEMT041	Parco Eolico Colobrato Tursi	Progettista:
Titolo	Distribuzione MT - cavidotto su catastale (generale)	Ing. Gaetano D'Oronzio
Scala 1:25000	Formato A1	