


DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Giovanni Volo, in qualità di gestore della Centrale a ciclo combinato SET S.p.A. di Teverola (CE), dichiara che l'esercizio della Centrale SET nell'anno 2021 è avvenuto nel rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale MIN-GAB-2013-0000066/2013 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°71 del 25.03.2013.

Nell'anno 2021 non si sono verificati superamenti dei limiti di emissione.

Con comunicazione prot. PTE2-3550 del 11.01.2021 è stato comunicato un superamento apparente del limite di emissione del CO per il punto di emissione E1 per un'ora. Il superamento si è verificato durante il transitorio di avviamento dell'impianto. come spiegato nella comunicazione, il superamento è stato segnalato dallo SME a causa di un'anomalia al sistema OPC2 che trasferisce il segnale di modalità di combustione dal Mark VI (sistema di controllo TG) al DCS. A causa dell'anomalia il segnale di modalità di combustione "a regime" è rimasto congelato su "vero" e quindi è stato validato un dato di emissione relativo ad uno stato di impianto in avviamento.

Teverola, 18.03.2021


Giovanni Volo
Direttore Generale