

REGIONE
PUGLIA




Comune
di Sant'Agata di Puglia



Comune
di Candela



Comune
di Deliceto



Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.
via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370968

Titolo del Progetto:

PARCO EOLICO "SERRA PALINO"

CODICE PRATICA
PDDIDD8

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

Richiesta Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29/09/2003

N° Documento:

PESPA-P52

ID PROGETTO:	PESPA	DISCIPLINA:	C	TIPOLOGIA:	RT	FORMATO:	A4
--------------	-------	-------------	---	------------	----	----------	----

Elaborato:

RELAZIONE INQUADRAMENTO SISMICO

FOGLIO:	1 di 53	SCALA:	/	Nome file:	PESPA-P52-1
---------	---------	--------	---	------------	-------------

Progettazione:



Hydro Engineering s.s.
di Damiano e Mariano Galbo
via Rossotti, 39
91011 Alcamo (TP) Italy

Progettisti:

(Ing. Mariano Galbo)



Studio geotecnico:

Geo Tecnologie s.r.l.

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	Novembre 2019	PRIMA EMISSIONE			
1	Novembre 2021	MODIFICA POSIZIONI WTG			

INDICE

1	PREMESSA	3
2	VITA NOMINALE, CLASSI D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO.....	3
3	STATI LIMITE, PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO E PERIODO DI RITORNO	4
4	DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE.....	5
5	PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO	9
5.1	Coefficienti sismici.....	9
5.2	Stabilità dei pendii e fondazioni.....	9
5.3	Fronti scavo e rilevati	10
5.4	Muri di sostegno.....	11
5.5	Paratie.....	11
6	AEROGENERATORE PESPA01	13
6.1	Pericolosità sismica di base.....	13
6.2	Pericolosità sismica di sito	15
7	AEROGENERATORE PESPA02	18
7.1	Pericolosità sismica di base.....	18
7.2	Pericolosità sismica di sito	20
8	AEROGENERATORE PESPA03	23
8.1	Pericolosità sismica di base.....	23
8.2	Pericolosità sismica di sito	25
9	AEROGENERATORE PESPA04	28
9.1	Pericolosità sismica di base.....	28
9.2	Pericolosità sismica di sito	30
10	AEROGENERATORE PSPA05.....	33
10.1	Pericolosità sismica di base.....	33
10.2	Pericolosità sismica di sito	35
11	AEROGENERATORE PSPA06.....	38
11.1	Pericolosità sismica di base.....	38
11.2	Pericolosità sismica di sito	40
12	AEROGENERATORE PSPA07.....	43
12.1	Pericolosità sismica di base.....	43
12.2	Pericolosità sismica di sito	45

13	AEROGENERATORE PSPA08.....	48
13.1	Pericolosità sismica di base.....	48
13.2	Pericolosità sismica di sito	50

1 PREMESSA

Per valutare se un'opera strutturale è sicura bisogna far riferimento a degli *stati limite*, che possono verificarsi durante un determinato *periodo di riferimento* della stessa opera. Quindi per poter stimare l'azione sismica che dovrà essere utilizzata nelle verifiche agli stati limite o nella progettazione, bisognerà stabilire:

- in primo luogo la *vita nominale* dell'opera, che congiuntamente alla *classe d'uso*, permette di determinare il *periodo di riferimento*;
- una volta definito il periodo di riferimento e i diversi stati limite da considerare, dopo aver definito le relative *probabilità di superamento* è possibile stabilire il *periodo di ritorno* associato a ciascun stato limite;
- a questo punto è possibile definire la *pericolosità sismica di base* per il sito interessato alla realizzazione dell'opera, facendo riferimento agli studi condotti sul territorio nazionale dal Gruppo di Lavoro 2004 nell'ambito della convenzione-progetto S1 DPC-INGV 2004-2006 e i cui risultati sono stati promulgati mediante l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) 3519/2006.

2 VITA NOMINALE, CLASSI D'USO E PERIODO DI RIFERIMENTO

Nel **DM 17 gennaio 2018**-Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» il periodo di riferimento, che non può essere inferiore a 35 anni, è dato dalla seguente relazione:

$$V_R = V_N \cdot C_U \quad (2.1)$$

dove:

V_R = periodo di riferimento

V_N = vita nominale

C_U = coefficiente d'uso

La vita nominale di un'opera strutturale V_N , secondo le NTC 2018, è definita come il numero di anni nel quale la struttura, purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve potere essere usata per lo scopo al quale è destinata e viene definita attraverso tre diversi valori, a seconda dell'importanza dell'opera e perciò delle esigenze di durabilità.

I valori minimi di V_N da adottare per i diversi tipi di costruzione sono riportati nella Tab. 2.1. Tali valori possono essere anche impiegati per definire le azioni dipendenti dal tempo.

Tab. 2.1 – Valori minimi della Vita nominale V_N di progetto per i diversi tipi di costruzioni

TIPI DI COSTRUZIONI		Valori minimi di V_N (anni)
1	Costruzioni temporanee e provvisorie	10
2	Costruzioni con livelli di prestazioni	50
3	Costruzioni con livelli di prestazioni elevati	100

Nel caso specifico $V_N = 50$ anni.

In presenza di azioni sismiche, con riferimento alle conseguenze di una interruzione di operatività o di un eventuale collasso, le costruzioni sono suddivise in classi d'uso. Le NTC 2018 prevedono quattro classi d'uso a ciascuna delle quali è associato un valore del coefficiente d'uso:

Classe I: Costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli. $C_U = 0.7$;

Classe II: Costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie con attività non pericolose per l'ambiente. Ponti, opere infrastrutturali, reti viarie non ricadenti in Classe d'uso III o in Classe d'uso IV, reti ferroviarie la cui interruzione non provochi situazioni di emergenza. Dighe il cui collasso non provochi conseguenze rilevanti. $C_U = 1.0$;

Classe III: Costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi. Industrie con attività pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza. Dighe rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso. $C_U = 1.5$;

Classe IV: Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. Industrie con attività particolarmente pericolose per l'ambiente. Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B. Ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico. Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica. $C_U = 2.0$;

Nel caso in esame viene presa in considerazione la **classe d'uso II** a cui è associato il coefficiente d'uso $C_U = 1$.

Ricavati i valori di V_N e C_U , è possibile calcolare il periodo di riferimento V_R , che qui vale:

$$V_R = 50 * 1 = 50 \text{ anni.}$$

3 STATI LIMITE, PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO E PERIODO DI RITORNO

Le NTC 2018 prendono in considerazione 4 possibili *stati limite* (SL) individuati facendo riferimento alle prestazioni della costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali e gli impianti: due sono *stati limite di esercizio* (SLE) e due sono *stati limite ultimi* (SLU). Uno stato limite è una condizione superata la quale l'opera non soddisfa più le esigenze per la quale è stata progettata.

Più in particolare le opere e le varie tipologie strutturali devono essere dotate di capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio (sicurezza nei confronti di SLE) e di capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e di dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l'incolumità delle persone o comportare la perdita di beni, oppure provocare gravi danni ambientali e sociali, oppure mettere fuori servizio l'opera (sicurezza nei confronti di SLU).

Gli stati limite di esercizio sono:

- **Stato Limite di Operatività** (SLO): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, non deve subire danni ed interruzioni d'uso significativi;
- **Stato Limite di Danno** (SLD): a seguito del terremoto la costruzione nel suo complesso, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non mettere a rischio gli utenti e da non compromettere significativamente la capacità di resistenza e di rigidezza nei confronti delle azioni verticali ed orizzontali, mantenendosi immediatamente utilizzabile pur nell'interruzione d'uso di parte delle apparecchiature.

Gli stati limite ultimi sono:

- **Stato Limite di salvaguardia della Vita** (SLV): a seguito del terremoto la costruzione subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e significativi danni dei componenti strutturali cui si associa una perdita significativa di rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali; la costruzione conserva invece una parte della resistenza e rigidezza per azioni verticali e un margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni sismiche orizzontali;

- **Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC):** a seguito del terremoto la costruzione subisce gravi rotture e crolli dei componenti non strutturali ed impiantistici e danni molto gravi dei componenti strutturali; la costruzione conserva ancora un margine di sicurezza per azioni verticali ed un esiguo margine di sicurezza nei confronti del collasso per azioni orizzontali.

Ad ogni stato limite è associata una *probabilità di superamento* P_{VR} (Tabella 3.1), ovvero la probabilità che, nel periodo di riferimento V_R , si verifichi almeno un evento sismico ($n \geq 1$) di a_g prefissata (a_g = accelerazione orizzontale massima del suolo) avente frequenza media annua di ricorrenza $\lambda = 1/T_R$ (T_R = periodo di ritorno).

Tabella 3.1- Stati limite e rispettive probabilità di superamento, nel periodo di riferimento V_R

Stato limite di esercizio: operatività	SLO	$P_{VR} = 81\%$
Stato limite di esercizio: danno	SLD	$P_{VR} = 63\%$
Stati limite ultimo: salvaguardia della vita	SLV	$P_{VR} = 10\%$
Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso	SLC	$P_{VR} = 5\%$

Fissati V_R e P_{VR} associata ad ogni stato limite, è possibile calcolare il periodo di ritorno dell'azione sismica T_R , espresso in anni, mediante l'espressione:

$$T_R = -\frac{V_R}{\ln(1 - P_{VR})} \quad (3.1)$$

Tale relazione tra P_{VR} (probabilità) e T_R (statistica) risulta biunivoca poiché utilizza la distribuzione discreta Poissoniana.

Poiché è $V_R = 50$ anni, il tempo di ritorno T_R sarà:

Tabella 3.2- Stati limite e rispettivi tempi di ritorno, nel periodo di riferimento V_R

Stato limite di esercizio: operatività	SLO	$T_R = 30$
Stato limite di esercizio: danno	SLD	$T_R = 50$
Stati limite ultimo: salvaguardia della vita	SLV	$T_R = 475$
Stati limite ultimo: di prevenzione del collasso	SLC	$T_R = 975$

4 DEFINIZIONE DELLA PERICOLOSITÀ SISMICA DI BASE

La pericolosità sismica di base, cioè le caratteristiche del moto sismico atteso al sito di interesse, nelle NTC 2018, per una determinata probabilità di superamento, si può ritenere definita quando vengono designati un'accelerazione orizzontale massima (a_g) ed il corrispondente spettro di risposta elastico in accelerazione, riferiti ad un suolo rigido e ad una superficie topografica orizzontale.

Per poter definire la pericolosità sismica di base le NTC 2018 si rifanno ad una procedura basata sui risultati disponibili anche sul sito web dell'INGV <http://esse1-gis.mi.ingv.it/>, nella sezione "Mappe interattive della pericolosità sismica".

Secondo le NTC 2018 le forme spettrali sono definite per 9 differenti periodi di ritorno T_R (30, 50, 72, 101, 140, 201, 475, 975 e 2475 anni) a partire dai valori dei seguenti parametri riferiti a terreno rigido orizzontale, cioè valutati in condizioni ideali di sito, definiti nell'**Allegato A** alle NTC08:

a_g = accelerazione orizzontale massima;

F_0 = valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T_C^* = periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

I tre parametri si ricavano per il 50° percentile ed attribuendo a:

a_g , il valore previsto dalla pericolosità sismica S1

F_0 e T_C^* i valori ottenuti imponendo che le forme spettrali in accelerazione, velocità e spostamento previste dalle NTC08 scartino al minimo dalle corrispondenti forme spettrali previste dalla pericolosità sismica S1 (il minimo è ottenuto ai minimi quadrati, su valori normalizzati).

I valori di questi parametri vengono forniti in tabella (Tabella 4.1), contenuta nell'Allegato B delle NTC08 (a cui le NTC 2018 fanno riferimento), per i 10751 punti di un reticolo di riferimento in cui è suddiviso il territorio nazionale, identificati dalle coordinate geografiche longitudine e latitudine.

Tabella 4.1- Stralcio della tabella contenuta nell'Allegato B delle NTC08, che fornisce i 3 parametri di pericolosità sismica, per diversi periodi di ritorno e per ogni nodo del reticolo che viene identificato da un ID e dalle coordinate geografiche.

ID	LON	LAT	$T_R = 30$			$T_R = 50$			$T_R = 72$			$T_R = 101$		
			a_g	F_0	T_C^*	a_g	F_0	T_C^*	a_g	F_0	T_C^*	a_g	F_0	T_C^*
13111	6.5448	45.1340	0.263	2.500	0.180	0.340	2.510	0.210	0.394	2.550	0.220	0.469	2.490	0.240
13333	6.5506	45.0850	0.264	2.490	0.180	0.341	2.510	0.210	0.395	2.550	0.220	0.469	2.490	0.240
13555	6.5564	45.0350	0.264	2.500	0.180	0.340	2.510	0.200	0.393	2.550	0.220	0.466	2.500	0.240
13777	6.5621	44.9850	0.263	2.500	0.180	0.338	2.520	0.200	0.391	2.550	0.220	0.462	2.510	0.240
12890	6.6096	45.1880	0.284	2.460	0.190	0.364	2.510	0.210	0.431	2.500	0.220	0.509	2.480	0.240
13112	6.6153	45.1390	0.286	2.460	0.190	0.366	2.510	0.210	0.433	2.500	0.220	0.511	2.480	0.240
13334	6.6210	45.0890	0.288	2.460	0.190	0.367	2.510	0.210	0.434	2.500	0.220	0.511	2.490	0.240
13556	6.6268	45.0390	0.288	2.460	0.190	0.367	2.510	0.210	0.433	2.510	0.220	0.510	2.490	0.240
13778	6.6325	44.9890	0.288	2.460	0.190	0.366	2.520	0.210	0.430	2.510	0.220	0.507	2.500	0.240
14000	6.6383	44.9390	0.286	2.470	0.190	0.363	2.520	0.210	0.426	2.520	0.220	0.502	2.500	0.240
14222	6.6439	44.8890	0.284	2.470	0.190	0.360	2.530	0.210	0.421	2.530	0.220	0.497	2.500	0.240
12891	6.6803	45.1920	0.306	2.430	0.200	0.389	2.500	0.210	0.467	2.470	0.230	0.544	2.490	0.230
10228	6.6826	45.7940	0.283	2.420	0.200	0.364	2.460	0.220	0.430	2.460	0.240	0.505	2.440	0.250
13113	6.6860	45.1430	0.309	2.430	0.200	0.391	2.510	0.210	0.470	2.470	0.230	0.546	2.490	0.230
10450	6.6885	45.7450	0.278	2.440	0.200	0.356	2.480	0.220	0.415	2.500	0.230	0.485	2.470	0.250
13335	6.6915	45.0930	0.310	2.430	0.200	0.392	2.510	0.210	0.470	2.480	0.230	0.546	2.500	0.230
10672	6.6942	45.6950	0.275	2.450	0.200	0.351	2.490	0.210	0.406	2.520	0.230	0.475	2.490	0.250
13557	6.6973	45.0430	0.311	2.440	0.200	0.392	2.520	0.210	0.469	2.480	0.230	0.545	2.500	0.230
13779	6.7029	44.9930	0.310	2.440	0.200	0.391	2.520	0.210	0.467	2.480	0.230	0.543	2.500	0.230

Qualora la pericolosità sismica del sito sul reticolo di riferimento non consideri il periodo di ritorno T_R corrispondente alla V_R e P_{V_R} fissate, il valore del generico parametro p ad esso corrispondente potrà essere ricavato per interpolazione (Figura 4.1), a partire dai dati relativi ai tempi di ritorno previsti nella pericolosità di base, utilizzando la seguente espressione dell'Allegato A alle NTC08:

$$\log(p) = \log(p_1) + \log\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \cdot \log\left(\frac{p_2}{p_1}\right) \cdot \left[\log\left(\frac{T_{R2}}{T_{R1}}\right)\right]^{-1} \quad (4.1)$$

nella quale p è il valore del parametro di interesse (a_g, F_0, T_C^*) corrispondente al periodo di ritorno T_R desiderato, mentre p_1, p_2 è il valore di tale parametro corrispondente al periodo di ritorno T_{R1}, T_{R2} .

Eulero, la distanza d tra due punti, di cui siano note latitudine e longitudine, espresse però in radianti, si ottiene dall'espressione seguente:

$$d = R \cdot \arccos[\sin(\text{lat}\beta) \cdot \sin(\text{lat}\alpha) + \cos(\text{lat}\beta) \cdot \cos(\text{lat}\alpha) \cdot \cos(\text{lon}\alpha - \text{lon}\beta)] \quad (4.3)$$

dove $R = 6371$ è il raggio medio terrestre in km, mentre $\text{lat}\alpha$, $\text{lon}\alpha$, $\text{lat}\beta$ e $\text{lon}\beta$ sono la latitudine e la longitudine, espresse in radianti, di due punti A e B di cui si vuole calcolare la distanza.

La formula di interpolazione sopra proposta, semplice da usare, presenta però l'inconveniente di condurre a valori di pericolosità lievemente diversi per punti affacciati ma appartenenti a maglie contigue. La modestia delle differenze (scostamenti in termini di PGA dell'ordine di $\pm 0,01g$ ossia della precisione dei dati) a fronte della semplicità d'uso, rende tale stato di cose assolutamente accettabile.

Qualora si vogliano rappresentazioni continue della funzione interpolata, si dovrà ricorrere a metodi di interpolazione più complessi, ad esempio i polinomi di Lagrange.




Figura 4.3 - Applicazione dell'interpolazione bilineare.

Definiti i 4 vertici di una generica maglia i polinomi di Lagrange sono così determinati:

$$h_1 = (1 - r) \cdot (1 - s) / 4 \quad (4.4)$$

$$h_2 = (1 - r) \cdot (1 + s) / 4 \quad (4.5)$$

$$h_3 = (1 + r) \cdot (1 + s) / 4 \quad (4.6)$$

$$h_4 = (1 + r) \cdot (1 - s) / 4 \quad (4.7)$$

Tra le coordinate x , y di un punto generico e le coordinate r , s dello stesso punto valgono le seguenti relazioni:

$$4x = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot x_i = [(1 - r) \cdot (1 - s) \cdot x_1 + (1 - r) \cdot (1 + s) \cdot x_2 + (1 + r) \cdot (1 + s) \cdot x_3 + (1 + r) \cdot (1 - s) \cdot x_4] \quad (4.8)$$

$$4y = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot y_i = [(1 - r) \cdot (1 - s) \cdot y_1 + (1 - r) \cdot (1 + s) \cdot y_2 + (1 + r) \cdot (1 + s) \cdot y_3 + (1 + r) \cdot (1 - s) \cdot y_4] \quad (4.9)$$

La soluzione del sistema di equazioni non lineari è ottenuta iterativamente e, tramite i valori di r ed s , si determinano i parametri a_g , F_0 , T_C^* dall'equazione:

$$4p = \sum_{i=1}^4 h_i \cdot p_i = [(1-r) \cdot (1-s) \cdot p_1 + (1-r) \cdot (1+s) \cdot p_2 + (1+r) \cdot (1+s) \cdot p_3 + (1+r) \cdot (1-s) \cdot p_4] \quad (4.10)$$

Dove p rappresenta il parametro cercato.

5 PERICOLOSITÀ SISMICA DI SITO

Il moto generato da un terremoto in un sito dipende dalle particolari condizioni locali, cioè dalle caratteristiche topografiche e stratigrafiche dei depositi di terreno e degli ammassi rocciosi e dalle proprietà fisiche e meccaniche dei materiali che li costituiscono. Per la singola opera o per il singolo sistema geotecnico la risposta sismica locale consente di definire le modifiche che un segnale sismico subisce, a causa dei fattori anzidetti, rispetto a quello di un sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale (sottosuolo di categoria A, definito al § 3.2.2).

5.1 Coefficienti sismici

I coefficienti sismici orizzontale k_h e verticale k_v dipendono dal punto in cui si trova il sito oggetto di analisi e del tipo di opera da calcolare. Il parametro di entrata per il calcolo è il tempo di ritorno (T_R) dell'evento sismico che è valutato come segue:

$$T_R = -\frac{V_R}{\ln(1-P_{VR})} \quad (5.1)$$

Con V_R vita di riferimento della costruzione e P_{VR} probabilità di superamento, nella vita di riferimento, associata allo stato limite considerato. La vita di riferimento dipende dalla vita nominale della costruzione e dalla classe d'uso della costruzione (in linea con quanto previsto al punto 2.4.3 delle NTC). In ogni caso V_R non può essere inferiore a 35 anni.

5.2 Stabilità dei pendii e fondazioni

Nel caso di stabilità dei pendii i coefficienti k_h e k_v sono così determinati:

$$k_h = \beta_s \cdot \left(\frac{a_{\max}}{g} \right) \quad (5.2)$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h \quad (5.3)$$

Con

β_s coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;

a_{\max} accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g accelerazione di gravità.

I valori di β_s sono riportati nella tabella 5.1.

Tabella 5.1- Coefficienti di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito.

	Categoria di sottosuolo	
	A	B, C, D, E
	β_s	β_s
$0.2 < a_g(g) \leq 0.4$	0.30	0.28
$0.1 < a_g(g) \leq 0.2$	0.27	0.24
$a_g(g) \leq 0.1$	0.20	0.20

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall'accelerazione massima attesa al sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

$$a_{\max} = S_S \cdot S_T \cdot a_g \quad (5.4)$$

S_S (effetto di amplificazione stratigrafica) ($0.90 \leq S_S \leq 1.80$) è funzione di F_0 (Fattore massimo di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e della categoria di suolo (A, B, C, D, E), e del rapporto a_g/g . S_T (effetto di amplificazione topografica), varia con il variare delle quattro categorie topografiche:

T1: $S_T = 1.0$; **T2:** $S_T = 1.20$; **T3:** $S_T = 1.20$; **T4:** $S_T = 1.40$.

5.3 Fronti scavo e rilevati

Il comportamento in condizioni sismiche dei fronti di scavo e dei rilevati può essere analizzato con gli stessi metodi impiegati per i pendii naturali; specificamente mediante metodi pseudostatici, metodi degli spostamenti e metodi avanzati di analisi dinamica.

Nei metodi pseudostatici l'azione sismica è rappresentata da un'azione statica equivalente, costante nello spazio e nel tempo, proporzionale al peso W del volume di terreno potenzialmente instabile. Le componenti orizzontale e verticale di tale forza devono essere ricavate in funzione delle proprietà del moto atteso nel volume di terreno potenzialmente instabile e della capacità di tale volume di subire spostamenti senza significative riduzioni di resistenza.

In mancanza di studi specifici, le componenti orizzontale e verticale della forza statica equivalente possono esprimersi come

$$F_h = k_h \cdot W \text{ ed } F_v = k_v \cdot W$$

con k_h e k_v rispettivamente pari ai coefficienti sismici orizzontale e verticale definiti nel § 7.11.3.5.2 e adottando i seguenti valori del coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito:

$\beta_s = 0.38$ nelle verifiche dello stato limite ultimo (SLV)
 $\beta_s = 0.47$ nelle verifiche dello stato limite di esercizio (SLD).

Nelle verifiche di sicurezza si deve controllare che la resistenza del sistema sia maggiore delle azioni (condizione [6.2.1]) impiegando lo stesso approccio di cui al § 6.8.2 per le opere di materiali sciolti e fronti di scavo, ponendo pari all'unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici (§ 7.11.1) e impiegando le resistenze di progetto calcolate con un coefficiente parziale pari a $\gamma_R = 1.2$.

Si deve inoltre tener conto della presenza di manufatti interagenti con l'opera.

5.4 Muri di sostegno

Per i muri di sostegno pendii i coefficienti k_h e k_v sono così determinati:

$$k_h = \beta_m \cdot \left(\frac{a_{\max}}{g} \right) \quad (5.5)$$

$$k_v = \pm 0.5 \cdot k_h \quad (5.6)$$

Con:

β_m coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito, per i muri che non siano in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno assume valore unitario altrimenti assume i valori riportati di seguito.

$\beta_m = 0.38$ nelle verifiche allo stato limite ultimo (SLV)

$\beta_m = 0.47$ nelle verifiche allo stato limite di esercizio (SLD).

I valori del coefficiente β_m possono essere incrementati in ragione di particolari caratteristiche prestazionali del muro, prendendo a riferimento il diagramma di in Figura 5.2.

a_{\max} accelerazione orizzontale massima attesa al sito;

g accelerazione di gravità.

Tutti i fattori presenti nelle precedenti formule dipendono dall'accelerazione massima attesa sul sito di riferimento rigido e dalle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

$$a_{\max} = S_S \cdot S_T \cdot a_g \quad (5.7)$$

S è il coefficiente comprendente l'effetto di amplificazione stratigrafica S_S e di amplificazione topografica S_T .

a_g accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

5.5 Paratie

In mancanza di studi specifici, a_h (accelerazione orizzontale) può essere legata all'accelerazione di picco a_{\max} attesa nel volume di terreno significativo per l'opera mediante la relazione:

$$a_h = k_h \cdot g = \alpha \cdot \beta \cdot a_{\max} \quad (5.8)$$

dove:

g è l'accelerazione di gravità;

k_h è il coefficiente sismico in direzione orizzontale;

$\alpha \leq 1$ è un coefficiente che tiene conto della deformabilità dei terreni interagenti con l'opera. Può essere ricavato a partire dall'altezza complessiva H della paratia e dalla categoria di sottosuolo mediante il diagramma in Figura 5.1:




Figura 5.1 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di deformabilità α .

Per il sottosuolo di categoria E si utilizzano le curve dei sottosuoli C o D in dipendenza dei valori assunti dalla velocità equivalente V_s . Per la valutazione della spinta nelle condizioni di equilibrio limite passivo deve porsi $\alpha = 1$.

Il valore del coefficiente β può essere ricavato dal diagramma riportato in Figura 5.2, in funzione del massimo spostamento u_s che l'opera può tollerare senza riduzioni di resistenza.

Per $u_s = 0$ si ha $\beta = 1$; $u_s \leq 0.005 \cdot H$

Se $\alpha \cdot \beta \leq 0.2$ deve assumersi $k_h = 0.2 \cdot a_{max} / g$




Figura 5.2 - Diagramma per la valutazione del coefficiente di spostamento β .

L'accelerazione di picco a_{max} è valutata mediante un'analisi di risposta sismica locale, ovvero come

$$a_{max} = S_S \cdot S_T \cdot a_g \quad (5.9)$$


dove:

S è il coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica (S_S) e dell'amplificazione topografica (S_T), di cui al § 3.2.3.2;

a_g è l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido.

6 AEROGENERATORE PESPA01

6.1 Pericolosità sismica di base



Vita nominale (Vn):	50 [anni]
Classe d'uso:	II
Coefficiente d'uso (Cu):	1
Periodo di riferimento (Vr):	50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLO:	30 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLD:	50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLV:	475 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLC:	975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84):	41,1750832 [°]
Longitudine (WGS84):	15,4860048 [°]
Latitudine (ED50):	41,1760635 [°]
Longitudine (ED50):	15,4868536 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31665	41,167570	15,482720	1005,97
2	31666	41,166390	15,549100	5320,02
3	31444	41,216370	15,550740	6975,56
4	31443	41,217560	15,484270	4619,10

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,049	2,455	0,288
SLD	50	0,062	2,545	0,316
	72	0,079	2,433	0,330
	101	0,093	2,442	0,339
	140	0,109	2,465	0,349
	201	0,128	2,499	0,362
SLV	475	0,198	2,455	0,405
SLC	975	0,278	2,389	0,417
	2475	0,426	2,316	0,440

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,443	0,290
SLD	50	0,060	2,576	0,318
	72	0,076	2,449	0,332
	101	0,090	2,464	0,340
	140	0,104	2,480	0,354
	201	0,123	2,442	0,401
SLV	475	0,189	2,468	0,408
SLC	975	0,264	2,402	0,418
	2475	0,406	2,319	0,438

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440


6.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %
 Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000
 Categoria sottosuolo: C
 Categoria topografica:
 T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,067	0,101
kv	0,007	0,009	0,033	0,050
amax [m/s ²]	0,724	0,920	2,731	3,523
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,192	0,575	2,390	0,278	0,683
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,587	2,705	0,359	0,862

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %
 Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,118	0,290
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,196	0,471

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,082	0,117	0,262	0,337
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,047

Spettro di progetto delle componenti orizzontali




Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(T B) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLO verticale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLD verticale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV orizzontale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,192	0,575	2,390	0,278	0,455
SLV verticale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,118	0,194
SLC orizzontale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,587	2,705	0,359	0,575
SLC verticale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,196	0,314

7 AEROGENERATORE PESPA02

7.1 Pericolosità sismica di base



Vita nominale (Vn):	50 [anni]
Classe d'uso:	II
Coefficiente d'uso (Cu):	1
Periodo di riferimento (Vr):	50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLO:	30 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLD:	50 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLV:	475 [anni]
Periodo di ritorno (Tr) SLC:	975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84):	41,1750832 [°]
Longitudine (WGS84):	15,4860048 [°]
Latitudine (ED50):	41,1760635 [°]
Longitudine (ED50):	15,4868536 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31665	41,167570	15,482720	1005,97
2	31666	41,166390	15,549100	5320,02
3	31444	41,216370	15,550740	6975,56
4	31443	41,217560	15,484270	4619,10

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,049	2,455	0,288
SLD	50	0,062	2,545	0,316
	72	0,079	2,433	0,330
	101	0,093	2,442	0,339
	140	0,109	2,465	0,349
	201	0,128	2,499	0,362
SLV	475	0,198	2,455	0,405
SLC	975	0,278	2,389	0,417
	2475	0,426	2,316	0,440

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,443	0,290
SLD	50	0,060	2,576	0,318
	72	0,076	2,449	0,332
	101	0,090	2,464	0,340
	140	0,104	2,480	0,354
	201	0,123	2,442	0,401
SLV	475	0,189	2,468	0,408
SLC	975	0,264	2,402	0,418
	2475	0,406	2,319	0,438

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440


7.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %
 Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000
 Categoria sottosuolo: C
 Categoria topografica:
 T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,067	0,101
kv	0,007	0,009	0,033	0,050
amax [m/s ²]	0,724	0,920	2,731	3,523
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,192	0,575	2,390	0,278	0,683
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,587	2,705	0,359	0,862

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %
 Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,118	0,290
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,196	0,471

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,082	0,117	0,262	0,337
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,047

Spettro di progetto delle componenti orizzontali



Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(T B) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLO verticale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLD verticale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV orizzontale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,192	0,575	2,390	0,278	0,455
SLV verticale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,118	0,194
SLC orizzontale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,587	2,705	0,359	0,575
SLC verticale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,196	0,314

8 AEROGENERATORE PESPA03

8.1 Pericolosità sismica di base



Vita nominale (Vn): 50 [anni]
 Classe d'uso: II
 Coefficiente d'uso (Cu): 1
 Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84): 41,1750832 [°]
 Longitudine (WGS84): 15,4860048 [°]
 Latitudine (ED50): 41,1760635 [°]
 Longitudine (ED50): 15,4868536 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31665	41,167570	15,482720	1005,97
2	31666	41,166390	15,549100	5320,02
3	31444	41,216370	15,550740	6975,56
4	31443	41,217560	15,484270	4619,10

RWE	Progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza 48 MW in località "Serra Palino"	Rev. 00
------------	---	---------

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,049	2,455	0,288
SLD	50	0,062	2,545	0,316
	72	0,079	2,433	0,330
	101	0,093	2,442	0,339
	140	0,109	2,465	0,349
	201	0,128	2,499	0,362
SLV	475	0,198	2,455	0,405
SLC	975	0,278	2,389	0,417
	2475	0,426	2,316	0,440

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,443	0,290
SLD	50	0,060	2,576	0,318
	72	0,076	2,449	0,332
	101	0,090	2,464	0,340
	140	0,104	2,480	0,354
	201	0,123	2,442	0,401
SLV	475	0,189	2,468	0,408
SLC	975	0,264	2,402	0,418
	2475	0,406	2,319	0,438

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440

8.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Categoria sottosuolo: C


Categoria topografica:

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,067	0,101
kv	0,007	0,009	0,033	0,050
amax [m/s ²]	0,724	0,920	2,731	3,523
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,192	0,575	2,390	0,278	0,683
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,587	2,705	0,359	0,862

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,118	0,290
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,196	0,471

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,082	0,117	0,262	0,337
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,047

Spettro di progetto delle componenti orizzontali



Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(T B) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLO verticale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLD verticale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV orizzontale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,192	0,575	2,390	0,278	0,455
SLV verticale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,118	0,194
SLC orizzontale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,587	2,705	0,359	0,575
SLC verticale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,196	0,314

9 AEROGENERATORE PESPA04

9.1 Pericolosità sismica di base



Vita nominale (Vn): 50 [anni]
 Classe d'uso: II
 Coefficiente d'uso (Cu): 1
 Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84): 41,1688995 [°]
 Longitudine (WGS84): 15,4763908 [°]
 Latitudine (ED50): 41,1698799 [°]
 Longitudine (ED50): 15,4772396 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31664	41,168720	15,416330	5100,03
2	31665	41,167570	15,482720	525,80
3	31443	41,217560	15,484270	5334,18
4	31442	41,218700	15,417840	7359,99

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,051	2,431	0,284
SLD	50	0,065	2,535	0,316
	72	0,079	2,501	0,328
	101	0,096	2,446	0,340
	140	0,112	2,465	0,350
	201	0,132	2,497	0,360
SLV	475	0,203	2,425	0,412
SLC	975	0,283	2,403	0,422
	2475	0,429	2,339	0,444

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,426	0,288
SLD	50	0,063	2,548	0,318
	72	0,076	2,502	0,332
	101	0,092	2,462	0,341
	140	0,107	2,485	0,352
	201	0,126	2,511	0,365
SLV	475	0,192	2,452	0,414
SLC	975	0,267	2,418	0,421
	2475	0,407	2,341	0,442

9.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Categoria sottosuolo: C


Categoria topografica:

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,067	0,101
kv	0,007	0,009	0,034	0,051
amax [m/s ²]	0,732	0,930	2,754	3,550
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,443	0,286	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,455	1,799	0,075	0,182
SLD	1,0	0,063	2,550	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,853	0,095	0,242
SLV	1,0	0,199	2,446	0,409	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,192	0,577	2,397	0,281	0,687
SLC	1,0	0,278	2,400	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,588	2,714	0,362	0,869

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,443	0,286	1	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,037
SLD	1,0	0,063	2,550	0,316	1	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,055
SLV	1,0	0,199	2,446	0,409	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,120	0,294
SLC	1,0	0,278	2,400	0,420	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,198	0,476

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,083	0,118	0,264	0,340
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,048

Spettro di progetto delle componenti orizzontali



Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(TB) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,050	2,443	0,286	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,455	1,799	0,075	0,182
SLO verticale	1,0	0,050	2,443	0,286	1,500	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,037
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,550	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,853	0,095	0,242
SLD verticale	1,0	0,063	2,550	0,316	1,500	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,055
SLV orizzontale	1,0	0,199	2,446	0,409	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,192	0,577	2,397	0,281	0,458
SLV verticale	1,0	0,199	2,446	0,409	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,120	0,196
SLC orizzontale	1,0	0,278	2,400	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,588	2,714	0,362	0,579
SLC verticale	1,0	0,278	2,400	0,420	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,198	0,317

10 AEROGENERATORE PSPA05

10.1 Pericolosità sismica di base



Vita nominale (Vn): 50 [anni]
 Classe d'uso: II
 Coefficiente d'uso (Cu): 1
 Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84): 41,1764450 [°]
 Longitudine (WGS84): 15,4784021 [°]
 Latitudine (ED50): 41,1774292 [°]
 Longitudine (ED50): 15,4792509 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31664	41,168720	15,416330	5354,71
2	31665	41,167570	15,482720	1134,07
3	31443	41,217560	15,484270	4482,08
4	31442	41,218700	15,417840	6889,12

RWE	Progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza 48 MW in località "Serra Palino"	Rev. 00
------------	---	---------

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,051	2,431	0,284
SLD	50	0,065	2,535	0,316
	72	0,079	2,501	0,328
	101	0,096	2,446	0,340
	140	0,112	2,465	0,350
	201	0,132	2,497	0,360
SLV	475	0,203	2,425	0,412
SLC	975	0,283	2,403	0,422
	2475	0,429	2,339	0,444

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,426	0,288
SLD	50	0,063	2,548	0,318
	72	0,076	2,502	0,332
	101	0,092	2,462	0,341
	140	0,107	2,485	0,352
	201	0,126	2,511	0,365
SLV	475	0,192	2,452	0,414
SLC	975	0,267	2,418	0,421
	2475	0,407	2,341	0,442

10.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Categoria sottosuolo: C


Categoria topografica:

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,067	0,101
kv	0,007	0,009	0,034	0,050
amax [m/s ²]	0,731	0,928	2,740	3,530
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,441	0,287	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,456	1,799	0,075	0,182
SLD	1,0	0,063	2,551	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,852	0,095	0,241
SLV	1,0	0,198	2,447	0,410	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,192	0,577	2,393	0,279	0,684
SLC	1,0	0,277	2,402	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,588	2,708	0,360	0,865

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,441	0,287	1	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD	1,0	0,063	2,551	0,316	1	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,055
SLV	1,0	0,198	2,447	0,410	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,119	0,291
SLC	1,0	0,277	2,402	0,420	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,197	0,473

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,083	0,118	0,263	0,339
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,047

Spettro di progetto delle componenti orizzontali



Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(TB) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,050	2,441	0,287	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,456	1,799	0,075	0,182
SLO verticale	1,0	0,050	2,441	0,287	1,500	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,551	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,852	0,095	0,241
SLD verticale	1,0	0,063	2,551	0,316	1,500	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,055
SLV orizzontale	1,0	0,198	2,447	0,410	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,192	0,577	2,393	0,279	0,456
SLV verticale	1,0	0,198	2,447	0,410	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,119	0,194
SLC orizzontale	1,0	0,277	2,402	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,588	2,708	0,360	0,576
SLC verticale	1,0	0,277	2,402	0,420	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,197	0,315

11 AEROGENERATORE PSPA06

11.1 Pericolosità sismica di base



Vita nominale (Vn): 50 [anni]
 Classe d'uso: II
 Coefficiente d'uso (Cu): 1
 Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84): 41,1750832 [°]
 Longitudine (WGS84): 15,4860048 [°]
 Latitudine (ED50): 41,1760635 [°]
 Longitudine (ED50): 15,4868536 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31665	41,167570	15,482720	1005,97
2	31666	41,166390	15,549100	5320,02
3	31444	41,216370	15,550740	6975,56
4	31443	41,217560	15,484270	4619,10

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,049	2,455	0,288
SLD	50	0,062	2,545	0,316
	72	0,079	2,433	0,330
	101	0,093	2,442	0,339
	140	0,109	2,465	0,349
	201	0,128	2,499	0,362
SLV	475	0,198	2,455	0,405
SLC	975	0,278	2,389	0,417
	2475	0,426	2,316	0,440

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,443	0,290
SLD	50	0,060	2,576	0,318
	72	0,076	2,449	0,332
	101	0,090	2,464	0,340
	140	0,104	2,480	0,354
	201	0,123	2,442	0,401
SLV	475	0,189	2,468	0,408
SLC	975	0,264	2,402	0,418
	2475	0,406	2,319	0,438

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440


11.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %
 Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000
 Categoria sottosuolo: C
 Categoria topografica:
 T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,067	0,101
0,007	0,009	0,033	0,050	
amax [m/s ²]	0,724	0,920	2,731	3,523
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,192	0,575	2,390	0,278	0,683
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,587	2,705	0,359	0,862

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %
 Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,049	2,446	0,287	1	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD	1,0	0,063	2,554	0,316	1	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV	1,0	0,198	2,452	0,408	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,118	0,290
SLC	1,0	0,276	2,399	0,419	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,196	0,471

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,082	0,117	0,262	0,337
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,047


Spettro di progetto delle componenti orizzontali



Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(T B) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,500	1,000	0,151	0,454	1,797	0,074	0,181
SLO verticale	1,0	0,049	2,446	0,287	1,500	1,580	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,500	1,000	0,162	0,487	1,850	0,094	0,240
SLD verticale	1,0	0,063	2,554	0,316	1,500	1,540	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV orizzontale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,192	0,575	2,390	0,278	0,455
SLV verticale	1,0	0,198	2,452	0,408	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,118	0,194
SLC orizzontale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,587	2,705	0,359	0,575
SLC verticale	1,0	0,276	2,399	0,419	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,196	0,314

12 AEROGENERATORE PSPA07**12.1 Pericolosità sismica di base**

Vita nominale (Vn): 50 [anni]
 Classe d'uso: II
 Coefficiente d'uso (Cu): 1
 Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84): 41,1814690 [°]
 Longitudine (WGS84): 15,4794283 [°]
 Latitudine (ED50): 41,1824493 [°]
 Longitudine (ED50): 15,4802771 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31664	41,168720	15,416330	5565,61
2	31665	41,167570	15,482720	1667,26
3	31443	41,217560	15,484270	3918,23

RWE	Progetto per la realizzazione di un parco eolico di potenza 48 MW in località "Serra Palino"	Rev. 00
------------	---	---------

4	31442	41,218700	15,417840	6598,03
---	-------	-----------	-----------	---------

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,051	2,431	0,284
SLD	50	0,065	2,535	0,316
	72	0,079	2,501	0,328
	101	0,096	2,446	0,340
	140	0,112	2,465	0,350
	201	0,132	2,497	0,360
SLV	475	0,203	2,425	0,412
SLC	975	0,283	2,403	0,422
	2475	0,429	2,339	0,444

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,426	0,288
SLD	50	0,063	2,548	0,318
	72	0,076	2,502	0,332
	101	0,092	2,462	0,341
	140	0,107	2,485	0,352
	201	0,126	2,511	0,365
SLV	475	0,192	2,452	0,414
SLC	975	0,267	2,418	0,421
	2475	0,407	2,341	0,442

12.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Categoria sottosuolo: C


Categoria topografica:

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,067	0,100
kv	0,007	0,009	0,033	0,050
amax [m/s ²]	0,730	0,926	2,730	3,515
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,440	0,287	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,456	1,799	0,074	0,182
SLD	1,0	0,063	2,551	0,316	1,500	1,530	1,000	1,500	1,000	0,161	0,484	1,852	0,094	0,241
SLV	1,0	0,197	2,447	0,410	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,193	0,578	2,390	0,278	0,681
SLC	1,0	0,276	2,404	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,588	2,703	0,358	0,861

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,440	0,287	1	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD	1,0	0,063	2,551	0,316	1	1,530	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV	1,0	0,197	2,447	0,410	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,118	0,290
SLC	1,0	0,276	2,404	0,420	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,195	0,470

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,083	0,117	0,262	0,338
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,047

Spettro di progetto delle componenti orizzontali



Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(T B) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,050	2,440	0,287	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,456	1,799	0,074	0,182
SLO verticale	1,0	0,050	2,440	0,287	1,500	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,551	0,316	1,500	1,530	1,000	1,500	1,000	0,161	0,484	1,852	0,094	0,241
SLD verticale	1,0	0,063	2,551	0,316	1,500	1,530	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV orizzontale	1,0	0,197	2,447	0,410	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,193	0,578	2,390	0,278	0,454
SLV verticale	1,0	0,197	2,447	0,410	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,118	0,193
SLC orizzontale	1,0	0,276	2,404	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,588	2,703	0,358	0,574
SLC verticale	1,0	0,276	2,404	0,420	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,195	0,313

13 AEROGENERATORE PSPA08

13.1 Pericolosità sismica di base



Vita nominale (Vn): 50 [anni]
 Classe d'uso: II
 Coefficiente d'uso (Cu): 1
 Periodo di riferimento (Vr): 50 [anni]

Periodo di ritorno (Tr) SLO: 30 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLD: 50 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLV: 475 [anni]
 Periodo di ritorno (Tr) SLC: 975 [anni]

Tipo di interpolazione: Media ponderata

Coordinate geografiche del punto

Latitudine (WGS84): 41,1880150 [°]
 Longitudine (WGS84): 15,4795094 [°]
 Latitudine (ED50): 41,1889992 [°]
 Longitudine (ED50): 15,4803581 [°]

Coordinate dei punti della maglia elementare del reticolo di riferimento che contiene il sito e valori della distanza rispetto al punto in esame

Punto	ID	Latitudine (ED50) [°]	Longitudine (ED50) [°]	Distanza [m]
1	31664	41,168720	15,416330	5813,67
2	31665	41,167570	15,482720	2390,84
3	31443	41,217560	15,484270	3192,80
4	31442	41,218700	15,417840	6185,75

Parametri di pericolosità sismica per TR diversi da quelli previsti nelle NTC, per i nodi della maglia elementare del reticolo di riferimento

Punto 1

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,051	2,431	0,284
SLD	50	0,065	2,535	0,316
	72	0,079	2,501	0,328
	101	0,096	2,446	0,340
	140	0,112	2,465	0,350
	201	0,132	2,497	0,360
SLV	475	0,203	2,425	0,412
SLC	975	0,283	2,403	0,422
	2475	0,429	2,339	0,444

Punto 2

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,446	0,286
SLD	50	0,063	2,551	0,316
	72	0,079	2,468	0,328
	101	0,094	2,441	0,340
	140	0,110	2,468	0,350
	201	0,130	2,497	0,361
SLV	475	0,200	2,447	0,408
SLC	975	0,280	2,398	0,419
	2475	0,427	2,326	0,442

Punto 3

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,048	2,439	0,289
SLD	50	0,061	2,565	0,318
	72	0,076	2,476	0,331
	101	0,091	2,462	0,341
	140	0,106	2,484	0,353
	201	0,124	2,446	0,401
SLV	475	0,190	2,461	0,410
SLC	975	0,265	2,410	0,419
	2475	0,406	2,329	0,440

Punto 4

Stato limite	Tr [anni]	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]
SLO	30	0,050	2,426	0,288
SLD	50	0,063	2,548	0,318
	72	0,076	2,502	0,332
	101	0,092	2,462	0,341
	140	0,107	2,485	0,352
	201	0,126	2,511	0,365
SLV	475	0,192	2,452	0,414
SLC	975	0,267	2,418	0,421
	2475	0,407	2,341	0,442

13.2 Pericolosità sismica di sito

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Categoria sottosuolo: C


Categoria topografica:

T1: Superficie pianeggiante, pendii e rilievi isolati con inclinazione media minore o uguale a 15°

Coefficienti sismici stabilità di pendii e fondazioni

Coefficienti	SLO	SLD	SLV	SLC
kh	0,015	0,019	0,066	0,100
0,007	0,009	0,033	0,050	
amax [m/s ²]	0,729	0,924	2,716	3,496
Beta	0,200	0,200	0,240	0,280

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti orizzontali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,438	0,287	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,456	1,798	0,074	0,181
SLD	1,0	0,063	2,552	0,317	1,500	1,530	1,000	1,500	1,000	0,161	0,484	1,851	0,094	0,240
SLV	1,0	0,196	2,448	0,410	1,410	1,410	1,000	1,410	1,000	0,193	0,578	2,386	0,277	0,678
SLC	1,0	0,274	2,405	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,000	0,196	0,588	2,697	0,356	0,857

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali

Coefficiente di smorzamento viscoso ξ : 5 %

Fattore di alterazione dello spettro elastico $\eta=[10/(5+\xi)]^{(1/2)}$: 1,000

Spettro di risposta elastico in accelerazione delle componenti verticali




	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	η [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Se(0) [g]	Se(TB) [g]
SLO	1,0	0,050	2,438	0,287	1	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD	1,0	0,063	2,552	0,317	1	1,530	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV	1,0	0,196	2,448	0,410	1	1,410	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,118	0,288
SLC	1,0	0,274	2,405	0,420	1	1,400	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,194	0,466

Spettro di progetto


Fattore di struttura spettro orizzontale q: 1,50
 Fattore di struttura spettro verticale q: 1,50
 Periodo fondamentale T: 1,00 [s]

	SLO	SLD	SLV	SLC
khi = Sde(T) Orizzontale [g]	0,083	0,116	0,262	0,336
kv = Sdve(T) Verticale [g]	0,005	0,008	0,029	0,047

Spettro di progetto delle componenti orizzontali



Spettro di progetto delle componenti verticali



	cu	ag [g]	F0 [-]	Tc* [s]	Ss [-]	Cc [-]	St [-]	S [-]	q [-]	TB [s]	TC [s]	TD [s]	Sd(0) [g]	Sd(TB) [g]
SLO orizzontale	1,0	0,050	2,438	0,287	1,500	1,590	1,000	1,500	1,000	0,152	0,456	1,798	0,074	0,181
SLO verticale	1,0	0,050	2,438	0,287	1,500	1,590	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,015	0,036
SLD orizzontale	1,0	0,063	2,552	0,317	1,500	1,530	1,000	1,500	1,000	0,161	0,484	1,851	0,094	0,240
SLD verticale	1,0	0,063	2,552	0,317	1,500	1,530	1,000	1,000	1,000	0,050	0,150	1,000	0,021	0,054
SLV orizzontale	1,0	0,196	2,448	0,410	1,410	1,410	1,000	1,410	1,500	0,193	0,578	2,386	0,277	0,452
SLV verticale	1,0	0,196	2,448	0,410	1,410	1,410	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,118	0,192
SLC orizzontale	1,0	0,274	2,405	0,420	1,300	1,400	1,000	1,300	1,500	0,196	0,588	2,697	0,356	0,572
SLC verticale	1,0	0,274	2,405	0,420	1,300	1,400	1,000	1,000	1,500	0,050	0,150	1,000	0,194	0,311