

Appendice D

Scheda C.13.1 – Modifica Sostanziale AIA (ID 13/11102)

Doc. No. P0021162-1-H21 – Marzo 2022



C.13.1 Parco serbatoi stoccaggio idrocarburi liquidi o altre sostanze
Serbatoi in esercizio - Fuori Terra

Prog ressi vo	Sigla	Posizione amministrativa (A: Autorizzato; N: nuovo)	Anno di messa in esercizio	Capaci tà (m³)	Destinazione d’uso (sostanza contenuta)	Tetto galleggiante		Tetto fisso		Impermeabilizzazione bacino		Doppio fondo contenimento		Tipologia di controllo / ispezioni	Frequenza monitoraggio
						Sistema di tenuta ad elevata efficienza		Collegamento a sistema recupero vapori							
						SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)	SI	NO (se prevista, indicare data ultimazione)	SI	NO (se previsto, indicare data ultimazione)		
10	E22 (Serb. fuori terra)	A (1)	(1)	9	Gasolio	-	X	-	X	(2)	-	-	X	(3)	(3)
11	nc	N	-	1.500	Serbatoio acqua demineralizzata	-	X	X	-	X	-	-	X	(3)	(3)
12	nc	N	-	50	Serbatoio Ammoniaca	-	X	X	-	X	-	X	-	(3)	(3)
13	nc	N	-	9	Gasolio	-	X	X	X	(2)	-	-	X	(3)	(3)
14	nc	N	-	9	Gasolio	-	X	-	X	(2)	-	-	X	(3)	(3)

Note

- (1) Il serbatoio E22, non è oggetto della presente modifica, in quanto risulta già autorizzato in AIA con PIC ID. 10/10233. Tale serbatoio tuttavia costituisce una novità rispetto alla documentazione presentata nell'Aprile 2019, per il Riesame dell'AIA della Centrale. La messa in esercizio di tale serbatoio è prevista in contemporanea ai due nuovi serbatoi gasolio previsti dal progetto in esame. Successivamente all'entrata in esercizio di tali serbatoi, è inoltre prevista la dismissione del serbatoio metallico interrato da 50 m³ per combustibili di categoria C (già in fase di svuotamento progressivo del gasolio presente) attraverso lo svuotamento definitivo e successivo riempimento di inerti.
- (2) Cisterna rispondente al DM 22.11.17 con bacino di contenimento prefabbricato di capienza il 110% della capacità totale serbatoio
- (3) Per i serbatoi sono previste prove a tenuta ogni 5 anni. Sono previsti ispezioni e controlli visivi delle vasche, bacini e canalette di raccolta con cadenza mensile.