## LEGENDA

| | |
|---|---|
| | QUADRO DI TRATTA PARI/DISPARI QdTP/D (STC.LF 612B) - COLLEGATO AL COLLETTORE DI TERRA IN NICCHIA FISSATO A PARETE CON ISOLATORI |
| | QUADRO DI FINESTRA PER QUANTO APPLICABILE IN CONFORMITA' ALLA SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA RFI DPRIM STF LFS LF612 B CON PARTENZA AGGIUNTIVA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE 1/0,4kV 50kVA IN ACCIAIO INOX IP55 |
| | TRASFORMATORE 20/0,4 KV CONFORME ALLA SPECIFICA TECNICA RFI DTC STS ENE SP IFS LF 666 A |
| | TRASFORMATORE 20/1 KV CONFORME ALLA SPECIFICA TECNICA RFI DPRIM STF IFS LF618 A |
| BT | QUADRO IN ACCIAIO INOX IP55 CON TRASFORMATORE 1/0,4kV 50kVA E PROTEZIONI PER ALIMENTAZIONE IMPIANTI DI FINESTRA E PIAZZALE DI USCITA |
| QFIN | QUADRO BT PER ALIMENTAZIONE ESTRATTORI ED UTENZE LFM DI FINESTRA E PIAZZALE DI SBOCCO. DOTATO DI BUFFER PER ALIMENTAZIONE PLC / AUSILIARI E DI PLC COME PER UN QUADRO DI TRATTA A SPECIFICA 612 B - ACCIAIO INOX IP55 |
| | DORSALE 1kV COMPOSTA DA CAVO FG18OM16 0,6/1 kV B2ca,s1a,d1,a1 IN CAVIDOTTO INTERRATO |
| | FIBRA OTTICA MONOMODALE 8 FIBRE PER SELETTIVITA' LOGICA |
| | DORSALE MT COMPOSTA DA CAVO CON ISOLAMENTO 12/20 kV IN CAVIDOTTO INTERRATO |

COMMITTENTE:
RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:
TELESE S.c.a r.l.
Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata

PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: SYSTRA
MANDANTI: SWS, SOTECNI

IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE:
Ing. L. LACOPO
Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI**
**RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO**
**II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO – VITULANO**
**2° E 3° SUBLOTTO TELESE – SAN LORENZO – VITULANO**

DISEGNO

Architettura del sistema di alimentazione

APPALTATORE
IL DIRETTORE TECNICO
Ing. M. FERRONI

SCALA: -

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2R | 02 | E | ZZ | DX | LF0000 | 001 | B |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | EMISSIONE | G. Di Cosimo | 29/06/2021 | S. Giua | 30/06/2021 | M. Nuti | 30/06/2021 | IL PROGETTISTA Ing. Paolo Cucino |
| B | REVISIONE PER ISTRUTTORIA | G. Di Cosimo | 29/10/2021 | S. Giua | 30/10/2021 | M. Nuti | 30/10/2021 | 31/10/2021 |

File: IF2R.0.2.E.ZZ.DX.LF.00.0.0.001.B.dwg
n. Elab.: