











**LEGENDA IMPIANTI**

-  CENTRALE ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI
-  RIVELATORE A CONTATTO MAGNETICO
-  LETTORE DI PROSSIMITA' E TASTIERA INSERIMENTO CODICI
-  SENSORE DI ROTTURA VETRO
-  RIVELATORE VOLUMETRICO A DOPPIA TECNOLOGIA
-  SIRENA DI ALLARME
-  MODULO DI CAMPO
-  MODULO DI INTERFACCIA
-  LINEA BUS
-  POZZETTO IN CLS DIM. 45X45CM

**LEGENDA COLLEGAMENTI**

- (A)** CAVO FM10HM1 di sezione 4x0,22mmq segnale + 2x0,75mmq alimentazione
- (B)** CAVO FM10HM1 di sezione 4x0,22mmq SEGNALE
- (C)** CAVO FG16OH2M16 SEZIONE 2x1,5mmq
- (D)** CAVO FG16OH2M16 SEZIONE 4x1,5mmq
- (E)** CAVO FTP SCHERMATO 4 COPPIE

L'ELABORATO È RAPPRESENTATIVO DEL SOLO IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI, MENTRE PER GLI ALTRI IMPIANTI E PER GLI ASPETTI ARCHITETTONICI SI RIMANDA AI RELATIVI SPECIFICI ELABORATI.

COMMITTENTE:  
  
**RFI**  
 RETE FERROVIARIA ITALIANA  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:  
  
**ITALFERR**  
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:  
**TELESE S.c.a.r.l.**  
 Consorzio Telese Società Consortile a Responsabilità Limitata


   

PROGETTAZIONE:  
 MANDATARIA: **SYSTRA** MANDANTI: **SWS** **SOTECNI** IL DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE: Ing. L. LAPODO

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ITINERARIO NAPOLI-BARI  
 RADDOPPIO TRATTA CANCELLO - BENEVENTO  
 II LOTTO FUNZIONALE FRASSO TELESINO - VITLANO  
 2° SUBLOTTO TELESE - SAN LORENZO**

DISEGNO  
 USCITA/ACCESSO CARRABILE pk 35+847  
 Impianto controllo accessi ed antintrusione  
 Layout impiantistico e tipologici installativi

APPALTATORE  
 IL DIRETTORE TECNICO  
  
 SCALA:  
 1:100

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|----------|-------|------|------|-----------|------------------|--------|------|
| IF2R     | 22    | E    | ZZ   | PA        | AN1703           | 001    | A    |

| Rev. | Descrizione | Redatto      | Data       | Verificato | Data       | Approvato | Data       | Autorizzato                    | Data       |
|------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|
| A    | EMISSIONE   | G. Di Ciommi | 29/06/2021 | S. Glusa   | 30/06/2021 | M. Nelli  | 30/06/2021 | IL DIRETTORE<br>Ing. L. LAPODO | 30/06/2021 |