



3					
2					
1					
0	FAC	PRIMA EMISSIONE/ FIRST ISSUE	28/09/2021	PE	PE
REV. Rev.	STATO Status	DESCRIZIONE Description	DATA Date	VERIFICATO Checked	APPROVATO Approved
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	







	COMMITTENTE/Client 	 PB00B03M302
---	--	--

CODIFICA DOC. / Doc. Code N° PB00B03M302	IMPIANTO/Plant IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE FCA MIRAFIORI
---	--

Fornitore / Vendor	N° ordine / Purchase order N°
	N° documento Fornitore / Vendor document N°

3					
2					
1					
0	PRIMA EMISSIONE/ FIRST ISSUE	28/09/2021	MF	PE	PE
REV. Rev.	DESCRIZIONE Description	DATA Date	DISEGNATO Drawn	VERIFICATO Checked	APPROVATO Approved


	Titolo / Title DISEGNO SERBATOIO OLIO PULITO	Scala / Scale	Foglio Sheet	Di Of
		1:60	1	2
		Superato da / Supersdes by		
N° Documento / Document N°		H C F 0 1 9 6 1 1 M 0 4 3 0 0 0 3 0 0 R 0 0		



- A) Predisposizione sul serbatoio con Flangia DN80PN16
- B) Flangia DN80PN16
- C) Tronchetto da 3"
- D) Valvola a sfera F/F con leva
- E) Tubazione da 3"
- F) Raccordo 3 pezzi M/F
- G) Manicotto da 3"

## PASSO D'UOMO 400 (STANDARD)

1



- A) Manicotto da 1"1/2 per indicatore di livello
- B) Tronchetto da 1"1/2 per Sfiato
- C) Tronchetto da 3" per Carico
- D) Manicotto da 1" per Aspirazione
- E) Manicotto da 1" per Ritorno

	Titolo / Title		Scala / Scale	Foglio Sheet	Di Of
	DISEGNO SERBATOIO OLIO PULITO		1:60	2	2
			Superato da / Supersdes by		
N° Documento / Document N°	H C F 0 1 9 6 1 1   M 0 4 3   0 0 0 3   0 0 R 0 0				

## ACCESSORI DEL SERBATOIO

- 1) Passo d'uomo Ø400
- 2) Piattaforma in lamiera bugnata zincata
- 3) Golfare di sollevamento
- 4) Tubolare 60x60 supp. tettoia
- 5) Tubo di calma per livello meccanico

- 6) Flangia DN 80 PN 16 per aspirazione con tubazione da 3"
- 7) Selle d'appoggio
- 8) Valvola limitatrice di carico da 3"
- 9) Traverse d'appoggio
- 10) Supp. targhetta

Modello		File		Foglio	2
GE TANK 10		GETANK10B100%		Segue	/
Bacino di contenimento	100%	Scala	1:60	Data	24/08/2021
Materiale	S 235 JR	Formato	A4	Unità	mm
Spessore lamiera	40/10 mm	Eseguito	A.P.	Revisione	04
Cliente		Verificato	A.P.	Approvato	S.V.
Divieto di riproduzione e/o divulgazione a termini di legge senza richiesta d'autorizzazione scritta di EMILIANA SERBATOI srl					

**EMILIANA SERBATOI**  
Largo Maestri del Lavoro, 40  
41011 Campogalliano (MO) – Italy  
Tel. +39 059 521911  
Fax +39 059 521919  
www.emilianaserbatoi.com