

SPECIFICHE PER LA REALIZZAZIONE

- La corda Cu 63 mm sarà interrata, in apposita trinca di circa 20 cm. di profondità nel terreno naturale a quota 0.80 riferita ai piani definitivi di stazione.
- La corda perimetrale deve essere posata ad una distanza superiore ai 2.00 m dalla recinzione
- La ditta addetta ai montaggi elettromeccanici curerà la messa a terra di tutte le altre apparecchiature non evidenziate sul disegno.
- Le eventuali tubazioni di acqua e di gas che dovessero entrare nell'area di stazione devono essere di materiale isolante per un tratto di sufficiente lunghezza, m 10.00, a partire dal perimetro della maglia verso l'esterno.
- Le masse delle apparecchiature telefoniche all'interno della stazione devono essere messe a terra sulla rete generale della stazione.
- Se il circuito telefonico esterno è su filo, deve essere installato un traslatore con livello d'isolamento 30 kV, attenendosi alle norme dell'U.T.T.
- I ferri di armatura di eventuali pali di fondazione devono essere collegati, tramite conduttori in rame, ad una piastra collettrice, pure in rame, da collegare a sua volta alla rete di terra dell'impianto
- Prevedere nei punti di giunzione delle tubazioni un cavallotto per la continuità elettrica degli stessi, ed inoltre eseguire la messa a terra ogni 20 m. circa comprese le estremità.

COMUNE DI BRINDISI

(Provincia di Brindisi)

PTO opere Rete elettrica Nazionale per connessione impianti fotovoltaici in Loc. C.da Vaccaro, C.da Baroni e C.da Casignano

Codifica

Descrizione

PFBR-D-T10

Rete di terra stazione smistamento 150 kV

Proponente



GUARINI S.R.L. Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ) Tel +39 02 997 493 83 guarini.srl@pec.it



SOLAR-KONZEPT ITALIA S.R.L. Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ) Tel +39 3409196155 www.solar-konzept.de



Galleria Vintler 17 - IT 39100 Bolzano (BZ) Tel +39 0299749383 pec: depalma.srl@pec.it

Progettazione opere di rete



Via San Giacomo dei Capri, 38

Via San Giacomo dei Capri, 38

Via San Giacomo dei Capri, 38

NICOLA GALDIERO ZO INGEGNERE CIVILLE AMPLINIALE CONTROLLA MILIMAZIONE

80128 NAPOLI

SEZIONE A

VIECENZIONE A

VIECENZIONE A

VIECENZIONE A

| REVISIONI | | | | | | |
|-----------|----|------------|--|-------------|------------|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 01 | 24.07.2019 | Inserimento chiosco, scaricatori e ampliamento area stazione | N. GALDIERO | F. DI MASO | GUARINI SRL - DEPALMA SRL - SOLAR KONZEPT ITALIA SRL |
| E | 00 | 31.05.2019 | PRIMA EMISSIONE | N. GALDIERO | F. DI MASO | GUARINI SRL - DEPALMA SRL - SOLAR KONZEPT ITALIA SRL |
| | N. | DATA | DESCRIZIONE | ELABORATO | VERIFICATO | APPROVATO |

| TIPOLOGIA DELL'ELABORATO | FORMATO | SCALA | FOGLIO |
|--------------------------|---------|-------|--------|
| DISEGNO | A2 | 1:200 | 1 / 1 |