

**CENTRALE DI BRINDISI - RIEPILOGO UTILIZZO ANALIZZATORI CAMPO ALTO NEL PERIODO DAL 01-01-2021 AL 31-12-2021**

GR1	ANALIZZATORE CO							ANALIZZATORE SO2							ANALIZZATORE NO						
	Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H		Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H		Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H	
	n	n	n	%	mg/m ³	n	%	n	n	n	%	mg/m ³	n	%	n	n	n	%	mg/m ³	n	%
N.F. + TRANSITORI	2791440	2625791	5009	0,19	999,711	427	0,02	2791440	2625798	3126	0,12	399,884	0	0,00	2791440	2625800	1110	0,04	229,745	0	0,00
NORMALE FUNZIONAMENTO	2464937	2449994	1819	0,07	988,137	126	0,01	2464937	2450001	3074	0,13	399,884	0	0,00	2464937	2450002	1109	0,05	170,255	0	0,00
TRANSITORIO	326503	175797	3190	1,81	999,711	301	0,17	326503	175797	52	0,03	398,611	0	0,00	326503	175798	1	0,00	229,745	0	0,00

GR3	ANALIZZATORE CO							ANALIZZATORE SO2							ANALIZZATORE NO						
	Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H		Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H		Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H	
	n	n	n	%	mg/m ³	n	%	n	n	n	%	mg/m ³	n	%	n	n	n	%	mg/m ³	n	%
N.F. + TRANSITORI	2836080	2378474	3046	0,13	997,396	928	0,04	2836080	2379554	0	0,00	594,097	0	0,00	2836080	2378474	2880	0,12	300,000	0	0,00
NORMALE FUNZIONAMENTO	2228613	2222148	373	0,02	996,817	88	0,00	2228613	2222148	0	0,00	594,097	0	0,00	2228613	2222148	0	0,00	274,537	0	0,00
TRANSITORIO	608187	157046	2673	1,70	997,396	840	0,53	608187	158126	0	0,00	350,116	0	0,00	608187	157046	2880	1,83	300,000	0	0,00

GR4	ANALIZZATORE CO							ANALIZZATORE SO2							ANALIZZATORE NO						
	Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H		Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H		Nr. Dati Elementari Analizzati	Nr. Dati Elementari Validi	Nr. Dati Elementari Analizzatore H		Valore Massimo nel Campo Scala	Nr. Dati Elementari a Fondo Scala H	
	n	n	n	%	mg/m ³	n	%	n	n	n	%	mg/m ³	n	%	n	n	n	%	mg/m ³	n	%
N.F. + TRANSITORI	2727360	2475518	1458	0,06	985,243	59	0,00	2727360	2475519	0	0,00	191,782	0	0,00	2727360	2475522	1206	0,05	345,949	0	0,00
NORMALE FUNZIONAMENTO	2315538	2310360	802	0,03	985,243	59	0,00	2315538	2310360	0	0,00	174,306	0	0,00	2315538	2310361	1206	0,05	345,602	0	0,00
TRANSITORIO	412542	165878	656	0,40	688,947	0	0,00	412542	165879	0	0,00	191,782	0	0,00	412542	165881	0	0,00	345,949	0	0,00