

ENEL Centrale Federico II - Brindisi: Elenco manutenzioni apparecchiature critiche per l'ambiente					
Impianto	Ordine	Tslo br.	Tipo manutenzione	Testo intervento	Esito
DeSox	30000012362	BS4 SOSTITUZIONE CESTELLI GGH STRATO CALDO	Manutenzione programmata	Sostituzione cestelli	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011197	D03 Attività assorbitore B IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011199	D03 Attività prelavatore B IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011202	D03 Attività PARTI COMUNI IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011198	D03 Attività prelavatore A IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011201	D03 Attività su VAD B e condotti FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011200	D03 Attività su VAD A e condotti FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011856	BS4 SOSTITUZIONE CESTELLI GGH STRATO CALDO	Manutenzione programmata	Sostituzione cestelli	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011203	D03 Attività su GGH A in FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011196	D03 Attività assorbitore A IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011204	D03 Attività su GGH B in FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011896	D04 Attività prelavatore B IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011895	D04 Attività prelavatore A IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011892	D04 Attività assorbitore A IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011899	D04 Attività su VAD A e condotti FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011900	D04 Attività su VAD B e condotti FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011294	Revisione Soffiatori GGH A	Manutenzione programmata	Ripristino funzionalità soffiatori	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011295	Revisione Soffiatori GGH B	Manutenzione programmata	Ripristino funzionalità soffiatori	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011190	BS3 Ispezione GGH	Manutenzione programmata	Ispezione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011893	D04 Attività assorbitore B IN FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011897	D04 Attività su GGH A in FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000011898	D04 Attività su GGH B in FERMATA	Manutenzione programmata	Pulizie, lavaggi e ripristini su condizione	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000012507	BS3 GGH A sost. olio di lubrificazione	Manutenzione programmata	Sostituzione olio	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	30000010894	REVAMPING SERBATOIO SOLFURO DI SODIO	Investimento a progetto	Attività di installazione nuovi serbatoi per riduzione volumi di stoccaggio a seguito uscita Seveso	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	20000645646	DX1 - MANUTENZIONE PHMETRI MS A/B	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	20000627122	DX1 - MANUTENZIONE PHMETRI MS A/B	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	20000669355	DX3 MANUTENZIONE PHMETRI Ass A/B	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
DeSox	20000693274	DX1 - MANUTENZIONE PHMETRI MS A/B	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011292	Revisione soffiatori RA B	Manutenzione programmata	Ripristino funzionalità soffiatori	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011191	BS3 Ispezione filtri a manica	Manutenzione programmata	Ispezione	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011291	Revisione Soffiatori RA A	Manutenzione programmata	Ripristino funzionalità soffiatori	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011417	isp. Girante-Serrande+cond. 3VA B	Manutenzione programmata	Ispezione finalizzata alla verifica stato macchinario	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011418	isp. Girante-Serrande+cond. 3VAG A	Manutenzione programmata	Ispezione finalizzata alla verifica stato macchinario	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011419	isp. Girante-Serrande+cond. 3VAG B	Manutenzione programmata	Ispezione finalizzata alla verifica stato macchinario	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011416	isp. Girante-Serrande+cond. 3VA A	Manutenzione programmata	Ispezione finalizzata alla verifica stato macchinario	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000012612	BS3 - REV. CENTRALINA OLEODINAM. APM A-B	Manutenzione programmata	Revisione programmata centralina	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000012611	BS3 - REV. CENTRALINA OLEODINAM. VAD A-B	Manutenzione programmata	Revisione programmata centralina	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000012610	BS3 - REV. CENTRALINA OLEODINAM. VAG A-B	Manutenzione programmata	Revisione programmata centralina	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000012517	BS3 - SOSTITUZIONE OLIO LUBR. CUSC. RA A	Manutenzione programmata	Sostituzione olio	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011135	BS4 RIPARAZ. TRASFORMATORE 4TVAG B	Manutenzione programmata	Manutenzione programmata trasformatore	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000012609	BS3 - REV. CENTRALINA OLEODINAM. VA A-B	Manutenzione programmata	Revisione programmata centralina	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011075	BS3 RIPARAZIONE TRASFORMATORE 3TVAG A	Manutenzione programmata	Manutenzione programmata trasformatore	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011076	BS3 RIPARAZIONE TRASFORMATORE 3TVAG B	Manutenzione programmata	Manutenzione programmata trasformatore	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000011134	BS4 RIPARAZ. TRASFORMATORE 4TVAG A	Manutenzione programmata	Manutenzione programmata trasformatore	Attività eseguita con esito positivo
Filtri a maniche	30000012434	3RA B CUSCINETTO SUP. SOST. OLIO	Manutenzione programmata	Sostituzione olio	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	2000056373	Istar: pmp piscina fin 104A rumorosa	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000594212	ITAR-serb HCL: montaggio livello	Manutenzione Correttiva	Sostituzione livellostato	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000654031	ITAR-inserim filtri piscina finale	Manutenzione Correttiva	Sostituzione filtri	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000704348	ITAR-pmp CA 060 XZ : perde tenuta albero	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000599026	Istar: pmp sfangam 026B perde tenuta pmp	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	2000056377	Istar: pmp SAR 008C pulizia filtro aspira	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000608885	Istar: pmp calce 040 AN perde tenuta	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000762370	ITAR-disciol: non si avvia la pmp di ril	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000748781	ITAR-oleose serb 7 mc del disciol: tub T	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000609192	Istar: disciol, pmp non manda	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto ISTAR	20000802357	ITAR-Phmetro 172x- contr/taratura (QU)	Manutenzione Correttiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000637987	TSD: pmp usc.IMP. CA001C anom.electric	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000689728	TSD: pmp CA050A perdita su flangia aspir	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000632684	tsd:pmp calce 172A perde tenuta	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000617484	TSD - SEDI 1 - pmp CA120B: perde tenuta	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000693273	TSD manutenzione Phmetri	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000669352	TSD manutenzione Phmetri	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000645645	TSD manutenzione Phmetri	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Impianto TSD	20000608538	TSD manutenzione Phmetri	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Precipitatore Elettrostatico	30000011273	GR1-PE-Ispezione elettrofiltri SS1 - SS2	Manutenzione programmata	Interventi di ripristino componenti meccanici e campi elettrici	Attività eseguita con esito positivo
Precipitatore Elettrostatico	20000787307	GR1:Elettrofiltri SS2 ispezione	Manutenzione Correttiva	Miglioramento efficienza captazione polveri	Attività eseguita con esito positivo
Precipitatore Elettrostatico	20000787309	GR1:Elettrofiltri SS1 ispezione	Manutenzione Correttiva	Miglioramento efficienza captazione polveri	Attività eseguita con esito positivo
Precipitatore Elettrostatico	20000824583	GR1-ISPEZIONE INTERNA ELETTROF. SS1/2	Manutenzione Correttiva	Miglioramento efficienza captazione polveri	Attività eseguita con esito positivo
Sistema monitoraggio emissioni	20000728214	S30-CONDIZ. POSTAZ. SME CIMINIERA GR.1	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata strumenti	Attività eseguita con esito positivo
Sistema monitoraggio emissioni	20000750561	evap.4: tarat.ph-metri reint. .ficio(QU)	Manutenzione Correttiva	Taratura Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Sistema monitoraggio emissioni	20000793466	evap.3:tarat. PH-metri reinteg.e nci (QU)	Manutenzione Correttiva	Taratura Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Sistema monitoraggio emissioni	20000765292	Ev 2 : misura pH H2O reintegro: ripristi(QU)	Manutenzione Correttiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Sistema monitoraggio emissioni	20000585396	av 2 : controllo/taratura Phmetri integra	Manutenzione Correttiva	Manutenzione programmata Phmetri	Attività eseguita con esito positivo
Sistema monitoraggio emissioni	20000572158	AIA 2021 TBS - MANUT.E MONITORAGGI (PH),(TI), (C)	Manutenzione Preventiva	Manutenzione programmata strumenti	Attività eseguita con esito positivo
DeNOx	20000662850	GR3-TARATURA NASI NH3 ZONA SKID	Manutenzione Correttiva	Taratura Strumenti	Attività eseguita con esito positivo
DeNOx	2000063143	GR4-TARATURA NASI NH3 ZONA SKID(LA)	Manutenzione Correttiva	Taratura Strumenti	Attività eseguita con esito positivo
DeNOx	20000727533	GR1 TAR. ANALIZ. NH3 OMOGENIZZAT(LA)	Manutenzione Correttiva	Taratura Strumenti	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000679359	T10 Pompa acqua depolvero CA051B	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000621548	Imp. Abb. Polveri a umido: Tubazione rotta	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000736652	T12 ripristino abbattimento polveri	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000676609	bunker 2 imp. abb. polv.	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000707802	T12- ABBATTIMENTO A POLVERE A UMIDO	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000670106	N33: IMP. ABBATTIMENTO POLVERI A UMIDO	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000576261	T13-RIPR. ELLETR. ABBAT. POLV. UMIDO (SO)	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000583591	NTC ext Abbattimento polveri (CA) F	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000584149	DOME B: FILTRI IMP. ABBATT. POLVERI	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000584150	DOMEC : FILTRI IMP. ABBATT. POLVERI	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000644113	BK4-ABBATTIMENTO POLVERE A UMIDO(SO)F	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000653962	T4 - Anomalia imp abbatti. polveri(CA) F	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000709285	T12 abbatt. polveri(SO)F	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000712763	T4-T6-T8 abbattimento polveri (CA) F	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000780935	N11 - Ripristino abbatt polveri (CA) F	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000783399	SU B ripristino abbattimento polveri	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000824767	T11-ABBATTIM. POLV. H2O PIANO N19(SO)F	Manutenzione Correttiva	Ripristino funzionalità	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000650913	NASTRI DOME - RIPRISTINO PANNELLI	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000599688	N8 - Riparazione pannellatura di fondo	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000809456	Tram. Emerg. N22 - Modifica Pannellatura	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000661395	N13 - Sostituzione pannelli	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000632218	Tram. Emerg. A - Modifica Pannellatura	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000632227	Tram. Emerg. B - Modifica Pannellatura	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000751025	N20 smont. ,rimont.e modifica pannelliT12	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000700526	N42 Ripris. pannelli+cappottina	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000718262	Cab.95 - Pannello copertura compressori	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000780357	N13 ripristino pannellatura tamburo #8	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo
Trasporto e stoccaggio carbone	20000707803	T10 Ripanellatura testata N17	Manutenzione Correttiva	Ripristino pannellatura	Attività eseguita con esito positivo