

## Conteggio apparecchiature componenti attivi LDAR

### Centrale ENEL "Eugenio Montale" La Spezia

Linea=Gasolio Torce, Stato=Attivo

Linea	Tipo fluido	Tipo Componente	Zona di perdita	Totale Componenti	Nr. Componenti LDAR
Gasolio Torce	Gasolio	Filtro	Guarnizione	36	36
Gasolio Torce	Gasolio	Flangia	Guarnizione	200	200
Gasolio Torce	Gasolio	Pompa	Tenuta	2	2
Gasolio Torce	Gasolio	Pressostato	Guarnizione	6	6
Gasolio Torce	Gasolio	Tappo	Guarnizione	22	22
Gasolio Torce	Gasolio	Valvola per liquidi leggeri	Stelo, premistoppa, guarnizioni	172	172
			Totale	438	

## Conteggio apparecchiature componenti attivi LDAR

Centrale ENEL "Eugenio Montale" La Spezia

Linea=Metano a Caldaie Ausiliarie, Stato=Attivo

Linea	Tipo fluido	Tipo Componente	Zona di perdita	Totale Componenti	Nr. Componenti LDAR
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Drenaggio	Guarnizione	2	2
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Flangia	Guarnizione	59	59
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Niples	Guarnizione	17	17
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Pozzetto	Guarnizione	3	3
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Presa	Guarnizione	2	2
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Pressostato	Guarnizione	9	9
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Raccordo	Guarnizione	120	120
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Tappo	Guarnizione	9	9
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Termometro	Guarnizione	2	2
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	Valvola gas	Stelo, premistoppa, guarnizioni	93	93
			Totale	316	

## Conteggio apparecchiature componenti attivi LDAR

### Centrale ENEL "Eugenio Montale" La Spezia

Linea=Metano a Gr. 3, Stato=Attivo

Linea	Tipo fluido	Tipo Componente	Zona di perdita	Totale Componenti	Nr. Componenti LDAR
Metano a Gr. 3	Gas naturale	Contatore	Guarnizione	2	2
Metano a Gr. 3	Gas naturale	Flangia	Guarnizione	121	121
Metano a Gr. 3	Gas naturale	Manometro	Guarnizione	3	3
Metano a Gr. 3	Gas naturale	Pressostato	Guarnizione	10	10
Metano a Gr. 3	Gas naturale	Tappo	Guarnizione	47	47
Metano a Gr. 3	Gas naturale	Valvola gas	Stelo, premistoppa, guarnizioni	83	83
			Totale	266	

## Conteggio apparecchiature componenti attivi LDAR

Centrale ENEL "Eugenio Montale" La Spezia

Linea=Trattamento Gas Metano , Stato=Attivo

Linea	Tipo fluido	Tipo Componente	Zona di perdita	Totale Componenti	Nr. Componenti LDAR
Trattamento Gas Metano	Gas naturale	Flangia	Guarnizione	123	123
Trattamento Gas Metano	Gas naturale	Pressostato	Guarnizione	9	9
Trattamento Gas Metano	Gas naturale	Tappo	Guarnizione	15	15
Trattamento Gas Metano	Gas naturale	Valvola gas	Stelo, premistoppa, guarnizioni	95	95
			Totale	242	

## Impianto Centrale ENEL "Eugenio Montale" La Spezia

### Emissioni delle linee nel 2021, da Gennaio a Dicembre

Linea	Tipo fluido	Numero componenti	Numero misurati	Numero misure	Emissione [kg/a]
Gasolio Torce	Gasolio	438	438	438	2,3
Metano a Caldaie Ausiliarie	Gas naturale	316	316	328	27,6
Metano a Gr. 3	Gas naturale	266	266	270	347,0
Trattamento Gas Metano	Gas naturale	242	242	420	790,6
Totale		1.262	1.262		1.167,5