



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

A Terna Rete Italia S.p.A.
dipartimento-sud@pec.terna.it

OGGETTO: [ID:8381]Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella - Colli Aminei - Variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei in Comune di Napoli. Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, del D.Lgs. 152/2006. Comunicazione esito valutazione.

Con nota prot. TERNA/P20220036249 del 29/04/2022 acquisita al prot. MiTE_2022-0052612 del 29/04/2022, Terna Rete Italia S.p.A. ha trasmesso istanza di valutazione preliminare, ex art. 6, c.9, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito al progetto “Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella - Colli Aminei - Variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei in Comune di Napoli”, in quanto modifica ad opera ricadente al punto 2 lettera h dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ovvero “*modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, II bis già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi (modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)*”.

Le motivazioni dell'opera risiedono principalmente nel miglioramento dell'attuale situazione del sistema elettrico nell'area della provincia di Napoli che è caratterizzato da vetustà e scarsa affidabilità degli elementi di rete (in particolare cavi e linee aeree 220 kV).

L'intervento oggetto della presente valutazione preliminare si configura come una variante in cavo interrato alla linea 220 kV "Arenella – Colli Aminei ", in sostituzione del tratto di elettrodotto aereo compreso tra l'area di transizione (ubicata in area ENEL all'altezza del civico 190 di Via Iannelli) e la CP Colli Aminei. La demolizione del tratto di elettrodotto aereo in alta tensione, unitamente alla realizzazione del nuovo tratto in cavo interrato, oltre a permettere il potenziamento dell'elettrodotto 220 kV Arenella – Colli Aminei, libererà un'area fortemente urbanizzata del Comune di Napoli, contribuendo al miglioramento ambientale e paesaggistico della zona.

In allegato alla richiesta di valutazione preliminare il Proponente ha trasmesso la lista di controllo predisposta conformemente alla modulistica pubblicata sul Portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) e al Decreto direttoriale n. 239 del 3 agosto 2017 recante “*Contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104*” ed alcuni elaborati di dettaglio.

ID Utente: 10926

ID Documento: VA_05-Set_05-10926_2022-0001

Data stesura: 24/05/2022

✓ Resp.Set: Pieri C.

Ufficio: VA_05-Set_05

Data: 24/05/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Si rappresenta inoltre che, con nota acquisita al prot. 12233/DVA del 15/05/2019, il proponente ha trasmesso la nota tecnica “Elettrodotti aerei, in cavo interrato e demolizioni: attività di cantiere e misure di ripristino e mitigazione” contenente le azioni che la Società intende porre in essere in fase di cantiere, relativamente sia alla costruzione che alla demolizione degli elettrodotti aerei ed in cavo, e gli accorgimenti ambientali cautelativi che la Società medesima si impegna a rispettare.

Sulla base delle informazioni fornite dal proponente nella documentazione trasmessa e delle valutazioni svolte, come più diffusamente illustrato nella nota tecnica prot. Int. MiTE_2022-0062094 del 18/05/2022 allegata, si ritiene che per il progetto in valutazione denominato “Potenziamento del collegamento 220 kV Arenella - Colli Aminei - Variante in cavo interrato XLPE in sostituzione del tratto aereo esistente dal sostegno n. 46/A alla CP Colli Aminei in Comune di Napoli” non determini impatti ambientali significativi e negativi e che quindi sia ragionevolmente da escludere la necessità di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale.

Al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali, si rimanda al parere degli enti competenti per eventuali ulteriori “nulla osta” e/o autorizzazioni.

Il Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegato: prot. Int. MiTE_2022-0062094 del 18/05/2022