

Committente: ENEL GLOBAL THERMAL GENERATION SRL - THERMAL O&M TS -  
CHEMICAL AND ENVIRONMENTAL  
Via Carlo Bini 50134 Firenze - FI  
Codice cliente: 4239

Data emissione: 21-06-2021

Categoria merceologica: <sup>(4)</sup>	ACQUA. Acqua S29		
Punto di campionamento: <sup>(4)</sup>	Enel Produzione Spa - C.le Assemini		
Procedura di camp.to: <sup>(4)</sup>	A cura del committente		
Documenti allegati:	-		
Operatore:	A cura del committente	Data accettazione:	07-06-2021
Tipo imballaggio/contenitore:	P.E., Vials	Data prelievo: <sup>(4)</sup>	11-05-2021
Descrizione sugello:	No	Ora di prelievo: <sup>(4)</sup>	14:30
Quantità di campione:	200 ml	Temp. all'arrivo:	8°C

### RAPPORTO DI PROVA 22.158\_21

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

PARAMETRI	RISULTATI- [U] <sup>(1)</sup>	UdM	LIMITI	INIZIO-FINE
<b>BTEX (UNI)</b>				
Benzene <small>Metodo: UNI EN ISO 15680:2005</small>	<0,1	µg/l		08-06-2021 - 18-06-2021
Etilbenzene <small>Metodo: UNI EN ISO 15680:2005</small>	<1	µg/l		08-06-2021 - 18-06-2021
Stirene <small>Metodo: UNI EN ISO 15680:2005</small>	<1	µg/l		08-06-2021 - 18-06-2021
Toluene <small>Metodo: UNI EN ISO 15680:2005</small>	<1	µg/l		08-06-2021 - 18-06-2021
O-xilene <small>Metodo: UNI EN ISO 15680:2005</small>	<1	µg/l		08-06-2021 - 18-06-2021
M,p - xilene <small>Metodo: UNI EN ISO 15680:2005</small>	<1	µg/l		08-06-2021 - 18-06-2021
<b>METALLI</b>				
Ferro <small>Metodo: APAT CNR IRSA 3010 B Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 3160 B Man 29 2003</small>	9,89 [±0,79]	µg/l		14-06-2021 - 15-06-2021

#### NOTE AL RDP:

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici, avendo operato in condizioni di ripetibilità. Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Per il parametro Odore (in matrici acquose), la soglia di percezione del laboratorio espressa come n-butanolo è di 9 mg/l;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

**Il Chim. Dott.ssa Sara Granafè**  
**Ordine dei Chimici e Fisici**  
**di Lecce e Brindisi n. 328 Sez.A**

Documento firmato digitalmente secondo la vigente normativa  
Fine del RAPPORTO DI PROVA 22.158\_21

(4) Dati forniti dal cliente

Mod 751/04 Rev.5 del 11.12.2014 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7Q5 SN A15F07SCA02

Pag. 1 di 1

**S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.**

Sede Legale ed Operativa: Via Francesco Franco, sn – 72023 Mesagne (BR) | info@scatest.com | Tel. 0831 771857 | Fax 0831 735466 | REA 100418 CCIAA di Brindisi P.IVA 01780320741 | Cap. Soc. Euro 120.000,00 (int. versato) | Unità Locale Cagliari: 6A Strada Ovest (z.i.) Loc. Macchiareddu – Assemini (CA) | Unità Locale Civitavecchia: Via A. Volta, 22 – Civitavecchia (RM)