



ENEL-PRO-11/04/2022-0005537

enelproduzione@pec.enel.it

PRO/TGI/CCGT-O&G/PP-CENTER/PP-LA

Spett.le
ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Spett.le
ARPA MOLISE
Via Corsica, 99 86039 Termoli (CB)
arpamolise@legalmail.it

e p.c.

Spett.le
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione III - Rischio Rilevante e AIA
cress@pec.miniambiente.it

Oggetto: Decreto Ministeriale n. 259 del 11.12.2020 - Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'Impianto Turbogas di Larino della Società Enel Produzione S.p.A. - sito nel Comune di Larino (CB) - Comunicazione ai sensi dell'art. 273, lettera b) comma 4, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto per l'esercizio dell'Impianto Turbogas Enel Produzione S.p.A. di Larino, in ottemperanza a quanto previsto alla lettera b) comma 4 art. 273 D. Lgs 152/06, si tramette in allegato alla presente la tabella riepilogativa delle ore di funzionamento, per ciascuna unità turbogas per l'anno 2021.

Distinti saluti,

VINCENZO DE MAIO

Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

1/1



Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

Ore di funzionamento 2021

Mese	Gruppo 1 (Camino E1)	
	Numero Avviamenti (n°)	Ore di Funzionamento (hh.mm)
Gennaio	0	0:00
Febbraio	0	0:00
Marzo	0	0:00
Aprile	0	0:00
Maggio	0	0:00
Giugno	1	4:41
Luglio	4	11:38
Agosto	0	0:00
Settembre	1	6:02
Ottobre	0	0:00
Novembre	2	1:24
Dicembre	2	13:33
Totale	10	37:18

Mese	Gruppo 2 (Camino E2)	
	Numero Avviamenti (n°)	Ore di Funzionamento (hh.mm)
Gennaio	0	0:00
Febbraio	0	0:00
Marzo	0	0:00
Aprile	0	0:00
Maggio	0	0:00
Giugno	0	0:00
Luglio	0	0:00
Agosto	0	0:00
Settembre	0	0:00
Ottobre	0	0:00
Novembre	0	0:00
Dicembre	0	0:00
Totale	0	0:00

Anno 2021	Gruppo 1 (Camino E1)	
	Numero Avviamenti (n°)	Ore di Funzionamento (hh.mm)
1° Trimestre	0	0:00
2° Trimestre	1	4:41
3° Trimestre	5	17:40
4° Trimestre	4	14:57
Totale Anno	10	37:18

Anno 2021	Gruppo 2 (Camino E2)	
	Numero Avviamenti (n°)	Ore di Funzionamento (hh.mm)
1° Trimestre	0	0:00
2° Trimestre	0	0:00
3° Trimestre	0	0:00
4° Trimestre	0	0:00
Totale Anno	0	0:00

Ore di Funzionamento Massime ammesse dal Decreto AIA
DVA-MIN-0000259 del 11/12/2020

500

Ore di Funzionamento Massime ammesse dal Decreto AIA
DVA-MIN-0000259 del 11/12/2020

500

N.B. la presente tabella viene inoltrata in seguito alla prescrizione, di cui alla lettera A) punto 2, del Parere Istruttorio Conclusivo Prot. CIPPC-00-2015-0002167 del 11/11/2015 di cui alla richiesta di modifica ID 73/866, il Gestore, oltre all'ottemperanza delle prescrizioni previste nel Decreto AIA in oggetto, presenterà all'Autorità Competente e, comunque, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il 30 Aprile di ogni anno, a partire dal 2017, un documento riepilogativo delle ore operative annue di ciascuna unità turbogas garantendone il rispetto dei limiti alle ore operative prescritte.