



San Donato Milanese, 15/09/2021

**Oggetto: Valori medi delle emissioni rilevati in campo**

Impianto di Montesano - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 1.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx 15% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	O <sub>2</sub> (%)
Rapporto di prova 129-2021 del 14/09/2021 Misure effettuate il 07/09/2021 dalle 09:49 alle 10:19	4.2	31.5	15.13
Rapporto di prova 130-2021 del 14/09/2021 Misure effettuate il 07/09/2021 dalle 10:19 alle 10:49	3.9	30.9	15.19
Rapporto di prova 131-2021 del 14/09/2021 Misure effettuate il 07/09/2021 dalle 10:49 alle 11:19	4.0	31.0	15.23
<b>Media aritmetica</b>	<b>4.0</b>	<b>31.1</b>	<b>15.18</b>

Impianto di Montesano - Media dei valori di emissione per i rapporti di prova riguardanti l'unità TC 3.

RAPPORTO DI PROVA	CO 15% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	NOx 15% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )	O <sub>2</sub> (%)
Rapporto di prova 132-2021 del 14/09/2021 Misure effettuate il 07/09/2021 dalle 14:44 alle 15:14	4.9	56.8	14.84
Rapporto di prova 133-2021 del 14/09/2021 Misure effettuate il 07/09/2021 dalle 15:14 alle 15:44	4.4	57.4	14.85
Rapporto di prova 134-2021 del 14/09/2021 Misure effettuate il 07/09/2021 dalle 15:44 alle 16:14	3.9	57.2	14.86
<b>Media aritmetica</b>	<b>4.4</b>	<b>57.1</b>	<b>14.85</b>

DISPMI  
Laboratori e Sviluppo  
Dott.ssa Alejandra Casola

D.ssa Alejandra Casola López  
Laboratori e Sviluppo



DISPMI  
Laboratori e Sviluppo  
Il Responsabile  
(Ing. A. Alagna)