

Anno	n° bombole interamente consumate	Peso bombola (kg)	Consumo totale (kg)
2021	0		0
			0
			0
			0

Peso molec. SF6 (g/mole)	146,052
R (cm ³ bar/gmole*K)	83,14

Impianto	Volume circuito (l)
POLO INT 132 kV	139,7
TA DA 132 kV	181,5
TA DA 380 kV	832,4
Stallo E01	118,9
Stallo E09	142,7

Data intervento	TPE (supervisore)	Motivazione (Eventuale rif. a n° ODL, tour-log, etc.)	Descrizione	Rif. Impianto (es. INT1, TA1)	Ditta esecutrice	P relativa circuito gas (bar) iniziale	P relativa circuito gas (bar) finale	Temperatura ambiente (°C)	Volume circuito isolante (litri)	Calcolo consumo gas (Kg) (non compilare!)	
										0,00	
16/02/2021	FUSARI	odm 5301366059/20 VERIFICA PERDITE ED EVENTUALE RABBOCCO GAS A TA E09 FASE S(matr 8952/05)	RABBOCCO A T.A E09 FASE S	T.A	REM srl	5,1	5,4	8		0,25	BILANCIA
05/03/2021	FUSARI	odm 5301366059/40 VERIFICA PERDITE ED EVENTUALE RABBOCCO GAS A TA E05 FASE 4(matr 3339)	RABBOCCO A T.A E05 FASE 4	T.A	REM srl	4,15	4,47	19		0,40	BILANCIA
23/03/2021	FUSARI	odm 5301366059/60 cambio guarniz manodensostato e sost gas sf6 TA E09 polo 8(matr 8952/05)per alta umidita' e perdita	cambio guarniz manodensostato e sost gas sf6 TA E09 polo 8	T.A	REM srl		5,97	10		0,10	BILANCIA
23/03/2021	FUSARI	odm 5301366059/60sost gas sf6 TA E09 polo 4 (matr 8950/05)per alta umidita'	sostituzione gas sf6 TA E09 polo 4	T.A	REM srl		5,97	10		0,10	BILANCIA
23/03/2021	FUSARI	odm 5301366059/60sost gas sf6 TA E09 polo 12 (matr 8951/05)per alta umidita'	sostituzione gas sf6 TA E09 polo 12	T.A	REM srl		5,97	10		0,10	BILANCIA
14/05/2021	FUSARI	odm 5301366059/70sost gas sf6 TA C01 polo 4 (matr 0032)per alta umidita'	sost gas TA c01 fase 4	T.A	REM srl		6			0,20	BILANCIA
14/05/2021	FUSARI	odm 5301366059/70sost gas sf6 TA C01 polo 12 (matr 0034)per alta umidita'	sost gas TA c01 fase 12	T.A	REM srl		6			0,10	BILANCIA
27/05/2021	FUSARI	odm 5301366059/100 verif perdite e rabbocco TA E06 fase 12 (matr 3345)	rabbocco gas TA e06 fase 12	T.A	REM srl	4,03	4,4			0,38	BILANCIA
11/06/2021	FUSARI	odm 5301366059/110 verif perdite e rabbocco TA E05 fase 4(matr 3340)	verif perdite e rabbocco TA E05 fase 4	T.A	REM srl		4,5			0,60	BILANCIA
16/06/2021	FUSARI	odm 5301366059/120 rabbocco TA E06 fase 12(matr 3345)	rabbocco TA E06 fase 12	T.A	REM srl		4,5			0,70	BILANCIA
06/07/2021	PRINCIPATO	odm 5301366059/140 rabbocco TA E05 fase 4 (matr 3340)	rabbocco TA E05 fase 4	T.A	REM srl	4,1	4,8			0,86	BILANCIA
06/09/2021	FUSARI	odm 5301366059/160rabbocco TA E07 fase 4(matr 3349)	rabbocco TA E07 fase 4	T.A	REM srl	4,1	4,8			0,8	BILANCIA
22/09/2021	PRINCIPATO	OdM n° 5002424389/10 Rabbocco SF6 TA E07 fase 4 (matr. 3349)	Rabbocco TA E07 fase 4	T.A	TERNA	4,1	4,7	21,8		0,35	BILANCIA
13/12/2021	FUSARI	odm 5002441020 VERIFICA PERDITE ED EVENTUALE RABBOCCO GAS A TA E09 FASE S(matr 8952/05)	RABBOCCO A T.A E09 FASE S	T.A	REM srl	5,31	5,76	8		0,20	BILANCIA
									totale	5,14	