



Dal campo fotovoltaico

* Connessioni UTF sigillate
M1=M2 Contatore di energia
CI=0,5S (energia attiva) CEI EN 62053-22
CI=2 (energia reattiva) CEI EN 62053-23

I TA e TV dedicati ai contatori devono essere:
TA: DY4131/5 200/5A
TV: DY4141/3 20000/100V



REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI CASERTA
COMUNE DI RIARDO E PIETRAMELARA

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "INDUSTRIA DEL SOLE 3" DELLA POTENZA DI 6000 kW
Codice di Rintracciabilità: 301556187

STARENERGIA
StarEnergia srl
sede legale Via F. Giordani n. 42
800122 Napoli-IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
	TREND ENERGETICO s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel. +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA 1059005 - C.F. e P.IVA 09807461214 mail: trendenergetico@starenergia.com PEC: trendenergetico@pec.it Cod. Univoco 5RU082D	
		TAVOLA
		EG.05

Rev: 00	Data: 03/01/2022	Note:
Rev: 01	Data: 20/01/2022	