ATTRAVERSAMENTO CANALE DI SCOLO ACQUE METORICHE (SEZIONE CANALE RETTANGOLARE, QUADRATA O CIRCOLARE) CAVIDOTTO 20 kV n. 1 Tubo PEAD Ø 200 mm N.B: L' attraversamento sotterraneo dovrà essere effettuato con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) mediante l'impiego di macchine spingitubo che utilizzano tubi in polietilene ad alta densità (PEAD).





mail: trendenergetico@starenergia.com
PEC: trendenergetico@pecditta.com
Cod. Univoco 5RUO82D

Data: 03.01.2022

Data: 20.01.2022

Rev: 00

Rev: 01

EG.08