



- LEGENDA**
- IMPIANTO FOTOVOLTAICO
  - S.E. "CANCELLO 380"
  - CONFINI COMUNALI
  - CAVIDOTTO MT INTERRATO 3x(1x400) mm<sup>2</sup> (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI VETTORIAMENTO "BUFALA SEPONI" E LA SSE DEI PRODUTTORI NEI PRESSI DELLA SE "Cannello 380" LUNGHEZZA 5256 m
  - CAVIDOTTO MT INTERRATO 2[3x(1x400) mm<sup>2</sup>] (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA SSE DEI PRODUTTORI NEI PRESSI DELLA SE "Cannello 380" E LA CABINA DI VETTORIAMENTO GENERALE "BUFALA CANCELLO 1" - LUNGHEZZA 8441 m
  - CAVIDOTTO MT INTERRATO 3x(1x240) mm<sup>2</sup> (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI VETTORIAMENTO "BUFALA EST" E LA CABINA DI VETTORIAMENTO GENERALE "BUFALA CANCELLO 1" LUNGHEZZA 4739 m
  - CAVIDOTTO MT INTERRATO 3x(1x240) mm<sup>2</sup> (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI VETTORIAMENTO "BUFALA SUD" E LA CABINA DI VETTORIAMENTO GENERALE "BUFALA CANCELLO 1" LUNGHEZZA 6826 m
  - CAVIDOTTO MT INTERRATO 3x(1x400) mm<sup>2</sup> (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI VETTORIAMENTO "BUFALA NORD" E LA CABINA DI VETTORIAMENTO "BUFALA SUD" LUNGHEZZA 545 m
  - CAVIDOTTO MT INTERRATO 3x(1x185) mm<sup>2</sup> (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI VETTORIAMENTO "BUFALA CANCELLO 2" E LA CABINA DI VETTORIAMENTO GENERALE "BUFALA CANCELLO 1" LUNGHEZZA 651 m



REGIONE CAMPANIA  
 PROVINCIA DI CASERTA  
 COMUNI DI CASTEL VOLTURNO E CANCELLO ED ARNONE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BUFALA" DELLA POTENZA DI 56,48 MWp

**STARENERGIA**  
StarEnergia srl  
 sede legale Via F. Giordani n. 42  
 800122 Napoli IVA 05769401216 PEC: [starenergia@pec.it](mailto:starenergia@pec.it)

IMPIANTO DI RETE (Linea MT- Planimetria caavidotto di connessione alla S.E "Cannello 380" su CTR)

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
	STARBLUE s.r.l. <small>sede legale Via F. Giordani n. 42            800122 Napoli            Tel +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876            Rea - NA1051226 - C.F. e P.IVA 09700561211            mail: <a href="mailto:starblue@starenergia.com">starblue@starenergia.com</a>            PEC: <a href="mailto:starblue@pec.starenergia.com">starblue@pec.starenergia.com</a>            Cod. Unico SRU0820</small>	1:10.000
		TAVOLA
		TDE-03

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldra

Rev.	Data:	Redattore Note:
	23/09/2021	