
 <div>ISPECO Ispezioni Controlli s.r.l.</div>		RAPPORTO DI CONTROLLO SPESSIMETRICO Thickness examination report																TK									
Via Trieste, 111 - 1747 Vado Ligure (SV) Tel. 019.886370/71 - Fax 019.881877 www.ispeco.it - ispeco@ispeco.it																											
Doc. N.		TK-0636-22 ENIPOWER												Pag. Sheet						1 di/of 2							
Cliente		ENIPOWER												Disegno						ALLEGATO							
Ordine di Lavoro		PdL 100153												Materiale													
Commessa														Fluid													
Luogo		Enipower Ferrera Erboگونه												Temperatura						< 50 °C							
Proc. d'esame		PR/GQ/TK/03												Spec. di Linea						Piping Class							
Parti esaminate		CASSA ADIBITA ALLA LUNGA CONSERVAZIONE DELLA FASE V																									
Descrizione del componente		MANTELLO												Impianto						CC3							
Apparecchiatura usata		OLYMPUS 45MG												Sonde						D790-SM							
POS.	Spess. Nom.	Dn.	Alto	Basso	Nord	Sud	Est	Ovest	G	H	I	L	Ex1	Ex2	Ex3	Ex4	Ex5	Ex6	Ex7	Ex8	Ex9	Intr	SdC	Rid. Max dal Nom.			
1	10,00		9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,7	9,5	9,5	9,6	9,6	9,5	9,7	9,6	9,7	9,6	9,6	9,7	9,6		0,50			
2	10,00		9,6	9,5	9,7	9,6	9,6	9,6	9,7	9,6	9,6	9,6	9,5	9,7	9,6	9,6	9,7	9,6	9,7	9,6	9,6	9,5		0,50			
3	10,00		9,7	9,7	9,6	9,6	9,6	9,5	9,6	9,6	9,5	9,5	9,6	9,6	9,5	9,5	9,7	9,6	9,7	9,7	9,6	9,5		0,50			
4	10,00		9,6	9,6	9,6	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,5	9,5	9,6	9,7	9,6	9,6	9,5	9,6		0,50			
5	10,00		9,7	9,6	9,7	9,6	9,7	9,6	9,6	9,5	9,6	9,6	9,7	9,7	9,6	9,6	9,6	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6		0,50			
6	10,00		9,6	9,7	9,5	9,6	9,6	9,6	9,7	9,7	9,6	9,6	9,6	9,7	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,5	9,6	9,7		0,50			
7	10,00		9,6	9,6	9,6	9,6	9,5	9,6	9,6	9,6	9,5	9,6	9,5	9,6	9,7	9,7	9,5	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6		0,50			
8	10,00		9,8	9,6	9,9	9,8	9,8	9,7	9,8	9,8	9,9	9,7	9,8	9,8	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8		0,40			
9	10,00		9,9	9,8	9,8	9,9	9,8	9,8	9,9	9,8	9,8	9,9	9,7	9,9	9,8	9,9	9,8	9,9	9,9	9,8	9,8	9,9		0,30			
TOTALE PUNTI		180												< 50 °C												NOTE	
L' operatore Il Liv. Operator Lev. Il		Data Date		Ispettore Cliente Customer Inspector																				Data Date			
VENEZIANO J.A.		28/03/2022																									
Firma Signature		Firma Signature																									

 <div>ISPECO Ispezioni Controlli s.r.l.</div>		RAPPORTO DI CONTROLLO SPESSIMETRICO Thickness examination report																TK													
Via Trieste, 111 - 1747 Vado Ligure (SV) Tel. 019.886370/71 - Fax 019.881877 www.ispeco.it - ispeco@ispeco.it																															
Doc. N.		TK-0636-22 ENIPOWER												Pag. Sheet				2 di/of 2													
Cliente		Customer		ENIPOWER												Disegno				Dwg				ALLEGATO							
Ordine di Lavoro		Order		PdL 100153												Materiale				Material											
Commessa		Job														Fluido				Fluid											
Luogo		Location		Enipower Ferrera Erbognone												Temperatura				Temp.				< 50 °C							
Proc. d'esame		Ex. Procedure		PR/GQ/TK/03												Spec. di Linea				Piping Class											
Parti esaminate Details of parts				CASSA ADIBITA ALLA LUNGA CONSERVAZIONE DELLA FASE V																											
Descrizione del componente Component description				BOCCELLI												Impianto Plant's				CC3											
Apparecchiatura usata Test instrument				OLYMPUS 45MG												Sonde Probes				D790-SM											
POS.	Spess. Nom.	Dn.	Alto A	Basso B	Nord C	Sud D	Est E	Ovest F	G	H	I	L	Ex1 M	Ex2 N	Ex3 O	Ex4 P	Ex5 Q	Ex6 R	Ex7 S	Ex8 T	Ex9 U	Intr V	SdC	Rid. Max dal Nom.							
B1		1"1/2	2,9	2,8	2,9	2,9																									
B2		1/2"	2,0	2,1	2,0	2,1																									
B3		1"1/2	2,8	2,8	2,7	2,8																									
B4		3/4"	2,1	2,0	2,1	2,1																									
B5		3/4"	2,0	2,0	2,1	2,2																									
B6			2,6	2,9	2,7	3,0																									
TOTALE PUNTI			24		< 50 °C		NOTE																								
L' operatore Il Liv. Operator Lev. Il				Data Date				Ispettore Cliente Customer Inspector												Data Date											
VENEZIANO J.A.				28/03/2022																											
Firma Signature				ISPECO S.r.l. VENEZIANO J.A. Incar. Ordre: 28/03/2022 CERTEN ISO 9712												Firma Signature															

ENIPOWER
Ferrera Erbognone

IMPIANTO:
CC3

SERBATOIO CASSA ADIBITA ALLA LUNGA CONSERVAZIONE DELLA FASE V

fg. 1/2

VISTA: NORD

MANTELLO: PRIMA E SECONDA VIROLA

