



Ministero della Transizione Ecologica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS

Alla A2A gencogas S.p.A.
a2a.gencogas@pec.a2a.eu

e, p.c.

All'ARPA Lombardia
arpa@pec.regione.lombardia.it
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: [ID_VIP: 8137] Determinazione ministeriale MATTM_DEC_2020-0000151 del 15/06/2020 relativa al Progetto “Upgrade delle turbine a gas della centrale termoelettrica di Cassano d'Adda - Prescrizione: 1”.
Proponente: A2A gencogas S.p.A.
Comunicazione esito verifica di ottemperanza.

Con riferimento al procedimento in oggetto, ai fini della verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 1 della determinazione ministeriale MATTM_DEC_2020-0000151 del 15/06/2020, codesta Società ha trasmesso alla scrivente e all'Arpa Lombardia, quale Ente individuato dalla stessa determinazione ministeriale per la verifica di ottemperanza in questione, il documento riguardante lo stato di avanzamento del progetto di installazione del sistema di denitrificazione catalitica (SCR).

La suddetta documentazione è stata valutata dall'Arpa Lombardia che, con nota acquisita al prot. MiTE/21502 del 21/02/2022, ha espresso parere positivo in merito alle attività previste per ridurre le emissioni in atmosfera e ritiene dunque che tali attività siano coerenti con la prescrizione n. 1.

Stante quanto rappresentato dall'Arpa Lombardia con la sopra citata nota che allegata alla presente ne costituisce parte integrante, la scrivente, in qualità di Autorità competente, comunica l'avvenuta ottemperanza della condizione ambientale n. 1 del provvedimento MATTM_DEC_2020-0000151 del 15/06/2020 relativa al Progetto di cui all'oggetto.

Il Dirigente

Orsola Renata Maria Reillo
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Allegati:

Nota prot. MiTE/21502 del 21/02/2022

ID Utente: 16166
ID Documento: VA_05-Set_03-16166_2022-0024
Data stesura: 27/06/2022

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722 5074 - 5070 - e-mail: va-5@mite.gov.it

PEC: va@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 05/07/2022 alle ore 13:08