

ANNO

2024

Centrale di ALTOMONTE



Verifica serbatoi combustibili fuori terra

Verifica Sementrale cosi come prescritto Art 9 comma 7

Ispezione visiva

Denominazione della vasca P&I B22	Data	Segnalazioni eventuali interventi				
Stoccaggio gasolio (ST 4)	16/12/2024	OK				
Stoccaggio gasolio (ST 14)	16/12/2024	OK				

Prova di contenimento

	Data	Ora iniziale della prova	Misura del livello iniziale (cm)	Ora finale della prova	Misura del livello finale (cm)	Esito	Firma
Stoccaggio gasolio (ST 4)	16/12/2024	08:30	153	16:20	153	OK	
Stoccaggio gasolio (ST 14)	16/12/2024	08:40	38	16:30	38	OK	

ANNO

..... 2021

Centrale di ALTOMONTE

Verifica serbatoi combustibili fuori terra

Verifica Sementrale cosi come prescritto Art 9 comma 7

Ispezione visiva

Denominazione della vasca P&I B22
Stoccaggio gasolio (ST 4)
Stoccaggio gasolio (ST 14)

Data
24-06-2021
22-06-2021

Segnalazioni eventuali interventi
Nulla da segnalare
Nulla da segnalare

FIRMA


Prova di contenimento

Stoccaggio gasolio (ST 4)
Stoccaggio gasolio (ST 14)

Data
24-06-2021
22-06-2021

Ora iniziale della prova	Misura del livello iniziale (cm)
9,00	157,5
15,00	54

Ora finale della prova	Misura del livello finale (cm)
9,20	157,5
15,15	54

Esito
OK
OK

Firma
