

Data cfr. file segnatura.xml

TRASMISSIONE VIA PEC

prot. cfr. file segnatura.xml

Class.7-03-08 Fasc.2022/1

Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale
e Autorizzazioni
Viale Della Fiera, 8
40127 Bologna

Alla c.a. **Dr. Ruggero Mazzoni**

vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

OGGETTO: (ID_VIP: 8243) Valutazione d'incidenza per progetto "Realizzazione di un sistema di accumulo termico all'interno della Centrale termica di integrazione e riserva di Via Sardegna, 10 a Reggio Emilia", in Comune di Reggio Emilia, all'esterno del Sito Rete Natura 2000 IT 4030007.

In riferimento alla Vs. richiesta, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1455 del 26/05/2022 di eventuali osservazioni o contributi relativi all'intervento di "Realizzazione di un sistema di accumulo termico all'interno della Centrale termica di integrazione e riserva di Via Sardegna, 10 a Reggio Emilia", in Comune di Reggio Emilia, proposto da IREN Energia Spa, all'esterno del Sito Rete Natura 2000 IT 4030007, si trasmette la Pre-Valutazione d'incidenza ai sensi L.gvi. vigenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE

Arch. **Valerio Fioravanti**

Originale firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate.

- 1 / 2 -

Valutazione d'incidenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale, relativo all'intervento di "Realizzazione di un sistema di accumulo termico all'interno della Centrale termica di integrazione e riserva di Via Sardegna, 10 a Reggio Emilia", in Comune di Reggio Emilia, all'esterno del Sito Rete Natura 2000 IT 4030007.

VISTI:

- le Direttive comunitarie n. 79/409/CEE "Uccelli", n. 2009/147/CE "Conservazione degli uccelli selvatici" e n. 92/43/CEE "Habitat";
- il DPR 357/97 di recepimento della Direttiva n. 92/43/CEE, successivamente modificato dal DPR 120/03;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000" e smi;
- la Legge Regionale n. 4 del 20 maggio 2021, "Disposizioni in materia di rete natura 2000";
- la D.G.R. n. 1191 del 30/07/2007 "Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24, "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e Piacenziano;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- la deliberazione di G.R. n. 893 del 2/07/2012 "Revisione dei perimetri dei Siti Natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca-dati di Rete Natura 2000";
- la Delibera di G.R. 25/07/2016 n. 1166 "Subentro delle competenze gestionali delle riserve naturali e dei paesaggi naturali e seminaturali protetti. Assegnazione e concessione di un contributo per la gestione delle riserve agli enti competenti. L.R. n. 13 del 30 luglio 2015, art. 18";
- la Delibera di G.R. 22/01/2018, n. 79 "Approvazione delle Misure Generali di conservazione, delle Misure Specifiche di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- la Delibera di G.R. 16/7/2018, n. 1147 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C);
- la richiesta di parere di competenza trasmessa dal MITE Div. V – Sistemi di valutazione ambientale ed acquisita agli atti dello scrivente Ente in data 19/05/2022 prot. n. 1374, relativa ad un intervento di realizzazione di n. 4 serbatoi fuori terra in acciaio coibentato, cap. pari a 300 m3 cad., a Reggio Emilia, Via Sardegna, 10, posto all'esterno del Sito Rete Natura 2000 ZSC IT 4030007 "Fontanili Corte Valle Re";
- la documentazione tecnica presentata;
- la richiesta di osservazioni o contributi trasmessa dalla Regione Emilia-Romagna (VIPSA) ed acquisita agli atti dello scrivente Ente in data 26/05/2022 prot. n. 1455, relativa al medesimo intervento.

RILEVATO che l'intervento prevede la realizzazione di n. 4 serbatoi fuori terra in acciaio coibentato, cap. pari a 300 m3 cad., a Reggio Emilia, Via Sardegna, 10, all'esterno ed a circa 9 km a sud est del Sito Rete Natura IT 4030007.

VISTO lo Studio d'incidenza ed espletata la procedura di pre-Valutazione di Incidenza degli interventi, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-Valutazione di Incidenza, in quanto l'intervento previsto, vanta incidenza nulla sulle specie e gli habitat del sito ZSC IT 4030007 "Fontanili di Corte Valle Re" e risulta quindi, compatibile con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000.

IL DIRETTORE

Arch. Valerio Fioravanti

Originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme ad esso collegate.