



GRAZZANISE

SANTA MARIA LA FOSSA

Conessioni esterne MT 3x1x95 mm² (30÷46 kV)

CAVIDOTTO MT INTERRATO 3x(3x1x400) mm² (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI VETTORIAMENTO E LA S.E. "Cancello 380"

CABINA DI VETTORIAMENTO

Conessioni esterne MT 3x1x120 mm² (30÷46 kV)
 Conessioni esterne MT 3x1x185 mm² (30÷46 kV)
 Conessioni esterne MT 3x1x300 mm² (30÷46 kV)
 Conessioni esterne MT 3x1x150 mm² (30÷46 kV)
 Conessioni esterne MT 3x1x300 mm² (30÷46 kV)

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

- LEGENDA**
- Conessioni interne BT 2x1x240 mm² (0,6÷1,5kV)
 - Conessioni interne MT (30÷46 kV)
 - Conessioni esterne MT 3x1x120 mm² (30÷46kV)
 - Conessioni esterne MT 3x1x185 mm² (30÷46kV)
 - Conessioni esterne MT 3x1x95 mm² (30÷46 kV)
 - Conessioni esterne MT 3x1x300 mm² (30÷46kV)
 - Conessioni esterne MT 3x1x150 mm² (30÷46 kV)
 - Conessioni esterne MT 3x1x300 mm² (30÷46kV)
 - CAVIDOTTO MT INTERRATO 3x(3x1x400) mm² (30÷46 kV) DI COLLEGAMENTO TRA LA CABINA DI VETTORIAMENTO E LA S.E. "Cancello 380"
 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO
 - CONFINI COMUNALI



REGIONE CAMPANIA
 PROVINCIA DI CASERTA
 COMUNI DI SANTA MARIA LA FOSSA E GRAZZANISE

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "BOSCO CAMMINO" DELLA POTENZA DI 79,21 MWp

STARENERGIA
 StarEnergie srl
 sede legale Via Francesco Giordani n.42
 800122 Napoli IVA 05769401216 PEC: starenergia@pec.it

PLANIMETRIA CAVIDOTTI MT DI CONNESSIONE TRA I BLOCCHI

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
 ING. ROBERTO CALDARA COL. N. 11949	CAMPANIA SOLARE s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 800122 Napoli Tel +39 081 500 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA1051228 - C.F. e P.IVA 09700581219 mail: campaniasolare@starenergia.com PEC: campaniasolare@pec.it Cod. Univoco 5RU062D	1:5.000
		TAVOLA
		TDE-07

Revisioni e coordinamento: ing. Roberto Caldara		
Rev.	Data:	Redattore Note:
Rev. 01	20/07/2021	ing. Maria Graziosi