DOCUMENTO DI RIFERIMENTO	N.

TAB. GASD C.13.40.70.20

ATTRAVERSAMENTO CANALETTA A CIELO APERTO



TIPOLOGIA		H (m)	B (m)	BANCHETTI	D (m)
1	Cielo	1.00	1.00	ø100	ø100
2	Fondo	1.00	1.00	ø100	ø100

MATERIALI
- I MANUFATTI SONO COMPATTI DI SIGNATURA CALCAREA BIAVALTICA, GRANULOSA E TRACHITICA PRINCIPALMENTE CON PREVALENTE ALLEGGERIMENTO
CRITERI ESECUTIVI
LE CONDUTTURE DEVONO ESSERE POSTE A SEMIBANCHO, RIEMPITE IN TUTTA LA SUA ALTEZZA CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO CODE ASPIRANTI DEFINITE IN PROGETTO E COMPATTATE A MEZZO VIBRATORE.
LE CONDUTTURE DEVONO ESSERE POSTE ALTRESÌ ALMENO 0.50 m DAL FONDO DEL CANALE.
LE CONDUTTURE DEVONO ESSERE DOTATE DI ALMENO DUE PARATOIE DI ISOLAMENTO DA INSTALLARSI A MONTE E A VALLE DEL TRATTO DA ESEGUIRE.
NELLA SEMIBANCHINA DELLA SEZIONE POSTA IN PROGETTO, LA MASSA DEVONO POSIZIONARSI PARATOIE DI ISOLAMENTO PREZZO CHE CONSTRUCTO, TRAMITE ESCAVATORE, UN PICCOLO BACINO DI RACCOLTA DEL MATERIALE DI SCAVO PRIMA DI ESSERE ALLONTANATO.
LA SEZIONE DEVE ESSERE RIPRISTINATA ALLA FINE DEI LAVORI, PRIMA DELLA RIMOZIONE DEL BACINO DI RACCOLTA DEL MATERIALE DI SCAV