



**LEGENDA APPARECCHIATURE ZONA AT**

- ① Terminale cavo AT 150kV
- ② Scaricatore
- ③ Sezionatore tripolare orizzontale 145-170kV 2000A con lame di messa a terra e comando motorizzato
- ④ Trasformatore di tensione capacitivo (PROTEZIONI)
- ⑤ Interruttore tripolare 170kV 2000A 31.5kA
- ⑥ Trasformatore di corrente TG 170 N°4 prestazioni (Misure e Protezioni)
- ⑦ Trasformatore di tensione induttivo EMF 170 N°1 prestazione (Misure)
- ⑧ Sezionatore tripolare verticale 145-170kV 2000A
- ⑨ Trasformatore di potenza 30 MVA
- ⑩ Vasca raccolta olio
- ⑪ Vasca acqua per VV.FF.
- ⑫ Muro taglia fiamma
- ⑬ Sezionatore tripolare con lame di messa a terra sbarre 150 kV - comando manuale

- BETA LIBRA S.r.l.
- Spazio per altro produttore

Regione: PUGLIA  
 Provincia: BRINDISI  
 Comune: BRINDISI

**IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO DELLA POTENZA NOMINALE DI 50,62 MWp**

CODICE IDENTIFICATIVO PRATICA AUTORIZZAZIONE UNICA REGIONALE: 1G8YS61  
 CODICE PRATICA TERNA: 201800347

**BETA LIBRA S.r.l.**  
 Via Mercato, 3  
 20121 Milano (MI)  
 P.IVA: 11039750960

Titolo dell'Elaborato:  
 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA UTENTI CONDIVISA: PLANIMETRIA GENERALE

Denominazione del file dell'Elaborato:  
 TERNATAV06 . pdf

Elaborato:  
**TERNA TAV06**

Progettista:  
 ing. Gianluca PANTILE  
 Ordine Ing. Brindisi n. 803  
 Via Del Lavoro, 15/D  
 72100 Brindisi  
[pantile.gianluca@ingpec.eu](mailto:pantile.gianluca@ingpec.eu)  
 tel. +39 347 1939994  
 fax +39 0831 548001

Visti / Firme / Timbri:



NEXTA PROJECT HOLDCO  
 2 Hilliards Court, Chester Business Park  
 Chester, United Kingdom, CH4 9PX



SVILUPPO PROGETTO

APULIA ENERGIA S.r.l.  
 Via Sasso, 15  
 72023 Mesagne (BR)



Formato A1 - Scala 1:200

Data	Revisione	DESCRIZIONE	Elaborazione	Verifica e controllo
19.05.2021	0	PRIMA EMISSIONE	ing. Gianluca PANTILE	ing. Gianluca PANTILE
<b>REVISIONI</b>				