

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE-AFO Agosto 2020
AFO/4

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLI E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
-----------------	------------------	------------------------	------------------	---

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO UGELLI PIASTRE FORATE ED ABB. VAP	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GRIGLIATI-TRAVI E MENSOLA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LAMIERE ANTUSURA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO CARPENTERIE INTERNE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.E BADERNE POMPE SLURRY	MEC/AFO	15 GG	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO PULEGGE E CINGHIE POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.MOTORI	MEC/AFO	15 GG	VISIVO

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.	MAN-MEC/MAN-ELE/AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI OPERATORE DI TURNO
-------------------------------------	---	---------------------	------------------	--------------------------------------

PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE.AFO 4	APPROVATO: ESE.AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHI				

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE-AFO Agosto 2020
AFO/4

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLO E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
-----------------	------------------	------------------------	------------------	---

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVOLE PNEUMAT.	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GENER. TUBAZ.BASAL.T.POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GRUPPO ELETTROG.	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO GEN.CARPENT. ESTERNE	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FONDO BACINO	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO TUBAZ. ACQUA MARE	MEC/AFO	SEMESTRALE	VISIVO-C/STRUM.
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. ROT.AZ.90° GIUNTI IN GOMMA	MEC/AFO	ANNUALE	VISIVO/MECC

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.	MAN-MEC/MAN-ELE -AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI:OPERATORE DI TURNO
-------------------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------------------

PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE,AFO 4	APPROVATO: ESE,AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHI			
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--	--	--