

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO UGELLI PIASTRE FORATE ED ABB.VAP	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GRIGLIATI-TRAVI E MENSOLA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LAMIERE ANTIUSURA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO CARPENTERIE INTERNE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.E BADERNE POMPE SLURRY	MEC/AFO	15 GG	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO PULEGGE E CINGHIE POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.MOTORI	MEC/AFO	15 GG	VISIVO

GRANULAZ. CONDENS	RIPRISTINO ANOMALIE	MAN-MEC/MAN-ELE/AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA
L'OPPA "A" E "B"	COME DA P.P.O.O.			DI: OPERATORE DI TURNO

PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE, AFO, 2	APPROVATO: ESE, AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHI
<i>lll</i>	<i>ad</i>	<i>ad</i>	<i>lll</i>	<i>ad</i>	<i>ad</i>	<i>ad</i>	<i>ad</i>

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE -AFO Agosto 2020
AFO/2

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLO E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
----------	-----------	-----------------	-----------	----------------------------------------------

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FUNZIONALITA' VAL.VOLE PNEUMAT.	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GENER. TUBAZ.BASALT.POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO GEN.CARPENT. ESTERNE	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FONDO BACINO	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO TUBAZ. ACQUA MARE	MEC/AFO	SEMESTRALE	VISIVO-C/STRUM.
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. ROT.AZ.90° GIUNTI IN GOMMA	MEC/AFO	SEMESTRALE	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. SOST.DISCHI CALIB.SLURRY	MEC/AFO	ANNUALE	VISIVO/MECC

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.	MAN-MEC/MAN-ELE/AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI:OPERATORE DI TURNO
-------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------	------------------	--------------------------------------

PREPARATO: MAN/MIG	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE.AFO2	APPROVATO: ESE.AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHI			
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the page, corresponding to the approval columns in the table above.]