

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE -Afo - rev. Luglio 2022
AFO/4

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLI E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
-----------------	------------------	------------------------	------------------	---

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO UGELLI PIASTRE FORATE ED ABB.VAP	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GRIGLIATI-TRAVI E MENSOLA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LAMIERE ANTIUSURA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO CARPENTERIE INTERNE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.E BADERNE POMPE SLURRY	MEC/AFO	15 GG	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO PULLEGGE E CINGHIE POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.MOTORI	MEC/AFO	15 GG	VISIVO

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.	MAN-MEC/MAN-ELE/AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI:OPERATORE DI TURNO
-------------------------------------	---	---------------------	------------------	--------------------------------------

PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE/AFO/4	APPROVATO: ESE/AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHI		
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink across the bottom of the table]

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
 Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE -Afo - rev. Luglio 2022
AFO/4

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLO E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
----------	-----------	-----------------	-----------	--

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVOLE PNEUMAT.	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GENER. TUBAZ.BASALT.POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GRUPPO ELETTROG.	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO GEN.CARPENT. ESTERNE	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FONDO BACINO	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO TUBAZ. ACQUA MARE	MEC/AFO	SEMESTRALE	VISIVO-C/STRUM.
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. ROT.AZ.90° GIUNTI IN GOMMA	MEC/AFO	ANNUALE	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	SMONTAGGIO POMPE SLURRY PER REVISIONE	MEC/AFO-OFF MUA	30 MESI	VISIVO/MECCANICO

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.	MAN-MEC/MAN-ELE -AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI:OPERATORE DI TURNO
-------------------------------------	---	----------------------	------------------	--------------------------------------

PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE.AFO.4	APPROVATO: ESE.AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHE			
-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

Man-Mec

Man-Ele

ESE.AFO.4

ESE.AFO

MAN

GHE

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
 Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE -Afo - rev. Luglio 2022
AFO/4

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLO E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. SOST.UGELLI CONDENS.AZ.	MEC/AFO	ANNUALE	VISIVO/MECC

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"		RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.		MAN-MEC/MAN-ELE/AFO		QUANDO RICHIESTA		SU CHIAMATA DI:OPERATORE DI TURNO	
PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE,ANO 4	APPROVATO: ESE, AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GH		
									