

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE -Afo - rev. Luglio 2022

AFO/2

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLI E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
----------	-----------	-----------------	-----------	--

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO UGELLI PIASTRE FORATE ED ABB.VAP	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GRIGLIATI-TRAVI E MENSOLA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LAMIERE ANTIUSURA	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO CARPENTERIE INTERNE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.E BADERNE POMPE SLURRY	MEC/AFO	15 GG	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO PULEGGE E CINGHIE POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO LUBR.MOTORI	MEC/AFO	15 GG	VISIVO

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.	MAN-MEC/MAN-ELE/AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI:OPERATORE DI TURNO
-------------------------------------	---	---------------------	------------------	--------------------------------------

PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE.AFO 2	APPROVATO: ESE.AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: QU		
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------	------------------	--	--

Man-MEC *Man-ELE* *Man-MEC* *Man-ELE* *ESE.AFO 2* *ESE.AFO* *MAN* *QU*

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
 Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE -Afo - rev. Luglio 2022
AFO/2

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLO E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
----------	-----------	-----------------	-----------	--

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FUNZIONALITA' VALVOLE PNEUMAT.	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO GENER. TUBAZ.BASALT.POMPE	MEC/AFO	15 GG	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO GEN.CARPENT. ESTERNE	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO FONDO BACINO	MEC/AFO	MENSILE	VISIVO
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO STATO TUBAZ. ACQUA MARE	MEC/AFO	SEMESTRALE	VISIVO-C/STRUM.
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. ROT.AZ.90° GIUNTI IN GOMMA	MEC/AFO	SEMESTRALE	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. SOST.DISCHI CALIB.SLURRY	MEC/AFO	ANNUALE	VISIVO/MECC
GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	SMONTAGGIO POMPE SLURRY PER REVISIONE	MEC/AFO-OFF MUA	30 MESI	VISIVO/MECCANICO

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ.CONDENS LOPPA "A" E "B"	RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.	MAN-MEC/MAN-ELE/AFO	QUANDO RICHIESTA	SU CHIAMATA DI:OPERATORE DI TURNO
-------------------------------------	---	---------------------	------------------	--------------------------------------

PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE.ATO 2	APPROVATO: ESE. AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHI			
-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	-------------------	--	--	--

Man-Mec *Man-Ele* *Man-Mec* *Man-Ele* *ESE.ATO 2* *ESE. AFO* *MAN* *GHI*

PIANO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

Funzione emittente: MAN-MEC/MAN-ELE -Afo - rev. Luglio 2022

AFO/2

IMPIANTO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	FREQUENZA	CONTROLLO E/O MONITORAGGIO DI PROCESSO
GRANULAZ. CONDENS LOPPA "A" E "B"	CONTROLLO ED EVENT. SOST. UGELLI CONDENSAZ.	MEC/AFO	ANNUALE	VISIVO

MANUTENZIONE SU RICHIESTA

GRANULAZ. CONDENS LOPPA "A" E "B"		RIPRISTINO ANOMALIE COME DA P.P.O.O.		MAN-MEC/MAN-ELE/AFO		QUANDO RICHIESTA		SU CHIAMATA DI: OPERATORE DI TURNO	
PREPARATO: MAN-MEC	PREPARATO: MAN-ELE	VERIFICATO: MAN-MEC	VERIFICATO: MAN-ELE	APPROVATO: ESE-AFO 2	APPROVATO: ESE-AFO	APPROVATO: MAN	APPROVATO: GHI		
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		

Man-MEC *Man-ELE* *Man-MEC* *Man-ELE* *ESR-AFO 2* *ESE-AFO* *MAN* *GHI*