

LEGENDA SEZIONI CENTRALE

RIF.	DESCRIZIONE	RIF.	DESCRIZIONE
1	SALA MACCHINE	208A	CABINA DI CONSEGNA GAS METANO PER CALDAIE AUSILIARIE
3	EDIFICIO AUSILIARI	209	VASCA RACCOLTA SGRIGLIATO
4	EDIFICIO COMPRESSORI	209A	VASCA DI ACCUMULO ACQUA DI LAVAGGIO SGRIGLIATORE
5	TORRE SMONTAGGI	210	VASCA SCARICHI
11	TRASFORMATORI GRUPPI VAPORE	300	CALDAIA AUSILIARIA (CALORTEC)
12	SERBATOI ADDITIVI CHIMICI TRATTAMENTO CONDENSATO	301	MAGAZZINO
13A	LOCALE BOMBOLE CO2	302	OFFICINA
14A	DEPOSITO BOMBOLE IDROGENO	303	UFFICI E MENSA
16	AREA STAZIONE ELETTRICA 380 KV	304	APPARECCHI CONTROLLO E CONSUMO ACQUA INDUSTRIALE
16A	TORRE FARO	305	IMPIANTO TRATT. ACQUE REFLUE
22A	EDIFICIO AUTORIZIMESSA	305c	CHIARIFICATORE
25B	EX OFFICINE E MAGAZZINO D'AREA	305d	FILTRO-PRESSA
26	SERBATOI ACQUA RISERVA GRUPPI 170 MC	305e	CABINA QUADRI ELT ITAR E ACQUA DEMI
27	TRASFORMATORE RETE LOCALE	s.A	SERBATOIO ACQUE OLEOSE 1000 MC
29	SERBATOIO ACQUA ANTINCENDIO	s.B	SERBATOIO ACQUE ACIDE/ALCALINE 1000 MC
33	OPERA DI PRESA	s.C	SERBATOIO ACCUMULO ACQUE TRATTATE ITAR
33A	EDIFICIO CLORO	306	TAR BIOLOGICO-2 MODULI DA 15 MC/GIORNO CADAUNO E 1 MODULO DA 3 MC/GIORNO
33B	LOCALE QUADRI OPERA DI PRESA		
34	POMPE ACQUA DI CIRCOLAZIONE/CONDENSAZIONE - GRIGLIE	307	IMPIANTO ACQUA DEMI
34A	CONDOTTE DI MANDATA	s.F	SERBATOIO ACQUA DEMI 1000 MC
35	CABINA POMPE ANTINCENDIO	s.G	SERBATOIO ACQUA INDUSTRIALE 1000 MC
36	OPERA DI SCARICO	s.H	SERBATOIO ACQUA SCARICO RECUPERATA DA OSMOSI
36A	CONDOTTE DI SCARICO	308	TRATTAMENTO CONDENSATO
56P	POZZETTO TRAPPOLA OLIO TRASFORMATORI	309	SERBATOIO OLIO TURBINA
60	RECINZIONE	311	LOCALI LABORATORIO CHIMICO
63	STRUTTURA SOSTEGNO TUBAZIONI - VIE CAVO	312	CABINA CAMPIONAMENTO FUMI
71	DEPOSITO TEMPORANEO OLI ESAUSTI	313	LOCALE QUADRI ELETTRICI GVR
77	TORRE PIEZOMETRICA	315	PORTINERIA E SPOGLIATOI
98	AREA STAZIONE TRATTAMENTO GAS NATURALE	317	VASCA RACCOLTA ACQUE ACIDE-ALCALINE
99	GRUPPI ELETTROGENI	318	PARCHEGGIO DIPENDENTI/VISITATORI
A.1	EDIFICIO MISURE FISCALI	319	AREA STOCCAGGIO OLI
D.1	LOCALE QUADRI ELETTRICI	319A	EDIFICIO STOCCAGGIO BOMBOLE
E.1	TETTOIA TRATTAMENTO GAS NATURALE SEZ. 3-4	325	NUOVA CALDAIA AUSILIARIA (MELGARI)
112	IMPIANTO ADDITIVI CHIMICI	326	SERBATOI GASOLIO
125	AREE STOCCAGGIO SCHIUMOGENO	401	AREA DITTE ESTERNE
127	CABINA VALVOLE ANTINCENDIO	402	AREA DITTE ESTERNE
201	AREA SEZIONE TURBOGAS-RECUPERATORE	403	AREA DITTE ESTERNE
201A	EDIFICIO TURBINA A GAS	404	SERVIZI COMUNI (BAGNI, SERVIZI IGENICI, DOCCIE)
201B	EDIFICIO ALTERNATORE	405	AREA DITTE ESTERNE
201C	EDIFICIO SERVIZI AUSILIARI	406	AREA DITTE ESTERNE
201E	CONDOTTO DI SCARICO E SILENZIATORE	407	AREA DITTE ESTERNE
201F	RECUPERATORE DI CALORE	500	STOCCAGGIO AMMONIACA
201H	CONGIUNTORE	a	DEPOSITO BOMBOLE DI AZOTO
201I	TRASFORMATORE DI UNITA'	b	LOCALE QUADRI ELETTRICI
201L	TRASFORMATORE PRINCIPALE	c	SALA CONTROLLO
205	PESA ZONA EX MAGAZZINI	d	AREA STAZIONE ELETTRICA 380 KV
205A	PESA	e	PIAZZOLA DI SCARICO/BRACCIO DI SCARICO NH3
207	STAZIONE POMPAGGIO ACQUE METEO	f	SERBATOI AMMONIACA
207A	STAZIONE POMPAGGIO ACQUE OLEOSE	A2	DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI PERICOLOSI
208	CABINA DI CONSEGNA GAS METANO	A3	DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI NON PERICOLOSI

LEGENDA CENTRI DI PERICOLO

ID	DESCRIZIONE	SOSTANZE PERICOLOSE (presenti o presunte)	ANALITI DI RIFERIMENTO
CP01	VASCA OLI	FLUIDI OLEOSI	IDROCARBURI, IPA
CP02	EDIFICIO AUTORIZIMESSA, EX OFFICINA, TORRE DI SMONTAGGIO, EX MAGAZZINO	OLII LUBRIFICANTI SOLVENTI E CARBURANTI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP03	PIAZZOLA DI SCARICO AMMONIACA	AMMONIACA	pH, METALLI
CP04	SERBATOI AMMONIACA	AMMONIACA	pH, METALLI
CP05	EDIFICIO REAGENTI CHIMICI ITAR E DEMI	HCl, FeCl3, NaOH, Ca(OH)2, POLIELETTROLITA,NaClO	pH, METALLI
CP06	BOX REAGENTI IMPIANTO DEMI	ACQUA OSSIGENATA, ANTISCALANTE, POLIELETTROLITA, NaCl	pH, METALLI
CP07	SERBATOI DI SERVIZIO GASOLIO	GASOLIO	IDROCARBURI, BTEXS, IPA
CP08	SERBATOIO ACQUE OLEOSE 1.000 MC s.A.	FLUIDI OLEOSI	IDROCARBURI, IPA, PCB
CP09	SERBATOIO ACQUE ACIDE/ALCALINE 1.000 MC s.B	ACQUE ACIDE/ALCALINE	pH, METALLI
CP10	EDIFICIO COMPRESSORI CON ANNESSO DEPOSITO OLI	OLI, LUBRIFICANTI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP11	EDIFICIO SALA MACCHINE GRUPPI A VAPORE	OLI, LUBRIFICANTI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP12	VASCA RACCOLTA SGRIGLIATO E ACCUMULO ACQUE LAVAGGIO	FLUIDI OLEOSI	IDROCARBURI, IPA
CP13	EDIFICIO PRODUZIONE IPOCLORITO	IPOCLORITO	pH, METALLI
CP14	TRASFORMATORI PRINCIPALI GRUPPI A VAPORE	OLIO DIATERMICO	PCB, IDROCARBURI, IPA
CP15	STAZIONE ELETTRICA	OLIO DIATERMICO	PCB, IDROCARBURI, IPA
CP16	VASCA RILANCIO ACQUE METEO	OLIO DIATERMICO	PCB, IDROCARBURI, IPA
CP17	DEPOSITO FUSTI OLI LUBRIFICANTI ED ISOLANTI	OLI	IDROCARBURI IPA PCB
CP18	AREA STOCCAGGIO PRODOTTI E REAGENTI (NH3 e Carboidrazide)	AMMONIACA E CARBOIDRAZIDE	AMMINE, pH, METALLI
CP19	SERBATOI ADDITIVI CHIMICI TRATTAMENTO CONDENSATO	CLORURO FERROSO, ACIDO CLORIDRICO, SODA CAUSTICA	pH, METALLI
CP20	TRASFORMATORE RETE LOCALE	OLIO DIATERMICO	PCB, IDROCARBURI, IPA
CP21	POZZETTO TRAPPOLA OLIO TRASFORMATORI	OLIO DIATERMICO	PCB, IDROCARBURI, IPA
CP22	VASCA SCARICHI	FLUIDI OLEOSI	PCB, IDROCARBURI, IPA
CP23	AREA SERBATOI TRATTAMENTI CHIMICI CICLO TERMICO IN SALA MACCHINE	CARBOIDRAZIDE, SODA CAUSTICA, AMMONIACA	pH, METALLI
CP24	GRUPPI ELETTROGENI	OLI LUBRIFICANTI SOLVENTI E CARBURANTI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP25	OFFICINA	OLI LUBRIFICANTI SOLVENTI E CARBURANTI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP26	VASCHE RILANCIO SCARICHI AMMONIACALI	AMMONIACA	pH, METALLI
CP27	VASCA SCARICHI OLEOSI	FLUIDI OLEOSI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP28	AREA TURBOGAS E GVR	OLI, LUBRIFICANTI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP29	TRASFORMATORI PRINCIPALI E TRASFORMATORI DI UNITA' TURBOGAS	OLIO DIATERMICO	PCB, IDROCARBURI, IPA
CP30	LOCALI OFFICINA E CARPENTERIA	OLI LUBRIFICANTI SOLVENTI E CARBURANTI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP31	VASCA RILANCIO ACQUE OLEOSE	FLUIDI OLEOSI	IDROCARBURI, BTEXS, IPA, SOLVENTI, CLORURATI
CP32	VASCA RACCOLTA ACQUE ACIDE/ALCALINE	ACQUE ACIDE/ALCALINE	pH, METALLI
CP33	SERBATOIO OLIO RISERVA TURBINA	OLIO LUBRIFICANTI	IDROCARBURI, IPA

AREE CON POSSIBILE PRESENZA DI PCB

AREE CON POSSIBILE PRESENZA DI IDROCARBURI E/O SOLVENTI CLORURATI

CHEMICALS E REAGENTI INORGANICI

00	LUG 2022	Prima emissione	A.B.	A.B.	R.M.
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
<div><div><div>CESI</div><div><div>REMA</div><div>0001</div><div>0001</div><div>0001</div></div></div><div>CESI S.p.A. Via Rubattino 54 I-20134 Milano - Italy Tel: +39 02 21251 Fax: +39 02 21255440 e-mail: info@cesi.it www.cesi.it</div></div>					
CENTRALE "TEODORA" DI PORTO CORSINI - RAVENNA (RA) DISMISSIONE IMPIANTI PIANO DI CARATTERIZZAZIONE EX D.Lgs 152/06					
Planimetria della centrale con indicati i Centri di Pericolo - Legende					
COMMITTENTE	ELABORATO N.	NOME FILE	SCALA	TAVOLA	
<div><div></div><div>enel</div></div>	C2010954	Tav1_Centri_Pericolo.dwg	GRAFICA	2b	