



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

Progetto/Piano/Programma **“Elettrodotto a 380 kV in doppia terna
Chiaromonte Gulfi - Ciminna e opere connesse”**

**Decreto di compatibilità ambientale n. 125 del
15/06/2020, rettificato con D.M. n. 180 del
17/05/2021**

Procedimento

Prescrizione A.10

**Verifica di ottemperanza ai sensi dell’articolo 28 del
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

ID Fascicolo

5462

Proponente

Terna Rete Italia S.p.A

Elenco allegati

**Parere della Sottocommissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 525 del 22
luglio 2022**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all'Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo 104/2017;

VISTO l'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS assicura all'autorità competente l'attuazione delle norme di cui ai titoli II e III del medesimo Decreto Legislativo;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 agosto 2019, n. 241, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 102 del 29 aprile 2021;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica, ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n.125 del 15/06/2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17/05/2021 dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto *“Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna e opere connesse”* presentato da TERNA - Rete Italia S.p.A.;

VISTA in particolare, la prescrizione A.10, la cui verifica di ottemperanza rientra tra le competenze del Ministero della transizione ecologica, con il coinvolgimento dell'ISPRA, dell'ARPA Sicilia e del Ministero della cultura, che recita:

“Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato dal Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) aggiornato ed integrato in considerazione anche delle valutazioni e prescrizioni del presente decreto nonché delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.; D.Lgs.163/2006 e s.m.i.)", predisposte dal MATTM con la collaborazione dell'ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il PMA dovrà essere approvato dall'ARPA Sicilia, con la quale si concorderanno anche le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il PMA, corredato del parere di ARPA, dovrà essere sottoposto all'approvazione del MATTM”;

VISTA la nota pec del 07/06/2021, acquisita al prot. 60739/ MATTM in data 07/06/2021, con cui la Società Terna Rete Italia S.p.A., ha presentato istanza per la verifica di ottemperanza alla prescrizione A.10 del Decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 104 del 27 aprile 2016, del progetto: *“Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna e opere connesse”;*

PRESO ATTO della documentazione fornita con l'istanza;

VISTA la nota prot. 65304/MATTM del 17/06/2021 con cui la Divisione V della Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica, presso la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, Sottocommissione VIA ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. ISPRA 2020/49582 del 28/10/2020, acquisita al prot. 87799/MATTM 29/10/2020, con cui l'ente ha trasmesso considerazioni tecniche circa la documentazione di ottemperanza;

VISTA la nota prot. ARPA 77511 del 29/12/2020, acquisita al prot. n. 0110364/MATTM del 30/12/2020, con oggetto *“Condizione ambientale A10: Approvazione PMA”;*

VISTA la nota prot. ARPA 40782 del 10/08/2021, con oggetto *“Verifica di ottemperanza alla condizione A10 "PMA" del decreto di compatibilità ambientale DM 125 del 15/06/2020 – Parere ARPA Sicilia”;*

ACQUISITO il parere n. 525 del 22 luglio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS - Sottocommissione VIA, assunto al prot. 94564/MITE del 29

luglio 2022, costituito da n.10 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che nel citato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS - Sottocommissione VIA, sulla base delle valutazioni condotte, ha ritenuto che:

la condizione ambientale n. A.10 è parzialmente ottemperata, in quanto devono essere ancora definiti i criteri ed i punti di monitoraggio successivamente alla definizione dei campi base, così come previsto, attraverso addendum che dovranno essere concordati ed approvati dall'ARPA Sicilia. Tale prescrizione potrà essere pienamente ottemperata nell'ambito delle fasi in cui sono previsti gli addendum da approvare. Il completamento del Piano di Monitoraggio Ambientale potrà avvenire quindi attraverso gli addendum previsti, senza preclusione della prosecuzione delle azioni realizzative dell'opera;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato predisposto dalla Responsabile del Procedimento, Arch. Claudia Pieri ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii., sulla base degli atti istruttori;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nel parere sopracitato e sulla base di quanto premesso e della proposta della Responsabile del Procedimento e della Dirigente, di dover provvedere all'adozione del provvedimento di Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale A.10 del decreto VIA, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al progetto "Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna e opere connesse" sulla base della documentazione trasmessa dal proponente;

DETERMINA

La parziale ottemperanza della condizione ambientale A.10 del Decreto di compatibilità ambientale n. n.125 del 15/06/2020, rettificato con D.M. n. 180 del 17/05/2021, relativo al progetto "Elettrodotto a 380 kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - Ciminna e opere connesse".

Ai fini della completa ottemperanza della condizione ambientale A.10 il proponente dovrà mettere in atto le azioni indicate nell'allegato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, entro i termini stabiliti dal provvedimento di compatibilità ambientale.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero della cultura, all'ISPRA, all'ARPA Sicilia e alla Regione Sicilia, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica (<https://va.mite.gov.it/it-IT>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito *web* del Ministero della transizione ecologica.

Il Dirigente Vicario

Ing. Paolo Cagnoli

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)