LEGENDA PREDISPOSIZIONI

n°	Simbolo	Descrizione
1		Basamento Scaricatore 132kV
2		Basamento supporto prese F.M.
3		Basamento per sezionatore Tripolare A.T. 132 kV Motorizzato con lame di Terra
4		Basamento per supporto Tripolare Isolatori 132 kV completo di n° 3 Isolatori H=9 m (assimilabile a basamento scaricatore)
5		Basamento per supporto Tripolare Isolatori 132 kV completo di n° 3 Isolatori H=7.70 m (assimilabile a basamento scaricatore)
7		Basamenti torre faro
8		Platea Armadio GIS completo dell'apparecchiatura
9		Basamento trasformatori di potenza
10		Basamento isolatore (assimilabile a basamento scaricatore)
11		Cordolo di incanalamento in materiale plastico (sbullonabile)
14		Cavedio protezione cavi
15		Recinzione h 130 cm
16		Basamento cavalletto di supporto per discesa
17		Cunicoli
		Cancello accesso alla piazzola
		Polifore ø100
		Polifore ø125
		Polifore ø160
		Polifore ø200
		Pozzetto tipo P-1
		Pozzetto tipo P-2
		Pozzetto tipo P-3
		Pozzetto tipo P-4
		Pozzetto tipo P-5
		Pozzetto Tipo D-1
		Pozzetto Tipo D-2
		Pozzetto Tipo D-3
		Pozzetto negativo
		Polifore esistenti
		Pozzetti esistenti

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

ALTA SORVEGLIANZA:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

GENERAL CONTRACTOR:

COCIV Consorzio Collegamenti Integrati Veloci

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N.443/01

TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
PROGETTO DEFINITIVO

VAR0031 - SSE BIVIO CORVI

IN21 - Piazzola Finestra Borzoli

Piazzale

Planimetria generale predisposizioni tecnologiche

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI	SCALA:
Consorzio **Cociv** Ing. F. Poma		varie

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
A301	00	D	00	DE	IN2100X	004	A

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione emissione	Progettista Integratore	Data	IL PROGETTISTA
A00	Prima emissione	COCIV 08/09/2021 P. Costa Medich	09/09/2021	Dott. Ing. Paolo Costa Medich Ordine degli Ingegneri Prov. TO n. 10256 X

Firmato digitalmente da
Paolo COSTA MEDICH
CN = COSTA MEDICH Paolo
SerialNumber = TINIT-CSTPLA79H16C722L

n. Elab.

Nome File: A301-DX-DJ-D-P2-IN21-DX-004-A00
CUP: F81H92000000008

Scala di plot 1: varie