



SECTION A - A'



SECTION B - B'



NOTE

- 1) DIMENSIONI IN MILLIMETRI (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO)
- 2) DISTANZE DI ISOLAMENTO IN ACCORDO A NORMA CEI EN 61936-1

APPARECCHIATURA

POS.	DESCRIZIONE
01	TRASFORMATORE AT/MT
02	SCARICATORE
03A	TRASFORMATORE DI TENSIONE PER MISURE FISCALI
03B	TRASFORMATORE DI TENSIONE PER MISURE-PROTEZIONI
04A	TRASFORMATORE DI CORRENTE PER MISURE FISCALI-PROTEZIONI
04B	TRASFORMATORE DI CORRENTE PER MISURE-PROTEZIONI
05	INTERRUTTORE
06A	SEZIONATORE SENZA LAME DI TERRA
06B	SEZIONATORE CON LAME DI TERRA
07	ISOLATORI PORTANTI
08	TERMINALE CAVO

Predisposizione
Altri
Produttori

Progetto
202002310
17,72 MW

REGIONE
BASILICATA

COMUNE DI CRACO (MT)



Proponente: **conCom.** renewable energy ConCom Solar Italia 02 s.r.l.
Via Gerardo Dottori, 85 - 06132 PERUGIA (PG)

Titolo: Layout Stazione Elettrica Utente e RTN

progetto verde
studio di architettura del paesaggio

N° Elaborato: 65

Cod. PT_23

Scala: --

AEDES GROUP
ENGINEERING

MARE RINNOVABILI

tipo di progetto:
○ RILIEVO
○ PRELIMINARE
● DEFINITIVO
○ ESECUTIVO

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione
Progettista:
Ing. Fabrizio Cembalo Sambiasi
Arch. Alessandro Visali
Collaboratori:
Agr. Rosa Verde
Urb. Patricia Ruggieri
Urb. Daniela Marone
Progettazione elettrica e civile
Progettista:
Ing. Rolando Roberto
Ing. Marco Balzano
Collaboratori:
Ing. Simone Bonaccini
Ing. Giselle Roberto
Consulenza geologica
Geol. Gaetano Caccamo
Consulenza archeologia
Archit. Claudia Concetta Costa

Rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
0	Prima Emissione	Novembre 2021	A1	Marco Gennaro Balzano	Marco Gennaro Balzano	Rolando Roberto