

PARTICOLARE PARAPETTO - Scala 1:10



PARTICOLARE SEZIONE INTERNO/ESTERNO - Scala 1:20



PIANTA PIANO COPERTURA - scala 1:100



PAVIMENTAZIONI

H1	Pavimento marciapiede costituito da: - Rinfoderatura con materiale di sporto opportunamente costipato e compattato. - Vespaio di pietrame grezzo o ciottoli di fiume, di spessore 15 cm. - Magrone in calcestruzzo classe C12/15 posto in opera al di sopra dello strato di pietrame armato con rete ed Ø10/20x20. Spessore 10 cm. - Strato separatore costituito da una membrana prefabbricata bituminosa elastomerica armata con tessuto non tessuto sp. 3 mm. - Massetto cementizio per posa in opera di pavimentazione. Spessore 8 cm. - Pavimento in piastrelle di calcestruzzo per esterni pressato a cemento. Spessore 3 cm.
H2	Pavimento a piano terra costituito da: - Rinfoderatura con materiale di sporto opportunamente costipato e compattato avendo cura di ricoprire per non meno di 20 cm le opere di fondazione. - Vespaio di pietrame grezzo o ciottoli di fiume, di spessore 50 cm. - Magrone in calcestruzzo classe C12/15 posto in opera al di sopra dello strato di pietrame per livellamento e pulizia dell'area. Spessore 10 cm. - Vespaio aereo con elementi a gioco con altezza del cassero H=30 cm e dim. 50x50 cm. Soletta superiore in calcestruzzo classe C32/35, sp. cm 10 (misurato al di sopra delle cupole in PVC), armato con rete ø8 ø 10/20x20 cm, per uno spessore complessivo di 40 cm (partaia alla + 1400MONZ). - Strato separatore costituito da una membrana prefabbricata bituminosa elastomerica armata con tessuto non tessuto sp. 4 mm. - Massetto cementizio per posa in opera di pavimentazione. Spessore 8 cm. - Pavimento in piastrelle di Grès ceramico porcellanato 30x30 cm posato a colla. Spessore 12 mm.
H3	Pavimento a piano terra costituito da: - Rinfoderatura con materiale di sporto opportunamente costipato e compattato avendo cura di ricoprire per non meno di 20 cm le opere di fonda; - Vespaio di pietrame grezzo o ciottoli di fiume, di spessore 50 cm. - Magrone in calcestruzzo classe C12/15 posto in opera al di sopra dello strato di pietrame per livellamento e pulizia dell'area. Spessore 10 cm. - Pavimento tecnico sopraelevato con struttura portante in acciaio zincato, pere altezza PPF fino a 50 cm, con pannello modulare struttura interna in solfato di calcio rinforzato di dimensioni 60x60 cm con finitura superiore in PVC, con portata utile della pavimentazione 1 t/M2MQ.
S	Solaio di copertura costituito da latere prealeggeri sp. 26 cm (H=24 cm) chiuso esteriormente con intonaco sp. 1,5 cm.

MURATURE

	Parete esterna costituita da: - Intonaco civile del tipo premiscelato di malta bastarda di sp. > 1,5 cm, tinteggiato con idropittura lavabile sul lato interno - Blocchi di termoisolamento porizzati tipo "Poroton" o equivalente a fori verticali, sp. cm 30; - Intonaco civile liscio del tipo premiscelato, sp. 2 cm, rifinito sulla faccia esterna con tonachina di cemento e granaglia di marmo, con levigatura a pomice e lucidatura della faccia vista.
M2	Tramezzo interno con blocchi forati da 30 cm, intonaco e tinteggiatura per uno spessore di cm 1,5. Spessore totale cm 33.
M3	Tramezzo interno con blocchi forati da 12 cm, intonaco e tinteggiatura per uno spessore di cm 1,5. Spessore totale cm 15
M4	Tramezzo interno con blocchi forati da 8 cm, intonaco e tinteggiatura per uno spessore di cm 1,5. Spessore totale cm 11.

INFISSI - PORTE

P1	Porta esterna a doppia anta (dim. 2.70x3.50) costituita da porte di accesso con telaio in lamiera di sp. 25/10, dotato di giunzioni superiore e piastrine per il fissaggio al muro. L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro a due battenti in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente. La porta sono dotate di grigliatura di aerazione ritenere e superiore realizzata con profili sovrapposti (lamelle) e dotata di rete antinsetto o zanzariera fissa. La maniglia interna sono del tipo antipanico, con apertura verso l'esterno e maniglie esterne del tipo a manetrina con chiusura esterna a chiave.
P2	Porta esterna a doppia anta (dim. 2.40x3.00) costituita da porte di accesso con telaio in lamiera di sp. 25/10, dotato di giunzioni superiore e piastrine per il fissaggio al muro. L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro a due battenti in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente. La porta sono dotate di grigliatura di aerazione ritenere e superiore realizzata con profili sovrapposti (lamelle) e dotata di rete antinsetto o zanzariera fissa. La maniglia interna sono del tipo antipanico, con apertura verso l'esterno e maniglie esterne del tipo a manetrina con chiusura esterna a chiave.
P3	Porta esterna a doppia anta (dim. 1.60x3.00) costituita da porte di accesso con telaio in lamiera di sp. 25/10, dotato di giunzioni superiore e piastrine per il fissaggio al muro. L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro a due battenti in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente. La porta sono dotate di grigliatura di aerazione ritenere e superiore realizzata con profili sovrapposti (lamelle) e dotata di rete antinsetto o zanzariera fissa. La maniglia interna sono del tipo antipanico, con apertura verso l'esterno e maniglie esterne del tipo a manetrina con chiusura esterna a chiave.
P4	Porta esterna a doppia anta (dim. 1.90x3.00) costituita da porte di accesso con telaio in lamiera di sp. 25/10, dotato di giunzioni superiore e piastrine per il fissaggio al muro. L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro a due battenti in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente. La porte sono dotate di grigliatura di aerazione ritenere e superiore realizzata con profili sovrapposti (lamelle) e dotata di rete antinsetto o zanzariera fissa. La maniglia interna sono del tipo antipanico, con apertura verso l'esterno e maniglie esterne del tipo a manetrina con chiusura esterna a chiave.
P5	Porta esterna a doppia anta (dim. 1.60x3.00) costituita da porte di accesso con telaio in lamiera di sp. 25/10, dotato di giunzioni superiore e piastrine per il fissaggio al muro. L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro ad un battente in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente. La porte sono dotate di grigliatura di aerazione ritenere e superiore realizzata con profili sovrapposti (lamelle) e dotata di rete antinsetto o zanzariera fissa. La maniglia interna sono del tipo antipanico, con apertura verso l'esterno e maniglie esterne del tipo a manetrina con chiusura esterna a chiave.
P6	Porta esterna a doppia anta (dim. 1.20x2.40) costituita da porte di accesso con telaio in lamiera di spessore 25/10, dotato di giunzioni superiore e piastrine di prostrapossione per il fissaggio al muro. L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro ad un battente in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente. La porta è dotata di grigliatura di aerazione realizzata con profili sovrapposti (lamelle) e dotata di rete antinsetto o zanzariera fissa. La maniglia interna è del tipo antipanico, con apertura verso l'esterno e maniglia esterna del tipo a manetrina e chiusura esterna a chiave.
P7	Porta esterna ad anta singola (dim. 0.90x2.40) costituita da porta di accesso con telaio in lamiera di spessore 25/10, dotato di giunzioni superiore e piastrine di prostrapossione per il fissaggio al muro. L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro ad un battente in lamiera zincata a caldo di spessore 15/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente. La porta è dotata di grigliatura di aerazione realizzata con profili sovrapposti (lamelle) e dotata di rete antinsetto o zanzariera fissa. La maniglia interna è del tipo antipanico, con apertura verso l'esterno e maniglia esterna del tipo a manetrina e chiusura esterna a chiave.
P8	Porta interna ad anta singola costituita da porta con telaio in lamiera di spessore 25/10, L'infisso è in acciaio zincato elettrolificamente e verniciato a polvere di poliestere di colore grigio scuro, con profilati in ferro ad un battente in lamiera zincata a caldo di spessore 8/10 verniciata a polvere di poliestere in tinta con il telaio. La parte cieca è costituita da pannelli sandwich in lamiera coibente, mentre la parte superiore presenta un vetro riflettente antiabbandonamento composto da due lastre di cristallo Float dello spessore complessivo di 6 mm montate su profilati metallici indipendenti, opportunamente accoppiate e sigillate avente tra loro un'intercapedine dello spessore di 12 mm. L'infisso è munito di maniglia a manetrina e chiusura esterna a chiave.
P9	Porta interna realizzata con profili tubolari di lamiera di acciaio zincato a due battenti di larghezza dell' anta pari a 1.00 m. Lateralmente è dispo battente anti una parte di parmelatura fissa. L'infisso sarà realizzato con parmelature, sia nella parte a battente che nella parte fissa, costituite da griglian metallico zincato con barre di 6 mm disposte a maglia quadrata 20x20 cm. Le due porte saranno dotate di sistema di apertura con elettro-serratura.

INFISSI - FINESTRE

F1	Finestra fissa chiusa (dim. 200x70) realizzata con profilati in lega di alluminio primario con colore testa di moro (UNI 3569-66) bonificato TA 16 (alluminio estruso a taglio termico ser. min. mm 45/82 - anodizzato) con guarnizioni di tenuta perimetrali, dotato sul bordo interno di infisso con vetro riflettente antiinfortunistico costituito da n. 2 lastre Float chiaro con foglio polivinile e sulla parte esterna di grata di protezione realizzata con tondo di acc. Ø min. 10 mm a maglia 20x20 cm.
F2	Finestra fissa chiusa (dim. 70x200) realizzata con profilati in lega di alluminio primario con colore testa di moro (UNI 3569-66) bonificato TA 16 (alluminio estruso a taglio termico ser. min. mm 45/82 - anodizzato) con guarnizioni di tenuta perimetrali, dotato sul bordo interno di infisso con vetro riflettente antiinfortunistico costituito da n. 2 lastre Float chiaro con foglio polivinile e sulla parte esterna di grata di protezione realizzata con tondo di acc. Ø min. 10 mm a maglia 20x20 cm.
F3	Finestra apribile a vasistas (dim. 50x50 cm) realizzata con profilatoi in lega di alluminio primario con colore testa di moro (UNI 3569-66) bonificato TA 16 (alluminio estruso a taglio termico ser. min. mm 45/82 - anodizzato) con guarnizioni di tenuta perimetrali, dotato sul bordo interno di infisso con vetro riflettente antiinfortunistico costituito da n. 2 lastre Float chiaro con foglio polivinile.
F4	Finestra chiusa (dim. 200x50 cm) realizzata con profilati in lega di alluminio primario con colore testa di moro (UNI 3569-66) dotata di persiana di avvazione in ferro e compresa di rete antimosto, ocultabile dall'interno del fabbricato mediante finestra a vetro scorrevole, realizzato con serramenti in lega di alluminio dotato di vetro riflettente costituito da n. 1 lastra Float chiaro con foglio polivinile
F5	Finestra chiusa (dim. 200x50 cm) realizzata con profilati in lega di alluminio primario con colore testa di moro (UNI 3569-66) dotata di persiana di avvazione in ferro e compresa di rete antimosto, ocultabile dall'interno del fabbricato mediante finestra a vetro scorrevole, realizzato con serramenti in lega di alluminio dotato di vetro riflettente costituito da n. 1 lastra Float chiaro con foglio polivinile, spessore 8 mm.
F6	Finestra fissa (vetrovasistoviano) con serranda esterna a grata e rete antimosto

FINITURA SOFFITTI

S1	Intonaco civile liscio premiscelato di malta bastarda. Spessore 1,5 cm
S2	Controsoffitto opacizzante per interni realizzato con pannelli modulari in gesso alleggerito di dimensioni 60x60 cm, spessore 20 mm, con superficie liscia, posti in opera su sottostruttura con elementi metallici, con resistenza >60 minuti (REI60) certificata reazione al fuoco classe 0 (non combustibile). Pannello rigido in lana di roccia dim. 1200x600/2000x1200 mm, sp. 40 mm, densità nom. pari150 kg/m³ (per sp. 40 mm) con classe di reazione al fuoco certificata A1.

FINITURA PARETI

V1	Tinteggiatura con idropittura lavabile previa stuccatura dei giunti
V2	Rivestimento in ceramica a tutta altezza

SOLAIO DI COPERTURA

C1	Solaio di copertura costituito da: - Massetto in calcestruzzo di calcestruzzo alleggerito con miscela di vermiculite o similare, avente spessore variabile da 5 cm sui bordi esterni e 15 cm al colmo; - Manto impermeabile con singola membrana prefabbricata bituminosa elastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere sp. 4 mm, posta in opera previa spalmatura di primer bituminoso e tinteggiata con due passate di vernice bituminosa con pigmenti di alluminio o ardesia

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
DIREZIONE INVESTIMENTI
DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
DIREITTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

MANDATARIA: conpat

MANDANTI: A. DI AGOSTINO COSTRUZIONI GENERALI; IGEFI

PROGETTAZIONE:

MANDATARIA: VIA ENGINEERING

MANDANTI: HYpro; HUB ENGINEERING; IOTOP; T-ROAD

PROGETTO ESECUTIVO

LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

FA01 - FABBRICATO SSE RIPALTA

QUOTE E CARATTERISTICHE AMBIENTI

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
CONPAT S.C.p.A. DIRETTORE TECNICO Il Direttore Tecnico (Ing. Giangualdo Babini)	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE ing. T. Finello	VARIE

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI07	01	E	ZZ	PB	FA0100	003	C

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione Esecutiva	C. Scippa	Agosto 2021	E. Ji Dessi	Agosto 2021	S. Bellizzi	Agosto 2021	T. Finello	Agosto 2021
B	Aggiornamento per RdV	S. Donatiello	Aprile 2022	E.Jr. Dessi	Aprile 2022	S. Bellizzi	Aprile 2022	T. Finello	Aprile 2022
C	Aggiornamento per RdV n.161	E.Jr. Dessi	Giugno 2022	E.Jr. Dessi	Giugno 2022	S. Bellizzi	Giugno 2022	T. Finello	Giugno 2022

File: 0561_LI0701EZZPBFA0100003C.DWG

n. Elab.: