



NOTE:
 - LE MISURE SI INTENDONO IN MM
 - VITE M8x25
 - MATERIALE VITE/DADO - INOX (V2A, AISI 304)
 - COMPLETO DI ISOLATORI A PARETE

LEGENDA

	Dispersore orizzontale in corda Cu 120mm ² interrata a 120cm di profondità'
	Collegamento alle carpenterie metalliche di piazzale in corda flessibile Cu 115mm ²
	N°2 Cavi FG17 sez. 95mm ²
	Morsetto a compressione per collegamento / derivazione corda Cu 120mm ²
	Nodo equipotenziale in piatto di rame dim.500x50x5mm
	Dispersore verticale a picchetto formato da aste componibili in acciaio Ø30mm rivestite in rame, lunghezza totale 6,0m posate in pozzetto in CLS dim. 40x40x50cm
	Pozzetto ispezionabile in CLS con chiusino isolante, dim. 40x40x50cm

LEGENDA DETTAGLI

T1	Morsetto a compressione per corda di rame 95/95mm ²
T2	Corda nuda di rame 120mm ²
T3	Picchetto in acciaio ramato Ø30mm L=6m completo di morse.
T4	Pozzetto in CLS 40x40x50cm completo di chiusino
T5	Corda flessibile di rame da 115mm ²
T6	Collettore in rame 50x3 L=500mm

NOTE

Gli input per interfaccia con le OO.CC. potranno subire modifiche a seguito della definizione degli ordini con i fornitori delle apparecchiature degli impianti.

DOC DI RIFERIMENTO

LI0701EZZPBSE0100002	Fabbricato ENEL - Layout
LI0701EZZP9SE0000004	SSE Ripalta - Piazzale di SSE/Impianto di terra

COMMITTENTE:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
 DIREZIONE INVESTIMENTI
 DIREZIONE PROGRAMMI INVESTIMENTI
 DIRETTRICE SUD - PROGETTO ADRIATICA

DIREZIONE LAVORI:

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

APPALTATORE:

 MANDATARIA

 COSTRUZIONI GENERALI

 MANDANTI
 PROGETTAZIONE:
 MANDATARIA MANDANTI

PROGETTO ESECUTIVO
LINEA PESCARA - BARI
RADDOPPIO DELLA TRATTA FERROVIARIA TERMOLI - LESINA
LOTTO 1: RIPALTA - LESINA

SSE RIPALTA
 Fabbricato ENEL - Impianto di terra e Relé di massa

APPALTATORE	PROGETTAZIONE	SCALA:
DIRETTORE TECNICO CONPAT S.r.l. Il Direttore Tecnico (Ing. Gianluigi Babini)	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE Ing. T. Pelella	1:50

COMMESSA/LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
LI0701EZZPBSE0100002	01	E	ZZ	PB	SE0000	008 B

Revis.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	A. Falasca	Ottobre 2021	G. Filippucci	Ottobre 2021	F. Nicchiarelli	Ottobre 2021	T. Pelella Aprile 2022
B	Revisione a seguito RDV LI07-RV-0000000093	A. Falasca	Aprile 2022	G. Filippucci	Aprile 2022	F. Nicchiarelli	Aprile 2022	

File: LI0701EZZPBSE00000008B.DWG n. Elab.: