

<b>Installazione</b>	<b>Centrale di compressione Gas di Montesano</b>
<b>Società</b>	<b>SNAM Rete gas S.p.A.</b>
<b>Ubicazione installazione</b>	<b>Salerno (SA)</b>
<b>Provvedimento</b>	<b>Decreto Dirigenziale n. 282 del 06/09/2010</b>

Il giorno 28.06.2022 alle ore 10:00, il Gruppo Ispettivo di seguito individuato, costituito ai sensi del comma 3 dell'art. 29-decies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., si è riunito in videoconferenza allo scopo di completare e concludere le attività di controllo ordinarie relative alle prescrizioni di cui al Decreto autorizzativo in epigrafe.

Il Gruppo Ispettivo è composto da:

1. Fabio Ferranti ISPRA
2. Caterina D'Anna ISPRA
3. Fernando Pensosi ISPRA (uditore)
4. Caterina Scarpa Coordinatrice ARPAC

Per la Società SNAM Rete Gas S.p.A. sono presenti:

1. Sonia Irrera (tecnico ambientale)
2. Stefano Bonetti (tecnico ambientale)

Il Gruppo Ispettivo comunica che nel verbale di verifica documentale è stato rinvenuto un refuso relativo alla tabella di intestazione riportata in prima pagina relativa ai dati dell'installazione e al protocollo e data della lettera di avvio riportato nella prima frase in prima pagina.

Pertanto, il GI chiede ad ARPAC e Gestore di provvedere nuovamente alla firma del verbale di verifica documentale in revisione errata corregge.

Il Gruppo Ispettivo ha proseguito le attività presentando le evidenze oggettive rilevate durante la visita in loco che si è svolta il giorno 15.06.2022 come descritto nella tabella seguente.

<b>AREE OGGETTO DI SOPRALLUOGO</b>		
<b>Area</b>	<b>Data sopralluogo</b>	<b>Evidenze riscontrate</b>
Campionamento punto di emissione TC2	15/06/2022	verbale di verifica ARPAC n. GV-GER-SDP-FP-15062022-01

Area deposito rifiuti temporaneo	15/06/2022	verbale di verifica ARPAC n. GV-GER-SDP-FP-15062022-01
----------------------------------	------------	--

In particolare, nel giorno 15 Giugno 2022 i tecnici di ARPA Campania hanno effettuato, come da verbale di verifica n. GV-GER-SDP-FP-15062022-01, allegato al presente verbale di chiusura (Allegato 1):

- campionamenti al punto di emissione TC2;
- un sopralluogo presso il deposito Rifiuti Temporaneo che è suddiviso in tre zone. Una per lo stoccaggio di materiali utili per le situazioni di emergenza ambientale, una per stoccare i rifiuti non pericolosi ed un'area dedicata ai rifiuti pericolosi. Nell'area dedicata ai rifiuti non pericolosi non si rinvenivano rifiuti stoccati. Nell'area dedicata ai rifiuti pericolosi sono stoccati n.1 contenitori da 60 litri riportante il codice CER 150202\* (Assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi contaminate da sostanze pericolose), n 2 contenitori vuoti, uno per le batterie cadmio/nichel e uno per quelle al piombo.

Nel verbale di verifica documentale del 14.06.2022, il GI richiedeva al Gestore di trasmettere appena possibile e non oltre il mese corrente:

- per la TC4 il piano di lavoro in formato tabellare effettuato e in previsione relativo all'attività di verifica dello SME per il CO e gli NOx, che riporti le ultime verifiche QAL2 e QAL3 (ultimo trimestre) e quella in programmazione nell'anno 2022 e le verifiche AST;
- report della gestione delle eventuali indisponibilità di dati dello SME;
- la corrispondenza delle operazioni di carico/scarico del rifiuto 16.10.02 (Rifiuti liquidi acquosi diversi da quelli di cui alla voce 16.10.01\*).

Come richiesto nel verbale di verifica documentale del 14.06.2022, il gestore ha trasmesso con la comunicazione Prot. n. 150/HSEQ/SI del 20/06/2022 le seguenti informazioni:

1. Il riepilogo delle attività di verifica QAL2, AST e QAL3 effettuate per la gestione dello SME della TC4 è il seguente:
  - la QAL2, prevista con frequenza quinquennale, è stata eseguita nel periodo tra il 29 ed il 31 agosto 2017, pertanto sarà ripetuta entro agosto 2022, compatibilmente con la ripresa del funzionamento della TC4 attualmente in manutenzione straordinaria;
  - le AST, eseguite con frequenza annuale negli anni in cui non si effettua la QAL2, sono state eseguite il 28.02.2018, 05.03.2019 e 17.05.2021; nel 2020 non è stata eseguita in quanto la TC4 era fuori esercizio per manutenzione straordinaria, così come comunicato con prot. n. 324/HSEQ/SB del 09.11.2020;
  - le QAL3 vengono eseguite con frequenza mensile (alla nota sono state allegati i report delle verifiche eseguite nel primo semestre 2022);
  - nel corso degli ultimi anni non si sono riscontrati malfunzionamenti dello SME che hanno comportato indisponibilità dei dati di monitoraggio delle emissioni.
2. il formulario del 11.10.2021, relativo allo smaltimento del rifiuto 16.10.02, e le relative registrazioni di carico e scarico sul registro rifiuti.

In relazione alle informazioni oggetto delle attività di controllo ordinarie, il Gestore dichiara che non ha segnalato dati soggetti a riservatezza.

Alle ore 10:30 è terminata la videoconferenza di chiusura delle attività di controllo.

Il presente verbale è stato letto, condiviso, concordato e chiuso nel corso della videoconferenza.

Il Gruppo Ispettivo si impegna a far pervenire copia del presente verbale all'ARPAC e al Gestore entro due giorni per l'apposizione della firma in originale e/o con modalità digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005; in tal caso l'originale informatico sarà conservato presso gli uffici di ISPRA in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.

L'ARPAC e il Gestore si impegnano a restituire il verbale firmato come sopra descritto entro i successivi tre giorni.

28.06.2022

Per il Gruppo Ispettivo



Per la Società SNAM Rete gas S.p.A.

