



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B0800060009

## PROGETTO DEFINITIVO


ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

### OPERE STRUTTURALI

OPERE D'ARTE MAGGIORI : SOTTOVIA

VST23 - SOTTOVIA VIA IMPERIALE CAMURANA

SOTTOVIA - RELAZIONE DI CALCOLO




IL PROGETTISTA

PIACENTINI INGEGNERI S.r.l.  
Ing. Luca Piacentini  
Albo Ing. Bologna n° 4152



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

|      |            |             |           |            |              |
|------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| G    |            |             |           |            |              |
| F    |            |             |           |            |              |
| E    |            |             |           |            |              |
| D    |            |             |           |            |              |
| C    |            |             |           |            |              |
| B    |            |             |           |            |              |
| A    | 17.04.2012 | Emissione   | Vacca     | Piacentini | Salsi        |
| REV. | DATA       | DESCRIZIONE | REDAZIONE | CONTROLLO  | APPROVAZIONE |

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

|             |      |       |        |                  |              |        |                |             |      |
|-------------|------|-------|--------|------------------|--------------|--------|----------------|-------------|------|
| NUM. PROGR. | FASE | LOTTO | GRUPPO | CODICE OPERA WBS | TRATTO OPERA | AMBITO | TIPO ELABORATO | PROGRESSIVO | REV. |
| 3304        | PD   | 0     | V44    | VST23            | 0            | OM     | RC             | 01          | A    |

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: 1:100

## INDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. DESCRIZIONE DELL'OPERA .....</b>  | <b>4</b>  |
| <b>2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>3. DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI .....</b>   | <b>6</b>  |
| <b>4. INCIDENZE .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>5. CRITERI DI CALCOLO .....</b>  | <b>9</b>  |
| <b>5.1. CALCOLO DELLE SPINTE SUI PARAMENTI VERTICALI .....</b>  | <b>9</b>  |
| 5.1.1. Spinte attive in condizioni statiche .....   | 10        |
| 5.1.2. Spinte a riposo .....  | 11        |
| 5.1.3. Spinte attive in condizioni sismiche .....   | 12        |
| 5.1.3.1 Rilevato asciutto .....   | 13        |
| 5.1.3.2 Rilevato saturo a grana fine (dinamicamente impervio: $k < 5 \cdot 10^{-4}$ m/s) .....        | 13        |
| 5.1.3.3 Rilevato saturo a grana grossa (dinamicamente permeabile: $k \geq 5 \cdot 10^{-4}$ m/s) ..... | 13        |
| 5.1.3.4 Punto di applicazione delle spinte attive sismiche .....                                      | 14        |
| 5.1.4. Sovraspinte sismiche su muri non in grado di spostarsi .....                                   | 15        |
| 5.1.4.1 Rilevato parzialmente immerso .....   | 17        |
| 5.1.4.2 Punto di applicazione delle spinte attive sismiche .....                                      | 17        |
| 5.1.5. Sovraspinte sismiche su muri non in grado di spostarsi .....                                   | 18        |
| <b>5.2. CRITERI E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA .....</b>   | <b>19</b> |
| <b>5.3. COMBINAZIONI DI CARICO .....</b>  | <b>24</b> |
| 5.3.1. Combinazioni per la verifica allo SLU .....  | 24        |
| 5.3.2. Combinazioni per la verifica allo SLE .....  | 26        |
| 5.3.3. Combinazioni per la condizione sismica .....   | 27        |
| <b>6. PARAMETRI GEOTECNICI .....</b>  | <b>28</b> |
| <b>7. SOTTOPASSO SCATOLARE .....</b>  | <b>29</b> |
| <b>7.1. PROGRAMMI DI CALCOLO UTILIZZATI .....</b>   | <b>31</b> |
| 7.1.1. Pro_Sap .....  | 31        |
| 7.1.2. Modellazione adottata .....  | 31        |
| <b>7.2. ANALISI DEI CARICHI .....</b>   | <b>34</b> |
| 7.2.1. Peso proprio e carichi permanenti portati .....  | 35        |
| 7.2.2. Spinta delle terre .....   | 36        |
| 7.2.3. Spinta della falda interna allo scatolare .....  | 38        |
| 7.2.4. Carichi veicolari sulla soletta superiore .....  | 38        |
| 7.2.5. Spinte sui piedritti indotte dai sovraccarichi accidentali .....                               | 46        |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| 7.2.6.      | Sovraccarichi accidentali sulla soletta di fondazione.....   | 51         |
| 7.2.7.      | Frenatura.....   | 51         |
| 7.2.8.      | Azioni sismiche.....   | 53         |
| 7.2.8.1     | <i>Stato limite di salvaguardia della vita (SLV)</i> .....   | 53         |
| 7.2.9.      | Azioni termiche.....   | 54         |
| 7.2.10.     | Ritiro.....  | 55         |
| <b>7.3.</b> | <b>COMBINAZIONI DI CARICO ADOTTATE .....</b>   | <b>57</b>  |
| 7.3.1.      | Combinazioni per lo stato limite ultimo .....  | 57         |
| 7.3.2.      | Combinazioni per gli stati limite di esercizio: combinazione rara.....                                       | 58         |
| 7.3.3.      | Combinazioni per gli stati limite di esercizio: combinazione frequente .....                                 | 60         |
| 7.3.4.      | Combinazioni per gli stati limite di esercizio: combinazione quasi permanente.....                           | 61         |
| 7.3.5.      | Combinazioni per lo stato limite ultimo di Salvaguardia della vita .....                                     | 61         |
| <b>7.4.</b> | <b>DIAGRAMMI DELLE CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE .....</b>  | <b>63</b>  |
| 7.4.1.      | Inviluppo SLU/SLV momento flettente soletta superiore e soletta di fondazione.....                           | 63         |
| 7.4.2.      | Inviluppo SLU/SLV momento flettente piedritti .....  | 64         |
| 7.4.3.      | Inviluppo taglio SLU/SLV soletta superiore e soletta di fondazione.....                                      | 65         |
| 7.4.4.      | Inviluppo taglio SLU/SLV piedritti .....   | 66         |
| <b>7.5.</b> | <b>VERIFICHE DI RESISTENZA ED A FESSURAZIONE .....</b>   | <b>67</b>  |
| 7.5.1.      | Soletta superiore: attacco piedritto (Asta 9).....   | 69         |
| 7.5.2.      | Soletta superiore: mezzeria (Asta 12) .....  | 78         |
| 7.5.3.      | Soletta di fondazione: attacco piedritto (Asta 11) .....   | 87         |
| 7.5.4.      | Soletta di fondazione: mezzeria (Asta 15).....   | 96         |
| 7.5.5.      | Piedritto: attacco soletta di fondazione (Asta 2) .....  | 105        |
| 7.5.6.      | Piedritto: attacco soletta superiore (Asta 6).....   | 114        |
| 7.5.7.      | Piedritto: mezzeria (Asta 4) .....   | 123        |
| 7.5.8.      | Verifiche allo stato limite ultimo per taglio.....   | 131        |
| 7.5.8.1     | <i>Soletta superiore attacco piedritto (Asta 9)</i> .....  | 131        |
| 7.5.8.2     | <i>Soletta inferiore attacco piedritto (Asta 11)</i> .....   | 132        |
| 7.5.8.3     | <i>Piedritto attacco soletta inferiore (Asta 2)</i> .....  | 133        |
| 7.5.8.4     | <i>Piedritto attacco soletta superiore (Asta 6)</i> .....  | 134        |
| 7.5.9.      | Armatura di ripartizione dello scatolare .....   | 135        |
| <b>8.</b>   | <b>VERIFICHE GEOTECNICHE .....</b>   | <b>142</b> |
| <b>8.1.</b> | <b>VERIFICA DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEL TERRENO DI FONDAZIONE.....</b>                                       | <b>142</b> |
| <b>9.</b>   | <b>ALLEGATO A. –SCATOLARE-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI.....</b>  | <b>145</b> |
| <b>10.</b>  | <b>ALLEGATO C. –TABELLE PER IL CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI TRASVERSALI<br/>NELLA SOLETTA SUPERIORE.....</b> | <b>257</b> |

## 1. DESCRIZIONE DELL'OPERA

---

La presente relazione di calcolo riguarda il sottopasso scatolare previsto nell'ambito della realizzazione dell'Autostrada Cispadana, denominato "Imperiale Camurana".

L'opera la cui sezione in retto misura 10,30x5,90m si sviluppa complessivamente per 55.60m . L'altezza di ricoprimento assunta ai fini del calcolo della struttura è pari a 3,80m.

Le azioni considerate nel calcolo sono quelle tipiche di una struttura interrata con le aggiunte delle azioni di tipo stradale, con applicazione della Normativa sui ponti ferroviari D. M. Min. II. TT. del 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni.

L'opera ricade in zona sismica, pertanto, saranno applicate le azioni di rito previste dalla norma, così come riportato nei capitoli successivi.

## 2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

---

[1] Elenco delle normative di riferimento "PD\_0\_0000\_0000\_0\_GE\_KT\_01"

[2] Tabella materiali e classi di esposizione calcestruzzo "PD\_0\_0000\_0000\_0\_GE\_TB\_01"

[3] Relazione geotecnica Sottovia via Imperiale "PD\_0\_V44\_V0000\_0\_GT\_RB\_01"

### 3. DURABILITÀ E PRESCRIZIONI SUI MATERIALI

Per garantire la durabilità delle strutture in calcestruzzo armato ordinario, esposte all'azione dell'ambiente, si devono adottare i provvedimenti atti a limitare gli effetti di degrado indotti dall'attacco chimico, fisico e derivante dalla corrosione delle armature e dai cicli di gelo e disgelo.

Al fine di ottenere la prestazione richiesta in funzione delle condizioni ambientali, nonché per la definizione della relativa classe, si fa riferimento alle indicazioni contenute nelle Linee Guida sul calcestruzzo strutturale edite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ovvero alle norme UNI EN 206-1:2006 ed UNI 11104:2004.

Ai fini di preservare le armature dai fenomeni di aggressione ambientale, dovrà essere previsto un idoneo copriferro; il suo valore, misurato tra la parete interna del cassero e la generatrice dell'armatura metallica più vicina, individua il cosiddetto "copriferro nominale".

Il copriferro nominale  $c_{nom}$  è somma di due contributi, il copriferro minimo  $c_{min}$  e la tolleranza di posizionamento  $h$ . Vale pertanto:  $c_{nom} = c_{min} + h$ .

La tolleranza di posizionamento delle armature "h", per le strutture gettate in opera, può essere assunta pari a 5 mm, nell'ipotesi in cui sia previsto controllo di qualità con misura dei copriferri.

In accordo con le specifiche dei materiali da utilizzarsi per l'opera in oggetto, si utilizzano i seguenti tipi di calcestruzzo e copri ferri minimi. Il copriferro è valutato in accordo a quanto prescritto nella Norma UNI EN 1992-1-1, mentre la classe di resistenza minima è definita in accordo al Prospetto 4 della Norma UNI 11104:2004.

In base a quanto definito nel riferimento [2] e in accordo con quanto previsto nelle tabelle 4.2.III e 4.1.IV del D.M. 14 Gennaio 2008 si definiscono le condizioni ambientali ed i relativi limiti di apertura delle fessure accettabili per ciascun elemento strutturale.

| Condizioni ambientali | Classe di esposizione             |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Ordinarie             | X0, XC1, XC2, XC3, XF1            |
| Aggressive            | XC4, XD1, XS1, XA1, XA2, XF2, XF3 |
| Molto aggressive      | XD2, XD3, XS2, XS3, XA3, XF4      |

TABELLA 3.1 – DESCRIZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI (TABELLA 4.2.III NTC 2008)

Nella tabella 4.1.IV del D.M. 14 Gennaio 2008, riportata di seguito per comodità, sono indicati i criteri di scelta dello stato limite di fessurazione con riferimento alle condizioni ambientale e al tipo di armatura. Nel caso specifico si evidenziano i limiti di apertura delle fessure da utilizzare per le verifiche agli stati limite di esercizio.

| Gruppi di esigenze | Condizioni ambientali | Combinazione di azioni | Armatura           |            |                |            |
|--------------------|-----------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|------------|
|                    |                       |                        | Sensibile          |            | Poco sensibile |            |
|                    |                       |                        | Stato limite       | $w_d$      | Stato limite   | $w_d$      |
| a                  | Ordinarie             | frequente              | ap. fessure        | $\leq w_2$ | ap. fessure    | $\leq w_3$ |
|                    |                       | quasi permanente       | ap. fessure        | $\leq w_1$ | ap. fessure    | $\leq w_2$ |
| b                  | Aggressive            | frequente              | ap. fessure        | $\leq w_1$ | ap. fessure    | $\leq w_2$ |
|                    |                       | quasi permanente       | decompressione     | -          | ap. fessure    | $\leq w_1$ |
| c                  | Molto aggressive      | frequente              | formazione fessure | -          | ap. fessure    | $\leq w_1$ |
|                    |                       | quasi permanente       | decompressione     | -          | ap. fessure    | $\leq w_1$ |

**TABELLA 3.2 - CRITERI DI SCELTA DELLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE (TABELLA 4.1.IV NTC 2008)**

## 4. INCIDENZE

Si forniscono qui di seguito le incidenze di armatura relative ai seguenti elementi costituenti l'Opera.

| Cod Wbs | Descrizione Opera                     | Parte d'opera | Incidenza kg/mc |            |         |
|---------|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------|
|         |                                       |               | Fondazione      | Elevazione | Soletta |
| VST23   | V44 - SOTTOVIA VIA IMPERIALE CAMURANA | SCATOLARE     | 125             | 115        | 105     |
|         |                                       | MURO ALA      | 95              | 115        |         |



## 5. CRITERI DI CALCOLO

---

In ottemperanza con la normativa vigente, i calcoli sono condotti con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

### 5.1. Calcolo delle spinte sui paramenti verticali

---

In generale occorre considerare, di volta in volta, le spinte più appropriate a seconda della deformabilità della parete.

Nel caso di muri per i quali si possano accettare significative deformazioni, è possibile assumere, sia in condizioni statiche sia in condizioni sismiche, un regime di spinte attive. Altrimenti è in genere necessario assumere condizioni di spinta a riposo.

In presenza di sisma, è consentito l'approccio pseudo-statico, secondo il quale il complesso muro + terreno mobilitato è pensato soggetto ad un'accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti

Orizzontale =  $k_h g$                       Verticale =  $k_v g = \pm 0.5 k_h g$

Come nel caso statico, anche in condizioni sismiche è necessario distinguere tra:

- muri indeformabili;
- muri deformabili;
- muri molto deformabili;

Nella prima classe di muri (**muri indeformabili**) possono essere inclusi i manufatti aventi pareti adeguatamente contrastate, quali, ad esempio, gli scatolari. In questo caso è opportuno adottare spinte sismiche secondo la teoria di Wood (1973), come meglio indicato nel §5.1.4.

Nella categoria dei **muri deformabili** si possono includere le pareti sufficientemente deformabili grazie alla loro snellezza ma tuttavia sostanzialmente vincolate, in qualche modo, ad altre strutture, come ad esempio le pareti di manufatti a U. In questo caso potranno essere considerate spinte comprese tra valori a riposo e attive, in ragione della deformabilità. Queste ultime ( sismiche attive) saranno valutate assumendo

(SLV)  $k_h = \beta_m \cdot a_{max}/g$  , con  $\beta_m=1$

Nella categoria dei **muri molto deformabili** per i quali possono essere ipotizzati significativi spostamenti relativi tra muro e terreno, si possono includere, ad esempio, i muri di sostegno fondati su fondazioni dirette. In questo caso si assumeranno certamente spinte attive, da valutarsi, introducendo nel caso sismico un coefficiente  $\beta_m$  in accordo con la Tabella 7.11.II di NTC2008.

(SLV)  $k_h = \beta_m \cdot a_{max}/g$  ( $\beta_m$  da Tab 7.11.II)

in questo caso  $\beta_m = 0.31$ ,

Seguono ora i criteri generali di valutazione delle spinte, applicabili a geometrie ordinarie.

### **5.1.1. Spinte attive in condizioni statiche**

Ad una generica profondità  $z$ , nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale totale  $\sigma_A(z)$  sulla parete è dato da:

$$\sigma_A(z) = K_A \cdot [\sigma_v(z) - u(z)] + u(z) \quad (5-1)$$

In cui

$\sigma_v(z)$  = sforzo verticale totale alla generica profondità, ossia il peso della colonna di terreno e di acqua soprastante la quota  $z$ .

$u(z)$  = pressione dell'acqua alla generica profondità

Il coefficiente di spinta attiva  $K_A$  può, in genere, essere assunto pari a


$$K_A = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\phi}{2}\right) \quad (5-2)$$

È possibile, tuttavia, mettere in conto l'angolo d'attrito  $\delta$  tra terra e muro, assumendo quindi che la spinta sia inclinata, rispetto alla normale alla superficie di contatto tra muro e terreno, di un angolo  $\delta$ .

In questo caso il coefficiente di spinta attiva può essere valutato con le note formule derivate dalla teoria di Coulomb e sviluppate da Muller-Breslau.

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA – Teoria di Coulomb

$$K_A = \frac{\text{sen}^2(\psi + \phi)}{\text{sen}^2 \psi \text{sen}(\psi - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\phi + \delta) \text{sen}(\phi - \beta)}{\text{sen}(\psi - \delta) \text{sen}(\psi + \beta)}} \right]^2} \quad (5-3)$$



Operando nell'ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto l'angolo d'attrito di calcolo, cioè  $\tan(\phi_d) = \tan(\phi_k) / \gamma_\phi$  se si opera nell'ambito di una combinazione GEO (ad esempio A2+M2+R2).

### 5.1.2. Spinte a riposo

Ad una generica profondità  $z$ , nel caso di terreno puramente granulare, lo sforzo orizzontale totale  $\sigma_0(z)$  sulla parete è dato da:

$$\sigma_0(z) = K_0 \cdot [\sigma_v(z) - u(z)] + u(z) \quad (5-4)$$

In cui, nel caso di piano campagna orizzontale, il coefficiente di spinta a riposo  $K_0$  se non diversamente definito, può essere assunto pari a

$$K_0 = (1 - \sin(\phi)) \cdot \sqrt{\text{OCR}} \quad (5-5)$$

Con  $\text{OCR} = \text{GSC} = \text{grado di sovraconsolidazione}$ .

### 5.1.3. Spinte attive in condizioni sismiche

Nell'ambito dell'approccio pseudo-statico, il complesso muro + terreno mobilitato è pensato soggetto ad un'accelerazione sismica uniforme avente le seguenti componenti

Orizzontale =  $k_h \cdot g$                       Verticale =  $k_v \cdot g$

La spinta totale attiva su un paramento di altezza pari ad H è data da:

$$E_d = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K_{A,E} H^2 + E_{ws} + E_{wd} \quad (5-6)$$

Il primo termine è la spinta attiva dovuta allo scheletro solido, il secondo termine  $E_{ws}$  è la risultante delle pressioni idrostatiche ed il terzo  $E_{wd}$  è la risultante delle sovrappressioni interstiziali.

I coefficienti di spinta attiva sono dati dalle seguenti espressioni (Mononobe & Okabe, nel seguito M-O):

CONDIZIONI DI SPINTA ATTIVA – Teoria di M-O

$$\beta \leq \phi - \theta: K_{A,E} = \frac{\text{sen}^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \text{sen}^2 \psi \text{sen}(\psi - \theta - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\text{sen}(\phi + \delta) \text{sen}(\phi - \beta - \theta)}{\text{sen}(\psi - \theta - \delta) \text{sen}(\psi + \beta)}} \right]^2}$$

$$\beta > \phi - \theta: K_{A,E} = \frac{\text{sen}^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos \theta \text{sen}^2 \psi \text{sen}(\psi - \theta - \delta)}$$

(5-7)

Operando nell'ambito del metodo agli stati limite, nelle formule precedenti, va introdotto l'angolo d'attrito di calcolo, cioè  $\tan(\phi_d) = \tan(\phi_k) / \gamma_\phi$  se si opera nell'ambito di una combinazione GEO (ad esempio A2+M2+R2).

A seconda della definizione del peso specifico  $\gamma^*$  del cuneo e dell'angolo  $\theta$  definito come l'angolo, rispetto alla verticale, fra le azioni esterne orizzontali e quelle verticali agenti sul cuneo di spinta di volume V, l'espressione generale può essere utilizzata per tre diverse condizioni nelle quali può trovarsi il rilevato.

### 5.1.3.1 Rilevato asciutto

Non c'è alcuna azione dovuta all'acqua: corrisponde alla configurazione originale ipotizzata da M-O. Come peso specifico  $\gamma^*$  si deve assumere il peso secco  $\gamma_d$ ; la forza orizzontale  $F_h$  è pari alla massa del terreno moltiplicata per l'accelerazione orizzontale mentre la forza verticale  $F_v$  è il peso del cuneo incrementato o decrementato dall'accelerazione sismica verticale; quindi:

$$\gamma^* = \gamma_d$$

$$\tan \theta = \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

$$E_{ws} = E_{wd} = 0$$

### 5.1.3.2 Rilevato saturo a grana fine (dinamicamente impervio: $k < 5 \cdot 10^{-4}$ m/s)

In sostanza si assume che l'acqua, imprigionata negli interstizi, si muova insieme con il terreno: l'accelerazione sismica agirà quindi sulla massa complessiva (terreno+acqua) del cuneo, pari a  $V \cdot \gamma_{sat}$ . Si ammette che le pressioni interstiziali non subiscano variazioni ai fini del calcolo delle azioni sulla parete. In questo caso l'equilibrio limite del cuneo è fatto al netto della risultante delle azioni idrostatiche e quindi, nelle formule generali, si assumerà:

$$\gamma^* = \gamma'$$

$$\tan \theta = \frac{\gamma_{sat}}{\gamma'} \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

Alla spinta efficace dovrà essere aggiunta la spinta idrostatica dell'acqua, mentre, per ipotesi, la componente idrodinamica non può svilupparsi. Quindi:

$$E_{ws} = \frac{1}{2} \gamma_w H^2$$

$$E_{wd} = 0$$

### 5.1.3.3 Rilevato saturo a grana grossa (dinamicamente permeabile: $k \geq 5 \cdot 10^{-4}$ m/s)

Si ammette che l'acqua negli interstizi possa muoversi liberamente, indipendentemente dalle deformazioni subite dal terreno: l'accelerazione sismica agirà quindi sulla massa della sola parte solida del cuneo, pari a

$V \cdot \gamma_d$ . L'equilibrio limite del cuneo è fatto al netto della risultante delle pressioni interstiziali e quindi, nelle formule generali, si assumerà:

$$\gamma^* = \gamma'$$

$$\tan \theta = \frac{\gamma_d}{\gamma'} \frac{k_h}{1 \pm k_v}$$

In questo caso dovranno essere aggiunte sia la spinta idrostatica sia la sovrappinta idrodinamica della stessa acqua di falda.

$$E_{ws} = \frac{1}{2} \gamma_w H^2$$

$$E_{wd} = \frac{7}{12} k_h \gamma_w H'^2 \quad \text{con } H' = \text{altezza della freatica dal piede del muro.}$$

#### 5.1.3.4 Punto di applicazione delle spinte attive sismiche

Considerato che la spinta attiva complessiva è in generale composta da tre termini, occorre calcolare il punto di applicazione di ognuno di essi

1. **Componente associata allo scheletro solido:** è possibile operare come segue

- a) si calcola la spinta attiva in condizioni statiche ( $S_{A,S}$ )
- b) si calcola la quota parte efficace di spinta sismica  $E_d$  dovuta alla terra:

$$S_{A,E} = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K_{A,E} H^2$$

Nel caso di terreno eterogeneo, la spinta attiva è calcolata considerando la variabilità di  $K_{A,sismico}$ . Nel caso di terreno omogeneo ma parzialmente in falda, si suggerisce di adottare l'approccio sopra indicato, piuttosto che introdurre diversi valori dei coefficienti di spinta.

- c) si calcola l'incremento di spinta dovuto alla terra in caso di sisma (componente efficace):

$$\Delta S_A = S_{A,E} - S_{A,S}$$

- d) Nel caso di muri che possano ruotare alla base, si può considerare che tale incremento abbia una risultante nello stesso punto della risultante delle spinte statiche
- e) Negli altri casi si può assumere che tale azione si distribuisca uniformemente sulla parete, il che equivale ad applicare un carico uniformemente distribuito pari a:

$$q = \Delta S_A / H$$

2. **Componente idrostatica:** è applicata come nel caso statico

3. **Componente idrodinamica ( $E_{wd}$ ):** se esiste, è applicata considerando la seguente distribuzione di pressioni:

$$q_{wd}(z) = \pm \frac{7}{8} k_h \gamma_w \sqrt{H' \cdot z} \quad \text{con } z \text{ quota del generico punto rispetto la base della parete.}$$

#### 5.1.4. Sovrappinte sismiche su muri non in grado di spostarsi

In questo caso l'utilizzo delle equazioni di M-O non è raccomandato. Le spinte delle terre, sono calcolate in regime di spinta a riposo che comporta il calcolo delle spinte sismiche in tali condizioni; l'incremento dinamico di spinta del terreno può essere quindi calcolato attraverso la nota formulazione di Wood (1973) come:

$$\Delta P_d = S \cdot a_g / g \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2 = a_{max} / g \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2$$

Con  $h_{tot}$  = altezza del muro.

Questa spinta è applicata come una distribuzione uniforme lungo l'altezza  $h_{tot}$ .

Il punto di applicazione della spinta che interessa lo scatolare è posto  $h_{scat}/2$ , con "h<sub>tot</sub>" altezza dalla fondazione dello scatolare al piano stradale e  $h_{scat}$  l'altezza dello scatolare.

Essendo "ΔP<sub>d</sub>" la risultante globale, ed il diagramma di spinta di tipo rettangolare, è immediato ricavare la quota parte della spinta che agisce sul piedritto dello scatolare.

L'azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, date dal prodotto delle forze di gravità per i coefficienti sismici in precedenza definiti, di cui la componente verticale è considerata agente verso l'alto o verso il basso, in modo da produrre gli effetti più sfavorevoli.




FIGURA 5-1 ALTEZZE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA



5.1.4.1 Rilevato parzialmente immerso




FIGURA 5-2: TERRAPIENO PARZIALMENTE IMMERSO.

Ebeling e Morrison (1992) indicano il modo per utilizzare, anche in questo caso, le equazioni di M-O: sostanzialmente questo caso può essere assimilato a quello di un terrapieno completamente immerso omogeneo, avente un peso specifico equivalente. Per calcolare la risultante delle spinte, si potrà operare come segue. Si definiscono i pesi specifici medi da associare rispettivamente alla componente efficace verticale ed alla componente laterale

$$\gamma_v^* = \left(\frac{h_w}{h}\right)^2 \cdot \gamma' + \left[1 - \left(\frac{h_w}{h}\right)^2\right] \cdot \gamma_d$$

$$\gamma_H^* = \begin{cases} \gamma_d & \text{se terreno din. permeabile} \\ \left(\frac{h_w}{h}\right)^2 \cdot \gamma_{sat} + \left[1 - \left(\frac{h_w}{h}\right)^2\right] \cdot \gamma_d & \text{se terreno din. impervio} \end{cases}$$

Definendo

$$\tan \theta = \frac{\gamma_H^* \cdot k_h}{\gamma_v^* \cdot 1 - k_v}$$

si applicherà poi la (5-6) calcolando i coefficienti di spinta tramite le (5-7) e ponendo  $\gamma^* = \gamma_v^*$ .

5.1.4.2 Punto di applicazione delle spinte attive sismiche

Considerato che la spinta attiva complessiva è in generale composta da tre termini, occorre calcolare il punto di applicazione di ognuno di essi

4. **Componente associata allo scheletro solido:** è possibile operare come segue

f) si calcola la spinta attiva in condizioni statiche ( $S_{A,S}$ )

g) si calcola la quota parte efficace di spinta sismica  $E_d$  dovuta alla terra:

$$S_{A,E} = \frac{1}{2} \gamma^* (1 \pm k_v) K_{A,E} H^2$$

Nel caso di terreno eterogeneo, la spinta attiva è calcolata considerando la variabilità di  $K_{A,sismico}$ . Nel caso di terreno omogeneo ma parzialmente in falda, si suggerisce di adottare l'approccio sopra indicato, piuttosto che introdurre diversi valori dei coefficienti di spinta.

h) si calcola l'incremento di spinta dovuto alla terra in caso di sisma (componente efficace):

$$\Delta S_A = S_{A,E} - S_{A,S}$$

i) Nel caso di muri che possano ruotare alla base, si può considerare che tale incremento abbia una risultante nello stesso punto della risultante delle spinte statiche

j) Negli altri casi si può assumere che tale azione si distribuisca uniformemente sulla parete, il che equivale ad applicare un carico uniformemente distribuito pari a:

$$q = \Delta S_A / H$$

5. **Componente idrostatica:** è applicata come nel caso statico

6. **Componente idrodinamica ( $E_{wd}$ ):** se esiste, è applicata considerando la seguente distribuzione di pressioni:

$$q_{wd}(z) = \pm \frac{7}{8} k_h \gamma_w \sqrt{H \cdot z} \quad \text{con } z \text{ quota del generico punto rispetto la base della parete.}$$

### 5.1.5. Sovraspinte sismiche su muri non in grado di spostarsi

In questo caso l'utilizzo delle equazioni di M-O non è raccomandato. Le spinte delle terre, sono calcolate in regime di spinta a riposo che comporta il calcolo delle spinte sismiche in tali condizioni; l'incremento dinamico di spinta del terreno può essere quindi calcolato attraverso la nota formulazione di Wood (1973) come:

$$\Delta P_d = S \cdot a_g / g \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2 = a_{max} / g \cdot \gamma \cdot h_{tot}^2$$

Con  $h_{tot}$  = altezza del muro.


Questa spinta è applicata come una distribuzione uniforme lungo l'altezza  $h_{tot}$ .

Nel caso di scatolare, si assumerà  $\gamma = 19.5 \text{ kN/m}^3$  = peso di volume del materiale compattato del rilevato.

Il punto di applicazione della spinta che interessa lo scatolare è posto  $h_{scat}/2$ , con “ $h_{tot}$ ” altezza dalla fondazione dello scatolare al piano stradale e  $h_{scat}$  l'altezza dello scatolare.

Essendo “ $\Delta P_d$ ” la risultante globale, ed il diagramma di spinta di tipo rettangolare, è immediato ricavare la quota parte della spinta che agisce sul piedritto dello scatolare.

L'azione sismica è rappresentata da un insieme di forze statiche orizzontali e verticali, date dal prodotto delle forze di gravità per i coefficienti sismici in precedenza definiti, di cui la componente verticale è considerata agente verso l'alto o verso il basso, in modo da produrre gli effetti più sfavorevoli.



**FIGURA 5-3 ALTEZZE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA**

## **5.2. Criteri e definizione dell'azione sismica**

L'effetto dell'azione sismica di progetto sull'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo di terreno, la struttura di fondazione, gli elementi strutturali e non strutturali, nonché gli impianti, deve rispettare gli stati limite ultimi e di esercizio definiti al § 3.2.1, i cui requisiti di sicurezza sono indicati nel § 7.1 della norma.

Il rispetto degli stati limite si considera conseguito quando:

nei confronti degli stati limite di esercizio siano rispettate le verifiche relative al solo Stato Limite di Danno;

nei confronti degli stati limite ultimi siano rispettate le indicazioni progettuali e costruttive riportate nel § 7 e siano soddisfatte le verifiche relative al solo Stato Limite di salvaguardia della Vita.

Per Stato Limite di Danno (SLD) s'intende che l'opera, nel suo complesso, a seguito del terremoto, includendo gli elementi strutturali, quelli non strutturali, le apparecchiature rilevanti alla sua funzione, subisce danni tali da non provocare rischi agli utenti e non compromette significativamente la capacità di resistenza e di rigidità nei confronti delle azioni verticali e orizzontali. Lo stato limite di esercizio comporta la verifica delle tensioni di lavoro, in conformità al § 4.1.2.2.5 (NT).

Per Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV) si intende che l'opera a seguito del terremoto subisce rotture e crolli dei componenti non strutturali e impiantistici e significativi danni di componenti strutturali, cui si associa una perdita significativa di rigidità nei confronti delle azioni orizzontali (creazione di cerniere plastiche secondo il criterio della gerarchia delle resistenze), mantenendo ancora un margine di sicurezza (resistenza e rigidità) nei confronti delle azioni verticali.

Gli stati limite, sia di esercizio sia ultimi, sono individuati riferendosi alle prestazioni che l'opera a realizzarsi deve assolvere durante un evento sismico; per la funzione che l'opera deve espletare nella sua vita utile, è significativo calcolare lo Stato Limite di Danno (SLD) per l'esercizio e lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) per lo stato limite ultimo.

In merito alle opere scatolari di cui trattasi, nel rispetto del punto § 7.9.2., assimilando l'opera scatolare alla categoria delle spalle da ponte, rientrando tra le opere che si muovono con il terreno (§ 7.9.2.1), si può ritenere che la struttura debba mantenere sotto l'azione sismica un comportamento elastico; queste categorie di opere che si muovono con il terreno non subiscono le amplificazioni dell'accelerazione del suolo.

Le azioni sismiche sono valutate in relazione al periodo di riferimento della struttura, che si ricava moltiplicandone la vita nominale  $V_N$  per il coefficiente d'uso  $C_U$

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

Il valore del coefficiente d'uso  $C_U$  è definito, al variare della classe d'uso, come mostrato nella tabella seguente:

| CLASSE D'USO       | I   | II  | III | IV  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| COEFFICIENTE $C_U$ | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |

TABELLA 5.1 VALORI DEL COEFFICIENTE D'USO  $C_U$

Il valore di probabilità di superamento del periodo di riferimento  $P_{VR}$ , cui riferirsi per individuare l'azione sismica agente, è:

$$P_{VR}(SLV) = 10\%$$

Il **periodo di ritorno** dell'azione sismica  $T_R$  espresso in anni vale:

$$T_R(SLV) = - \frac{V_r}{\ln(1 - P_{vr})}$$

| ASSE AUTOSTRADALE  |                         |              |                    |                                  |                              |           |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|
| OPERA  | Vita Nominale<br>[anni] | Classe d'uso | Coefficiente d'uso | Periodo di Riferimento<br>[anni] | Periodo di ritorno<br>[anni] | di<br>SLV |
| Rilevati   | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |
| Viadotti   | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |
| Sovrappassi di svincolo  | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |
| Ponti  | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |
| Gallerie e trincee confinate   | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |
| Sovrappassi  | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |
| Sottovia   |                         |              |                    |                                  |                              |           |
| Manufatto scatolare per sottovia la cui proiezione cade sull'asse autostradale | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |
| Muri ad U per sottovia statali   | 50                      | IV           | 2                  | 100                              |                              | 949       |
| Muri ad U per sottovia ex statali e provinciali                                | 50                      | III          | 1.5                | 75                               |                              | 712       |
| Muri ad U per sottovia comunali e poderali                                     | 50                      | II           | 1                  | 50                               |                              | 475       |
| Edifici di stazione e caserma di polizia                                       | 50                      | IV           | 2                  | 100                              |                              | 949       |
| Caselli autostradali   | 50                      | IV           | 2                  | 100                              |                              | 949       |
| Opere minori: attraversamenti idraulici  | 100                     | IV           | 2                  | 200                              |                              | 1898      |

|  |                             |                     |                           |                                      |                                      |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Opere minori: muri di sostegno per rilevato autostradale (sottoscarpa)   | 100                         | IV                  | 2                         | 200                                  | 1898                                 |
| Opere minori: muri di sostegno per trincea autostradale (controripa)   | 100                         | IV                  | 2                         | 200                                  | 1898                                 |
| Opere provvisionali (1)  | 10                          | II                  | 1                         | 10                                   | 95                                   |
| <b>VIABILITA' DI ADDUZIONE E DI COLLEGAMENTO (tipologia C1 e C2)</b>   |                             |                     |                           |                                      |                                      |
| <b>OPERA</b>   | <i>Vita Nominale [anni]</i> | <i>Classe d'uso</i> | <i>Coefficiente d'uso</i> | <i>Periodo di Riferimento [anni]</i> | <i>Periodo di ritorno SLV [anni]</i> |
| <i>Opere provvisionali (1)</i>   | 10                          | II                  | 1                         | 10                                   |                                      |
| <b>Riqualificazione della S.P. 72 "Parma-Mezzani (1PR) - Tipologia F2</b>  |                             |                     |                           |                                      |                                      |
| <i>Rilevati</i>  | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <i>Opere minori: attraversamenti idraulici</i>   | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <b>Variante alla S.P. n 41 in corrispondenza del tracciato Cispadano – tratto tra S.P. n 60 e Brescello (1RE) – tipologia C1</b> |                             |                     |                           |                                      |                                      |
| <i>Rilevati</i>  | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <i>Ponti</i>   | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <i>Viadotti</i>  | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <i>Sottovia</i>  | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <i>Opere minori: attraversamenti idraulici</i>   | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <b>Cispadana tra la S.P. n 2 "Reggiolo-Gonzaga" e la ex S.S. n 62 "della Cisa" (2RE) – tipologia C1</b>                          |                             |                     |                           |                                      |                                      |
| <i>Rilevati</i>  | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <i>Ponti</i>   | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <i>Opere minori: attraversamenti idraulici</i>   | 50                          | III                 | 1.5                       | 75                                   | 712                                  |
| <b>Raccordo Bondeno-Cento-Autostrada Cispadana (1FE)</b>   |                             |                     |                           |                                      |                                      |

|  |    |     |     |    |     |
|--|----|-----|-----|----|-----|
| <b>Rilevati tipologia C2</b>                   | 50 | III | 1.5 | 75 | 712 |
| <b>Rilevati tipologia F2</b>                   | 50 | III | 1.5 | 75 | 712 |
| <b>Ponti</b>                                   | 50 | III | 1.5 | 75 | 712 |
| <b>Opere minori: attraversamenti idraulici</b> | 50 | III | 1.5 | 75 | 712 |

(1) Le verifiche sismiche di opere provvisorie o strutture in fase costruttiva possono omettersi quando le relative durate previste in progetto siano inferiori a 2 anni. ( Rif. NTC 2008 par. 2.4.1)

**TABELLA 5.2 PERIODO DI RITORNO PER L'AZIONE SISMICA**

Dato il valore del periodo di ritorno suddetto, tramite le tabelle riportate nell'Allegato B della norma o tramite la mappatura messa a disposizione in rete dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), è possibile definire i valori di  $a_g$ ,  $F_0$ ,  $T_c^*$ .

$a_g$  → accelerazione massima al sito;

$F_0$  → valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

$T_c^*$  → periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

$S$  → coefficiente che comprende l'effetto dell'amplificazione stratigrafica ( $S_s$ ) e dell'amplificazione topografica ( $S_t$ ).

L'opera in oggetto ricade nelle vicinanze del comune di Ferrara di cui si riportano le caratteristiche sismiche in funzione del periodo di ritorno del sisma definito nella tabella precedente :

| Periodo di ritorno SLV [anni] | $a_g/g$ | $F_0$ | $T_c^*$ (s) | Categoria sottosuolo | $S_s$ | $a_{max}/g$ |
|-------------------------------|---------|-------|-------------|----------------------|-------|-------------|
| 1898                          | 0,259   | 2,468 | 0,287       | D                    | 1,44  | 0,373       |

Il calcolo viene eseguito con il metodo pseudostatico (§ 7.11.6 NT). In queste condizioni l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

### 5.3. Combinazioni di carico

Le combinazioni di carico, utilizzate per condurre le verifiche agli stati limite ultimi e agli stati limite di esercizio, sono state originate in ottemperanza con quanto prescritto dalla vigente normativa.

#### 5.3.1. Combinazioni per la verifica allo SLU

Gli stati limite ultimi delle opere interrato si riferiscono allo sviluppo di meccanismi di collasso, determinati dalla mobilitazione della resistenza del terreno, e al raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali che compongono l'opera.

Le verifiche agli stati limite ultimi sono eseguiti in riferimento ai seguenti stati limite:

-SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)

collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno;

-SLU di tipo strutturale (STR)

raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali.

Trattandosi di opere interrato, le verifiche saranno condotte secondo l'approccio progettuale "Approccio 1", utilizzando i coefficienti parziali riportati nelle Tabelle 6.2.I e 5.1.V per i parametri geotecnici e le azioni.

combinazione 1 → (A1+M1+R1) ⇒ STR (verifiche degli elementi strutturali)

combinazione 2 → (A2+M2+R2) ⇒ GEO (carico limite)

| PARAMETRO                                    | GRANDEZZA ALLA QUALE APPLICARE IL COEFF. PARZIALE | COEFFICIENTE PARZIALE<br>$\gamma_M$ | M <sub>1</sub> | M <sub>2</sub> |
|--|---|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Tangente dell'angolo di resistenza al taglio | $\tan \varphi'_k$                                 | $\gamma_{\varphi'}$                 | 1              | 1,25           |
| Coesione efficace                            | $c'_k$  | $\gamma_{c'}$                       | 1              | 1,25           |
| Resistenza non drenata                       | $c'_{uk}$   | $\gamma_{cu}$                       | 1              | 1,4            |



|                           |          |                 |   |   |
|---------------------------|----------|-----------------|---|---|
| Peso dell'unità di volume | $\gamma$ | $\gamma_\gamma$ | 1 | 1 |
|---------------------------|----------|-----------------|---|---|

**TABELLA 5.3 - COEFFICIENTI PARZIALI PER I PARAMETRI DEL TERRENO (TABELLA 6.2.II NTC 2008)**

| VERIFICA                           | COEFF. PARZIALE<br>(R1) | COEFF. PARZIALE<br>(R2) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capacità portante della fondazione | $\gamma_{R=1}$          | $\gamma_{R=1}$          |
| Scorrimento                        | $\gamma_{R=1}$          | $\gamma_{R=1}$          |
| Resistenza del terreno a valle     | $\gamma_{R=1}$          | $\gamma_{R=1}$          |

**TABELLA 5.4- COEFFICIENTI PARZIALI  $\gamma_R$  PER LA RESISTENZA DEL SISTEMA**

Ai fini delle verifiche degli stati limite ultimi si definiscono le seguenti combinazioni:

$$\text{STR}) \Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{GEO}) \Rightarrow \gamma_{G1} \cdot G_1 + \gamma_{G2} \cdot G_2 + \gamma_{Q1} \cdot Q_{k1} + \gamma_{0i} \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\phi))$$

I valori dei coefficienti parziali delle azioni sono dedotti dalla tabella 5.1.V del D.M. 14 Gennaio 2008

**Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU**

|   |             | Coefficiente  | EQU <sup>(1)</sup>  | A1<br>STR           | A2<br>GEO |
|---|-------------|---|---------------------|---------------------|-----------|
| Carichi permanenti  | favorevoli  | $\gamma_{G1}$   | 0,90                | 1,00                | 1,00      |
|   | sfavorevoli |   | 1,10                | 1,35                | 1,00      |
| Carichi permanenti non strutturali <sup>(2)</sup>               | favorevoli  | $\gamma_{G2}$   | 0,00                | 0,00                | 0,00      |
|   | sfavorevoli |   | 1,50                | 1,50                | 1,30      |
| Carichi variabili da traffico                                   | favorevoli  | $\gamma_Q$  | 0,00                | 0,00                | 0,00      |
|   | sfavorevoli |   | 1,35                | 1,35                | 1,15      |
| Carichi variabili   | favorevoli  | $\gamma_{Qi}$   | 0,00                | 0,00                | 0,00      |
|   | sfavorevoli |   | 1,50                | 1,50                | 1,30      |
| Distorsioni e presollecitazioni di progetto                     | favorevoli  | $\gamma_{\epsilon 1}$   | 0,90                | 1,00                | 1,00      |
|   | sfavorevoli |   | 1,00 <sup>(3)</sup> | 1,00 <sup>(4)</sup> | 1,00      |
| Ritiro e viscosità, Variazioni termiche,<br>Cedimenti vincolari | favorevoli  | $\gamma_{\epsilon 2}, \gamma_{\epsilon 3}, \gamma_{\epsilon 4}$ | 0,00                | 0,00                | 0,00      |
|   | sfavorevoli |   | 1,20                | 1,20                | 1,00      |

<sup>(1)</sup> Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO.  
<sup>(2)</sup> Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti.  
<sup>(3)</sup> 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna  
<sup>(4)</sup> 1,20 per effetti locali

### 5.3.2. Combinazioni per la verifica allo SLE

Ai fini delle verifiche degli stati limite di esercizio (fessurazione/ stato tensionale) si definiscono le seguenti combinazioni:

$$\text{Frequente)} \quad \Rightarrow \quad G_1 + G_2 + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \quad \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{Quasi permanente)} \quad \Rightarrow \quad G_1 + G_2 + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \sum_i \psi_{2i} \cdot Q_{ki} \quad \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{Rara)} \quad \Rightarrow \quad G_1 + G_2 + Q_{k1} + \sum_i \psi_{0i} \cdot Q_{ki} \quad \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

I valori dei coefficienti di combinazione sono dedotti dalla tabella 5.1.Vi del D.M. 14 Gennaio 2008.

**Tabella 5.1.VI - Coefficienti  $\psi$  per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali**

| <i>Azioni</i>                              | <i>Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)</i> | <i>Coefficiente <math>\Psi_0</math> di combinazione</i> | <i>Coefficiente <math>\Psi_1</math> (valori frequenti)</i> | <i>Coefficiente <math>\Psi_2</math> (valori quasi permanenti)</i> |
|--|--|---|--|---|
| <i>Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)</i> | Schema 1 (Carichi tandem)                | 0,75  | 0,75   | 0,0   |
|  | Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)    | 0,40  | 0,40   | 0,0   |
|  | Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)       | 0,40  | 0,40   | 0,0   |
|  | Schema 2                                 | 0,0   | 0,75   | 0,0   |
|  | 2  | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
|  | 3  | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
|  | 4 (folla)                                | ----  | 0,75   | 0,0   |
|  | 5  | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
| <i>Vento <math>q_5</math></i>              | Vento a ponte scarico<br>SLU e SLE       | 0,6   | 0,2  | 0,0   |
|  | Esecuzione                               | 0,8   | ----   | 0,0   |
|  | Vento a ponte carico                     | 0,6   |  |   |
| <i>Neve <math>q_5</math></i>               | SLU e SLE                                | 0,0   | 0,0  | 0,0   |
|  | esecuzione                               | 0,8   | 0,6  | 0,5   |
| <i>Temperatura</i>                         | $T_k$                                    | 0,6   | 0,6  | 0,5   |

### 5.3.3. Combinazioni per la condizione sismica

Per la condizione sismica, le combinazioni per gli stati limite ultimi da prendere in considerazione sono le seguenti (approccio 1):

$$\text{STR}) \Rightarrow E + G_1 + G_2 + \sum_i \Psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\Phi_d' = \Phi_k')$$

$$\text{GEO}) \Rightarrow E + G_1 + G_2 + \sum_i \Psi_{2i} \cdot Q_{ki} \Rightarrow (\text{spinte } \Phi_d' = \tan^{-1}(\tan \Phi_k' / \gamma_\phi))$$

Gli effetti dell'azione sismica saranno valutati tenendo conto delle masse associate ai seguenti carichi gravitazionali:

$$G_1 + G_2 + \sum_i \Psi_{2i} \cdot Q_{ki}$$

## 6. PARAMETRI GEOTECNICI


Ai fini del calcolo della spinta esercitata dalle terre sui piedritti e del carico da ricoprimento sulla soletta superiore del **manufatto scatolare** si utilizzano i parametri seguenti, in accordo con quanto riportato nella Relazione Geotecnica di cui al rif. [3]:

- angolo di attrito interno del terreno  $\Phi = 38^\circ$
- coefficiente di spinta a riposo  $k_0 = 0,384$  (stato limite STR)
- coefficiente di spinta attiva  $k_a = 0,238$  (stato limite STR)
- coefficiente di spinta a riposo, combinazione M2  $k_{0,M2} = 0,47$  (stato limite GEO)
- coefficiente di spinta attiva, combinazione M2  $k_{a,M2} = 0,31$  (stato limite GEO)
- peso specifico del terreno asciutto  $\gamma_{dry} = 19,5$  [kN/m<sup>3</sup>]
- coefficiente di sottofondazione  $k_s = 5000$  [kN/m<sup>3</sup>]

Si assume inoltre, ai fini del calcolo dei carichi permanenti, un peso specifico per la piattaforma stradale pari a  $\gamma_{pav} = 22$  kN/m<sup>3</sup>.

## 7. SOTTOPASSO SCATOLARE

Si riportano di seguito le dimensioni geometriche della struttura:



*Dimensioni geometriche (sezione in retto):*

|                |   |       |   |
|----------------|---|-------|---|
| L              | = | 10,30 | m |
| H              | = | 5,90  | m |
| H <sub>r</sub> | = | 3,80  | m |
| H <sub>p</sub> | = | 0,40  | m |
| S <sub>p</sub> | = | 1,10  | m |



$S_s = 1,10 \text{ m}$

$S = 0,20 \text{ m}$

$S_f = 1,20 \text{ m}$

$H_i = 0,60 \text{ m}$

Falda? no

$H_f = 0,00 \text{ m}$

rispetto ad asse soletta inferiore

## 7.1. PROGRAMMI DI CALCOLO UTILIZZATI

---

### 7.1.1. Pro Sap

Il calcolo della struttura viene condotto con il programma PRO\_SAP (prodotto dalla 2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria S.r.l. P.tta Schiatti 8/b 44100 Ferrara)

Gli elementi utilizzati per la modellazione dello schema statico della struttura sono i seguenti:

- Elemento tipo BEAM (trave)
- Elemento tipo BOUNDARY (molla)
- Elemento tipo STIFFNESS (matrice di rigidezza)

Il codice di calcolo adottato e' ALGOR SUPERSAP prodotto dalla ALGOR INTERACTIVE SYSTEMS, Inc. Pittsburgh, PA, USA.

Il programma SUPERSAP applica il metodo degli elementi finiti a strutture di forma qualunque, diversamente caricate e vincolate, nell' ambito del comportamento lineare delle stesse.

Si sottolinea che il solutore ALGOR SUPERSAP e' stato sottoposto, con esito positivo e relativa certificazione, ai test NAFEMS (test di confronto della National Agency for Finite Element Methods and Standards in Inghilterra).

Inoltre, il solutore ALGOR SUPERSAP e' soggetto ad attivita' di controllo ai sensi della QA (quality assurance), condizione essenziale per l' utilizzo dei codici di calcolo nell' ambito della progettazione nucleare ed off-shore.

### 7.1.2. Modellazione adottata

La struttura viene schematizzata attraverso un modello analitico agli elementi finiti. Si è assunto lo schema statico di telaio chiuso. La mesh è composta da 16 beam elements e da 16 nodi (figure 2a e 2b); l'output di calcolo viene raccolto nell'allegato.

L'analisi strutturale e' condotta con il metodo degli spostamenti per la valutazione dello stato tenso-deformativo indotto da carichi statici.

Il suolo viene modellato facendo ricorso all'usuale artificio delle molle elastiche alla Winkler.

Nel caso in esame il valore della costante di sottofondo si assume pari a:

$$K_s = 5000 \text{ kN/m}^3$$


Agli effetti delle caratteristiche geometriche delle varie aste si è quindi assunto:

- una sezione rettangolare  $b \times h = 100 \times S_s$  cm per la soletta superiore
- una sezione rettangolare  $b \times h = 100 \times S_f$  cm per la soletta di fondazione
- una sezione rettangolare  $b \times h = 100 \times S_p$  cm per i piedritti

Per le aste del reticolo si è assunto:

$E_c = 31477 / 32308 \text{ N/mm}^2$  ; modulo elastico del calcestruzzo rispettivamente per classe di resistenza C25/30 e C28/35.

Lo schema statico della struttura e la relativa numerazione dei nodi e delle aste sono riportati nelle figure seguenti:



**FIG. 2A - NUMERAZIONE DEI NODI**






FIG. 2B - NUMERAZIONE DELLE ASTE

## 7.2. Analisi dei carichi

Nel seguente paragrafo si descrivono i carichi elementari da assumere per le verifiche di resistenza in esercizio ed in presenza dell'evento sismico.

Vengono prese in considerazione n°24 Condizioni Elementari di carico (CDC1÷ CDC 24), di seguito determinate.

Si considerano nel calcolo delle sollecitazioni agenti nel tombino i seguenti carichi. I dettagli relativi a ciascuna condizione di carico sono riportati nel paragrafo di analisi dei carichi.

| CDC | Tipo | Sigla Id                                   |
|-----|------|--|
| 1   | Ggk  | CDC=Ggk (peso proprio della struttura)     |
| 2   | Gk   | CDC=Gk (permanenti portati)                |
| 3   | Gk   | CDC=Gk (spinta a riposo piedritto sx)      |
| 4   | Gk   | CDC=Gk (spinta a riposo piedritto dx)      |
| 5   | Gk   | CDC=Gk (spinta attiva piedritto sx)        |
| 6   | Gk   | CDC=Gk (spinta attiva piedritto dx)        |
| 7   | Qk   | CDC=Qk (spinta idraulica interna)          |
| 8   | Qk   | CDC=Qk (Q1k centrato)                      |
| 9   | Qk   | CDC=Qk (Q1k filo piedritto dx)             |
| 10  | Qk   | CDC=Qk (Q1k filo piedritto sx)             |
| 11  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 20kN/m <sup>2</sup> )  |
| 12  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale su piedritto sx)       |
| 13  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale su piedritto dx)       |
| 14  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 9kPa su piedritto sx)  |
| 15  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 9kPa su piedritto dx)  |
| 16  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto sx) |

| CDC | Tipo | Sigla Id   |
|-----|------|--|
| 17  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto dx)                 |
| 18  | Qk   | CDC=Qk (frenatura )  |
| 19  | Qk   | CDC=Qk (Sisma orizzontale)                                 |
| 20  | Qk   | CDC=Qk (Sisma verticale)                                   |
| 21  | Qk   | CDC=Qk (Spinta idrodinamica)                               |
| 22  | Qk   | CDC=Qk (Variazione termica uniforme)                       |
| 23  | Qk   | CDC=Qk (Variazione termica lineare su soletta e piedritti) |
| 24  | Qk   | CDC=Qk (Ritiro differenziale soletta)                      |

Tali Combinazioni Elementari saranno opportunamente combinate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per i materiali si assumono i seguenti pesi specifici:

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| - calcestruzzo armato:            | 25 kN/m <sup>3</sup> |
| - rilevato                        | 20 kN/m <sup>3</sup> |
| - pavimentazione (spessore 0,40m) | 22 kN/m <sup>3</sup> |

### 7.2.1. Peso proprio e carichi permanenti portati

#### Soletta superiore

|                              |      |   |    |   |              |                         |
|------------------------------|------|---|----|---|--------------|-------------------------|
| peso proprio                 | 1,10 | * | 25 | = | 30,00        | kN/m <sup>2</sup>       |
| peso pavimentazione          | 0,40 | * | 22 | = | 8,80         | kN/m <sup>2</sup>       |
| peso sovrastruttura stradale | 3,40 | * | 20 | = | 68,00        | kN/m <sup>2</sup>       |
| <b>totale</b>                |      |   |    |   | <b>76,80</b> | <b>kN/m<sup>2</sup></b> |

### Soletta inferiore

|                              |      |   |       |   |              |                         |
|------------------------------|------|---|-------|---|--------------|-------------------------|
| peso proprio                 | 1,20 | * | 25,00 | = | 30,00        | kN/m <sup>2</sup>       |
| peso sovrastruttura stradale | 0,60 | * | 22,00 | = | 13,20        | kN/m <sup>2</sup>       |
| <b>totale</b>                |      |   |       |   | <b>43,20</b> | <b>kN/m<sup>2</sup></b> |

### Piedritti

|              |      |   |       |   |              |                   |
|--------------|------|---|-------|---|--------------|-------------------|
| peso proprio | 1,10 | * | 25,00 | = | <b>27,50</b> | kN/m <sup>2</sup> |
|--------------|------|---|-------|---|--------------|-------------------|

Tali carichi vengono considerati nelle condizioni di carico elementari CDC 1-2, in particolare nella CDC1 sono presenti i pesi propri della struttura, nella condizione di carico CDC2 i carichi permanenti portati.

## 7.2.2. Spinta delle terre

Il reinterro a ridosso dello scatolare verrà realizzato tramite materiale di buone caratteristiche meccaniche, in accordo a quanto riportato al paragrafo 5 del presente documento.

La spinta del terreno assume un andamento lineare con la profondità secondo la legge:

$$p_h = \lambda \gamma_t z$$

dove si considera come coefficiente di spinta  $\lambda$  il coefficiente di spinta attiva o a riposo a seconda dell'elemento strutturale di cui si vogliono massimizzare le sollecitazioni

1) In presenza di falda esterna allo scatolare

Le pressioni del terreno relative alla spinta a riposo, in corrispondenza dei nodi caratteristici dei piedritti, risultano essere le seguenti:

$$p_2 = ( 22 * 0,40 + 20 * 3,40 ) * 0,384 = 29,49 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{12} = p_2 + ( 19,50 * 0,55 ) * 0,384 = 33,61 \quad \text{kN/m}^2$$

$$p_{11} = p_w + ( 19,50 * 0,55 ) * 0,384 + ( 19,50 * 5,90 ) = 81,91 \quad \text{kN/m}^2$$


$$p_1 = p_{11} + ( 19,50 * 0,6 ) * 0,384 = 86,40 \quad \text{kN/m}^2$$

Tali spinte vengono considerate nella Condizione Elementare (CDC 3) sul piedritto sx e nella Condizione Elementare (CDC 4) sul piedritto dx.

Le pressioni del terreno relative alla spinta attiva, in corrispondenza dei nodi caratteristici dei piedritti, risultano essere le seguenti:

$$\begin{aligned}
 p_2 &= ( 22 * 0,40 + 20 * 3,40 ) * 0,238 &&= 18,28 \quad \text{kN/m}^2 \\
 p_{12} &= p_2 + ( 19,50 * 0,55 ) * 0,238 &&= 20,83 \quad \text{kN/m}^2 \\
 p_{11} &= P_{12} + ( 19,50 * 0,55 ) * 0,238 + ( 19,50 * 5,90 ) &&= 50,77 \quad \text{kN/m}^2 \\
 p_1 &= p_{11} + ( 19,50 * 0,6 ) * 0,238 &&= 53,55 \quad \text{kN/m}^2
 \end{aligned}$$

Tali spinte vengono considerate nella Condizione Elementare (CDC 5) sul piedritto sx e nella Condizione Elementare (CDC 6) sul piedritto dx.



Nelle combinazioni di carico verranno considerate:

- 1) Spinta a riposo su entrambi i piedritti;
- 2) Spinta attiva su ambo i piedritti;
- 3) Spinta a riposo su piedritto sx e spinta attiva su piedritto dx;

La condizione di spinta 3) serve a mettere in conto possibili situazioni (anche temporanee) di disomogeneità nei costipamenti o altre condizioni che possano generare situazioni di spinte asimmetriche sull'opera. La condizione di spinta attiva, sebbene poco realistica considerando le caratteristiche dell'opera, viene comunque considerata a favore di sicurezza per massimizzare i valori delle sollecitazioni flessionali in corrispondenza delle mezzerie delle solette.

Naturalmente queste spinte saranno opportunamente combinate, utilizzando i valori dei coefficienti parziali delle azioni da assumere nell'analisi per la determinazione degli effetti delle azioni nelle verifiche agli stati limite ultimi.

### **7.2.3. Spinta della falda interna allo scatolare**

Assente

(Condizione Elementare CDC 7)

### **7.2.4. Carichi veicolari sulla soletta superiore**

I casi di carico CDC8, CDC9, CDC10 e CDC11 sono relativi agli effetti indotti sulla soletta superiore dai carichi veicolari agenti in corrispondenza della sovrastruttura stradale. I carichi di riferimento sono descritti nel paragrafo 5.1.3.3 del D.M. 14/01/2008.

In particolare lo schema di carico 1 è costituito da carichi concentrati su due assi in tandem e da carichi uniformemente distribuiti ; i carichi concentrati sono pari a:

$Q_{1k} = 300 \text{ kN ad asse (} 300 + 300 = 600 \text{ kN)}$  su corsia n.1 di larghezza convenzionale pari a 3 m ;

$Q_{2k} = 200 \text{ kN ad asse (} 200 + 200 = 400 \text{ kN)}$  su corsia n.2 di larghezza convenzionale pari a 3 m ;

$Q_{3k} = 100 \text{ kN ad asse (} 100 + 100 = 200 \text{ kN)}$  su corsia n.3 di larghezza convenzionale pari a 3 m ;

Si ipotizza che tali carichi siano applicati su un'impronta rettangolare pari a 2.4 x 1.60 m (1.6 m sviluppo parallelo alla corsia di traffico, 2.4 m sviluppo perpendicolare), ovvero pari all'ingombro complessivo esterno del tandem. Per quanto riguarda i carichi uniformemente distribuiti (associati ai carichi tandem) si considera prudenzialmente il carico  $q_{1k} = 9 \text{ kN/m}^2$  applicato a tutte le colonne di carico (la norma prevede l'applicazione dalla seconda alla n-esima corsia di un carico ridotto da  $2.5 \text{ kN/m}^2$ ).

I carichi tandem vengono posizionati ortogonalmente all'asse del sottovia e vengono ripartiti sia in direzione longitudinale che trasversale dal piano stradale al piano medio della soletta superiore. Si assume che la diffusione avvenga con un angolo di  $30^\circ$  attraverso il rilevato stradale (in accordo al punto C5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale del 02/02/2009) e con un angolo di  $45^\circ$  nella soletta superiore del tombino. L'effetto dei carichi tandem sulla soletta superiore viene pertanto messo in conto attraverso la determinazione di un carico equivalente distribuito  $q_{eq}$  a cui si somma il carico uniforme  $q_{1k} = 9 \text{ kN/m}^2$ .

Ai fini del calcolo della ripartizione dei carichi accidentali si assume cautelativamente un'altezza di ricoprimento  $H_r = 3,45 \text{ m}$ .

#### Diffusione del carico tandem in direzione longitudinale (parallela all'asse stradale)

La larghezza di diffusione del carico tandem in direzione longitudinale è pari a:


$$L_{dl} = 1.6 \text{ m} + 2x [\tan 30^\circ \times H_r + \tan 45^\circ \times S_s/2]$$

Nel caso in esame risulta:

$$L_{dl} = 1.60 + 2 \quad * \quad ( 3,45 * \text{tg}30^\circ + 0,55 ) = \mathbf{6,68} \quad \text{m}$$

#### Diffusione del carico tandem in direzione trasversale (ortogonale all'asse stradale)

In direzione trasversale alla strada detta  $L_{dt}$  la *larghezza di diffusione del carico trasversale* dal piano stradale alla quota del piano medio della soletta superiore, assumendo che detta diffusione avvenga con angolo di diffusione di  $30^\circ$  attraverso il rilevato stradale e di  $45^\circ$  sino al piano medio della soletta superiore



risulta:



$$L_{dt} = 2.40 + 2 \cdot ( 3.45 \cdot \text{tg}30^\circ + 0.55 ) = 10.40 \text{ m}$$

Il valore di  $L_{dt}$  viene poi limitato in base alle seguenti circostanze:

presenza della seconda colonna di carico: il carico della 1° colonna, in corrispondenza dell'adiacenza alla 2° colonna, può essere diffuso al massimo fino a 0.30m all'esterno dell'impronta del carico;

posizionando il carico in adiacenza al cordolo, ne consegue che la massima diffusione lato cordolo è pari a:

$$L_{d, \text{cordolo}} = \text{tan}30 \times H_r + \text{tan}45 \times S_s/2$$





pertanto la larghezza di diffusione trasversale non può risultare superiore al valore di:

$$L_{dt,max} = 2.40 + 0.30 + ( 3,45 * \operatorname{tg}30^\circ + 0,55 ) = \mathbf{4,00} \quad \text{m}$$

#### Calcolo del carico distribuito equivalente al tandem

Avendo definito  $L_{dl}$  e  $L_{dt}$  si può valutare l'intensità del carico  $q_{eq}$  equivalente all'effetto indotto dai carichi tandem sulla soletta superiore:

Considerando il carico tandem dovuto alla prima colonna di carico

$$q_{eq} = 2 \times Q_{1k} / ( L_{dl} \times L_{dt,max} ) = \mathbf{22,44kN/m}$$


cui si sovrappone il carico  $q = 9 \text{ kN/m}$  uniforme su tutta la soletta (corrispondente al carico  $q_{1k}$ ).


La posizione del carico  $q_{eq}$  equivalente al tandem viene variata su tutta la soletta nei casi di carico CDC8-10 per massimizzare:


CDC 8: il momento in mezzera soletta;

CDC 9: il taglio nella soletta a filo piedritto destro;


CDC 10: il taglio nella soletta a filo piedritto sinistro.







Si noti che se  $L_{dl} > L + 2 \times S_p$  (larghezza netta interna + spessore dei piedritti) allora il carico equivalente è applicato a tutte le aste della soletta superiore nei tre casi di carico CDC 8-10 che vengono a coincidere tra di loro.



CDC11: sovraccarico uniforme da  $20\text{kN/m}^2$

Si ipotizza che la soletta superiore sia gravata da un carico accidentale uniformemente distribuito di intensità pari a  $20\text{ kN/m}^2$  (scenario da traffico da utilizzarsi in alternativa ai casi di carico 8, 9 e 10).

### **7.2.5. Spinte sui piedritti indotte dai sovraccarichi accidentali**

In accordo con il punto C5.1.3.3.7.1 della circolare ministeriale 02/02/2009 per il calcolo delle spinte generate dal sovraccarico sul rilevato si può considerare applicato lo schema di carico 1, in cui per semplicità i carichi tandem possono essere sostituiti da carichi uniformemente distribuiti equivalenti, applicati su una superficie rettangolare larga 3.0 m e lunga 2.20 m. Anche in questo caso si tiene in conto la diffusione del carico attraverso il rilevato sia in direzione longitudinale che trasversale. Al tandem si somma il carico uniformemente distribuito agente sulla i-esima corsia di carico  $q_{ik} = 9 \text{ kN/m}^2$ .

#### Diffusione del carico tandem in direzione longitudinale (parallela all'asse stradale)


Il carico tandem trasformato in carico uniformemente distribuito assume il valore:

$$600/(3.00 \times 2.20) = 90.91 \text{ kN/m}^2$$

La larghezza di diffusione del carico tandem in direzione longitudinale è pari a:


$$L_{dl,sup} = 2.2 \text{ m} + [\tan 30^\circ \times (2 \times H_r + S_s/2)] = 6,50 \text{ m} \quad (\text{piano medio sol. sup.})$$

$$L_{dl,inf} = 2.2 \text{ m} + [\tan 30^\circ \times (2 \times H_r + S_s/2 + H + S_t/2)] = 10,57 \text{ m} \quad (\text{piano medio sol. inf.})$$




Diffusione del carico tandem in direzione trasversale (ortogonale all'asse stradale)

In direzione trasversale, considerando due colonne di carico e la ripartizione trasversale del carico distribuito, si ottiene quanto riportato nella figura seguente:



Per il calcolo delle azioni agenti sulle pareti dello scatolare, si considera il carico distribuito dovuto alla colonna di carico 1, limitando la diffusione del carico sul lato della seconda colonna di carico come schema seguente:





La larghezza di diffusione del carico tandem in direzione longitudinale è pari a:

$$L_{dt,sup} = 3 \text{ m} + [\tan 30^\circ \times (H_r + S_s/2)] = 5,31 \text{ m} \quad (\text{piano medio sol. sup.})$$


$$L_{dt,inf} = 3 \text{ m} + 2 \times [\tan 30^\circ \times (H_r + S_s + H + S_i/2)] = 9,38 \text{ m} \quad (\text{piano medio sol. inf.})$$

### Definizione dei carichi di progetto

Il diagramma di spinta applicato ai piedritti varia linearmente fra i valori  $q_{acc,sup2}$  e  $q_{acc,sup1}$  come esemplificato nella immagine seguente.

$$q_{acc,sup} = 2 \times Q_{1,k} \times (L_{dt,sup} \times L_{dl,sup}) \times k_0 = 8,63 \text{ kN/m}$$

$$q_{acc,inf} = 2 \times Q_{1,k} \times (L_{dt,inf} \times L_{dl,inf}) \times k_0 = 3,43 \text{ kN/m}$$



Loadings 20-23: spinta sul piedritto generata dal carico accidentale  $q1k = 9 \text{ kN/m}^2$  sul rilevato

Nelle condizioni di carico in oggetto si considera l'assenza del carico tandem:

$$p = k_0 \times q1k = 0,384 \times 9 = 3,46 \text{ kN/m (spinta a riposo, CDC 14 e 15, piedritto sinistro/destro)}$$

CDC 16-17: spinta sul piedritto generata dal sovraccarico da  $20 \text{ kN/m}^2$  sul rilevato

Nello scenario di carico da traffico alternativo allo Schema di Carico 1 si considera, ai fini del calcolo della spinta sui piedritti, un carico  $q_{acc}$  sul terrapieno pari a  $20 \text{ kN/m}^2$ .

Tale carico genera spinte pari a:

$$p = k_0 \times q_{acc} = 0,384 \times 20 = 7,68 \text{ kN/m (spinta a riposo, CDC 16 e 17, piedritto sinistro/destro)}$$

### 7.2.6. Sovraccarichi accidentali sulla soletta di fondazione

Sulla soletta di fondazione si applica il carico tandem corrispondente a ciascuna colonna di carico  $Q_{i,k}$ , ripartito su una larghezza pari all'ingombro della colonna di carico convenzionale (3m), e una lunghezza ottenuta dalla ripartizione del carico fino al piano medio della soletta attraverso il ricoprimento, assumendo che detta diffusione avvenga con angolo di diffusione di  $30^\circ$  attraverso il rilevato stradale e di  $45^\circ$  sino al piano medio della soletta.

Base collaborante trasversale:  $B_T = 3.00 \text{ m}$

Ingombro longitudinale:  $L_L = 1.60 + 2 * (0,60 * \tan 30^\circ + 1,20/2) = 3,49 \text{ m}$

$q'_{acc,1} = 600/3.00/3,49 + 9 = 66,31 \text{ kN/m}^2$  (carico distribuito equivalente alla prima colonna di carico)

$q'_{acc,2} = 400/3.00/3,49 + 2.5 = 42,50 \text{ kN/m}^2$  (carico distribuito equivalente alla seconda colonna di carico)

(Condizioni Elementari CDC 15÷17)

### 7.2.7. Frenatura

La forza di frenatura  $q_3$  è funzione del carico totale agente sulla corsia convenzionale n.1 e risulta pari a (si veda il paragrafo 5.1.3.5 del D.M. 14/01/2008):

$$180 \text{ kN} \leq q_3 = 0.6 \times 2 \times Q_{1k} + 0.10 \times q_{1k} \times w_1 \times L \leq 900 \text{ kN}$$

dove:

$$Q_{1k} = 300 \text{ kN}$$

$$q_{1k} = 9 \text{ kN/m}^2$$

$$w_1 = 3.00 \text{ m (larghezza della corsia)}$$

$$L = 2 \times S_p + B_i \text{ (larghezza della soletta compresi i piedritti)}$$


Nel caso in esame risulta:

$$q_3 = 393,75 \text{ kN}$$

L'azione di cui sopra, viene distribuita sulla soletta superiore dello scatolare; il valore della frenatura equivalente da applicare alla soletta, si ottiene distribuendo il valore del carico frenante, alla lunghezza della soletta e alla larghezza di diffusione del carico ( $L_{dt}$ ), con la seguente relazione:

$$q_{3,dis} = 393,75 / ( 4,00 * 12,50 ) = 8,63 \text{ kN/m}^2$$

(applicata nel CDC 18)



## 7.2.8. Azioni sismiche

(CDC elementari 18-20)

### 7.2.8.1 Stato limite di salvaguardia della vita (SLV)

La risultante delle forze inerziali orizzontali indotte dal sisma viene valutata con la seguente espressione:

$$F_h = P \cdot k_h$$

$$k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{\max}}{g}$$

$$(SLV) \quad k_h = \beta_m \cdot \frac{a_{\max}}{g} = 0,373$$

$$k_v = \pm 0,5 \cdot k_h = 0,187$$

P = peso proprio;

k = coefficienti sismici;

Nel caso di sisma orizzontale si considera la spinta derivante dall'oscillazione del cuneo di terreno spingente con l'applicazione del diagramma triangolare di pressioni, tipico dei muri di sostegno, avente la risultante a 1/3 dell'altezza. Per tener conto dell'incremento di spinta del terreno dovuta al sisma si fa riferimento all'EC8, in cui l'incremento di spinta sismica  $\Delta P$  per la condizione a riposo viene valutato:

$$\Delta P_d = S \cdot a_g / g \cdot \gamma \cdot h_{\text{tot}}^2$$

La risultante di tale incremento di spinta viene applicata ad h/2 del piedritto.

1 - Ai fini delle azioni verticali sulla soletta superiore, non considerando i carichi accidentali si ha:

|                       |       |                   |
|-----------------------|-------|-------------------|
| Peso proprio soletta  | 27,50 | kN/m <sup>2</sup> |
| Carichi permanenti    | 76,80 | kN/m <sup>2</sup> |
| Inerzia soletta+perm. | 19,47 | kN/m <sup>2</sup> |

2 - Ai fini delle azioni orizzontali, sui piedritti si considera il contributo della sovraspinta sismica dovuto al sisma oscillatorio e le spinte inerziali agenti sui piedritti, mentre sulla soletta superiore si considera l'inerzia della stessa nonché i permanenti portati.

Spinta inerziale sulla soletta superiore:

$$P \cdot k_h = 38,93 \text{ kN/m}$$

Spinta inerziale sui piedritti:

$$P \cdot k_h = 10,26 \text{ kN/m}$$

$$P \cdot k_v = 5,13 \text{ kN/m}$$

Sovraspinta sismica:

$$k_h \times \gamma \times h_{tot} = 82,98 \text{ kN/m}$$

dove si indica con  $h_{tot}$  l'altezza totale del tombino compresi gli spessori delle solette superiore e inferiore più l'altezza di ricoprimento totale del tombino. Si fa osservare che tale metodologia porta ad azioni eccessivamente prudenziali, soprattutto per tombini con altezza di ricoprimento elevata.

### **7.2.9. Azioni termiche**

Sono stati considerati gli effetti dovuti alle variazioni termiche. In particolare, è stata considerata una variazione termica uniforme di  $\pm 10^\circ\text{C}$  sulla soletta superiore (CDC 22) ed un salto termico di  $5^\circ\text{C}$  sulla soletta superiore e sui piedritti, analizzando nelle combinazioni di carico i due casi di intradosso più caldo dell'estradosso e viceversa agendo sul segno della sollecitazione, con andamento lineare nello spessore della soletta superiore e sui piedritti (CDC 21).

Per il coefficiente di dilatazione termica si assume:

$$\alpha = 10 \cdot 10^{-6} = 0.00001 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

### 7.2.10. Ritiro

Si considera soggetta a fenomeni di ritiro la sola soletta superiore.

La deformazione totale da ritiro si può esprimere come:

$$\varepsilon_{cs} = \varepsilon_{cd} + \varepsilon_{ca}$$

dove:

$\varepsilon_{cs}$  è la deformazione totale per ritiro

$\varepsilon_{cd}$  è la deformazione per ritiro da essiccamento

$\varepsilon_{ca}$  è la deformazione per ritiro autogeno.

Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro da essiccamento:

$$\varepsilon_{cd,\infty} = k_h \cdot \varepsilon_{c0}$$

può essere valutato mediante i valori delle seguenti Tab. 11.2.Va-b (NTC) in funzione della resistenza caratteristica a compressione, dell'umidità relativa e del parametro  $h_0$ :

**Tabella 11.2.Va – Valori di  $\varepsilon_{c0}$**

| $f_{ck}$ | Deformazione da ritiro per essiccamento (in ‰) |       |       |       |       |        |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|--------|
|          | Umidità relativa (in ‰)                        |       |       |       |       |        |
|          | 20,00  | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
| 20,00    | -0,62  | -0,58 | -0,49 | -0,30 | -0,17 | 0,00   |
| 25,00    | -0,59  | -0,55 | -0,46 | -0,29 | -0,16 | 0,00   |
| 28,00    | -0,56  | -0,53 | -0,45 | -0,28 | -0,15 | 0,00   |
| 32,00    | -0,54  | -0,51 | -0,42 | -0,26 | -0,15 | 0,00   |
| 40,00    | -0,48  | -0,46 | -0,38 | -0,24 | -0,13 | 0,00   |
| 60,00    | -0,38  | -0,36 | -0,30 | -0,19 | 0,10  | 0,00   |
| 80,00    | -0,30  | -0,28 | -0,24 | -0,15 | -0,07 | 0,00   |

**Tabella 11.2.Vb – Valori di  $k_h$**

| $h_0$ (mm) | $k_h$ |
|------------|-------|
| 100        | 1     |
| 200        | 0,85  |

|     |       |
|-----|-------|
| 300 | 0,75  |
| 400 | 0,725 |
| 500 | 0,7   |

I valori intermedi dei parametri indicati in tabella si ottengono per l'interpolazione lineare.

Il valore medio a tempo infinito della deformazione per ritiro autogeno  $\epsilon_{ca,\infty}$  può essere valutato

mediante l'espressione:

$$\epsilon_{ca,\infty} = -2.5 \cdot (f_{ck} - 10) \cdot 10^{-6} \quad (\text{con } f_{ck} \text{ in N/mm}^2)$$

Assumendo come umidità relativa

$$U_r = 70\%$$

Si ha il seguente valore del ritiro:

$$\epsilon_{cs} = -0,000298$$

Il modulo viscoso a tempo infinito, in considerazione del valore di  $h_0$ , della resistenza del calcestruzzo e della U.R., può cautelativamente essere assunto pari a  $\Phi (t = \infty) = 1.6$ . Il modulo elastico ridotto del calcestruzzo risulta quindi pari a:

$$E_c^* = E_c / (1 + \Phi) = 12426,25 \text{ N/mm}^2. \text{ (CDC 22)}$$



### 7.3. Combinazioni di carico adottate

I carichi caratteristici sopra elencati (CDC), al fine di ottenere le sollecitazioni di progetto per effettuare le successive verifiche, sono opportunamente combinati fra loro.

#### 7.3.1. Combinazioni per lo stato limite ultimo

$\gamma_{G1} G_1 + \gamma_{E2} R + \gamma_{Q1} Q_{k1} + \gamma_{E3} \psi_{0\ E3} T$  (carico da traffico veicolare  $Q_{k1}$  principale)

$\gamma_{G1} G_1 + \gamma_{E2} R + \gamma_{E3} T + \gamma_{Q1} \psi_{01} Q_{k1}$  (azioni termiche T principali)

|     | Peso proprio | Permanenti portati | Spinta a riposo piedritto sx | Spinta riposo piedritto dx | Spinta attiva piedritto sx | Spinta attiva piedritto dx | Spinta acqua interna | Q1k centrato | Q1k filo piedritto dx | Q1k filo piedritto sx | Accidentale 9kPa su soletta | Accidentale 20 kPa | Accidentale su piedritto sx | Accidentale su piedritto dx | Accidentale 9kPa piedritto sx | Accidentale 9kPa piedritto dx | Accidentale 20kPa piedritto sx | Accidentale 20kPa piedritto dx | Frenatura | Sisma orizzontale | Sisma verticale | Spinta idrodinamica | Termica Uniforme | Termica tarfalla + | Ritiro |     |
|-----|--------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------|-----|
| SLU | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 1.35                 | 1.35         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0.72             | 0.72               | 1.2    |     |
|     | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 1.35                 | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 1.35               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.72               | 0.72   | 1.2 |
|     | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 1.35                 | 1.01         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 1.2              | 1.2                | 1.2    |     |
|     | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 1.35                 | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 1.01               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 1.2                | 1.2    | 1.2 |
|     | 1.35         | 1.35               | 1.35                         | 0                          | 0                          | 1                          | 0                    | 1.01         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 1.01                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 1.35              | 0               | 0                   | 0                | 0.72               | 0.72   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 1.35                         | 0                          | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 1.01               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 1.01                           | 0                              | 0         | 1.35              | 0               | 0                   | 0                | 0.72               | 0.72   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 1.35                         | 0                          | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 1.01                        | 0                  | 1.01                        | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 1.35              | 0               | 0                   | 0                | 0.72               | 0.72   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 1.35                         | 0                          | 0                          | 1                          | 0                    | 1.01         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 1.01                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -1.2               | -1.2   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 1.35                         | 0                          | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 1.01               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 1.01                           | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -1.2               | -1.2   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 1.35                         | 0                          | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 1.01                        | 0                  | 1.01                        | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -1.2               | -1.2   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 0                    | 1.35         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.72               | 0.72   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 1.35                        | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.72               | 0.72   | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 0                    | 1.01         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -1.2               | 1.2    | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 0                            | 0                          | 1                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 1.01                        | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -1.2               | 1.2    | 0   |
|     | 1.35         | 1.35               | 1.35                         | 0                          | 0                          | 1                          | 0                    | 1.01         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 1.01                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 1.35              | 0               | 0                   | 0                | 0.72               | 0.72   | 1.2 |

|      |      |      |      |   |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |   |   |      |      |     |
|------|------|------|------|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|---|---|------|------|-----|
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 1.2  | -1.2 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 1.2  | -1.2 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 1.2  | -1.2 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 1.2  | -1.2 | 1.2 |
| 1    | 1    | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |
| 1    | 1    | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 1.2  | 1.2  | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0   |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0   |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 1.35 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |
| 1    | 1    | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 1.01 | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0   |
| 1    | 1    | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 1.01 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0   |
| 1    | 1    | 1.35 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 1.01 | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 0   |
| 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.01 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0.72 | 1.2 |

**7.3.2. Combinazioni per gli stati limite di esercizio: combinazione rara**

$G_1 + R + Q_{k1} + \psi_{0e3} T$  (carico da traffico veicolare  $Q_{k1}$  principale)

$G_1 + R + T + \psi_{01} Q_{k1}$  (azioni termiche  $T$  principali)

|         |              |                    |                              |                              |                            |                            |                      |              |                       |                       |                             |                    |                             |                             |                               |                               |                                |                                |           |                   |                 |                     |                  |                    |        |
|---------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------|
|         | Peso proprio | Permanenti portati | Spinta a riposo piedritto sx | Spinta a riposo piedritto dx | Spinta attiva piedritto sx | Spinta attiva piedritto dx | Spinta acqua interna | Q1k centrato | Q1k filo piedritto dx | Q1k filo piedritto sx | Accidentale 9kPa su soletta | Accidentale 20 kPa | Accidentale su piedritto sx | Accidentale su piedritto dx | Accidentale 9kPa piedritto sx | Accidentale 9kPa piedritto dx | Accidentale 20kPa piedritto sx | Accidentale 20kPa piedritto dx | Frenatura | Sisma orizzontale | Sisma verticale | Spinta idrodinamica | Termica Uniforme | Termica farfalla + | Ritiro |
| SLE RAR | 1            | 1                  | 0                            | 0                            | 1                          | 1                          | 1                    | 1            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0.6              | 0.6                | 1      |



|   |   |   |   |   |   |   |      |   |      |      |      |      |   |      |   |      |   |   |   |   |     |      |      |   |
|---|---|---|---|---|---|---|------|---|------|------|------|------|---|------|---|------|---|---|---|---|-----|------|------|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0    | 0 | 0    | 0    | 1    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6  | 1    |   |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 1    | 1    |   |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0.75 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 1   | 1    | 1    |   |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | -0.6 | -0.6 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0.75 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | -0.6 | -0.6 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -1   | -1   | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0.75 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -1   | -1   | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0.75 | 0    | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -1   | -1   | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -0.6 | 0.6  | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0    | 0 | 0    | 0    | 1    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -0.6 | 0.6  | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -1   | 1    | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0.75 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | -1   | 1    | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | 0.6  | -0.6 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0.75 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | 0.6  | -0.6 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0.75 | 0    | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | 0.6  | -0.6 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 1    | -1   | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0.75 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 1    | -1   | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0.75 | 0    | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 1    | -1   | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0.75 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | 0.6  | -0.6 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0.75 | 0    | 0    | 0    | 0 | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 1    | -1   | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | 0.6  | 0.6  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 1 | 0 | 0 | 0   | 0.6  | 0.6  | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0    | 0    | 0.75 | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0   | 1    | 1    | 1 |

### 7.3.3. Combinazioni per gli stati limite di esercizio: combinazione frequente

$$G_1 + R + \psi_{11} Q_{k1} + \psi_{2e3} T \quad (\text{carico da traffico veicolare } Q_{k1} \text{ principale})$$

|        | Peso proprio | Permanenti portati | Spinta a riposo piedritto sx | Spinta a riposo piedritto dx | Spinta attiva piedritto sx | Spinta attiva piedritto dx | Spinta acqua interna | Q1k centrato | Q1k filo piedritto dx | Q1k filo piedritto sx | Accidentale 9kPa su soletta | Accidentale 20 kPa | Accidentale su piedritto sx | Accidentale su piedritto dx | Accidentale 9kPa piedritto sx | Accidentale 9kPa piedritto dx | Accidentale 20kPa piedritto sx | Accidentale 20kPa piedritto dx | Frenatura | Sisma orizzontale | Sisma verticale | Spinta idrodinamica | Termica Uniforme | Termica farfalla + | Ritiro |   |
|--------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------|---|
| SLE FR | 1            | 1                  | 0                            | 0                            | 1                          | 1                          | 0                    | 0.75         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0.6              | 0.6                | 1      |   |
|        | 1            | 1                  | 0                            | 0                            | 1                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0.75               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0.75                           | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.6                | 0.6    | 1 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0.75         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0.75                          | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -0.6               | -0.6   | 0 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0.75               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0.75                           | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -0.6               | -0.6   | 0 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0.75                        | 0                  | 0.75                        | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -0.6               | -0.6   | 0 |
|        | 1            | 1                  | 0                            | 0                            | 1                          | 1                          | 0                    | 0.75         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -0.6               | 0.6    | 0 |
|        | 1            | 1                  | 0                            | 0                            | 1                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0.75               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | -0.6               | 0.6    | 0 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0.75         | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0.75                          | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.6                | -0.6   | 1 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0.75               | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0.75                           | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.6                | -0.6   | 1 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0.75               | 0                           | 0.75                        | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.6                | -0.6   | 1 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0.75                  | 0                           | 0                  | 0                           | 0.75                        | 0                             | 0.75                          | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.6                | -0.6   | 1 |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0.75                        | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0                | 0.6                | 0.6    | 1 |

### 7.3.4. Combinazioni per gli stati limite di esercizio: combinazione quasi permanente

$$G_1 + R + \psi_{21} Q_{k1} + \psi_{2e3} T$$

|        | Peso proprio | Permanenti portati | Spinta a riposo piedritto sx | Spinta a riposo piedritto dx | Spinta attiva piedritto sx | Spinta attiva piedritto dx | Spinta acqua interna | Q1k centrato | Q1k filo piedritto dx | Q1k filo piedritto sx | Accidentale 9kPa su soletta | Accidentale 20 kPa | Accidentale su piedritto sx | Accidentale su piedritto dx | Accidentale 9kPa piedritto sx | Accidentale 9kPa piedritto dx | Accidentale 20kPa piedritto sx | Accidentale 20kPa piedritto dx | Frenatura | Sisma orizzontale | Sisma verticale | Spinta idrodinamica | Termica Uniforme | Termica farfalla + | Ritiro |
|--------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------|
| SLE QP | 1            | 1                  | 0                            | 0                            | 1                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0.5              | 0.5                | 1      |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | -0.5             | -0.5               | 0      |
|        | 1            | 1                  | 0                            | 0                            | 1                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | -0.5             | 0.5                | 0      |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0.5              | -0.5               | 1      |
|        | 1            | 1                  | 1                            | 0                            | 0                          | 1                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0                 | 0               | 0                   | 0.5              | 0.5                | 1      |

### 7.3.5. Combinazioni per lo stato limite ultimo di Salvaguardia della vita

Si considera il sisma agente nella direzione trasversale dello scatolare (gli effetti del sisma agente nella direzione longitudinale del manufatto sono poco rilevanti), associato al sisma in direzione verticale (considerando in alternativa entrambi i versi d'azione). La non contemporaneità della massima azione verticale e orizzontale viene tenuta in conto, come prescritto dalle NTC 2008 (Par. 7.3.5), considerando i 4 seguenti scenari:

$$E_1 = 1.00 E_H + 0.30 E_V + (\text{sisma orizzontale al 100\%, sisma verticale verso l'alto al 30\%})$$

$$E_2 = 1.00 E_H + 0.30 E_V - (\text{sisma orizzontale al 100\%, sisma verticale verso il basso al 30\%})$$

$$E_3 = 0.30 E_H + 1.00 E_V + (\text{sisma orizzontale al 30\%, sisma verticale verso l'alto al 100\%})$$

$$E_4 = 0.30 E_H + 1.00 E_V - (\text{sisma orizzontale al 30\%, sisma verticale verso il basso al 100\%})$$


$$G_1 + E + \psi_{21} Q_{k1} + \psi_{2e3} T$$



|       | Peso proprio | Permanenti portati | Spinta a riposo piedritto sx | Spinta a riposo piedritto dx | Spinta attiva piedritto sx | Spinta attiva piedritto dx | Spinta acqua interna | Q1k centrato | Q1k filo piedritto dx | Q1k filo piedritto sx | Accidentale 9kPa su soletta | Accidentale 20 kPa | Accidentale su piedritto sx | Accidentale su piedritto dx | Accidentale 9kPa piedritto sx | Accidentale 9kPa piedritto dx | Accidentale 20kPa piedritto sx | Accidentale 20kPa piedritto dx | Frenatura | Sisma orizzontale | Sisma verticale | Spinta idrodinamica | Termica Uniforme | Termica farfalla + | Ritiro |
|-------|--------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------|------------------|--------------------|--------|
| SISMA | 1            | 1                  | 1                            | 1                            | 0                          | 0                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0.3               | 1               | 0                   | 0.5              | 0.5                | 1      |
|       | 1            | 1                  | 1                            | 1                            | 0                          | 0                          | 1                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 1                 | 0.3             | 1                   | -0.5             | -0.5               | 0      |
|       | 1            | 1                  | 1                            | 1                            | 0                          | 0                          | 0                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 0.3               | 1               | 0                   | -0.5             | 0.5                | 0      |
|       | 1            | 1                  | 1                            | 1                            | 0                          | 0                          | 1                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 1                 | 0.3             | 1                   | 0.5              | -0.5               | 1      |
|       | 1            | 1                  | 1                            | 1                            | 0                          | 0                          | 1                    | 0            | 0                     | 0                     | 0                           | 0                  | 0                           | 0                           | 0                             | 0                             | 0                              | 0                              | 0         | 1                 | -0.3            | 1                   | 0.5              | 0.5                | 1      |


7.4. Diagrammi delle caratteristiche della sollecitazione

7.4.1. Inviluppo SLU/SLV momento flettente soletta superiore e soletta di fondazione



**7.4.2. InviluppoSLU/SLV momento flettente piedritti**


|          |                          |
|----------|--------------------------|
| PROGETTO | Inviluppo sollecitazioni |
|          | Momento 3-3 [kN m]       |



Modello Scatolare.PSP




### 7.4.3. Inviluppo taglio SLU/SLV soletta superiore e soletta di fondazione



Modello Scatolare.PSP

**7.4.4. Involuppo taglio SLU/SLV piedritti**




## 7.5. Verifiche di resistenza ed a fessurazione

Di seguito si riportano le verifiche delle sezioni per le aste più significative e per le Combinazioni di carico risultate più critiche.

Le verifiche a flessione sono effettuate rispettivamente:

- nella sezione ubicata a metà fra asse piedritto e sezione d'attacco piedritto-soletta nel caso delle verifiche della soletta;
- nella sezione ubicata a metà fra asse soletta e sezione d'attacco del piedritto nel caso delle verifiche del piedritto.

Le verifiche a taglio sono eseguite nelle sezioni di attacco soletta-piedritto.



I calcoli di verifica sono effettuati con il metodo degli Stati Limite, applicando il combinato D. M.14.01.2008 con l'UNI EN 1992 (Eurocodice 2).

Le verifiche a fessurazione sono state condotte considerando:

Verifica di formazione delle fessure: la verifica si esegue per la sezione interamente reagente e per le sollecitazioni di esercizio si determina la massima trazione nel calcestruzzo  $\sigma_{ct}$ , confrontandola con la resistenza caratteristica a trazione per flessione  $f_{ctk}$ : se risulta  $\sigma_{ct} < f_{ctk}$  la verifica è soddisfatta, altrimenti si procede alla verifica di apertura delle fessure.

Verifica di apertura delle fessure: l'apertura convenzionale delle fessure è calcolata con le modalità indicate nell'EC2, come richiesto dal D. M. Min. II. TT. del 14 gennaio 2008, e valutata con le sollecitazioni relative

alle Combinazioni FR o QP della normativa vigente sui ponti stradali". La massima apertura ammissibile risulta rispettivamente per le strutture in ambiente ordinario ed armature poco sensibili:

1) combinazione di carico Frequente:

$$w_k \leq w_3 = 0.40 \text{ mm}$$

2) combinazione di carico quasi permanente:

$$w_k \leq w_2 = 0.30 \text{ mm}$$

Nel caso di strutture in ambiente molto aggressivo ed armature poco sensibili:

1) combinazione di carico Frequente:

$$w_k \leq w_1 = 0.20 \text{ mm}$$

2) combinazione di carico quasi permanente:

$$w_k \leq w_1 = 0.20 \text{ mm}$$


Verifica delle tensioni di esercizio: si eseguono per la condizione di carico Quasi Permanente e Rara, verificando rispettivamente che le tensioni di lavoro siano inferiori ai seguenti limiti:

per la condizione QP si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a  $\sigma_c < 0.45 f_{ck}$ ;

per la condizione rara si verifica che le massime tensioni presenti nel calcestruzzo siano inferiori a  $\sigma_c < 0.60 f_{ck}$ , mentre quelle dell'acciaio  $\sigma_s < 0.80 f_{yk}$


**7.5.1. Soletta superiore: attacco piedritto (Asta 9)**

**2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni**



**Geometria della sezione:**

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 110,0 |
| 2     | 100,0 | 110,0 |
| 3     | 100,0 | 0,0   |
| 4     | 0,0   | 0,0   |



**Armature:**

| Pos. | X | Y | Area | Pretens. |
|------|---|---|------|----------|
|------|---|---|------|----------|

| n. | cm   | cm   | cmq | (s/n) |
|----|------|------|-----|-------|
| 1  | 20,4 | 99,5 | 4,5 | no    |
| 2  | 30,3 | 99,5 | 4,5 | no    |
| 3  | 40,1 | 99,5 | 4,5 | no    |
| 4  | 50,0 | 99,5 | 4,5 | no    |
| 5  | 59,9 | 99,5 | 4,5 | no    |
| 6  | 69,8 | 99,5 | 4,5 | no    |
| 7  | 79,6 | 99,5 | 4,5 | no    |
| 8  | 76,3 | 10,5 | 4,5 | no    |
| 9  | 63,2 | 10,5 | 4,5 | no    |
| 10 | 50,0 | 10,5 | 4,5 | no    |
| 11 | 36,8 | 10,5 | 4,5 | no    |
| 12 | 23,7 | 10,5 | 4,5 | no    |
| 13 | 23,7 | 95,1 | 4,5 | no    |
| 14 | 32,5 | 95,1 | 4,5 | no    |
| 15 | 41,2 | 95,1 | 4,5 | no    |
| 16 | 50,0 | 95,1 | 4,5 | no    |
| 17 | 58,8 | 95,1 | 4,5 | no    |
| 18 | 67,5 | 95,1 | 4,5 | no    |
| 19 | 76,3 | 95,1 | 4,5 | no    |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente molto aggressivo

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm<sup>2</sup>

f<sub>ck</sub> (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm<sup>2</sup>

f<sub>ctm</sub> (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm<sup>2</sup>

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm<sup>2</sup>

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

$f_{yk}$  (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>

$f_{kt}$  (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>

$\epsilon_{uk}$  (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| Nu      | Mxu    | Myu  | Stato Sez.         |
|---------|--------|------|--------------------|
| kN      | kN m   | kN m |                    |
| -3363,4 | -654,5 | 0,0  | Completamente tesa |

|         |         |         |                         |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| 21440,1 | 654,5   | 0,0     | Completamente compressa |
| 0,0     | 907,2   | 0,0     | Fibre inferiori tese    |
| 0,0     | -2236,1 | 0,0     | Fibre superiori tese    |
| 0,0     | 0,0     | 1238,3  | Fibre di sinistra tese  |
| 0,0     | 0,0     | -1238,3 | Fibre di destra tese    |

### Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

| Cmb. | N     | Mx      | My   | Tipo | Nu      | Mxu     | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|---------|------|------|---------|---------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m    | kN m |      | kN      | kN m    | kN m |       |        |
| 1    | 56,1  | -768,3  | 0,0  | P    | 168,5   | -2308,5 | 0,0  | 0,330 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 17939,2 | -767,3  | 0,0  | 0,000 |        |
|      |       |         |      | N    | 56,1    | -2260,3 | 0,0  | 0,340 |        |
| 2    | 46,1  | -707,4  | 0,0  | P    | 149,9   | -2300,5 | 0,0  | 0,310 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 18091,3 | -706,2  | 0,0  | 0,000 |        |
|      |       |         |      | N    | 46,1    | -2256,0 | 0,0  | 0,310 |        |
| 3    | 38,5  | -618,6  | 0,0  | P    | 142,9   | -2297,5 | 0,0  | 0,270 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 18312,1 | -617,5  | 0,0  | 0,000 |        |
|      |       |         |      | N    | 38,5    | -2252,7 | 0,0  | 0,270 |        |
| 4    | 31,0  | -573,0  | 0,0  | P    | 123,8   | -2289,4 | 0,0  | 0,250 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 18425,3 | -572,0  | 0,0  | 0,000 |        |
|      |       |         |      | N    | 31,0    | -2249,5 | 0,0  | 0,250 |        |
| 5    | 244,7 | -1523,0 | 0,0  | P    | 385,7   | -2400,4 | 0,0  | 0,630 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 16055,9 | -1521,8 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |         |      | N    | 244,7   | -2340,9 | 0,0  | 0,650 |        |
| 6    | 244,7 | -1501,0 | 0,0  | P    | 391,7   | -2403,0 | 0,0  | 0,620 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 16109,2 | -1500,5 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |         |      | N    | 244,7   | -2340,9 | 0,0  | 0,640 |        |
| 7    | 241,4 | -1437,0 | 0,0  | P    | 404,6   | -2408,3 | 0,0  | 0,600 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 16270,3 | -1436,0 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |         |      | N    | 241,4   | -2339,5 | 0,0  | 0,610 |        |
| 8    | 195,4 | -1378,0 | 0,0  | P    | 337,5   | -2380,2 | 0,0  | 0,580 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 16418,3 | -1376,8 | 0,0  | 0,010 |        |





|    |       |         |     |   |         |         |     |       |    |
|----|-------|---------|-----|---|---------|---------|-----|-------|----|
|    |       |         |     | N | 195,4   | -2319,9 | 0,0 | 0,590 |    |
| 9  | 195,4 | -1355,0 | 0,0 | P | 343,6   | -2382,7 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |         |     | M | 16475,3 | -1354,0 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 195,4   | -2319,9 | 0,0 | 0,580 |    |
| 10 | 192,1 | -1292,0 | 0,0 | P | 355,0   | -2387,5 | 0,0 | 0,540 | OK |
|    |       |         |     | M | 16632,8 | -1291,0 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 192,1   | -2318,5 | 0,0 | 0,560 |    |
| 11 | 90,4  | -881,0  | 0,0 | P | 240,0   | -2338,9 | 0,0 | 0,380 | OK |
|    |       |         |     | M | 17658,6 | -879,9  | 0,0 | 0,000 |    |
|    |       |         |     | N | 90,4    | -2275,0 | 0,0 | 0,390 |    |
| 12 | 80,4  | -820,1  | 0,0 | P | 228,8   | -2334,2 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |         |     | M | 17810,4 | -819,0  | 0,0 | 0,000 |    |
|    |       |         |     | N | 80,4    | -2270,7 | 0,0 | 0,360 |    |
| 13 | 84,4  | -769,6  | 0,0 | P | 257,5   | -2346,3 | 0,0 | 0,330 | OK |
|    |       |         |     | M | 17936,0 | -768,6  | 0,0 | 0,000 |    |
|    |       |         |     | N | 84,4    | -2272,5 | 0,0 | 0,340 |    |
| 14 | 77,0  | -724,0  | 0,0 | P | 249,1   | -2342,8 | 0,0 | 0,310 | OK |
|    |       |         |     | M | 18049,7 | -722,9  | 0,0 | 0,000 |    |
|    |       |         |     | N | 77,0    | -2269,3 | 0,0 | 0,320 |    |
| 15 | 210,4 | -1411,0 | 0,0 | P | 356,1   | -2388,0 | 0,0 | 0,590 | OK |
|    |       |         |     | M | 16335,6 | -1409,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 210,4   | -2326,3 | 0,0 | 0,610 |    |
| 16 | 210,4 | -1388,0 | 0,0 | P | 362,4   | -2390,6 | 0,0 | 0,580 | OK |
|    |       |         |     | M | 16393,2 | -1386,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 210,4   | -2326,3 | 0,0 | 0,600 |    |
| 17 | 207,1 | -1325,0 | 0,0 | P | 374,5   | -2395,7 | 0,0 | 0,550 | OK |
|    |       |         |     | M | 16550,3 | -1324,0 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 207,1   | -2324,9 | 0,0 | 0,570 |    |
| 18 | 149,5 | -1227,0 | 0,0 | P | 287,4   | -2359,0 | 0,0 | 0,520 | OK |
|    |       |         |     | M | 16795,6 | -1225,8 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 149,5   | -2300,3 | 0,0 | 0,530 |    |
| 19 | 149,4 | -1204,0 | 0,0 | P | 293,0   | -2361,4 | 0,0 | 0,510 | OK |
|    |       |         |     | M | 16852,9 | -1202,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 149,4   | -2300,3 | 0,0 | 0,520 |    |
| 20 | 146,2 | -1141,0 | 0,0 | P | 303,1   | -2365,6 | 0,0 | 0,480 | OK |
|    |       |         |     | M | 17010,0 | -1139,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 146,2   | -2298,9 | 0,0 | 0,500 |    |
| 21 | 207,9 | -1393,0 | 0,0 | P | 356,4   | -2388,1 | 0,0 | 0,580 | OK |
|    |       |         |     | M | 16380,7 | -1391,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 207,9   | -2325,3 | 0,0 | 0,600 |    |



|    |       |         |     |   |         |         |     |       |    |
|----|-------|---------|-----|---|---------|---------|-----|-------|----|
| 22 | 146,9 | -1209,0 | 0,0 | P | 286,6   | -2358,7 | 0,0 | 0,510 | OK |
|    |       |         |     | M | 16840,4 | -1207,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 146,9   | -2299,2 | 0,0 | 0,530 |    |
| 23 | 189,3 | -856,1  | 0,0 | P | 545,5   | -2467,0 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |         |     | M | 17720,7 | -855,0  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 189,3   | -2317,3 | 0,0 | 0,370 |    |
| 24 | 112,2 | -514,5  | 0,0 | P | 537,3   | -2463,6 | 0,0 | 0,210 | OK |
|    |       |         |     | M | 18571,2 | -513,3  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 112,2   | -2284,4 | 0,0 | 0,220 |    |
| 25 | 232,8 | -1380,0 | 0,0 | P | 406,4   | -2409,1 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |         |     | M | 16413,3 | -1378,8 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 232,8   | -2335,9 | 0,0 | 0,590 |    |
| 26 | 235,3 | -1371,0 | 0,0 | P | 414,0   | -2412,3 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |         |     | M | 16435,8 | -1369,8 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 235,3   | -2336,9 | 0,0 | 0,590 |    |
| 27 | 147,5 | -1195,0 | 0,0 | P | 291,4   | -2360,7 | 0,0 | 0,510 | OK |
|    |       |         |     | M | 16875,3 | -1193,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 147,5   | -2299,5 | 0,0 | 0,520 |    |
| 28 | 148,4 | -1181,0 | 0,0 | P | 296,9   | -2363,0 | 0,0 | 0,500 | OK |
|    |       |         |     | M | 16910,1 | -1179,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 148,4   | -2299,9 | 0,0 | 0,510 |    |
| 29 | 181,3 | -1040,0 | 0,0 | P | 421,0   | -2415,2 | 0,0 | 0,430 | OK |
|    |       |         |     | M | 17262,0 | -1039,0 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 181,3   | -2313,9 | 0,0 | 0,450 |    |
| 30 | 342,0 | -1209,0 | 0,0 | P | 717,9   | -2537,8 | 0,0 | 0,480 | OK |
|    |       |         |     | M | 16840,4 | -1207,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 342,0   | -2382,0 | 0,0 | 0,510 |    |
| 31 | 349,4 | -1170,0 | 0,0 | P | 763,4   | -2556,3 | 0,0 | 0,460 | OK |
|    |       |         |     | M | 16937,5 | -1169,0 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 349,4   | -2385,2 | 0,0 | 0,490 |    |
| 32 | 344,9 | -1108,0 | 0,0 | P | 800,4   | -2571,3 | 0,0 | 0,430 | OK |
|    |       |         |     | M | 17092,1 | -1107,0 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 344,9   | -2383,3 | 0,0 | 0,460 |    |
| 33 | 192,8 | -1057,0 | 0,0 | P | 442,2   | -2424,1 | 0,0 | 0,440 | OK |
|    |       |         |     | M | 17219,4 | -1056,0 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 192,8   | -2318,8 | 0,0 | 0,460 |    |
| 75 | 240,1 | -999,4  | 0,0 | P | 597,9   | -2488,7 | 0,0 | 0,400 | OK |
|    |       |         |     | M | 17363,5 | -998,3  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 240,1   | -2339,0 | 0,0 | 0,430 |    |
| 76 | 555,7 | -2189,0 | 0,0 | P | 635,7   | -2504,2 | 0,0 | 0,870 | OK |

|    |       |         |     |   |         |         |     |       |    |
|----|-------|---------|-----|---|---------|---------|-----|-------|----|
|    |       |         |     | M | 14113,0 | -2189,6 | 0,0 | 0,040 |    |
|    |       |         |     | N | 555,7   | -2471,2 | 0,0 | 0,890 |    |
| 77 | 266,3 | -1085,0 | 0,0 | P | 612,3   | -2494,6 | 0,0 | 0,430 | OK |
|    |       |         |     | M | 17147,3 | -1084,9 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 266,3   | -2350,1 | 0,0 | 0,460 |    |
| 78 | 529,5 | -2103,0 | 0,0 | P | 629,9   | -2501,8 | 0,0 | 0,840 | OK |
|    |       |         |     | M | 14389,6 | -2102,5 | 0,0 | 0,040 |    |
|    |       |         |     | N | 529,5   | -2460,4 | 0,0 | 0,850 |    |
| 79 | 513,8 | -1879,0 | 0,0 | P | 690,9   | -2526,8 | 0,0 | 0,740 | OK |
|    |       |         |     | M | 15066,0 | -1878,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |         |     | N | 513,8   | -2453,9 | 0,0 | 0,770 |    |

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N     | Mx      | My   | Tipo | Nu      | Mxu     | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|---------|------|------|---------|---------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m    | kN m |      | kN      | kN m    | kN m |       |        |
| 76   | 555,7 | -2189,0 | 0,0  | P    | 635,7   | -2504,2 | 0,0  | 0,870 | OK     |
| 76   | 555,7 | -2189,0 | 0,0  | M    | 14113,0 | -2189,6 | 0,0  | 0,040 | OK     |
| 76   | 555,7 | -2189,0 | 0,0  | N    | 555,7   | -2471,2 | 0,0  | 0,890 | OK     |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 17400,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx      | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|---------|------|-------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m    | kN m | kN    | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 46 OK      | -564,8  | 0,0  | 66,5  | -3544,3    | 0,20                   | 101672,3   | 0,28                   |
| 47 OK      | -519,7  | 0,0  | 59,1  | -3259,7    | 0,19                   | 93708,1    | 0,26                   |
| 48 OK      | -445,1  | 0,0  | 52,2  | -2793,0    | 0,16                   | 80141,4    | 0,22                   |
| 49 OK      | -411,2  | 0,0  | 46,6  | -2579,1    | 0,15                   | 74154,0    | 0,21                   |
| 50 OK      | -1114,0 | 0,0  | 197,5 | -7039,5    | 0,40                   | 195658,0   | 0,54                   |
| 51 OK      | -1097,0 | 0,0  | 197,4 | -6934,2    | 0,40                   | 192458,9   | 0,53                   |
| 52 OK      | -1050,0 | 0,0  | 195,0 | -6641,5    | 0,38                   | 183769,9   | 0,51                   |
| 53 OK      | -1015,0 | 0,0  | 162,2 | -6401,1    | 0,37                   | 179571,1   | 0,50                   |
| 54 OK      | -997,9  | 0,0  | 162,2 | -6295,2    | 0,36                   | 176345,3   | 0,49                   |
| 55 OK      | -950,9  | 0,0  | 159,8 | -6002,5    | 0,34                   | 167655,4   | 0,47                   |
| 56 OK      | -612,8  | 0,0  | 81,1  | -3852,2    | 0,22                   | 109653,7   | 0,30                   |

|    |    |         |     |       |         |      |          |      |
|----|----|---------|-----|-------|---------|------|----------|------|
| 57 | OK | -567,6  | 0,0 | 73,7  | -3567,0 | 0,20 | 101670,3 | 0,28 |
| 58 | OK | -525,0  | 0,0 | 76,5  | -3305,5 | 0,19 | 93425,7  | 0,26 |
| 59 | OK | -491,2  | 0,0 | 70,9  | -3092,2 | 0,18 | 87456,9  | 0,24 |
| 60 | OK | -1020,0 | 0,0 | 168,9 | -6436,9 | 0,37 | 180022,8 | 0,50 |
| 61 | OK | -1003,0 | 0,0 | 168,8 | -6331,6 | 0,36 | 176823,4 | 0,49 |
| 62 | OK | -955,9  | 0,0 | 166,4 | -6038,3 | 0,35 | 168114,9 | 0,47 |
| 63 | OK | -888,8  | 0,0 | 123,9 | -5591,9 | 0,32 | 158576,4 | 0,44 |
| 64 | OK | -872,0  | 0,0 | 123,9 | -5487,9 | 0,32 | 155406,8 | 0,43 |
| 65 | OK | -825,0  | 0,0 | 121,5 | -5195,3 | 0,30 | 146716,0 | 0,41 |
| 66 | OK | -1007,0 | 0,0 | 167,0 | -6355,1 | 0,37 | 177709,9 | 0,49 |
| 67 | OK | -875,7  | 0,0 | 122,0 | -5509,4 | 0,32 | 156244,6 | 0,43 |
| 68 | OK | -722,9  | 0,0 | 145,1 | -4580,2 | 0,26 | 125728,6 | 0,35 |
| 69 | OK | -460,8  | 0,0 | 86,7  | -2915,4 | 0,17 | 80569,7  | 0,22 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure:  $W_{kL} = 0,30$  mm (verifica Ok per  $W_k/W_{kL} < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | mm        |               |
| 34         | OK         | -526,7    | 0,0       | 63,8     | 0.13      | 0,43          |
| 35         | OK         | -523,7    | 0,0       | 68,2     | 0.13      | 0,43          |
| 36         | OK         | -933,2    | 0,0       | 150,6    | 0.23      | 0,75          |
| 37         | OK         | -916,3    | 0,0       | 150,6    | 0.22      | 0,74          |
| 38         | OK         | -869,3    | 0,0       | 148,2    | 0.21      | 0,70          |
| 39         | OK         | -620,6    | 0,0       | 92,3     | 0.15      | 0,50          |
| 40         | OK         | -586,7    | 0,0       | 86,8     | 0.14      | 0,48          |
| 41         | OK         | -839,2    | 0,0       | 122,1    | 0.20      | 0,68          |
| 42         | OK         | -822,4    | 0,0       | 122,0    | 0.20      | 0,67          |
| 43         | OK         | -775,4    | 0,0       | 119,6    | 0.19      | 0,63          |
| 44         | OK         | -854,3    | 0,0       | 129,2    | 0.21      | 0,69          |
| 45         | OK         | -542,4    | 0,0       | 98,2     | 0.13      | 0,43          |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:


CLS:  $\sigma_{cL} = 13050,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Fessure:  $W_{kL} = 0,20$  mm (verifica Ok per  $W_k/W_{kL} < 1$ )

| Cmb        | Mx     | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | Wk   | Wk/WkL |
|------------|--------|------|-------|------------|------------------------|------|--------|
| n. e stato | kN m   | kN m | kN    | kN/mq      |                        | mm   |        |
| 70 OK      | -432,7 | 0,0  | 58,5  | -2721,0    | 0,21                   | 0.11 | 0,53   |
| 71 OK      | -784,5 | 0,0  | 135,1 | -4954,5    | 0,38                   | 0.20 | 0,98   |
| 72 OK      | -518,6 | 0,0  | 84,6  | -3271,8    | 0,25                   | 0.13 | 0,63   |
| 73 OK      | -698,6 | 0,0  | 108,9 | -4403,7    | 0,34                   | 0.17 | 0,85   |
| 74 OK      | -534,6 | 0,0  | 92,1  | -3376,3    | 0,26                   | 0.13 | 0,64   |


**7.5.2. Soletta superiore: mezzeria (Asta 12)**

**2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni**



**Geometria della sezione:**

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 110,0 |
| 2     | 100,0 | 110,0 |
| 3     | 100,0 | 0,0   |
| 4     | 0,0   | 0,0   |



**Armature:**

| Pos. | X    | Y    | Area | Pretens. |
|------|------|------|------|----------|
| n.   | cm   | cm   | cmq  | (s/n)    |
| 1    | 23,7 | 99,5 | 4,5  | no       |
| 2    | 36,8 | 99,5 | 4,5  | no       |
| 3    | 50,0 | 99,5 | 4,5  | no       |
| 4    | 63,2 | 99,5 | 4,5  | no       |
| 5    | 76,3 | 99,5 | 4,5  | no       |
| 6    | 79,6 | 10,5 | 4,5  | no       |
| 7    | 69,8 | 10,5 | 4,5  | no       |
| 8    | 59,9 | 10,5 | 4,5  | no       |
| 9    | 50,0 | 10,5 | 4,5  | no       |
| 10   | 40,1 | 10,5 | 4,5  | no       |
| 11   | 30,3 | 10,5 | 4,5  | no       |
| 12   | 20,4 | 10,5 | 4,5  | no       |
| 13   | 76,3 | 14,9 | 5,3  | no       |
| 14   | 67,5 | 14,9 | 5,3  | no       |
| 15   | 58,8 | 14,9 | 5,3  | no       |
| 16   | 50,0 | 14,9 | 5,3  | no       |
| 17   | 41,2 | 14,9 | 5,3  | no       |
| 18   | 32,5 | 14,9 | 5,3  | no       |
| 19   | 23,7 | 14,9 | 5,3  | no       |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente molto aggressivo

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm<sup>2</sup>

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm<sup>2</sup>

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm<sup>2</sup>


G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm<sup>2</sup>

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm<sup>2</sup>  
 C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12  
 Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050  
 Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

f<sub>yk</sub> (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>  
 f<sub>kt</sub> (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>  
 ε<sub>uk</sub> (deformazione di rottura) = 0.075  
 G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>  
 E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>  
 C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30  
 Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012  
 Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| Nu | Mxu | Myu | Stato Sez. |
|----|-----|-----|------------|
|----|-----|-----|------------|



|         |        |         |                         |
|---------|--------|---------|-------------------------|
| kN      | kN m   | kN m    |                         |
| -3578,5 | 740,7  | 0,0     | Completamente tesa      |
| 21655,2 | -740,7 | 0,0     | Completamente compressa |
| 0,0     | 2414,6 | 0,0     | Fibre inferiori tese    |
| 0,0     | -910,4 | 0,0     | Fibre superiori tese    |
| 0,0     | 0,0    | 1283,1  | Fibre di sinistra tese  |
| 0,0     | 0,0    | -1283,1 | Fibre di destra tese    |

### Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per  $M_{xu}$ ,  $M_{yu}$  e  $N_u$  proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto  $M_{xu}$ ,  $M_{yu}$  assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con  $N_u$  costante (sigla verifica: N)

| Cmb. | N     | Mx     | My   | Tipo | Nu      | Mxu    | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|--------|------|------|---------|--------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m   | kN m |      | kN      | kN m   | kN m |       |        |
| 1    | 205,5 | 1112,0 | 0,0  | P    | 483,5   | 2616,2 | 0,0  | 0,420 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 17082,3 | 1110,9 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 205,5   | 2501,3 | 0,0  | 0,440 |        |
| 2    | 215,4 | 1115,0 | 0,0  | P    | 507,3   | 2625,9 | 0,0  | 0,420 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 17074,9 | 1113,9 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 215,4   | 2505,5 | 0,0  | 0,440 |        |
| 3    | 223,0 | 1083,0 | 0,0  | P    | 543,8   | 2640,7 | 0,0  | 0,410 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 17154,9 | 1081,8 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 223,0   | 2508,6 | 0,0  | 0,430 |        |
| 4    | 230,5 | 1086,0 | 0,0  | P    | 562,1   | 2648,1 | 0,0  | 0,410 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 17147,5 | 1084,8 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 230,5   | 2511,8 | 0,0  | 0,430 |        |
| 5    | 448,0 | 1626,0 | 0,0  | P    | 750,4   | 2723,7 | 0,0  | 0,600 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 15779,0 | 1624,1 | 0,0  | 0,030 |        |
|      |       |        |      | N    | 448,0   | 2601,7 | 0,0  | 0,620 |        |
| 6    | 475,7 | 1664,0 | 0,0  | P    | 782,2   | 2736,3 | 0,0  | 0,610 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 15675,6 | 1661,9 | 0,0  | 0,030 |        |
|      |       |        |      | N    | 475,7   | 2613,0 | 0,0  | 0,640 |        |
| 7    | 468,1 | 1607,0 | 0,0  | P    | 799,0   | 2742,9 | 0,0  | 0,590 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 15830,8 | 1605,1 | 0,0  | 0,030 |        |
|      |       |        |      | N    | 468,1   | 2609,9 | 0,0  | 0,620 |        |



|    |       |        |     |   |         |        |     |       |    |
|----|-------|--------|-----|---|---------|--------|-----|-------|----|
| 8  | 372,9 | 1375,0 | 0,0 | P | 737,2   | 2718,4 | 0,0 | 0,510 | OK |
|    |       |        |     | M | 16425,7 | 1373,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 372,9   | 2570,9 | 0,0 | 0,530 |    |
| 9  | 400,6 | 1413,0 | 0,0 | P | 774,9   | 2733,4 | 0,0 | 0,520 | OK |
|    |       |        |     | M | 16330,2 | 1412,0 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 400,6   | 2582,3 | 0,0 | 0,550 |    |
| 10 | 393,0 | 1356,0 | 0,0 | P | 794,4   | 2741,1 | 0,0 | 0,490 | OK |
|    |       |        |     | M | 16472,8 | 1355,0 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 393,0   | 2579,1 | 0,0 | 0,530 |    |
| 11 | 171,3 | 983,4  | 0,0 | P | 453,6   | 2604,0 | 0,0 | 0,380 | OK |
|    |       |        |     | M | 17403,2 | 982,3  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 171,3   | 2487,0 | 0,0 | 0,390 |    |
| 12 | 181,2 | 987,1  | 0,0 | P | 480,0   | 2614,8 | 0,0 | 0,380 | OK |
|    |       |        |     | M | 17394,4 | 985,9  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 181,2   | 2491,1 | 0,0 | 0,400 |    |
| 13 | 177,2 | 911,3  | 0,0 | P | 510,9   | 2627,4 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |        |     | M | 17583,4 | 910,1  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 177,2   | 2489,5 | 0,0 | 0,370 |    |
| 14 | 184,7 | 914,0  | 0,0 | P | 532,7   | 2636,3 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |        |     | M | 17576,6 | 912,8  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 184,7   | 2492,6 | 0,0 | 0,370 |    |
| 15 | 482,1 | 1754,0 | 0,0 | P | 748,4   | 2722,8 | 0,0 | 0,640 | OK |
|    |       |        |     | M | 15424,2 | 1752,1 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 482,1   | 2615,6 | 0,0 | 0,670 |    |
| 16 | 509,9 | 1792,0 | 0,0 | P | 778,1   | 2734,6 | 0,0 | 0,650 | OK |
|    |       |        |     | M | 15316,1 | 1790,2 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 509,9   | 2627,0 | 0,0 | 0,680 |    |
| 17 | 502,3 | 1735,0 | 0,0 | P | 793,5   | 2740,7 | 0,0 | 0,630 | OK |
|    |       |        |     | M | 15478,2 | 1732,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 502,3   | 2623,9 | 0,0 | 0,660 |    |
| 18 | 418,7 | 1547,0 | 0,0 | P | 735,6   | 2717,8 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |        |     | M | 15992,2 | 1545,1 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 418,7   | 2589,7 | 0,0 | 0,600 |    |
| 19 | 446,4 | 1585,0 | 0,0 | P | 769,2   | 2731,1 | 0,0 | 0,580 | OK |
|    |       |        |     | M | 15890,5 | 1583,0 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 446,4   | 2601,1 | 0,0 | 0,610 |    |
| 20 | 438,9 | 1528,0 | 0,0 | P | 786,4   | 2737,9 | 0,0 | 0,560 | OK |
|    |       |        |     | M | 16042,1 | 1526,4 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 438,9   | 2598,0 | 0,0 | 0,590 |    |
| 21 | 484,7 | 1763,0 | 0,0 | P | 748,6   | 2722,9 | 0,0 | 0,650 | OK |



|    |       |        |     |   |         |        |     |       |    |
|----|-------|--------|-----|---|---------|--------|-----|-------|----|
|    |       |        |     | M | 15398,5 | 1761,2 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 484,7   | 2616,7 | 0,0 | 0,670 |    |
| 22 | 421,3 | 1556,0 | 0,0 | P | 735,9   | 2717,9 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |        |     | M | 15968,8 | 1553,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 421,3   | 2590,8 | 0,0 | 0,600 |    |
| 23 | 520,1 | 1407,0 | 0,0 | P | 1050,0  | 2840,6 | 0,0 | 0,490 | OK |
|    |       |        |     | M | 16345,5 | 1405,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 520,1   | 2631,1 | 0,0 | 0,530 |    |
| 24 | 472,8 | 1156,0 | 0,0 | P | 1182,4  | 2890,9 | 0,0 | 0,400 | OK |
|    |       |        |     | M | 16972,8 | 1154,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 472,8   | 2611,9 | 0,0 | 0,440 |    |
| 25 | 459,9 | 1558,0 | 0,0 | P | 811,1   | 2747,6 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |        |     | M | 15963,0 | 1556,0 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 459,9   | 2606,6 | 0,0 | 0,600 |    |
| 26 | 485,0 | 1601,0 | 0,0 | P | 835,2   | 2757,2 | 0,0 | 0,580 | OK |
|    |       |        |     | M | 15847,1 | 1599,1 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 485,0   | 2616,8 | 0,0 | 0,610 |    |
| 27 | 420,7 | 1544,0 | 0,0 | P | 741,1   | 2720,0 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |        |     | M | 16000,8 | 1541,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 420,7   | 2590,5 | 0,0 | 0,600 |    |
| 28 | 447,5 | 1571,0 | 0,0 | P | 779,1   | 2735,0 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |        |     | M | 15928,3 | 1568,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 447,5   | 2601,5 | 0,0 | 0,600 |    |
| 29 | 528,0 | 1631,0 | 0,0 | P | 900,9   | 2782,9 | 0,0 | 0,590 | OK |
|    |       |        |     | M | 15766,5 | 1628,7 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 528,0   | 2634,3 | 0,0 | 0,620 |    |
| 30 | 377,1 | 1035,0 | 0,0 | P | 1032,5  | 2833,9 | 0,0 | 0,360 | OK |
|    |       |        |     | M | 17273,9 | 1034,2 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 377,1   | 2572,6 | 0,0 | 0,400 |    |
| 31 | 399,7 | 1046,0 | 0,0 | P | 1091,5  | 2856,4 | 0,0 | 0,370 | OK |
|    |       |        |     | M | 17247,3 | 1044,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 399,7   | 2581,9 | 0,0 | 0,400 |    |
| 32 | 392,5 | 994,4  | 0,0 | P | 1133,8  | 2872,6 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |        |     | M | 17375,5 | 993,4  | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 392,5   | 2578,9 | 0,0 | 0,390 |    |
| 33 | 516,6 | 1567,0 | 0,0 | P | 919,9   | 2790,3 | 0,0 | 0,560 | OK |
|    |       |        |     | M | 15939,1 | 1564,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 516,6   | 2629,7 | 0,0 | 0,600 |    |
| 75 | 501,0 | 1449,0 | 0,0 | P | 971,7   | 2810,4 | 0,0 | 0,520 | OK |
|    |       |        |     | M | 16239,1 | 1448,5 | 0,0 | 0,030 |    |

|    |       |        |     |   |         |        |      |       |    |
|----|-------|--------|-----|---|---------|--------|------|-------|----|
|    |       |        |     | N | 501,0   | 2623,4 | 0,0  | 0,550 |    |
| 76 | 929,9 | 2557,0 | 0,0 | P | 1030,3  | 2833,0 | 0,0  | 0,900 | OK |
|    |       |        |     | M | n.d.    | n.d.   | n.d. | n.d.  |    |
|    |       |        |     | N | 929,9   | 2794,2 | 0,0  | 0,910 |    |
| 77 | 474,9 | 1351,0 | 0,0 | P | 990,5   | 2817,7 | 0,0  | 0,480 | OK |
|    |       |        |     | M | 16485,4 | 1349,9 | 0,0  | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 474,9   | 2612,7 | 0,0  | 0,520 |    |
| 78 | 956,0 | 2654,0 | 0,0 | P | 1018,9  | 2828,6 | 0,0  | 0,940 | OK |
|    |       |        |     | M | n.d.    | n.d.   | n.d. | n.d.  |    |
|    |       |        |     | N | 956,0   | 2804,3 | 0,0  | 0,950 |    |
| 79 | 971,7 | 2542,0 | 0,0 | P | 1092,0  | 2856,6 | 0,0  | 0,890 | OK |
|    |       |        |     | M | n.d.    | n.d.   | n.d. | n.d.  |    |
|    |       |        |     | N | 971,7   | 2810,4 | 0,0  | 0,900 |    |

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N     | Mx     | My   | Tipo | Nu      | Mxu    | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|--------|------|------|---------|--------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m   | kN m |      | kN      | kN m   | kN m |       |        |
| 78   | 956,0 | 2654,0 | 0,0  | P    | 1018,9  | 2828,6 | 0,0  | 0,940 | OK     |
| 5    | 448,0 | 1626,0 | 0,0  | M    | 15779,0 | 1624,1 | 0,0  | 0,030 | OK     |
| 78   | 956,0 | 2654,0 | 0,0  | N    | 956,0   | 2804,3 | 0,0  | 0,950 | OK     |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 17400,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx     | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|--------|------|-------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m   | kN m | kN    | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 46 OK      | 847,7  | 0,0  | 195,1 | -5262,7    | 0,30                   | 135383,2   | 0,38                   |
| 47 OK      | 850,4  | 0,0  | 202,5 | -5284,3    | 0,30                   | 135363,0   | 0,38                   |
| 48 OK      | 826,8  | 0,0  | 209,4 | -5146,5    | 0,30                   | 130774,1   | 0,36                   |
| 49 OK      | 828,8  | 0,0  | 214,9 | -5162,4    | 0,30                   | 130758,9   | 0,36                   |
| 50 OK      | 1151,0 | 0,0  | 321,1 | -7185,1    | 0,41                   | 180090,4   | 0,50                   |
| 51 OK      | 1179,0 | 0,0  | 341,6 | -7368,6    | 0,42                   | 183632,2   | 0,51                   |
| 52 OK      | 1137,0 | 0,0  | 336,0 | -7110,6    | 0,41                   | 176656,6   | 0,49                   |
| 53 OK      | 965,1  | 0,0  | 264,2 | -6021,2    | 0,35                   | 151337,3   | 0,42                   |
| 54 OK      | 993,5  | 0,0  | 284,8 | -6207,2    | 0,36                   | 154942,0   | 0,43                   |

|    |    |        |     |       |         |      |          |      |
|----|----|--------|-----|-------|---------|------|----------|------|
| 55 | OK | 951,2  | 0,0 | 279,1 | -5947,3 | 0,34 | 147920,4 | 0,41 |
| 56 | OK | 793,1  | 0,0 | 180,6 | -4922,4 | 0,28 | 126792,1 | 0,35 |
| 57 | OK | 795,8  | 0,0 | 187,9 | -4943,9 | 0,28 | 126778,4 | 0,35 |
| 58 | OK | 735,8  | 0,0 | 185,1 | -4579,2 | 0,26 | 116463,9 | 0,32 |
| 59 | OK | 737,8  | 0,0 | 190,7 | -4595,2 | 0,26 | 116442,0 | 0,32 |
| 60 | OK | 1258,0 | 0,0 | 349,6 | -7852,1 | 0,45 | 196921,5 | 0,55 |
| 61 | OK | 1286,0 | 0,0 | 370,1 | -8035,7 | 0,46 | 200463,1 | 0,56 |
| 62 | OK | 1244,0 | 0,0 | 364,5 | -7777,7 | 0,45 | 193487,4 | 0,54 |
| 63 | OK | 1108,0 | 0,0 | 302,4 | -6912,1 | 0,40 | 173806,4 | 0,48 |
| 64 | OK | 1137,0 | 0,0 | 323,0 | -7101,7 | 0,41 | 177515,8 | 0,49 |
| 65 | OK | 1094,0 | 0,0 | 317,3 | -6837,6 | 0,39 | 170371,6 | 0,47 |
| 66 | OK | 1265,0 | 0,0 | 351,5 | -7895,8 | 0,45 | 198020,2 | 0,55 |
| 67 | OK | 1115,0 | 0,0 | 304,3 | -6955,7 | 0,40 | 174905,1 | 0,49 |
| 68 | OK | 1160,0 | 0,0 | 385,8 | -7283,5 | 0,42 | 177397,7 | 0,49 |
| 69 | OK | 974,9  | 0,0 | 352,0 | -6139,6 | 0,35 | 147270,6 | 0,41 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure:  $WkL = 0,30$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | mm        |               |
| 34         | OK         | 826,7     | 0,0       | 197,8    | 0.17      | 0,58          |
| 35         | OK         | 876,5     | 0,0       | 230,7    | 0.18      | 0,61          |
| 36         | OK         | 965,3     | 0,0       | 275,7    | 0.20      | 0,67          |
| 37         | OK         | 993,6     | 0,0       | 296,3    | 0.20      | 0,68          |
| 38         | OK         | 951,3     | 0,0       | 290,7    | 0.19      | 0,65          |
| 39         | OK         | 719,7     | 0,0       | 169,3    | 0.15      | 0,51          |
| 40         | OK         | 721,8     | 0,0       | 174,9    | 0.15      | 0,51          |
| 41         | OK         | 1072,0    | 0,0       | 304,2    | 0.22      | 0,74          |
| 42         | OK         | 1101,0    | 0,0       | 324,8    | 0.23      | 0,76          |
| 43         | OK         | 1058,0    | 0,0       | 319,2    | 0.22      | 0,72          |
| 44         | OK         | 1121,0    | 0,0       | 326,4    | 0.23      | 0,77          |
| 45         | OK         | 974,7     | 0,0       | 340,5    | 0.20      | 0,65          |

**Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:**

Valori limite:


CLS:  $\sigma_{cL} = 13050,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Fessure:  $W_{kL} = 0,20$  mm (verifica Ok per  $W_k/W_{kL} < 1$ )

| <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b><math>\sigma_c</math></b> | <b><math>\sigma_c/\sigma_{cL}</math></b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|--|-----------|---------------|
| n. e stato | kN m      | kN m      | kN       | kN/mq                        |  | mm        |               |
| 70 OK      | 763,5     | 0,0       | 203,1    | -4759,3                      | 0,36                                     | 0.16      | 0,81          |
| 71 OK      | 880,7     | 0,0       | 274,5    | -5517,5                      | 0,42                                     | 0.20      | 0,99          |
| 72 OK      | 665,7     | 0,0       | 177,0    | -4149,6                      | 0,32                                     | 0.14      | 0,70          |
| 73 OK      | 978,5     | 0,0       | 300,6    | -6127,2                      | 0,47                                     | 0.23      | 1,00          |
| 74 OK      | 933,3     | 0,0       | 317,3    | -5864,7                      | 0,45                                     | 0.21      | 1,00          |


### 7.5.3. Soletta di fondazione: attacco piedritto (Asta 11)

#### 2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



#### Geometria della sezione:

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 120,0 |
| 2     | 100,0 | 120,0 |
| 3     | 100,0 | 0,0   |
| 4     | 0,0   | 0,0   |



**Armature:**

| Pos. | X    | Y     | Area | Pretens. |
|------|------|-------|------|----------|
| n.   | cm   | cm    | cmq  | (s/n)    |
| 1    | 22,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 2    | 36,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 3    | 50,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 4    | 64,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 5    | 78,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 6    | 81,5 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 7    | 71,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 8    | 60,5 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 9    | 50,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 10   | 39,5 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 11   | 29,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 12   | 18,5 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 13   | 77,9 | 12,8  | 4,5  | no       |
| 14   | 68,6 | 12,8  | 4,5  | no       |
| 15   | 59,3 | 12,8  | 4,5  | no       |
| 16   | 50,0 | 12,8  | 4,5  | no       |
| 17   | 40,7 | 12,8  | 4,5  | no       |
| 18   | 31,4 | 12,8  | 4,5  | no       |
| 19   | 22,1 | 12,8  | 4,5  | no       |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente ordinario

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm<sup>2</sup>

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm<sup>2</sup>

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm<sup>2</sup>

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm<sup>2</sup>



$E$  (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm<sup>2</sup>

$\nu$  (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

$f_{yk}$  (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>

$f_{kt}$  (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>

$\epsilon_{uk}$  (deformazione di rottura) = 0.075

$G$  (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>


$E$  (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>

$\nu$  (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| Nu | Mxu | Myu | Stato Sez. |
|----|-----|-----|------------|
|----|-----|-----|------------|

|         |        |         |                         |
|---------|--------|---------|-------------------------|
| kN      | kN m   | kN m    |                         |
| -3363,4 | 769,0  | 0,0     | Completamente tesa      |
| 20295,4 | -769,0 | 0,0     | Completamente compressa |
| 0,0     | 2547,3 | 0,0     | Fibre inferiori tese    |
| 0,0     | -996,1 | 0,0     | Fibre superiori tese    |
| 0,0     | 0,0    | 1223,9  | Fibre di sinistra tese  |
| 0,0     | 0,0    | -1223,9 | Fibre di destra tese    |

### Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per  $M_{xu}$ ,  $M_{yu}$  e  $N_u$  proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto  $M_{xu}$ ,  $M_{yu}$  assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con  $N_u$  costante (sigla verifica: N)

| Cmb. | N     | Mx     | My   | Tipo | Nu      | Mxu    | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|--------|------|------|---------|--------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m   | kN m |      | kN      | kN m   | kN m |       |        |
| 1    | 205,5 | 1112,0 | 0,0  | P    | 516,2   | 2793,1 | 0,0  | 0,400 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 16191,4 | 1111,2 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 205,5   | 2646,9 | 0,0  | 0,420 |        |
| 2    | 215,4 | 1115,0 | 0,0  | P    | 541,8   | 2804,5 | 0,0  | 0,400 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 16184,9 | 1114,1 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 215,4   | 2651,7 | 0,0  | 0,420 |        |
| 3    | 223,0 | 1083,0 | 0,0  | P    | 581,1   | 2821,9 | 0,0  | 0,380 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 16255,3 | 1082,6 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 223,0   | 2655,3 | 0,0  | 0,410 |        |
| 4    | 230,5 | 1086,0 | 0,0  | P    | 600,8   | 2830,6 | 0,0  | 0,380 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 16248,3 | 1085,7 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |        |      | N    | 230,5   | 2658,9 | 0,0  | 0,410 |        |
| 5    | 448,0 | 1626,0 | 0,0  | P    | 804,1   | 2918,6 | 0,0  | 0,560 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 15041,8 | 1624,8 | 0,0  | 0,030 |        |
|      |       |        |      | N    | 448,0   | 2761,9 | 0,0  | 0,590 |        |
| 6    | 475,7 | 1664,0 | 0,0  | P    | 838,5   | 2933,2 | 0,0  | 0,570 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 14957,5 | 1661,9 | 0,0  | 0,030 |        |
|      |       |        |      | N    | 475,9   | 2775,0 | 0,0  | 0,600 |        |
| 7    | 468,1 | 1607,0 | 0,0  | P    | 856,6   | 2940,8 | 0,0  | 0,550 | OK     |
|      |       |        |      | M    | 15084,2 | 1605,9 | 0,0  | 0,030 |        |
|      |       |        |      | N    | 468,1   | 2771,4 | 0,0  | 0,580 |        |

|    |       |        |     |   |         |        |     |       |    |
|----|-------|--------|-----|---|---------|--------|-----|-------|----|
| 8  | 372,9 | 1375,0 | 0,0 | P | 789,9   | 2912,5 | 0,0 | 0,470 | OK |
|    |       |        |     | M | 15604,4 | 1373,7 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 372,9   | 2726,6 | 0,0 | 0,500 |    |
| 9  | 400,6 | 1413,0 | 0,0 | P | 830,6   | 2929,9 | 0,0 | 0,480 | OK |
|    |       |        |     | M | 15519,2 | 1411,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 400,6   | 2739,7 | 0,0 | 0,520 |    |
| 10 | 393,0 | 1356,0 | 0,0 | P | 851,7   | 2938,8 | 0,0 | 0,460 | OK |
|    |       |        |     | M | 15646,4 | 1355,0 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 393,0   | 2736,1 | 0,0 | 0,500 |    |
| 11 | 171,3 | 983,4  | 0,0 | P | 484,0   | 2778,7 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |        |     | M | 16479,4 | 982,1  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 171,3   | 2630,5 | 0,0 | 0,370 |    |
| 12 | 181,2 | 987,1  | 0,0 | P | 512,4   | 2791,4 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |        |     | M | 16471,1 | 985,9  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 181,2   | 2635,2 | 0,0 | 0,370 |    |
| 13 | 177,2 | 911,3  | 0,0 | P | 545,7   | 2806,2 | 0,0 | 0,320 | OK |
|    |       |        |     | M | 16639,8 | 910,2  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 177,2   | 2633,3 | 0,0 | 0,350 |    |
| 14 | 184,7 | 914,0  | 0,0 | P | 569,2   | 2816,6 | 0,0 | 0,320 | OK |
|    |       |        |     | M | 16633,8 | 912,9  | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |        |     | N | 184,7   | 2636,9 | 0,0 | 0,350 |    |
| 15 | 482,1 | 1754,0 | 0,0 | P | 801,9   | 2917,7 | 0,0 | 0,600 | OK |
|    |       |        |     | M | 14741,3 | 1751,7 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 482,1   | 2777,8 | 0,0 | 0,630 |    |
| 16 | 509,9 | 1792,0 | 0,0 | P | 834,1   | 2931,3 | 0,0 | 0,610 | OK |
|    |       |        |     | M | 14647,9 | 1789,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 509,9   | 2790,3 | 0,0 | 0,640 |    |
| 17 | 502,3 | 1735,0 | 0,0 | P | 850,7   | 2938,3 | 0,0 | 0,590 | OK |
|    |       |        |     | M | 14787,6 | 1732,6 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 502,3   | 2786,9 | 0,0 | 0,620 |    |
| 18 | 418,7 | 1547,0 | 0,0 | P | 788,1   | 2911,8 | 0,0 | 0,530 | OK |
|    |       |        |     | M | 15217,8 | 1546,3 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 418,7   | 2748,2 | 0,0 | 0,560 |    |
| 19 | 446,4 | 1585,0 | 0,0 | P | 824,4   | 2927,2 | 0,0 | 0,540 | OK |
|    |       |        |     | M | 15133,7 | 1583,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 446,4   | 2761,2 | 0,0 | 0,570 |    |
| 20 | 438,9 | 1528,0 | 0,0 | P | 843,1   | 2935,1 | 0,0 | 0,520 | OK |
|    |       |        |     | M | 15260,3 | 1527,3 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 438,9   | 2757,7 | 0,0 | 0,550 |    |
| 21 | 484,7 | 1763,0 | 0,0 | P | 802,2   | 2917,8 | 0,0 | 0,600 | OK |



|    |       |        |     |   |         |        |     |       |    |
|----|-------|--------|-----|---|---------|--------|-----|-------|----|
|    |       |        |     | M | 14719,2 | 1760,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 484,7   | 2779,0 | 0,0 | 0,630 |    |
| 22 | 421,3 | 1556,0 | 0,0 | P | 788,4   | 2911,9 | 0,0 | 0,530 | OK |
|    |       |        |     | M | 15198,6 | 1554,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 421,3   | 2749,4 | 0,0 | 0,570 |    |
| 23 | 520,1 | 1407,0 | 0,0 | P | 1128,4  | 3052,7 | 0,0 | 0,460 | OK |
|    |       |        |     | M | 15532,6 | 1405,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 520,1   | 2794,8 | 0,0 | 0,500 |    |
| 24 | 472,8 | 1156,0 | 0,0 | P | 1271,8  | 3109,6 | 0,0 | 0,370 | OK |
|    |       |        |     | M | 16093,9 | 1154,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 472,8   | 2773,5 | 0,0 | 0,420 |    |
| 25 | 459,9 | 1558,0 | 0,0 | P | 869,7   | 2946,3 | 0,0 | 0,530 | OK |
|    |       |        |     | M | 15194,3 | 1556,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 459,9   | 2767,5 | 0,0 | 0,560 |    |
| 26 | 485,0 | 1601,0 | 0,0 | P | 895,9   | 2957,3 | 0,0 | 0,540 | OK |
|    |       |        |     | M | 15097,6 | 1599,9 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 485,0   | 2779,1 | 0,0 | 0,580 |    |
| 27 | 420,7 | 1544,0 | 0,0 | P | 794,1   | 2914,3 | 0,0 | 0,530 | OK |
|    |       |        |     | M | 15223,0 | 1544,0 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 420,7   | 2749,1 | 0,0 | 0,560 |    |
| 28 | 447,5 | 1571,0 | 0,0 | P | 835,1   | 2931,7 | 0,0 | 0,540 | OK |
|    |       |        |     | M | 15164,7 | 1570,0 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 447,5   | 2761,7 | 0,0 | 0,570 |    |
| 29 | 528,0 | 1631,0 | 0,0 | P | 966,9   | 2986,9 | 0,0 | 0,550 | OK |
|    |       |        |     | M | 15030,1 | 1630,0 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 528,0   | 2798,4 | 0,0 | 0,580 |    |
| 30 | 377,1 | 1035,0 | 0,0 | P | 1109,5  | 3045,1 | 0,0 | 0,340 | OK |
|    |       |        |     | M | 16364,2 | 1033,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 377,1   | 2728,6 | 0,0 | 0,380 |    |
| 31 | 399,7 | 1046,0 | 0,0 | P | 1173,4  | 3070,7 | 0,0 | 0,340 | OK |
|    |       |        |     | M | 16339,4 | 1044,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 399,7   | 2739,3 | 0,0 | 0,380 |    |
| 32 | 392,5 | 994,4  | 0,0 | P | 1219,2  | 3088,9 | 0,0 | 0,320 | OK |
|    |       |        |     | M | 16454,7 | 993,2  | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |        |     | N | 392,5   | 2735,9 | 0,0 | 0,360 |    |
| 33 | 516,6 | 1567,0 | 0,0 | P | 987,5   | 2995,4 | 0,0 | 0,520 | OK |
|    |       |        |     | M | 15174,1 | 1565,8 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 516,6   | 2793,3 | 0,0 | 0,560 |    |
| 75 | 501,0 | 1449,0 | 0,0 | P | 1043,6  | 3018,4 | 0,0 | 0,480 | OK |
|    |       |        |     | M | 15438,3 | 1447,9 | 0,0 | 0,030 |    |

|    |       |        |     |   |         |        |      |       |    |
|----|-------|--------|-----|---|---------|--------|------|-------|----|
|    |       |        |     | N | 501,0   | 2786,3 | 0,0  | 0,520 |    |
| 76 | 929,9 | 2557,0 | 0,0 | P | 1107,1  | 3044,1 | 0,0  | 0,840 | OK |
|    |       |        |     | M | n.d.    | n.d.   | n.d. | n.d.  |    |
|    |       |        |     | N | 929,9   | 2971,5 | 0,0  | 0,860 |    |
| 77 | 474,9 | 1351,0 | 0,0 | P | 1063,9  | 3026,7 | 0,0  | 0,450 | OK |
|    |       |        |     | M | 15657,6 | 1350,0 | 0,0  | 0,030 |    |
|    |       |        |     | N | 475,1   | 2774,6 | 0,0  | 0,490 |    |
| 78 | 956,0 | 2654,0 | 0,0 | P | 1094,7  | 3039,1 | 0,0  | 0,870 | OK |
|    |       |        |     | M | n.d.    | n.d.   | n.d. | n.d.  |    |
|    |       |        |     | N | 956,0   | 2982,4 | 0,0  | 0,890 |    |
| 79 | 971,7 | 2542,0 | 0,0 | P | 1173,9  | 3070,9 | 0,0  | 0,830 | OK |
|    |       |        |     | M | 12608,7 | 2542,1 | 0,0  | 0,080 |    |
|    |       |        |     | N | 971,7   | 2988,9 | 0,0  | 0,850 |    |

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N     | Mx     | My   | Tipo | Nu      | Mxu    | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|--------|------|------|---------|--------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m   | kN m |      | kN      | kN m   | kN m |       |        |
| 78   | 956,0 | 2654,0 | 0,0  | P    | 1094,7  | 3039,1 | 0,0  | 0,870 | OK     |
| 79   | 971,7 | 2542,0 | 0,0  | M    | 12608,7 | 2542,1 | 0,0  | 0,080 | OK     |
| 78   | 956,0 | 2654,0 | 0,0  | N    | 956,0   | 2982,4 | 0,0  | 0,890 | OK     |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 14940,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx     | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|--------|------|-------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m   | kN m | kN    | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 46 OK      | 847,7  | 0,0  | 195,1 | -4417,3    | 0,30                   | 126400,5   | 0,35                   |
| 47 OK      | 850,4  | 0,0  | 202,5 | -4436,1    | 0,30                   | 126327,9   | 0,35                   |
| 48 OK      | 826,8  | 0,0  | 209,4 | -4321,5    | 0,29                   | 121946,1   | 0,34                   |
| 49 OK      | 828,8  | 0,0  | 214,9 | -4335,4    | 0,29                   | 121892,2   | 0,34                   |
| 50 OK      | 1151,0 | 0,0  | 321,1 | -6036,0    | 0,40                   | 167699,0   | 0,47                   |
| 51 OK      | 1179,0 | 0,0  | 341,6 | -6191,2    | 0,41                   | 170896,1   | 0,47                   |
| 52 OK      | 1137,0 | 0,0  | 336,0 | -5975,0    | 0,40                   | 164352,0   | 0,46                   |
| 53 OK      | 965,1  | 0,0  | 264,2 | -5057,7    | 0,34                   | 140964,5   | 0,39                   |
| 54 OK      | 993,5  | 0,0  | 284,8 | -5215,1    | 0,35                   | 144220,1   | 0,40                   |

|    |    |        |     |       |         |      |          |      |
|----|----|--------|-----|-------|---------|------|----------|------|
| 55 | OK | 951,2  | 0,0 | 279,1 | -4997,3 | 0,33 | 137633,3 | 0,38 |
| 56 | OK | 793,1  | 0,0 | 180,6 | -4131,5 | 0,28 | 118394,7 | 0,33 |
| 57 | OK | 795,8  | 0,0 | 187,9 | -4150,2 | 0,28 | 118329,0 | 0,33 |
| 58 | OK | 735,8  | 0,0 | 185,1 | -3845,0 | 0,26 | 108611,9 | 0,30 |
| 59 | OK | 737,8  | 0,0 | 190,7 | -3858,9 | 0,26 | 108551,0 | 0,30 |
| 60 | OK | 1258,0 | 0,0 | 349,6 | -6596,2 | 0,44 | 183382,7 | 0,51 |
| 61 | OK | 1286,0 | 0,0 | 370,1 | -6751,4 | 0,45 | 186579,7 | 0,52 |
| 62 | OK | 1244,0 | 0,0 | 364,5 | -6535,2 | 0,44 | 180035,4 | 0,50 |
| 63 | OK | 1108,0 | 0,0 | 302,4 | -5806,0 | 0,39 | 161900,8 | 0,45 |
| 64 | OK | 1137,0 | 0,0 | 323,0 | -5966,4 | 0,40 | 165255,3 | 0,46 |
| 65 | OK | 1094,0 | 0,0 | 317,3 | -5745,1 | 0,38 | 158552,6 | 0,44 |
| 66 | OK | 1265,0 | 0,0 | 351,5 | -6632,9 | 0,44 | 184406,3 | 0,51 |
| 67 | OK | 1115,0 | 0,0 | 304,3 | -5842,7 | 0,39 | 162924,3 | 0,45 |
| 68 | OK | 1160,0 | 0,0 | 385,8 | -6123,7 | 0,41 | 164700,7 | 0,46 |
| 69 | OK | 974,9  | 0,0 | 352,0 | -5164,0 | 0,35 | 136508,9 | 0,38 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure:  $WkL = 0,40$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | mm        |               |
| 34         | OK         | 826,7     | 0,0       | 197,8    | 0.14      | 0,35          |
| 35         | OK         | 876,5     | 0,0       | 230,7    | 0.15      | 0,37          |
| 36         | OK         | 965,3     | 0,0       | 275,7    | 0.16      | 0,40          |
| 37         | OK         | 993,6     | 0,0       | 296,3    | 0.16      | 0,41          |
| 38         | OK         | 951,3     | 0,0       | 290,7    | 0.16      | 0,39          |
| 39         | OK         | 719,7     | 0,0       | 169,3    | 0.12      | 0,30          |
| 40         | OK         | 721,8     | 0,0       | 174,9    | 0.12      | 0,30          |
| 41         | OK         | 1072,0    | 0,0       | 304,2    | 0.18      | 0,44          |
| 42         | OK         | 1101,0    | 0,0       | 324,8    | 0.18      | 0,45          |
| 43         | OK         | 1058,0    | 0,0       | 319,2    | 0.17      | 0,43          |
| 44         | OK         | 1121,0    | 0,0       | 326,4    | 0.18      | 0,46          |
| 45         | OK         | 974,7     | 0,0       | 340,5    | 0.16      | 0,39          |

**Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:**

Valori limite:


CLS:  $\sigma_{cL} = 11205,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Fessure:  $W_{kL} = 0,30$  mm (verifica Ok per  $W_k/W_{kL} < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b><math>\sigma_c</math></b> | <b><math>\sigma_c/\sigma_{cL}</math></b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|--|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | kN/mq                        |  | mm        |               |
| 70         | OK         | 763,5     | 0,0       | 203,1    | -3997,3                      | 0,36                                     | 0.13      | 0,43          |
| 71         | OK         | 880,7     | 0,0       | 274,5    | -4637,4                      | 0,41                                     | 0.15      | 0,49          |
| 72         | OK         | 665,7     | 0,0       | 177,0    | -3485,2                      | 0,31                                     | 0.11      | 0,37          |
| 73         | OK         | 978,5     | 0,0       | 300,6    | -5149,5                      | 0,46                                     | 0.18      | 0,59          |
| 74         | OK         | 933,3     | 0,0       | 317,3    | -4931,3                      | 0,44                                     | 0.16      | 0,53          |


## 7.5.4. Soletta di fondazione: mezzeria (Asta 15)

### 2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



#### Geometria della sezione:

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 120,0 |
| 2     | 100,0 | 120,0 |
| 3     | 100,0 | 0,0   |
| 4     | 0,0   | 0,0   |





**Armature:**

| Pos. | X    | Y     | Area | Pretens. |
|------|------|-------|------|----------|
| n.   | cm   | cm    | cmq  | (s/n)    |
| 1    | 18,5 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 2    | 29,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 3    | 39,5 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 4    | 50,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 5    | 60,5 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 6    | 71,0 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 7    | 81,5 | 112,0 | 4,5  | no       |
| 8    | 22,1 | 107,2 | 4,5  | no       |
| 9    | 31,4 | 107,2 | 4,5  | no       |
| 10   | 40,7 | 107,2 | 4,5  | no       |
| 11   | 50,0 | 107,2 | 4,5  | no       |
| 12   | 59,3 | 107,2 | 4,5  | no       |
| 13   | 68,6 | 107,2 | 4,5  | no       |
| 14   | 77,9 | 107,2 | 4,5  | no       |
| 15   | 78,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 16   | 64,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 17   | 50,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 18   | 36,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 19   | 22,0 | 8,0   | 4,5  | no       |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente ordinario

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C25/30**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 300 daN/cm<sup>2</sup>

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 249 daN/cm<sup>2</sup>

fctm (resistenza a trazione media) = 26 daN/cm<sup>2</sup>

G (modulo di elasticità tangenziale) = 140388 daN/cm<sup>2</sup>

$E$  (modulo elastico istantaneo iniziale) = 314470 daN/cm<sup>2</sup>

$\nu$  (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

$f_{yk}$  (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>

$f_{kt}$  (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>

$\epsilon_{uk}$  (deformazione di rottura) = 0.075

$G$  (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>


$E$  (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>

$\nu$  (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| $N_u$ | $M_{xu}$ | $M_{yu}$ | Stato Sez. |
|-------|----------|----------|------------|
| kN    | kN m     | kN m     |            |

|         |         |         |                         |
|---------|---------|---------|-------------------------|
| -3363,4 | -769,0  | 0,0     | Completamente tesa      |
| 20295,4 | 769,0   | 0,0     | Completamente compressa |
| 0,0     | 996,1   | 0,0     | Fibre inferiori tese    |
| 0,0     | -2547,3 | 0,0     | Fibre superiori tese    |
| 0,0     | 0,0     | 1223,9  | Fibre di sinistra tese  |
| 0,0     | 0,0     | -1223,9 | Fibre di destra tese    |

### Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

| Cmb. | N     | Mx      | My   | Tipo | Nu      | Mxu     | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|---------|------|------|---------|---------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m    | kN m |      | kN      | kN m    | kN m |       |        |
| 1    | 204,4 | -1878,0 | 0,0  | P    | 292,6   | -2688,6 | 0,0  | 0,700 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 14434,2 | -1876,0 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |         |      | N    | 204,4   | -2646,4 | 0,0  | 0,710 |        |
| 2    | 214,3 | -1857,0 | 0,0  | P    | 311,3   | -2697,4 | 0,0  | 0,690 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 14487,2 | -1854,9 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |         |      | N    | 214,3   | -2651,1 | 0,0  | 0,700 |        |
| 3    | 221,8 | -1808,0 | 0,0  | P    | 332,1   | -2707,3 | 0,0  | 0,670 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 14608,4 | -1806,0 | 0,0  | 0,010 |        |
|      |       |         |      | N    | 221,8   | -2654,7 | 0,0  | 0,680 |        |
| 4    | 229,2 | -1792,0 | 0,0  | P    | 347,2   | -2714,5 | 0,0  | 0,660 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 14647,9 | -1789,9 | 0,0  | 0,020 |        |
|      |       |         |      | N    | 229,2   | -2658,3 | 0,0  | 0,670 |        |
| 5    | 245,3 | -1826,0 | 0,0  | P    | 365,8   | -2723,3 | 0,0  | 0,670 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 14563,7 | -1824,1 | 0,0  | 0,020 |        |
|      |       |         |      | N    | 245,3   | -2666,0 | 0,0  | 0,680 |        |
| 6    | 260,3 | -1806,0 | 0,0  | P    | 394,5   | -2736,8 | 0,0  | 0,660 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 14613,3 | -1804,0 | 0,0  | 0,020 |        |
|      |       |         |      | N    | 260,3   | -2673,1 | 0,0  | 0,680 |        |
| 7    | 257,7 | -1703,0 | 0,0  | P    | 415,6   | -2746,8 | 0,0  | 0,620 | OK     |
|      |       |         |      | M    | 14865,0 | -1700,6 | 0,0  | 0,020 |        |
|      |       |         |      | N    | 257,7   | -2671,9 | 0,0  | 0,640 |        |
| 8    | 231,5 | -1826,0 | 0,0  | P    | 343,9   | -2712,9 | 0,0  | 0,670 | OK     |



|    |       |         |     |   |         |         |     |       |    |
|----|-------|---------|-----|---|---------|---------|-----|-------|----|
|    |       |         |     | M | 14563,7 | -1824,1 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 231,5   | -2659,4 | 0,0 | 0,690 |    |
| 9  | 246,5 | -1806,0 | 0,0 | P | 372,1   | -2726,2 | 0,0 | 0,660 | OK |
|    |       |         |     | M | 14613,3 | -1804,0 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 246,5   | -2666,6 | 0,0 | 0,680 |    |
| 10 | 243,9 | -1703,0 | 0,0 | P | 391,8   | -2735,5 | 0,0 | 0,620 | OK |
|    |       |         |     | M | 14865,0 | -1700,6 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 243,9   | -2665,3 | 0,0 | 0,640 |    |
| 11 | 170,3 | -1997,0 | 0,0 | P | 226,6   | -2657,0 | 0,0 | 0,750 | OK |
|    |       |         |     | M | 14124,1 | -1997,8 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 170,3   | -2630,0 | 0,0 | 0,760 |    |
| 12 | 180,3 | -1976,0 | 0,0 | P | 243,2   | -2665,0 | 0,0 | 0,740 | OK |
|    |       |         |     | M | 14179,5 | -1976,3 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 180,3   | -2634,8 | 0,0 | 0,750 |    |
| 13 | 176,2 | -1968,0 | 0,0 | P | 238,4   | -2662,7 | 0,0 | 0,740 | OK |
|    |       |         |     | M | 14200,7 | -1968,1 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 176,2   | -2632,8 | 0,0 | 0,750 |    |
| 14 | 183,6 | -1952,0 | 0,0 | P | 251,0   | -2668,7 | 0,0 | 0,730 | OK |
|    |       |         |     | M | 14247,5 | -1949,8 | 0,0 | 0,010 |    |
|    |       |         |     | N | 183,6   | -2636,4 | 0,0 | 0,740 |    |
| 15 | 279,3 | -1706,0 | 0,0 | P | 452,5   | -2764,1 | 0,0 | 0,620 | OK |
|    |       |         |     | M | 14857,2 | -1703,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 279,3   | -2682,2 | 0,0 | 0,640 |    |
| 16 | 294,3 | -1687,0 | 0,0 | P | 484,8   | -2779,1 | 0,0 | 0,610 | OK |
|    |       |         |     | M | 14902,4 | -1684,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 294,3   | -2689,4 | 0,0 | 0,630 |    |
| 17 | 291,7 | -1584,0 | 0,0 | P | 514,2   | -2792,2 | 0,0 | 0,570 | OK |
|    |       |         |     | M | 15136,0 | -1582,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 291,7   | -2688,1 | 0,0 | 0,590 |    |
| 18 | 277,1 | -1666,0 | 0,0 | P | 460,3   | -2767,7 | 0,0 | 0,600 | OK |
|    |       |         |     | M | 14951,6 | -1664,3 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 277,1   | -2681,2 | 0,0 | 0,620 |    |
| 19 | 292,1 | -1646,0 | 0,0 | P | 493,9   | -2783,1 | 0,0 | 0,590 | OK |
|    |       |         |     | M | 14996,6 | -1644,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 292,1   | -2688,3 | 0,0 | 0,610 |    |
| 20 | 289,5 | -1543,0 | 0,0 | P | 524,8   | -2796,9 | 0,0 | 0,550 | OK |
|    |       |         |     | M | 15225,4 | -1542,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 289,5   | -2687,1 | 0,0 | 0,570 |    |
| 21 | 281,9 | -1704,0 | 0,0 | P | 457,7   | -2766,5 | 0,0 | 0,620 | OK |
|    |       |         |     | M | 14862,4 | -1701,6 | 0,0 | 0,020 |    |



|    |       |         |     |   |         |         |     |       |    |
|----|-------|---------|-----|---|---------|---------|-----|-------|----|
|    |       |         |     | N | 281,9   | -2683,5 | 0,0 | 0,630 |    |
| 22 | 279,7 | -1663,0 | 0,0 | P | 465,9   | -2770,3 | 0,0 | 0,600 | OK |
|    |       |         |     | M | 14959,9 | -1660,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 279,7   | -2682,4 | 0,0 | 0,620 |    |
| 23 | 309,4 | -1111,0 | 0,0 | P | 814,0   | -2922,8 | 0,0 | 0,380 | OK |
|    |       |         |     | M | 16193,6 | -1110,2 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 309,4   | -2696,5 | 0,0 | 0,410 |    |
| 24 | 323,2 | -1111,0 | 0,0 | P | 855,4   | -2940,3 | 0,0 | 0,380 | OK |
|    |       |         |     | M | 16193,6 | -1110,2 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 323,2   | -2703,1 | 0,0 | 0,410 |    |
| 25 | 257,2 | -1704,0 | 0,0 | P | 414,5   | -2746,2 | 0,0 | 0,620 | OK |
|    |       |         |     | M | 14862,4 | -1701,6 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 257,2   | -2671,7 | 0,0 | 0,640 |    |
| 26 | 269,6 | -1687,0 | 0,0 | P | 440,9   | -2758,6 | 0,0 | 0,610 | OK |
|    |       |         |     | M | 14902,4 | -1684,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 269,6   | -2677,6 | 0,0 | 0,630 |    |
| 27 | 279,0 | -1772,0 | 0,0 | P | 433,8   | -2755,3 | 0,0 | 0,640 | OK |
|    |       |         |     | M | 14697,2 | -1769,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 279,0   | -2682,1 | 0,0 | 0,660 |    |
| 28 | 293,1 | -1750,0 | 0,0 | P | 463,8   | -2769,4 | 0,0 | 0,630 | OK |
|    |       |         |     | M | 14751,0 | -1747,7 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 293,1   | -2688,8 | 0,0 | 0,650 |    |
| 29 | 317,3 | -1559,0 | 0,0 | P | 573,7   | -2818,6 | 0,0 | 0,550 | OK |
|    |       |         |     | M | 15192,1 | -1557,7 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 317,3   | -2700,3 | 0,0 | 0,580 |    |
| 30 | 314,1 | -1141,0 | 0,0 | P | 803,4   | -2918,3 | 0,0 | 0,390 | OK |
|    |       |         |     | M | 16127,6 | -1139,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 314,1   | -2698,8 | 0,0 | 0,420 |    |
| 31 | 336,7 | -1118,0 | 0,0 | P | 889,9   | -2954,8 | 0,0 | 0,380 | OK |
|    |       |         |     | M | 16178,4 | -1117,0 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 336,7   | -2709,5 | 0,0 | 0,410 |    |
| 32 | 329,5 | -1017,0 | 0,0 | P | 967,9   | -2987,3 | 0,0 | 0,340 | OK |
|    |       |         |     | M | 16404,1 | -1015,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 329,5   | -2706,1 | 0,0 | 0,380 |    |
| 33 | 305,9 | -1440,0 | 0,0 | P | 601,4   | -2830,8 | 0,0 | 0,510 | OK |
|    |       |         |     | M | 15458,5 | -1438,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 305,9   | -2694,9 | 0,0 | 0,530 |    |
| 75 | 340,7 | -1326,0 | 0,0 | P | 743,2   | -2892,5 | 0,0 | 0,460 | OK |
|    |       |         |     | M | 15713,6 | -1324,9 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 340,7   | -2711,4 | 0,0 | 0,490 |    |

|    |       |         |     |   |         |         |     |       |    |
|----|-------|---------|-----|---|---------|---------|-----|-------|----|
| 76 | 399,7 | -1168,0 | 0,0 | P | 1031,2  | -3013,3 | 0,0 | 0,390 | OK |
|    |       |         |     | M | 16067,3 | -1166,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 399,7   | -2739,3 | 0,0 | 0,430 |    |
| 77 | 314,8 | -1417,0 | 0,0 | P | 631,9   | -2844,2 | 0,0 | 0,500 | OK |
|    |       |         |     | M | 15510,2 | -1415,8 | 0,0 | 0,020 |    |
|    |       |         |     | N | 314,8   | -2699,1 | 0,0 | 0,520 |    |
| 78 | 425,6 | -1077,0 | 0,0 | P | 1220,9  | -3089,6 | 0,0 | 0,350 | OK |
|    |       |         |     | M | 16269,3 | -1076,3 | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |         |     | N | 425,6   | -2751,4 | 0,0 | 0,390 |    |
| 79 | 441,2 | -985,5  | 0,0 | P | 1417,3  | -3165,7 | 0,0 | 0,310 | OK |
|    |       |         |     | M | 16474,7 | -984,2  | 0,0 | 0,030 |    |
|    |       |         |     | N | 441,2   | -2758,8 | 0,0 | 0,360 |    |

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N     | Mx      | My   | Tipo | Nu      | Mxu     | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-------|---------|------|------|---------|---------|------|-------|--------|
|      | kN    | kN m    | kN m |      | kN      | kN m    | kN m |       |        |
| 11   | 170,3 | -1997,0 | 0,0  | P    | 226,6   | -2657,0 | 0,0  | 0,750 | OK     |
| 78   | 425,6 | -1077,0 | 0,0  | M    | 16269,3 | -1076,3 | 0,0  | 0,030 | OK     |
| 11   | 170,3 | -1997,0 | 0,0  | N    | 170,3   | -2630,0 | 0,0  | 0,760 | OK     |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 14940,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx      | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|---------|------|-------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m    | kN m | kN    | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 46 OK      | -1369,0 | 0,0  | 194,1 | -7046,9    | 0,47                   | 212674,4   | 0,59                   |
| 47 OK      | -1353,0 | 0,0  | 201,4 | -6971,7    | 0,47                   | 209509,0   | 0,58                   |
| 48 OK      | -1317,0 | 0,0  | 208,2 | -6795,1    | 0,45                   | 203071,7   | 0,56                   |
| 49 OK      | -1306,0 | 0,0  | 213,7 | -6743,7    | 0,45                   | 200862,5   | 0,56                   |
| 50 OK      | -1344,0 | 0,0  | 199,4 | -6924,8    | 0,46                   | 208162,2   | 0,58                   |
| 51 OK      | -1330,0 | 0,0  | 210,5 | -6862,4    | 0,46                   | 205058,8   | 0,57                   |
| 52 OK      | -1253,0 | 0,0  | 208,6 | -6472,6    | 0,43                   | 192458,0   | 0,53                   |
| 53 OK      | -1344,0 | 0,0  | 187,9 | -6916,3    | 0,46                   | 208979,4   | 0,58                   |
| 54 OK      | -1330,0 | 0,0  | 199,0 | -6853,9    | 0,46                   | 205874,8   | 0,57                   |

|    |    |         |     |       |         |      |          |      |
|----|----|---------|-----|-------|---------|------|----------|------|
| 55 | OK | -1253,0 | 0,0 | 197,1 | -6464,2 | 0,43 | 193273,0 | 0,54 |
| 56 | OK | -1419,0 | 0,0 | 179,6 | -7288,2 | 0,49 | 221978,1 | 0,62 |
| 57 | OK | -1403,0 | 0,0 | 186,9 | -7213,0 | 0,48 | 218811,2 | 0,61 |
| 58 | OK | -1402,0 | 0,0 | 184,1 | -7205,8 | 0,48 | 218845,1 | 0,61 |
| 59 | OK | -1390,0 | 0,0 | 189,6 | -7149,5 | 0,48 | 216468,4 | 0,60 |
| 60 | OK | -1245,0 | 0,0 | 227,7 | -6446,1 | 0,43 | 189784,0 | 0,53 |
| 61 | OK | -1230,0 | 0,0 | 238,8 | -6378,3 | 0,43 | 186520,2 | 0,52 |
| 62 | OK | -1154,0 | 0,0 | 236,9 | -5993,4 | 0,40 | 174089,5 | 0,48 |
| 63 | OK | -1211,0 | 0,0 | 225,9 | -6273,2 | 0,42 | 184289,1 | 0,51 |
| 64 | OK | -1196,0 | 0,0 | 237,0 | -6205,4 | 0,42 | 181025,9 | 0,50 |
| 65 | OK | -1120,0 | 0,0 | 235,1 | -5820,4 | 0,39 | 168595,7 | 0,47 |
| 66 | OK | -1243,0 | 0,0 | 229,6 | -6437,4 | 0,43 | 189319,0 | 0,53 |
| 67 | OK | -1209,0 | 0,0 | 227,8 | -6264,5 | 0,42 | 183824,2 | 0,51 |
| 68 | OK | -1141,0 | 0,0 | 258,1 | -5942,6 | 0,40 | 170450,4 | 0,47 |
| 69 | OK | -1140,0 | 0,0 | 269,6 | -5945,5 | 0,40 | 169478,7 | 0,47 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure:  $WkL = 0,40$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | mm        |               |
| 34         | OK         | -1318,0   | 0,0       | 196,8    | 0.25      | 0,63          |
| 35         | OK         | -1301,0   | 0,0       | 212,5    | 0.24      | 0,61          |
| 36         | OK         | -1344,0   | 0,0       | 199,4    | 0.26      | 0,65          |
| 37         | OK         | -1330,0   | 0,0       | 210,5    | 0.25      | 0,63          |
| 38         | OK         | -1253,0   | 0,0       | 208,6    | 0.23      | 0,57          |
| 39         | OK         | -1417,0   | 0,0       | 168,4    | 0.29      | 0,71          |
| 40         | OK         | -1405,0   | 0,0       | 173,9    | 0.28      | 0,70          |
| 41         | OK         | -1245,0   | 0,0       | 227,7    | 0.22      | 0,56          |
| 42         | OK         | -1230,0   | 0,0       | 238,8    | 0.22      | 0,54          |
| 43         | OK         | -1154,0   | 0,0       | 236,9    | 0.20      | 0,50          |
| 44         | OK         | -1239,0   | 0,0       | 236,5    | 0.22      | 0,55          |
| 45         | OK         | -1141,0   | 0,0       | 258,1    | 0.19      | 0,49          |

**Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:**

Valori limite:

CLS:  $\sigma_{cL} = 11205,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )


Fessure:  $W_{kL} = 0,30$  mm (verifica Ok per  $W_k/W_{kL} < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b><math>\sigma_c</math></b> | <b><math>\sigma_c/\sigma_{cL}</math></b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|--|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | kN/mq                        |  | mm        |               |
| 70         | OK         | -1165,0   | 0,0       | 202,0    | -6023,9                      | 0,54                                     | 0.25      | 0,82          |
| 71         | OK         | -1193,0   | 0,0       | 205,8    | -6167,9                      | 0,55                                     | 0.26      | 0,85          |
| 72         | OK         | -1256,0   | 0,0       | 176,1    | -6463,8                      | 0,58                                     | 0.28      | 0,93          |
| 73         | OK         | -1102,0   | 0,0       | 231,7    | -5727,1                      | 0,51                                     | 0.22      | 0,74          |
| 74         | OK         | -1144,0   | 0,0       | 248,4    | -5951,0                      | 0,53                                     | 0.23      | 0,78          |




## 7.5.5. Piedritto: attacco soletta di fondazione (Asta 2)

### 2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



#### Geometria della sezione:

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 110,0 |
| 2     | 100,0 | 110,0 |
| 3     | 100,0 | 0,0   |
| 4     | 0,0   | 0,0   |



#### Armature:

| Pos. | X  | Y  | Area | Pretens. |
|------|----|----|------|----------|
| n.   | cm | cm | cmq  | (s/n)    |

|    |      |       |     |    |
|----|------|-------|-----|----|
| 1  | 19,5 | 100,6 | 4,5 | no |
| 2  | 29,7 | 100,6 | 4,5 | no |
| 3  | 39,8 | 100,6 | 4,5 | no |
| 4  | 50,0 | 100,6 | 4,5 | no |
| 5  | 60,2 | 100,6 | 4,5 | no |
| 6  | 70,3 | 100,6 | 4,5 | no |
| 7  | 80,4 | 100,6 | 4,5 | no |
| 8  | 77,2 | 9,2   | 3,1 | no |
| 9  | 63,6 | 9,2   | 3,1 | no |
| 10 | 50,0 | 9,2   | 3,1 | no |
| 11 | 36,4 | 9,2   | 3,1 | no |
| 12 | 22,8 | 9,2   | 3,1 | no |
| 13 | 22,5 | 96,6  | 5,3 | no |
| 14 | 31,7 | 96,6  | 5,3 | no |
| 15 | 40,8 | 96,6  | 5,3 | no |
| 16 | 50,0 | 96,6  | 5,3 | no |
| 17 | 59,2 | 96,6  | 5,3 | no |
| 18 | 68,3 | 96,6  | 5,3 | no |
| 19 | 77,4 | 96,6  | 5,3 | no |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente ordinario

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm<sup>2</sup>

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm<sup>2</sup>

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm<sup>2</sup>

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm<sup>2</sup>

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

$f_{yk}$  (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>

$f_{kt}$  (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>

$\epsilon_{uk}$  (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| Nu      | Mxu    | Myu  | Stato Sez.              |
|---------|--------|------|-------------------------|
| kN      | kN m   | kN m |                         |
| -3308,1 | -888,5 | 0,0  | Completamente tesa      |
| 21384,8 | 888,5  | 0,0  | Completamente compressa |
| 0,0     | 666,2  | 0,0  | Fibre inferiori tese    |

|     |         |         |                        |
|-----|---------|---------|------------------------|
| 0,0 | -2454,5 | 0,0     | Fibre superiori tese   |
| 0,0 | 0,0     | 1162,7  | Fibre di sinistra tese |
| 0,0 | 0,0     | -1162,7 | Fibre di destra tese   |

### Verifiche stato limite ultimo:

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

| Cmb. | N      | Mx      | My   | Tipo | Nu      | Mxu     | Myu   | Sd/Su | Verif. |
|------|--------|---------|------|------|---------|---------|-------|-------|--------|
|      | kN     | kN m    | kN m |      | kN      | kN m    | kN m  |       |        |
| 1    | 1308,0 | -1341,0 | 65,4 | P    | 3423,7  | -3510,1 | 171,2 | 0,380 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 15927,6 | -1340,1 | 65,3  | 0,080 |        |
|      |        |         |      | N    | 1308,0  | -2939,8 | 143,4 | 0,460 |        |
| 2    | 1299,0 | -1340,0 | 65,0 | P    | 3397,8  | -3505,0 | 169,9 | 0,380 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 15930,4 | -1339,1 | 64,9  | 0,080 |        |
|      |        |         |      | N    | 1299,0  | -2936,9 | 142,4 | 0,460 |        |
| 3    | 1263,0 | -1299,0 | 63,2 | P    | 3410,3  | -3507,5 | 170,5 | 0,370 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 16038,1 | -1298,3 | 63,1  | 0,080 |        |
|      |        |         |      | N    | 1263,0  | -2924,6 | 142,2 | 0,440 |        |
| 4    | 1257,0 | -1298,0 | 62,8 | P    | 3393,5  | -3504,2 | 169,6 | 0,370 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 16040,6 | -1297,3 | 62,8  | 0,080 |        |
|      |        |         |      | N    | 1257,0  | -2922,6 | 141,5 | 0,440 |        |
| 5    | 1185,0 | -1781,0 | 59,3 | P    | 2131,8  | -3204,0 | 106,6 | 0,560 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 14723,7 | -1780,3 | 59,2  | 0,080 |        |
|      |        |         |      | N    | 1185,0  | -2905,0 | 96,7  | 0,610 |        |
| 6    | 1175,0 | -1810,0 | 58,8 | P    | 2068,3  | -3186,1 | 103,5 | 0,570 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 14639,4 | -1809,3 | 58,7  | 0,080 |        |
|      |        |         |      | N    | 1175,0  | -2901,9 | 94,2  | 0,620 |        |
| 7    | 1106,0 | -1743,0 | 55,3 | P    | 2011,4  | -3169,9 | 100,6 | 0,550 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 14835,3 | -1742,3 | 55,3  | 0,070 |        |
|      |        |         |      | N    | 1106,0  | -2878,0 | 91,3  | 0,610 |        |
| 8    | 1230,0 | -1550,0 | 61,5 | P    | 2650,5  | -3340,0 | 132,5 | 0,460 | OK     |
|      |        |         |      | M    | 15371,5 | -1549,3 | 61,5  | 0,080 |        |
|      |        |         |      | N    | 1230,0  | -2917,8 | 115,8 | 0,530 |        |
| 9    | 1220,0 | -1579,0 | 61,0 | P    | 2564,1  | -3318,6 | 128,2 | 0,480 | OK     |

|    |        |         |      |   |         |         |       |       |    |
|----|--------|---------|------|---|---------|---------|-------|-------|----|
|    |        |         |      | M | 15292,5 | -1578,3 | 61,0  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1220,0  | -2914,8 | 112,6 | 0,540 |    |
| 10 | 1151,0 | -1511,0 | 57,6 | P | 2519,3  | -3307,3 | 126,0 | 0,460 | OK |
|    |        |         |      | M | 15479,2 | -1510,3 | 57,5  | 0,070 |    |
|    |        |         |      | N | 1151,0  | -2891,1 | 110,1 | 0,520 |    |
| 11 | 1308,0 | -1222,0 | 65,4 | P | 3837,3  | -3585,0 | 191,8 | 0,340 | OK |
|    |        |         |      | M | 16228,2 | -1221,4 | 65,4  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1308,0  | -2937,2 | 157,2 | 0,420 |    |
| 12 | 1299,0 | -1221,0 | 65,0 | P | 3808,9  | -3580,2 | 190,5 | 0,340 | OK |
|    |        |         |      | M | 16231,0 | -1220,3 | 64,9  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1299,0  | -2934,3 | 156,1 | 0,420 |    |
| 13 | 1263,0 | -1139,0 | 63,2 | P | 4005,5  | -3612,2 | 200,3 | 0,310 | OK |
|    |        |         |      | M | 16434,0 | -1138,4 | 63,1  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1263,0  | -2920,8 | 162,0 | 0,390 |    |
| 14 | 1257,0 | -1139,0 | 62,8 | P | 3982,5  | -3608,6 | 199,1 | 0,320 | OK |
|    |        |         |      | M | 16434,1 | -1138,4 | 62,8  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1257,0  | -2918,9 | 161,0 | 0,390 |    |
| 15 | 1185,0 | -1900,0 | 59,3 | P | 1969,5  | -3157,8 | 98,5  | 0,600 | OK |
|    |        |         |      | M | 14372,6 | -1899,3 | 59,2  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1185,0  | -2905,8 | 90,6  | 0,650 |    |
| 16 | 1175,0 | -1929,0 | 58,8 | P | 1913,5  | -3141,5 | 95,7  | 0,610 | OK |
|    |        |         |      | M | 14285,6 | -1928,2 | 58,7  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1175,0  | -2902,7 | 88,4  | 0,660 |    |
| 17 | 1106,0 | -1861,0 | 55,3 | P | 1857,1  | -3124,8 | 92,9  | 0,600 | OK |
|    |        |         |      | M | 14491,2 | -1860,2 | 55,3  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1106,0  | -2878,8 | 85,6  | 0,650 |    |
| 18 | 1230,0 | -1709,0 | 61,5 | P | 2348,4  | -3262,9 | 117,4 | 0,520 | OK |
|    |        |         |      | M | 14929,1 | -1708,3 | 61,5  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1230,0  | -2919,4 | 105,1 | 0,580 |    |
| 19 | 1220,0 | -1738,0 | 61,0 | P | 2277,0  | -3243,9 | 113,9 | 0,540 | OK |
|    |        |         |      | M | 14846,6 | -1737,3 | 61,0  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1220,0  | -2916,3 | 102,4 | 0,600 |    |
| 20 | 1151,0 | -1670,0 | 57,6 | P | 2226,2  | -3230,1 | 111,3 | 0,520 | OK |
|    |        |         |      | M | 15041,5 | -1669,3 | 57,5  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1151,0  | -2892,7 | 99,7  | 0,580 |    |
| 21 | 1211,0 | -1911,0 | 60,5 | P | 2008,2  | -3169,0 | 100,4 | 0,600 | OK |
|    |        |         |      | M | 14338,8 | -1910,3 | 60,5  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1211,0  | -2914,6 | 92,3  | 0,660 |    |
| 22 | 1256,0 | -1720,0 | 62,8 | P | 2390,9  | -3274,1 | 119,5 | 0,520 | OK |
|    |        |         |      | M | 14897,1 | -1719,3 | 62,8  | 0,080 |    |

|    |        |         |      |   |         |         |       |       |    |
|----|--------|---------|------|---|---------|---------|-------|-------|----|
|    |        |         |      | N | 1256,0  | -2928,1 | 106,9 | 0,590 |    |
| 23 | 756,4  | -1450,0 | 37,8 | P | 1586,9  | -3042,1 | 79,3  | 0,480 | OK |
|    |        |         |      | M | 15652,1 | -1449,0 | 37,8  | 0,050 |    |
|    |        |         |      | N | 756,4   | -2752,6 | 71,8  | 0,530 |    |
| 24 | 801,3  | -1211,0 | 40,1 | P | 2117,4  | -3199,9 | 105,9 | 0,380 | OK |
|    |        |         |      | M | 16259,6 | -1210,2 | 40,0  | 0,050 |    |
|    |        |         |      | N | 801,3   | -2767,0 | 91,6  | 0,440 |    |
| 25 | 1158,0 | -1692,0 | 57,9 | P | 2207,1  | -3224,8 | 110,4 | 0,520 | OK |
|    |        |         |      | M | 14979,3 | -1691,3 | 57,9  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1158,0  | -2895,2 | 99,1  | 0,580 |    |
| 26 | 1174,0 | -1729,0 | 58,7 | P | 2185,7  | -3218,9 | 109,3 | 0,540 | OK |
|    |        |         |      | M | 14873,6 | -1728,3 | 58,7  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1174,0  | -2900,9 | 98,5  | 0,600 |    |
| 27 | 1309,0 | -1717,0 | 65,5 | P | 2521,9  | -3307,9 | 126,1 | 0,520 | OK |
|    |        |         |      | M | 14904,3 | -1716,3 | 65,4  | 0,090 |    |
|    |        |         |      | N | 1309,0  | -2945,4 | 112,3 | 0,580 |    |
| 28 | 1263,0 | -1732,0 | 63,1 | P | 2386,8  | -3273,1 | 119,3 | 0,530 | OK |
|    |        |         |      | M | 14862,7 | -1731,3 | 63,1  | 0,080 |    |
|    |        |         |      | N | 1263,0  | -2930,5 | 106,8 | 0,590 |    |
| 29 | 1050,0 | -1738,0 | 52,5 | P | 1894,5  | -3135,9 | 94,7  | 0,550 | OK |
|    |        |         |      | M | 14851,2 | -1737,2 | 52,5  | 0,070 |    |
|    |        |         |      | N | 1050,0  | -2858,7 | 86,3  | 0,610 |    |
| 30 | 925,6  | -1133,0 | 46,3 | P | 2747,9  | -3363,6 | 137,4 | 0,340 | OK |
|    |        |         |      | M | 16451,6 | -1132,3 | 46,3  | 0,060 |    |
|    |        |         |      | N | 925,6   | -2809,6 | 114,8 | 0,400 |    |
| 31 | 919,3  | -1136,0 | 46,0 | P | 2715,7  | -3355,9 | 135,8 | 0,340 | OK |
|    |        |         |      | M | 16444,2 | -1135,3 | 45,9  | 0,060 |    |
|    |        |         |      | N | 919,3   | -2807,4 | 113,6 | 0,400 |    |
| 32 | 849,9  | -1073,0 | 42,5 | P | 2644,4  | -3338,5 | 132,2 | 0,320 | OK |
|    |        |         |      | M | 16600,6 | -1072,3 | 42,5  | 0,050 |    |
|    |        |         |      | N | 849,9   | -2782,5 | 110,2 | 0,390 |    |
| 33 | 1048,0 | -1663,0 | 52,4 | P | 1994,6  | -3165,0 | 99,7  | 0,520 | OK |
|    |        |         |      | M | 15063,8 | -1662,2 | 52,4  | 0,070 |    |
|    |        |         |      | N | 1048,0  | -2857,5 | 90,1  | 0,580 |    |
| 75 | 913,2  | -1527,0 | 45,7 | P | 1871,3  | -3129,0 | 93,6  | 0,490 | OK |
|    |        |         |      | M | 15441,9 | -1526,2 | 45,6  | 0,060 |    |
|    |        |         |      | N | 913,2   | -2809,4 | 84,0  | 0,540 |    |
| 76 | 629,0  | -2500,0 | 31,5 | P | 686,9   | -2730,3 | 34,3  | 0,920 | OK |
|    |        |         |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |         |      | N | 629,0   | -2708,0 | 34,1  | 0,920 |    |

|    |       |         |      |   |         |         |       |       |    |
|----|-------|---------|------|---|---------|---------|-------|-------|----|
| 77 | 913,2 | -1436,0 | 45,7 | P | 2016,8  | -3171,4 | 100,8 | 0,450 | OK |
|    |       |         |      | M | 15685,6 | -1435,1 | 45,6  | 0,060 |    |
|    |       |         |      | N | 913,2   | -2808,7 | 89,3  | 0,510 |    |
| 78 | 629,0 | -2591,0 | 31,5 | P | 660,4   | -2720,2 | 33,0  | 0,950 | OK |
|    |       |         |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |       |         |      | N | 629,0   | -2708,1 | 32,9  | 0,960 |    |
| 79 | 537,8 | -2457,0 | 26,9 | P | 589,4   | -2692,9 | 29,5  | 0,910 | OK |
|    |       |         |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |       |         |      | N | 537,8   | -2672,6 | 29,2  | 0,920 |    |

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N      | Mx      | My   | Tipo | Nu      | Mxu     | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|--------|---------|------|------|---------|---------|------|-------|--------|
|      | kN     | kN m    | kN m |      | kN      | kN m    | kN m |       |        |
| 78   | 629,0  | -2591,0 | 31,5 | P    | 660,4   | -2720,2 | 33,0 | 0,950 | OK     |
| 27   | 1309,0 | -1717,0 | 65,5 | M    | 14904,3 | -1716,3 | 65,4 | 0,090 | OK     |
| 78   | 629,0  | -2591,0 | 31,5 | N    | 629,0   | -2708,1 | 32,9 | 0,960 | OK     |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 17400,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx      | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|---------|------|-------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m    | kN m | kN    | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 46 OK      | -1005,0 | 0,0  | 968,7 | -6699,9    | 0,39                   | 112903,2   | 0,31                   |
| 47 OK      | -1005,0 | 0,0  | 962,5 | -6696,9    | 0,38                   | 113255,4   | 0,31                   |
| 48 OK      | -974,0  | 0,0  | 935,9 | -6491,9    | 0,37                   | 109586,4   | 0,30                   |
| 49 OK      | -973,5  | 0,0  | 931,3 | -6486,5    | 0,37                   | 109764,2   | 0,30                   |
| 50 OK      | -1269,0 | 0,0  | 884,8 | -8281,7    | 0,48                   | 162333,3   | 0,45                   |
| 51 OK      | -1291,0 | 0,0  | 877,4 | -8412,2    | 0,48                   | 166515,0   | 0,46                   |
| 52 OK      | -1241,0 | 0,0  | 826,2 | -8076,4    | 0,46                   | 161104,6   | 0,45                   |
| 53 OK      | -1098,0 | 0,0  | 918,1 | -7249,2    | 0,42                   | 131426,2   | 0,37                   |
| 54 OK      | -1120,0 | 0,0  | 910,7 | -7380,8    | 0,42                   | 135569,1   | 0,38                   |
| 55 OK      | -1069,0 | 0,0  | 859,5 | -7039,6    | 0,40                   | 129967,2   | 0,36                   |
| 56 OK      | -954,7  | 0,0  | 968,7 | -6387,8    | 0,37                   | 104516,3   | 0,29                   |
| 57 OK      | -954,1  | 0,0  | 962,5 | -6381,2    | 0,37                   | 104764,5   | 0,29                   |
| 58 OK      | -889,7  | 0,0  | 935,9 | -5968,4    | 0,34                   | 95548,9    | 0,27                   |

|    |    |         |     |       |         |      |          |      |
|----|----|---------|-----|-------|---------|------|----------|------|
| 59 | OK | -889,2  | 0,0 | 931,3 | -5963,1 | 0,34 | 95721,8  | 0,27 |
| 60 | OK | -1368,0 | 0,0 | 884,8 | -8887,7 | 0,51 | 179161,6 | 0,50 |
| 61 | OK | -1390,0 | 0,0 | 877,4 | -9017,8 | 0,52 | 183355,7 | 0,51 |
| 62 | OK | -1340,0 | 0,0 | 826,2 | -8681,7 | 0,50 | 177955,5 | 0,49 |
| 63 | OK | -1231,0 | 0,0 | 918,1 | -8067,4 | 0,46 | 153899,2 | 0,43 |
| 64 | OK | -1253,0 | 0,0 | 910,7 | -8198,3 | 0,47 | 158068,2 | 0,44 |
| 65 | OK | -1202,0 | 0,0 | 859,5 | -7856,6 | 0,45 | 152479,0 | 0,42 |
| 66 | OK | -1376,0 | 0,0 | 903,8 | -8947,8 | 0,51 | 179372,1 | 0,50 |
| 67 | OK | -1239,0 | 0,0 | 937,1 | -8127,0 | 0,47 | 154125,1 | 0,43 |
| 68 | OK | -1241,0 | 0,0 | 784,0 | -8051,6 | 0,46 | 163661,4 | 0,45 |
| 69 | OK | -1064,0 | 0,0 | 817,3 | -6986,0 | 0,40 | 131611,6 | 0,37 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure:  $WkL = 0,40$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | mm        |               |
| 34         | OK         | -977,3    | 0,0       | 935,9    | 0.13      | 0,32          |
| 35         | OK         | -1017,0   | 0,0       | 926,4    | 0.14      | 0,34          |
| 36         | OK         | -1095,0   | 0,0       | 918,1    | 0.15      | 0,38          |
| 37         | OK         | -1117,0   | 0,0       | 910,7    | 0.16      | 0,40          |
| 38         | OK         | -1066,0   | 0,0       | 859,5    | 0.15      | 0,38          |
| 39         | OK         | -878,3    | 0,0       | 935,9    | 0.11      | 0,27          |
| 40         | OK         | -877,8    | 0,0       | 931,3    | 0.11      | 0,27          |
| 41         | OK         | -1194,0   | 0,0       | 918,1    | 0.17      | 0,43          |
| 42         | OK         | -1216,0   | 0,0       | 910,7    | 0.18      | 0,45          |
| 43         | OK         | -1165,0   | 0,0       | 859,5    | 0.17      | 0,43          |
| 44         | OK         | -1238,0   | 0,0       | 932,6    | 0.18      | 0,45          |
| 45         | OK         | -1067,0   | 0,0       | 817,3    | 0.16      | 0,39          |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS:  $\sigma_{cL} = 13050,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )




Fessure:  $W_{kL} = 0,30$  mm (verifica Ok per  $W_k/W_{kL} < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b><math>\sigma_c</math></b> | <b><math>\sigma_c/\sigma_{cL}</math></b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/W<sub>kL</sub></b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|--|-----------|--------------------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | kN/mq                        |  | mm        |                          |
| 70         | OK         | -894,2    | 0,0       | 837,5    | -5949,3                      | 0,46                                     | 0.12      | 0,39                     |
| 71         | OK         | -992,0    | 0,0       | 821,8    | -6545,3                      | 0,50                                     | 0.15      | 0,50                     |
| 72         | OK         | -803,6    | 0,0       | 837,5    | -5387,2                      | 0,41                                     | 0.10      | 0,33                     |
| 73         | OK         | -1083,0   | 0,0       | 821,8    | -7105,2                      | 0,54                                     | 0.18      | 0,60                     |
| 74         | OK         | -1032,0   | 0,0       | 821,8    | -6791,6                      | 0,52                                     | 0.16      | 0,54                     |


## 7.5.6. Piedritto: attacco soletta superiore (Asta 6)

### 2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni



#### Geometria della sezione:

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 110,0 |
| 2     | 100,0 | 110,0 |
| 3     | 100,0 | 0,0   |
| 4     | 0,0   | 0,0   |



#### Armature:

| Pos. | X | Y | Area | Pretens. |
|------|---|---|------|----------|
|------|---|---|------|----------|

| n. | cm   | cm    | cmq | (s/n) |
|----|------|-------|-----|-------|
| 1  | 21,9 | 102,2 | 3,1 | no    |
| 2  | 35,9 | 102,2 | 3,1 | no    |
| 3  | 50,0 | 102,2 | 3,1 | no    |
| 4  | 64,1 | 102,2 | 3,1 | no    |
| 5  | 78,1 | 102,2 | 3,1 | no    |
| 6  | 78,0 | 8,0   | 4,5 | no    |
| 7  | 64,0 | 8,0   | 4,5 | no    |
| 8  | 50,0 | 8,0   | 4,5 | no    |
| 9  | 36,0 | 8,0   | 4,5 | no    |
| 10 | 22,0 | 8,0   | 4,5 | no    |
| 11 | 77,9 | 12,8  | 4,5 | no    |
| 12 | 68,6 | 12,8  | 4,5 | no    |
| 13 | 59,3 | 12,8  | 4,5 | no    |
| 14 | 50,0 | 12,8  | 4,5 | no    |
| 15 | 40,7 | 12,8  | 4,5 | no    |
| 16 | 31,4 | 12,8  | 4,5 | no    |
| 17 | 22,1 | 12,8  | 4,5 | no    |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente ordinario

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm<sup>2</sup>

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm<sup>2</sup>

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm<sup>2</sup>

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm<sup>2</sup>

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

$f_{yk}$  (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>

$f_{kt}$  (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>

$\epsilon_{uk}$  (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| Nu      | Mxu    | Myu     | Stato Sez.              |
|---------|--------|---------|-------------------------|
| kN      | kN m   | kN m    |                         |
| -2738,9 | 648,8  | 0,0     | Completamente tesa      |
| 20815,6 | -648,8 | 0,0     | Completamente compressa |
| 0,0     | 1983,9 | 0,0     | Fibre inferiori tese    |
| 0,0     | -670,4 | 0,0     | Fibre superiori tese    |
| 0,0     | 0,0    | 1035,0  | Fibre di sinistra tese  |
| 0,0     | 0,0    | -1035,0 | Fibre di destra tese    |

**Verifiche stato limite ultimo:**

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto Mxu, Myu assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con Nu costante (sigla verifica: N)

| Cmb. | N      | Mx     | My   | Tipo | Nu      | Mxu    | Myu   | Sd/Su | Verif. |
|------|--------|--------|------|------|---------|--------|-------|-------|--------|
|      | kN     | kN m   | kN m |      | kN      | kN m   | kN m  |       |        |
| 1    | 1067,0 | 992,4  | 53,4 | P    | 3390,6  | 3153,6 | 169,6 | 0,310 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 16822,3 | 991,8  | 53,3  | 0,060 |        |
|      |        |        |      | N    | 1067,0  | 2424,8 | 130,4 | 0,410 |        |
| 2    | 1059,0 | 926,8  | 53,0 | P    | 3676,3  | 3217,4 | 183,8 | 0,290 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 16984,3 | 926,2  | 52,9  | 0,060 |        |
|      |        |        |      | N    | 1059,0  | 2420,4 | 138,3 | 0,380 |        |
| 3    | 1023,0 | 836,2  | 51,1 | P    | 4021,8  | 3287,4 | 201,0 | 0,250 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 17208,0 | 835,7  | 51,1  | 0,060 |        |
|      |        |        |      | N    | 1023,0  | 2404,9 | 147,1 | 0,350 |        |
| 4    | 1016,0 | 787,2  | 50,8 | P    | 4310,6  | 3339,9 | 215,6 | 0,240 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 17328,9 | 786,7  | 50,8  | 0,060 |        |
|      |        |        |      | N    | 1016,0  | 2400,8 | 155,0 | 0,330 |        |
| 5    | 1101,0 | 1703,0 | 55,0 | P    | 1730,6  | 2676,9 | 86,5  | 0,640 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 14991,2 | 1702,3 | 55,0  | 0,070 |        |
|      |        |        |      | N    | 1101,0  | 2445,2 | 79,0  | 0,700 |        |
| 6    | 1098,0 | 1676,0 | 54,9 | P    | 1760,4  | 2687,1 | 88,0  | 0,620 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 15067,0 | 1675,3 | 54,9  | 0,070 |        |
|      |        |        |      | N    | 1098,0  | 2443,9 | 80,1  | 0,690 |        |
| 7    | 1028,0 | 1598,0 | 51,4 | P    | 1719,6  | 2673,1 | 86,0  | 0,600 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 15280,2 | 1598,7 | 51,4  | 0,070 |        |
|      |        |        |      | N    | 1028,0  | 2416,7 | 77,7  | 0,660 |        |
| 8    | 1056,0 | 1561,0 | 52,8 | P    | 1834,8  | 2712,2 | 91,7  | 0,570 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 15384,1 | 1560,2 | 52,8  | 0,070 |        |
|      |        |        |      | N    | 1056,0  | 2427,2 | 82,1  | 0,640 |        |
| 9    | 1053,0 | 1534,0 | 52,7 | P    | 1869,8  | 2723,9 | 93,5  | 0,560 | OK     |
|      |        |        |      | M    | 15456,8 | 1533,2 | 52,6  | 0,070 |        |
|      |        |        |      | N    | 1053,0  | 2425,9 | 83,3  | 0,630 |        |
| 10   | 983,2  | 1456,0 | 49,2 | P    | 1830,5  | 2710,8 | 91,5  | 0,540 | OK     |



|    |        |        |      |   |         |        |       |       |    |
|----|--------|--------|------|---|---------|--------|-------|-------|----|
|    |        |        |      | M | 15666,8 | 1455,0 | 49,1  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 983,2   | 2398,6 | 81,0  | 0,610 |    |
| 11 | 1067,0 | 1096,0 | 53,4 | P | 2969,0  | 3049,6 | 148,5 | 0,360 | OK |
|    |        |        |      | M | 16566,4 | 1095,3 | 53,3  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 1067,0  | 2426,6 | 118,2 | 0,450 |    |
| 12 | 1059,0 | 1030,0 | 53,0 | P | 3194,1  | 3106,6 | 159,7 | 0,330 | OK |
|    |        |        |      | M | 16729,7 | 1029,3 | 52,9  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 1059,0  | 2422,5 | 124,5 | 0,420 |    |
| 13 | 1023,0 | 974,7  | 51,1 | P | 3283,3  | 3128,2 | 164,1 | 0,310 | OK |
|    |        |        |      | M | 16866,4 | 974,1  | 51,1  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 1023,0  | 2408,2 | 126,4 | 0,400 |    |
| 14 | 1016,0 | 925,6  | 50,8 | P | 3485,5  | 3175,3 | 174,3 | 0,290 | OK |
|    |        |        |      | M | 16987,6 | 925,0  | 50,8  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 1016,0  | 2404,6 | 132,0 | 0,380 |    |
| 15 | 1101,0 | 1600,0 | 55,0 | P | 1875,8  | 2725,9 | 93,8  | 0,590 | OK |
|    |        |        |      | M | 15273,1 | 1600,7 | 55,1  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1101,0  | 2444,6 | 84,1  | 0,650 |    |
| 16 | 1098,0 | 1573,0 | 54,9 | P | 1910,9  | 2737,6 | 95,5  | 0,570 | OK |
|    |        |        |      | M | 15349,7 | 1572,6 | 54,9  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1098,0  | 2443,3 | 85,3  | 0,640 |    |
| 17 | 1028,0 | 1495,0 | 51,4 | P | 1874,0  | 2725,3 | 93,7  | 0,550 | OK |
|    |        |        |      | M | 15561,8 | 1494,2 | 51,4  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1028,0  | 2416,1 | 83,1  | 0,620 |    |
| 18 | 1056,0 | 1423,0 | 52,8 | P | 2069,8  | 2789,1 | 103,5 | 0,510 | OK |
|    |        |        |      | M | 15752,3 | 1422,0 | 52,8  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1056,0  | 2426,2 | 90,0  | 0,590 |    |
| 19 | 1053,0 | 1396,0 | 52,7 | P | 2114,6  | 2803,3 | 105,7 | 0,500 | OK |
|    |        |        |      | M | 15823,8 | 1394,8 | 52,6  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1053,0  | 2424,8 | 91,5  | 0,580 |    |
| 20 | 983,2  | 1318,0 | 49,2 | P | 2084,0  | 2793,7 | 104,2 | 0,470 | OK |
|    |        |        |      | M | 16018,3 | 1317,1 | 49,1  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 983,2   | 2397,5 | 89,4  | 0,550 |    |
| 21 | 1075,0 | 1576,0 | 53,8 | P | 1854,5  | 2718,8 | 92,7  | 0,580 | OK |
|    |        |        |      | M | 15341,7 | 1575,7 | 53,7  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1075,0  | 2434,6 | 83,0  | 0,650 |    |
| 22 | 1030,0 | 1399,0 | 51,5 | P | 2048,4  | 2782,3 | 102,4 | 0,500 | OK |
|    |        |        |      | M | 15816,4 | 1397,8 | 51,5  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 1030,0  | 2416,1 | 89,0  | 0,580 |    |
| 23 | 740,5  | 968,2  | 37,0 | P | 2153,4  | 2815,6 | 107,7 | 0,340 | OK |
|    |        |        |      | M | 16885,0 | 967,5  | 37,0  | 0,040 |    |



|    |        |        |      |   |         |        |       |       |    |
|----|--------|--------|------|---|---------|--------|-------|-------|----|
|    |        |        |      | N | 740,5   | 2299,3 | 87,9  | 0,420 |    |
| 24 | 695,6  | 638,1  | 34,8 | P | 3453,6  | 3168,1 | 172,7 | 0,200 | OK |
|    |        |        |      | M | 17698,8 | 637,6  | 34,8  | 0,040 |    |
|    |        |        |      | N | 695,6   | 2276,3 | 124,1 | 0,280 |    |
| 25 | 1128,0 | 1571,0 | 56,4 | P | 1982,4  | 2761,0 | 99,1  | 0,570 | OK |
|    |        |        |      | M | 15354,7 | 1570,4 | 56,4  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1128,0  | 2454,6 | 88,1  | 0,640 |    |
| 26 | 1099,0 | 1549,0 | 55,0 | P | 1951,8  | 2751,0 | 97,6  | 0,560 | OK |
|    |        |        |      | M | 15415,3 | 1548,3 | 54,9  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1099,0  | 2443,5 | 86,7  | 0,630 |    |
| 27 | 1066,0 | 1394,0 | 53,3 | P | 2153,0  | 2815,5 | 107,7 | 0,490 | OK |
|    |        |        |      | M | 15828,6 | 1392,9 | 53,3  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1066,0  | 2429,7 | 92,9  | 0,570 |    |
| 28 | 1096,0 | 1382,0 | 54,8 | P | 2258,9  | 2848,3 | 112,9 | 0,480 | OK |
|    |        |        |      | M | 15858,8 | 1381,1 | 54,7  | 0,070 |    |
|    |        |        |      | N | 1096,0  | 2441,0 | 96,8  | 0,570 |    |
| 29 | 971,3  | 1205,0 | 48,6 | P | 2308,0  | 2863,3 | 115,4 | 0,420 | OK |
|    |        |        |      | M | 16298,0 | 1204,2 | 48,5  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 971,3   | 2391,9 | 96,4  | 0,500 |    |
| 30 | 836,4  | 1304,0 | 41,8 | P | 1713,1  | 2670,9 | 85,7  | 0,490 | OK |
|    |        |        |      | M | 16054,5 | 1302,9 | 41,8  | 0,050 |    |
|    |        |        |      | N | 836,4   | 2340,1 | 75,0  | 0,560 |    |
| 31 | 830,1  | 1257,0 | 41,5 | P | 1778,6  | 2693,2 | 88,9  | 0,470 | OK |
|    |        |        |      | M | 16170,4 | 1256,1 | 41,5  | 0,050 |    |
|    |        |        |      | N | 830,1   | 2337,3 | 77,2  | 0,540 |    |
| 32 | 760,7  | 1181,0 | 38,0 | P | 1722,4  | 2674,1 | 86,1  | 0,440 | OK |
|    |        |        |      | M | 16359,2 | 1180,1 | 38,0  | 0,050 |    |
|    |        |        |      | N | 760,7   | 2309,2 | 74,4  | 0,510 |    |
| 33 | 972,7  | 1219,0 | 48,6 | P | 2277,3  | 2854,0 | 113,9 | 0,430 | OK |
|    |        |        |      | M | 16263,3 | 1218,2 | 48,6  | 0,060 |    |
|    |        |        |      | N | 972,7   | 2392,6 | 95,5  | 0,510 |    |
| 75 | 857,4  | 1124,0 | 42,9 | P | 2146,0  | 2813,3 | 107,3 | 0,400 | OK |
|    |        |        |      | M | 16499,2 | 1123,2 | 42,8  | 0,050 |    |
|    |        |        |      | N | 857,4   | 2347,0 | 89,5  | 0,480 |    |
| 76 | 950,0  | 2250,0 | 47,5 | P | 1020,4  | 2416,8 | 51,0  | 0,930 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.   | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 950,0   | 2388,8 | 50,4  | 0,940 |    |
| 77 | 857,4  | 1202,0 | 42,9 | P | 1965,5  | 2755,5 | 98,3  | 0,440 | OK |
|    |        |        |      | M | 16306,2 | 1201,2 | 42,8  | 0,050 |    |
|    |        |        |      | N | 857,4   | 2347,7 | 83,7  | 0,510 |    |

|    |       |        |      |   |         |        |      |       |    |
|----|-------|--------|------|---|---------|--------|------|-------|----|
| 78 | 950,0 | 2171,0 | 47,5 | P | 1065,2  | 2434,2 | 53,3 | 0,890 | OK |
|    |       |        |      | M | n.d.    | n.d.   | n.d. | n.d.  |    |
|    |       |        |      | N | 950,0   | 2388,6 | 52,3 | 0,910 |    |
| 79 | 877,0 | 1936,0 | 43,9 | P | 1110,6  | 2451,8 | 55,5 | 0,790 | OK |
|    |       |        |      | M | 14312,6 | 1936,5 | 43,9 | 0,060 |    |
|    |       |        |      | N | 877,0   | 2359,0 | 53,4 | 0,820 |    |

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N      | Mx     | My   | Tipo | Nu      | Mxu    | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|--------|--------|------|------|---------|--------|------|-------|--------|
|      | kN     | kN m   | kN m |      | kN      | kN m   | kN m |       |        |
| 76   | 950,0  | 2250,0 | 47,5 | P    | 1020,4  | 2416,8 | 51,0 | 0,930 | OK     |
| 5    | 1101,0 | 1703,0 | 55,0 | M    | 14991,2 | 1702,3 | 55,0 | 0,070 | OK     |
| 76   | 950,0  | 2250,0 | 47,5 | N    | 950,0   | 2388,8 | 50,4 | 0,940 | OK     |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 17400,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx     | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|--------|------|-------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m   | kN m | kN    | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 46 OK      | 724,1  | 0,0  | 790,6 | -5092,1    | 0,29                   | 93041,1    | 0,26                   |
| 47 OK      | 675,6  | 0,0  | 784,4 | -4765,7    | 0,27                   | 83509,7    | 0,23                   |
| 48 OK      | 600,1  | 0,0  | 757,8 | -4250,7    | 0,24                   | 69968,6    | 0,19                   |
| 49 OK      | 563,7  | 0,0  | 753,2 | -4003,9    | 0,23                   | 62945,5    | 0,17                   |
| 50 OK      | 1241,0 | 0,0  | 809,0 | -8504,6    | 0,49                   | 200403,8   | 0,56                   |
| 51 OK      | 1221,0 | 0,0  | 807,0 | -8373,1    | 0,48                   | 196308,5   | 0,55                   |
| 52 OK      | 1163,0 | 0,0  | 755,1 | -7968,5    | 0,46                   | 188047,5   | 0,52                   |
| 53 OK      | 1144,0 | 0,0  | 775,7 | -7854,7    | 0,45                   | 182396,1   | 0,51                   |
| 54 OK      | 1124,0 | 0,0  | 773,7 | -7723,0    | 0,44                   | 178305,4   | 0,50                   |
| 55 OK      | 1066,0 | 0,0  | 721,8 | -7318,7    | 0,42                   | 170039,0   | 0,47                   |
| 56 OK      | 768,1  | 0,0  | 790,6 | -5385,5    | 0,31                   | 102143,7   | 0,28                   |
| 57 OK      | 719,5  | 0,0  | 784,4 | -5059,4    | 0,29                   | 92533,9    | 0,26                   |
| 58 OK      | 673,3  | 0,0  | 757,8 | -4742,1    | 0,27                   | 84906,6    | 0,24                   |
| 59 OK      | 636,9  | 0,0  | 753,2 | -4496,8    | 0,26                   | 77768,8    | 0,22                   |
| 60 OK      | 1155,0 | 0,0  | 809,0 | -7942,7    | 0,46                   | 182136,1   | 0,51                   |
| 61 OK      | 1135,0 | 0,0  | 807,0 | -7810,9    | 0,45                   | 178049,3   | 0,49                   |



|    |    |        |     |       |         |      |          |      |
|----|----|--------|-----|-------|---------|------|----------|------|
| 62 | OK | 1077,0 | 0,0 | 755,1 | -7406,7 | 0,43 | 169778,9 | 0,47 |
| 63 | OK | 1029,0 | 0,0 | 775,7 | -7101,9 | 0,41 | 158015,4 | 0,44 |
| 64 | OK | 1009,0 | 0,0 | 773,7 | -6969,8 | 0,40 | 153939,2 | 0,43 |
| 65 | OK | 951,0  | 0,0 | 721,8 | -6565,8 | 0,38 | 145660,7 | 0,40 |
| 66 | OK | 1137,0 | 0,0 | 789,9 | -7815,8 | 0,45 | 179802,8 | 0,50 |
| 67 | OK | 1011,0 | 0,0 | 756,6 | -6975,2 | 0,40 | 155677,1 | 0,43 |
| 68 | OK | 840,4  | 0,0 | 712,9 | -5834,8 | 0,34 | 123004,6 | 0,34 |
| 69 | OK | 587,1  | 0,0 | 679,6 | -4140,8 | 0,24 | 72713,6  | 0,20 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure:  $WkL = 0,40$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

| Cmb        | Mx   | My     | N   | Wk    | Wk/WkL |      |
|------------|------|--------|-----|-------|--------|------|
| n. e stato | kN m | kN m   | kN  | mm    |        |      |
| 34         | OK   | 678,5  | 0,0 | 757,8 | 0.10   | 0,24 |
| 35         | OK   | 671,5  | 0,0 | 758,1 | 0.09   | 0,24 |
| 36         | OK   | 1066,0 | 0,0 | 775,7 | 0.19   | 0,48 |
| 37         | OK   | 1046,0 | 0,0 | 773,7 | 0.19   | 0,47 |
| 38         | OK   | 988,0  | 0,0 | 721,8 | 0.18   | 0,44 |
| 39         | OK   | 764,5  | 0,0 | 757,8 | 0.12   | 0,29 |
| 40         | OK   | 728,1  | 0,0 | 753,2 | 0.11   | 0,27 |
| 41         | OK   | 979,9  | 0,0 | 775,7 | 0.17   | 0,42 |
| 42         | OK   | 959,7  | 0,0 | 773,7 | 0.16   | 0,41 |
| 43         | OK   | 901,9  | 0,0 | 721,8 | 0.16   | 0,39 |
| 44         | OK   | 989,0  | 0,0 | 761,2 | 0.17   | 0,43 |
| 45         | OK   | 665,5  | 0,0 | 679,6 | 0.10   | 0,25 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS:  $\sigma cL = 13050,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma c/\sigma cL < 1$ )

Fessure:  $WkL = 0,30$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

| Cmb | Mx | My | N | $\sigma c$ | $\sigma c/\sigma cL$ | Wk | Wk/WkL |
|-----|----|----|---|------------|----------------------|----|--------|
|-----|----|----|---|------------|----------------------|----|--------|




---

| n. e stato | kN m  | kN m | kN    | kN/mq   |      | mm   |      |
|------------|-------|------|-------|---------|------|------|------|
| 70 OK      | 561,2 | 0,0  | 659,4 | -3961,1 | 0,30 | 0.08 | 0,25 |
| 71 OK      | 896,2 | 0,0  | 675,1 | -6185,2 | 0,47 | 0.16 | 0,53 |
| 72 OK      | 639,9 | 0,0  | 659,4 | -4486,9 | 0,34 | 0.10 | 0,32 |
| 73 OK      | 817,5 | 0,0  | 675,1 | -5668,1 | 0,43 | 0.14 | 0,46 |
| 74 OK      | 658,2 | 0,0  | 675,1 | -4614,1 | 0,35 | 0.10 | 0,33 |


**7.5.7. Piedritto: mezzeria (Asta 4)**

**2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni**



**Geometria della sezione:**

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 110,0 |
| 2     | 100,0 | 110,0 |
| 3     | 100,0 | 0,0   |
| 4     | 0,0   | 0,0   |



**Armature:**

| Pos. | X    | Y     | Area | Pretens. |
|------|------|-------|------|----------|
| n.   | cm   | cm    | cmq  | (s/n)    |
| 1    | 21,9 | 102,2 | 3,1  | no       |
| 2    | 35,9 | 102,2 | 3,1  | no       |
| 3    | 50,0 | 102,2 | 3,1  | no       |
| 4    | 64,1 | 102,2 | 3,1  | no       |
| 5    | 78,1 | 102,2 | 3,1  | no       |
| 6    | 78,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 7    | 64,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 8    | 50,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 9    | 36,0 | 8,0   | 4,5  | no       |
| 10   | 22,0 | 8,0   | 4,5  | no       |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente ordinario

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm<sup>2</sup>

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm<sup>2</sup>

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm<sup>2</sup>

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm<sup>2</sup>

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/m<sup>3</sup>

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

f<sub>yk</sub> (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>

f<sub>kt</sub> (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>

ε<sub>uk</sub> (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| Nu      | Mxu    | Myu    | Stato Sez.              |
|---------|--------|--------|-------------------------|
| kN      | kN m   | kN m   |                         |
| -1499,8 | 125,9  | 0,0    | Completamente tesa      |
| 19576,4 | -125,9 | 0,0    | Completamente compressa |
| 0,0     | 879,9  | 0,0    | Fibre inferiori tese    |
| 0,0     | -625,7 | 0,0    | Fibre superiori tese    |
| 0,0     | 0,0    | 678,8  | Fibre di sinistra tese  |
| 0,0     | 0,0    | -678,8 | Fibre di destra tese    |

**Verifiche stato limite ultimo:**

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per Mxu, Myu e Nu proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto  $M_{xu}$ ,  $M_{yu}$  assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con  $N_u$  costante (sigla verifica: N)

| <b>Cmb.</b> | <b>N</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>Tipo</b> | <b>Nu</b> | <b>Mxu</b> | <b>Myu</b> | <b>Sd/Su</b> | <b>Verif.</b> |
|-------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|--------------|---------------|
|             | kN       | kN m      | kN m      |             | kN        | kN m       | kN m       |              |               |
| 1           | 1187,0   | -971,4    | 59,4      | P           | 1774,9    | -1452,5    | 88,7       | 0,670        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1187,0    | -1185,5    | 72,4       | 0,820        |               |
| 2           | 1179,0   | -938,1    | 58,9      | P           | 1888,3    | -1502,4    | 94,4       | 0,620        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1179,0    | -1181,7    | 74,2       | 0,790        |               |
| 3           | 1142,0   | -872,1    | 57,1      | P           | 2071,6    | -1582,0    | 103,6      | 0,550        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1142,0    | -1164,4    | 76,3       | 0,750        |               |
| 4           | 1136,0   | -847,2    | 56,8      | P           | 2187,8    | -1631,6    | 109,4      | 0,520        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1136,0    | -1161,6    | 77,9       | 0,730        |               |
| 5           | 1065,0   | -874,8    | 53,2      | P           | 1760,7    | -1446,2    | 88,0       | 0,600        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1065,0    | -1128,9    | 68,7       | 0,770        |               |
| 6           | 1055,0   | -832,8    | 52,7      | P           | 1922,0    | -1517,2    | 96,1       | 0,550        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1055,0    | -1124,1    | 71,2       | 0,740        |               |
| 7           | 985,7    | -771,2    | 49,3      | P           | 1960,8    | -1534,1    | 98,0       | 0,500        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 985,7     | -1091,7    | 69,8       | 0,710        |               |
| 8           | 1109,0   | -925,3    | 55,5      | P           | 1702,2    | -1420,2    | 85,1       | 0,650        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1109,0    | -1149,4    | 68,9       | 0,800        |               |
| 9           | 1100,0   | -883,2    | 55,0      | P           | 1850,8    | -1486,0    | 92,5       | 0,590        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1100,0    | -1145,1    | 71,3       | 0,770        |               |
| 10          | 1031,0   | -821,7    | 51,5      | P           | 1881,3    | -1499,4    | 94,0       | 0,550        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1031,0    | -1113,0    | 69,8       | 0,740        |               |
| 11          | 1187,0   | -964,1    | 59,4      | P           | 1804,4    | -1465,6    | 90,2       | 0,660        | OK            |
|             |          |           |           | M           | n.d.      | n.d.       | n.d.       | n.d.         |               |
|             |          |           |           | N           | 1187,0    | -1185,5    | 73,0       | 0,810        |               |
| 12          | 1179,0   | -930,7    | 58,9      | P           | 1921,9    | -1517,2    | 96,1       | 0,610        | OK            |



|    |        |        |      |   |         |         |       |       |    |
|----|--------|--------|------|---|---------|---------|-------|-------|----|
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1179,0  | -1181,7 | 74,8  | 0,790 |    |
| 13 | 1142,0 | -862,3 | 57,1 | P | 2126,0  | -1605,3 | 106,3 | 0,540 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1142,0  | -1164,4 | 77,1  | 0,740 |    |
| 14 | 1136,0 | -837,3 | 56,8 | P | 2248,5  | -1657,3 | 112,4 | 0,500 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1136,0  | -1161,5 | 78,8  | 0,720 |    |
| 15 | 1065,0 | -882,2 | 53,2 | P | 1728,9  | -1432,1 | 86,4  | 0,620 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1065,0  | -1128,9 | 68,1  | 0,780 |    |
| 16 | 1055,0 | -840,1 | 52,7 | P | 1885,0  | -1501,0 | 94,2  | 0,560 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1055,0  | -1124,1 | 70,6  | 0,750 |    |
| 17 | 985,7  | -778,6 | 49,3 | P | 1919,2  | -1516,0 | 96,0  | 0,510 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 985,7   | -1091,8 | 69,1  | 0,710 |    |
| 18 | 1109,0 | -935,1 | 55,5 | P | 1664,3  | -1403,3 | 83,2  | 0,670 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1109,0  | -1149,4 | 68,2  | 0,810 |    |
| 19 | 1100,0 | -893,0 | 55,0 | P | 1806,4  | -1466,4 | 90,3  | 0,610 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1100,0  | -1145,1 | 70,5  | 0,780 |    |
| 20 | 1031,0 | -831,5 | 51,5 | P | 1832,6  | -1478,0 | 91,6  | 0,560 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1031,0  | -1113,0 | 69,0  | 0,750 |    |
| 21 | 1090,0 | -884,7 | 54,5 | P | 1807,2  | -1466,8 | 90,4  | 0,600 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1090,0  | -1140,5 | 70,3  | 0,780 |    |
| 22 | 1135,0 | -937,6 | 56,8 | P | 1739,2  | -1436,7 | 87,0  | 0,650 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1135,0  | -1161,4 | 70,3  | 0,810 |    |
| 23 | 667,0  | -309,6 | 33,4 | P | 5975,0  | -2773,4 | 298,8 | 0,110 | OK |
|    |        |        |      | M | 19129,2 | -309,5  | 33,3  | 0,030 |    |
|    |        |        |      | N | 667,0   | -940,0  | 101,3 | 0,330 |    |
| 24 | 712,0  | -261,6 | 35,6 | P | 8094,9  | -2974,2 | 404,7 | 0,090 | OK |
|    |        |        |      | M | 19242,1 | -261,5  | 35,6  | 0,040 |    |
|    |        |        |      | N | 712,0   | -959,5  | 130,6 | 0,270 |    |
| 25 | 1038,0 | -747,1 | 51,9 | P | 2377,6  | -1711,3 | 118,8 | 0,440 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |



|    |        |        |      |   |         |         |       |       |    |
|----|--------|--------|------|---|---------|---------|-------|-------|----|
|    |        |        |      | N | 1038,0  | -1115,9 | 77,5  | 0,670 |    |
| 26 | 1053,0 | -720,7 | 52,7 | P | 2676,6  | -1832,0 | 133,9 | 0,390 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1053,0  | -1122,7 | 82,0  | 0,640 |    |
| 27 | 1188,0 | -936,8 | 59,4 | P | 1926,5  | -1519,2 | 96,4  | 0,620 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1188,0  | -1185,9 | 75,2  | 0,790 |    |
| 28 | 1142,0 | -883,0 | 57,1 | P | 2013,8  | -1557,1 | 100,7 | 0,570 | OK |
|    |        |        |      | M | n.d.    | n.d.    | n.d.  | n.d.  |    |
|    |        |        |      | N | 1142,0  | -1164,5 | 75,3  | 0,760 |    |
| 29 | 928,9  | -571,5 | 46,4 | P | 3430,7  | -2110,7 | 171,5 | 0,270 | OK |
|    |        |        |      | M | 18484,8 | -571,4  | 46,4  | 0,050 |    |
|    |        |        |      | N | 928,9   | -1064,4 | 86,5  | 0,540 |    |
| 30 | 836,2  | -542,5 | 41,8 | P | 3034,9  | -1969,0 | 151,7 | 0,270 | OK |
|    |        |        |      | M | 18557,6 | -542,4  | 41,8  | 0,040 |    |
|    |        |        |      | N | 836,2   | -1021,1 | 78,7  | 0,530 |    |
| 31 | 830,0  | -498,3 | 41,5 | P | 3624,8  | -2176,2 | 181,2 | 0,230 | OK |
|    |        |        |      | M | 18666,4 | -498,2  | 41,5  | 0,040 |    |
|    |        |        |      | N | 830,0   | -1017,9 | 84,8  | 0,490 |    |
| 32 | 760,5  | -437,6 | 38,0 | P | 3978,7  | -2289,4 | 199,0 | 0,190 | OK |
|    |        |        |      | M | 18816,4 | -437,5  | 38,0  | 0,040 |    |
|    |        |        |      | N | 760,5   | -985,1  | 85,6  | 0,440 |    |
| 33 | 927,5  | -533,2 | 46,4 | P | 3986,7  | -2291,8 | 199,4 | 0,230 | OK |
|    |        |        |      | M | 18579,1 | -533,1  | 46,4  | 0,050 |    |
|    |        |        |      | N | 927,5   | -1063,4 | 92,5  | 0,500 |    |
| 75 | 808,7  | -451,3 | 40,4 | P | 4246,3  | -2369,7 | 212,3 | 0,190 | OK |
|    |        |        |      | M | 18782,1 | -451,2  | 40,4  | 0,040 |    |
|    |        |        |      | N | 808,7   | -1007,6 | 90,3  | 0,450 |    |
| 76 | 535,1  | -196,4 | 26,8 | P | 8103,2  | -2974,2 | 405,1 | 0,070 | OK |
|    |        |        |      | M | 19398,0 | -196,3  | 26,7  | 0,030 |    |
|    |        |        |      | N | 535,1   | -876,3  | 119,4 | 0,220 |    |
| 77 | 808,7  | -445,7 | 40,4 | P | 4358,0  | -2401,8 | 217,9 | 0,190 | OK |
|    |        |        |      | M | 18795,8 | -445,6  | 40,4  | 0,040 |    |
|    |        |        |      | N | 808,7   | -1007,5 | 91,4  | 0,440 |    |
| 78 | 535,1  | -202,0 | 26,8 | P | 7878,5  | -2974,1 | 393,9 | 0,070 | OK |
|    |        |        |      | M | 19385,6 | -201,9  | 26,7  | 0,030 |    |
|    |        |        |      | N | 535,1   | -876,5  | 116,1 | 0,230 |    |
| 79 | 453,0  | -24,9  | 22,7 | P | 16542,6 | -909,7  | 827,1 | 0,030 | OK |
|    |        |        |      | M | 19335,2 | -24,9   | 22,6  | 0,020 |    |
|    |        |        |      | N | 453,0   | -684,5  | 622,4 | 0,040 |    |



Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N      | Mx     | My   | Tipo | Nu      | Mxu     | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|--------|--------|------|------|---------|---------|------|-------|--------|
|      | kN     | kN m   | kN m |      | kN      | kN m    | kN m |       |        |
| 1    | 1187,0 | -971,4 | 59,4 | P    | 1774,9  | -1452,5 | 88,7 | 0,670 | OK     |
| 29   | 928,9  | -571,5 | 46,4 | M    | 18484,8 | -571,4  | 46,4 | 0,050 | OK     |
| 1    | 1187,0 | -971,4 | 59,4 | N    | 1187,0  | -1185,5 | 72,4 | 0,820 | OK     |

**Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:**

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 17400,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx     | My   | N     | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|--------|------|-------|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m   | kN m | kN    | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 46 OK      | -669,7 | 0,0  | 879,3 | -6197,6    | 0,36                   | 194261,5   | 0,54                   |
| 47 OK      | -645,0 | 0,0  | 873,1 | -5941,4    | 0,34                   | 180637,9   | 0,50                   |
| 48 OK      | -591,8 | 0,0  | 846,5 | -5401,0    | 0,31                   | 154803,3   | 0,43                   |
| 49 OK      | -573,3 | 0,0  | 841,9 | -5206,9    | 0,30                   | 144822,7   | 0,40                   |
| 50 OK      | -650,3 | 0,0  | 795,4 | -6075,7    | 0,35                   | 203348,9   | 0,56                   |
| 51 OK      | -619,0 | 0,0  | 788,1 | -5753,3    | 0,33                   | 185706,8   | 0,52                   |
| 52 OK      | -573,3 | 0,0  | 736,9 | -5321,6    | 0,31                   | 170243,7   | 0,47                   |
| 53 OK      | -692,2 | 0,0  | 828,7 | -6483,8    | 0,37                   | 221055,3   | 0,61                   |
| 54 OK      | -660,9 | 0,0  | 821,3 | -6162,4    | 0,35                   | 203368,5   | 0,56                   |
| 55 OK      | -615,2 | 0,0  | 770,1 | -5730,9    | 0,33                   | 187888,0   | 0,52                   |
| 56 OK      | -666,5 | 0,0  | 879,3 | -6163,6    | 0,35                   | 192292,3   | 0,53                   |
| 57 OK      | -641,8 | 0,0  | 873,1 | -5907,2    | 0,34                   | 178684,4   | 0,50                   |
| 58 OK      | -586,6 | 0,0  | 846,5 | -5345,0    | 0,31                   | 151684,3   | 0,42                   |
| 59 OK      | -568,1 | 0,0  | 841,9 | -5150,7    | 0,30                   | 141733,3   | 0,39                   |
| 60 OK      | -656,4 | 0,0  | 795,4 | -6139,6    | 0,35                   | 207165,9   | 0,58                   |
| 61 OK      | -625,2 | 0,0  | 788,1 | -5818,7    | 0,33                   | 189555,9   | 0,53                   |
| 62 OK      | -579,5 | 0,0  | 736,9 | -5387,1    | 0,31                   | 174085,1   | 0,48                   |
| 63 OK      | -700,4 | 0,0  | 828,7 | -6569,4    | 0,38                   | 226207,6   | 0,63                   |
| 64 OK      | -669,1 | 0,0  | 821,3 | -6248,6    | 0,36                   | 208485,8   | 0,58                   |
| 65 OK      | -623,5 | 0,0  | 770,1 | -5818,2    | 0,33                   | 193060,8   | 0,54                   |
| 66 OK      | -658,2 | 0,0  | 814,4 | -6140,7    | 0,35                   | 203438,6   | 0,57                   |
| 67 OK      | -702,2 | 0,0  | 847,7 | -6571,0    | 0,38                   | 222441,5   | 0,62                   |

|    |    |        |     |       |         |      |         |      |
|----|----|--------|-----|-------|---------|------|---------|------|
| 68 | OK | -411,9 | 0,0 | 694,7 | -3629,4 | 0,21 | 84183,7 | 0,23 |
| 69 | OK | -371,8 | 0,0 | 727,9 | -3143,8 | 0,18 | 56785,6 | 0,16 |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:

Valori limite:

Fessure:  $WkL = 0,40$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | mm        |               |
| 34         | OK         | -632,8    | 0,0       | 846,5    | 0,34      | 0,84          |
| 35         | OK         | -591,2    | 0,0       | 837,0    | 0,29      | 0,73          |
| 36         | OK         | -651,2    | 0,0       | 828,7    | 0,36      | 0,91          |
| 37         | OK         | -619,9    | 0,0       | 821,3    | 0,33      | 0,83          |
| 38         | OK         | -574,2    | 0,0       | 770,1    | 0,30      | 0,76          |
| 39         | OK         | -626,7    | 0,0       | 846,5    | 0,33      | 0,82          |
| 40         | OK         | -608,2    | 0,0       | 841,9    | 0,31      | 0,77          |
| 41         | OK         | -657,3    | 0,0       | 828,7    | 0,37      | 0,93          |
| 42         | OK         | -626,1    | 0,0       | 821,3    | 0,34      | 0,85          |
| 43         | OK         | -580,4    | 0,0       | 770,1    | 0,31      | 0,78          |
| 44         | OK         | -640,9    | 0,0       | 843,2    | 0,35      | 0,87          |
| 45         | OK         | -412,8    | 0,0       | 727,9    | 0,15      | 0,36          |

### Verifiche stato limite di esercizio per c. c. quasi permanenti:

Valori limite:

CLS:  $\sigma_{cL} = 13050,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Fessure:  $WkL = 0,30$  mm (verifica Ok per  $Wk/WkL < 1$ )

|            | <b>Cmb</b> | <b>Mx</b> | <b>My</b> | <b>N</b> | <b><math>\sigma_c</math></b> | <b><math>\sigma_c/\sigma_{cL}</math></b> | <b>Wk</b> | <b>Wk/WkL</b> |
|------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------------|--|-----------|---------------|
| n. e stato |            | kN m      | kN m      | kN       | kN/mq                        |  | mm        |               |
| 70         | OK         | -532,5    | 0,0       | 748,1    | -4875,2                      | 0,37                                     | 0,27      | 0,89          |
| 71         | OK         | -540,8    | 0,0       | 732,5    | -4981,1                      | 0,38                                     | 0,28      | 0,94          |
| 72         | OK         | -526,9    | 0,0       | 748,1    | -4815,0                      | 0,37                                     | 0,26      | 0,87          |
| 73         | OK         | -546,4    | 0,0       | 732,5    | -5040,7                      | 0,39                                     | 0,29      | 0,96          |
| 74         | OK         | -441,3    | 0,0       | 732,5    | -3903,6                      | 0,30                                     | 0,17      | 0,58          |

## 7.5.8. Verifiche allo stato limite ultimo per taglio

### 7.5.8.1 Soletta superiore attacco piedritto (Asta 9)

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| $V_{sdu}$   | 952,61   | kN                            |
| $M_{sdu}$   | -        | kNm                           |
| $N_{sdu}$   | 0        | kN                            |
| $R_{ck}$  | 35       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ck}$  | 28       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\gamma_c$  | 1,5      |                               |
| $f_{yk}$  | 450      | N/mm <sup>2</sup>             |
|   |          |                               |
| $b_w$   | 100      | cm                            |
| $d$   | 97,15    | cm                            |
| $A_{sl}$  | 63,28    | cm <sup>2</sup>               |
| $c$   | 12,85    | cm                            |
| $\alpha$  | 90       | gradi                         |
| $\alpha$  | 1,57     | rad                           |
| $\theta$  | 21,80    | gradi                         |
| $ctg\theta$   | 2,50     |                               |
| $\theta_{imposto}$  | 21,80    | gradi                         |
| $A_{sw}$  | 3,33     | cm <sup>2</sup>               |
| passo staffe  | 25       | cm                            |
| $f_{cd}$  | 15,867   | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ctd_{0,05}}$  | 1,240    | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{yd}$  | 391,304  | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\sigma_{cp}$   | 0,0000   | N/mm <sup>2</sup>             |
| <i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>        |          |                               |
| $V_{Rd}$  | 446,102  | kN                            |
| $V_{Rd,min}$  | 315,365  | kN                            |
| $\rho_{sw,min}$   | 0,000941 |                               |
| $s_{l,max}$   | 60,00    | cm                            |
| $A_{sw,min}$  | 5,644    | cm <sup>2</sup> / $s_{l,max}$ |
| <i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i> |          |                               |
| $V_{Rcd}$   | 2391,776 | kN                            |
| $V_{Rsd}$   | 1139,397 | kN                            |
| $V_{Rd}$  | 1139,397 | kN                            |

La verifica a taglio risulta soddisfatta considerando staffe a due bracci  $\phi 12/ (60 \times 25)$

7.5.8.2 Soletta inferiore attacco piedritto (Asta 11)

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| $V_{sdu}$   | 1094,65  | kN                            |
| $M_{sdu}$   | -        | kNm                           |
| $N_{sdu}$   | 0        | kN                            |
| $R_{ck}$  | 35       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ck}$  | 28       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\gamma_c$  | 1,5      |                               |
| $f_{yk}$  | 450      | N/mm <sup>2</sup>             |
|   |          |                               |
| $bw$  | 100      | cm                            |
| $d$   | 109,60   | cm                            |
| $Asl$   | 63,28    | cm <sup>2</sup>               |
| $c$   | 10,40    | cm                            |
| $\alpha$  | 90       | gradi                         |
| $\alpha$  | 1,57     | rad                           |
| $\theta$  | 21,80    | gradi                         |
| $ctg\theta$   | 2,50     |                               |
| $\theta_{imposto}$  | 21,80    | gradi                         |
| $Asw$   | 3,33     | cm <sup>2</sup>               |
| passo staffe  | 25       | cm                            |
| $f_{cd}$  | 15,867   | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ctd,0,05}$  | 1,240    | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{yd}$  | 391,304  | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\sigma_{cp}$   | 0,0000   | N/mm <sup>2</sup>             |
| <i>verifica senza armatura resistente a taglio</i>        |          |                               |
| $V_{Rd}$  | 474,615  | kN                            |
| $V_{Rd,min}$  | 346,079  | kN                            |
| $\rho_{sw,min}$   | 0,000941 |                               |
| $s_{l,max}$   | 60,00    | cm                            |
| $A_{sw,min}$  | 5,644    | cm <sup>2</sup> / $s_{l,max}$ |
| <i>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</i> |          |                               |
| $V_{Rcd}$   | 2698,288 | kN                            |
| $V_{Rsd}$   | 1285,414 | kN                            |
| $V_{Rd}$  | 1285,414 | kN                            |

La verifica a taglio risulta soddisfatta considerando staffe a due bracci  $\phi 12/ (60 \times 25)$

### 7.5.8.3 Piedritto attacco soletta inferiore (Asta 2)

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| $V_{sdu}$   | 973,11   | kN                            |
| $M_{sdu}$   | -        | kNm                           |
| $N_{sdu}$   | 529,58   | kN                            |
| $R_{ck}$  | 35       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ck}$  | 28       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\gamma_c$  | 1,5      |                               |
| $f_{yk}$  | 450      | N/mm <sup>2</sup>             |
|   |          |                               |
| $bw$  | 100      | cm                            |
| $d$   | 99,02    | cm                            |
| $A_{sl}$  | 59,7     | cm <sup>2</sup>               |
| $c$   | 10,98    | cm                            |
| $\alpha$  | 90       | gradi                         |
| $\alpha$  | 1,57     | rad                           |
| $\theta$  | 21,80    | gradi                         |
| $ctg\theta$   | 2,50     |                               |
| $\theta_{imposto}$  | 21,80    | gradi                         |
| $A_{sw}$  | 3,33     | cm <sup>2</sup>               |
| passo staffe  | 20       | cm                            |
| $f_{cd}$  | 15,867   | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ctd_{0,05}}$  | 1,240    | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{yd}$  | 391,304  | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\sigma_{cp}$   | 0,4841   | N/mm <sup>2</sup>             |
| <b>verifica senza armatura resistente a taglio</b>        |          |                               |
| $V_{Rd}$  | 513,708  | kN                            |
| $V_{Rd,min}$  | 391,907  | kN                            |
| $\rho_{sw,min}$   | 0,000941 |                               |
| $s_{l,max}$   | 60,00    | cm                            |
| $A_{sw,min}$  | 5,644    | cm <sup>2</sup> / $s_{l,max}$ |
| <b>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</b> |          |                               |
| $V_{Rcd}$   | 2512,188 | kN                            |
| $V_{Rsd}$   | 1451,661 | kN                            |
| $V_{Rd}$  | 1451,661 | kN                            |

La verifica a taglio risulta soddisfatta considerando staffe a due bracci  $\phi 12/ (60 \times 20)$

#### 7.5.8.4 Piedritto attacco soletta superiore (Asta 6)

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| $V_{sdu}$   | 568,18   | kN                            |
| $M_{sdu}$   | -        | kNm                           |
| $N_{sdu}$   | 957,59   | kN                            |
| $R_{ck}$  | 35       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ck}$  | 28       | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\gamma_c$  | 1,5      |                               |
| $f_{yk}$  | 450      | N/mm <sup>2</sup>             |
|   |          |                               |
| $bw$  | 100      | cm                            |
| $d$   | 99,20    | cm                            |
| $A_{sl}$  | 54,24    | cm <sup>2</sup>               |
| $c$   | 10,80    | cm                            |
| $\alpha$  | 90       | gradi                         |
| $\alpha$  | 1,57     | rad                           |
| $\theta$  | 21,80    | gradi                         |
| $ctg\theta$   | 2,50     |                               |
| $\theta_{imposto}$  | 21,80    | gradi                         |
| $A_{sw}$  | 3,33     | cm <sup>2</sup>               |
| passo staffe  | 40,00    | cm                            |
| $f_{cd}$  | 15,867   | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{ctd_{0,05}}$  | 1,240    | N/mm <sup>2</sup>             |
| $f_{yd}$  | 391,304  | N/mm <sup>2</sup>             |
| $\sigma_{cp}$   | 0,8749   | N/mm <sup>2</sup>             |
| <b>verifica senza armatura resistente a taglio</b>        |          |                               |
| $V_{Rd}$  | 558,484  | kN                            |
| $V_{Rd,min}$  | 450,633  | kN                            |
| $\rho_{sw,min}$   | 0,000941 |                               |
| $s_{l,max}$   | 60,00    | cm                            |
| $A_{sw,min}$  | 5,644    | cm <sup>2</sup> / $s_{l,max}$ |
| <b>verifica con armatura resistente a taglio (staffe)</b> |          |                               |
| $V_{Rcd}$   | 2576,906 | kN                            |
| $V_{Rsd}$   | 727,150  | kN                            |
| $V_{Rd}$  | 727,150  | kN                            |

La verifica a taglio risulta soddisfatta considerando staffe a due bracci  $\phi 12/ (60 \times 40)$

### 7.5.9. Armatura di ripartizione dello scatolare

L'armatura di ripartizione nelle solette e nelle pareti dello scatolare (direzione y) viene posta in misura non inferiore al 20% dell'armatura principale (direzione x) (EC2 § 9.3).

L'armatura di ripartizione viene disposta non uniformemente, ma leggermente maggiorata nei punti in cui è maggiore anche l'armatura principale, punti in cui, peraltro, risultano maggiori le sollecitazioni trasversali alla luce di calcolo dello scatolare. Ad esempio, l'armatura di ripartizione viene posta in quantità maggiore all'intradosso della sezione di mezzera della soletta superiore che è il punto dove si hanno i maggiori momenti secondari dovuti ai carichi mobili stradali ed alla sovrastruttura stradale (gli unici carichi non uniformemente distribuiti sulla larghezza dello scatolare e quindi gli unici carichi che danno azioni flessionali trasversali). Essendo tali carichi ubicati al centro dello scatolare, essi generano azioni flessionali che tendono le fibre poste all'intradosso, dove viene appunto incrementata l'armatura di ripartizione.

Semplici valutazioni consentono di provare che l'armatura di ripartizione pari al 20% della principale è sicuramente sufficiente per assorbire le azioni flessionali trasversali secondarie, ovvero nella direzione ortogonale a quella di massima inflessione della soletta.

Come già osservato la massima azione flessionale secondaria si ha nella soletta superiore, perché solo qui sono applicate azioni non uniformemente distribuite su un intero elemento strutturale; tali azioni localizzate sono i carichi mobili stradali ed il peso della sovrastruttura.

Schematizzando, la soletta superiore come una lastra infinitamente lunga in direzione y, appoggiata sui bordi distanti  $l_x = (1,10/2 + 10,30 + 1,10/2)m = 11,40m$ , si valuta con l'ausilio di risultati tabellati (formule di BITTNER, vedi Allegato C) il massimo momento flettente in direzione y sotto l'effetto di una fascia caricata di larghezza  $t_y = 4,0$  m (larghezza caricata) per i carichi permanenti e variabili, e di lunghezza  $t_{x-var} = 6,68m$  (lunghezza di diffusione longitudinale dei carichi da traffico) per i carichi variabili, mentre per i carichi permanenti  $t_{x-perm} = 11,40m$ .

Contributo dei carichi permanenti:

$$p_{perm} = 22 \cdot 0,40 + 20 \cdot 3,40 = 76,80 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{perm-SLU} = 22 \cdot 0,40 \cdot 1,35 + 20 \cdot 3,40 \cdot 1,35 = 103,68 \text{ kN/m}^2$$

$$P = p \cdot t_y \cdot t_x = 76,80 \cdot 4,0 \cdot 11,40 = 3.502,08 \text{ kN}$$

$$P_{SLU} = p_{SLU} \cdot t_y \cdot t_x = 4.727,81 \text{ kN}$$

$$l_y = \infty \quad t_y/l_x = 0,35 \Rightarrow 1 \quad t_x/l_x = 1,00 \quad \alpha_{ym} = 0,0567$$

Il massimo momento trasversale risulta:

$$M_{ym;SLE} = \alpha_{ym} * P = 198,39 \text{ kNm/m}$$

$$M_{ym,SLU} = \alpha_{ym} * P_{SLU} = 267,83 \text{ kNm/m}$$

Contributo dei carichi variabili:

$$p_{var} = (600+400+200)/(4,0 * 6,68) + 9 = 53,91 \text{ kN/m}^2$$

$$p_{var-SLU} = 53,91 * 1,35 = 72,78 \text{ kN/m}^2$$

$$P = p * t_y * t_x = 53,91 * 4,0 * 6,68 = 4.105,37 \text{ kN}$$

$$P_{SLU} = p_{SLU} * t_y * t_x = 72,78 * 4,0 * 6,68 = 5.542,25 \text{ kN}$$

$$l_y = \infty \quad t_y/l_x = 0,35 \Rightarrow 1 \quad t_x/l_x = 0,59 \quad \alpha_{ym} = 0,0798$$

Il massimo momento trasversale risulta:

$$M_{ym;SLE} = \alpha_{ym} * P = 327,61 \text{ kNm/m}$$

$$M_{ym,SLU} = \alpha_{ym} * P_{SLU} = 442,27 \text{ kNm/m}$$

Sollecitazioni totali:


$$M_{ym;SLE} = 526,00 \text{ kNm/m}$$

$$M_{ym,SLU} = 710,10 \text{ kNm/m}$$




**Verifiche allo stato limite ultimo per flessione**

**2SI s.r.l - ProVLIM - Verifica sezioni**



**Geometria della sezione:**

| Vert. | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| n.    | cm    | cm    |
| 1     | 0,0   | 0,0   |
| 2     | 0,0   | 110,0 |
| 3     | 100,0 | 110,0 |
| 4     | 100,0 | 0,0   |



**Armature:**

| Pos. | X    | Y     | Area | Pretens. |
|------|------|-------|------|----------|
| n.   | cm   | cm    | cmq  | (s/n)    |
| 1    | 20,6 | 101,1 | 3,1  | no       |
| 2    | 32,4 | 101,1 | 3,1  | no       |
| 3    | 44,1 | 101,1 | 3,1  | no       |
| 4    | 55,9 | 101,1 | 3,1  | no       |
| 5    | 67,6 | 101,1 | 3,1  | no       |
| 6    | 79,4 | 101,1 | 3,1  | no       |
| 7    | 79,4 | 8,9   | 3,1  | no       |
| 8    | 67,6 | 8,9   | 3,1  | no       |
| 9    | 55,9 | 8,9   | 3,1  | no       |
| 10   | 44,1 | 8,9   | 3,1  | no       |
| 11   | 32,4 | 8,9   | 3,1  | no       |
| 12   | 20,6 | 8,9   | 3,1  | no       |

**Normativa di riferimento:**

D.M. 14/01/2008 - 'Norme tecniche per le costruzioni'

**Note:**

Verifiche SLE per ambiente molto aggressivo

**Materiali:**

**Calcestruzzo classe: C28/35**

Rck (resistenza caratteristica cubica a compressione) = 350 daN/cm<sup>2</sup>

fck (resistenza caratteristica cilindrica a compressione) = 290 daN/cm<sup>2</sup>

fctm (resistenza a trazione media) = 28 daN/cm<sup>2</sup>

G (modulo di elasticità tangenziale) = 145424 daN/cm<sup>2</sup>

E (modulo elastico istantaneo iniziale) = 325750 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.12

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000050

Peso specifico del calcestruzzo armato = 2500 daN/mc

**Barre d'acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C**

fyk (tensione caratteristica di snervamento) = 4500 daN/cm<sup>2</sup>

$f_{kt}$  (tensione caratteristica di rottura) = 5400 daN/cm<sup>2</sup>

$\epsilon_{uk}$  (deformazione di rottura) = 0.075

G (modulo di elasticità tangenziale) = 793100 daN/cm<sup>2</sup>


E (modulo elastico) = 2060000 daN/cm<sup>2</sup>

C. Poisson (coefficiente di contrazione trasversale) = 0.30

Coefficiente di dilatazione termica = 0.000012

Peso specifico = 7850 daN/mc

Dominio SLU:



**Caratteristiche limite della sezione:**

| Nu      | Mxu    | Myu    | Stato Sez.              |
|---------|--------|--------|-------------------------|
| kN      | kN m   | kN m   |                         |
| -1475,2 | 0,0    | 0,0    | Completamente tesa      |
| 19551,8 | 0,0    | 0,0    | Completamente compressa |
| 0,0     | 737,6  | 0,0    | Fibre inferiori tese    |
| 0,0     | -737,6 | 0,0    | Fibre superiori tese    |
| 0,0     | 0,0    | 675,7  | Fibre di sinistra tese  |
| 0,0     | 0,0    | -675,7 | Fibre di destra tese    |

**Verifiche stato limite ultimo:**

Per ogni combinazione di carico saranno svolte le verifiche:

Verifica per  $M_{xu}$ ,  $M_{yu}$  e  $N_u$  proporzionali (sigla verifica: P)

e in caso di verifica proporzionale positiva:

Verifica con rapporto  $M_{xu}$ ,  $M_{yu}$  assegnato (sigla verifica: M)

Verifica con  $N_u$  costante (sigla verifica: N)

| Cmb. | N   | Mx    | My   | Tipo | Nu   | Mxu   | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-----|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------|
|      | kN  | kN m  | kN m |      | kN   | kN m  | kN m |       |        |
| 1    | 0,0 | 710,0 | 0,0  | P    | 0,0  | 737,6 | 0,0  | 0,960 | OK     |
|      |     |       |      | M    | n.d. | n.d.  | n.d. | n.d.  |        |
|      |     |       |      | N    | 0,0  | 737,6 | 0,0  | 0,960 |        |

Riepilogo combinazioni maggiormente gravose:

| Cmb. | N   | Mx    | My   | Tipo | Nu   | Mxu   | Myu  | Sd/Su | Verif. |
|------|-----|-------|------|------|------|-------|------|-------|--------|
|      | kN  | kN m  | kN m |      | kN   | kN m  | kN m |       |        |
| 1    | 0,0 | 710,0 | 0,0  | P    | 0,0  | 737,6 | 0,0  | 0,960 | OK     |
| 1    | 0,0 | 710,0 | 0,0  | M    | n.d. | n.d.  | n.d. | n.d.  | OK     |
| 1    | 0,0 | 710,0 | 0,0  | N    | 0,0  | 737,6 | 0,0  | 0,960 | OK     |

**Verifiche stato limite di esercizio per c. c. rare:**

Valori limite (tensioni: segno (-) = compressione, (+) = trazione):

CLS:  $\sigma_{cL} = 17400,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_c/\sigma_{cL} < 1$ )

Acciaio:  $\sigma_{aL} = 360000,0$  kN/mq (verifica Ok per  $\sigma_a/\sigma_{aL} < 1$ )

| Cmb        | Mx    | My   | N   | $\sigma_c$ | $\sigma_c/\sigma_{cL}$ | $\sigma_a$ | $\sigma_a/\sigma_{aL}$ |
|------------|-------|------|-----|------------|------------------------|------------|------------------------|
| n. e stato | kN m  | kN m | kN  | kN/mq      |                        | kN/mq      |                        |
| 2 OK       | 526,0 | 0,0  | 0,0 | -4848,0    | 0,28                   | 296379,1   | 0,82                   |

**Verifiche stato limite di esercizio per c. c. frequenti:**

Valori limite:

Fessure:  $W_{kL} = 0,30$  mm (verifica Ok per  $W_k/W_{kL} < 1$ )

| Cmb | Mx | My | N | Wk | Wk/WkL |
|-----|----|----|---|----|--------|
|-----|----|----|---|----|--------|

| n. e stato | kN m  | kN m | kN  | mm   |      |
|------------|-------|------|-----|------|------|
| 3 OK       | 526,0 | 0,0  | 0,0 | 0.19 | 0,63 |

Si noti, inoltre, che l'ipotesi di lastra di lunghezza indefinita porta sicuramente a sovrastimare i momenti trasversali e che nel punto di massimo momento trasversale l'armatura di ripartizione è molto maggiore, essendo presenti anche le barre distanziatrici (non messe in conto nella verifica precedente).

Pertanto si può affermare che l'armatura di ripartizione assunta pari al 20% della principale è largamente sufficiente in relazione alle modeste sollecitazioni trasversali secondarie che possono nascere nella struttura dello scatolare.

In Allegato B si riporta un prospetto illustrativo con i risultati tabellati per la determinazione delle sollecitazioni trasversali nelle piastre rettangolari appoggiate sui quattro lati caricate uniformemente su una zona rettangolare centrale (formule di BITTNER).

## 8. Verifiche geotecniche

---

### 8.1. Verifica della capacità portante del terreno di fondazione

---

Considerando il tipo di struttura, ai fini della verifica della portanza del terreno stesso, non si ritengono significativi gli squilibri dovuti a spinte orizzontali non simmetriche o ad azioni orizzontali applicate alla sommità dello scatolare quali frenatura o sisma.

Al proposito si fa notare che dette spinte (o azioni) sono state applicate sul telaio piano schematizzante la canna scatolare senza considerare in alcun modo l'effetto di contenimento laterale esercitato dal terreno di rinfiacco al fine di massimizzare gli effetti flessionali agenti sui piedritti (e sulle solette) del tombino.

Pertanto nel seguito le pressioni agenti sul terreno di fondazione vengono calcolate in presenza dei soli carichi verticali:

- peso proprio sezione scatolare
- peso terreno di ricoprimento e pavimentazione stradale
- carichi accidentali da traffico
- peso ricoprimento interno allo scatolare senza tenere in conto la presenza di azioni orizzontali.
- Carichi accidentali da traffico sulla soletta inferiore

Ai fini della combinazione dei carichi verranno utilizzati i seguenti coefficienti di norma:

A1-STR:  $1.35 (G_1 + G_2 + G_3) + 1.35 Q$

A2-GEO:  $G_1 + G_2 + G_3 + 1.15 Q$

Fra i carichi accidentali elencati:

- Carico mobile veicolare sulla soletta superiore, posizione per massimo momento in mezzeria soletta superiore
- Carico mobile veicolare sulla soletta superiore, posizione per massimo taglio all'attacco del piedritto dx

- Sovraccarico uniforme da 20kPa sulle soletta superiore

verrà considerato di volta in volta il carico più sfavorevole ai fini della determinazione:

- del massimo carico verticale agente ad intradosso fondazione ;
- della massima pressione di contatto terreno/fondazione.

Nelle tabelle seguenti, si fornisce per entrambi gli scenari di norma elencati e per ognuna delle due “condizioni di verifica” sopra descritte:

- nella prima colonna il carico considerato ;
- nella seconda colonna la reazione verticale (agente su un metro di fondazione) indotta dal carico in esame (N, [kN]);
- nella terza colonna il momento (agente su un metro di fondazione) indotto dal carico in esame (M, [kN.m]);
- nella quarta colonna l'eccentricità della reazione verticale ( $e=M/N$ , [m]);
- nella quinta colonna il coefficiente di combinazione del carico in esame.

Si riportano quindi nell'ultima riga:

- il carico  $N_{tot}$  agente ad intradosso fondazione (ogni metro di canna) nella combinazione in esame ;
- il momento  $M_{tot}$  agente ad intradosso fondazione (ogni metro di canna) nella combinazione in esame ;
- l'eccentricità della reazione verticale  $e = M_{tot} / N_{tot}$  ;
- la pressione di contatto terreno/fondazione valutate con la teoria di *Mayerhof* :

$$\sigma_{terr} = N_{tot} / (B_i + 2 \times S_p + 2 \times S_b - 2 \times e) \text{ [kPa]}$$

#### Combinazione A1-STR

| Carico                  | N (kN)                | M (kN)                 | e (m) | coeff.      |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------|-------------|
| peso proprio            | 1055,25               | 0                      | 0     | 1,35        |
| pesi portati            | 1258,04               | 0                      | 0     | 1,35        |
| veicolari max soletta   | 648,32                | 0                      | 0     | 1,35        |
| veicolari max taglio dx | 648,32                | 1172,26                | 1,81  | 1,35        |
| veicolari 20kPa         | 635,84                | 0,00                   | 0     | 1,35        |
|                         |                       |                        |       |             |
|                         | N <sub>tot</sub> (kN) | M <sub>tot</sub> (kNm) | e (m) | sigma (kPa) |
| Risultante              | 3998,18               | 0                      | 0     | 309,936     |
| Risultante              | 3998,18               | 1172,26                | 0,293 | 324,696     |
| Risultante              | 3981,32               | 0,00                   | 0     | 308,630     |

#### Combinazione A2-GEO



| Carico                  | N (kN)    | M (kN)     | e (m) | coeff.      |
|-------------------------|-----------|------------|-------|-------------|
| peso proprio            | 1055,25   | 0          | 0     | 1           |
| pesi portati            | 1258,04   | 0          | 0     | 1           |
| veicolari max soletta   | 648,32    | 0          | 0     | 1,15        |
| veicolari max taglio dx | 648,32    | 1172,26    | 1,81  | 1,15        |
| veicolari 20kPa         | 635,84    | 0.00       | 0     | 1,15        |
|                         |           |            |       |             |
|                         | Ntot (kN) | Mtot (kNm) | e (m) | sigma (kPa) |
| Risultante              | 3058,86   | 0          | 0     | 237,121     |
| Risultante              | 3058,86   | 1172,258   | 0,383 | 252,100     |
| Risultante              | 3044,51   | 0.00       | 0     | 236,008     |



## 9. ALLEGATO A. –SCATOLARE-CALCOLO AGLI ELEMENTI FINITI

---



Software e Servizi  
per l'Ingegneria s.r.l.

**PRO\_SAP**  
**PRO**fessional **STR**uctural **AN**alysis **P**rogram

Relazione di calcolo strutturale impostata e redatta secondo le modalità previste nel D.M. 14 Gennaio 2008 cap. 10 “Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo”.

2S.I. Software e Servizi per l'Ingegneria S.r.l.  
Via Garibaldi, 90  
44121 Ferrara FE ( Italy)

Tel. +39 0532 200091  
Fax +39 0532 200086

[www.2si.it](http://www.2si.it)  
[info@2si.it](mailto:info@2si.it)

D.M. 14/01/08 cap. 10.2 Affidabilità dei codici utilizzati  
<http://www.2si.it/software/Affidabilità.htm>

**CARATTERISTICHE MATERIALI UTILIZZATI**  
**LEGENDA TABELLA DATI MATERIALI**

Il programma consente l'uso di materiali diversi. Sono previsti i seguenti tipi di materiale:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1 | materiale tipo cemento armato |
| 2 | materiale tipo acciaio        |
| 3 | materiale tipo muratura       |
| 4 | materiale tipo legno          |
| 5 | materiale tipo generico       |

I materiali utilizzati nella modellazione sono individuati da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni materiale vengono riportati in tabella i seguenti dati:

|                |   |
|----------------|---|
| <i>Young</i>   | modulo di elasticità normale            |
| <i>Poisson</i> | coefficiente di contrazione trasversale |
| <i>G</i>       | modulo di elasticità tangenziale        |
| <i>Gamma</i>   | peso specifico                          |
| <i>Alfa</i>    | coefficiente di dilatazione termica     |

I dati soprariportati vengono utilizzati per la modellazione dello schema statico e per la determinazione dei carichi inerziali e termici. In relazione al tipo di materiale vengono riportati inoltre:

|   |                       |                     |   |
|---|-----------------------|---------------------|---|
| 1 | <b>cemento armato</b> | <b>Rck</b>          | resistenza caratteristica cubica                                      |
|   |                       | <b>Fctm</b>         | resistenza media a trazione semplice                                  |
| 2 | <b>acciaio</b>        | <b>Ft</b>           | tensione di rottura a trazione  |
|   |                       | <b>Fy</b>           | tensione di snervamento   |
|   |                       | <b>Fd</b>           | resistenza di calcolo   |
|   |                       | <b>Fdt</b>          | resistenza di calcolo per spess. t>40 mm                              |
|   |                       | <b>Sadm</b>         | tensione ammissibile  |
|   |                       | <b>Sadmt</b>        | tensione ammissibile per spess. t>40 mm                               |
| 3 | <b>muratura</b>       | <b>Resist. Fk</b>   | resistenza caratteristica a compressione                              |
|   |                       | <b>Resist. Fvko</b> | resistenza caratteristica a taglio                                    |
| 4 | <b>legno</b>          | <b>Resist. fc0k</b> | Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per compressione |
|   |                       | <b>Resist. ft0k</b> | Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per trazione     |
|   |                       | <b>Resist. fmk</b>  | Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per flessione    |
|   |                       | <b>Resist. fvk</b>  | Resistenza caratteristica (tensione amm. per REGLES) per taglio       |
|   |                       | <b>Modulo E0,05</b> | Modulo elastico parallelo caratteristico                              |
|   |                       | <b>Lamellare</b>    | lamellare o massiccio   |

Con riferimento al **Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO\_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO\_SAP Modulo Geotecnico, PRO\_CAD nodi acciaio e PRO\_MST"** - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito [www.2si.it](http://www.2si.it), si segnalano i seguenti esempi applicativi:

**Modellazione di strutture in c.a.**

| Test N° | Titolo  |
|---------|---|
| 41      | GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.    |
| 42      | GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A. |
| 43      | VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.           |

|     |   |
|-----|---|
| 44  | VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.                                      |
| 45  | VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI PIASTRE IN C.A.                         |
| 46  | VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.                           |
| 47  | PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96          |
| 48  | PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008       |
| 49  | VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.            |
| 50  | VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.                       |
| 51  | FATTORE DI STRUTTURA  |
| 52  | SOVRARESISTENZE   |
| 53  | DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO |
| 54  | PARETI IN C.A. SNELLE IN ZONA SISMICA                                       |
| 80  | ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.                                     |
| 120 | PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM   |

| Id | Tipo / Note    |        | Young     | Poisson | G         | Gamma    | Alfa     |
|----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|----------|----------|
|    |                | kg/cm2 | kg/cm2    |         | kg/cm2    | kg/cm3   |          |
| 3  | c.a. classe 30 |        | 3.122e+05 | 0.12    | 1.394e+05 | 2.50e-03 | 1.00e-05 |
|    | Rck            | 300.0  |           |         |           |          |          |
|    | fctm           | 26.1   |           |         |           |          |          |
| 4  | c.a. classe 35 |        | 3.372e+05 | 0.12    | 1.505e+05 | 2.50e-03 | 1.00e-05 |
|    | Rck            | 350.0  |           |         |           |          |          |
|    | fctm           | 28.9   |           |         |           |          |          |

#### MODELLAZIONE DELLE SEZIONI

##### LEGENDA TABELLA DATI SEZIONI

Il programma consente l'uso di sezioni diverse. Sono previsti i seguenti tipi di sezione:

- 1 sezione di tipo generico
- 2 profilati semplici
- 3 profilati accoppiati e speciali

Le sezioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni sezione vengono riportati in tabella i seguenti dati:

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Area</b>  | area della sezione  |
| <b>A V2</b>  | area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 2) |
| <b>A V3</b>  | area della sezione/fattore di taglio (per il taglio in direzione 3) |
| <b>Jt</b>    | fattore torsionale di rigidezza                                     |
| <b>J2-2</b>  | momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 2                 |
| <b>J3-3</b>  | momento d'inerzia della sezione riferito all'asse 3                 |
| <b>W2-2</b>  | modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 2              |
| <b>W3-3</b>  | modulo di resistenza della sezione riferito all'asse 3              |
| <b>Wp2-2</b> | modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 2     |
| <b>Wp3-3</b> | modulo di resistenza plastico della sezione riferito all'asse 3     |

I dati soprariportati vengono utilizzati per la determinazione dei carichi inerziali e per la definizione delle rigidezze degli elementi strutturali; qualora il valore di Area V2 (e/o Area V3) sia nullo la deformabilità per taglio V2 (e/o V3) è trascurata. La valutazione delle caratteristiche inerziali delle sezioni è condotta nel riferimento 2-3 dell'elemento.

|                         |              |              |              |                      |                |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------|
| rettangolare            | a T          | a T rovescia | a T di colmo | a L                  | a L specchiata |
| a L specchiata rovescia | a L rovescia | a L di colmo | a doppio T   | a quattro specchiata | a quattro      |
| a U                     | a C          | a croce      | circolare    | rettangolare cava    | circolare cava |

Per quanto concerne i profilati semplici ed accoppiati l'asse 2 del riferimento coincide con l'asse x riportato nei più diffusi profilati.

Per quanto concerne le sezioni di tipo generico (tipo 1.):

i valori dimensionali con prefisso B sono riferiti all'asse 2

i valori dimensionali con prefisso H sono riferiti all'asse 3

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO\_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO\_SAP Modulo Geotecnico, PRO\_CAD nodi acciaio e PRO\_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito [www.2si.it](http://www.2si.it), si segnalano i seguenti esempi applicativi:

| Test N° | Titolo  |
|---------|---|
| 1       | CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E INERZIALI                               |
| 44      | VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.                                |
| 47      | PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96    |
| 48      | PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008 |
| 49      | VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.      |
| 50      | VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.                 |
| 95      | ANALISI DI RESISTENZA AL FUOCO  |

| Id | Tipo                                  | Area            | A V2            | A V3            | Jt              | J 2-2           | J 3-3           | W 2-2           | W 3-3           | Wp 2-2          | Wp 3-3          |
|----|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |                                       | cm <sup>2</sup> | cm <sup>2</sup> | cm <sup>2</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>4</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>3</sup> | cm <sup>3</sup> |
| 1  | Rettangolare:<br>b=100.00<br>h=110.00 | 1.100e+04       | 9166.67         | 9166.67         | 1.695e+07       | 9.167e+06       | 1.109e+07       | 1.833e+05       | 2.017e+05       | 2.750e+05       | 3.025e+05       |
| 2  | Rettangolare:<br>b=100.00<br>h=110.00 | 1.100e+04       | 9166.67         | 9166.67         | 1.695e+07       | 9.167e+06       | 1.109e+07       | 1.833e+05       | 2.017e+05       | 2.750e+05       | 3.025e+05       |
| 3  | Rettangolare:<br>b=100.00<br>h        | 1.200e+04       | 1.000e+04       | 1.000e+04       | 1.993e+07       | 1.000e+07       | 1.440e+07       | 2.000e+05       | 2.400e+05       | 3.000e+05       | 3.600e+05       |

| Id | Tipo    | Area | A V2 | A V3 | Jt | J 2-2 | J 3-3 | W 2-2 | W 3-3 | Wp 2-2 | Wp 3-3 |
|----|---------|------|------|------|----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
|    | =120.00 |      |      |      |    |       |       |       |       |        |        |

**MODELLAZIONE STRUTTURA: NODI**

**LEGENDA TABELLA DATI NODI**

Il programma utilizza per la modellazione nodi strutturali.

Ogni nodo è individuato dalle coordinate cartesiane nel sistema di riferimento globale (X Y Z).

Ad ogni nodo è eventualmente associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale, ed un set di sei molle (tre per le traslazioni, tre per le rotazioni). Le tabelle sottoriportate riflettono le succitate possibilità. In particolare per ogni nodo viene indicato in tabella:

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>Nodo</b> | numero del nodo.          |
| <b>X</b>    | valore della coordinata X |
| <b>Y</b>    | valore della coordinata Y |
| <b>Z</b>    | valore della coordinata Z |

Per i nodi ai quali sia associato un codice di vincolamento rigido, un codice di fondazione speciale o un set di molle viene indicato in tabella:

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Nodo</b>    | numero del nodo.  |
| <b>X</b>       | valore della coordinata X   |
| <b>Y</b>       | valore della coordinata Y   |
| <b>Z</b>       | valore della coordinata Z   |
| <b>Note</b>    | eventuale codice di vincolo (es. v=110010 sei valori relativi ai sei gradi di libertà previsti per il nodo TxTyTzRxRyRz, il valore 1 indica che lo spostamento o rotazione relativo è impedito, il valore 0 indica che lo spostamento o rotazione relativo è libero).           |
| <b>Note</b>    | (FS = 1, 2,...) eventuale codice del tipo di fondazione speciale (1, 2,... fanno riferimento alle tipologie: plinto, palo, plinto su pali,...) che è collegato al nodo.<br>(ISO = "id SIGLA") indice e sigla identificativa dell' eventuale isolatore sismico assegnato al nodo |
| <b>Rig. TX</b> | valore della rigidezza dei vincoli elastici eventualmente applicati al nodo, nello specifico TX (idem per TY, TZ, RX, RY, RZ).  |

Per strutture sismicamente isolate viene inoltre inserita la tabella delle caratteristiche per gli isolatori utilizzati; le caratteristiche sono indicate in conformità al cap. 7.10 del D.M. 14/01/08

**TABELLA DATI NODI**

| Nodo | X      | Y   | Z     | Nodo | X      | Y   | Z     | Nodo | X      | Y   | Z     |
|------|--------|-----|-------|------|--------|-----|-------|------|--------|-----|-------|
|      | cm     | cm  | cm    |      | cm     | cm  | cm    |      | cm     | cm  | cm    |
| 1    | 0.0    | 0.0 | 0.0   | 2    | 1140.0 | 0.0 | 0.0   | 3    | 0.0    | 0.0 | 705.0 |
| 4    | 1140.0 | 0.0 | 705.0 | 5    | 0.0    | 0.0 | 650.0 | 6    | 0.0    | 0.0 | 60.0  |
| 7    | 1140.0 | 0.0 | 60.0  | 8    | 1140.0 | 0.0 | 650.0 | 9    | 1085.0 | 0.0 | 705.0 |
| 10   | 55.0   | 0.0 | 705.0 | 11   | 55.0   | 0.0 | 0.0   | 12   | 1085.0 | 0.0 | 0.0   |
| 13   | 1215.0 | 0.0 | 0.0   | 14   | -75.0  | 0.0 | 0.0   | 15   | -55.0  | 0.0 | 705.0 |
| 16   | 1195.0 | 0.0 | 705.0 |      |        |     |       |      |        |     |       |

**MODELLAZIONE STRUTTURA: ELEMENTI TRAVE**

**TABELLA DATI TRAVI**

Il programma utilizza per la modellazione elementi a due nodi denominati in generale travi.

Ogni elemento trave è individuato dal nodo iniziale e dal nodo finale.

Ogni elemento è caratterizzato da un insieme di proprietà riportate in tabella che ne completano la modellazione.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| orientamento elementi 2D non verticali | orientamento elementi 2D verticali |
|--|------------------------------------|

In particolare per ogni elemento viene indicato in tabella:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Elem.</b>          | numero dell'elemento  |
| <b>Note</b>           | codice di comportamento: trave, trave di fondazione, pilastro, asta, asta tesa, asta compressa  |
| <b>Nodo I (J)</b>     | numero del nodo iniziale (finale)   |
| <b>Mat.</b>           | codice del materiale assegnato all'elemento   |
| <b>Sez.</b>           | codice della sezione assegnata all'elemento   |
| <b>Rotaz.</b>         | valore della rotazione dell'elemento, attorno al proprio asse, nel caso in cui l'orientamento di default non sia adottabile; l'orientamento di default prevede per gli elementi non verticali l'asse 2 contenuto nel piano verticale e l'asse 3 orizzontale, per gli elementi verticali l'asse 2 diretto secondo X negativo e l'asse 3 diretto secondo Y negativo |
| <b>Svincolo I (J)</b> | codici di svincolo per le azioni interne; i primi sei codici si riferiscono al nodo iniziale, i restanti sei al nodo finale (il valore 1 indica che la relativa azione interna non è attiva)  |
| <b>Wink V</b>         | costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione della trave su suolo elastico  |
| <b>Wink O</b>         | costante di sottofondo (coefficiente di Winkler) per la modellazione del suolo elastico orizzontale   |

Con riferimento al **Documento di Affidabilità** "Test di validazione del software di calcolo PRO\_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO\_SAP Modulo Geotecnico, PRO\_CAD nodi acciaio e PRO\_MST" - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito [www.2si.it](http://www.2si.it), si segnalano i seguenti esempi applicativi:

| Test N° | Titolo   |
|---------|--|
| 2       | TRAVI A UNA CAMPATA  |
| 3       | TRAVE A PIU' CAMPATE   |
| 4       | TRAVE A UNA CAMPATA SU TERRENO ALLA WINKLER                                    |
| 5       | TRAVI SU TERRENO ALLA WINKLER CON CARICO TRASVERSALE                           |
| 6       | TELAI PIANI CON CERNIERE ALLA BASE   |
| 7       | TELAI PIANI CON INCASTRI ALLA BASE   |
| 11      | STRUTTURE SOGGETTE A VARIAZIONI TERMICHE                                       |
| 12      | STRUTTURE SU TERRENO ALLA WINKLER SOTTOPOSTE A CARICHI DISTRIBUITI TRIANGOLARI |
| 21      | DRILLING   |
| 24      | TENSIONI E ROTAZIONI RISPETTO ALLA CORDA DI ELEMENTI TRAVE                     |
| 27      | FRECCIA DI ELEMENTI TRAVE  |
| 41      | GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER TRAVI IN C.A.                                   |
| 42      | GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER PILASTRI IN C.A.                                |
| 43      | VERIFICA ALLE TA DI STRUTTURE IN C.A.  |
| 44      | VERIFICA AGLI SLU DI STRUTTURE IN C.A.   |
| 46      | VERIFICA A PUNZONAMENTO ALLO SLU DI TRAVI IN C.A.                              |
| 47      | PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 9/1/96             |
| 48      | PROGETTAZIONE A TAGLIO DI STRUTTURE IN C.A. SECONDO IL D.M. 14/1/2008          |
| 49      | VERIFICA ALLO SLE (TENSIONI E FESSURAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.               |

|     |   |
|-----|---|
| 50  | VERIFICA ALLO SLE (DEFORMAZIONE) DI STRUTTURE IN C.A.                       |
| 51  | FATTORE DI STRUTTURA  |
| 52  | SOVRARESISTENZE   |
| 53  | DETTAGLI COSTRUTTIVI C.A.: LIMITI D'ARMATURA PILASTRI E NODI TRAVE-PILASTRO |
| 55  | VERIFICA DI STABILITA' DI ASTE COMPRESSE IN ACCIAIO – METODO OMEGA          |
| 56  | LUCE LIBERA DI TRAVI E ASTE IN ACCIAIO                                      |
| 57  | LUCE LIBERA DI COLONNE IN ACCIAIO   |
| 58  | SVERGOLAMENTO DI TRAVI IN ACCIAIO   |
| 63  | STABILITA' DI ASTE COMPOSTE IN ACCIAIO                                      |
| 68  | VALUTAZIONE EFFETTO P- $\delta$ SU PILASTRATA                               |
| 69  | VALUTAZIONE EFFETTO P- $\delta$ SU TELAIO 3D                                |
| 80  | ANALISI PUSHOVER DI UN EDIFICIO IN C.A.                                     |
| 82  | ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE  |
| 83  | ANALISI ELASTO PLASTICA INCREMENTALE  |
| 89  | VERIFICA ALLO SLU DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5                         |
| 90  | VERIFICA ALLO SLE DI STRUTTURE IN LEGNO SECONDO EC5                         |
| 93  | SNELLEZZE EC5   |
| 120 | PROGETTO E VERIFICA DI TRAVI PREM   |

| Elem. | Note     | Nodo I | Nodo J | Mat. | Sez. | Rotaz.<br>gradi | Svincolo I | Svincolo J | Wink V<br>daN/cm3 | Wink O<br>daN/cm3 |
|-------|----------|--------|--------|------|------|-----------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 1     | Trave    | 4      | 16     | 4    | 1    |                 |            |            |                   |                   |
| 2     | Pilas.   | 1      | 6      | 4    | 2    |                 |            |            |                   |                   |
| 3     | Trave    | 3      | 10     | 4    | 1    |                 |            |            |                   |                   |
| 4     | Pilas.   | 6      | 5      | 4    | 2    |                 |            |            |                   |                   |
| 5     | Pilas.   | 5      | 3      | 4    | 2    |                 |            |            |                   |                   |
| 6     | Pilas.   | 8      | 4      | 4    | 2    |                 |            |            |                   |                   |
| 7     | Pilas.   | 7      | 8      | 4    | 2    |                 |            |            |                   |                   |
| 8     | Pilas.   | 2      | 7      | 4    | 2    |                 |            |            |                   |                   |
| 9     | Trave    | 9      | 4      | 4    | 1    |                 |            |            |                   |                   |
| 10    | Trave f. | 12     | 2      | 3    | 3    |                 |            |            | 0.50              | 2.00              |
| 11    | Trave f. | 1      | 11     | 3    | 3    |                 |            |            | 0.50              | 2.00              |
| 12    | Trave    | 10     | 9      | 4    | 1    |                 |            |            |                   |                   |
| 13    | Trave f. | 2      | 13     | 3    | 3    |                 |            |            | 0.50              | 2.00              |
| 14    | Trave f. | 14     | 1      | 3    | 3    |                 |            |            | 0.50              | 2.00              |
| 15    | Trave f. | 11     | 12     | 3    | 3    |                 |            |            | 0.50              | 2.00              |
| 16    | Trave    | 15     | 3      | 4    | 1    |                 |            |            |                   |                   |

**MODELLAZIONE DELLE AZIONI**

**LEGENDA TABELLA DATI AZIONI**

Il programma consente l'uso di diverse tipologie di carico (azioni). Le azioni utilizzate nella modellazione sono individuate da una sigla identificativa ed un codice numerico (gli elementi strutturali richiamano quest'ultimo nella propria descrizione). Per ogni azione applicata alla struttura viene di riportato il codice, il tipo e la sigla identificativa. Le tabelle successive dettagliano i valori caratteristici di ogni azione in relazione al tipo. Le tabelle riportano infatti i seguenti dati in relazione al tipo:

|           |   |
|-----------|---|
| <b>1</b>  | <b>carico concentrato nodale</b><br>6 dati (forza $F_x$ , $F_y$ , $F_z$ , momento $M_x$ , $M_y$ , $M_z$ )   |
| <b>2</b>  | <b>spostamento nodale impresso</b><br>6 dati (spostamento $T_x, T_y, T_z$ , rotazione $R_x, R_y, R_z$ )   |
| <b>3</b>  | <b>carico distribuito globale su elemento tipo trave</b><br>7 dati ( $f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z$ , ascissa di inizio carico)<br>7 dati ( $f_x, f_y, f_z, m_x, m_y, m_z$ , ascissa di fine carico)  |
| <b>4</b>  | <b>carico distribuito locale su elemento tipo trave</b><br>7 dati ( $f_1, f_2, f_3, m_1, m_2, m_3$ , ascissa di inizio carico)<br>7 dati ( $f_1, f_2, f_3, m_1, m_2, m_3$ , ascissa di fine carico)   |
| <b>5</b>  | <b>carico concentrato globale su elemento tipo trave</b><br>7 dati ( $F_x, F_y, F_z, M_x, M_y, M_z$ , ascissa di carico)  |
| <b>6</b>  | <b>carico concentrato locale su elemento tipo trave</b><br>7 dati ( $F_1, F_2, F_3, M_1, M_2, M_3$ , ascissa di carico)   |
| <b>7</b>  | <b>variazione termica applicata ad elemento tipo trave</b><br>7 dati (variazioni termiche: uniforme, media e differenza in altezza e larghezza al nodo iniziale e finale)   |
| <b>8</b>  | <b>carico di pressione uniforme su elemento tipo piastra</b><br>1 dato (pressione)  |
| <b>9</b>  | <b>carico di pressione variabile su elemento tipo piastra</b><br>4 dati (pressione, quota, pressione, quota)  |
| <b>10</b> | <b>variazione termica applicata ad elemento tipo piastra</b><br>2 dati (variazioni termiche: media e differenza nello spessore)   |
| <b>11</b> | <b>carico variabile generale su elementi tipo trave e piastra</b><br>1 dato descrizione della tipologia<br>4 dati per segmento (posizione, valore, posizione, valore)<br>la tipologia precisa l'ascissa di definizione, la direzione del carico, la modalità di carico e la larghezza d'influenza per gli elementi tipo trave |
| <b>12</b> | <b>gruppo di carichi con impronta su piastra</b><br>9 dati (numero di ripetizioni in direzione X e Y, valore di ciascun carico, posizione centrale del primo, dimensioni dell'impronta, interasse tra i carichi)  |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Carico concentrato nodale  | Spostamento impresso      |
| Carico distribuito globale | Carico distribuito locale |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Carico concentrato globale | Carico concentrato locale  |
| Carico termico 2D          | Carico termico 3D          |
| Carico pressione uniforme  | Carico pressione variabile |

**Tipo** carico concentrato nodale

| Id | Tipo          | Fx    | Fy  | Fz  | Mx   | My   | Mz   |
|----|---------------|-------|-----|-----|------|------|------|
|    |               | kN    | kN  | kN  | kN m | kN m | kN m |
| 52 | CN:Fx=6412.00 | 64.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0  |

**Tipo** carico distribuito globale su trave

| Id | Tipo                    | Pos. | fx    | fy    | fz     | mx  | my  | mz  |
|----|-------------------------|------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|
|    |                         | m    | kN/ m | kN/ m | kN/ m  | kN  | kN  | kN  |
| 4  | DG:Fzi=-76.80 Fzf=76.80 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | -76.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |                         | 0.0  | 0.0   | 0.0   | -76.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5  | DG:Fzi=-13.20 Fzf=13.20 | 0.0  | 0.0   | 0.0   | -13.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |                         | 0.0  | 0.0   | 0.0   | -13.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | DG:Fxi=37.73 Fxf=33.61  | 0.0  | 37.73 | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |                         | 0.0  | 33.61 | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | DG:Fxi=81.91 Fxf=37.73  | 0.0  | 81.91 | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |                         | 0.0  | 37.73 | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | DG:xi=0.0 xf=610.00     | 0.0  | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |                         | 6.10 | 0.0   | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | DG:Fxi=86.40 Fxf=81.91  | 0.0  | 86.40 | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |                         | 0.0  | 81.91 | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



| Id | Tipo   | Pos.  | fx     | fy  | fz     | mx  | my  | mz  |
|----|--|-------|--------|-----|--------|-----|-----|-----|
| 14 | DG:Fxi=-37.73 Fxf=33.61                      | 0.0   | -37.73 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | -33.61 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | DG:Fxi=-81.91 Fxf=37.73                      | 0.0   | -81.91 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | -37.73 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | DG:xi=0.0 xf=610.00                          | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 6.10  | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | DG:Fxi=-86.40 Fxf=81.91                      | 0.0   | -86.40 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | -81.91 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20 | DG:Fxi=23.38 Fxf=20.83                       | 0.0   | 23.38  | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | 20.83  | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | DG:Fxi=50.77 Fxf=23.38                       | 0.0   | 50.77  | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | 23.38  | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | DG:xi=0.0 xf=610.00                          | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 6.10  | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | DG:Fxi=53.55 Fxf=50.77                       | 0.0   | 53.55  | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | 50.77  | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | DG:Fxi=-23.38 Fxf=20.83                      | 0.0   | -23.38 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | -20.83 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | DG:Fxi=-50.77 Fxf=23.38                      | 0.0   | -50.77 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | -23.38 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26 | DG:xi=0.0 xf=610.00                          | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 6.10  | 0.0    | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | DG:Fxi=-53.55 Fxf=50.77                      | 0.0   | -53.55 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | -50.77 | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 30 | DG:Fzi=-9.00 Fzf=9.00                        | 0.0   | 0.0    | 0.0 | -9.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | -9.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | DG:xi=181.00 xf=849.00 Fzi=22.44 Fzf=-22.44  | 1.81  | 0.0    | 0.0 | -22.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 8.49  | 0.0    | 0.0 | -22.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | DG:xi=362.00 xf=1030.00 Fzi=22.44 Fzf=-22.44 | 3.62  | 0.0    | 0.0 | -22.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 10.30 | 0.0    | 0.0 | -22.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | DG:xi=0.0 xf=668.00 Fzi=-22.44 Fzf=22.44     | 0.0   | 0.0    | 0.0 | -22.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 6.68  | 0.0    | 0.0 | -22.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 34 | DG:Fzi=-20.00 Fzf=20.00                      | 0.0   | 0.0    | 0.0 | -20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | -20.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 36 | DG:Fxi=8.22 Fxf=8.63                         | 0.0   | 8.22   | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | 8.63   | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 37 | DG:Fxi=3.87 Fxf=8.22                         | 0.0   | 3.87   | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |  | 0.0   | 8.22   | 0.0 | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 |



| Id | Tipo  | Pos. | fx    | fy  | fz      | mx  | my  | mz  |
|----|---|------|-------|-----|---------|-----|-----|-----|
| 38 | DG:Fxi=3.43<br>Fxf=3.87                             | 0.0  | 3.43  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 3.87  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | DG:Fxi=-8.22 Fxf=-<br>8.63                          | 0.0  | -8.22 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | -8.63 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 40 | DG:Fxi=-3.87 Fxf=-<br>8.22                          | 0.0  | -3.87 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | -8.22 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 41 | DG:Fxi=-3.43 Fxf=-<br>3.87                          | 0.0  | -3.43 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | -3.87 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42 | DG:Fxi=3.45<br>Fxf=3.45                             | 0.0  | 3.45  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 3.45  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 43 | DG:Fxi=-3.45 Fxf=-<br>3.45                          | 0.0  | -3.45 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | -3.45 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 44 | DG:Fxi=7.68<br>Fxf=7.68                             | 0.0  | 7.68  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 7.68  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 45 | DG:Fxi=-7.68 Fxf=-<br>7.68                          | 0.0  | -7.68 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | -7.68 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 46 | DG:Fxi=8.63<br>Fxf=8.63                             | 0.0  | 8.63  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 8.63  | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 47 | DG:xi=515.00<br>xf=815.00 Fzi=-<br>67.00 Fzf=-67.00 | 5.15 | 0.0   | 0.0 | -67.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 8.15 | 0.0   | 0.0 | -67.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 48 | DG:xi=215.00<br>xf=515.00 Fzi=-<br>67.00 Fzf=-67.00 | 2.15 | 0.0   | 0.0 | -67.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 5.15 | 0.0   | 0.0 | -67.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 49 | DG:xi=215.00<br>xf=515.00 Fzi=-<br>42.50 Fzf=-42.50 | 2.15 | 0.0   | 0.0 | -42.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 5.15 | 0.0   | 0.0 | -42.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 50 | DG:Fxi=10.26<br>Fxf=10.26                           | 0.0  | 10.26 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 10.26 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 51 | DG:Fxi=82.98<br>Fxf=82.98                           | 0.0  | 82.98 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 82.98 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 53 | DG:Fxi=38.93<br>Fxf=38.93                           | 0.0  | 38.93 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 38.93 | 0.0 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 56 | DG:Fzi=-19.47 Fzf=-<br>19.47                        | 0.0  | 0.0   | 0.0 | -19.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | -19.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 57 | DG:Fzi=-5.13 Fzf=-<br>5.13                          | 0.0  | 0.0   | 0.0 | -5.13   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.0  | 0.0   | 0.0 | -5.13   | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 80 | DG:xi=0.0 xf=20.000<br>Fzi=-213.30 Fzf=-<br>213.30  | 0.0  | 0.0   | 0.0 | -213.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| Id | Tipo  | Pos. | fx  | fy  | fz      | mx  | my  | mz  |
|----|---|------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|
|    |   | 0.20 | 0.0 | 0.0 | -213.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 81 | DG:xi=55.00<br>xf=75.00 Fzi=-<br>213.30 Fzf=-213.30 | 0.55 | 0.0 | 0.0 | -213.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|    |   | 0.75 | 0.0 | 0.0 | -213.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>Tipo</b> | <b>variazione termica applicata a trave</b> |
|-------------|---|

| Id | Tipo                        | DT uniforme | DT iniziale | DT finale | DT 2-2 ini | DT 2-2 fin | DT 3-3 ini | DT 3-3 fin |
|----|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|    |                             | C           | C           | C         | C          | C          | C          | C          |
| 1  | T2:DT=-10.00                | -10.00      | 0.0         | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 2  | T2:DT2i=5.00<br>DT2f=5.00   | 0.0         | 0.0         | 0.0       | 5.00       | 5.00       | 0.0        | 0.0        |
| 3  | T2:DT=-11.50                | -11.50      | 0.0         | 0.0       | 0.0        | 0.0        | 0.0        | 0.0        |
| 9  | T2:DT2i=-5.00<br>DT2f=-5.00 | 0.0         | 0.0         | 0.0       | -5.00      | -5.00      | 0.0        | 0.0        |

#### SCHEMATIZZAZIONE DEI CASI DI CARICO

#### LEGENDA TABELLA CASI DI CARICO

Il programma consente l'applicazione di diverse tipologie di casi di carico.

Sono previsti i seguenti 11 tipi di casi di carico:

|    | Sigla | Tipo | Descrizione   |
|----|-------|------|---|
| 1  | Ggk   | A    | caso di carico comprensivo del peso proprio struttura                                   |
| 2  | Gk    | NA   | caso di carico con azioni permanenti  |
| 3  | Qk    | NA   | caso di carico con azioni variabili   |
| 4  | Gsk   | A    | caso di carico comprensivo dei carichi permanenti sui solai e sulle coperture           |
| 5  | Qsk   | A    | caso di carico comprensivo dei carichi variabili sui solai                              |
| 6  | Qnk   | A    | caso di carico comprensivo dei carichi di neve sulle coperture                          |
| 7  | Qtk   | SA   | caso di carico comprensivo di una variazione termica agente sulla struttura             |
| 8  | Qvk   | NA   | caso di carico comprensivo di azioni da vento sulla struttura                           |
| 9  | Esk   | SA   | caso di carico sismico con analisi statica equivalente                                  |
| 10 | Edk   | SA   | caso di carico sismico con analisi dinamica   |
| 11 | Pk    | NA   | caso di carico comprensivo di azioni derivanti da coazioni, cedimenti e precompressioni |

Sono di tipo automatico A (ossia non prevedono introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico: 1-Ggk; 4-Gsk; 5-Qsk; 6-Qnk.

Sono di tipo semi-automatico SA (ossia prevedono una minima introduzione dati da parte dell'utente) i seguenti casi di carico:

7-Qtk, in quanto richiede solo il valore della variazione termica;

9-Esk e 10-Edk, in quanto richiedono il valore dell'angolo di ingresso del sisma e l'individuazione dei casi di carico partecipanti alla definizione delle masse.

Sono di tipo non automatico NA ossia prevedono la diretta applicazione di carichi generici agli elementi strutturali (si veda il precedente punto Modellazione delle Azioni) i restanti casi di carico.

Nella tabella successiva vengono riportati i casi di carico agenti sulla struttura, con l'indicazione dei dati relativi al caso di carico stesso:

Numero Tipo e Sigla identificativa, Valore di riferimento del caso di carico (se previsto).

In successione, per i casi di carico non automatici, viene riportato l'elenco di nodi ed elementi direttamente caricati con la sigla identificativa del carico.

Per i casi di carico di tipo sismico (9-Esk e 10-Edk), viene riportata la tabella di definizione delle masse: per ogni caso di carico partecipante alla definizione delle masse viene indicata la relativa aliquota (partecipazione) considerata. Si precisa che per i caso di carico 5-Qsk e 6-Qnk la partecipazione è prevista localmente per ogni elemento solaio o copertura presente nel modello (si confronti il valore Sksol nel capitolo relativo agli elementi solaio) e pertanto la loro partecipazione è di norma pari a uno.



| CDC | Tipo | Sigla Id                               | Note  |
|-----|------|--|---|
| 1   | Ggk  | CDC=Ggk (peso proprio della struttura) |   |
| 2   | Gk   | CDC=Gk (permanente)                    | D2 : 1 Azione : DG:Fzi=-76.80 Fzf=-76.80<br>D2 : 3 Azione : DG:Fzi=-76.80 Fzf=-76.80<br>D2 : 9 Azione : DG:Fzi=-76.80 Fzf=-76.80<br>D2 : 12 Azione : DG:Fzi=-76.80 Fzf=-76.80<br>D2 : 13 Azione : DG:xi=55.00 xf=75.00 Fzi=-213.30 Fzf=-213.30<br>D2 : 14 Azione : DG:xi=0.0 xf=20.00 Fzi=-213.30 Fzf=-213.30<br>D2 : 15 Azione : DG:Fzi=-13.20 Fzf=-13.20<br>D2 : 16 Azione : DG:Fzi=-76.80 Fzf=-76.80 |
| 3   | Gk   | CDC=Gk (Spinta a riposo piedritto sx)  | D2 : 2 Azione : DG:Fxi=86.40 Fxf=81.91<br>D2 : 4 Azione : DG:Fxi=81.91 Fxf=37.73<br>D2 : 4 Azione : DG:xi=0.0 xf=610.00<br>D2 : 5 Azione : DG:Fxi=37.73 Fxf=33.61   |
| 4   | Gk   | CDC=Gk (Spinta riposo piedritto dx)    | D2 : 6 Azione : DG:Fxi=-37.73 Fxf=-33.61<br>D2 : 7 Azione : DG:Fxi=81.91 Fxf=37.73<br>D2 : 7 Azione : DG:xi=0.0 xf=610.00<br>D2 : 8 Azione : DG:Fxi=-86.40 Fxf=-81.91   |
| 5   | Gk   | CDC=Gk (Spinta attiva piedritto sx)    | D2 : 2 Azione : DG:Fxi=53.55 Fxf=50.77<br>D2 : 4 Azione : DG:Fxi=50.77 Fxf=23.38<br>D2 : 4 Azione : DG:xi=0.0 xf=610.00<br>D2 : 5 Azione : DG:Fxi=23.38 Fxf=20.83   |
| 6   | Gk   | CDC=G1k (Spinta attiva piedritto dx)   | D2 : 6 Azione : DG:Fxi=-23.38 Fxf=-20.83<br>D2 : 7 Azione : DG:Fxi=50.77 Fxf=23.38<br>D2 : 7 Azione : DG:xi=0.0 xf=610.00<br>D2 : 8 Azione : DG:Fxi=53.55 Fxf=50.77   |
| 8   | Qk   | CDC=Qk (Q1k centrato)                  | D2 : 1 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 3 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 9 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 12 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 12 Azione : DG:xi=181.00 xf=849.00 Fzi=-22.44 Fzf=-22.44<br>D2 : 16 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00   |
| 9   | Qk   | CDC=Qk (Q1k a filo piedritto dx)       | D2 : 1 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 3 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 9 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 12 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 12 Azione : DG:xi=362.00 xf=1030.00 Fzi=-22.44 Fzf=-22.44<br>D2 : 16 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00  |
| 10  | Qk   | CDC=Qk (Q1k a filo piedritto sx)       | D2 : 1 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 3 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 9 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 12 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 12 Azione : DG:xi=0.0 xf=668.00 Fzi=-22.44 Fzf=-22.44<br>D2 : 16 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00  |
| 11  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 9kPa su soletta)   | D2 : 1 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 3 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 9 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 12 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00<br>D2 : 16 Azione : DG:Fzi=9.00 Fzf=9.00  |
| 12  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 20kN/mq)           | D2 : 1 Azione : DG:Fzi=-20.00 Fzf=-20.00<br>D2 : 3 Azione : DG:Fzi=20.00 Fzf=20.00<br>D2 : 9 Azione : DG:Fzi=20.00 Fzf=20.00  |



| CDC | Tipo | Sigla Id                                   | Note  |
|-----|------|--|---|
|     |      |  | D2 : 12 Azione : DG:Fzi=-20.00 Fzf=-20.00                     |
|     |      |  | D2 : 16 Azione : DG:Fzi=-20.00 Fzf=-20.00                     |
| 13  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale su piedritto sx)       | D2 : 2 Azione : DG:Fxi=3.43 Fxf=3.87                          |
|     |      |  | D2 : 4 Azione : DG:Fxi=3.87 Fxf=8.22                          |
|     |      |  | D2 : 5 Azione : DG:Fxi=8.22 Fxf=8.63                          |
| 14  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale su piedritto dx)       | D2 : 6 Azione : DG:Fxi=8.22 Fxf=8.63                          |
|     |      |  | D2 : 7 Azione : DG:Fxi=3.87 Fxf=8.22                          |
|     |      |  | D2 : 8 Azione : DG:Fxi=3.43 Fxf=3.87                          |
| 15  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 9kPa su piedritto sx)  | D2 : 2 Azione : DG:Fxi=3.45 Fxf=3.45                          |
|     |      |  | D2 : 4 Azione : DG:Fxi=3.45 Fxf=3.45                          |
|     |      |  | D2 : 5 Azione : DG:Fxi=3.45 Fxf=3.45                          |
| 16  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 9kPa su piedritto dx)  | D2 : 6 Azione : DG:Fxi=3.45 Fxf=3.45                          |
|     |      |  | D2 : 7 Azione : DG:Fxi=3.45 Fxf=3.45                          |
|     |      |  | D2 : 8 Azione : DG:Fxi=3.45 Fxf=3.45                          |
| 17  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto sx) | D2 : 2 Azione : DG:Fxi=7.68 Fxf=7.68                          |
|     |      |  | D2 : 4 Azione : DG:Fxi=7.68 Fxf=7.68                          |
|     |      |  | D2 : 5 Azione : DG:Fxi=7.68 Fxf=7.68                          |
| 18  | Qk   | CDC=Qk (Accidentale 20kPa su piedritto dx) | D2 : 6 Azione : DG:Fxi=7.68 Fxf=7.68                          |
|     |      |  | D2 : 7 Azione : DG:Fxi=7.68 Fxf=7.68                          |
|     |      |  | D2 : 8 Azione : DG:Fxi=7.68 Fxf=7.68                          |
| 19  | Qk   | CDC=Qk (frenatura)                         | D2 : 1 Azione : DG:Fxi=8.63 Fxf=8.63                          |
|     |      |  | D2 : 3 Azione : DG:Fxi=8.63 Fxf=8.63                          |
|     |      |  | D2 : 9 Azione : DG:Fxi=8.63 Fxf=8.63                          |
|     |      |  | D2 : 12 Azione : DG:Fxi=8.63 Fxf=8.63                         |
|     |      |  | D2 : 16 Azione : DG:Fxi=8.63 Fxf=8.63                         |
| 20  | Qk   | CDC=Qk (acc sol inf campata dx)            | D2 : 15 Azione : DG:xi=515.00 xf=815.00 Fzi=-67.00 Fzf=-67.00 |
| 21  | Qk   | CDC=Qk (acc sol inf campata sx)            | D2 : 15 Azione : DG:xi=215.00 xf=515.00 Fzi=-67.00 Fzf=-67.00 |
| 22  | Qk   | CDC=Qk (acc sol inf campata dx-sx)         | D2 : 15 Azione : DG:xi=515.00 xf=815.00 Fzi=-67.00 Fzf=-67.00 |
|     |      |  | D2 : 15 Azione : DG:xi=215.00 xf=515.00 Fzi=-42.50 Fzf=-42.50 |
| 23  | Qk   | CDC=Qk (sisma orizzontale)                 | Nodo: 3 Azione : CN:Fx=6412.00                                |
|     |      |  | D2 : 1 Azione : DG:Fxi=38.93 Fxf=38.93                        |
|     |      |  | D2 : 2 Azione : DG:Fxi=82.98 Fxf=82.98                        |
|     |      |  | D2 : 3 Azione : DG:Fxi=38.93 Fxf=38.93                        |
|     |      |  | D2 : 4 Azione : DG:Fxi=10.26 Fxf=10.26                        |
|     |      |  | D2 : 4 Azione : DG:Fxi=82.98 Fxf=82.98                        |
|     |      |  | D2 : 5 Azione : DG:Fxi=82.98 Fxf=82.98                        |
|     |      |  | D2 : 7 Azione : DG:Fxi=10.26 Fxf=10.26                        |
|     |      |  | D2 : 9 Azione : DG:Fxi=38.93 Fxf=38.93                        |
|     |      |  | D2 : 12 Azione : DG:Fxi=38.93 Fxf=38.93                       |
|     |      |  | D2 : 16 Azione : DG:Fxi=38.93 Fxf=38.93                       |
| 24  | Qk   | CDC=Qk (sisma verticale)                   | D2 : 1 Azione : DG:Fzi=-19.47 Fzf=-19.47                      |
|     |      |  | D2 : 3 Azione : DG:Fzi=-19.47 Fzf=-19.47                      |
|     |      |  | D2 : 4 Azione : DG:Fzi=-5.13 Fzf=-5.13                        |
|     |      |  | D2 : 7 Azione : DG:Fzi=-5.13 Fzf=-5.13                        |
|     |      |  | D2 : 9 Azione : DG:Fzi=-19.47 Fzf=-19.47                      |
|     |      |  | D2 : 12 Azione : DG:Fzi=-19.47 Fzf=-19.47                     |
|     |      |  | D2 : 16 Azione : DG:Fzi=-19.47 Fzf=-19.47                     |
| 26  | Qk   | CDC=Qk (Termica uniforme)                  | D2 : 12 Azione : T2:DT=10.00                                  |
| 27  | Qk   | CDC=Qk (At farfalla)                       | D2 : 4 Azione : T2:DT2i=5.00 DT2f=5.00                        |
|     |      |  | D2 : 7 Azione : T2:DT2i=5.00 DT2f=5.00                        |
|     |      |  | D2 : 12 Azione : T2:DT2i=5.00 DT2f=5.00                       |
| 28  | Qk   | CDC=Qk (Ritiro soletta)                    | D2 : 12 Azione : T2:DT=-11.50                                 |

**DEFINIZIONE DELLE COMBINAZIONI**

**LEGENDA TABELLA COMBINAZIONI DI CARICO**

Il programma combina i diversi tipi di casi di carico (CDC) secondo le regole previste dalla normativa vigente.

Le combinazioni previste sono destinate al controllo di sicurezza della struttura ed alla verifica degli spostamenti e delle sollecitazioni.

La prima tabella delle combinazioni riportata di seguito comprende le seguenti informazioni: *Numero, Tipo, Sigla identificativa*. Una seconda tabella riporta il *peso nella combinazione*, assunto per ogni caso di carico.

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni:

**Combinazione fondamentale SLU**

$$\gamma G_1 \cdot G_1 + \gamma G_2 \cdot G_2 + \gamma P \cdot P + \gamma Q_1 \cdot Q_{k1} + \gamma Q_2 \cdot \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \gamma Q_3 \cdot \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

**Combinazione caratteristica (rara) SLE**

$$G_1 + G_2 + P + Q_{k1} + \psi_{02} \cdot Q_{k2} + \psi_{03} \cdot Q_{k3} + \dots$$

**Combinazione frequente SLE**

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{11} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

**Combinazione quasi permanente SLE**

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \psi_{23} \cdot Q_{k3} + \dots$$

**Combinazione sismica**, impiegata per gli stati limite ultimi e di esercizio connessi all'azione sismica E

$$E + G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

**Combinazione eccezionale**, impiegata per gli stati limite connessi alle azioni eccezionali

$$G_1 + G_2 + P + \psi_{21} \cdot Q_{k1} + \psi_{22} \cdot Q_{k2} + \dots$$

Dove:

NTC 2008 Tabella 2.5.1

| Destinazione d'uso/azione                             | $\psi_0$ | $\psi_1$ | $\psi_2$ |
|---|----------|----------|----------|
| Categoria A residenziali                              | 0,70     | 0,50     | 0,30     |
| Categoria B uffici                                    | 0,70     | 0,50     | 0,30     |
| Categoria C ambienti suscettibili di affollamento     | 0,70     | 0,70     | 0,60     |
| Categoria D ambienti ad uso commerciale               | 0,70     | 0,70     | 0,60     |
| Categoria E biblioteche, archivi, magazzini,...       | 1,00     | 0,90     | 0,80     |
| Categoria F Rimesse e parcheggi (autoveicoli <= 30kN) | 0,70     | 0,70     | 0,60     |
| Categoria G Rimesse e parcheggi (autoveicoli > 30kN)  | 0,70     | 0,50     | 0,30     |
| Categoria H Coperture                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Vento   | 0,60     | 0,20     | 0,00     |
| Neve a quota <= 1000 m                                | 0,50     | 0,20     | 0,00     |
| Neve a quota > 1000 m                                 | 0,70     | 0,50     | 0,20     |
| Variazioni Termiche                                   | 0,60     | 0,50     | 0,00     |

Nelle verifiche possono essere adottati in alternativa, due diversi approcci progettuali:

- per l'approccio 1 si considerano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti di sicurezza parziali per le azioni, per i materiali e per la resistenza globale (combinazione 1 con coefficienti A1 e combinazione 2 con coefficienti A2),
- per l'approccio 2 si definisce un'unica combinazione per le azioni, per la resistenza dei materiali e per la resistenza globale (con coefficienti A1).

NTC 2008 Tabella 2.6.1

|  |              |     |    |    |
|--|--------------|-----|----|----|
|  | Coefficiente | EQU | A1 | A2 |
|--|--------------|-----|----|----|

|  |             | $\gamma_f$    |     |     |     |
|--|-------------|---------------|-----|-----|-----|
| Carichi permanenti   | Favorevoli  | $\gamma_{G1}$ | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
|  | Sfavorevoli |               | 1,1 | 1,3 | 1,0 |
| Carichi permanenti non strutturali<br>(Non compiutamente definiti) | Favorevoli  | $\gamma_{G2}$ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Sfavorevoli |               | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| Carichi variabili  | Favorevoli  | $\gamma_{Qi}$ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Sfavorevoli |               | 1,5 | 1,5 | 1,3 |

| Cmb | Tipo   | Sigla Id | effetto P-delta |
|-----|--------|----------|-----------------|
| 1   | SLU    | CMB1     |                 |
| 2   | SLU    | CMB2     |                 |
| 3   | SLU    | CMB3     |                 |
| 4   | SLU    | CMB4     |                 |
| 5   | SLU    | CMB5     |                 |
| 6   | SLU    | CMB6     |                 |
| 7   | SLU    | CMB7     |                 |
| 8   | SLU    | CMB8     |                 |
| 9   | SLU    | CMB9     |                 |
| 10  | SLU    | CMB10    |                 |
| 11  | SLU    | CMB11    |                 |
| 12  | SLU    | CMB12    |                 |
| 13  | SLU    | CMB13    |                 |
| 14  | SLU    | CMB14    |                 |
| 15  | SLU    | CMB15    |                 |
| 16  | SLU    | CMB16    |                 |
| 17  | SLU    | CMB17    |                 |
| 18  | SLU    | CMB18    |                 |
| 19  | SLU    | CMB19    |                 |
| 20  | SLU    | CMB20    |                 |
| 21  | SLU    | CMB21    |                 |
| 22  | SLU    | CMB22    |                 |
| 23  | SLU    | CMB23    |                 |
| 24  | SLU    | CMB24    |                 |
| 25  | SLU    | CMB25    |                 |
| 26  | SLU    | CMB26    |                 |
| 27  | SLU    | CMB27    |                 |
| 28  | SLU    | CMB28    |                 |
| 29  | SLU    | CMB29    |                 |
| 30  | SLU    | CMB30    |                 |
| 31  | SLU    | CMB31    |                 |
| 32  | SLU    | CMB32    |                 |
| 33  | SLU    | CMB33    |                 |
| 34  | SLE(f) | CMB34    |                 |
| 35  | SLE(f) | CMB35    |                 |
| 36  | SLE(f) | CMB36    |                 |
| 37  | SLE(f) | CMB37    |                 |
| 38  | SLE(f) | CMB38    |                 |
| 39  | SLE(f) | CMB39    |                 |
| 40  | SLE(f) | CMB40    |                 |
| 41  | SLE(f) | CMB41    |                 |
| 42  | SLE(f) | CMB42    |                 |
| 43  | SLE(f) | CMB43    |                 |





| Cmb | Tipo   | Sigla Id | effetto P-delta |
|-----|--------|----------|-----------------|
| 44  | SLE(f) | CMB44    |                 |
| 45  | SLE(f) | CMB45    |                 |
| 46  | SLE(r) | CMB46    |                 |
| 47  | SLE(r) | CMB47    |                 |
| 48  | SLE(r) | CMB48    |                 |
| 49  | SLE(r) | CMB49    |                 |
| 50  | SLE(r) | CMB50    |                 |
| 51  | SLE(r) | CMB51    |                 |
| 52  | SLE(r) | CMB52    |                 |
| 53  | SLE(r) | CMB53    |                 |
| 54  | SLE(r) | CMB54    |                 |
| 55  | SLE(r) | CMB55    |                 |
| 56  | SLE(r) | CMB56    |                 |
| 57  | SLE(r) | CMB57    |                 |
| 58  | SLE(r) | CMB58    |                 |
| 59  | SLE(r) | CMB59    |                 |
| 60  | SLE(r) | CMB60    |                 |
| 61  | SLE(r) | CMB61    |                 |
| 62  | SLE(r) | CMB62    |                 |
| 63  | SLE(r) | CMB63    |                 |
| 64  | SLE(r) | CMB64    |                 |
| 65  | SLE(r) | CMB65    |                 |
| 66  | SLE(r) | CMB66    |                 |
| 67  | SLE(r) | CMB67    |                 |
| 68  | SLE(r) | CMB68    |                 |
| 69  | SLE(r) | CMB69    |                 |
| 70  | SLE(p) | CMB70    |                 |
| 71  | SLE(p) | CMB71    |                 |
| 72  | SLE(p) | CMB72    |                 |
| 73  | SLE(p) | CMB73    |                 |
| 74  | SLE(p) | CMB74    |                 |
| 75  | SLU    | CMB75    |                 |
| 76  | SLU    | CMB76    |                 |
| 77  | SLU    | CMB77    |                 |
| 78  | SLU    | CMB78    |                 |
| 79  | SLU    | CMB79    |                 |

| Cmb | CDC 1/15... | CDC 2/16... | CDC 3/17... | CDC 4/18... | CDC 5/19... | CDC 6/20... | CDC 7/21... | CDC 8/22... | CDC 9/23... | CDC 10/24... | CDC 11/25... | CDC 12/26... | CDC 13/27... | CDC 14/28... |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | 0.72         | 1.20         |
| 2   | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.35         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | 0.72         | 1.20         |
| 3   | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 1.01        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.20         | 1.20         | 1.20         |
| 4   | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.20         | 1.20         | 1.20         |
| 5   | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | -0.72        | 0.0          |
| 6   | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | -0.72        | 0.0          |
| 7   | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | -0.72        | 0.0          |
| 8   | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.20        | -1.20        | 0.0          |



| Cmb | CDC 1/15... | CDC 2/16... | CDC 3/17... | CDC 4/18... | CDC 5/19... | CDC 6/20... | CDC 7/21... | CDC 8/22... | CDC 9/23... | CDC 10/24... | CDC 11/25... | CDC 12/26... | CDC 13/27... | CDC 14/28... |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9   | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.20        | -1.20        | 0.0          |
| 10  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.20        | -1.20        | 0.0          |
| 11  | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | 0.72         | 0.0          |
| 12  | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.35         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | 0.72         | 0.0          |
| 13  | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.20        | 1.20         | 0.0          |
| 14  | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.20        | 1.20         | 0.0          |
| 15  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | -0.72        | 1.20         |
| 16  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | -0.72        | 1.20         |
| 17  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | -0.72        | 1.20         |
| 18  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.20         | -1.20        | 1.20         |
| 19  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.20         | -1.20        | 1.20         |
| 20  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.20         | -1.20        | 1.20         |
| 21  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.01         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | -0.72        | 1.20         |
| 22  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.01         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.20         | -1.20        | 1.20         |
| 23  | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | 0.72         | 1.20         |
| 24  | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.20         | 1.20         | 1.20         |
| 25  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 1.13        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| 26  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 1.13        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
| 27  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | -0.72        | 1.20         |
| 28  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.35         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | -0.72        | 1.20         |
| 29  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | 0.72         | 1.20         |
| 30  | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 1.01        | 1.01        | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.13        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | -0.72        | 0.0          |
| 31  | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 1.01        | 1.01        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.13        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | -0.72        | 0.0          |
| 32  | 1.00        | 1.00        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 1.01         | 0.0          | 1.01         | 1.01         |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.13        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.72        | -0.72        | 0.0          |
| 33  | 1.35        | 1.35        | 1.35        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 1.01         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.35        | 0.0         | 1.13        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.72         | 0.72         | 1.20         |
| 34  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | 0.60         | 1.00         |
| 35  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | 0.60         | 1.00         |
| 36  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |



| Cmb | CDC 1/15... | CDC 2/16... | CDC 3/17... | CDC 4/18... | CDC 5/19... | CDC 6/20... | CDC 7/21... | CDC 8/22... | CDC 9/23... | CDC 10/24... | CDC 11/25... | CDC 12/26... | CDC 13/27... | CDC 14/28... |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | -0.60        | 0.0          |
| 37  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | -0.60        | 0.0          |
| 38  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | -0.60        | 0.0          |
| 39  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | 0.60         | 0.0          |
| 40  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | 0.60         | 0.0          |
| 41  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 42  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 43  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 44  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.75         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 45  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | 0.60         | 1.00         |
| 46  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | 0.60         | 1.00         |
| 47  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | 0.60         | 1.00         |
| 48  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | 1.00         | 1.00         |
| 49  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | 1.00         | 1.00         |
| 50  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | -0.60        | 0.0          |
| 51  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | -0.60        | 0.0          |
| 52  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | -0.60        | 0.0          |
| 53  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.00        | -1.00        | 0.0          |
| 54  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.00        | -1.00        | 0.0          |
| 55  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.00        | -1.00        | 0.0          |
| 56  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | 0.60         | 1.00         |
| 57  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.60        | 0.60         | 1.00         |
| 58  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.00        | 1.00         | 1.00         |
| 59  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -1.00        | 1.00         | 1.00         |
| 60  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 61  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 62  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 63  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | -1.00        | 1.00         |



| Cmb | CDC 1/15... | CDC 2/16... | CDC 3/17... | CDC 4/18... | CDC 5/19... | CDC 6/20... | CDC 7/21... | CDC 8/22... | CDC 9/23... | CDC 10/24... | CDC 11/25... | CDC 12/26... | CDC 13/27... | CDC 14/28... |
|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 64  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | -1.00        | 1.00         |
| 65  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.75         | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | -1.00        | 1.00         |
| 66  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.75         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | -0.60        | 1.00         |
| 67  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.75         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.75        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | -1.00        | 1.00         |
| 68  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.60         | 0.60         | 1.00         |
| 69  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.75         | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 1.00         | 1.00         | 1.00         |
| 70  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.50         | 0.50         | 1.00         |
| 71  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.50        | -0.50        | 0.0          |
| 72  | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | -0.50        | 0.50         | 0.0          |
| 73  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.50         | -0.50        | 1.00         |
| 74  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.50         | 0.50         | 1.00         |
| 75  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.30        | 1.00         | 0.0          | 0.50         | 0.50         | 1.00         |
| 76  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.30         | 1.00         | -0.50        | -0.50        | 0.0          |
| 77  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.30        | 1.00         | 0.0          | -0.50        | 0.50         | 0.0          |
| 78  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.30         | 1.00         | 0.50         | -0.50        | 1.00         |
| 79  | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 1.00        | 0.0         | 0.0         | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          | 0.0          |
|     | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 0.0         | 1.00        | -0.30        | 1.00         | 0.50         | 0.50         | 1.00         |

**RISULTATI NODALI**

**LEGENDA RISULTATI NODALI**

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne i nodi strutturali, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Una prima tabella riporta infatti per ogni nodo e per ogni combinazione (o caso di carico) gli spostamenti nodali.

Una seconda tabella riporta per ogni nodo a cui sia associato un vincolo rigido e/o elastico o una fondazione speciale e per ogni combinazione (o caso di carico) i valori delle azioni esercitate dalla struttura sui vincoli (reazioni vincolari cambiate di segno).

Una terza tabella, infine riassume per ogni nodo le sei combinazioni in cui si attingono i valori minimi e massimi della reazione Fz, della reazione Mx e della reazione My.

| Nodo | Cmb | Traslazione X<br>cm | Traslazione Y<br>cm | Traslazione Z<br>cm | Rotazione X | Rotazione Y | Rotazione Z |
|------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1    | 1   | 3.11e-03            | 0.0                 | -5.62               | 0.0         | -9.96e-04   | 0.0         |
| 1    | 2   | 3.26e-03            | 0.0                 | -5.59               | 0.0         | -9.77e-04   | 0.0         |
| 1    | 3   | 3.38e-03            | 0.0                 | -5.47               | 0.0         | -9.54e-04   | 0.0         |
| 1    | 4   | 3.49e-03            | 0.0                 | -5.45               | 0.0         | -9.39e-04   | 0.0         |
| 1    | 5   | 0.19                | 0.0                 | -4.15               | 0.0         | 1.64e-03    | 0.0         |



|   |    |          |     |       |     |           |     |
|---|----|----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 1 | 6  | 0.20     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 1.80e-03  | 0.0 |
| 1 | 7  | 0.20     | 0.0 | -3.84 | 0.0 | 1.83e-03  | 0.0 |
| 1 | 8  | 0.13     | 0.0 | -4.82 | 0.0 | 3.40e-04  | 0.0 |
| 1 | 9  | 0.15     | 0.0 | -4.72 | 0.0 | 4.96e-04  | 0.0 |
| 1 | 10 | 0.14     | 0.0 | -4.51 | 0.0 | 5.30e-04  | 0.0 |
| 1 | 11 | 2.59e-03 | 0.0 | -5.64 | 0.0 | -1.15e-03 | 0.0 |
| 1 | 12 | 2.74e-03 | 0.0 | -5.61 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |
| 1 | 13 | 2.68e-03 | 0.0 | -5.50 | 0.0 | -1.16e-03 | 0.0 |
| 1 | 14 | 2.80e-03 | 0.0 | -5.48 | 0.0 | -1.15e-03 | 0.0 |
| 1 | 15 | 0.19     | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 1.80e-03  | 0.0 |
| 1 | 16 | 0.20     | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 1.95e-03  | 0.0 |
| 1 | 17 | 0.20     | 0.0 | -3.82 | 0.0 | 1.99e-03  | 0.0 |
| 1 | 18 | 0.13     | 0.0 | -4.78 | 0.0 | 5.49e-04  | 0.0 |
| 1 | 19 | 0.15     | 0.0 | -4.69 | 0.0 | 7.05e-04  | 0.0 |
| 1 | 20 | 0.14     | 0.0 | -4.47 | 0.0 | 7.39e-04  | 0.0 |
| 1 | 21 | 0.19     | 0.0 | -4.30 | 0.0 | 1.49e-03  | 0.0 |
| 1 | 22 | 0.13     | 0.0 | -4.96 | 0.0 | 2.42e-04  | 0.0 |
| 1 | 23 | 0.20     | 0.0 | -2.33 | 0.0 | 2.21e-03  | 0.0 |
| 1 | 24 | 0.14     | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 9.14e-04  | 0.0 |
| 1 | 25 | 0.19     | 0.0 | -4.53 | 0.0 | 1.64e-03  | 0.0 |
| 1 | 26 | 0.20     | 0.0 | -4.61 | 0.0 | 1.48e-03  | 0.0 |
| 1 | 27 | 0.13     | 0.0 | -5.17 | 0.0 | 4.32e-05  | 0.0 |
| 1 | 28 | 0.15     | 0.0 | -4.84 | 0.0 | 6.15e-04  | 0.0 |
| 1 | 29 | 0.20     | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 1.96e-03  | 0.0 |
| 1 | 30 | 0.06     | 0.0 | -3.97 | 0.0 | 8.35e-04  | 0.0 |
| 1 | 31 | 0.06     | 0.0 | -3.94 | 0.0 | 8.59e-04  | 0.0 |
| 1 | 32 | 0.06     | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 9.17e-04  | 0.0 |
| 1 | 33 | 0.20     | 0.0 | -4.20 | 0.0 | 1.64e-03  | 0.0 |
| 1 | 34 | 3.00e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -6.77e-04 | 0.0 |
| 1 | 35 | 0.02     | 0.0 | -3.94 | 0.0 | -4.75e-04 | 0.0 |
| 1 | 36 | 0.07     | 0.0 | -3.70 | 0.0 | -1.99e-06 | 0.0 |
| 1 | 37 | 0.08     | 0.0 | -3.63 | 0.0 | 1.14e-04  | 0.0 |
| 1 | 38 | 0.08     | 0.0 | -3.47 | 0.0 | 1.39e-04  | 0.0 |
| 1 | 39 | 2.56e-03 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | -8.08e-04 | 0.0 |
| 1 | 40 | 2.65e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -7.97e-04 | 0.0 |
| 1 | 41 | 0.07     | 0.0 | -3.68 | 0.0 | 1.28e-04  | 0.0 |
| 1 | 42 | 0.08     | 0.0 | -3.61 | 0.0 | 2.44e-04  | 0.0 |
| 1 | 43 | 0.08     | 0.0 | -3.45 | 0.0 | 2.69e-04  | 0.0 |
| 1 | 44 | 0.09     | 0.0 | -3.72 | 0.0 | 7.06e-05  | 0.0 |
| 1 | 45 | 0.08     | 0.0 | -3.32 | 0.0 | 2.41e-04  | 0.0 |
| 1 | 46 | 2.95e-03 | 0.0 | -4.16 | 0.0 | -7.09e-04 | 0.0 |
| 1 | 47 | 3.07e-03 | 0.0 | -4.14 | 0.0 | -6.95e-04 | 0.0 |
| 1 | 48 | 3.17e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -6.77e-04 | 0.0 |
| 1 | 49 | 3.25e-03 | 0.0 | -4.03 | 0.0 | -6.67e-04 | 0.0 |
| 1 | 50 | 0.11     | 0.0 | -3.21 | 0.0 | 9.60e-04  | 0.0 |
| 1 | 51 | 0.12     | 0.0 | -3.14 | 0.0 | 1.08e-03  | 0.0 |
| 1 | 52 | 0.12     | 0.0 | -2.98 | 0.0 | 1.10e-03  | 0.0 |
| 1 | 53 | 0.07     | 0.0 | -3.70 | 0.0 | -2.15e-06 | 0.0 |
| 1 | 54 | 0.08     | 0.0 | -3.63 | 0.0 | 1.14e-04  | 0.0 |
| 1 | 55 | 0.08     | 0.0 | -3.47 | 0.0 | 1.39e-04  | 0.0 |
| 1 | 56 | 2.73e-03 | 0.0 | -4.17 | 0.0 | -7.75e-04 | 0.0 |
| 1 | 57 | 2.85e-03 | 0.0 | -4.15 | 0.0 | -7.61e-04 | 0.0 |
| 1 | 58 | 2.80e-03 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | -7.88e-04 | 0.0 |
| 1 | 59 | 2.89e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -7.77e-04 | 0.0 |
| 1 | 60 | 0.12     | 0.0 | -3.19 | 0.0 | 1.09e-03  | 0.0 |
| 1 | 61 | 0.12     | 0.0 | -3.12 | 0.0 | 1.21e-03  | 0.0 |
| 1 | 62 | 0.12     | 0.0 | -2.96 | 0.0 | 1.23e-03  | 0.0 |
| 1 | 63 | 0.07     | 0.0 | -3.67 | 0.0 | 1.72e-04  | 0.0 |
| 1 | 64 | 0.08     | 0.0 | -3.60 | 0.0 | 2.88e-04  | 0.0 |



|   |    |           |     |       |     |           |     |
|---|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 1 | 65 | 0.08      | 0.0 | -3.44 | 0.0 | 3.13e-04  | 0.0 |
| 1 | 66 | 0.12      | 0.0 | -3.32 | 0.0 | 8.63e-04  | 0.0 |
| 1 | 67 | 0.07      | 0.0 | -3.80 | 0.0 | -5.56e-05 | 0.0 |
| 1 | 68 | 0.12      | 0.0 | -2.83 | 0.0 | 1.20e-03  | 0.0 |
| 1 | 69 | 0.08      | 0.0 | -3.32 | 0.0 | 2.41e-04  | 0.0 |
| 1 | 70 | 3.07e-03  | 0.0 | -3.72 | 0.0 | -5.83e-04 | 0.0 |
| 1 | 71 | 0.07      | 0.0 | -3.41 | 0.0 | 6.08e-06  | 0.0 |
| 1 | 72 | 2.68e-03  | 0.0 | -3.74 | 0.0 | -7.03e-04 | 0.0 |
| 1 | 73 | 0.07      | 0.0 | -3.39 | 0.0 | 1.25e-04  | 0.0 |
| 1 | 74 | 0.07      | 0.0 | -3.40 | 0.0 | 7.02e-05  | 0.0 |
| 1 | 75 | 0.15      | 0.0 | -2.97 | 0.0 | 1.81e-03  | 0.0 |
| 1 | 76 | 0.50      | 0.0 | 0.27  | 0.0 | 7.59e-03  | 0.0 |
| 1 | 77 | 0.15      | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 1.69e-03  | 0.0 |
| 1 | 78 | 0.50      | 0.0 | 0.29  | 0.0 | 7.71e-03  | 0.0 |
| 1 | 79 | 0.50      | 0.0 | 0.58  | 0.0 | 7.73e-03  | 0.0 |
| 2 | 1  | -3.11e-03 | 0.0 | -5.62 | 0.0 | 9.96e-04  | 0.0 |
| 2 | 2  | -3.26e-03 | 0.0 | -5.59 | 0.0 | 9.77e-04  | 0.0 |
| 2 | 3  | -3.38e-03 | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 9.54e-04  | 0.0 |
| 2 | 4  | -3.49e-03 | 0.0 | -5.45 | 0.0 | 9.39e-04  | 0.0 |
| 2 | 5  | 0.18      | 0.0 | -6.80 | 0.0 | 3.59e-03  | 0.0 |
| 2 | 6  | 0.19      | 0.0 | -6.84 | 0.0 | 3.71e-03  | 0.0 |
| 2 | 7  | 0.19      | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 3.62e-03  | 0.0 |
| 2 | 8  | 0.13      | 0.0 | -6.13 | 0.0 | 2.29e-03  | 0.0 |
| 2 | 9  | 0.14      | 0.0 | -6.18 | 0.0 | 2.41e-03  | 0.0 |
| 2 | 10 | 0.13      | 0.0 | -5.94 | 0.0 | 2.32e-03  | 0.0 |
| 2 | 11 | -2.59e-03 | 0.0 | -5.64 | 0.0 | 1.15e-03  | 0.0 |
| 2 | 12 | -2.74e-03 | 0.0 | -5.61 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 2 | 13 | -2.68e-03 | 0.0 | -5.50 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 2 | 14 | -2.80e-03 | 0.0 | -5.48 | 0.0 | 1.15e-03  | 0.0 |
| 2 | 15 | 0.18      | 0.0 | -6.77 | 0.0 | 3.44e-03  | 0.0 |
| 2 | 16 | 0.19      | 0.0 | -6.82 | 0.0 | 3.55e-03  | 0.0 |
| 2 | 17 | 0.19      | 0.0 | -6.58 | 0.0 | 3.47e-03  | 0.0 |
| 2 | 18 | 0.13      | 0.0 | -6.10 | 0.0 | 2.08e-03  | 0.0 |
| 2 | 19 | 0.14      | 0.0 | -6.15 | 0.0 | 2.20e-03  | 0.0 |
| 2 | 20 | 0.13      | 0.0 | -5.90 | 0.0 | 2.12e-03  | 0.0 |
| 2 | 21 | 0.18      | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 3.12e-03  | 0.0 |
| 2 | 22 | 0.13      | 0.0 | -5.92 | 0.0 | 1.77e-03  | 0.0 |
| 2 | 23 | 0.19      | 0.0 | -5.09 | 0.0 | 3.24e-03  | 0.0 |
| 2 | 24 | 0.13      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 1.94e-03  | 0.0 |
| 2 | 25 | 0.18      | 0.0 | -7.10 | 0.0 | 3.50e-03  | 0.0 |
| 2 | 26 | 0.19      | 0.0 | -6.97 | 0.0 | 3.31e-03  | 0.0 |
| 2 | 27 | 0.13      | 0.0 | -6.02 | 0.0 | 1.76e-03  | 0.0 |
| 2 | 28 | 0.14      | 0.0 | -6.30 | 0.0 | 2.29e-03  | 0.0 |
| 2 | 29 | 0.19      | 0.0 | -6.40 | 0.0 | 3.50e-03  | 0.0 |
| 2 | 30 | 0.05      | 0.0 | -5.45 | 0.0 | 2.02e-03  | 0.0 |
| 2 | 31 | 0.05      | 0.0 | -5.43 | 0.0 | 2.00e-03  | 0.0 |
| 2 | 32 | 0.05      | 0.0 | -5.20 | 0.0 | 1.94e-03  | 0.0 |
| 2 | 33 | 0.19      | 0.0 | -6.52 | 0.0 | 3.10e-03  | 0.0 |
| 2 | 34 | -3.00e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 6.77e-04  | 0.0 |
| 2 | 35 | 0.01      | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 8.45e-04  | 0.0 |
| 2 | 36 | 0.07      | 0.0 | -4.41 | 0.0 | 1.42e-03  | 0.0 |
| 2 | 37 | 0.08      | 0.0 | -4.44 | 0.0 | 1.51e-03  | 0.0 |
| 2 | 38 | 0.07      | 0.0 | -4.26 | 0.0 | 1.45e-03  | 0.0 |
| 2 | 39 | -2.56e-03 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 8.08e-04  | 0.0 |
| 2 | 40 | -2.65e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 7.97e-04  | 0.0 |
| 2 | 41 | 0.07      | 0.0 | -4.39 | 0.0 | 1.29e-03  | 0.0 |
| 2 | 42 | 0.07      | 0.0 | -4.42 | 0.0 | 1.38e-03  | 0.0 |
| 2 | 43 | 0.07      | 0.0 | -4.24 | 0.0 | 1.32e-03  | 0.0 |
| 2 | 44 | 0.08      | 0.0 | -4.34 | 0.0 | 1.22e-03  | 0.0 |



|   |    |           |     |       |     |          |     |
|---|----|-----------|-----|-------|-----|----------|-----|
| 2 | 45 | 0.07      | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 1.34e-03 | 0.0 |
| 2 | 46 | -2.95e-03 | 0.0 | -4.16 | 0.0 | 7.09e-04 | 0.0 |
| 2 | 47 | -3.07e-03 | 0.0 | -4.14 | 0.0 | 6.95e-04 | 0.0 |
| 2 | 48 | -3.17e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 6.77e-04 | 0.0 |
| 2 | 49 | -3.25e-03 | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 6.67e-04 | 0.0 |
| 2 | 50 | 0.11      | 0.0 | -4.90 | 0.0 | 2.38e-03 | 0.0 |
| 2 | 51 | 0.12      | 0.0 | -4.94 | 0.0 | 2.47e-03 | 0.0 |
| 2 | 52 | 0.11      | 0.0 | -4.76 | 0.0 | 2.41e-03 | 0.0 |
| 2 | 53 | 0.07      | 0.0 | -4.41 | 0.0 | 1.42e-03 | 0.0 |
| 2 | 54 | 0.08      | 0.0 | -4.44 | 0.0 | 1.51e-03 | 0.0 |
| 2 | 55 | 0.07      | 0.0 | -4.26 | 0.0 | 1.45e-03 | 0.0 |
| 2 | 56 | -2.73e-03 | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 7.75e-04 | 0.0 |
| 2 | 57 | -2.85e-03 | 0.0 | -4.15 | 0.0 | 7.61e-04 | 0.0 |
| 2 | 58 | -2.80e-03 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 7.88e-04 | 0.0 |
| 2 | 59 | -2.89e-03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 7.77e-04 | 0.0 |
| 2 | 60 | 0.11      | 0.0 | -4.88 | 0.0 | 2.25e-03 | 0.0 |
| 2 | 61 | 0.12      | 0.0 | -4.91 | 0.0 | 2.34e-03 | 0.0 |
| 2 | 62 | 0.11      | 0.0 | -4.73 | 0.0 | 2.28e-03 | 0.0 |
| 2 | 63 | 0.07      | 0.0 | -4.38 | 0.0 | 1.25e-03 | 0.0 |
| 2 | 64 | 0.07      | 0.0 | -4.42 | 0.0 | 1.34e-03 | 0.0 |
| 2 | 65 | 0.07      | 0.0 | -4.24 | 0.0 | 1.27e-03 | 0.0 |
| 2 | 66 | 0.11      | 0.0 | -4.75 | 0.0 | 2.02e-03 | 0.0 |
| 2 | 67 | 0.07      | 0.0 | -4.25 | 0.0 | 1.02e-03 | 0.0 |
| 2 | 68 | 0.11      | 0.0 | -4.61 | 0.0 | 2.31e-03 | 0.0 |
| 2 | 69 | 0.07      | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 1.34e-03 | 0.0 |
| 2 | 70 | -3.07e-03 | 0.0 | -3.72 | 0.0 | 5.83e-04 | 0.0 |
| 2 | 71 | 0.06      | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 1.25e-03 | 0.0 |
| 2 | 72 | -2.68e-03 | 0.0 | -3.74 | 0.0 | 7.03e-04 | 0.0 |
| 2 | 73 | 0.06      | 0.0 | -4.02 | 0.0 | 1.13e-03 | 0.0 |
| 2 | 74 | 0.06      | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 1.18e-03 | 0.0 |
| 2 | 75 | 0.14      | 0.0 | -5.45 | 0.0 | 3.07e-03 | 0.0 |
| 2 | 76 | 0.48      | 0.0 | -7.99 | 0.0 | 8.67e-03 | 0.0 |
| 2 | 77 | 0.14      | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 3.19e-03 | 0.0 |
| 2 | 78 | 0.48      | 0.0 | -7.97 | 0.0 | 8.55e-03 | 0.0 |
| 2 | 79 | 0.48      | 0.0 | -7.68 | 0.0 | 8.53e-03 | 0.0 |
| 3 | 1  | 0.11      | 0.0 | -5.64 | 0.0 | 1.18e-03 | 0.0 |
| 3 | 2  | 0.11      | 0.0 | -5.61 | 0.0 | 1.13e-03 | 0.0 |
| 3 | 3  | 0.13      | 0.0 | -5.49 | 0.0 | 1.16e-03 | 0.0 |
| 3 | 4  | 0.13      | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 1.13e-03 | 0.0 |
| 3 | 5  | 2.09      | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 3.43e-03 | 0.0 |
| 3 | 6  | 2.21      | 0.0 | -4.08 | 0.0 | 3.53e-03 | 0.0 |
| 3 | 7  | 2.18      | 0.0 | -3.86 | 0.0 | 3.44e-03 | 0.0 |
| 3 | 8  | 1.04      | 0.0 | -4.84 | 0.0 | 2.09e-03 | 0.0 |
| 3 | 9  | 1.15      | 0.0 | -4.74 | 0.0 | 2.19e-03 | 0.0 |
| 3 | 10 | 1.13      | 0.0 | -4.53 | 0.0 | 2.10e-03 | 0.0 |
| 3 | 11 | -0.04     | 0.0 | -5.67 | 0.0 | 1.00e-03 | 0.0 |
| 3 | 12 | -0.04     | 0.0 | -5.64 | 0.0 | 9.60e-04 | 0.0 |
| 3 | 13 | -0.06     | 0.0 | -5.53 | 0.0 | 9.30e-04 | 0.0 |
| 3 | 14 | -0.06     | 0.0 | -5.50 | 0.0 | 8.98e-04 | 0.0 |
| 3 | 15 | 2.24      | 0.0 | -4.15 | 0.0 | 3.60e-03 | 0.0 |
| 3 | 16 | 2.35      | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 3.70e-03 | 0.0 |
| 3 | 17 | 2.33      | 0.0 | -3.84 | 0.0 | 3.61e-03 | 0.0 |
| 3 | 18 | 1.23      | 0.0 | -4.80 | 0.0 | 2.32e-03 | 0.0 |
| 3 | 19 | 1.34      | 0.0 | -4.71 | 0.0 | 2.42e-03 | 0.0 |
| 3 | 20 | 1.32      | 0.0 | -4.49 | 0.0 | 2.33e-03 | 0.0 |
| 3 | 21 | 2.03      | 0.0 | -4.32 | 0.0 | 3.30e-03 | 0.0 |
| 3 | 22 | 1.02      | 0.0 | -4.98 | 0.0 | 2.02e-03 | 0.0 |
| 3 | 23 | 2.33      | 0.0 | -2.34 | 0.0 | 3.34e-03 | 0.0 |
| 3 | 24 | 1.32      | 0.0 | -3.01 | 0.0 | 2.08e-03 | 0.0 |



|   |    |          |     |       |     |           |     |
|---|----|----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 3 | 25 | 2.09     | 0.0 | -4.55 | 0.0 | 3.38e-03  | 0.0 |
| 3 | 26 | 1.99     | 0.0 | -4.63 | 0.0 | 3.19e-03  | 0.0 |
| 3 | 27 | 0.92     | 0.0 | -5.19 | 0.0 | 1.95e-03  | 0.0 |
| 3 | 28 | 1.32     | 0.0 | -4.86 | 0.0 | 2.44e-03  | 0.0 |
| 3 | 29 | 2.33     | 0.0 | -3.66 | 0.0 | 3.58e-03  | 0.0 |
| 3 | 30 | 1.09     | 0.0 | -3.98 | 0.0 | 2.00e-03  | 0.0 |
| 3 | 31 | 1.09     | 0.0 | -3.96 | 0.0 | 1.95e-03  | 0.0 |
| 3 | 32 | 1.09     | 0.0 | -3.73 | 0.0 | 1.89e-03  | 0.0 |
| 3 | 33 | 2.07     | 0.0 | -4.21 | 0.0 | 3.19e-03  | 0.0 |
| 3 | 34 | 0.09     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 8.24e-04  | 0.0 |
| 3 | 35 | 0.24     | 0.0 | -3.95 | 0.0 | 9.70e-04  | 0.0 |
| 3 | 36 | 0.56     | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.31e-03  | 0.0 |
| 3 | 37 | 0.65     | 0.0 | -3.65 | 0.0 | 1.38e-03  | 0.0 |
| 3 | 38 | 0.63     | 0.0 | -3.48 | 0.0 | 1.31e-03  | 0.0 |
| 3 | 39 | -0.03    | 0.0 | -4.09 | 0.0 | 6.81e-04  | 0.0 |
| 3 | 40 | -0.03    | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 6.56e-04  | 0.0 |
| 3 | 41 | 0.68     | 0.0 | -3.69 | 0.0 | 1.45e-03  | 0.0 |
| 3 | 42 | 0.77     | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.52e-03  | 0.0 |
| 3 | 43 | 0.75     | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 1.46e-03  | 0.0 |
| 3 | 44 | 0.66     | 0.0 | -3.74 | 0.0 | 1.38e-03  | 0.0 |
| 3 | 45 | 0.75     | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 1.44e-03  | 0.0 |
| 3 | 46 | 0.09     | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 8.62e-04  | 0.0 |
| 3 | 47 | 0.09     | 0.0 | -4.15 | 0.0 | 8.30e-04  | 0.0 |
| 3 | 48 | 0.11     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 8.54e-04  | 0.0 |
| 3 | 49 | 0.11     | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 8.30e-04  | 0.0 |
| 3 | 50 | 1.33     | 0.0 | -3.22 | 0.0 | 2.27e-03  | 0.0 |
| 3 | 51 | 1.41     | 0.0 | -3.15 | 0.0 | 2.34e-03  | 0.0 |
| 3 | 52 | 1.39     | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 2.28e-03  | 0.0 |
| 3 | 53 | 0.54     | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.28e-03  | 0.0 |
| 3 | 54 | 0.63     | 0.0 | -3.65 | 0.0 | 1.35e-03  | 0.0 |
| 3 | 55 | 0.61     | 0.0 | -3.48 | 0.0 | 1.28e-03  | 0.0 |
| 3 | 56 | 0.03     | 0.0 | -4.19 | 0.0 | 7.89e-04  | 0.0 |
| 3 | 57 | 0.03     | 0.0 | -4.16 | 0.0 | 7.56e-04  | 0.0 |
| 3 | 58 | 8.90e-03 | 0.0 | -4.08 | 0.0 | 7.33e-04  | 0.0 |
| 3 | 59 | 8.82e-03 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 7.08e-04  | 0.0 |
| 3 | 60 | 1.45     | 0.0 | -3.20 | 0.0 | 2.42e-03  | 0.0 |
| 3 | 61 | 1.53     | 0.0 | -3.13 | 0.0 | 2.49e-03  | 0.0 |
| 3 | 62 | 1.51     | 0.0 | -2.97 | 0.0 | 2.42e-03  | 0.0 |
| 3 | 63 | 0.70     | 0.0 | -3.69 | 0.0 | 1.47e-03  | 0.0 |
| 3 | 64 | 0.79     | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.54e-03  | 0.0 |
| 3 | 65 | 0.77     | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 1.48e-03  | 0.0 |
| 3 | 66 | 1.29     | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 2.19e-03  | 0.0 |
| 3 | 67 | 0.55     | 0.0 | -3.82 | 0.0 | 1.25e-03  | 0.0 |
| 3 | 68 | 1.51     | 0.0 | -2.84 | 0.0 | 2.40e-03  | 0.0 |
| 3 | 69 | 0.77     | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 1.47e-03  | 0.0 |
| 3 | 70 | 0.09     | 0.0 | -3.74 | 0.0 | 7.02e-04  | 0.0 |
| 3 | 71 | 0.50     | 0.0 | -3.43 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 3 | 72 | -0.02    | 0.0 | -3.75 | 0.0 | 5.71e-04  | 0.0 |
| 3 | 73 | 0.61     | 0.0 | -3.41 | 0.0 | 1.26e-03  | 0.0 |
| 3 | 74 | 0.61     | 0.0 | -3.42 | 0.0 | 1.27e-03  | 0.0 |
| 3 | 75 | 2.05     | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 3.15e-03  | 0.0 |
| 3 | 76 | 6.53     | 0.0 | 0.26  | 0.0 | 8.45e-03  | 0.0 |
| 3 | 77 | 1.94     | 0.0 | -3.01 | 0.0 | 3.02e-03  | 0.0 |
| 3 | 78 | 6.64     | 0.0 | 0.28  | 0.0 | 8.58e-03  | 0.0 |
| 3 | 79 | 6.64     | 0.0 | 0.57  | 0.0 | 8.52e-03  | 0.0 |
| 4 | 1  | -0.11    | 0.0 | -5.64 | 0.0 | -1.18e-03 | 0.0 |
| 4 | 2  | -0.11    | 0.0 | -5.61 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |
| 4 | 3  | -0.13    | 0.0 | -5.49 | 0.0 | -1.16e-03 | 0.0 |
| 4 | 4  | -0.13    | 0.0 | -5.47 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |





|   |    |           |     |       |     |           |     |
|---|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 4 | 5  | 2.16      | 0.0 | -6.82 | 0.0 | 1.68e-03  | 0.0 |
| 4 | 6  | 2.28      | 0.0 | -6.87 | 0.0 | 1.85e-03  | 0.0 |
| 4 | 7  | 2.25      | 0.0 | -6.62 | 0.0 | 1.89e-03  | 0.0 |
| 4 | 8  | 1.15      | 0.0 | -6.16 | 0.0 | 4.17e-04  | 0.0 |
| 4 | 9  | 1.27      | 0.0 | -6.20 | 0.0 | 5.86e-04  | 0.0 |
| 4 | 10 | 1.24      | 0.0 | -5.96 | 0.0 | 6.27e-04  | 0.0 |
| 4 | 11 | 0.04      | 0.0 | -5.67 | 0.0 | -1.00e-03 | 0.0 |
| 4 | 12 | 0.04      | 0.0 | -5.64 | 0.0 | -9.60e-04 | 0.0 |
| 4 | 13 | 0.06      | 0.0 | -5.53 | 0.0 | -9.30e-04 | 0.0 |
| 4 | 14 | 0.06      | 0.0 | -5.50 | 0.0 | -8.98e-04 | 0.0 |
| 4 | 15 | 2.02      | 0.0 | -6.80 | 0.0 | 1.51e-03  | 0.0 |
| 4 | 16 | 2.13      | 0.0 | -6.84 | 0.0 | 1.68e-03  | 0.0 |
| 4 | 17 | 2.11      | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 1.72e-03  | 0.0 |
| 4 | 18 | 0.96      | 0.0 | -6.12 | 0.0 | 1.87e-04  | 0.0 |
| 4 | 19 | 1.07      | 0.0 | -6.17 | 0.0 | 3.56e-04  | 0.0 |
| 4 | 20 | 1.05      | 0.0 | -5.92 | 0.0 | 3.97e-04  | 0.0 |
| 4 | 21 | 1.81      | 0.0 | -6.62 | 0.0 | 1.23e-03  | 0.0 |
| 4 | 22 | 0.75      | 0.0 | -5.95 | 0.0 | -9.69e-05 | 0.0 |
| 4 | 23 | 2.11      | 0.0 | -5.11 | 0.0 | 1.99e-03  | 0.0 |
| 4 | 24 | 1.05      | 0.0 | -4.44 | 0.0 | 6.51e-04  | 0.0 |
| 4 | 25 | 2.08      | 0.0 | -7.12 | 0.0 | 1.57e-03  | 0.0 |
| 4 | 26 | 1.98      | 0.0 | -6.99 | 0.0 | 1.44e-03  | 0.0 |
| 4 | 27 | 0.70      | 0.0 | -6.04 | 0.0 | -2.22e-04 | 0.0 |
| 4 | 28 | 1.10      | 0.0 | -6.32 | 0.0 | 3.37e-04  | 0.0 |
| 4 | 29 | 2.11      | 0.0 | -6.42 | 0.0 | 1.75e-03  | 0.0 |
| 4 | 30 | 1.16      | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 8.77e-04  | 0.0 |
| 4 | 31 | 1.16      | 0.0 | -5.45 | 0.0 | 9.19e-04  | 0.0 |
| 4 | 32 | 1.16      | 0.0 | -5.21 | 0.0 | 9.82e-04  | 0.0 |
| 4 | 33 | 1.85      | 0.0 | -6.55 | 0.0 | 1.39e-03  | 0.0 |
| 4 | 34 | -0.09     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | -8.24e-04 | 0.0 |
| 4 | 35 | 0.06      | 0.0 | -4.14 | 0.0 | -6.15e-04 | 0.0 |
| 4 | 36 | 0.62      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 4.50e-05  | 0.0 |
| 4 | 37 | 0.70      | 0.0 | -4.46 | 0.0 | 1.71e-04  | 0.0 |
| 4 | 38 | 0.69      | 0.0 | -4.28 | 0.0 | 2.01e-04  | 0.0 |
| 4 | 39 | 0.03      | 0.0 | -4.09 | 0.0 | -6.81e-04 | 0.0 |
| 4 | 40 | 0.03      | 0.0 | -4.07 | 0.0 | -6.56e-04 | 0.0 |
| 4 | 41 | 0.50      | 0.0 | -4.41 | 0.0 | -9.81e-05 | 0.0 |
| 4 | 42 | 0.58      | 0.0 | -4.44 | 0.0 | 2.75e-05  | 0.0 |
| 4 | 43 | 0.56      | 0.0 | -4.26 | 0.0 | 5.79e-05  | 0.0 |
| 4 | 44 | 0.48      | 0.0 | -4.36 | 0.0 | -1.44e-04 | 0.0 |
| 4 | 45 | 0.57      | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 7.94e-05  | 0.0 |
| 4 | 46 | -0.09     | 0.0 | -4.17 | 0.0 | -8.62e-04 | 0.0 |
| 4 | 47 | -0.09     | 0.0 | -4.15 | 0.0 | -8.30e-04 | 0.0 |
| 4 | 48 | -0.11     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | -8.54e-04 | 0.0 |
| 4 | 49 | -0.11     | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -8.30e-04 | 0.0 |
| 4 | 50 | 1.38      | 0.0 | -4.92 | 0.0 | 1.01e-03  | 0.0 |
| 4 | 51 | 1.47      | 0.0 | -4.95 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 4 | 52 | 1.45      | 0.0 | -4.77 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 4 | 53 | 0.64      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 7.57e-05  | 0.0 |
| 4 | 54 | 0.72      | 0.0 | -4.46 | 0.0 | 2.01e-04  | 0.0 |
| 4 | 55 | 0.71      | 0.0 | -4.28 | 0.0 | 2.32e-04  | 0.0 |
| 4 | 56 | -0.03     | 0.0 | -4.19 | 0.0 | -7.89e-04 | 0.0 |
| 4 | 57 | -0.03     | 0.0 | -4.16 | 0.0 | -7.56e-04 | 0.0 |
| 4 | 58 | -8.90e-03 | 0.0 | -4.08 | 0.0 | -7.33e-04 | 0.0 |
| 4 | 59 | -8.82e-03 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | -7.08e-04 | 0.0 |
| 4 | 60 | 1.26      | 0.0 | -4.90 | 0.0 | 8.65e-04  | 0.0 |
| 4 | 61 | 1.35      | 0.0 | -4.93 | 0.0 | 9.91e-04  | 0.0 |
| 4 | 62 | 1.33      | 0.0 | -4.75 | 0.0 | 1.02e-03  | 0.0 |
| 4 | 63 | 0.48      | 0.0 | -4.40 | 0.0 | -1.16e-04 | 0.0 |



|   |    |       |     |       |     |           |     |
|---|----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 4 | 64 | 0.56  | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 9.42e-06  | 0.0 |
| 4 | 65 | 0.54  | 0.0 | -4.25 | 0.0 | 3.98e-05  | 0.0 |
| 4 | 66 | 1.11  | 0.0 | -4.77 | 0.0 | 6.54e-04  | 0.0 |
| 4 | 67 | 0.32  | 0.0 | -4.27 | 0.0 | -3.27e-04 | 0.0 |
| 4 | 68 | 1.33  | 0.0 | -4.62 | 0.0 | 1.04e-03  | 0.0 |
| 4 | 69 | 0.54  | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 4.87e-05  | 0.0 |
| 4 | 70 | -0.09 | 0.0 | -3.74 | 0.0 | -7.02e-04 | 0.0 |
| 4 | 71 | 0.55  | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 6.86e-05  | 0.0 |
| 4 | 72 | 0.02  | 0.0 | -3.75 | 0.0 | -5.71e-04 | 0.0 |
| 4 | 73 | 0.44  | 0.0 | -4.04 | 0.0 | -6.24e-05 | 0.0 |
| 4 | 74 | 0.44  | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -7.82e-05 | 0.0 |
| 4 | 75 | 1.88  | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 1.66e-03  | 0.0 |
| 4 | 76 | 6.58  | 0.0 | -8.01 | 0.0 | 7.56e-03  | 0.0 |
| 4 | 77 | 1.99  | 0.0 | -5.49 | 0.0 | 1.79e-03  | 0.0 |
| 4 | 78 | 6.46  | 0.0 | -7.99 | 0.0 | 7.43e-03  | 0.0 |
| 4 | 79 | 6.47  | 0.0 | -7.69 | 0.0 | 7.49e-03  | 0.0 |
| 5 | 1  | 0.05  | 0.0 | -5.64 | 0.0 | 1.03e-03  | 0.0 |
| 5 | 2  | 0.05  | 0.0 | -5.61 | 0.0 | 9.96e-04  | 0.0 |
| 5 | 3  | 0.07  | 0.0 | -5.49 | 0.0 | 1.04e-03  | 0.0 |
| 5 | 4  | 0.07  | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 1.01e-03  | 0.0 |
| 5 | 5  | 1.91  | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 3.31e-03  | 0.0 |
| 5 | 6  | 2.02  | 0.0 | -4.08 | 0.0 | 3.41e-03  | 0.0 |
| 5 | 7  | 2.00  | 0.0 | -3.86 | 0.0 | 3.33e-03  | 0.0 |
| 5 | 8  | 0.93  | 0.0 | -4.84 | 0.0 | 1.92e-03  | 0.0 |
| 5 | 9  | 1.03  | 0.0 | -4.74 | 0.0 | 2.02e-03  | 0.0 |
| 5 | 10 | 1.01  | 0.0 | -4.52 | 0.0 | 1.95e-03  | 0.0 |
| 5 | 11 | -0.09 | 0.0 | -5.67 | 0.0 | 8.42e-04  | 0.0 |
| 5 | 12 | -0.08 | 0.0 | -5.64 | 0.0 | 8.09e-04  | 0.0 |
| 5 | 13 | -0.11 | 0.0 | -5.52 | 0.0 | 7.87e-04  | 0.0 |
| 5 | 14 | -0.11 | 0.0 | -5.50 | 0.0 | 7.62e-04  | 0.0 |
| 5 | 15 | 2.04  | 0.0 | -4.14 | 0.0 | 3.49e-03  | 0.0 |
| 5 | 16 | 2.15  | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 3.60e-03  | 0.0 |
| 5 | 17 | 2.13  | 0.0 | -3.83 | 0.0 | 3.52e-03  | 0.0 |
| 5 | 18 | 1.11  | 0.0 | -4.80 | 0.0 | 2.17e-03  | 0.0 |
| 5 | 19 | 1.21  | 0.0 | -4.71 | 0.0 | 2.27e-03  | 0.0 |
| 5 | 20 | 1.20  | 0.0 | -4.49 | 0.0 | 2.20e-03  | 0.0 |
| 5 | 21 | 1.85  | 0.0 | -4.32 | 0.0 | 3.19e-03  | 0.0 |
| 5 | 22 | 0.91  | 0.0 | -4.98 | 0.0 | 1.87e-03  | 0.0 |
| 5 | 23 | 2.14  | 0.0 | -2.34 | 0.0 | 3.33e-03  | 0.0 |
| 5 | 24 | 1.21  | 0.0 | -3.01 | 0.0 | 2.04e-03  | 0.0 |
| 5 | 25 | 1.90  | 0.0 | -4.55 | 0.0 | 3.28e-03  | 0.0 |
| 5 | 26 | 1.81  | 0.0 | -4.63 | 0.0 | 3.10e-03  | 0.0 |
| 5 | 27 | 0.82  | 0.0 | -5.19 | 0.0 | 1.80e-03  | 0.0 |
| 5 | 28 | 1.19  | 0.0 | -4.86 | 0.0 | 2.30e-03  | 0.0 |
| 5 | 29 | 2.13  | 0.0 | -3.66 | 0.0 | 3.53e-03  | 0.0 |
| 5 | 30 | 0.99  | 0.0 | -3.98 | 0.0 | 1.87e-03  | 0.0 |
| 5 | 31 | 0.99  | 0.0 | -3.96 | 0.0 | 1.84e-03  | 0.0 |
| 5 | 32 | 0.99  | 0.0 | -3.73 | 0.0 | 1.79e-03  | 0.0 |
| 5 | 33 | 1.90  | 0.0 | -4.21 | 0.0 | 3.14e-03  | 0.0 |
| 5 | 34 | 0.05  | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 7.24e-04  | 0.0 |
| 5 | 35 | 0.19  | 0.0 | -3.95 | 0.0 | 8.80e-04  | 0.0 |
| 5 | 36 | 0.49  | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.18e-03  | 0.0 |
| 5 | 37 | 0.57  | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 1.26e-03  | 0.0 |
| 5 | 38 | 0.56  | 0.0 | -3.48 | 0.0 | 1.20e-03  | 0.0 |
| 5 | 39 | -0.06 | 0.0 | -4.08 | 0.0 | 5.68e-04  | 0.0 |
| 5 | 40 | -0.06 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 5.49e-04  | 0.0 |
| 5 | 41 | 0.61  | 0.0 | -3.69 | 0.0 | 1.34e-03  | 0.0 |
| 5 | 42 | 0.69  | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.42e-03  | 0.0 |
| 5 | 43 | 0.67  | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 1.36e-03  | 0.0 |



|   |    |           |     |       |     |           |     |
|---|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 5 | 44 | 0.59      | 0.0 | -3.74 | 0.0 | 1.27e-03  | 0.0 |
| 5 | 45 | 0.67      | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 1.37e-03  | 0.0 |
| 5 | 46 | 0.05      | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 7.55e-04  | 0.0 |
| 5 | 47 | 0.05      | 0.0 | -4.15 | 0.0 | 7.30e-04  | 0.0 |
| 5 | 48 | 0.07      | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 7.66e-04  | 0.0 |
| 5 | 49 | 0.07      | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 7.47e-04  | 0.0 |
| 5 | 50 | 1.21      | 0.0 | -3.22 | 0.0 | 2.17e-03  | 0.0 |
| 5 | 51 | 1.29      | 0.0 | -3.15 | 0.0 | 2.25e-03  | 0.0 |
| 5 | 52 | 1.27      | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 2.19e-03  | 0.0 |
| 5 | 53 | 0.48      | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.14e-03  | 0.0 |
| 5 | 54 | 0.56      | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 1.22e-03  | 0.0 |
| 5 | 55 | 0.54      | 0.0 | -3.48 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 5 | 56 | -0.01     | 0.0 | -4.18 | 0.0 | 6.76e-04  | 0.0 |
| 5 | 57 | -8.94e-03 | 0.0 | -4.16 | 0.0 | 6.51e-04  | 0.0 |
| 5 | 58 | -0.03     | 0.0 | -4.08 | 0.0 | 6.33e-04  | 0.0 |
| 5 | 59 | -0.03     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 6.15e-04  | 0.0 |
| 5 | 60 | 1.32      | 0.0 | -3.20 | 0.0 | 2.33e-03  | 0.0 |
| 5 | 61 | 1.40      | 0.0 | -3.13 | 0.0 | 2.41e-03  | 0.0 |
| 5 | 62 | 1.38      | 0.0 | -2.97 | 0.0 | 2.35e-03  | 0.0 |
| 5 | 63 | 0.63      | 0.0 | -3.68 | 0.0 | 1.35e-03  | 0.0 |
| 5 | 64 | 0.71      | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.43e-03  | 0.0 |
| 5 | 65 | 0.69      | 0.0 | -3.45 | 0.0 | 1.37e-03  | 0.0 |
| 5 | 66 | 1.17      | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 2.10e-03  | 0.0 |
| 5 | 67 | 0.48      | 0.0 | -3.81 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 5 | 68 | 1.38      | 0.0 | -2.84 | 0.0 | 2.36e-03  | 0.0 |
| 5 | 69 | 0.69      | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 1.41e-03  | 0.0 |
| 5 | 70 | 0.05      | 0.0 | -3.73 | 0.0 | 6.19e-04  | 0.0 |
| 5 | 71 | 0.44      | 0.0 | -3.43 | 0.0 | 1.02e-03  | 0.0 |
| 5 | 72 | -0.05     | 0.0 | -3.75 | 0.0 | 4.77e-04  | 0.0 |
| 5 | 73 | 0.54      | 0.0 | -3.41 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 5 | 74 | 0.54      | 0.0 | -3.42 | 0.0 | 1.20e-03  | 0.0 |
| 5 | 75 | 1.88      | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 3.10e-03  | 0.0 |
| 5 | 76 | 6.07      | 0.0 | 0.26  | 0.0 | 8.52e-03  | 0.0 |
| 5 | 77 | 1.78      | 0.0 | -3.01 | 0.0 | 2.96e-03  | 0.0 |
| 5 | 78 | 6.17      | 0.0 | 0.28  | 0.0 | 8.66e-03  | 0.0 |
| 5 | 79 | 6.17      | 0.0 | 0.57  | 0.0 | 8.64e-03  | 0.0 |
| 6 | 1  | -0.05     | 0.0 | -5.62 | 0.0 | -7.81e-04 | 0.0 |
| 6 | 2  | -0.05     | 0.0 | -5.59 | 0.0 | -7.62e-04 | 0.0 |
| 6 | 3  | -0.05     | 0.0 | -5.47 | 0.0 | -7.45e-04 | 0.0 |
| 6 | 4  | -0.05     | 0.0 | -5.45 | 0.0 | -7.31e-04 | 0.0 |
| 6 | 5  | 0.30      | 0.0 | -4.15 | 0.0 | 1.93e-03  | 0.0 |
| 6 | 6  | 0.32      | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 2.09e-03  | 0.0 |
| 6 | 7  | 0.32      | 0.0 | -3.84 | 0.0 | 2.11e-03  | 0.0 |
| 6 | 8  | 0.16      | 0.0 | -4.82 | 0.0 | 5.89e-04  | 0.0 |
| 6 | 9  | 0.18      | 0.0 | -4.73 | 0.0 | 7.50e-04  | 0.0 |
| 6 | 10 | 0.18      | 0.0 | -4.51 | 0.0 | 7.72e-04  | 0.0 |
| 6 | 11 | -0.06     | 0.0 | -5.65 | 0.0 | -9.57e-04 | 0.0 |
| 6 | 12 | -0.06     | 0.0 | -5.62 | 0.0 | -9.38e-04 | 0.0 |
| 6 | 13 | -0.06     | 0.0 | -5.51 | 0.0 | -9.80e-04 | 0.0 |
| 6 | 14 | -0.06     | 0.0 | -5.48 | 0.0 | -9.66e-04 | 0.0 |
| 6 | 15 | 0.31      | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 2.10e-03  | 0.0 |
| 6 | 16 | 0.33      | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 2.26e-03  | 0.0 |
| 6 | 17 | 0.33      | 0.0 | -3.82 | 0.0 | 2.28e-03  | 0.0 |
| 6 | 18 | 0.18      | 0.0 | -4.78 | 0.0 | 8.24e-04  | 0.0 |
| 6 | 19 | 0.20      | 0.0 | -4.69 | 0.0 | 9.85e-04  | 0.0 |
| 6 | 20 | 0.20      | 0.0 | -4.47 | 0.0 | 1.01e-03  | 0.0 |
| 6 | 21 | 0.29      | 0.0 | -4.30 | 0.0 | 1.80e-03  | 0.0 |
| 6 | 22 | 0.16      | 0.0 | -4.96 | 0.0 | 5.18e-04  | 0.0 |
| 6 | 23 | 0.34      | 0.0 | -2.33 | 0.0 | 2.45e-03  | 0.0 |



|   |    |           |     |       |     |           |     |
|---|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 6 | 24 | 0.20      | 0.0 | -3.00 | 0.0 | 1.11e-03  | 0.0 |
| 6 | 25 | 0.30      | 0.0 | -4.53 | 0.0 | 1.91e-03  | 0.0 |
| 6 | 26 | 0.30      | 0.0 | -4.61 | 0.0 | 1.76e-03  | 0.0 |
| 6 | 27 | 0.15      | 0.0 | -5.17 | 0.0 | 3.19e-04  | 0.0 |
| 6 | 28 | 0.19      | 0.0 | -4.84 | 0.0 | 8.93e-04  | 0.0 |
| 6 | 29 | 0.33      | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 2.24e-03  | 0.0 |
| 6 | 30 | 0.12      | 0.0 | -3.97 | 0.0 | 1.02e-03  | 0.0 |
| 6 | 31 | 0.12      | 0.0 | -3.94 | 0.0 | 1.04e-03  | 0.0 |
| 6 | 32 | 0.12      | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.09e-03  | 0.0 |
| 6 | 33 | 0.31      | 0.0 | -4.20 | 0.0 | 1.91e-03  | 0.0 |
| 6 | 34 | -0.03     | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -5.20e-04 | 0.0 |
| 6 | 35 | -3.52e-03 | 0.0 | -3.94 | 0.0 | -3.12e-04 | 0.0 |
| 6 | 36 | 0.08      | 0.0 | -3.70 | 0.0 | 1.74e-04  | 0.0 |
| 6 | 37 | 0.10      | 0.0 | -3.63 | 0.0 | 2.93e-04  | 0.0 |
| 6 | 38 | 0.09      | 0.0 | -3.47 | 0.0 | 3.10e-04  | 0.0 |
| 6 | 39 | -0.04     | 0.0 | -4.07 | 0.0 | -6.66e-04 | 0.0 |
| 6 | 40 | -0.04     | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -6.56e-04 | 0.0 |
| 6 | 41 | 0.09      | 0.0 | -3.68 | 0.0 | 3.20e-04  | 0.0 |
| 6 | 42 | 0.10      | 0.0 | -3.61 | 0.0 | 4.39e-04  | 0.0 |
| 6 | 43 | 0.10      | 0.0 | -3.45 | 0.0 | 4.56e-04  | 0.0 |
| 6 | 44 | 0.10      | 0.0 | -3.72 | 0.0 | 2.69e-04  | 0.0 |
| 6 | 45 | 0.10      | 0.0 | -3.32 | 0.0 | 4.12e-04  | 0.0 |
| 6 | 46 | -0.03     | 0.0 | -4.16 | 0.0 | -5.47e-04 | 0.0 |
| 6 | 47 | -0.03     | 0.0 | -4.14 | 0.0 | -5.33e-04 | 0.0 |
| 6 | 48 | -0.03     | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -5.21e-04 | 0.0 |
| 6 | 49 | -0.03     | 0.0 | -4.03 | 0.0 | -5.10e-04 | 0.0 |
| 6 | 50 | 0.18      | 0.0 | -3.21 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 6 | 51 | 0.20      | 0.0 | -3.14 | 0.0 | 1.28e-03  | 0.0 |
| 6 | 52 | 0.19      | 0.0 | -2.98 | 0.0 | 1.30e-03  | 0.0 |
| 6 | 53 | 0.08      | 0.0 | -3.70 | 0.0 | 1.74e-04  | 0.0 |
| 6 | 54 | 0.10      | 0.0 | -3.63 | 0.0 | 2.94e-04  | 0.0 |
| 6 | 55 | 0.09      | 0.0 | -3.47 | 0.0 | 3.11e-04  | 0.0 |
| 6 | 56 | -0.04     | 0.0 | -4.17 | 0.0 | -6.22e-04 | 0.0 |
| 6 | 57 | -0.04     | 0.0 | -4.15 | 0.0 | -6.08e-04 | 0.0 |
| 6 | 58 | -0.04     | 0.0 | -4.07 | 0.0 | -6.45e-04 | 0.0 |
| 6 | 59 | -0.04     | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -6.35e-04 | 0.0 |
| 6 | 60 | 0.19      | 0.0 | -3.19 | 0.0 | 1.31e-03  | 0.0 |
| 6 | 61 | 0.21      | 0.0 | -3.12 | 0.0 | 1.43e-03  | 0.0 |
| 6 | 62 | 0.20      | 0.0 | -2.96 | 0.0 | 1.45e-03  | 0.0 |
| 6 | 63 | 0.09      | 0.0 | -3.67 | 0.0 | 3.70e-04  | 0.0 |
| 6 | 64 | 0.11      | 0.0 | -3.60 | 0.0 | 4.90e-04  | 0.0 |
| 6 | 65 | 0.10      | 0.0 | -3.44 | 0.0 | 5.06e-04  | 0.0 |
| 6 | 66 | 0.18      | 0.0 | -3.32 | 0.0 | 1.08e-03  | 0.0 |
| 6 | 67 | 0.08      | 0.0 | -3.80 | 0.0 | 1.43e-04  | 0.0 |
| 6 | 68 | 0.20      | 0.0 | -2.83 | 0.0 | 1.40e-03  | 0.0 |
| 6 | 69 | 0.10      | 0.0 | -3.32 | 0.0 | 4.12e-04  | 0.0 |
| 6 | 70 | -0.03     | 0.0 | -3.72 | 0.0 | -4.40e-04 | 0.0 |
| 6 | 71 | 0.07      | 0.0 | -3.41 | 0.0 | 1.65e-04  | 0.0 |
| 6 | 72 | -0.03     | 0.0 | -3.74 | 0.0 | -5.73e-04 | 0.0 |
| 6 | 73 | 0.08      | 0.0 | -3.40 | 0.0 | 2.99e-04  | 0.0 |
| 6 | 74 | 0.08      | 0.0 | -3.40 | 0.0 | 2.36e-04  | 0.0 |
| 6 | 75 | 0.27      | 0.0 | -2.97 | 0.0 | 2.05e-03  | 0.0 |
| 6 | 76 | 0.97      | 0.0 | 0.27  | 0.0 | 8.00e-03  | 0.0 |
| 6 | 77 | 0.26      | 0.0 | -2.99 | 0.0 | 1.92e-03  | 0.0 |
| 6 | 78 | 0.98      | 0.0 | 0.29  | 0.0 | 8.13e-03  | 0.0 |
| 6 | 79 | 0.98      | 0.0 | 0.58  | 0.0 | 8.13e-03  | 0.0 |
| 7 | 1  | 0.05      | 0.0 | -5.62 | 0.0 | 7.81e-04  | 0.0 |
| 7 | 2  | 0.05      | 0.0 | -5.59 | 0.0 | 7.62e-04  | 0.0 |
| 7 | 3  | 0.05      | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 7.45e-04  | 0.0 |



|   |    |      |     |       |     |          |     |
|---|----|------|-----|-------|-----|----------|-----|
| 7 | 4  | 0.05 | 0.0 | -5.45 | 0.0 | 7.31e-04 | 0.0 |
| 7 | 5  | 0.39 | 0.0 | -6.80 | 0.0 | 3.47e-03 | 0.0 |
| 7 | 6  | 0.41 | 0.0 | -6.85 | 0.0 | 3.59e-03 | 0.0 |
| 7 | 7  | 0.40 | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 3.51e-03 | 0.0 |
| 7 | 8  | 0.26 | 0.0 | -6.14 | 0.0 | 2.13e-03 | 0.0 |
| 7 | 9  | 0.28 | 0.0 | -6.18 | 0.0 | 2.25e-03 | 0.0 |
| 7 | 10 | 0.27 | 0.0 | -5.94 | 0.0 | 2.18e-03 | 0.0 |
| 7 | 11 | 0.06 | 0.0 | -5.65 | 0.0 | 9.57e-04 | 0.0 |
| 7 | 12 | 0.06 | 0.0 | -5.62 | 0.0 | 9.38e-04 | 0.0 |
| 7 | 13 | 0.06 | 0.0 | -5.51 | 0.0 | 9.80e-04 | 0.0 |
| 7 | 14 | 0.06 | 0.0 | -5.48 | 0.0 | 9.66e-04 | 0.0 |
| 7 | 15 | 0.38 | 0.0 | -6.77 | 0.0 | 3.29e-03 | 0.0 |
| 7 | 16 | 0.40 | 0.0 | -6.82 | 0.0 | 3.42e-03 | 0.0 |
| 7 | 17 | 0.39 | 0.0 | -6.58 | 0.0 | 3.34e-03 | 0.0 |
| 7 | 18 | 0.24 | 0.0 | -6.10 | 0.0 | 1.90e-03 | 0.0 |
| 7 | 19 | 0.26 | 0.0 | -6.15 | 0.0 | 2.02e-03 | 0.0 |
| 7 | 20 | 0.25 | 0.0 | -5.91 | 0.0 | 1.94e-03 | 0.0 |
| 7 | 21 | 0.37 | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 2.98e-03 | 0.0 |
| 7 | 22 | 0.23 | 0.0 | -5.93 | 0.0 | 1.58e-03 | 0.0 |
| 7 | 23 | 0.38 | 0.0 | -5.09 | 0.0 | 3.18e-03 | 0.0 |
| 7 | 24 | 0.24 | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 1.84e-03 | 0.0 |
| 7 | 25 | 0.39 | 0.0 | -7.10 | 0.0 | 3.38e-03 | 0.0 |
| 7 | 26 | 0.39 | 0.0 | -6.97 | 0.0 | 3.20e-03 | 0.0 |
| 7 | 27 | 0.23 | 0.0 | -6.02 | 0.0 | 1.58e-03 | 0.0 |
| 7 | 28 | 0.27 | 0.0 | -6.30 | 0.0 | 2.11e-03 | 0.0 |
| 7 | 29 | 0.40 | 0.0 | -6.40 | 0.0 | 3.39e-03 | 0.0 |
| 7 | 30 | 0.17 | 0.0 | -5.45 | 0.0 | 1.92e-03 | 0.0 |
| 7 | 31 | 0.17 | 0.0 | -5.43 | 0.0 | 1.89e-03 | 0.0 |
| 7 | 32 | 0.16 | 0.0 | -5.20 | 0.0 | 1.85e-03 | 0.0 |
| 7 | 33 | 0.37 | 0.0 | -6.53 | 0.0 | 3.00e-03 | 0.0 |
| 7 | 34 | 0.03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 5.20e-04 | 0.0 |
| 7 | 35 | 0.06 | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 6.94e-04 | 0.0 |
| 7 | 36 | 0.15 | 0.0 | -4.41 | 0.0 | 1.29e-03 | 0.0 |
| 7 | 37 | 0.16 | 0.0 | -4.45 | 0.0 | 1.38e-03 | 0.0 |
| 7 | 38 | 0.15 | 0.0 | -4.27 | 0.0 | 1.33e-03 | 0.0 |
| 7 | 39 | 0.04 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 6.66e-04 | 0.0 |
| 7 | 40 | 0.04 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 6.56e-04 | 0.0 |
| 7 | 41 | 0.14 | 0.0 | -4.39 | 0.0 | 1.15e-03 | 0.0 |
| 7 | 42 | 0.15 | 0.0 | -4.42 | 0.0 | 1.24e-03 | 0.0 |
| 7 | 43 | 0.15 | 0.0 | -4.24 | 0.0 | 1.18e-03 | 0.0 |
| 7 | 44 | 0.15 | 0.0 | -4.34 | 0.0 | 1.08e-03 | 0.0 |
| 7 | 45 | 0.15 | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 1.23e-03 | 0.0 |
| 7 | 46 | 0.03 | 0.0 | -4.16 | 0.0 | 5.47e-04 | 0.0 |
| 7 | 47 | 0.03 | 0.0 | -4.14 | 0.0 | 5.33e-04 | 0.0 |
| 7 | 48 | 0.03 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 5.21e-04 | 0.0 |
| 7 | 49 | 0.03 | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 5.10e-04 | 0.0 |
| 7 | 50 | 0.25 | 0.0 | -4.90 | 0.0 | 2.28e-03 | 0.0 |
| 7 | 51 | 0.26 | 0.0 | -4.94 | 0.0 | 2.37e-03 | 0.0 |
| 7 | 52 | 0.26 | 0.0 | -4.76 | 0.0 | 2.32e-03 | 0.0 |
| 7 | 53 | 0.15 | 0.0 | -4.41 | 0.0 | 1.29e-03 | 0.0 |
| 7 | 54 | 0.16 | 0.0 | -4.45 | 0.0 | 1.38e-03 | 0.0 |
| 7 | 55 | 0.15 | 0.0 | -4.27 | 0.0 | 1.33e-03 | 0.0 |
| 7 | 56 | 0.04 | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 6.22e-04 | 0.0 |
| 7 | 57 | 0.04 | 0.0 | -4.15 | 0.0 | 6.08e-04 | 0.0 |
| 7 | 58 | 0.04 | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 6.45e-04 | 0.0 |
| 7 | 59 | 0.04 | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 6.35e-04 | 0.0 |
| 7 | 60 | 0.24 | 0.0 | -4.88 | 0.0 | 2.14e-03 | 0.0 |
| 7 | 61 | 0.25 | 0.0 | -4.92 | 0.0 | 2.23e-03 | 0.0 |
| 7 | 62 | 0.25 | 0.0 | -4.74 | 0.0 | 2.17e-03 | 0.0 |



|   |    |       |     |       |     |           |     |
|---|----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 7 | 63 | 0.14  | 0.0 | -4.38 | 0.0 | 1.10e-03  | 0.0 |
| 7 | 64 | 0.15  | 0.0 | -4.42 | 0.0 | 1.19e-03  | 0.0 |
| 7 | 65 | 0.14  | 0.0 | -4.24 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 7 | 66 | 0.23  | 0.0 | -4.75 | 0.0 | 1.91e-03  | 0.0 |
| 7 | 67 | 0.12  | 0.0 | -4.25 | 0.0 | 8.65e-04  | 0.0 |
| 7 | 68 | 0.25  | 0.0 | -4.61 | 0.0 | 2.22e-03  | 0.0 |
| 7 | 69 | 0.15  | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 1.23e-03  | 0.0 |
| 7 | 70 | 0.03  | 0.0 | -3.72 | 0.0 | 4.40e-04  | 0.0 |
| 7 | 71 | 0.13  | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 7 | 72 | 0.03  | 0.0 | -3.74 | 0.0 | 5.73e-04  | 0.0 |
| 7 | 73 | 0.12  | 0.0 | -4.02 | 0.0 | 9.97e-04  | 0.0 |
| 7 | 74 | 0.13  | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 1.06e-03  | 0.0 |
| 7 | 75 | 0.32  | 0.0 | -5.45 | 0.0 | 2.97e-03  | 0.0 |
| 7 | 76 | 1.01  | 0.0 | -7.99 | 0.0 | 8.77e-03  | 0.0 |
| 7 | 77 | 0.33  | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 3.11e-03  | 0.0 |
| 7 | 78 | 1.00  | 0.0 | -7.97 | 0.0 | 8.63e-03  | 0.0 |
| 7 | 79 | 1.00  | 0.0 | -7.68 | 0.0 | 8.63e-03  | 0.0 |
| 8 | 1  | -0.05 | 0.0 | -5.64 | 0.0 | -1.03e-03 | 0.0 |
| 8 | 2  | -0.05 | 0.0 | -5.61 | 0.0 | -9.96e-04 | 0.0 |
| 8 | 3  | -0.07 | 0.0 | -5.49 | 0.0 | -1.04e-03 | 0.0 |
| 8 | 4  | -0.07 | 0.0 | -5.47 | 0.0 | -1.01e-03 | 0.0 |
| 8 | 5  | 2.06  | 0.0 | -6.82 | 0.0 | 1.93e-03  | 0.0 |
| 8 | 6  | 2.17  | 0.0 | -6.87 | 0.0 | 2.10e-03  | 0.0 |
| 8 | 7  | 2.14  | 0.0 | -6.62 | 0.0 | 2.13e-03  | 0.0 |
| 8 | 8  | 1.12  | 0.0 | -6.15 | 0.0 | 6.47e-04  | 0.0 |
| 8 | 9  | 1.23  | 0.0 | -6.20 | 0.0 | 8.12e-04  | 0.0 |
| 8 | 10 | 1.20  | 0.0 | -5.96 | 0.0 | 8.41e-04  | 0.0 |
| 8 | 11 | 0.09  | 0.0 | -5.67 | 0.0 | -8.42e-04 | 0.0 |
| 8 | 12 | 0.08  | 0.0 | -5.64 | 0.0 | -8.09e-04 | 0.0 |
| 8 | 13 | 0.11  | 0.0 | -5.52 | 0.0 | -7.87e-04 | 0.0 |
| 8 | 14 | 0.11  | 0.0 | -5.50 | 0.0 | -7.62e-04 | 0.0 |
| 8 | 15 | 1.93  | 0.0 | -6.79 | 0.0 | 1.74e-03  | 0.0 |
| 8 | 16 | 2.03  | 0.0 | -6.84 | 0.0 | 1.91e-03  | 0.0 |
| 8 | 17 | 2.01  | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 1.94e-03  | 0.0 |
| 8 | 18 | 0.94  | 0.0 | -6.12 | 0.0 | 3.96e-04  | 0.0 |
| 8 | 19 | 1.05  | 0.0 | -6.17 | 0.0 | 5.61e-04  | 0.0 |
| 8 | 20 | 1.02  | 0.0 | -5.92 | 0.0 | 5.91e-04  | 0.0 |
| 8 | 21 | 1.73  | 0.0 | -6.62 | 0.0 | 1.46e-03  | 0.0 |
| 8 | 22 | 0.75  | 0.0 | -5.94 | 0.0 | 1.09e-04  | 0.0 |
| 8 | 23 | 1.99  | 0.0 | -5.10 | 0.0 | 2.13e-03  | 0.0 |
| 8 | 24 | 1.01  | 0.0 | -4.44 | 0.0 | 7.45e-04  | 0.0 |
| 8 | 25 | 1.99  | 0.0 | -7.12 | 0.0 | 1.80e-03  | 0.0 |
| 8 | 26 | 1.89  | 0.0 | -6.99 | 0.0 | 1.66e-03  | 0.0 |
| 8 | 27 | 0.71  | 0.0 | -6.04 | 0.0 | -1.74e-05 | 0.0 |
| 8 | 28 | 1.07  | 0.0 | -6.32 | 0.0 | 5.40e-04  | 0.0 |
| 8 | 29 | 2.01  | 0.0 | -6.42 | 0.0 | 1.93e-03  | 0.0 |
| 8 | 30 | 1.11  | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 1.07e-03  | 0.0 |
| 8 | 31 | 1.10  | 0.0 | -5.44 | 0.0 | 1.10e-03  | 0.0 |
| 8 | 32 | 1.10  | 0.0 | -5.21 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 8 | 33 | 1.77  | 0.0 | -6.54 | 0.0 | 1.57e-03  | 0.0 |
| 8 | 34 | -0.05 | 0.0 | -4.06 | 0.0 | -7.24e-04 | 0.0 |
| 8 | 35 | 0.09  | 0.0 | -4.14 | 0.0 | -5.16e-04 | 0.0 |
| 8 | 36 | 0.61  | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 2.02e-04  | 0.0 |
| 8 | 37 | 0.69  | 0.0 | -4.46 | 0.0 | 3.24e-04  | 0.0 |
| 8 | 38 | 0.67  | 0.0 | -4.28 | 0.0 | 3.46e-04  | 0.0 |
| 8 | 39 | 0.06  | 0.0 | -4.08 | 0.0 | -5.68e-04 | 0.0 |
| 8 | 40 | 0.06  | 0.0 | -4.07 | 0.0 | -5.49e-04 | 0.0 |
| 8 | 41 | 0.50  | 0.0 | -4.40 | 0.0 | 4.60e-05  | 0.0 |
| 8 | 42 | 0.58  | 0.0 | -4.44 | 0.0 | 1.69e-04  | 0.0 |



|   |    |          |     |       |     |           |     |
|---|----|----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 8 | 43 | 0.56     | 0.0 | -4.26 | 0.0 | 1.91e-04  | 0.0 |
| 8 | 44 | 0.48     | 0.0 | -4.36 | 0.0 | 1.93e-06  | 0.0 |
| 8 | 45 | 0.56     | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 1.77e-04  | 0.0 |
| 8 | 46 | -0.05    | 0.0 | -4.17 | 0.0 | -7.55e-04 | 0.0 |
| 8 | 47 | -0.05    | 0.0 | -4.15 | 0.0 | -7.30e-04 | 0.0 |
| 8 | 48 | -0.07    | 0.0 | -4.06 | 0.0 | -7.66e-04 | 0.0 |
| 8 | 49 | -0.07    | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -7.47e-04 | 0.0 |
| 8 | 50 | 1.32     | 0.0 | -4.92 | 0.0 | 1.19e-03  | 0.0 |
| 8 | 51 | 1.40     | 0.0 | -4.95 | 0.0 | 1.31e-03  | 0.0 |
| 8 | 52 | 1.38     | 0.0 | -4.77 | 0.0 | 1.34e-03  | 0.0 |
| 8 | 53 | 0.63     | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 2.44e-04  | 0.0 |
| 8 | 54 | 0.71     | 0.0 | -4.46 | 0.0 | 3.67e-04  | 0.0 |
| 8 | 55 | 0.69     | 0.0 | -4.28 | 0.0 | 3.89e-04  | 0.0 |
| 8 | 56 | 0.01     | 0.0 | -4.18 | 0.0 | -6.76e-04 | 0.0 |
| 8 | 57 | 8.94e-03 | 0.0 | -4.16 | 0.0 | -6.51e-04 | 0.0 |
| 8 | 58 | 0.03     | 0.0 | -4.08 | 0.0 | -6.33e-04 | 0.0 |
| 8 | 59 | 0.03     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | -6.15e-04 | 0.0 |
| 8 | 60 | 1.21     | 0.0 | -4.90 | 0.0 | 1.03e-03  | 0.0 |
| 8 | 61 | 1.29     | 0.0 | -4.93 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 8 | 62 | 1.27     | 0.0 | -4.75 | 0.0 | 1.18e-03  | 0.0 |
| 8 | 63 | 0.48     | 0.0 | -4.40 | 0.0 | 3.52e-05  | 0.0 |
| 8 | 64 | 0.56     | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 1.58e-04  | 0.0 |
| 8 | 65 | 0.54     | 0.0 | -4.25 | 0.0 | 1.80e-04  | 0.0 |
| 8 | 66 | 1.06     | 0.0 | -4.77 | 0.0 | 8.22e-04  | 0.0 |
| 8 | 67 | 0.33     | 0.0 | -4.27 | 0.0 | -1.78e-04 | 0.0 |
| 8 | 68 | 1.27     | 0.0 | -4.62 | 0.0 | 1.17e-03  | 0.0 |
| 8 | 69 | 0.54     | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 1.35e-04  | 0.0 |
| 8 | 70 | -0.05    | 0.0 | -3.73 | 0.0 | -6.19e-04 | 0.0 |
| 8 | 71 | 0.54     | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 2.00e-04  | 0.0 |
| 8 | 72 | 0.05     | 0.0 | -3.75 | 0.0 | -4.77e-04 | 0.0 |
| 8 | 73 | 0.44     | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 5.79e-05  | 0.0 |
| 8 | 74 | 0.44     | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 1.86e-05  | 0.0 |
| 8 | 75 | 1.78     | 0.0 | -5.47 | 0.0 | 1.82e-03  | 0.0 |
| 8 | 76 | 6.15     | 0.0 | -8.01 | 0.0 | 7.89e-03  | 0.0 |
| 8 | 77 | 1.88     | 0.0 | -5.49 | 0.0 | 1.97e-03  | 0.0 |
| 8 | 78 | 6.04     | 0.0 | -7.99 | 0.0 | 7.75e-03  | 0.0 |
| 8 | 79 | 6.04     | 0.0 | -7.69 | 0.0 | 7.77e-03  | 0.0 |
| 9 | 1  | -0.11    | 0.0 | -5.71 | 0.0 | -1.29e-03 | 0.0 |
| 9 | 2  | -0.11    | 0.0 | -5.68 | 0.0 | -1.24e-03 | 0.0 |
| 9 | 3  | -0.13    | 0.0 | -5.56 | 0.0 | -1.25e-03 | 0.0 |
| 9 | 4  | -0.13    | 0.0 | -5.54 | 0.0 | -1.21e-03 | 0.0 |
| 9 | 5  | 2.16     | 0.0 | -6.74 | 0.0 | 1.46e-03  | 0.0 |
| 9 | 6  | 2.28     | 0.0 | -6.78 | 0.0 | 1.63e-03  | 0.0 |
| 9 | 7  | 2.25     | 0.0 | -6.53 | 0.0 | 1.68e-03  | 0.0 |
| 9 | 8  | 1.15     | 0.0 | -6.14 | 0.0 | 2.14e-04  | 0.0 |
| 9 | 9  | 1.27     | 0.0 | -6.18 | 0.0 | 3.87e-04  | 0.0 |
| 9 | 10 | 1.24     | 0.0 | -5.93 | 0.0 | 4.37e-04  | 0.0 |
| 9 | 11 | 0.04     | 0.0 | -5.73 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |
| 9 | 12 | 0.04     | 0.0 | -5.70 | 0.0 | -1.08e-03 | 0.0 |
| 9 | 13 | 0.06     | 0.0 | -5.58 | 0.0 | -1.04e-03 | 0.0 |
| 9 | 14 | 0.06     | 0.0 | -5.56 | 0.0 | -1.00e-03 | 0.0 |
| 9 | 15 | 2.02     | 0.0 | -6.72 | 0.0 | 1.30e-03  | 0.0 |
| 9 | 16 | 2.13     | 0.0 | -6.76 | 0.0 | 1.47e-03  | 0.0 |
| 9 | 17 | 2.11     | 0.0 | -6.51 | 0.0 | 1.52e-03  | 0.0 |
| 9 | 18 | 0.96     | 0.0 | -6.12 | 0.0 | 6.09e-06  | 0.0 |
| 9 | 19 | 1.07     | 0.0 | -6.16 | 0.0 | 1.79e-04  | 0.0 |
| 9 | 20 | 1.05     | 0.0 | -5.91 | 0.0 | 2.29e-04  | 0.0 |
| 9 | 21 | 1.81     | 0.0 | -6.56 | 0.0 | 1.02e-03  | 0.0 |
| 9 | 22 | 0.75     | 0.0 | -5.96 | 0.0 | -2.75e-04 | 0.0 |



|    |    |           |     |       |     |           |     |
|----|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 9  | 23 | 2.11      | 0.0 | -5.00 | 0.0 | 1.86e-03  | 0.0 |
| 9  | 24 | 1.05      | 0.0 | -4.41 | 0.0 | 5.75e-04  | 0.0 |
| 9  | 25 | 2.08      | 0.0 | -7.04 | 0.0 | 1.37e-03  | 0.0 |
| 9  | 26 | 1.98      | 0.0 | -6.92 | 0.0 | 1.24e-03  | 0.0 |
| 9  | 27 | 0.70      | 0.0 | -6.07 | 0.0 | -3.99e-04 | 0.0 |
| 9  | 28 | 1.10      | 0.0 | -6.31 | 0.0 | 1.63e-04  | 0.0 |
| 9  | 29 | 2.11      | 0.0 | -6.33 | 0.0 | 1.60e-03  | 0.0 |
| 9  | 30 | 1.16      | 0.0 | -5.43 | 0.0 | 6.99e-04  | 0.0 |
| 9  | 31 | 1.16      | 0.0 | -5.40 | 0.0 | 7.47e-04  | 0.0 |
| 9  | 32 | 1.16      | 0.0 | -5.17 | 0.0 | 8.19e-04  | 0.0 |
| 9  | 33 | 1.85      | 0.0 | -6.48 | 0.0 | 1.24e-03  | 0.0 |
| 9  | 34 | -0.09     | 0.0 | -4.11 | 0.0 | -9.01e-04 | 0.0 |
| 9  | 35 | 0.06      | 0.0 | -4.18 | 0.0 | -6.93e-04 | 0.0 |
| 9  | 36 | 0.62      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | -9.24e-05 | 0.0 |
| 9  | 37 | 0.70      | 0.0 | -4.46 | 0.0 | 3.56e-05  | 0.0 |
| 9  | 38 | 0.69      | 0.0 | -4.27 | 0.0 | 7.30e-05  | 0.0 |
| 9  | 39 | 0.03      | 0.0 | -4.13 | 0.0 | -7.72e-04 | 0.0 |
| 9  | 40 | 0.03      | 0.0 | -4.11 | 0.0 | -7.43e-04 | 0.0 |
| 9  | 41 | 0.50      | 0.0 | -4.42 | 0.0 | -2.22e-04 | 0.0 |
| 9  | 42 | 0.58      | 0.0 | -4.44 | 0.0 | -9.37e-05 | 0.0 |
| 9  | 43 | 0.57      | 0.0 | -4.26 | 0.0 | -5.64e-05 | 0.0 |
| 9  | 44 | 0.48      | 0.0 | -4.37 | 0.0 | -2.69e-04 | 0.0 |
| 9  | 45 | 0.57      | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0 |
| 9  | 46 | -0.09     | 0.0 | -4.23 | 0.0 | -9.45e-04 | 0.0 |
| 9  | 47 | -0.09     | 0.0 | -4.20 | 0.0 | -9.06e-04 | 0.0 |
| 9  | 48 | -0.11     | 0.0 | -4.12 | 0.0 | -9.20e-04 | 0.0 |
| 9  | 49 | -0.11     | 0.0 | -4.10 | 0.0 | -8.91e-04 | 0.0 |
| 9  | 50 | 1.38      | 0.0 | -4.87 | 0.0 | 8.44e-04  | 0.0 |
| 9  | 51 | 1.47      | 0.0 | -4.90 | 0.0 | 9.72e-04  | 0.0 |
| 9  | 52 | 1.45      | 0.0 | -4.71 | 0.0 | 1.01e-03  | 0.0 |
| 9  | 53 | 0.64      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | -7.38e-05 | 0.0 |
| 9  | 54 | 0.72      | 0.0 | -4.46 | 0.0 | 5.43e-05  | 0.0 |
| 9  | 55 | 0.71      | 0.0 | -4.27 | 0.0 | 9.16e-05  | 0.0 |
| 9  | 56 | -0.03     | 0.0 | -4.23 | 0.0 | -8.79e-04 | 0.0 |
| 9  | 57 | -0.03     | 0.0 | -4.21 | 0.0 | -8.40e-04 | 0.0 |
| 9  | 58 | -8.79e-03 | 0.0 | -4.13 | 0.0 | -8.10e-04 | 0.0 |
| 9  | 59 | -8.71e-03 | 0.0 | -4.11 | 0.0 | -7.81e-04 | 0.0 |
| 9  | 60 | 1.26      | 0.0 | -4.86 | 0.0 | 7.15e-04  | 0.0 |
| 9  | 61 | 1.35      | 0.0 | -4.88 | 0.0 | 8.43e-04  | 0.0 |
| 9  | 62 | 1.33      | 0.0 | -4.70 | 0.0 | 8.80e-04  | 0.0 |
| 9  | 63 | 0.48      | 0.0 | -4.41 | 0.0 | -2.47e-04 | 0.0 |
| 9  | 64 | 0.56      | 0.0 | -4.44 | 0.0 | -1.19e-04 | 0.0 |
| 9  | 65 | 0.54      | 0.0 | -4.25 | 0.0 | -8.17e-05 | 0.0 |
| 9  | 66 | 1.11      | 0.0 | -4.74 | 0.0 | 5.06e-04  | 0.0 |
| 9  | 67 | 0.32      | 0.0 | -4.29 | 0.0 | -4.56e-04 | 0.0 |
| 9  | 68 | 1.33      | 0.0 | -4.57 | 0.0 | 9.36e-04  | 0.0 |
| 9  | 69 | 0.54      | 0.0 | -4.13 | 0.0 | -1.93e-05 | 0.0 |
| 9  | 70 | -0.09     | 0.0 | -3.78 | 0.0 | -7.66e-04 | 0.0 |
| 9  | 71 | 0.55      | 0.0 | -4.06 | 0.0 | -4.70e-05 | 0.0 |
| 9  | 72 | 0.02      | 0.0 | -3.79 | 0.0 | -6.47e-04 | 0.0 |
| 9  | 73 | 0.44      | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -1.65e-04 | 0.0 |
| 9  | 74 | 0.44      | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -1.57e-04 | 0.0 |
| 9  | 75 | 1.88      | 0.0 | -5.38 | 0.0 | 1.51e-03  | 0.0 |
| 9  | 76 | 6.58      | 0.0 | -7.60 | 0.0 | 7.24e-03  | 0.0 |
| 9  | 77 | 1.99      | 0.0 | -5.40 | 0.0 | 1.63e-03  | 0.0 |
| 9  | 78 | 6.47      | 0.0 | -7.59 | 0.0 | 7.12e-03  | 0.0 |
| 9  | 79 | 6.47      | 0.0 | -7.29 | 0.0 | 7.21e-03  | 0.0 |
| 10 | 1  | 0.11      | 0.0 | -5.71 | 0.0 | 1.29e-03  | 0.0 |
| 10 | 2  | 0.11      | 0.0 | -5.68 | 0.0 | 1.24e-03  | 0.0 |





|    |    |          |     |       |     |          |     |
|----|----|----------|-----|-------|-----|----------|-----|
| 10 | 3  | 0.13     | 0.0 | -5.56 | 0.0 | 1.25e-03 | 0.0 |
| 10 | 4  | 0.13     | 0.0 | -5.54 | 0.0 | 1.21e-03 | 0.0 |
| 10 | 5  | 2.09     | 0.0 | -4.37 | 0.0 | 3.53e-03 | 0.0 |
| 10 | 6  | 2.21     | 0.0 | -4.28 | 0.0 | 3.62e-03 | 0.0 |
| 10 | 7  | 2.18     | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 3.52e-03 | 0.0 |
| 10 | 8  | 1.04     | 0.0 | -4.96 | 0.0 | 2.24e-03 | 0.0 |
| 10 | 9  | 1.15     | 0.0 | -4.87 | 0.0 | 2.33e-03 | 0.0 |
| 10 | 10 | 1.13     | 0.0 | -4.65 | 0.0 | 2.23e-03 | 0.0 |
| 10 | 11 | -0.04    | 0.0 | -5.73 | 0.0 | 1.13e-03 | 0.0 |
| 10 | 12 | -0.04    | 0.0 | -5.70 | 0.0 | 1.08e-03 | 0.0 |
| 10 | 13 | -0.06    | 0.0 | -5.58 | 0.0 | 1.04e-03 | 0.0 |
| 10 | 14 | -0.06    | 0.0 | -5.56 | 0.0 | 1.00e-03 | 0.0 |
| 10 | 15 | 2.24     | 0.0 | -4.35 | 0.0 | 3.69e-03 | 0.0 |
| 10 | 16 | 2.35     | 0.0 | -4.26 | 0.0 | 3.77e-03 | 0.0 |
| 10 | 17 | 2.33     | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 3.67e-03 | 0.0 |
| 10 | 18 | 1.23     | 0.0 | -4.94 | 0.0 | 2.45e-03 | 0.0 |
| 10 | 19 | 1.34     | 0.0 | -4.85 | 0.0 | 2.54e-03 | 0.0 |
| 10 | 20 | 1.32     | 0.0 | -4.63 | 0.0 | 2.44e-03 | 0.0 |
| 10 | 21 | 2.03     | 0.0 | -4.51 | 0.0 | 3.38e-03 | 0.0 |
| 10 | 22 | 1.02     | 0.0 | -5.10 | 0.0 | 2.15e-03 | 0.0 |
| 10 | 23 | 2.33     | 0.0 | -2.53 | 0.0 | 3.34e-03 | 0.0 |
| 10 | 24 | 1.32     | 0.0 | -3.13 | 0.0 | 2.09e-03 | 0.0 |
| 10 | 25 | 2.09     | 0.0 | -4.74 | 0.0 | 3.46e-03 | 0.0 |
| 10 | 26 | 1.99     | 0.0 | -4.81 | 0.0 | 3.26e-03 | 0.0 |
| 10 | 27 | 0.92     | 0.0 | -5.31 | 0.0 | 2.07e-03 | 0.0 |
| 10 | 28 | 1.32     | 0.0 | -5.00 | 0.0 | 2.55e-03 | 0.0 |
| 10 | 29 | 2.33     | 0.0 | -3.86 | 0.0 | 3.60e-03 | 0.0 |
| 10 | 30 | 1.09     | 0.0 | -4.10 | 0.0 | 2.10e-03 | 0.0 |
| 10 | 31 | 1.09     | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 2.06e-03 | 0.0 |
| 10 | 32 | 1.09     | 0.0 | -3.84 | 0.0 | 1.98e-03 | 0.0 |
| 10 | 33 | 2.07     | 0.0 | -4.39 | 0.0 | 3.21e-03 | 0.0 |
| 10 | 34 | 0.09     | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 9.01e-04 | 0.0 |
| 10 | 35 | 0.24     | 0.0 | -4.01 | 0.0 | 1.04e-03 | 0.0 |
| 10 | 36 | 0.56     | 0.0 | -3.79 | 0.0 | 1.42e-03 | 0.0 |
| 10 | 37 | 0.65     | 0.0 | -3.73 | 0.0 | 1.48e-03 | 0.0 |
| 10 | 38 | 0.63     | 0.0 | -3.56 | 0.0 | 1.41e-03 | 0.0 |
| 10 | 39 | -0.03    | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 7.72e-04 | 0.0 |
| 10 | 40 | -0.03    | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 7.43e-04 | 0.0 |
| 10 | 41 | 0.68     | 0.0 | -3.78 | 0.0 | 1.55e-03 | 0.0 |
| 10 | 42 | 0.77     | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.61e-03 | 0.0 |
| 10 | 43 | 0.75     | 0.0 | -3.55 | 0.0 | 1.54e-03 | 0.0 |
| 10 | 44 | 0.66     | 0.0 | -3.82 | 0.0 | 1.47e-03 | 0.0 |
| 10 | 45 | 0.75     | 0.0 | -3.42 | 0.0 | 1.48e-03 | 0.0 |
| 10 | 46 | 0.09     | 0.0 | -4.23 | 0.0 | 9.45e-04 | 0.0 |
| 10 | 47 | 0.09     | 0.0 | -4.20 | 0.0 | 9.06e-04 | 0.0 |
| 10 | 48 | 0.11     | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 9.20e-04 | 0.0 |
| 10 | 49 | 0.11     | 0.0 | -4.10 | 0.0 | 8.91e-04 | 0.0 |
| 10 | 50 | 1.33     | 0.0 | -3.35 | 0.0 | 2.36e-03 | 0.0 |
| 10 | 51 | 1.41     | 0.0 | -3.29 | 0.0 | 2.42e-03 | 0.0 |
| 10 | 52 | 1.39     | 0.0 | -3.12 | 0.0 | 2.35e-03 | 0.0 |
| 10 | 53 | 0.54     | 0.0 | -3.79 | 0.0 | 1.40e-03 | 0.0 |
| 10 | 54 | 0.62     | 0.0 | -3.73 | 0.0 | 1.46e-03 | 0.0 |
| 10 | 55 | 0.61     | 0.0 | -3.56 | 0.0 | 1.39e-03 | 0.0 |
| 10 | 56 | 0.03     | 0.0 | -4.23 | 0.0 | 8.79e-04 | 0.0 |
| 10 | 57 | 0.03     | 0.0 | -4.21 | 0.0 | 8.40e-04 | 0.0 |
| 10 | 58 | 8.79e-03 | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 8.10e-04 | 0.0 |
| 10 | 59 | 8.71e-03 | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 7.81e-04 | 0.0 |
| 10 | 60 | 1.45     | 0.0 | -3.34 | 0.0 | 2.49e-03 | 0.0 |
| 10 | 61 | 1.53     | 0.0 | -3.27 | 0.0 | 2.55e-03 | 0.0 |



|    |    |          |     |       |     |           |     |
|----|----|----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 10 | 62 | 1.51     | 0.0 | -3.11 | 0.0 | 2.48e-03  | 0.0 |
| 10 | 63 | 0.70     | 0.0 | -3.77 | 0.0 | 1.57e-03  | 0.0 |
| 10 | 64 | 0.79     | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.64e-03  | 0.0 |
| 10 | 65 | 0.77     | 0.0 | -3.54 | 0.0 | 1.56e-03  | 0.0 |
| 10 | 66 | 1.29     | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 2.26e-03  | 0.0 |
| 10 | 67 | 0.54     | 0.0 | -3.89 | 0.0 | 1.35e-03  | 0.0 |
| 10 | 68 | 1.51     | 0.0 | -2.97 | 0.0 | 2.42e-03  | 0.0 |
| 10 | 69 | 0.77     | 0.0 | -3.42 | 0.0 | 1.50e-03  | 0.0 |
| 10 | 70 | 0.09     | 0.0 | -3.78 | 0.0 | 7.66e-04  | 0.0 |
| 10 | 71 | 0.50     | 0.0 | -3.49 | 0.0 | 1.22e-03  | 0.0 |
| 10 | 72 | -0.02    | 0.0 | -3.79 | 0.0 | 6.47e-04  | 0.0 |
| 10 | 73 | 0.61     | 0.0 | -3.48 | 0.0 | 1.34e-03  | 0.0 |
| 10 | 74 | 0.61     | 0.0 | -3.49 | 0.0 | 1.33e-03  | 0.0 |
| 10 | 75 | 2.05     | 0.0 | -3.16 | 0.0 | 3.17e-03  | 0.0 |
| 10 | 76 | 6.53     | 0.0 | -0.20 | 0.0 | 8.37e-03  | 0.0 |
| 10 | 77 | 1.94     | 0.0 | -3.18 | 0.0 | 3.05e-03  | 0.0 |
| 10 | 78 | 6.64     | 0.0 | -0.19 | 0.0 | 8.48e-03  | 0.0 |
| 10 | 79 | 6.64     | 0.0 | 0.11  | 0.0 | 8.39e-03  | 0.0 |
| 11 | 1  | 2.81e-03 | 0.0 | -5.56 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |
| 11 | 2  | 2.95e-03 | 0.0 | -5.53 | 0.0 | -1.11e-03 | 0.0 |
| 11 | 3  | 3.05e-03 | 0.0 | -5.41 | 0.0 | -1.09e-03 | 0.0 |
| 11 | 4  | 3.15e-03 | 0.0 | -5.39 | 0.0 | -1.07e-03 | 0.0 |
| 11 | 5  | 0.19     | 0.0 | -4.24 | 0.0 | 1.44e-03  | 0.0 |
| 11 | 6  | 0.20     | 0.0 | -4.15 | 0.0 | 1.59e-03  | 0.0 |
| 11 | 7  | 0.20     | 0.0 | -3.94 | 0.0 | 1.63e-03  | 0.0 |
| 11 | 8  | 0.13     | 0.0 | -4.83 | 0.0 | 1.71e-04  | 0.0 |
| 11 | 9  | 0.14     | 0.0 | -4.75 | 0.0 | 3.23e-04  | 0.0 |
| 11 | 10 | 0.14     | 0.0 | -4.53 | 0.0 | 3.63e-04  | 0.0 |
| 11 | 11 | 2.34e-03 | 0.0 | -5.58 | 0.0 | -1.27e-03 | 0.0 |
| 11 | 12 | 2.48e-03 | 0.0 | -5.55 | 0.0 | -1.25e-03 | 0.0 |
| 11 | 13 | 2.42e-03 | 0.0 | -5.44 | 0.0 | -1.28e-03 | 0.0 |
| 11 | 14 | 2.52e-03 | 0.0 | -5.42 | 0.0 | -1.26e-03 | 0.0 |
| 11 | 15 | 0.19     | 0.0 | -4.22 | 0.0 | 1.58e-03  | 0.0 |
| 11 | 16 | 0.20     | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 1.73e-03  | 0.0 |
| 11 | 17 | 0.20     | 0.0 | -3.92 | 0.0 | 1.77e-03  | 0.0 |
| 11 | 18 | 0.13     | 0.0 | -4.81 | 0.0 | 3.60e-04  | 0.0 |
| 11 | 19 | 0.15     | 0.0 | -4.72 | 0.0 | 5.11e-04  | 0.0 |
| 11 | 20 | 0.14     | 0.0 | -4.51 | 0.0 | 5.52e-04  | 0.0 |
| 11 | 21 | 0.19     | 0.0 | -4.38 | 0.0 | 1.27e-03  | 0.0 |
| 11 | 22 | 0.13     | 0.0 | -4.96 | 0.0 | 5.15e-05  | 0.0 |
| 11 | 23 | 0.20     | 0.0 | -2.45 | 0.0 | 2.04e-03  | 0.0 |
| 11 | 24 | 0.14     | 0.0 | -3.04 | 0.0 | 7.73e-04  | 0.0 |
| 11 | 25 | 0.19     | 0.0 | -4.61 | 0.0 | 1.45e-03  | 0.0 |
| 11 | 26 | 0.20     | 0.0 | -4.69 | 0.0 | 1.28e-03  | 0.0 |
| 11 | 27 | 0.13     | 0.0 | -5.17 | 0.0 | -1.46e-04 | 0.0 |
| 11 | 28 | 0.15     | 0.0 | -4.87 | 0.0 | 4.22e-04  | 0.0 |
| 11 | 29 | 0.20     | 0.0 | -3.74 | 0.0 | 1.76e-03  | 0.0 |
| 11 | 30 | 0.06     | 0.0 | -4.01 | 0.0 | 7.08e-04  | 0.0 |
| 11 | 31 | 0.06     | 0.0 | -3.99 | 0.0 | 7.31e-04  | 0.0 |
| 11 | 32 | 0.06     | 0.0 | -3.76 | 0.0 | 7.95e-04  | 0.0 |
| 11 | 33 | 0.20     | 0.0 | -4.28 | 0.0 | 1.45e-03  | 0.0 |
| 11 | 34 | 2.70e-03 | 0.0 | -4.01 | 0.0 | -7.79e-04 | 0.0 |
| 11 | 35 | 0.02     | 0.0 | -3.91 | 0.0 | -5.83e-04 | 0.0 |
| 11 | 36 | 0.07     | 0.0 | -3.69 | 0.0 | -1.20e-04 | 0.0 |
| 11 | 37 | 0.08     | 0.0 | -3.63 | 0.0 | -7.86e-06 | 0.0 |
| 11 | 38 | 0.08     | 0.0 | -3.47 | 0.0 | 2.23e-05  | 0.0 |
| 11 | 39 | 2.32e-03 | 0.0 | -4.02 | 0.0 | -8.96e-04 | 0.0 |
| 11 | 40 | 2.39e-03 | 0.0 | -4.01 | 0.0 | -8.86e-04 | 0.0 |
| 11 | 41 | 0.07     | 0.0 | -3.68 | 0.0 | -3.15e-06 | 0.0 |



|    |    |           |     |       |     |           |     |
|----|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 11 | 42 | 0.08      | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.09e-04  | 0.0 |
| 11 | 43 | 0.08      | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 1.39e-04  | 0.0 |
| 11 | 44 | 0.09      | 0.0 | -3.72 | 0.0 | -6.67e-05 | 0.0 |
| 11 | 45 | 0.08      | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 1.21e-04  | 0.0 |
| 11 | 46 | 2.67e-03  | 0.0 | -4.12 | 0.0 | -8.13e-04 | 0.0 |
| 11 | 47 | 2.77e-03  | 0.0 | -4.09 | 0.0 | -7.99e-04 | 0.0 |
| 11 | 48 | 2.86e-03  | 0.0 | -4.01 | 0.0 | -7.79e-04 | 0.0 |
| 11 | 49 | 2.94e-03  | 0.0 | -3.99 | 0.0 | -7.68e-04 | 0.0 |
| 11 | 50 | 0.11      | 0.0 | -3.26 | 0.0 | 8.19e-04  | 0.0 |
| 11 | 51 | 0.12      | 0.0 | -3.19 | 0.0 | 9.32e-04  | 0.0 |
| 11 | 52 | 0.12      | 0.0 | -3.03 | 0.0 | 9.62e-04  | 0.0 |
| 11 | 53 | 0.07      | 0.0 | -3.69 | 0.0 | -1.20e-04 | 0.0 |
| 11 | 54 | 0.08      | 0.0 | -3.63 | 0.0 | -8.01e-06 | 0.0 |
| 11 | 55 | 0.08      | 0.0 | -3.47 | 0.0 | 2.22e-05  | 0.0 |
| 11 | 56 | 2.47e-03  | 0.0 | -4.12 | 0.0 | -8.72e-04 | 0.0 |
| 11 | 57 | 2.57e-03  | 0.0 | -4.10 | 0.0 | -8.59e-04 | 0.0 |
| 11 | 58 | 2.53e-03  | 0.0 | -4.02 | 0.0 | -8.78e-04 | 0.0 |
| 11 | 59 | 2.61e-03  | 0.0 | -4.00 | 0.0 | -8.68e-04 | 0.0 |
| 11 | 60 | 0.11      | 0.0 | -3.24 | 0.0 | 9.36e-04  | 0.0 |
| 11 | 61 | 0.12      | 0.0 | -3.18 | 0.0 | 1.05e-03  | 0.0 |
| 11 | 62 | 0.12      | 0.0 | -3.02 | 0.0 | 1.08e-03  | 0.0 |
| 11 | 63 | 0.07      | 0.0 | -3.68 | 0.0 | 3.66e-05  | 0.0 |
| 11 | 64 | 0.08      | 0.0 | -3.61 | 0.0 | 1.49e-04  | 0.0 |
| 11 | 65 | 0.08      | 0.0 | -3.45 | 0.0 | 1.79e-04  | 0.0 |
| 11 | 66 | 0.11      | 0.0 | -3.36 | 0.0 | 7.08e-04  | 0.0 |
| 11 | 67 | 0.07      | 0.0 | -3.79 | 0.0 | -1.92e-04 | 0.0 |
| 11 | 68 | 0.12      | 0.0 | -2.89 | 0.0 | 1.06e-03  | 0.0 |
| 11 | 69 | 0.08      | 0.0 | -3.33 | 0.0 | 1.21e-04  | 0.0 |
| 11 | 70 | 2.78e-03  | 0.0 | -3.69 | 0.0 | -6.77e-04 | 0.0 |
| 11 | 71 | 0.07      | 0.0 | -3.41 | 0.0 | -1.02e-04 | 0.0 |
| 11 | 72 | 2.42e-03  | 0.0 | -3.70 | 0.0 | -7.84e-04 | 0.0 |
| 11 | 73 | 0.07      | 0.0 | -3.40 | 0.0 | 5.32e-06  | 0.0 |
| 11 | 74 | 0.07      | 0.0 | -3.40 | 0.0 | -4.42e-05 | 0.0 |
| 11 | 75 | 0.15      | 0.0 | -3.07 | 0.0 | 1.63e-03  | 0.0 |
| 11 | 76 | 0.49      | 0.0 | -0.14 | 0.0 | 7.28e-03  | 0.0 |
| 11 | 77 | 0.15      | 0.0 | -3.08 | 0.0 | 1.52e-03  | 0.0 |
| 11 | 78 | 0.49      | 0.0 | -0.13 | 0.0 | 7.39e-03  | 0.0 |
| 11 | 79 | 0.49      | 0.0 | 0.17  | 0.0 | 7.42e-03  | 0.0 |
| 12 | 1  | -2.81e-03 | 0.0 | -5.56 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 12 | 2  | -2.95e-03 | 0.0 | -5.53 | 0.0 | 1.11e-03  | 0.0 |
| 12 | 3  | -3.05e-03 | 0.0 | -5.41 | 0.0 | 1.09e-03  | 0.0 |
| 12 | 4  | -3.15e-03 | 0.0 | -5.39 | 0.0 | 1.07e-03  | 0.0 |
| 12 | 5  | 0.18      | 0.0 | -6.60 | 0.0 | 3.65e-03  | 0.0 |
| 12 | 6  | 0.19      | 0.0 | -6.64 | 0.0 | 3.77e-03  | 0.0 |
| 12 | 7  | 0.19      | 0.0 | -6.40 | 0.0 | 3.68e-03  | 0.0 |
| 12 | 8  | 0.13      | 0.0 | -6.00 | 0.0 | 2.39e-03  | 0.0 |
| 12 | 9  | 0.14      | 0.0 | -6.04 | 0.0 | 2.50e-03  | 0.0 |
| 12 | 10 | 0.13      | 0.0 | -5.81 | 0.0 | 2.41e-03  | 0.0 |
| 12 | 11 | -2.34e-03 | 0.0 | -5.58 | 0.0 | 1.27e-03  | 0.0 |
| 12 | 12 | -2.48e-03 | 0.0 | -5.55 | 0.0 | 1.25e-03  | 0.0 |
| 12 | 13 | -2.42e-03 | 0.0 | -5.44 | 0.0 | 1.28e-03  | 0.0 |
| 12 | 14 | -2.52e-03 | 0.0 | -5.42 | 0.0 | 1.26e-03  | 0.0 |
| 12 | 15 | 0.18      | 0.0 | -6.58 | 0.0 | 3.51e-03  | 0.0 |
| 12 | 16 | 0.19      | 0.0 | -6.62 | 0.0 | 3.63e-03  | 0.0 |
| 12 | 17 | 0.19      | 0.0 | -6.38 | 0.0 | 3.54e-03  | 0.0 |
| 12 | 18 | 0.13      | 0.0 | -5.98 | 0.0 | 2.20e-03  | 0.0 |
| 12 | 19 | 0.14      | 0.0 | -6.02 | 0.0 | 2.31e-03  | 0.0 |
| 12 | 20 | 0.13      | 0.0 | -5.78 | 0.0 | 2.22e-03  | 0.0 |
| 12 | 21 | 0.18      | 0.0 | -6.42 | 0.0 | 3.20e-03  | 0.0 |



|    |    |           |     |       |     |          |     |
|----|----|-----------|-----|-------|-----|----------|-----|
| 12 | 22 | 0.13      | 0.0 | -5.82 | 0.0 | 1.88e-03 | 0.0 |
| 12 | 23 | 0.19      | 0.0 | -4.91 | 0.0 | 3.27e-03 | 0.0 |
| 12 | 24 | 0.13      | 0.0 | -4.32 | 0.0 | 2.00e-03 | 0.0 |
| 12 | 25 | 0.18      | 0.0 | -6.90 | 0.0 | 3.55e-03 | 0.0 |
| 12 | 26 | 0.19      | 0.0 | -6.78 | 0.0 | 3.36e-03 | 0.0 |
| 12 | 27 | 0.13      | 0.0 | -5.92 | 0.0 | 1.87e-03 | 0.0 |
| 12 | 28 | 0.14      | 0.0 | -6.17 | 0.0 | 2.40e-03 | 0.0 |
| 12 | 29 | 0.19      | 0.0 | -6.21 | 0.0 | 3.55e-03 | 0.0 |
| 12 | 30 | 0.05      | 0.0 | -5.34 | 0.0 | 2.09e-03 | 0.0 |
| 12 | 31 | 0.05      | 0.0 | -5.32 | 0.0 | 2.07e-03 | 0.0 |
| 12 | 32 | 0.05      | 0.0 | -5.09 | 0.0 | 2.00e-03 | 0.0 |
| 12 | 33 | 0.19      | 0.0 | -6.35 | 0.0 | 3.14e-03 | 0.0 |
| 12 | 34 | -2.70e-03 | 0.0 | -4.01 | 0.0 | 7.79e-04 | 0.0 |
| 12 | 35 | 0.01      | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 9.42e-04 | 0.0 |
| 12 | 36 | 0.07      | 0.0 | -4.33 | 0.0 | 1.50e-03 | 0.0 |
| 12 | 37 | 0.08      | 0.0 | -4.36 | 0.0 | 1.59e-03 | 0.0 |
| 12 | 38 | 0.07      | 0.0 | -4.18 | 0.0 | 1.52e-03 | 0.0 |
| 12 | 39 | -2.32e-03 | 0.0 | -4.02 | 0.0 | 8.96e-04 | 0.0 |
| 12 | 40 | -2.39e-03 | 0.0 | -4.01 | 0.0 | 8.86e-04 | 0.0 |
| 12 | 41 | 0.07      | 0.0 | -4.32 | 0.0 | 1.38e-03 | 0.0 |
| 12 | 42 | 0.08      | 0.0 | -4.34 | 0.0 | 1.47e-03 | 0.0 |
| 12 | 43 | 0.07      | 0.0 | -4.17 | 0.0 | 1.40e-03 | 0.0 |
| 12 | 44 | 0.08      | 0.0 | -4.27 | 0.0 | 1.31e-03 | 0.0 |
| 12 | 45 | 0.07      | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 1.42e-03 | 0.0 |
| 12 | 46 | -2.67e-03 | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 8.13e-04 | 0.0 |
| 12 | 47 | -2.77e-03 | 0.0 | -4.09 | 0.0 | 7.99e-04 | 0.0 |
| 12 | 48 | -2.86e-03 | 0.0 | -4.01 | 0.0 | 7.79e-04 | 0.0 |
| 12 | 49 | -2.94e-03 | 0.0 | -3.99 | 0.0 | 7.68e-04 | 0.0 |
| 12 | 50 | 0.11      | 0.0 | -4.77 | 0.0 | 2.44e-03 | 0.0 |
| 12 | 51 | 0.12      | 0.0 | -4.80 | 0.0 | 2.52e-03 | 0.0 |
| 12 | 52 | 0.11      | 0.0 | -4.62 | 0.0 | 2.46e-03 | 0.0 |
| 12 | 53 | 0.07      | 0.0 | -4.33 | 0.0 | 1.50e-03 | 0.0 |
| 12 | 54 | 0.08      | 0.0 | -4.36 | 0.0 | 1.59e-03 | 0.0 |
| 12 | 55 | 0.07      | 0.0 | -4.18 | 0.0 | 1.52e-03 | 0.0 |
| 12 | 56 | -2.47e-03 | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 8.72e-04 | 0.0 |
| 12 | 57 | -2.57e-03 | 0.0 | -4.10 | 0.0 | 8.59e-04 | 0.0 |
| 12 | 58 | -2.53e-03 | 0.0 | -4.02 | 0.0 | 8.78e-04 | 0.0 |
| 12 | 59 | -2.61e-03 | 0.0 | -4.00 | 0.0 | 8.68e-04 | 0.0 |
| 12 | 60 | 0.11      | 0.0 | -4.75 | 0.0 | 2.32e-03 | 0.0 |
| 12 | 61 | 0.12      | 0.0 | -4.78 | 0.0 | 2.41e-03 | 0.0 |
| 12 | 62 | 0.11      | 0.0 | -4.61 | 0.0 | 2.34e-03 | 0.0 |
| 12 | 63 | 0.07      | 0.0 | -4.31 | 0.0 | 1.34e-03 | 0.0 |
| 12 | 64 | 0.08      | 0.0 | -4.34 | 0.0 | 1.43e-03 | 0.0 |
| 12 | 65 | 0.07      | 0.0 | -4.16 | 0.0 | 1.36e-03 | 0.0 |
| 12 | 66 | 0.11      | 0.0 | -4.64 | 0.0 | 2.09e-03 | 0.0 |
| 12 | 67 | 0.07      | 0.0 | -4.19 | 0.0 | 1.11e-03 | 0.0 |
| 12 | 68 | 0.11      | 0.0 | -4.48 | 0.0 | 2.36e-03 | 0.0 |
| 12 | 69 | 0.07      | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 1.42e-03 | 0.0 |
| 12 | 70 | -2.78e-03 | 0.0 | -3.69 | 0.0 | 6.77e-04 | 0.0 |
| 12 | 71 | 0.06      | 0.0 | -3.97 | 0.0 | 1.32e-03 | 0.0 |
| 12 | 72 | -2.42e-03 | 0.0 | -3.70 | 0.0 | 7.84e-04 | 0.0 |
| 12 | 73 | 0.06      | 0.0 | -3.96 | 0.0 | 1.21e-03 | 0.0 |
| 12 | 74 | 0.06      | 0.0 | -3.96 | 0.0 | 1.26e-03 | 0.0 |
| 12 | 75 | 0.14      | 0.0 | -5.28 | 0.0 | 3.12e-03 | 0.0 |
| 12 | 76 | 0.48      | 0.0 | -7.51 | 0.0 | 8.57e-03 | 0.0 |
| 12 | 77 | 0.14      | 0.0 | -5.29 | 0.0 | 3.23e-03 | 0.0 |
| 12 | 78 | 0.48      | 0.0 | -7.50 | 0.0 | 8.46e-03 | 0.0 |
| 12 | 79 | 0.48      | 0.0 | -7.21 | 0.0 | 8.43e-03 | 0.0 |
| 13 | 1  | -3.11e-03 | 0.0 | -5.69 | 0.0 | 9.95e-04 | 0.0 |



|    |    |           |     |       |     |          |     |
|----|----|-----------|-----|-------|-----|----------|-----|
| 13 | 2  | -3.26e-03 | 0.0 | -5.66 | 0.0 | 9.76e-04 | 0.0 |
| 13 | 3  | -3.38e-03 | 0.0 | -5.54 | 0.0 | 9.53e-04 | 0.0 |
| 13 | 4  | -3.49e-03 | 0.0 | -5.52 | 0.0 | 9.39e-04 | 0.0 |
| 13 | 5  | 0.18      | 0.0 | -7.07 | 0.0 | 3.59e-03 | 0.0 |
| 13 | 6  | 0.19      | 0.0 | -7.12 | 0.0 | 3.71e-03 | 0.0 |
| 13 | 7  | 0.19      | 0.0 | -6.87 | 0.0 | 3.62e-03 | 0.0 |
| 13 | 8  | 0.13      | 0.0 | -6.31 | 0.0 | 2.29e-03 | 0.0 |
| 13 | 9  | 0.14      | 0.0 | -6.36 | 0.0 | 2.41e-03 | 0.0 |
| 13 | 10 | 0.13      | 0.0 | -6.11 | 0.0 | 2.32e-03 | 0.0 |
| 13 | 11 | -2.59e-03 | 0.0 | -5.73 | 0.0 | 1.15e-03 | 0.0 |
| 13 | 12 | -2.74e-03 | 0.0 | -5.70 | 0.0 | 1.13e-03 | 0.0 |
| 13 | 13 | -2.68e-03 | 0.0 | -5.59 | 0.0 | 1.16e-03 | 0.0 |
| 13 | 14 | -2.80e-03 | 0.0 | -5.57 | 0.0 | 1.15e-03 | 0.0 |
| 13 | 15 | 0.18      | 0.0 | -7.03 | 0.0 | 3.43e-03 | 0.0 |
| 13 | 16 | 0.19      | 0.0 | -7.08 | 0.0 | 3.55e-03 | 0.0 |
| 13 | 17 | 0.19      | 0.0 | -6.84 | 0.0 | 3.47e-03 | 0.0 |
| 13 | 18 | 0.13      | 0.0 | -6.26 | 0.0 | 2.08e-03 | 0.0 |
| 13 | 19 | 0.14      | 0.0 | -6.31 | 0.0 | 2.20e-03 | 0.0 |
| 13 | 20 | 0.13      | 0.0 | -6.06 | 0.0 | 2.11e-03 | 0.0 |
| 13 | 21 | 0.18      | 0.0 | -6.83 | 0.0 | 3.12e-03 | 0.0 |
| 13 | 22 | 0.13      | 0.0 | -6.06 | 0.0 | 1.77e-03 | 0.0 |
| 13 | 23 | 0.19      | 0.0 | -5.33 | 0.0 | 3.24e-03 | 0.0 |
| 13 | 24 | 0.13      | 0.0 | -4.57 | 0.0 | 1.94e-03 | 0.0 |
| 13 | 25 | 0.18      | 0.0 | -7.36 | 0.0 | 3.50e-03 | 0.0 |
| 13 | 26 | 0.19      | 0.0 | -7.22 | 0.0 | 3.31e-03 | 0.0 |
| 13 | 27 | 0.13      | 0.0 | -6.15 | 0.0 | 1.76e-03 | 0.0 |
| 13 | 28 | 0.14      | 0.0 | -6.47 | 0.0 | 2.29e-03 | 0.0 |
| 13 | 29 | 0.19      | 0.0 | -6.66 | 0.0 | 3.49e-03 | 0.0 |
| 13 | 30 | 0.05      | 0.0 | -5.60 | 0.0 | 2.02e-03 | 0.0 |
| 13 | 31 | 0.05      | 0.0 | -5.58 | 0.0 | 2.00e-03 | 0.0 |
| 13 | 32 | 0.05      | 0.0 | -5.34 | 0.0 | 1.94e-03 | 0.0 |
| 13 | 33 | 0.19      | 0.0 | -6.76 | 0.0 | 3.09e-03 | 0.0 |
| 13 | 34 | -2.99e-03 | 0.0 | -4.10 | 0.0 | 6.77e-04 | 0.0 |
| 13 | 35 | 0.01      | 0.0 | -4.19 | 0.0 | 8.44e-04 | 0.0 |
| 13 | 36 | 0.07      | 0.0 | -4.52 | 0.0 | 1.42e-03 | 0.0 |
| 13 | 37 | 0.08      | 0.0 | -4.56 | 0.0 | 1.51e-03 | 0.0 |
| 13 | 38 | 0.07      | 0.0 | -4.37 | 0.0 | 1.45e-03 | 0.0 |
| 13 | 39 | -2.56e-03 | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 8.07e-04 | 0.0 |
| 13 | 40 | -2.65e-03 | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 7.96e-04 | 0.0 |
| 13 | 41 | 0.07      | 0.0 | -4.49 | 0.0 | 1.29e-03 | 0.0 |
| 13 | 42 | 0.07      | 0.0 | -4.53 | 0.0 | 1.38e-03 | 0.0 |
| 13 | 43 | 0.07      | 0.0 | -4.34 | 0.0 | 1.32e-03 | 0.0 |
| 13 | 44 | 0.08      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 1.22e-03 | 0.0 |
| 13 | 45 | 0.07      | 0.0 | -4.21 | 0.0 | 1.34e-03 | 0.0 |
| 13 | 46 | -2.95e-03 | 0.0 | -4.21 | 0.0 | 7.08e-04 | 0.0 |
| 13 | 47 | -3.07e-03 | 0.0 | -4.19 | 0.0 | 6.94e-04 | 0.0 |
| 13 | 48 | -3.17e-03 | 0.0 | -4.10 | 0.0 | 6.76e-04 | 0.0 |
| 13 | 49 | -3.25e-03 | 0.0 | -4.08 | 0.0 | 6.66e-04 | 0.0 |
| 13 | 50 | 0.11      | 0.0 | -5.08 | 0.0 | 2.38e-03 | 0.0 |
| 13 | 51 | 0.12      | 0.0 | -5.12 | 0.0 | 2.47e-03 | 0.0 |
| 13 | 52 | 0.11      | 0.0 | -4.94 | 0.0 | 2.41e-03 | 0.0 |
| 13 | 53 | 0.07      | 0.0 | -4.52 | 0.0 | 1.42e-03 | 0.0 |
| 13 | 54 | 0.08      | 0.0 | -4.56 | 0.0 | 1.51e-03 | 0.0 |
| 13 | 55 | 0.07      | 0.0 | -4.37 | 0.0 | 1.45e-03 | 0.0 |
| 13 | 56 | -2.73e-03 | 0.0 | -4.23 | 0.0 | 7.74e-04 | 0.0 |
| 13 | 57 | -2.84e-03 | 0.0 | -4.20 | 0.0 | 7.60e-04 | 0.0 |
| 13 | 58 | -2.80e-03 | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 7.87e-04 | 0.0 |
| 13 | 59 | -2.89e-03 | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 7.77e-04 | 0.0 |
| 13 | 60 | 0.11      | 0.0 | -5.05 | 0.0 | 2.25e-03 | 0.0 |



|    |    |           |     |       |     |           |     |
|----|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 13 | 61 | 0.12      | 0.0 | -5.09 | 0.0 | 2.34e-03  | 0.0 |
| 13 | 62 | 0.11      | 0.0 | -4.91 | 0.0 | 2.28e-03  | 0.0 |
| 13 | 63 | 0.07      | 0.0 | -4.48 | 0.0 | 1.25e-03  | 0.0 |
| 13 | 64 | 0.07      | 0.0 | -4.52 | 0.0 | 1.33e-03  | 0.0 |
| 13 | 65 | 0.07      | 0.0 | -4.33 | 0.0 | 1.27e-03  | 0.0 |
| 13 | 66 | 0.11      | 0.0 | -4.90 | 0.0 | 2.02e-03  | 0.0 |
| 13 | 67 | 0.07      | 0.0 | -4.33 | 0.0 | 1.01e-03  | 0.0 |
| 13 | 68 | 0.11      | 0.0 | -4.78 | 0.0 | 2.31e-03  | 0.0 |
| 13 | 69 | 0.07      | 0.0 | -4.21 | 0.0 | 1.34e-03  | 0.0 |
| 13 | 70 | -3.07e-03 | 0.0 | -3.77 | 0.0 | 5.83e-04  | 0.0 |
| 13 | 71 | 0.06      | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 1.25e-03  | 0.0 |
| 13 | 72 | -2.68e-03 | 0.0 | -3.79 | 0.0 | 7.02e-04  | 0.0 |
| 13 | 73 | 0.06      | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 13 | 74 | 0.06      | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 1.18e-03  | 0.0 |
| 13 | 75 | 0.14      | 0.0 | -5.68 | 0.0 | 3.07e-03  | 0.0 |
| 13 | 76 | 0.48      | 0.0 | -8.64 | 0.0 | 8.67e-03  | 0.0 |
| 13 | 77 | 0.14      | 0.0 | -5.71 | 0.0 | 3.19e-03  | 0.0 |
| 13 | 78 | 0.48      | 0.0 | -8.61 | 0.0 | 8.55e-03  | 0.0 |
| 13 | 79 | 0.48      | 0.0 | -8.31 | 0.0 | 8.53e-03  | 0.0 |
| 14 | 1  | 3.11e-03  | 0.0 | -5.69 | 0.0 | -9.95e-04 | 0.0 |
| 14 | 2  | 3.26e-03  | 0.0 | -5.66 | 0.0 | -9.76e-04 | 0.0 |
| 14 | 3  | 3.38e-03  | 0.0 | -5.54 | 0.0 | -9.53e-04 | 0.0 |
| 14 | 4  | 3.49e-03  | 0.0 | -5.52 | 0.0 | -9.39e-04 | 0.0 |
| 14 | 5  | 0.19      | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 1.64e-03  | 0.0 |
| 14 | 6  | 0.20      | 0.0 | -3.92 | 0.0 | 1.79e-03  | 0.0 |
| 14 | 7  | 0.20      | 0.0 | -3.71 | 0.0 | 1.83e-03  | 0.0 |
| 14 | 8  | 0.13      | 0.0 | -4.79 | 0.0 | 3.40e-04  | 0.0 |
| 14 | 9  | 0.15      | 0.0 | -4.69 | 0.0 | 4.96e-04  | 0.0 |
| 14 | 10 | 0.14      | 0.0 | -4.47 | 0.0 | 5.30e-04  | 0.0 |
| 14 | 11 | 2.59e-03  | 0.0 | -5.73 | 0.0 | -1.15e-03 | 0.0 |
| 14 | 12 | 2.74e-03  | 0.0 | -5.70 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |
| 14 | 13 | 2.68e-03  | 0.0 | -5.59 | 0.0 | -1.16e-03 | 0.0 |
| 14 | 14 | 2.80e-03  | 0.0 | -5.57 | 0.0 | -1.15e-03 | 0.0 |
| 14 | 15 | 0.19      | 0.0 | -3.99 | 0.0 | 1.80e-03  | 0.0 |
| 14 | 16 | 0.20      | 0.0 | -3.89 | 0.0 | 1.95e-03  | 0.0 |
| 14 | 17 | 0.20      | 0.0 | -3.67 | 0.0 | 1.98e-03  | 0.0 |
| 14 | 18 | 0.13      | 0.0 | -4.74 | 0.0 | 5.50e-04  | 0.0 |
| 14 | 19 | 0.15      | 0.0 | -4.64 | 0.0 | 7.06e-04  | 0.0 |
| 14 | 20 | 0.14      | 0.0 | -4.42 | 0.0 | 7.39e-04  | 0.0 |
| 14 | 21 | 0.19      | 0.0 | -4.19 | 0.0 | 1.49e-03  | 0.0 |
| 14 | 22 | 0.13      | 0.0 | -4.94 | 0.0 | 2.43e-04  | 0.0 |
| 14 | 23 | 0.20      | 0.0 | -2.16 | 0.0 | 2.21e-03  | 0.0 |
| 14 | 24 | 0.14      | 0.0 | -2.93 | 0.0 | 9.14e-04  | 0.0 |
| 14 | 25 | 0.19      | 0.0 | -4.41 | 0.0 | 1.64e-03  | 0.0 |
| 14 | 26 | 0.20      | 0.0 | -4.50 | 0.0 | 1.48e-03  | 0.0 |
| 14 | 27 | 0.13      | 0.0 | -5.17 | 0.0 | 4.38e-05  | 0.0 |
| 14 | 28 | 0.15      | 0.0 | -4.79 | 0.0 | 6.15e-04  | 0.0 |
| 14 | 29 | 0.20      | 0.0 | -3.49 | 0.0 | 1.96e-03  | 0.0 |
| 14 | 30 | 0.06      | 0.0 | -3.90 | 0.0 | 8.36e-04  | 0.0 |
| 14 | 31 | 0.06      | 0.0 | -3.88 | 0.0 | 8.60e-04  | 0.0 |
| 14 | 32 | 0.06      | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 9.17e-04  | 0.0 |
| 14 | 33 | 0.20      | 0.0 | -4.07 | 0.0 | 1.64e-03  | 0.0 |
| 14 | 34 | 2.99e-03  | 0.0 | -4.10 | 0.0 | -6.77e-04 | 0.0 |
| 14 | 35 | 0.02      | 0.0 | -3.97 | 0.0 | -4.75e-04 | 0.0 |
| 14 | 36 | 0.07      | 0.0 | -3.70 | 0.0 | -1.59e-06 | 0.0 |
| 14 | 37 | 0.08      | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.14e-04  | 0.0 |
| 14 | 38 | 0.08      | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 1.39e-04  | 0.0 |
| 14 | 39 | 2.56e-03  | 0.0 | -4.13 | 0.0 | -8.07e-04 | 0.0 |
| 14 | 40 | 2.65e-03  | 0.0 | -4.11 | 0.0 | -7.96e-04 | 0.0 |



|    |    |          |     |       |     |           |     |
|----|----|----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 14 | 41 | 0.07     | 0.0 | -3.67 | 0.0 | 1.29e-04  | 0.0 |
| 14 | 42 | 0.08     | 0.0 | -3.59 | 0.0 | 2.45e-04  | 0.0 |
| 14 | 43 | 0.08     | 0.0 | -3.43 | 0.0 | 2.69e-04  | 0.0 |
| 14 | 44 | 0.09     | 0.0 | -3.72 | 0.0 | 7.10e-05  | 0.0 |
| 14 | 45 | 0.08     | 0.0 | -3.30 | 0.0 | 2.41e-04  | 0.0 |
| 14 | 46 | 2.95e-03 | 0.0 | -4.21 | 0.0 | -7.08e-04 | 0.0 |
| 14 | 47 | 3.07e-03 | 0.0 | -4.19 | 0.0 | -6.94e-04 | 0.0 |
| 14 | 48 | 3.17e-03 | 0.0 | -4.10 | 0.0 | -6.76e-04 | 0.0 |
| 14 | 49 | 3.25e-03 | 0.0 | -4.08 | 0.0 | -6.66e-04 | 0.0 |
| 14 | 50 | 0.11     | 0.0 | -3.13 | 0.0 | 9.60e-04  | 0.0 |
| 14 | 51 | 0.12     | 0.0 | -3.06 | 0.0 | 1.08e-03  | 0.0 |
| 14 | 52 | 0.12     | 0.0 | -2.89 | 0.0 | 1.10e-03  | 0.0 |
| 14 | 53 | 0.07     | 0.0 | -3.70 | 0.0 | -1.75e-06 | 0.0 |
| 14 | 54 | 0.08     | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.14e-04  | 0.0 |
| 14 | 55 | 0.08     | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 1.39e-04  | 0.0 |
| 14 | 56 | 2.73e-03 | 0.0 | -4.23 | 0.0 | -7.74e-04 | 0.0 |
| 14 | 57 | 2.84e-03 | 0.0 | -4.20 | 0.0 | -7.60e-04 | 0.0 |
| 14 | 58 | 2.80e-03 | 0.0 | -4.13 | 0.0 | -7.87e-04 | 0.0 |
| 14 | 59 | 2.89e-03 | 0.0 | -4.11 | 0.0 | -7.77e-04 | 0.0 |
| 14 | 60 | 0.12     | 0.0 | -3.10 | 0.0 | 1.09e-03  | 0.0 |
| 14 | 61 | 0.12     | 0.0 | -3.03 | 0.0 | 1.21e-03  | 0.0 |
| 14 | 62 | 0.12     | 0.0 | -2.86 | 0.0 | 1.23e-03  | 0.0 |
| 14 | 63 | 0.07     | 0.0 | -3.66 | 0.0 | 1.73e-04  | 0.0 |
| 14 | 64 | 0.08     | 0.0 | -3.58 | 0.0 | 2.89e-04  | 0.0 |
| 14 | 65 | 0.08     | 0.0 | -3.42 | 0.0 | 3.14e-04  | 0.0 |
| 14 | 66 | 0.12     | 0.0 | -3.25 | 0.0 | 8.63e-04  | 0.0 |
| 14 | 67 | 0.07     | 0.0 | -3.80 | 0.0 | -5.52e-05 | 0.0 |
| 14 | 68 | 0.12     | 0.0 | -2.74 | 0.0 | 1.20e-03  | 0.0 |
| 14 | 69 | 0.08     | 0.0 | -3.30 | 0.0 | 2.41e-04  | 0.0 |
| 14 | 70 | 3.07e-03 | 0.0 | -3.77 | 0.0 | -5.83e-04 | 0.0 |
| 14 | 71 | 0.07     | 0.0 | -3.41 | 0.0 | 6.26e-06  | 0.0 |
| 14 | 72 | 2.68e-03 | 0.0 | -3.79 | 0.0 | -7.02e-04 | 0.0 |
| 14 | 73 | 0.07     | 0.0 | -3.38 | 0.0 | 1.25e-04  | 0.0 |
| 14 | 74 | 0.07     | 0.0 | -3.40 | 0.0 | 7.04e-05  | 0.0 |
| 14 | 75 | 0.15     | 0.0 | -2.84 | 0.0 | 1.81e-03  | 0.0 |
| 14 | 76 | 0.50     | 0.0 | 0.84  | 0.0 | 7.59e-03  | 0.0 |
| 14 | 77 | 0.15     | 0.0 | -2.86 | 0.0 | 1.69e-03  | 0.0 |
| 14 | 78 | 0.50     | 0.0 | 0.87  | 0.0 | 7.71e-03  | 0.0 |
| 14 | 79 | 0.50     | 0.0 | 1.16  | 0.0 | 7.73e-03  | 0.0 |
| 15 | 1  | 0.11     | 0.0 | -5.58 | 0.0 | 1.17e-03  | 0.0 |
| 15 | 2  | 0.11     | 0.0 | -5.55 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 15 | 3  | 0.13     | 0.0 | -5.43 | 0.0 | 1.16e-03  | 0.0 |
| 15 | 4  | 0.13     | 0.0 | -5.41 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 15 | 5  | 2.09     | 0.0 | -3.98 | 0.0 | 3.43e-03  | 0.0 |
| 15 | 6  | 2.21     | 0.0 | -3.89 | 0.0 | 3.52e-03  | 0.0 |
| 15 | 7  | 2.18     | 0.0 | -3.67 | 0.0 | 3.44e-03  | 0.0 |
| 15 | 8  | 1.04     | 0.0 | -4.72 | 0.0 | 2.09e-03  | 0.0 |
| 15 | 9  | 1.15     | 0.0 | -4.62 | 0.0 | 2.19e-03  | 0.0 |
| 15 | 10 | 1.13     | 0.0 | -4.41 | 0.0 | 2.10e-03  | 0.0 |
| 15 | 11 | -0.04    | 0.0 | -5.61 | 0.0 | 1.00e-03  | 0.0 |
| 15 | 12 | -0.04    | 0.0 | -5.58 | 0.0 | 9.59e-04  | 0.0 |
| 15 | 13 | -0.06    | 0.0 | -5.48 | 0.0 | 9.29e-04  | 0.0 |
| 15 | 14 | -0.06    | 0.0 | -5.46 | 0.0 | 8.97e-04  | 0.0 |
| 15 | 15 | 2.24     | 0.0 | -3.95 | 0.0 | 3.60e-03  | 0.0 |
| 15 | 16 | 2.35     | 0.0 | -3.85 | 0.0 | 3.70e-03  | 0.0 |
| 15 | 17 | 2.33     | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 3.61e-03  | 0.0 |
| 15 | 18 | 1.23     | 0.0 | -4.67 | 0.0 | 2.32e-03  | 0.0 |
| 15 | 19 | 1.34     | 0.0 | -4.58 | 0.0 | 2.42e-03  | 0.0 |
| 15 | 20 | 1.32     | 0.0 | -4.36 | 0.0 | 2.33e-03  | 0.0 |



|    |    |          |     |       |     |          |     |
|----|----|----------|-----|-------|-----|----------|-----|
| 15 | 21 | 2.03     | 0.0 | -4.14 | 0.0 | 3.30e-03 | 0.0 |
| 15 | 22 | 1.02     | 0.0 | -4.87 | 0.0 | 2.02e-03 | 0.0 |
| 15 | 23 | 2.33     | 0.0 | -2.16 | 0.0 | 3.34e-03 | 0.0 |
| 15 | 24 | 1.32     | 0.0 | -2.89 | 0.0 | 2.07e-03 | 0.0 |
| 15 | 25 | 2.09     | 0.0 | -4.36 | 0.0 | 3.38e-03 | 0.0 |
| 15 | 26 | 1.99     | 0.0 | -4.46 | 0.0 | 3.19e-03 | 0.0 |
| 15 | 27 | 0.92     | 0.0 | -5.09 | 0.0 | 1.95e-03 | 0.0 |
| 15 | 28 | 1.32     | 0.0 | -4.73 | 0.0 | 2.44e-03 | 0.0 |
| 15 | 29 | 2.33     | 0.0 | -3.46 | 0.0 | 3.58e-03 | 0.0 |
| 15 | 30 | 1.09     | 0.0 | -3.87 | 0.0 | 2.00e-03 | 0.0 |
| 15 | 31 | 1.10     | 0.0 | -3.85 | 0.0 | 1.95e-03 | 0.0 |
| 15 | 32 | 1.09     | 0.0 | -3.62 | 0.0 | 1.89e-03 | 0.0 |
| 15 | 33 | 2.07     | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 3.19e-03 | 0.0 |
| 15 | 34 | 0.09     | 0.0 | -4.02 | 0.0 | 8.23e-04 | 0.0 |
| 15 | 35 | 0.24     | 0.0 | -3.90 | 0.0 | 9.69e-04 | 0.0 |
| 15 | 36 | 0.56     | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 1.31e-03 | 0.0 |
| 15 | 37 | 0.65     | 0.0 | -3.57 | 0.0 | 1.38e-03 | 0.0 |
| 15 | 38 | 0.63     | 0.0 | -3.41 | 0.0 | 1.31e-03 | 0.0 |
| 15 | 39 | -0.03    | 0.0 | -4.05 | 0.0 | 6.80e-04 | 0.0 |
| 15 | 40 | -0.03    | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 6.56e-04 | 0.0 |
| 15 | 41 | 0.68     | 0.0 | -3.61 | 0.0 | 1.45e-03 | 0.0 |
| 15 | 42 | 0.77     | 0.0 | -3.54 | 0.0 | 1.52e-03 | 0.0 |
| 15 | 43 | 0.75     | 0.0 | -3.38 | 0.0 | 1.46e-03 | 0.0 |
| 15 | 44 | 0.66     | 0.0 | -3.66 | 0.0 | 1.38e-03 | 0.0 |
| 15 | 45 | 0.75     | 0.0 | -3.25 | 0.0 | 1.44e-03 | 0.0 |
| 15 | 46 | 0.09     | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 8.61e-04 | 0.0 |
| 15 | 47 | 0.09     | 0.0 | -4.11 | 0.0 | 8.29e-04 | 0.0 |
| 15 | 48 | 0.11     | 0.0 | -4.02 | 0.0 | 8.54e-04 | 0.0 |
| 15 | 49 | 0.11     | 0.0 | -4.00 | 0.0 | 8.29e-04 | 0.0 |
| 15 | 50 | 1.33     | 0.0 | -3.10 | 0.0 | 2.27e-03 | 0.0 |
| 15 | 51 | 1.41     | 0.0 | -3.02 | 0.0 | 2.34e-03 | 0.0 |
| 15 | 52 | 1.39     | 0.0 | -2.87 | 0.0 | 2.28e-03 | 0.0 |
| 15 | 53 | 0.54     | 0.0 | -3.64 | 0.0 | 1.28e-03 | 0.0 |
| 15 | 54 | 0.63     | 0.0 | -3.57 | 0.0 | 1.35e-03 | 0.0 |
| 15 | 55 | 0.61     | 0.0 | -3.41 | 0.0 | 1.28e-03 | 0.0 |
| 15 | 56 | 0.03     | 0.0 | -4.14 | 0.0 | 7.88e-04 | 0.0 |
| 15 | 57 | 0.03     | 0.0 | -4.12 | 0.0 | 7.55e-04 | 0.0 |
| 15 | 58 | 8.90e-03 | 0.0 | -4.04 | 0.0 | 7.32e-04 | 0.0 |
| 15 | 59 | 8.82e-03 | 0.0 | -4.03 | 0.0 | 7.08e-04 | 0.0 |
| 15 | 60 | 1.45     | 0.0 | -3.07 | 0.0 | 2.42e-03 | 0.0 |
| 15 | 61 | 1.53     | 0.0 | -3.00 | 0.0 | 2.49e-03 | 0.0 |
| 15 | 62 | 1.51     | 0.0 | -2.84 | 0.0 | 2.42e-03 | 0.0 |
| 15 | 63 | 0.70     | 0.0 | -3.61 | 0.0 | 1.47e-03 | 0.0 |
| 15 | 64 | 0.79     | 0.0 | -3.53 | 0.0 | 1.54e-03 | 0.0 |
| 15 | 65 | 0.77     | 0.0 | -3.37 | 0.0 | 1.47e-03 | 0.0 |
| 15 | 66 | 1.29     | 0.0 | -3.21 | 0.0 | 2.19e-03 | 0.0 |
| 15 | 67 | 0.55     | 0.0 | -3.75 | 0.0 | 1.25e-03 | 0.0 |
| 15 | 68 | 1.51     | 0.0 | -2.71 | 0.0 | 2.40e-03 | 0.0 |
| 15 | 69 | 0.77     | 0.0 | -3.25 | 0.0 | 1.47e-03 | 0.0 |
| 15 | 70 | 0.09     | 0.0 | -3.70 | 0.0 | 7.01e-04 | 0.0 |
| 15 | 71 | 0.50     | 0.0 | -3.37 | 0.0 | 1.13e-03 | 0.0 |
| 15 | 72 | -0.02    | 0.0 | -3.72 | 0.0 | 5.70e-04 | 0.0 |
| 15 | 73 | 0.61     | 0.0 | -3.34 | 0.0 | 1.26e-03 | 0.0 |
| 15 | 74 | 0.61     | 0.0 | -3.35 | 0.0 | 1.27e-03 | 0.0 |
| 15 | 75 | 2.05     | 0.0 | -2.81 | 0.0 | 3.15e-03 | 0.0 |
| 15 | 76 | 6.53     | 0.0 | 0.72  | 0.0 | 8.45e-03 | 0.0 |
| 15 | 77 | 1.94     | 0.0 | -2.84 | 0.0 | 3.01e-03 | 0.0 |
| 15 | 78 | 6.64     | 0.0 | 0.75  | 0.0 | 8.58e-03 | 0.0 |
| 15 | 79 | 6.64     | 0.0 | 1.04  | 0.0 | 8.52e-03 | 0.0 |





|    |    |           |     |       |     |           |     |
|----|----|-----------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 16 | 1  | -0.11     | 0.0 | -5.58 | 0.0 | -1.17e-03 | 0.0 |
| 16 | 2  | -0.11     | 0.0 | -5.55 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |
| 16 | 3  | -0.13     | 0.0 | -5.43 | 0.0 | -1.16e-03 | 0.0 |
| 16 | 4  | -0.13     | 0.0 | -5.41 | 0.0 | -1.13e-03 | 0.0 |
| 16 | 5  | 2.16      | 0.0 | -6.91 | 0.0 | 1.68e-03  | 0.0 |
| 16 | 6  | 2.28      | 0.0 | -6.97 | 0.0 | 1.85e-03  | 0.0 |
| 16 | 7  | 2.25      | 0.0 | -6.73 | 0.0 | 1.89e-03  | 0.0 |
| 16 | 8  | 1.15      | 0.0 | -6.18 | 0.0 | 4.18e-04  | 0.0 |
| 16 | 9  | 1.27      | 0.0 | -6.23 | 0.0 | 5.87e-04  | 0.0 |
| 16 | 10 | 1.24      | 0.0 | -5.99 | 0.0 | 6.28e-04  | 0.0 |
| 16 | 11 | 0.04      | 0.0 | -5.61 | 0.0 | -1.00e-03 | 0.0 |
| 16 | 12 | 0.04      | 0.0 | -5.58 | 0.0 | -9.59e-04 | 0.0 |
| 16 | 13 | 0.06      | 0.0 | -5.48 | 0.0 | -9.29e-04 | 0.0 |
| 16 | 14 | 0.06      | 0.0 | -5.46 | 0.0 | -8.97e-04 | 0.0 |
| 16 | 15 | 2.02      | 0.0 | -6.88 | 0.0 | 1.51e-03  | 0.0 |
| 16 | 16 | 2.13      | 0.0 | -6.93 | 0.0 | 1.68e-03  | 0.0 |
| 16 | 17 | 2.11      | 0.0 | -6.69 | 0.0 | 1.72e-03  | 0.0 |
| 16 | 18 | 0.96      | 0.0 | -6.13 | 0.0 | 1.88e-04  | 0.0 |
| 16 | 19 | 1.07      | 0.0 | -6.19 | 0.0 | 3.57e-04  | 0.0 |
| 16 | 20 | 1.05      | 0.0 | -5.95 | 0.0 | 3.98e-04  | 0.0 |
| 16 | 21 | 1.81      | 0.0 | -6.69 | 0.0 | 1.23e-03  | 0.0 |
| 16 | 22 | 0.75      | 0.0 | -5.94 | 0.0 | -9.58e-05 | 0.0 |
| 16 | 23 | 2.11      | 0.0 | -5.21 | 0.0 | 1.99e-03  | 0.0 |
| 16 | 24 | 1.05      | 0.0 | -4.48 | 0.0 | 6.52e-04  | 0.0 |
| 16 | 25 | 2.08      | 0.0 | -7.21 | 0.0 | 1.57e-03  | 0.0 |
| 16 | 26 | 1.98      | 0.0 | -7.07 | 0.0 | 1.44e-03  | 0.0 |
| 16 | 27 | 0.70      | 0.0 | -6.03 | 0.0 | -2.21e-04 | 0.0 |
| 16 | 28 | 1.10      | 0.0 | -6.34 | 0.0 | 3.38e-04  | 0.0 |
| 16 | 29 | 2.11      | 0.0 | -6.52 | 0.0 | 1.75e-03  | 0.0 |
| 16 | 30 | 1.16      | 0.0 | -5.52 | 0.0 | 8.78e-04  | 0.0 |
| 16 | 31 | 1.16      | 0.0 | -5.50 | 0.0 | 9.20e-04  | 0.0 |
| 16 | 32 | 1.16      | 0.0 | -5.27 | 0.0 | 9.83e-04  | 0.0 |
| 16 | 33 | 1.85      | 0.0 | -6.62 | 0.0 | 1.39e-03  | 0.0 |
| 16 | 34 | -0.09     | 0.0 | -4.02 | 0.0 | -8.23e-04 | 0.0 |
| 16 | 35 | 0.06      | 0.0 | -4.11 | 0.0 | -6.14e-04 | 0.0 |
| 16 | 36 | 0.62      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 4.58e-05  | 0.0 |
| 16 | 37 | 0.70      | 0.0 | -4.47 | 0.0 | 1.72e-04  | 0.0 |
| 16 | 38 | 0.69      | 0.0 | -4.29 | 0.0 | 2.02e-04  | 0.0 |
| 16 | 39 | 0.03      | 0.0 | -4.05 | 0.0 | -6.80e-04 | 0.0 |
| 16 | 40 | 0.03      | 0.0 | -4.03 | 0.0 | -6.56e-04 | 0.0 |
| 16 | 41 | 0.50      | 0.0 | -4.40 | 0.0 | -9.73e-05 | 0.0 |
| 16 | 42 | 0.58      | 0.0 | -4.44 | 0.0 | 2.84e-05  | 0.0 |
| 16 | 43 | 0.56      | 0.0 | -4.26 | 0.0 | 5.87e-05  | 0.0 |
| 16 | 44 | 0.48      | 0.0 | -4.35 | 0.0 | -1.43e-04 | 0.0 |
| 16 | 45 | 0.57      | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 8.01e-05  | 0.0 |
| 16 | 46 | -0.09     | 0.0 | -4.13 | 0.0 | -8.61e-04 | 0.0 |
| 16 | 47 | -0.09     | 0.0 | -4.11 | 0.0 | -8.29e-04 | 0.0 |
| 16 | 48 | -0.11     | 0.0 | -4.02 | 0.0 | -8.54e-04 | 0.0 |
| 16 | 49 | -0.11     | 0.0 | -4.00 | 0.0 | -8.29e-04 | 0.0 |
| 16 | 50 | 1.38      | 0.0 | -4.97 | 0.0 | 1.01e-03  | 0.0 |
| 16 | 51 | 1.47      | 0.0 | -5.02 | 0.0 | 1.13e-03  | 0.0 |
| 16 | 52 | 1.45      | 0.0 | -4.84 | 0.0 | 1.17e-03  | 0.0 |
| 16 | 53 | 0.64      | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 7.65e-05  | 0.0 |
| 16 | 54 | 0.72      | 0.0 | -4.47 | 0.0 | 2.02e-04  | 0.0 |
| 16 | 55 | 0.71      | 0.0 | -4.29 | 0.0 | 2.33e-04  | 0.0 |
| 16 | 56 | -0.03     | 0.0 | -4.14 | 0.0 | -7.88e-04 | 0.0 |
| 16 | 57 | -0.03     | 0.0 | -4.12 | 0.0 | -7.55e-04 | 0.0 |
| 16 | 58 | -8.90e-03 | 0.0 | -4.04 | 0.0 | -7.32e-04 | 0.0 |
| 16 | 59 | -8.82e-03 | 0.0 | -4.03 | 0.0 | -7.08e-04 | 0.0 |

|    |    |       |     |       |     |           |     |
|----|----|-------|-----|-------|-----|-----------|-----|
| 16 | 60 | 1.26  | 0.0 | -4.95 | 0.0 | 8.66e-04  | 0.0 |
| 16 | 61 | 1.35  | 0.0 | -4.99 | 0.0 | 9.92e-04  | 0.0 |
| 16 | 62 | 1.33  | 0.0 | -4.81 | 0.0 | 1.02e-03  | 0.0 |
| 16 | 63 | 0.48  | 0.0 | -4.39 | 0.0 | -1.15e-04 | 0.0 |
| 16 | 64 | 0.56  | 0.0 | -4.43 | 0.0 | 1.03e-05  | 0.0 |
| 16 | 65 | 0.54  | 0.0 | -4.25 | 0.0 | 4.06e-05  | 0.0 |
| 16 | 66 | 1.11  | 0.0 | -4.80 | 0.0 | 6.55e-04  | 0.0 |
| 16 | 67 | 0.32  | 0.0 | -4.25 | 0.0 | -3.26e-04 | 0.0 |
| 16 | 68 | 1.33  | 0.0 | -4.68 | 0.0 | 1.04e-03  | 0.0 |
| 16 | 69 | 0.54  | 0.0 | -4.13 | 0.0 | 4.94e-05  | 0.0 |
| 16 | 70 | -0.09 | 0.0 | -3.70 | 0.0 | -7.01e-04 | 0.0 |
| 16 | 71 | 0.55  | 0.0 | -4.06 | 0.0 | 6.93e-05  | 0.0 |
| 16 | 72 | 0.02  | 0.0 | -3.72 | 0.0 | -5.70e-04 | 0.0 |
| 16 | 73 | 0.44  | 0.0 | -4.03 | 0.0 | -6.16e-05 | 0.0 |
| 16 | 74 | 0.44  | 0.0 | -4.04 | 0.0 | -7.74e-05 | 0.0 |
| 16 | 75 | 1.88  | 0.0 | -5.56 | 0.0 | 1.66e-03  | 0.0 |
| 16 | 76 | 6.58  | 0.0 | -8.42 | 0.0 | 7.56e-03  | 0.0 |
| 16 | 77 | 1.99  | 0.0 | -5.59 | 0.0 | 1.79e-03  | 0.0 |
| 16 | 78 | 6.46  | 0.0 | -8.40 | 0.0 | 7.43e-03  | 0.0 |
| 16 | 79 | 6.47  | 0.0 | -8.11 | 0.0 | 7.49e-03  | 0.0 |

| Nodo | Traslazione X | Traslazione Y | Traslazione Z | Rotazione X | Rotazione Y | Rotazione Z |
|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
|      | -0.13         | 0.0           | -8.64         | 0.0         | -1.29e-03   | 0.0         |
|      | 6.64          | 0.0           | 1.16          | 0.0         | 8.77e-03    | 0.0         |

| Nodo | Cmb | Azione X | Azione Y | Azione Z | Azione RX | Azione RY | Azione RZ |
|------|-----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|      |     | kN       | kN       | kN       | kN m      | kN m      | kN m      |

| Nodo | Azione X | Azione Y | Azione Z | Azione RX | Azione RY | Azione RZ |
|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|

| Nodo | Cmb | Azione X | Azione Y | Azione Z | Azione RX | Azione RY | Azione RZ |
|------|-----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|      |     | kN       | kN       | kN       | kN m      | kN m      | kN m      |

#### **RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE**

#### **LEGENDA RISULTATI OPERE DI FONDAZIONE**

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne le opere di fondazione, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

La prima tabella è riferita alle fondazioni tipo palo e plinto su pali.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le sei componenti di sollecitazione (esprese nel riferimento globale della struttura) per ogni palo componente l'opera.

In particolare viene riportato:

|              |   |
|--------------|---|
| <b>Nodo</b>  | numero del nodo a cui è applicato il plinto   |
| <b>Tipo</b>  | codice corrispondente al nome assegnato al tipo di plinto di fondazione:<br>3) palo singolo (PALO)<br>4) plinto su palo<br>5) plinto su due pali (PL.2P)<br>6) plinto su tre pali (PL.3P)<br>7) plinto su quattro pali (PL.4P)<br>8) plinto rettangolare su cinque pali (PL.5P.R)<br>9) plinto pentagonale su cinque pali (PL.5P)<br>10) plinto su sei pali (PL.6P) |
| <b>Palo</b>  | numero del palo   |
| <b>Comb.</b> | combinazione di carico in cui si verificano le sei componenti di sollecitazione.  |
| <b>Quota</b> | quota assoluta della sezione del palo per cui si riportano le sei componenti di sollecitazione.   |

L'azione Fz ( corrispondente allo sforzo normale nel palo) è costante poiché il peso del palo stesso non è considerato nella modellazione.

La seconda tabella è riferita alle fondazioni tipo plinto su suolo elastico.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le pressioni nei quattro vertici dell'impronta sul terreno.

In particolare viene riportato:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Nodo</b>                 | numero del nodo a cui è applicato il plinto                    |
| <b>Tipo</b>                 | Codice identificativo del nome assegnato al plinto             |
| <b>area</b>                 | area dell'impronta del plinto                                  |
| <b>Wink O</b> <b>Wink V</b> | coefficienti di Winkler (orizzontale e verticale) adottati     |
| <b>Comb</b>                 | Combinazione di carico in cui si verificano i valori riportati |
| <b>Pt (P1 P2 P3 P4)</b>     | valori di pressione nei vertici                                |

La terza tabella è riferita alle fondazioni tipo platea su suolo elastico.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le pressioni in ogni vertice (nodo) degli elementi costituenti la platea.

La quarta tabella è riferita alle fondazioni tipo trave su suolo elastico.

Per questo tipo di fondazione vengono riportate le pressioni alle estremità dell'elemento e la massima (in valore assoluto) pressione lungo lo sviluppo dell'elemento.

Vengono inoltre riportati, con funzione statistica, i valori massimo e minimo delle pressioni che compaiono nella tabella.

Con riferimento al **Documento di Affidabilità "Test di validazione del software di calcolo PRO\_SAP e dei moduli aggiuntivi PRO\_SAP Modulo Geotecnico, PRO\_CAD nodi acciaio e PRO\_MST"** - versione Maggio 2011, disponibile per il download sul sito [www.2si.it](http://www.2si.it), si segnalano i seguenti esempi applicativi:

| Test N° | Titolo                   |
|---------|--------------------------|
| 96      | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 97      | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 98      | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 99      | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 100     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 101     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 102     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 103     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 104     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 105     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 106     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 107     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 108     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 109     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 110     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 111     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 112     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 113     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 114     | PLINTO SUPERFICIALE      |
| 115     | FONDAZIONE NASTRIFORME   |
| 116     | CALCOLO DEI K DI WINKLER |

| Elem. | Comb | Pt ini  | Pt fin  | Pt max  | Comb | Pt ini  | Pt fin  | Pt max  | Comb | Pt ini  | Pt fin  | Pt max  |
|-------|------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
|       |      | kN/ m2  | kN/ m2  | kN/ m2  |      | kN/ m2  | kN/ m2  | kN/ m2  |      | kN/ m2  | kN/ m2  | kN/ m2  |
| 10    | 1    | -278.02 | -280.96 | -280.96 | 2    | -276.59 | -279.48 | -279.48 | 3    | -270.72 | -273.54 | -273.54 |
|       | 4    | -269.65 | -272.44 | -272.44 | 5    | -329.92 | -339.90 | -339.90 | 6    | -331.90 | -342.19 | -342.19 |
|       | 7    | -320.00 | -330.06 | -330.06 | 8    | -300.24 | -306.68 | -306.68 | 9    | -302.21 | -308.98 | -308.98 |



**PROGETTO DEFINITIVO**  
**OPERE STRUTTURALI**  
**OPERE D'ARTE MAGGIORI – SOTTOVIA**  
VST23-Sottovia via Imperiale Camurana  
**Sottovia – Relazione di calcolo**

|    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 10 | -290.32 | -296.85 | -296.85 | 11      | -278.87 | -282.23 | -282.23 | 12      | -277.44 | -280.75 | -280.75 |         |
| 13 | -271.87 | -275.24 | -275.24 | 14      | -270.80 | -274.13 | -274.13 | 15      | -329.06 | -338.63 | -338.63 |         |
| 16 | -331.04 | -340.93 | -340.93 | 17      | -319.15 | -328.80 | -328.80 | 18      | -299.09 | -304.99 | -304.99 |         |
| 19 | -301.07 | -307.29 | -307.29 | 20      | -289.17 | -295.15 | -295.15 | 21      | -321.15 | -329.85 | -329.85 |         |
| 22 | -291.17 | -296.21 | -296.21 | 23      | -245.51 | -254.47 | -254.47 | 24      | -215.83 | -221.25 | -221.25 |         |
| 25 | -345.14 | -354.85 | -354.85 | 26      | -339.23 | -348.42 | -348.42 | 27      | -296.09 | -301.10 | -301.10 |         |
| 28 | -308.29 | -314.76 | -314.76 | 29      | -310.31 | -320.02 | -320.02 | 30      | -266.91 | -272.58 | -272.58 |         |
| 31 | -265.79 | -271.40 | -271.40 | 32      | -254.48 | -259.92 | -259.92 | 33      | -317.65 | -326.24 | -326.24 |         |
| 34 | -200.41 | -202.43 | -202.43 | 35      | -203.73 | -206.20 | -206.20 | 36      | -216.46 | -220.49 | -220.49 |         |
| 37 | -217.93 | -222.20 | -222.20 | 38      | -209.10 | -213.19 | -213.19 | 39      | -201.13 | -203.48 | -203.48 |         |
| 40 | -200.33 | -202.66 | -202.66 | 41      | -215.75 | -219.44 | -219.44 | 42      | -217.22 | -221.15 | -221.15 |         |
| 43 | -208.39 | -212.14 | -212.14 | 44      | -213.56 | -217.05 | -217.05 | 45      | -201.87 | -205.68 | -205.68 |         |
| 46 | -205.78 | -207.88 | -207.88 | 47      | -204.72 | -206.79 | -206.79 | 48      | -200.41 | -202.43 | -202.43 |         |
| 49 | -199.62 | -201.60 | -201.60 | 50      | -238.45 | -245.10 | -245.10 | 51      | -239.92 | -246.80 | -246.80 |         |
| 52 | -231.09 | -237.79 | -237.79 | 53      | -216.46 | -220.50 | -220.50 | 54      | -217.93 | -222.20 | -222.20 |         |
| 55 | -209.10 | -213.19 | -213.19 | 56      | -206.14 | -208.42 | -208.42 | 57      | -205.08 | -207.32 | -207.32 |         |
| 58 | -201.02 | -203.32 | -203.32 | 59      | -200.23 | -202.50 | -202.50 | 60      | -237.74 | -244.04 | -244.04 |         |
| 61 | -239.21 | -245.75 | -245.75 | 62      | -230.38 | -236.74 | -236.74 | 63      | -215.51 | -219.08 | -219.08 |         |
| 64 | -216.98 | -220.79 | -220.79 | 65      | -208.15 | -211.78 | -211.78 | 66      | -231.86 | -237.52 | -237.52 |         |
| 67 | -209.63 | -212.56 | -212.56 | 68      | -223.85 | -230.28 | -230.28 | 69      | -201.86 | -205.67 | -205.67 |         |
| 70 | -184.32 | -186.07 | -186.07 | 71      | -198.53 | -202.07 | -202.07 | 72      | -184.97 | -187.03 | -187.03 |         |
| 73 | -197.87 | -201.11 | -201.11 | 74      | -198.18 | -201.55 | -201.55 | 75      | -263.94 | -272.47 | -272.47 |         |
| 76 | -375.64 | -399.36 | -399.36 | 77      | -264.59 | -273.43 | -273.43 | 78      | -374.99 | -398.40 | -398.40 |         |
| 79 | -360.44 | -383.77 | -383.77 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 11 | 1       | -280.96 | -278.02 | -280.79 | 2       | -279.48 | -276.59 | -279.31 | 3       | -273.54 | -270.72 | -273.38 |
|    | 4       | -272.44 | -269.65 | -272.27 | 5       | -207.55 | -211.77 | -211.77 | 6       | -202.96 | -207.60 | -207.60 |
|    | 7       | -192.11 | -196.86 | -196.86 | 8       | -240.77 | -241.45 | -241.45 | 9       | -236.18 | -237.29 | -237.29 |
|    | 10      | -225.33 | -226.54 | -226.54 | 11      | -282.23 | -278.87 | -282.03 | 12      | -280.75 | -277.44 | -280.55 |
|    | 13      | -275.24 | -271.87 | -275.04 | 14      | -274.13 | -270.80 | -273.93 | 15      | -206.29 | -210.91 | -210.91 |
|    | 16      | -201.70 | -206.75 | -206.75 | 17      | -190.85 | -196.00 | -196.00 | 18      | -239.07 | -240.31 | -240.31 |
|    | 19      | -234.49 | -236.14 | -236.14 | 20      | -223.63 | -225.39 | -225.39 | 21      | -215.02 | -218.80 | -218.80 |
|    | 22      | -247.81 | -248.19 | -248.19 | 23      | -116.52 | -122.36 | -122.36 | 24      | -149.74 | -152.05 | -152.05 |
|    | 25      | -226.45 | -230.68 | -230.68 | 26      | -230.64 | -234.43 | -234.43 | 27      | -258.59 | -258.43 | -258.60 |
|    | 28      | -241.96 | -243.37 | -243.37 | 29      | -182.07 | -187.16 | -187.16 | 30      | -198.31 | -200.42 | -200.42 |
|    | 31      | -197.12 | -199.29 | -199.29 | 32      | -185.64 | -187.99 | -187.99 | 33      | -209.76 | -213.99 | -213.99 |
|    | 34      | -202.43 | -200.41 | -202.31 | 35      | -196.91 | -195.44 | -196.83 | 36      | -184.92 | -184.74 | -184.92 |
|    | 37      | -181.52 | -181.65 | -181.65 | 38      | -173.46 | -173.67 | -173.67 | 39      | -203.48 | -201.13 | -203.34 |
|    | 40      | -202.66 | -200.33 | -202.52 | 41      | -183.87 | -184.03 | -184.03 | 42      | -180.46 | -180.94 | -180.94 |
|    | 43      | -172.41 | -172.96 | -172.96 | 44      | -186.15 | -186.14 | -186.19 | 45      | -165.95 | -166.43 | -166.43 |
|    | 46      | -207.88 | -205.78 | -207.76 | 47      | -206.79 | -204.72 | -206.67 | 48      | -202.43 | -200.41 | -202.31 |
|    | 49      | -201.60 | -199.62 | -201.49 | 50      | -160.32 | -162.76 | -162.76 | 51      | -156.91 | -159.66 | -159.66 |
|    | 52      | -148.86 | -151.68 | -151.68 | 53      | -184.93 | -184.75 | -184.93 | 54      | -181.52 | -181.65 | -181.65 |
|    | 55      | -173.46 | -173.67 | -173.67 | 56      | -208.42 | -206.14 | -208.29 | 57      | -207.32 | -205.08 | -207.19 |
|    | 58      | -203.32 | -201.02 | -203.19 | 59      | -202.50 | -200.23 | -202.37 | 60      | -159.27 | -162.04 | -162.04 |
|    | 61      | -155.86 | -158.95 | -158.95 | 62      | -147.80 | -150.97 | -150.97 | 63      | -183.51 | -183.79 | -183.79 |
|    | 64      | -180.11 | -180.70 | -180.70 | 65      | -172.05 | -172.71 | -172.71 | 66      | -165.75 | -167.90 | -167.90 |
|    | 67      | -190.00 | -189.64 | -189.99 | 68      | -141.34 | -144.45 | -144.45 | 69      | -165.95 | -166.43 | -166.43 |
|    | 70      | -186.07 | -184.32 | -185.96 | 71      | -170.67 | -170.53 | -170.67 | 72      | -187.03 | -184.97 | -186.91 |
|    | 73      | -169.71 | -169.88 | -169.88 | 74      | -170.15 | -170.18 | -170.20 | 75      | -148.61 | -153.33 | -153.33 |
|    | 76      | 13.49   | -6.95   | 12.19   | 77      | -149.57 | -153.98 | -153.98 | 78      | 14.46   | -6.30   | 13.13   |
|    | 79      | 29.09   | 8.26    | 27.76   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 13 | 1       | -280.96 | -284.70 | -284.70 | 2       | -279.48 | -283.14 | -283.14 | 3       | -273.54 | -277.12 | -277.12 |
|    | 4       | -272.44 | -275.96 | -275.96 | 5       | -339.90 | -353.36 | -353.36 | 6       | -342.19 | -356.10 | -356.10 |
|    | 7       | -330.06 | -343.64 | -343.64 | 8       | -306.68 | -315.28 | -315.28 | 9       | -308.98 | -318.02 | -318.02 |
|    | 10      | -296.85 | -305.56 | -305.56 | 11      | -282.23 | -286.55 | -286.55 | 12      | -280.75 | -284.99 | -284.99 |
|    | 13      | -275.24 | -279.60 | -279.60 | 14      | -274.13 | -278.44 | -278.44 | 15      | -338.63 | -351.51 | -351.51 |
|    | 16      | -340.93 | -354.25 | -354.25 | 17      | -328.80 | -341.79 | -341.79 | 18      | -304.99 | -312.80 | -312.80 |
|    | 19      | -307.29 | -315.54 | -315.54 | 20      | -295.15 | -303.08 | -303.08 | 21      | -329.85 | -341.56 | -341.56 |
|    | 22      | -296.21 | -302.84 | -302.84 | 23      | -254.47 | -266.61 | -266.61 | 24      | -221.25 | -228.53 | -228.53 |

|    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 25 | -354.85 | -367.96 | -367.96 | 26      | -348.42 | -360.82 | -360.82 | 27      | -301.10 | -307.70 | -307.70 |         |
| 28 | -314.76 | -323.35 | -323.35 | 29      | -320.02 | -333.12 | -333.12 | 30      | -272.58 | -280.17 | -280.17 |         |
| 31 | -271.40 | -278.89 | -278.89 | 32      | -259.92 | -267.20 | -267.20 | 33      | -326.24 | -337.85 | -337.85 |         |
| 34 | -202.43 | -204.97 | -204.97 | 35      | -206.20 | -209.36 | -209.36 | 36      | -220.49 | -225.82 | -225.82 |         |
| 37 | -222.20 | -227.86 | -227.86 | 38      | -213.19 | -218.61 | -218.61 | 39      | -203.48 | -206.51 | -206.51 |         |
| 40 | -202.66 | -205.64 | -205.64 | 41      | -219.44 | -224.28 | -224.28 | 42      | -221.15 | -226.32 | -226.32 |         |
| 43 | -212.14 | -217.07 | -217.07 | 44      | -217.05 | -221.62 | -221.62 | 45      | -205.68 | -210.72 | -210.72 |         |
| 46 | -207.88 | -210.54 | -210.54 | 47      | -206.79 | -209.39 | -209.39 | 48      | -202.43 | -204.96 | -204.96 |         |
| 49 | -201.60 | -204.10 | -204.10 | 50      | -245.10 | -254.04 | -254.04 | 51      | -246.80 | -256.07 | -256.07 |         |
| 52 | -237.79 | -246.82 | -246.82 | 53      | -220.50 | -225.83 | -225.83 | 54      | -222.20 | -227.86 | -227.86 |         |
| 55 | -213.19 | -218.61 | -218.61 | 56      | -208.42 | -211.32 | -211.32 | 57      | -207.32 | -210.17 | -210.17 |         |
| 58 | -203.32 | -206.28 | -206.28 | 59      | -202.50 | -205.41 | -205.41 | 60      | -244.04 | -252.49 | -252.49 |         |
| 61 | -245.75 | -254.53 | -254.53 | 62      | -236.74 | -245.28 | -245.28 | 63      | -219.08 | -223.76 | -223.76 |         |
| 64 | -220.79 | -225.79 | -225.79 | 65      | -211.78 | -216.54 | -216.54 | 66      | -237.52 | -245.10 | -245.10 |         |
| 67 | -212.56 | -216.37 | -216.37 | 68      | -230.28 | -238.93 | -238.93 | 69      | -205.67 | -210.71 | -210.71 |         |
| 70 | -186.07 | -188.25 | -188.25 | 71      | -202.07 | -206.75 | -206.75 | 72      | -187.03 | -189.66 | -189.66 |         |
| 73 | -201.11 | -205.34 | -205.34 | 74      | -201.55 | -205.99 | -205.99 | 75      | -272.47 | -283.98 | -283.98 |         |
| 76 | -399.36 | -431.87 | -431.87 | 77      | -273.43 | -285.39 | -285.39 | 78      | -398.40 | -430.46 | -430.46 |         |
| 79 | -383.77 | -415.75 | -415.75 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 14 | 1       | -284.70 | -280.96 | -284.46 | 2       | -283.14 | -279.48 | -282.92 | 3       | -277.12 | -273.54 | -276.89 |
|    | 4       | -275.96 | -272.44 | -275.74 | 5       | -201.41 | -207.55 | -207.55 | 6       | -196.23 | -202.96 | -202.96 |
|    | 7       | -185.25 | -192.11 | -192.11 | 8       | -239.49 | -240.77 | -240.77 | 9       | -234.32 | -236.18 | -236.18 |
|    | 10      | -223.34 | -225.33 | -225.33 | 11      | -286.55 | -282.23 | -286.28 | 12      | -284.99 | -280.75 | -284.73 |
|    | 13      | -279.60 | -275.24 | -279.32 | 14      | -278.44 | -274.13 | -278.17 | 15      | -199.56 | -206.29 | -206.29 |
|    | 16      | -194.38 | -201.70 | -201.70 | 17      | -183.40 | -190.85 | -190.85 | 18      | -237.01 | -239.07 | -239.07 |
|    | 19      | -231.84 | -234.49 | -234.49 | 20      | -220.86 | -223.63 | -223.63 | 21      | -209.44 | -215.02 | -215.02 |
|    | 22      | -246.90 | -247.81 | -247.81 | 23      | -108.23 | -116.52 | -116.52 | 24      | -146.31 | -149.74 | -149.74 |
|    | 25      | -220.31 | -226.45 | -226.45 | 26      | -225.09 | -230.64 | -230.64 | 27      | -258.43 | -258.59 | -258.59 |
|    | 28      | -239.65 | -241.96 | -241.96 | 29      | -174.74 | -182.07 | -182.07 | 30      | -195.17 | -198.31 | -198.31 |
|    | 31      | -193.90 | -197.12 | -197.12 | 32      | -182.21 | -185.64 | -185.64 | 33      | -203.60 | -209.76 | -209.76 |
|    | 34      | -204.97 | -202.43 | -204.81 | 35      | -198.69 | -196.91 | -198.58 | 36      | -184.93 | -184.92 | -184.93 |
|    | 37      | -181.09 | -181.52 | -181.52 | 38      | -172.94 | -173.46 | -173.46 | 39      | -206.51 | -203.48 | -206.32 |
|    | 40      | -205.64 | -202.66 | -205.46 | 41      | -183.39 | -183.87 | -183.87 | 42      | -179.55 | -180.46 | -180.46 |
|    | 43      | -171.40 | -172.41 | -172.41 | 44      | -185.88 | -186.15 | -186.15 | 45      | -165.04 | -165.95 | -165.95 |
|    | 46      | -210.54 | -207.88 | -210.37 | 47      | -209.39 | -206.79 | -209.22 | 48      | -204.96 | -202.43 | -204.80 |
|    | 49      | -204.10 | -201.60 | -203.95 | 50      | -156.72 | -160.32 | -160.32 | 51      | -152.88 | -156.91 | -156.91 |
|    | 52      | -144.73 | -148.86 | -148.86 | 53      | -184.93 | -184.93 | -184.93 | 54      | -181.09 | -181.52 | -181.52 |
|    | 55      | -172.94 | -173.46 | -173.46 | 56      | -211.32 | -208.42 | -211.14 | 57      | -210.17 | -207.32 | -210.00 |
|    | 58      | -206.28 | -203.32 | -206.09 | 59      | -205.41 | -202.50 | -205.23 | 60      | -155.18 | -159.27 | -159.27 |
|    | 61      | -151.34 | -155.86 | -155.86 | 62      | -143.18 | -147.80 | -147.80 | 63      | -182.87 | -183.51 | -183.51 |
|    | 64      | -179.02 | -180.11 | -180.11 | 65      | -170.87 | -172.05 | -172.05 | 66      | -162.52 | -165.75 | -165.75 |
|    | 67      | -190.20 | -190.00 | -190.19 | 68      | -136.83 | -141.34 | -141.34 | 69      | -165.04 | -165.95 | -165.95 |
|    | 70      | -188.25 | -186.07 | -188.11 | 71      | -170.65 | -170.67 | -170.67 | 72      | -189.66 | -187.03 | -189.50 |
|    | 73      | -169.24 | -169.71 | -169.71 | 74      | -169.89 | -170.15 | -170.15 | 75      | -141.83 | -148.61 | -148.61 |
|    | 76      | 41.96   | 13.49   | 40.18   | 77      | -143.24 | -149.57 | -149.57 | 78      | 43.37   | 14.46   | 41.56   |
|    | 79      | 58.08   | 29.09   | 56.27   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 15 | 1       | -278.02 | -278.02 | -278.02 | 2       | -276.59 | -276.59 | -276.59 | 3       | -270.72 | -270.72 | -270.72 |
|    | 4       | -269.65 | -269.65 | -269.65 | 5       | -211.77 | -329.92 | -329.92 | 6       | -207.60 | -331.90 | -331.90 |
|    | 7       | -196.86 | -320.00 | -320.00 | 8       | -241.45 | -300.24 | -300.24 | 9       | -237.29 | -302.21 | -302.21 |
|    | 10      | -226.54 | -290.32 | -290.32 | 11      | -278.87 | -278.87 | -278.87 | 12      | -277.44 | -277.44 | -277.44 |
|    | 13      | -271.87 | -271.87 | -271.87 | 14      | -270.80 | -270.80 | -270.80 | 15      | -210.91 | -329.06 | -329.06 |
|    | 16      | -206.75 | -331.04 | -331.04 | 17      | -196.00 | -319.15 | -319.15 | 18      | -240.31 | -299.09 | -299.09 |
|    | 19      | -236.14 | -301.07 | -301.07 | 20      | -225.39 | -289.17 | -289.17 | 21      | -218.80 | -321.15 | -321.15 |
|    | 22      | -248.19 | -291.17 | -291.17 | 23      | -122.36 | -245.51 | -245.51 | 24      | -152.05 | -215.83 | -215.83 |
|    | 25      | -230.68 | -333.71 | -333.71 | 26      | -234.43 | -328.43 | -328.43 | 27      | -258.43 | -296.09 | -296.09 |
|    | 28      | -243.37 | -308.29 | -308.29 | 29      | -187.16 | -310.31 | -310.31 | 30      | -200.42 | -266.91 | -266.91 |
|    | 31      | -199.29 | -265.79 | -265.79 | 32      | -187.99 | -254.48 | -254.48 | 33      | -213.99 | -307.54 | -307.54 |
|    | 34      | -200.41 | -200.41 | -200.41 | 35      | -195.44 | -203.73 | -203.73 | 36      | -184.74 | -216.46 | -216.46 |
|    | 37      | -181.65 | -217.93 | -217.93 | 38      | -173.67 | -209.10 | -209.10 | 39      | -201.13 | -201.13 | -201.13 |



|              |    |               |               |               |    |               |               |               |    |               |               |               |
|--------------|----|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|----|---------------|---------------|---------------|
|              | 40 | -200.33       | -200.33       | -200.33       | 41 | -184.03       | -215.75       | -215.75       | 42 | -180.94       | -217.22       | -217.22       |
|              | 43 | -172.96       | -208.39       | -208.39       | 44 | -186.14       | -213.56       | -213.56       | 45 | -166.43       | -201.87       | -201.87       |
|              | 46 | -205.78       | -205.78       | -205.78       | 47 | -204.72       | -204.72       | -204.72       | 48 | -200.41       | -200.41       | -200.41       |
|              | 49 | -199.62       | -199.62       | -199.62       | 50 | -162.76       | -238.45       | -238.45       | 51 | -159.66       | -239.92       | -239.92       |
|              | 52 | -151.68       | -231.09       | -231.09       | 53 | -184.75       | -216.46       | -216.46       | 54 | -181.65       | -217.93       | -217.93       |
|              | 55 | -173.67       | -209.10       | -209.10       | 56 | -206.14       | -206.14       | -206.14       | 57 | -205.08       | -205.08       | -205.08       |
|              | 58 | -201.02       | -201.02       | -201.02       | 59 | -200.23       | -200.23       | -200.23       | 60 | -162.04       | -237.74       | -237.74       |
|              | 61 | -158.95       | -239.21       | -239.21       | 62 | -150.97       | -230.38       | -230.38       | 63 | -183.79       | -215.51       | -215.51       |
|              | 64 | -180.70       | -216.98       | -216.98       | 65 | -172.71       | -208.15       | -208.15       | 66 | -167.90       | -231.86       | -231.86       |
|              | 67 | -189.64       | -209.63       | -209.63       | 68 | -144.45       | -223.85       | -223.85       | 69 | -166.43       | -201.86       | -201.86       |
|              | 70 | -184.32       | -184.32       | -184.32       | 71 | -170.53       | -198.53       | -198.53       | 72 | -184.97       | -184.97       | -184.97       |
|              | 73 | -169.88       | -197.87       | -197.87       | 74 | -170.18       | -198.18       | -198.18       | 75 | -153.33       | -263.94       | -263.94       |
|              | 76 | -6.95         | -375.64       | -375.64       | 77 | -153.98       | -264.59       | -264.59       | 78 | -6.30         | -374.99       | -374.99       |
|              | 79 | 8.26          | -360.44       | -360.44       |    |               |               |               |    |               |               |               |
| <b>Elem.</b> |    | <b>Pt ini</b> | <b>Pt fin</b> | <b>Pt max</b> |    | <b>Pt ini</b> | <b>Pt fin</b> | <b>Pt max</b> |    | <b>Pt ini</b> | <b>Pt fin</b> | <b>Pt max</b> |
|              |    | -431.87       |               |               |    |               |               |               |    |               |               |               |
|              |    | 58.08         |               |               |    |               |               |               |    |               |               |               |

**RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE**

**LEGENDA RISULTATI ELEMENTI TIPO TRAVE**

Il controllo dei risultati delle analisi condotte, per quanto concerne gli elementi tipo trave, è possibile in relazione alle tabelle sottoriportate.

Gli elementi vengono suddivisi, in relazione alle proprietà in elementi:

- tipo **pilastro**
- tipo **trave in elevazione**
- tipo **trave in fondazione**

Per ogni elemento, e per ogni combinazione (o caso di carico) vengono riportati i risultati più significativi.

Per gli elementi tipo *pilastro* sono riportati in tabella i seguenti valori:

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Pilas.</b>       | numero dell'elemento pilastro  |
| <b>Cmb</b>          | combinazione in cui si verificano i valori riportati                     |
| <b>M3 mx/mn</b>     | momento flettente in campata M3 max (prima riga) / min (seconda riga)    |
| <b>M2 mx/mn</b>     | momento flettente in campata M2 max (prima riga) / min (seconda riga)    |
| <b>D2/D3</b>        | freccia massima in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga) |
| <b>Q2/Q3</b>        | carico totale in direzione 2 (prima riga) / direzione 3 (seconda riga)   |
| <b>Pos.</b>         | ascissa del punto iniziale e finale dell'elemento                        |
| <b>N, V2, ecc..</b> | sei componenti di sollecitazione al piede ed in sommità dell'elemento    |

Per gli elementi tipo *trave in elevazione* sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri.

Per gli elementi tipo *trave in fondazione* (trave f.) sono riportati, oltre al numero dell'elemento, i medesimi risultati visti per i pilastri e la massima pressione sul terreno.

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| orientamento elementi 2D non verticali | orientamento elementi 2D verticali |
|--|------------------------------------|

| Pilas. | Cmb | M3 mx/mn<br>kN m | M2 mx/mn<br>kN m | D 2 / D 3<br>m | Q 2 / Q 3<br>kN | Pos.<br>cm | N<br>kN  | V 2<br>kN | V 3<br>kN | T<br>kN m | M 2<br>kN m | M 3<br>kN m |
|--------|-----|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 2      | 1   | -1286.09         | 0.0              | 5.24e-04       | -31.30          | 0.0        | -1318.88 | 206.11    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1400.29    |
|        |     | -1400.29         | 0.0              | 0.0            | 0.0             | 30.0       | -1307.74 | 190.26    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1340.84    |
|        |     |                  |                  |                |                 | 60.0       | -1296.61 | 174.82    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1286.09    |
| 2      | 2   | -1282.23         | 0.0              | 5.12e-04       | -31.30          | 0.0        | -1310.51 | 216.10    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1402.42    |
|        |     | -1402.42         | 0.0              | 0.0            | 0.0             | 30.0       | -1299.38 | 200.25    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1339.98    |
|        |     |                  |                  |                |                 | 60.0       | -1288.24 | 184.81    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1282.23    |
| 2      | 3   | -1238.75         | 0.0              | 5.00e-04       | -31.30          | 0.0        | -1274.27 | 223.73    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1363.51    |
|        |     | -1363.51         | 0.0              | 0.0            | 0.0             | 30.0       | -1263.14 | 207.87    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1298.78    |
|        |     |                  |                  |                |                 | 60.0       | -1252.00 | 192.43    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1238.75    |
| 2      | 4   | -1235.86         | 0.0              | 4.91e-04       | -31.30          | 0.0        | -1268.01 | 231.20    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1365.11    |
|        |     | -1365.11         | 0.0              | 0.0            | 0.0             | 30.0       | -1256.88 | 215.35    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1298.13    |
|        |     |                  |                  |                |                 | 60.0       | -1245.74 | 199.91    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1235.86    |
| 2      | 5   | -1651.08         | 0.0              | -1.09e-03      | -70.26          | 0.0        | -1196.34 | 486.97    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1922.01    |
|        |     | -1922.01         | 0.0              | 0.0            | 0.0             | 30.0       | -1185.20 | 451.38    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1781.28    |
|        |     |                  |                  |                |                 | 60.0       | -1174.06 | 416.71    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1651.08    |
| 2      | 6   | -1671.82         | 0.0              | -1.19e-03      | -72.82          | 0.0        | -1186.46 | 517.13    | 0.0       | 0.0       | 0.0         | -1960.06    |

|   |    |          |     |           |        |      |          |        |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|----------|--------|-----|-----|-----|----------|
|   |    | -1960.06 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1175.33 | 480.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1810.48 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1164.19 | 444.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1671.82 |
| 2 | 7  | -1605.96 | 0.0 | -1.20e-03 | -70.38 | 0.0  | -1117.49 | 508.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1889.85 |
|   |    | -1889.85 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1106.35 | 473.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1742.63 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1095.21 | 438.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1605.96 |
| 2 | 8  | -1445.67 | 0.0 | -2.96e-04 | -70.26 | 0.0  | -1241.26 | 400.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1664.56 |
|   |    | -1664.56 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1230.12 | 364.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1549.85 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1218.99 | 329.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1445.67 |
| 2 | 9  | -1466.40 | 0.0 | -3.93e-04 | -72.82 | 0.0  | -1231.39 | 430.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1702.62 |
|   |    | -1702.62 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1220.25 | 393.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1579.05 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1209.11 | 357.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1466.40 |
| 2 | 10 | -1400.55 | 0.0 | -4.09e-04 | -70.38 | 0.0  | -1162.41 | 421.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1632.41 |
|   |    | -1632.41 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1151.27 | 386.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1511.20 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1140.14 | 351.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1400.55 |
| 2 | 11 | -1177.55 | 0.0 | 6.25e-04  | -31.30 | 0.0  | -1318.88 | 171.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1271.17 |
|   |    | -1271.17 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1307.74 | 155.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1222.01 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1296.61 | 140.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1177.55 |
| 2 | 12 | -1173.69 | 0.0 | 6.13e-04  | -31.30 | 0.0  | -1310.51 | 181.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1273.30 |
|   |    | -1273.30 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1299.37 | 165.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1221.15 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1288.24 | 150.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1173.69 |
| 2 | 13 | -1093.25 | 0.0 | 6.35e-04  | -31.30 | 0.0  | -1274.27 | 177.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1190.43 |
|   |    | -1190.43 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1263.14 | 161.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1139.49 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1252.00 | 146.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.25 |
| 2 | 14 | -1090.36 | 0.0 | 6.26e-04  | -31.30 | 0.0  | -1268.01 | 185.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1192.03 |
|   |    | -1192.03 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1256.87 | 169.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1138.85 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1245.74 | 153.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1090.36 |
| 2 | 15 | -1759.63 | 0.0 | -1.19e-03 | -70.26 | 0.0  | -1196.34 | 521.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2051.13 |
|   |    | -2051.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1185.20 | 485.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1900.11 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1174.06 | 451.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1759.63 |
| 2 | 16 | -1780.36 | 0.0 | -1.29e-03 | -72.82 | 0.0  | -1186.46 | 551.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2089.19 |
|   |    | -2089.19 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1175.33 | 514.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1929.31 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1164.19 | 478.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1780.36 |
| 2 | 17 | -1714.51 | 0.0 | -1.31e-03 | -70.38 | 0.0  | -1117.49 | 542.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2018.98 |
|   |    | -2018.98 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1106.35 | 507.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1861.46 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1095.21 | 472.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1714.51 |
| 2 | 18 | -1591.16 | 0.0 | -4.32e-04 | -70.26 | 0.0  | -1241.26 | 446.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1837.64 |
|   |    | -1837.64 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1230.12 | 410.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1709.13 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1218.99 | 375.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1591.16 |
| 2 | 19 | -1611.90 | 0.0 | -5.28e-04 | -72.82 | 0.0  | -1231.39 | 476.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1875.70 |
|   |    | -1875.70 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1220.25 | 439.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1738.34 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1209.11 | 403.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1611.90 |
| 2 | 20 | -1546.04 | 0.0 | -5.45e-04 | -70.38 | 0.0  | -1162.41 | 467.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1805.49 |
|   |    | -1805.49 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1151.27 | 432.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1670.49 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1140.14 | 397.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1546.04 |
| 2 | 21 | -1769.68 | 0.0 | -1.01e-03 | -70.26 | 0.0  | -1221.97 | 523.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2062.73 |
|   |    | -2062.73 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1210.83 | 488.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1910.94 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1199.70 | 453.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1769.68 |
| 2 | 22 | -1601.22 | 0.0 | -2.48e-04 | -70.26 | 0.0  | -1266.90 | 448.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1849.24 |
|   |    | -1849.24 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1255.76 | 413.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1719.96 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1244.62 | 378.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1601.22 |
| 2 | 23 | -1298.16 | 0.0 | -1.42e-03 | -70.38 | 0.0  | -764.66  | 560.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1613.35 |
|   |    | -1613.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -756.41  | 525.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1450.48 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -748.16  | 490.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1298.16 |
| 2 | 24 | -1076.38 | 0.0 | -6.30e-04 | -70.38 | 0.0  | -809.59  | 501.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1356.22 |
|   |    | -1356.22 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -801.34  | 466.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1211.02 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -793.09  | 431.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.38 |
| 2 | 25 | -1558.65 | 0.0 | -1.09e-03 | -70.26 | 0.0  | -1169.33 | 498.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1836.76 |
|   |    | -1836.76 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1158.19 | 463.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1692.44 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1147.05 | 428.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1558.65 |





|   |    |          |     |           |        |      |          |        |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|----------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 2 | 26 | -1587.51 | 0.0 | -9.96e-04 | -72.82 | 0.0  | -1185.08 | 526.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1881.40 |
|   |    | -1881.40 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1173.95 | 489.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1729.00 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1162.81 | 453.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1587.51 |
| 2 | 27 | -1598.64 | 0.0 | -1.29e-04 | -70.26 | 0.0  | -1320.13 | 448.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1846.29 |
|   |    | -1846.29 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1308.99 | 412.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1717.19 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1297.86 | 377.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1598.64 |
| 2 | 28 | -1604.95 | 0.0 | -4.73e-04 | -72.82 | 0.0  | -1273.89 | 477.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1869.38 |
|   |    | -1869.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1262.75 | 440.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1731.70 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1251.61 | 404.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1604.95 |
| 2 | 29 | -1583.48 | 0.0 | -1.28e-03 | -70.38 | 0.0  | -1060.68 | 568.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1903.43 |
|   |    | -1903.43 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1049.54 | 533.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1738.17 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1038.40 | 498.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1583.48 |
| 2 | 30 | -1031.65 | 0.0 | -5.73e-04 | -70.26 | 0.0  | -933.84  | 389.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1244.18 |
|   |    | -1244.18 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -925.59  | 354.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1132.65 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -917.34  | 319.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1031.65 |
| 2 | 31 | -1028.32 | 0.0 | -5.88e-04 | -72.82 | 0.0  | -927.58  | 412.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1253.72 |
|   |    | -1253.72 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -919.33  | 375.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1135.55 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -911.08  | 339.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1028.32 |
| 2 | 32 | -967.19  | 0.0 | -6.20e-04 | -70.38 | 0.0  | -858.14  | 405.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1189.02 |
|   |    | -1189.02 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -849.89  | 369.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1072.83 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -841.64  | 334.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -967.19  |
| 2 | 33 | -1511.45 | 0.0 | -1.09e-03 | -70.38 | 0.0  | -1059.29 | 557.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1824.53 |
|   |    | -1824.53 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -1048.16 | 521.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1662.71 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -1037.02 | 486.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1511.45 |
| 2 | 34 | -924.86  | 0.0 | 3.50e-04  | -31.30 | 0.0  | -944.15  | 198.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1034.46 |
|   |    | -1034.46 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -935.90  | 182.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -977.31  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -927.65  | 167.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -924.86  |
| 2 | 35 | -954.56  | 0.0 | -2.26e-04 | -34.75 | 0.0  | -934.63  | 234.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1084.80 |
|   |    | -1084.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -926.38  | 217.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1017.07 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -918.13  | 199.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -954.56  |
| 2 | 36 | -1019.43 | 0.0 | -6.43e-05 | -52.05 | 0.0  | -926.31  | 290.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1178.07 |
|   |    | -1178.07 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -918.06  | 264.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1094.85 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -909.81  | 238.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1019.43 |
| 2 | 37 | -1034.83 | 0.0 | -1.36e-04 | -53.95 | 0.0  | -918.97  | 313.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1206.33 |
|   |    | -1206.33 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -910.72  | 285.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1116.53 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -902.47  | 259.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1034.83 |
| 2 | 38 | -985.93  | 0.0 | -1.48e-04 | -52.14 | 0.0  | -867.75  | 306.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1154.20 |
|   |    | -1154.20 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -859.50  | 280.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1066.15 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -851.25  | 254.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -985.93  |
| 2 | 39 | -834.41  | 0.0 | 4.35e-04  | -31.30 | 0.0  | -944.15  | 169.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -926.85  |
|   |    | -926.85  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -935.90  | 154.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -878.28  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -927.65  | 138.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -834.41  |
| 2 | 40 | -832.26  | 0.0 | 4.28e-04  | -31.30 | 0.0  | -939.50  | 175.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -928.04  |
|   |    | -928.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -931.25  | 159.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -877.80  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -923.00  | 144.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.26  |
| 2 | 41 | -1109.88 | 0.0 | -1.49e-04 | -52.05 | 0.0  | -926.31  | 319.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1285.68 |
|   |    | -1285.68 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -918.06  | 292.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1193.88 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -909.81  | 267.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1109.88 |
| 2 | 42 | -1125.28 | 0.0 | -2.20e-04 | -53.95 | 0.0  | -918.97  | 341.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1313.94 |
|   |    | -1313.94 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -910.72  | 314.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1215.56 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -902.47  | 287.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1125.28 |
| 2 | 43 | -1076.38 | 0.0 | -2.33e-04 | -52.14 | 0.0  | -867.75  | 335.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1261.80 |
|   |    | -1261.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -859.50  | 308.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1165.18 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -851.25  | 283.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.38 |
| 2 | 44 | -1146.63 | 0.0 | -1.17e-04 | -53.69 | 0.0  | -940.81  | 343.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1336.78 |
|   |    | -1336.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -932.56  | 316.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1237.68 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -924.31  | 290.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1146.63 |
| 2 | 45 | -971.82  | 0.0 | -2.12e-04 | -52.14 | 0.0  | -825.57  | 356.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1170.06 |
|   |    | -1170.06 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -817.32  | 330.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1067.03 |

|   |    |          |     |           |        |      |         |        |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 2 | 46 | -953.66  | 0.0 | 3.68e-04  | -31.30 | 60.0 | -809.07 | 304.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -971.82  |
|   |    | -1061.62 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 0.0  | -976.95 | 195.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1061.62 |
|   |    |          |     |           |        | 30.0 | -968.70 | 179.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1005.29 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -960.45 | 164.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -953.66  |
| 2 | 47 | -950.80  | 0.0 | 3.59e-04  | -31.30 | 0.0  | -970.75 | 203.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1063.20 |
|   |    | -1063.20 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -962.50 | 187.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1004.65 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -954.25 | 171.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -950.80  |
| 2 | 48 | -918.04  | 0.0 | 3.50e-04  | -31.30 | 0.0  | -944.15 | 210.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1034.59 |
|   |    | -1034.59 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -935.90 | 194.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -973.97  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -927.65 | 178.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -918.04  |
| 2 | 49 | -915.90  | 0.0 | 3.43e-04  | -31.30 | 0.0  | -939.50 | 215.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1035.77 |
|   |    | -1035.77 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -931.25 | 199.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -973.49  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -923.00 | 184.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -915.90  |
| 2 | 50 | -1177.65 | 0.0 | -6.53e-04 | -52.05 | 0.0  | -893.03 | 344.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1368.66 |
|   |    | -1368.66 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -884.78 | 318.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1269.25 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -876.53 | 292.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1177.65 |
| 2 | 51 | -1193.05 | 0.0 | -7.24e-04 | -53.95 | 0.0  | -885.70 | 366.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1396.92 |
|   |    | -1396.92 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -877.45 | 339.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1290.94 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -869.20 | 313.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1193.05 |
| 2 | 52 | -1144.15 | 0.0 | -7.37e-04 | -52.14 | 0.0  | -834.48 | 360.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1344.78 |
|   |    | -1344.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -826.23 | 334.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1240.55 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -817.98 | 308.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1144.15 |
| 2 | 53 | -1026.25 | 0.0 | -6.38e-05 | -52.05 | 0.0  | -926.31 | 279.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1177.94 |
|   |    | -1177.94 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -918.06 | 252.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1098.19 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -909.81 | 227.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1026.25 |
| 2 | 54 | -1041.65 | 0.0 | -1.35e-04 | -53.95 | 0.0  | -918.97 | 301.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1206.20 |
|   |    | -1206.20 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -910.72 | 274.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1119.88 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -902.47 | 247.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1041.65 |
| 2 | 55 | -992.75  | 0.0 | -1.48e-04 | -52.14 | 0.0  | -867.75 | 295.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1154.06 |
|   |    | -1154.06 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -859.50 | 268.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1069.49 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -851.25 | 243.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.75  |
| 2 | 56 | -907.47  | 0.0 | 4.11e-04  | -31.30 | 0.0  | -976.95 | 181.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1006.67 |
|   |    | -1006.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -968.70 | 165.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -954.72  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -960.45 | 149.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -907.47  |
| 2 | 57 | -904.61  | 0.0 | 4.02e-04  | -31.30 | 0.0  | -970.75 | 188.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1008.25 |
|   |    | -1008.25 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -962.50 | 172.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -954.08  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -954.25 | 157.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -904.61  |
| 2 | 58 | -841.06  | 0.0 | 4.22e-04  | -31.30 | 0.0  | -944.15 | 185.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -943.01  |
|   |    | -943.01  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -935.90 | 169.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -889.69  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -927.65 | 154.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -841.06  |
| 2 | 59 | -838.91  | 0.0 | 4.15e-04  | -31.30 | 0.0  | -939.50 | 191.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -944.20  |
|   |    | -944.20  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -931.25 | 175.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -889.21  |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -923.00 | 159.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -838.91  |
| 2 | 60 | -1268.10 | 0.0 | -7.37e-04 | -52.05 | 0.0  | -893.03 | 373.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1476.26 |
|   |    | -1476.26 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -884.78 | 346.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1368.28 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -876.53 | 321.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1268.10 |
| 2 | 61 | -1283.50 | 0.0 | -8.09e-04 | -53.95 | 0.0  | -885.70 | 395.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1504.52 |
|   |    | -1504.52 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -877.45 | 368.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1389.96 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -869.20 | 341.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1283.50 |
| 2 | 62 | -1234.60 | 0.0 | -8.21e-04 | -52.14 | 0.0  | -834.48 | 389.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1452.38 |
|   |    | -1452.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -826.23 | 362.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1339.58 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -817.98 | 337.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1234.60 |
| 2 | 63 | -1147.50 | 0.0 | -1.77e-04 | -52.05 | 0.0  | -926.31 | 317.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1322.17 |
|   |    | -1322.17 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -918.06 | 291.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1230.93 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -909.81 | 265.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1147.50 |
| 2 | 64 | -1162.89 | 0.0 | -2.48e-04 | -53.95 | 0.0  | -918.97 | 339.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1350.43 |
|   |    | -1350.43 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0 | -910.72 | 312.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1252.62 |
|   |    |          |     |           |        | 60.0 | -902.47 | 285.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1162.89 |
| 2 | 65 | -1113.99 | 0.0 | -2.61e-04 | -52.14 | 0.0  | -867.75 | 333.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1298.30 |



|   |    |          |     |           |         |       |          |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|---------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|----------|
|   |    | -1298.30 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -859.50  | 307.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1202.23 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -851.25  | 281.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1113.99 |
| 2 | 66 | -1275.57 | 0.0 | -6.01e-04 | -52.05  | 0.0   | -912.06  | 375.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1484.87 |
|   |    | -1484.87 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -903.81  | 348.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1376.32 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -895.56  | 323.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1275.57 |
| 2 | 67 | -1154.96 | 0.0 | -4.05e-05 | -52.05  | 0.0   | -945.34  | 319.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1330.79 |
|   |    | -1330.79 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -937.09  | 292.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1238.97 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -928.84  | 267.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1154.96 |
| 2 | 68 | -1130.04 | 0.0 | -8.00e-04 | -52.14  | 0.0   | -792.29  | 410.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1360.64 |
|   |    | -1360.64 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -784.04  | 384.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1241.43 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -775.79  | 358.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1130.04 |
| 2 | 69 | -965.00  | 0.0 | -2.12e-04 | -52.14  | 0.0   | -825.57  | 368.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1170.19 |
|   |    | -1170.19 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -817.32  | 341.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1063.68 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -809.07  | 316.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -965.00  |
| 2 | 70 | -840.17  | 0.0 | 2.98e-04  | -31.30  | 0.0   | -845.75  | 203.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -952.94  |
|   |    | -952.94  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -837.50  | 187.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -894.21  |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -829.25  | 172.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -840.17  |
| 2 | 71 | -917.03  | 0.0 | -6.41e-05 | -50.49  | 0.0   | -830.09  | 287.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1074.54 |
|   |    | -1074.54 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -821.84  | 262.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.00  |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -813.59  | 237.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -917.03  |
| 2 | 72 | -757.42  | 0.0 | 3.75e-04  | -31.30  | 0.0   | -845.75  | 177.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -854.49  |
|   |    | -854.49  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -837.50  | 161.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -803.61  |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -829.25  | 146.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -757.42  |
| 2 | 73 | -999.78  | 0.0 | -1.41e-04 | -50.49  | 0.0   | -830.09  | 314.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1172.99 |
|   |    | -1172.99 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -821.84  | 288.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1082.60 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -813.59  | 263.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.78  |
| 2 | 74 | -944.24  | 0.0 | -1.07e-04 | -50.49  | 0.0   | -830.09  | 330.95  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1127.53 |
|   |    | -1127.53 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -821.84  | 305.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1032.10 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -813.59  | 280.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -944.24  |
| 2 | 75 | -1382.09 | 0.0 | -1.18e-03 | -65.43  | 0.0   | -921.48  | 532.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1681.62 |
|   |    | -1681.62 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -913.23  | 499.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1526.95 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -904.98  | 466.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1382.09 |
| 2 | 76 | -2213.55 | 0.0 | -4.72e-03 | -100.28 | 0.0   | -637.25  | 1031.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2802.26 |
|   |    | -2802.26 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -629.00  | 981.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2500.38 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -620.75  | 931.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2213.55 |
| 2 | 77 | -1299.33 | 0.0 | -1.11e-03 | -65.43  | 0.0   | -921.48  | 506.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1583.17 |
|   |    | -1583.17 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -913.23  | 472.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1436.35 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -904.98  | 440.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1299.33 |
| 2 | 78 | -2296.31 | 0.0 | -4.80e-03 | -100.28 | 0.0   | -637.25  | 1057.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2900.70 |
|   |    | -2900.70 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -629.00  | 1007.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2590.98 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -620.75  | 957.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2296.31 |
| 2 | 79 | -2157.46 | 0.0 | -4.81e-03 | -100.28 | 0.0   | -546.08  | 1073.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2771.27 |
|   |    | -2771.27 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 30.0  | -537.83  | 1022.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2456.85 |
|   |    |          |     |           |         | 60.0  | -529.58  | 973.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2157.46 |
| 4 | 1  | -942.55  | 0.0 | 1.85e-03  | -218.74 | 0.0   | -1296.61 | 174.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1286.09 |
|   |    | -1286.09 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1187.09 | 45.25   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -971.43  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1077.57 | -43.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -979.42  |
| 4 | 2  | -894.47  | 0.0 | -9.85e-04 | -218.74 | 0.0   | -1288.24 | 184.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1282.23 |
|   |    | -1282.23 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1178.72 | 55.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -938.10  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1069.20 | -33.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -916.61  |
| 4 | 3  | -815.40  | 0.0 | -1.20e-03 | -218.74 | 0.0   | -1252.00 | 192.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1238.75 |
|   |    | -1238.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1142.48 | 62.86   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -872.12  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1032.96 | -26.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -828.14  |
| 4 | 4  | -773.92  | 0.0 | -1.20e-03 | -218.74 | 0.0   | -1245.74 | 199.91  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1235.86 |
|   |    | -1235.86 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1136.22 | 70.34   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -847.18  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1026.70 | -18.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -781.15  |
| 4 | 5  | -777.87  | 0.0 | -0.02     | -497.02 | 0.0   | -1174.06 | 416.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1651.08 |
|   |    | -1651.08 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1064.55 | 124.21  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -874.85  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -955.03  | -80.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -831.72  |



|   |    |          |     |           |         |       |          |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|---------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 4 | 6  | -718.31  | 0.0 | -0.02     | -522.23 | 0.0   | -1164.19 | 444.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1671.82 |
|   |    | -1671.82 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1054.67 | 139.21  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.76  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -945.15  | -77.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -764.00  |
| 4 | 7  | -652.38  | 0.0 | -0.02     | -512.49 | 0.0   | -1095.21 | 438.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1605.96 |
|   |    | -1605.96 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -985.69  | 141.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -771.24  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -876.18  | -74.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.44  |
| 4 | 8  | -919.85  | 0.0 | -7.63e-03 | -497.02 | 0.0   | -1218.99 | 329.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1445.67 |
|   |    | -1445.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1109.47 | 37.49   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -925.27  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -999.95  | -167.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.98 |
| 4 | 9  | -867.87  | 0.0 | -8.49e-03 | -522.23 | 0.0   | -1209.11 | 357.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1466.40 |
|   |    | -1466.40 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1099.59 | 52.48   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -883.18  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -990.08  | -164.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1070.25 |
| 4 | 10 | -804.44  | 0.0 | -8.33e-03 | -512.49 | 0.0   | -1140.14 | 351.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1400.55 |
|   |    | -1400.55 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1030.62 | 54.53   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -821.66  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -921.10  | -160.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -998.70  |
| 4 | 11 | -964.08  | 0.0 | 1.43e-03  | -218.74 | 0.0   | -1296.61 | 140.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1177.55 |
|   |    | -1177.55 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1187.09 | 10.94   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -964.08  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1077.57 | -78.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1073.25 |
| 4 | 12 | -925.08  | 0.0 | 1.39e-03  | -218.74 | 0.0   | -1288.24 | 150.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1173.69 |
|   |    | -1173.69 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1178.72 | 20.94   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -930.74  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1069.20 | -68.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1010.44 |
| 4 | 13 | -859.58  | 0.0 | 1.51e-03  | -218.74 | 0.0   | -1252.00 | 146.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1093.25 |
|   |    | -1093.25 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1142.48 | 16.88   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -862.26  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1032.96 | -72.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -953.91  |
| 4 | 14 | -829.13  | 0.0 | 1.48e-03  | -218.74 | 0.0   | -1245.74 | 153.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1090.36 |
|   |    | -1090.36 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1136.22 | 24.36   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -837.32  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1026.70 | -64.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -906.92  |
| 4 | 15 | -719.43  | 0.0 | -0.02     | -497.02 | 0.0   | -1174.06 | 451.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1759.63 |
|   |    | -1759.63 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1064.55 | 158.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -882.20  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -955.03  | -46.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -737.89  |
| 4 | 16 | -654.63  | 0.0 | -0.02     | -522.23 | 0.0   | -1164.19 | 478.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1780.36 |
|   |    | -1780.36 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1054.67 | 173.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -840.12  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -945.15  | -43.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -670.16  |
| 4 | 17 | -585.89  | 0.0 | -0.02     | -512.49 | 0.0   | -1095.21 | 472.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1714.51 |
|   |    | -1714.51 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -985.69  | 175.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -778.60  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -876.18  | -39.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -598.61  |
| 4 | 18 | -895.80  | 0.0 | -9.29e-03 | -497.02 | 0.0   | -1218.99 | 375.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1591.16 |
|   |    | -1591.16 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1109.47 | 83.47   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -935.13  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -999.95  | -121.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1012.20 |
| 4 | 19 | -838.69  | 0.0 | -0.01     | -522.23 | 0.0   | -1209.11 | 403.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1611.90 |
|   |    | -1611.90 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1099.59 | 98.46   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -893.04  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -990.08  | -118.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -944.47  |
| 4 | 20 | -772.76  | 0.0 | -9.99e-03 | -512.49 | 0.0   | -1140.14 | 397.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1546.04 |
|   |    | -1546.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1030.62 | 100.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -831.52  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -921.10  | -114.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -872.92  |
| 4 | 21 | -716.21  | 0.0 | -0.02     | -497.02 | 0.0   | -1199.70 | 453.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1769.68 |
|   |    | -1769.68 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1090.18 | 161.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -884.67  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -980.66  | -43.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -732.77  |
| 4 | 22 | -896.37  | 0.0 | -7.52e-03 | -497.02 | 0.0   | -1244.62 | 378.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1601.22 |
|   |    | -1601.22 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1135.10 | 86.04   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -937.59  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1025.58 | -118.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1007.08 |
| 4 | 23 | -76.88   | 0.0 | -0.02     | -512.49 | 0.0   | -748.16  | 490.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1298.16 |
|   |    | -1298.16 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -667.04  | 193.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -309.56  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -585.91  | -22.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -76.88   |
| 4 | 24 | -152.64  | 0.0 | -0.01     | -512.49 | 0.0   | -793.09  | 431.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.38 |
|   |    | -1076.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -711.96  | 134.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -261.56  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -630.84  | -80.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -202.66  |
| 4 | 25 | -632.45  | 0.0 | -0.02     | -497.02 | 0.0   | -1147.05 | 428.69  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1558.65 |
|   |    | -1558.65 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1037.53 | 136.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -747.09  |

|   |    |          |     |           |         |       |          |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|---------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|----------|
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -928.01  | -68.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.64  |
| 4 | 26 | -590.33  | 0.0 | -0.02     | -522.23 | 0.0   | -1162.81 | 453.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1587.51 |
|   |    | -1587.51 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1053.29 | 148.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -720.72  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -943.77  | -68.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -624.22  |
| 4 | 27 | -896.04  | 0.0 | -6.71e-03 | -497.02 | 0.0   | -1297.86 | 377.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1598.64 |
|   |    | -1598.64 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1188.34 | 85.43   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -936.81  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1078.82 | -119.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1008.10 |
| 4 | 28 | -827.15  | 0.0 | -9.95e-03 | -522.23 | 0.0   | -1251.61 | 404.60  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1604.95 |
|   |    | -1604.95 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -1142.09 | 99.50   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -883.03  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -1032.58 | -117.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -931.41  |
| 4 | 29 | -315.36  | 0.0 | -0.02     | -512.49 | 0.0   | -1038.40 | 498.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1583.48 |
|   |    | -1583.48 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -928.88  | 201.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -571.46  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -819.36  | -14.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -315.36  |
| 4 | 30 | -542.49  | 0.0 | -8.71e-03 | -497.02 | 0.0   | -917.34  | 319.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1031.65 |
|   |    | -1031.65 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -836.22  | 26.90   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.49  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -755.09  | -177.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -786.44  |
| 4 | 31 | -496.25  | 0.0 | -8.71e-03 | -522.23 | 0.0   | -911.08  | 339.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1028.32 |
|   |    | -1028.32 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -829.96  | 34.46   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -498.27  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -748.83  | -182.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -738.52  |
| 4 | 32 | -432.71  | 0.0 | -8.71e-03 | -512.49 | 0.0   | -841.64  | 334.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -967.19  |
|   |    | -967.19  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -760.52  | 37.82   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -437.60  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -679.39  | -177.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -663.93  |
| 4 | 33 | -308.79  | 0.0 | -0.02     | -512.49 | 0.0   | -1037.02 | 486.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1511.45 |
|   |    | -1511.45 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -927.50  | 189.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -533.23  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -817.98  | -25.60  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -310.94  |
| 4 | 34 | -614.88  | 0.0 | -8.09e-04 | -218.74 | 0.0   | -927.65  | 167.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -924.86  |
|   |    | -924.86  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -846.52  | 37.58   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -632.82  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -765.40  | -51.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -663.43  |
| 4 | 35 | -556.73  | 0.0 | -1.96e-03 | -252.73 | 0.0   | -918.13  | 199.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -954.56  |
|   |    | -954.56  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -837.00  | 53.26   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -591.18  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -755.88  | -52.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -600.58  |
| 4 | 36 | -651.17  | 0.0 | -4.15e-03 | -368.20 | 0.0   | -909.81  | 238.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1019.43 |
|   |    | -1019.43 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -828.68  | 21.92   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -651.17  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -747.56  | -129.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -826.02  |
| 4 | 37 | -612.88  | 0.0 | -4.78e-03 | -386.92 | 0.0   | -902.47  | 259.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1034.83 |
|   |    | -1034.83 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -821.35  | 33.05   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -619.92  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -740.22  | -127.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -775.73  |
| 4 | 38 | -565.78  | 0.0 | -4.67e-03 | -379.69 | 0.0   | -851.25  | 254.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -985.93  |
|   |    | -985.93  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -770.13  | 34.57   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -574.24  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -689.00  | -125.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -722.59  |
| 4 | 39 | -626.69  | 0.0 | 9.96e-04  | -218.74 | 0.0   | -927.65  | 138.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -834.41  |
|   |    | -834.41  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -846.52  | 8.99    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -626.69  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -765.40  | -80.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -741.62  |
| 4 | 40 | -607.22  | 0.0 | 9.72e-04  | -218.74 | 0.0   | -923.00  | 144.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.26  |
|   |    | -832.26  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -841.87  | 14.54   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.17  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -760.75  | -74.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -706.73  |
| 4 | 41 | -636.53  | 0.0 | -5.18e-03 | -368.20 | 0.0   | -909.81  | 267.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1109.88 |
|   |    | -1109.88 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -828.68  | 50.51   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -657.30  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -747.56  | -101.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -747.82  |
| 4 | 42 | -597.93  | 0.0 | -5.82e-03 | -386.92 | 0.0   | -902.47  | 287.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1125.28 |
|   |    | -1125.28 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -821.35  | 61.64   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -626.05  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -740.22  | -99.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -697.53  |
| 4 | 43 | -550.83  | 0.0 | -5.70e-03 | -379.69 | 0.0   | -851.25  | 283.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.38 |
|   |    | -1076.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -770.13  | 63.16   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -580.37  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -689.00  | -96.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -644.40  |
| 4 | 44 | -612.49  | 0.0 | -4.89e-03 | -394.95 | 0.0   | -924.31  | 290.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1146.63 |
|   |    | -1146.63 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -843.19  | 62.62   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -640.94  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -762.06  | -104.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -717.80  |
| 4 | 45 | -354.45  | 0.0 | -5.72e-03 | -379.69 | 0.0   | -809.07  | 304.53  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -971.82  |



|   |    |          |     |           |         |       |         |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|---------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
|   |    | -971.82  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -727.94 | 84.51   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -412.81  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -646.82 | -75.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -413.84  |
| 4 | 46 | -653.73  | 0.0 | -8.08e-04 | -218.74 | 0.0   | -960.45 | 164.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -953.66  |
|   |    | -953.66  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -879.32 | 34.85   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -669.66  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -798.20 | -54.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -708.31  |
| 4 | 47 | -620.50  | 0.0 | -8.12e-04 | -218.74 | 0.0   | -954.25 | 171.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -950.80  |
|   |    | -950.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -873.13 | 42.25   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -644.97  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -792.00 | -46.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -661.79  |
| 4 | 48 | -557.14  | 0.0 | -9.90e-04 | -218.74 | 0.0   | -927.65 | 178.74  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -918.04  |
|   |    | -918.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -846.52 | 49.17   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -591.81  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -765.40 | -40.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -588.23  |
| 4 | 49 | -530.43  | 0.0 | -9.93e-04 | -218.74 | 0.0   | -923.00 | 184.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -915.89  |
|   |    | -915.89  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -841.88 | 54.72   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -573.29  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -760.75 | -34.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -553.33  |
| 4 | 50 | -602.27  | 0.0 | -0.01     | -368.20 | 0.0   | -876.53 | 292.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1177.65 |
|   |    | -1177.65 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -795.40 | 75.86   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -650.28  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -714.28 | -75.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -666.01  |
| 4 | 51 | -558.05  | 0.0 | -0.01     | -386.92 | 0.0   | -869.20 | 313.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1193.05 |
|   |    | -1193.05 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -788.07 | 86.99   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -619.03  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -706.95 | -73.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -615.72  |
| 4 | 52 | -509.09  | 0.0 | -0.01     | -379.69 | 0.0   | -817.98 | 308.53  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1144.15 |
|   |    | -1144.15 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -736.85 | 88.51   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -573.34  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -655.73 | -71.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -562.58  |
| 4 | 53 | -692.18  | 0.0 | -3.96e-03 | -368.20 | 0.0   | -909.81 | 227.02  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1026.25 |
|   |    | -1026.25 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -828.68 | 10.33   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.18  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -747.56 | -141.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -901.22  |
| 4 | 54 | -660.93  | 0.0 | -4.60e-03 | -386.92 | 0.0   | -902.47 | 247.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1041.65 |
|   |    | -1041.65 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -821.35 | 21.46   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -660.93  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -740.22 | -139.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -850.92  |
| 4 | 55 | -615.25  | 0.0 | -4.48e-03 | -379.69 | 0.0   | -851.25 | 243.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.75  |
|   |    | -992.75  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -770.13 | 22.98   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -615.25  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -689.00 | -136.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -797.79  |
| 4 | 56 | -661.37  | 0.0 | 1.07e-03  | -218.74 | 0.0   | -960.45 | 149.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -907.47  |
|   |    | -907.47  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -879.32 | 20.25   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -666.53  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -798.20 | -68.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -748.24  |
| 4 | 57 | -631.22  | 0.0 | 1.04e-03  | -218.74 | 0.0   | -954.25 | 157.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -904.61  |
|   |    | -904.61  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -873.13 | 27.66   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -641.84  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -792.00 | -61.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -701.72  |
| 4 | 58 | -578.05  | 0.0 | 9.70e-04  | -218.74 | 0.0   | -927.65 | 154.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -841.06  |
|   |    | -841.06  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -846.52 | 24.84   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.60  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -765.40 | -64.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -654.78  |
| 4 | 59 | -555.43  | 0.0 | 9.51e-04  | -218.74 | 0.0   | -923.00 | 159.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -838.91  |
|   |    | -838.91  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -841.87 | 30.39   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -568.08  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -760.75 | -58.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -619.88  |
| 4 | 60 | -564.56  | 0.0 | -0.01     | -368.20 | 0.0   | -876.53 | 321.13  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1268.10 |
|   |    | -1268.10 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -795.40 | 104.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -656.41  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -714.28 | -47.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -587.81  |
| 4 | 61 | -516.44  | 0.0 | -0.01     | -386.92 | 0.0   | -869.20 | 341.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1283.50 |
|   |    | -1283.50 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -788.07 | 115.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -625.15  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -706.95 | -45.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -537.52  |
| 4 | 62 | -465.39  | 0.0 | -0.01     | -379.69 | 0.0   | -817.98 | 337.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1234.60 |
|   |    | -1234.60 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -736.85 | 117.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -579.47  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -655.73 | -42.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -484.39  |
| 4 | 63 | -680.99  | 0.0 | -5.35e-03 | -368.20 | 0.0   | -909.81 | 265.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1147.50 |
|   |    | -1147.50 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -828.68 | 48.65   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -700.40  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -747.56 | -102.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -796.40  |
| 4 | 64 | -642.39  | 0.0 | -5.99e-03 | -386.92 | 0.0   | -902.47 | 285.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1162.89 |
|   |    | -1162.89 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -821.35 | 59.78   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -669.15  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -740.22 | -101.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.11  |

|   |    |          |     |           |         |       |          |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|---------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 4 | 65 | -595.29  | 0.0 | -5.87e-03 | -379.69 | 0.0   | -851.25  | 281.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1113.99 |
|   |    | -1113.99 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -770.13  | 61.30   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -623.46  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -689.00  | -98.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.98  |
| 4 | 66 | -562.16  | 0.0 | -9.97e-03 | -368.20 | 0.0   | -895.56  | 323.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1275.57 |
|   |    | -1275.57 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -814.44  | 106.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -658.24  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -733.31  | -45.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -584.01  |
| 4 | 67 | -681.42  | 0.0 | -4.03e-03 | -368.20 | 0.0   | -928.84  | 267.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1154.96 |
|   |    | -1154.96 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -847.72  | 50.56   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -702.23  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -766.59  | -100.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -792.60  |
| 4 | 68 | -250.58  | 0.0 | -0.01     | -379.69 | 0.0   | -775.79  | 358.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1130.04 |
|   |    | -1130.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -694.66  | 138.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -411.92  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -613.54  | -21.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -253.83  |
| 4 | 69 | -296.35  | 0.0 | -5.90e-03 | -379.69 | 0.0   | -809.07  | 316.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -965.00  |
|   |    | -965.00  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -727.94  | 96.10   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -371.80  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -646.82  | -63.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.64  |
| 4 | 70 | -507.17  | 0.0 | -7.65e-04 | -218.74 | 0.0   | -829.25  | 172.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -840.17  |
|   |    | -840.17  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -748.13  | 42.86   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -532.55  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -667.00  | -46.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -547.56  |
| 4 | 71 | -535.57  | 0.0 | -3.68e-03 | -352.94 | 0.0   | -813.59  | 237.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -917.03  |
|   |    | -917.03  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -732.47  | 28.45   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -540.78  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -651.34  | -115.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -685.12  |
| 4 | 72 | -524.39  | 0.0 | 8.38e-04  | -218.74 | 0.0   | -829.25  | 146.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -757.42  |
|   |    | -757.42  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -748.12  | 16.71   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -526.94  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -667.00  | -72.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -619.10  |
| 4 | 73 | -521.89  | 0.0 | -4.62e-03 | -352.94 | 0.0   | -813.59  | 263.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.78  |
|   |    | -999.78  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -732.47  | 54.60   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -546.39  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -651.34  | -89.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -613.58  |
| 4 | 74 | -397.00  | 0.0 | -4.64e-03 | -352.94 | 0.0   | -813.59  | 280.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -944.24  |
|   |    | -944.24  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -732.47  | 71.41   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -441.26  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -651.34  | -72.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -458.86  |
| 4 | 75 | -265.12  | 0.0 | -0.02     | -517.97 | 0.0   | -904.98  | 466.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1382.09 |
|   |    | -1382.09 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -808.72  | 175.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -451.31  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -712.46  | -51.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -284.54  |
| 4 | 76 | 488.70   | 0.0 | -0.05     | -903.05 | 0.0   | -620.75  | 931.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2213.55 |
|   |    | -2213.55 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -535.09  | 447.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -196.42  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -449.42  | 28.20   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.70   |
| 4 | 77 | -317.37  | 0.0 | -0.02     | -517.97 | 0.0   | -904.98  | 440.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1299.33 |
|   |    | -1299.33 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -808.72  | 149.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -445.70  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -712.46  | -77.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -356.08  |
| 4 | 78 | 560.24   | 0.0 | -0.05     | -903.05 | 0.0   | -620.75  | 957.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2296.31 |
|   |    | -2296.31 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -535.09  | 473.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -202.03  |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -449.42  | 54.35   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.24   |
| 4 | 79 | 791.70   | 0.0 | -0.05     | -903.05 | 0.0   | -529.58  | 973.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2157.46 |
|   |    | -2157.46 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 295.0 | -452.99  | 489.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.88   |
|   |    |          |     |           |         | 590.0 | -376.41  | 70.05   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.70   |
| 5 | 1  | -979.42  | 0.0 | -6.04e-04 | -12.16  | 0.0   | -1077.57 | -43.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -979.42  |
|   |    | -1006.99 | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 27.5  | -1067.36 | -50.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -992.37  |
|   |    |          |     |           |         | 55.0  | -1057.15 | -56.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1006.99 |
| 5 | 2  | -916.61  | 0.0 | -5.83e-04 | -12.16  | 0.0   | -1069.20 | -33.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -916.61  |
|   |    | -938.68  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 27.5  | -1058.99 | -40.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -926.81  |
|   |    |          |     |           |         | 55.0  | -1048.78 | -46.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -938.68  |
| 5 | 3  | -828.14  | 0.0 | -6.03e-04 | -12.16  | 0.0   | -1032.96 | -26.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -828.14  |
|   |    | -846.02  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 27.5  | -1022.75 | -32.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -836.24  |
|   |    |          |     |           |         | 55.0  | -1012.54 | -38.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -846.02  |
| 5 | 4  | -781.15  | 0.0 | -5.88e-04 | -12.16  | 0.0   | -1026.70 | -18.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -781.15  |
|   |    | -794.91  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 27.5  | -1016.49 | -25.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -787.19  |
|   |    |          |     |           |         | 55.0  | -1006.28 | -30.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -794.91  |
| 5 | 5  | -831.72  | 0.0 | -1.85e-03 | -28.40  | 0.0   | -955.03  | -80.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -831.72  |
|   |    | -883.85  | 0.0 | 0.0       | 0.0     | 27.5  | -944.82  | -94.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -855.83  |



|   |    |          |     |           |        |      |          |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|----------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 5 | 6  | -764.00  | 0.0 | -1.90e-03 | -30.75 | 55.0 | -934.61  | -108.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -883.85  |
|   |    | -815.45  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -945.15  | -77.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -764.00  |
|   |    |          |     |           |        |      | -934.94  | -93.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -787.61  |
|   |    |          |     |           |        |      | -924.73  | -108.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -815.45  |
| 5 | 7  | -692.44  | 0.0 | -1.86e-03 | -31.17 | 0.0  | -876.18  | -74.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.44  |
|   |    | -741.98  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -865.97  | -90.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -715.07  |
|   |    |          |     |           |        |      | -855.76  | -105.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -741.98  |
| 5 | 8  | -1137.98 | 0.0 | -1.10e-03 | -28.40 | 0.0  | -999.95  | -167.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1137.98 |
|   |    | -1237.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -989.74  | -181.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1185.93 |
|   |    |          |     |           |        |      | -979.53  | -195.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1237.80 |
| 5 | 9  | -1070.25 | 0.0 | -1.15e-03 | -30.75 | 0.0  | -990.08  | -164.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1070.25 |
|   |    | -1169.40 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -979.87  | -180.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1117.71 |
|   |    |          |     |           |        |      | -969.66  | -195.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1169.40 |
| 5 | 10 | -998.70  | 0.0 | -1.10e-03 | -31.17 | 0.0  | -921.10  | -160.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -998.70  |
|   |    | -1095.93 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -910.89  | -176.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1045.17 |
|   |    |          |     |           |        |      | -900.68  | -192.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1095.93 |
| 5 | 11 | -1073.25 | 0.0 | 5.04e-04  | -12.16 | 0.0  | -1077.57 | -78.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1073.25 |
|   |    | -1119.69 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1067.36 | -84.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1095.63 |
|   |    |          |     |           |        |      | -1057.15 | -90.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1119.69 |
| 5 | 12 | -1010.44 | 0.0 | 4.83e-04  | -12.16 | 0.0  | -1069.20 | -68.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1010.44 |
|   |    | -1051.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1058.99 | -74.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1030.08 |
|   |    |          |     |           |        |      | -1048.78 | -80.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1051.38 |
| 5 | 13 | -953.91  | 0.0 | 4.69e-04  | -12.16 | 0.0  | -1032.96 | -72.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -953.91  |
|   |    | -997.08  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1022.75 | -78.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -974.66  |
|   |    |          |     |           |        |      | -1012.54 | -84.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -997.08  |
| 5 | 14 | -906.92  | 0.0 | 4.53e-04  | -12.16 | 0.0  | -1026.70 | -64.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -906.92  |
|   |    | -945.98  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1016.49 | -71.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -925.61  |
|   |    |          |     |           |        |      | -1006.28 | -76.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -945.98  |
| 5 | 15 | -737.89  | 0.0 | -1.95e-03 | -28.40 | 0.0  | -955.03  | -46.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -737.89  |
|   |    | -771.15  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -944.82  | -60.60  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -752.57  |
|   |    |          |     |           |        |      | -934.61  | -74.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -771.15  |
| 5 | 16 | -670.16  | 0.0 | -2.00e-03 | -30.75 | 0.0  | -945.15  | -43.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -670.16  |
|   |    | -702.75  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -934.94  | -59.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -684.35  |
|   |    |          |     |           |        |      | -924.73  | -74.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -702.75  |
| 5 | 17 | -598.61  | 0.0 | -1.96e-03 | -31.17 | 0.0  | -876.18  | -39.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -598.61  |
|   |    | -629.28  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -865.97  | -55.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -611.80  |
|   |    |          |     |           |        |      | -855.76  | -71.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -629.28  |
| 5 | 18 | -1012.20 | 0.0 | -1.23e-03 | -28.40 | 0.0  | -999.95  | -121.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1012.20 |
|   |    | -1086.73 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -989.74  | -135.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1047.51 |
|   |    |          |     |           |        |      | -979.53  | -149.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1086.73 |
| 5 | 19 | -944.47  | 0.0 | -1.28e-03 | -30.75 | 0.0  | -990.08  | -118.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -944.47  |
|   |    | -1018.34 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -979.87  | -134.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -979.29  |
|   |    |          |     |           |        |      | -969.66  | -149.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1018.34 |
| 5 | 20 | -872.92  | 0.0 | -1.24e-03 | -31.17 | 0.0  | -921.10  | -114.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -872.92  |
|   |    | -944.86  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -910.89  | -130.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -906.75  |
|   |    |          |     |           |        |      | -900.68  | -146.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -944.86  |
| 5 | 21 | -732.77  | 0.0 | -1.78e-03 | -28.40 | 0.0  | -980.66  | -43.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -732.77  |
|   |    | -764.61  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -970.45  | -58.02  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.74  |
|   |    |          |     |           |        |      | -960.24  | -71.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -764.61  |
| 5 | 22 | -1007.08 | 0.0 | -1.06e-03 | -28.40 | 0.0  | -1025.58 | -118.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1007.08 |
|   |    | -1080.19 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1015.37 | -133.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1041.68 |
|   |    |          |     |           |        |      | -1005.16 | -146.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1080.19 |
| 5 | 23 | -76.88   | 0.0 | -1.83e-03 | -31.17 | 0.0  | -585.91  | -22.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -76.88   |
|   |    | -97.72   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -578.35  | -38.02  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -85.16   |
|   |    |          |     |           |        |      | -570.79  | -53.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -97.72   |
| 5 | 24 | -202.66  | 0.0 | -1.13e-03 | -31.17 | 0.0  | -630.84  | -80.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -202.66  |
|   |    | -255.90  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -623.27  | -96.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -227.14  |
|   |    |          |     |           |        |      | -615.71  | -112.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -255.90  |
| 5 | 25 | -668.64  | 0.0 | -1.83e-03 | -28.40 | 0.0  | -928.01  | -68.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.64  |





|   |    |          |     |           |        |      |          |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|----------|---------|-----|-----|-----|----------|
|   |    | -714.18  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -917.80  | -82.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -689.46  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -907.59  | -96.74  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -714.18  |
| 5 | 26 | -624.22  | 0.0 | -1.73e-03 | -30.75 | 0.0  | -943.77  | -68.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -624.22  |
|   |    | -670.51  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -933.56  | -84.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -645.25  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -923.35  | -99.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -670.51  |
| 5 | 27 | -1008.10 | 0.0 | -1.02e-03 | -28.40 | 0.0  | -1078.82 | -119.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1008.10 |
|   |    | -1081.56 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1068.61 | -133.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1042.88 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -1058.40 | -147.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1081.56 |
| 5 | 28 | -931.41  | 0.0 | -1.30e-03 | -30.75 | 0.0  | -1032.58 | -117.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -931.41  |
|   |    | -1004.70 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1022.37 | -133.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -965.94  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -1012.16 | -148.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1004.70 |
| 5 | 29 | -315.36  | 0.0 | -1.95e-03 | -31.17 | 0.0  | -819.36  | -14.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -315.36  |
|   |    | -331.84  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -809.15  | -30.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -321.45  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -798.94  | -45.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -331.84  |
| 5 | 30 | -786.44  | 0.0 | -1.06e-03 | -28.40 | 0.0  | -755.09  | -177.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -786.44  |
|   |    | -892.09  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -747.53  | -192.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -837.31  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -739.97  | -206.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -892.09  |
| 5 | 31 | -738.52  | 0.0 | -1.03e-03 | -30.75 | 0.0  | -748.83  | -182.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -738.52  |
|   |    | -847.58  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -741.27  | -198.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -790.93  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -733.71  | -213.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -847.58  |
| 5 | 32 | -663.93  | 0.0 | -1.00e-03 | -31.17 | 0.0  | -679.39  | -177.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -663.93  |
|   |    | -770.35  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -671.83  | -193.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -715.00  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -664.27  | -208.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -770.35  |
| 5 | 33 | -310.94  | 0.0 | -1.74e-03 | -31.17 | 0.0  | -817.98  | -25.60  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -310.94  |
|   |    | -333.72  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -807.77  | -41.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -320.19  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -797.56  | -56.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -333.72  |
| 5 | 34 | -663.43  | 0.0 | -4.23e-04 | -12.16 | 0.0  | -765.40  | -51.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -663.43  |
|   |    | -695.21  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -757.84  | -57.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -678.48  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -750.27  | -63.75  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -695.21  |
| 5 | 35 | -600.58  | 0.0 | -5.06e-04 | -15.33 | 0.0  | -755.88  | -52.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -600.58  |
|   |    | -633.95  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -748.32  | -60.74  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -616.21  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -740.75  | -68.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -633.95  |
| 5 | 36 | -826.02  | 0.0 | -6.80e-04 | -21.04 | 0.0  | -747.56  | -129.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -826.02  |
|   |    | -903.19  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -739.99  | -140.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -863.16  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -732.43  | -150.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -903.19  |
| 5 | 37 | -775.73  | 0.0 | -7.20e-04 | -22.79 | 0.0  | -740.22  | -127.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -775.73  |
|   |    | -852.40  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -732.66  | -139.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -812.50  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -725.10  | -150.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -852.40  |
| 5 | 38 | -722.59  | 0.0 | -6.86e-04 | -23.09 | 0.0  | -689.00  | -125.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -722.59  |
|   |    | -797.84  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -681.44  | -136.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -758.63  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -673.88  | -148.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -797.84  |
| 5 | 39 | -741.62  | 0.0 | 3.40e-04  | -12.16 | 0.0  | -765.40  | -80.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -741.62  |
|   |    | -789.13  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -757.84  | -86.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -764.54  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -750.27  | -92.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -789.13  |
| 5 | 40 | -706.73  | 0.0 | 3.28e-04  | -12.16 | 0.0  | -760.75  | -74.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -706.73  |
|   |    | -751.18  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -753.19  | -80.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -728.12  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -745.63  | -86.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -751.18  |
| 5 | 41 | -747.82  | 0.0 | -7.63e-04 | -21.04 | 0.0  | -747.56  | -101.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -747.82  |
|   |    | -809.27  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -739.99  | -111.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -777.10  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -732.43  | -122.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -809.27  |
| 5 | 42 | -697.53  | 0.0 | -8.04e-04 | -22.79 | 0.0  | -740.22  | -99.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -697.53  |
|   |    | -758.48  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -732.66  | -110.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -726.44  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -725.10  | -122.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -758.48  |
| 5 | 43 | -644.40  | 0.0 | -7.70e-04 | -23.09 | 0.0  | -689.00  | -96.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -644.40  |
|   |    | -703.93  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -681.44  | -108.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -672.57  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -673.88  | -119.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -703.93  |
| 5 | 44 | -717.80  | 0.0 | -7.25e-04 | -24.52 | 0.0  | -762.06  | -104.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -717.80  |
|   |    | -782.21  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -754.50  | -117.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -748.32  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -746.94  | -129.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -782.21  |



|   |    |         |     |           |        |      |         |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 5 | 45 | -413.84 | 0.0 | -7.68e-04 | -23.09 | 0.0  | -646.82 | -75.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -413.84 |
|   |    | -461.62 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -639.25 | -86.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -436.14 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -631.69 | -98.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -461.62 |
| 5 | 46 | -708.31 | 0.0 | -4.42e-04 | -12.16 | 0.0  | -798.20 | -54.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -708.31 |
|   |    | -741.60 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -790.64 | -60.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -724.12 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -783.07 | -66.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -741.60 |
| 5 | 47 | -661.79 | 0.0 | -4.27e-04 | -12.16 | 0.0  | -792.00 | -46.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -661.79 |
|   |    | -691.00 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -784.44 | -53.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -675.56 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -776.88 | -59.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -691.00 |
| 5 | 48 | -588.23 | 0.0 | -4.44e-04 | -12.16 | 0.0  | -765.40 | -40.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -588.23 |
|   |    | -613.64 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -757.84 | -46.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -600.10 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -750.27 | -52.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -613.64 |
| 5 | 49 | -553.33 | 0.0 | -4.32e-04 | -12.16 | 0.0  | -760.75 | -34.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -553.33 |
|   |    | -575.69 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -753.19 | -40.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -563.68 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -745.63 | -46.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -575.69 |
| 5 | 50 | -666.01 | 0.0 | -1.22e-03 | -21.04 | 0.0  | -714.28 | -75.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -666.01 |
|   |    | -713.51 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -706.72 | -86.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -688.31 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -699.15 | -96.70  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -713.51 |
| 5 | 51 | -615.72 | 0.0 | -1.26e-03 | -22.79 | 0.0  | -706.95 | -73.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -615.72 |
|   |    | -662.72 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -699.38 | -85.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -637.65 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -691.82 | -96.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -662.72 |
| 5 | 52 | -562.58 | 0.0 | -1.23e-03 | -23.09 | 0.0  | -655.73 | -71.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -562.58 |
|   |    | -608.16 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -648.16 | -82.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -583.79 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -640.60 | -94.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.16 |
| 5 | 53 | -901.22 | 0.0 | -6.59e-04 | -21.04 | 0.0  | -747.56 | -141.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -901.22 |
|   |    | -984.76 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -739.99 | -151.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -941.54 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -732.43 | -162.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -984.76 |
| 5 | 54 | -850.92 | 0.0 | -7.00e-04 | -22.79 | 0.0  | -740.22 | -139.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -850.92 |
|   |    | -933.97 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -732.66 | -151.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -890.88 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -725.10 | -162.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -933.97 |
| 5 | 55 | -797.79 | 0.0 | -6.66e-04 | -23.09 | 0.0  | -689.00 | -136.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -797.79 |
|   |    | -879.41 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -681.44 | -148.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -837.01 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -673.88 | -159.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -879.41 |
| 5 | 56 | -748.24 | 0.0 | -3.99e-04 | -12.16 | 0.0  | -798.20 | -68.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -748.24 |
|   |    | -789.55 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -790.64 | -75.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -768.06 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -783.07 | -81.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -789.55 |
| 5 | 57 | -701.72 | 0.0 | -3.84e-04 | -12.16 | 0.0  | -792.00 | -61.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -701.72 |
|   |    | -738.96 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -784.44 | -67.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -719.50 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -776.88 | -73.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -738.96 |
| 5 | 58 | -654.78 | 0.0 | 3.73e-04  | -12.16 | 0.0  | -765.40 | -64.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -654.78 |
|   |    | -693.57 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -757.84 | -70.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -673.34 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -750.27 | -76.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -693.57 |
| 5 | 59 | -619.88 | 0.0 | 3.61e-04  | -12.16 | 0.0  | -760.75 | -58.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -619.88 |
|   |    | -655.62 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -753.19 | -65.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -636.91 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -745.63 | -70.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -655.62 |
| 5 | 60 | -587.81 | 0.0 | -1.30e-03 | -21.04 | 0.0  | -714.28 | -47.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -587.81 |
|   |    | -619.60 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -706.72 | -57.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -602.26 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -699.15 | -68.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -619.60 |
| 5 | 61 | -537.52 | 0.0 | -1.34e-03 | -22.79 | 0.0  | -706.95 | -45.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -537.52 |
|   |    | -568.81 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -699.38 | -56.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -551.60 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -691.82 | -68.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -568.81 |
| 5 | 62 | -484.39 | 0.0 | -1.31e-03 | -23.09 | 0.0  | -655.73 | -42.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -484.39 |
|   |    | -514.25 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -648.16 | -54.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -497.73 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -640.60 | -65.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -514.25 |
| 5 | 63 | -796.40 | 0.0 | -7.71e-04 | -21.04 | 0.0  | -747.56 | -102.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -796.40 |
|   |    | -858.87 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -739.99 | -113.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -826.19 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -732.43 | -123.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -858.87 |
| 5 | 64 | -746.11 | 0.0 | -8.11e-04 | -22.79 | 0.0  | -740.22 | -101.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -746.11 |
|   |    | -808.08 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -732.66 | -112.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -775.53 |

|   |    |         |     |           |        |      |          |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|------|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 5 | 65 | -692.98 | 0.0 | -7.77e-04 | -23.09 | 55.0 | -725.10  | -123.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -808.08 |
|   |    | -753.53 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 0.0  | -689.00  | -98.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.98 |
|   |    |         |     |           |        | 27.5 | -681.44  | -110.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -721.66 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -673.88  | -121.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -753.53 |
| 5 | 66 | -584.01 | 0.0 | -1.18e-03 | -21.04 | 0.0  | -733.31  | -45.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -584.01 |
|   |    | -614.74 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -725.75  | -55.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -597.93 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -718.19  | -66.21  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -614.74 |
| 5 | 67 | -792.60 | 0.0 | -6.48e-04 | -21.04 | 0.0  | -766.59  | -100.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -792.60 |
|   |    | -854.02 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -759.03  | -111.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -821.86 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -751.47  | -122.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -854.02 |
| 5 | 68 | -253.83 | 0.0 | -1.31e-03 | -23.09 | 0.0  | -613.54  | -21.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -253.83 |
|   |    | -271.95 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -605.98  | -33.02  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -261.30 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -598.41  | -44.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -271.95 |
| 5 | 69 | -338.64 | 0.0 | -7.89e-04 | -23.09 | 0.0  | -646.82  | -63.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.64 |
|   |    | -380.05 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -639.25  | -75.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -357.76 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -631.69  | -86.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -380.05 |
| 5 | 70 | -547.56 | 0.0 | -3.61e-04 | -12.16 | 0.0  | -667.00  | -46.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -547.56 |
|   |    | -576.44 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -659.44  | -52.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -561.17 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -651.88  | -58.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -576.44 |
| 5 | 71 | -685.12 | 0.0 | -5.85e-04 | -19.62 | 0.0  | -651.34  | -115.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -685.12 |
|   |    | -754.11 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -643.78  | -125.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -718.26 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -636.22  | -135.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -754.11 |
| 5 | 72 | -619.10 | 0.0 | 2.85e-04  | -12.16 | 0.0  | -667.00  | -72.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -619.10 |
|   |    | -662.37 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -659.44  | -78.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -639.90 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -651.88  | -84.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -662.37 |
| 5 | 73 | -613.58 | 0.0 | -6.62e-04 | -19.62 | 0.0  | -651.34  | -89.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -613.58 |
|   |    | -668.18 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -643.78  | -99.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -639.53 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -636.22  | -108.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -668.18 |
| 5 | 74 | -458.86 | 0.0 | -6.78e-04 | -19.62 | 0.0  | -651.34  | -72.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -458.86 |
|   |    | -504.22 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -643.78  | -82.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -480.19 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -636.22  | -92.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -504.22 |
| 5 | 75 | -284.54 | 0.0 | -1.72e-03 | -33.31 | 0.0  | -712.46  | -51.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -284.54 |
|   |    | -321.99 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -704.90  | -68.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -300.97 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -697.34  | -84.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -321.99 |
| 5 | 76 | 491.96  | 0.0 | -4.67e-03 | -65.26 | 0.0  | -449.42  | 28.20   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.70  |
|   |    | 486.16  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -441.86  | -4.71   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.92  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -434.30  | -37.05  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.16  |
| 5 | 77 | -356.08 | 0.0 | -1.64e-03 | -33.31 | 0.0  | -712.46  | -77.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -356.08 |
|   |    | -407.91 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -704.90  | -94.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.71 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -697.34  | -110.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -407.91 |
| 5 | 78 | 572.56  | 0.0 | -4.74e-03 | -65.26 | 0.0  | -449.42  | 54.35   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.24  |
|   |    | 560.24  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -441.86  | 21.44   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570.65  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -434.30  | -10.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 572.08  |
| 5 | 79 | 812.18  | 0.0 | -4.72e-03 | -65.26 | 0.0  | -376.41  | 70.05   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.70  |
|   |    | 791.70  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -368.85  | 37.14   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806.43  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -361.28  | 4.80    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 812.18  |
| 6 | 1  | 1006.99 | 0.0 | 6.04e-04  | 12.16  | 0.0  | -1077.57 | 43.93   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 979.42  |
|   |    | 979.42  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1067.36 | 50.18   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.37  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -1057.15 | 56.08   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.99 |
| 6 | 2  | 938.68  | 0.0 | 5.83e-04  | 12.16  | 0.0  | -1069.20 | 33.93   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 916.61  |
|   |    | 916.61  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1058.99 | 40.19   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 926.81  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -1048.78 | 46.09   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 938.68  |
| 6 | 3  | 846.02  | 0.0 | 6.03e-04  | 12.16  | 0.0  | -1032.96 | 26.31   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828.14  |
|   |    | 828.14  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1022.75 | 32.56   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 836.24  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -1012.54 | 38.47   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 846.02  |
| 6 | 4  | 794.91  | 0.0 | 5.88e-04  | 12.16  | 0.0  | -1026.70 | 18.83   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 781.15  |
|   |    | 781.15  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -1016.49 | 25.09   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 787.19  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -1006.28 | 30.99   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 794.91  |
| 6 | 5  | 1772.31 | 0.0 | -1.00e-03 | 12.16  | 0.0  | -1110.90 | 242.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1635.70 |



|   |    |         |     |           |       |      |          |        |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|-------|------|----------|--------|-----|-----|-----|---------|
|   |    | 1635.70 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1100.69 | 248.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1703.17 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1090.48 | 254.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1772.31 |
| 6 | 6  | 1745.10 | 0.0 | -1.10e-03 | 12.16 | 0.0  | -1108.25 | 242.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1608.51 |
|   |    | 1608.51 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1098.04 | 248.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1675.97 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1087.83 | 254.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1745.10 |
| 6 | 7  | 1666.38 | 0.0 | -1.12e-03 | 12.16 | 0.0  | -1038.35 | 238.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1531.58 |
|   |    | 1531.58 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1028.14 | 245.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1598.14 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1017.93 | 251.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1666.38 |
| 6 | 8  | 1614.13 | 0.0 | -3.01e-04 | 12.16 | 0.0  | -1065.97 | 183.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1509.92 |
|   |    | 1509.92 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1055.76 | 189.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1561.19 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1045.55 | 195.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1614.13 |
| 6 | 9  | 1586.92 | 0.0 | -3.93e-04 | 12.16 | 0.0  | -1063.32 | 183.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1482.73 |
|   |    | 1482.73 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1053.11 | 189.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1533.99 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1042.91 | 195.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1586.92 |
| 6 | 10 | 1508.20 | 0.0 | -4.12e-04 | 12.16 | 0.0  | -993.43  | 179.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1405.80 |
|   |    | 1405.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -983.22  | 186.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456.17 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -973.01  | 192.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1580.20 |
| 6 | 11 | 1119.69 | 0.0 | -5.04e-04 | 12.16 | 0.0  | -1077.57 | 78.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1073.25 |
|   |    | 1073.25 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1067.36 | 84.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1095.63 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1057.15 | 90.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1119.69 |
| 6 | 12 | 1051.38 | 0.0 | -4.83e-04 | 12.16 | 0.0  | -1069.20 | 68.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.44 |
|   |    | 1010.44 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1058.99 | 74.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.08 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1048.78 | 80.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1051.38 |
| 6 | 13 | 997.08  | 0.0 | -4.69e-04 | 12.16 | 0.0  | -1032.96 | 72.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 953.91  |
|   |    | 953.91  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1022.75 | 78.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 974.66  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1012.54 | 84.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 997.08  |
| 6 | 14 | 945.98  | 0.0 | -4.53e-04 | 12.16 | 0.0  | -1026.70 | 64.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 906.92  |
|   |    | 906.92  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1016.49 | 71.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 925.61  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1006.28 | 76.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 945.98  |
| 6 | 15 | 1659.61 | 0.0 | -9.04e-04 | 12.16 | 0.0  | -1110.90 | 207.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1541.87 |
|   |    | 1541.87 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1100.69 | 214.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1599.90 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1090.48 | 220.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1659.61 |
| 6 | 16 | 1632.40 | 0.0 | -9.96e-04 | 12.16 | 0.0  | -1108.25 | 207.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514.67 |
|   |    | 1514.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1098.04 | 214.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1572.70 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1087.83 | 220.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1632.40 |
| 6 | 17 | 1553.68 | 0.0 | -1.02e-03 | 12.16 | 0.0  | -1038.35 | 204.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1437.75 |
|   |    | 1437.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1028.14 | 210.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1494.88 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1017.93 | 216.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1553.68 |
| 6 | 18 | 1463.07 | 0.0 | -1.67e-04 | 12.16 | 0.0  | -1065.97 | 137.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1384.14 |
|   |    | 1384.14 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1055.76 | 143.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1422.77 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1045.55 | 149.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1463.07 |
| 6 | 19 | 1435.85 | 0.0 | -2.58e-04 | 12.16 | 0.0  | -1063.32 | 137.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1356.95 |
|   |    | 1356.95 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1053.11 | 143.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1395.57 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1042.91 | 149.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1435.85 |
| 6 | 20 | 1357.13 | 0.0 | -2.78e-04 | 12.16 | 0.0  | -993.43  | 134.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1280.03 |
|   |    | 1280.03 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -983.22  | 140.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1317.75 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -973.01  | 146.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1357.13 |
| 6 | 21 | 1634.89 | 0.0 | -7.47e-04 | 12.16 | 0.0  | -1085.26 | 205.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1518.56 |
|   |    | 1518.56 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1075.05 | 211.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1575.89 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1064.85 | 217.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1634.89 |
| 6 | 22 | 1438.34 | 0.0 | -1.92e-05 | 12.16 | 0.0  | -1040.34 | 134.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1360.84 |
|   |    | 1360.84 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1030.13 | 140.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1398.75 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1019.92 | 146.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1438.34 |
| 6 | 23 | 1022.12 | 0.0 | -1.14e-03 | 12.16 | 0.0  | -748.09  | 186.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 916.02  |
|   |    | 916.02  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -740.52  | 192.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 968.23  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -732.96  | 198.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1022.12 |
| 6 | 24 | 668.17  | 0.0 | -3.88e-04 | 12.16 | 0.0  | -703.16  | 100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 609.76  |
|   |    | 609.76  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -695.60  | 106.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 638.13  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -688.04  | 112.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 668.17  |



|   |    |         |     |           |       |      |          |        |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|-------|------|----------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 6 | 25 | 1636.56 | 0.0 | -9.37e-04 | 12.16 | 0.0  | -1137.91 | 230.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1506.54 |
|   |    | 1506.54 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1127.70 | 236.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1570.72 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1117.49 | 242.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1636.56 |
| 6 | 26 | 1615.89 | 0.0 | -8.63e-04 | 12.16 | 0.0  | -1109.63 | 232.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1484.47 |
|   |    | 1484.47 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1099.42 | 239.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1549.35 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1089.21 | 244.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1615.89 |
| 6 | 27 | 1433.59 | 0.0 | -5.98e-05 | 12.16 | 0.0  | -1076.32 | 135.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1355.74 |
|   |    | 1355.74 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1066.11 | 141.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1393.83 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1055.90 | 147.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1433.59 |
| 6 | 28 | 1422.22 | 0.0 | -2.47e-04 | 12.16 | 0.0  | -1105.82 | 136.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1343.89 |
|   |    | 1343.89 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -1095.61 | 142.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1382.22 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -1085.41 | 148.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1422.22 |
| 6 | 29 | 1256.23 | 0.0 | -1.02e-03 | 12.16 | 0.0  | -981.54  | 178.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1154.50 |
|   |    | 1154.50 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -971.33  | 185.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1204.53 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -961.12  | 190.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1256.23 |
| 6 | 30 | 1398.46 | 0.0 | -5.50e-04 | 28.40 | 0.0  | -843.93  | 323.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1212.72 |
|   |    | 1212.72 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -836.37  | 337.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1303.63 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -828.81  | 351.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1398.46 |
| 6 | 31 | 1353.95 | 0.0 | -5.71e-04 | 30.75 | 0.0  | -837.67  | 328.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1164.79 |
|   |    | 1164.79 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -830.11  | 344.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1257.26 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -822.54  | 359.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1353.95 |
| 6 | 32 | 1276.72 | 0.0 | -6.03e-04 | 31.17 | 0.0  | -768.23  | 323.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1090.20 |
|   |    | 1090.20 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -760.67  | 339.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1181.32 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -753.11  | 354.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.72 |
| 6 | 33 | 1273.86 | 0.0 | -8.24e-04 | 12.16 | 0.0  | -982.92  | 190.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1165.82 |
|   |    | 1165.82 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -972.71  | 196.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1219.00 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -962.50  | 202.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1273.86 |
| 6 | 34 | 695.21  | 0.0 | 4.23e-04  | 12.16 | 0.0  | -765.40  | 51.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 663.43  |
|   |    | 663.43  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -757.84  | 57.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 678.48  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -750.27  | 63.75  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 695.21  |
| 6 | 35 | 689.47  | 0.0 | -3.09e-04 | 12.16 | 0.0  | -765.62  | 56.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 655.23  |
|   |    | 655.23  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -758.06  | 62.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 671.51  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -750.50  | 68.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 689.47  |
| 6 | 36 | 1106.60 | 0.0 | -7.42e-05 | 12.16 | 0.0  | -783.24  | 138.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.03 |
|   |    | 1027.03 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -775.68  | 144.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1065.98 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -768.12  | 150.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1106.60 |
| 6 | 37 | 1086.40 | 0.0 | -1.42e-04 | 12.16 | 0.0  | -781.28  | 138.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.84 |
|   |    | 1006.84 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -773.71  | 144.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1045.78 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -766.15  | 150.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1086.40 |
| 6 | 38 | 1027.94 | 0.0 | -1.57e-04 | 12.16 | 0.0  | -729.37  | 136.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.72  |
|   |    | 949.72  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -721.81  | 142.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 987.99  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -714.25  | 148.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.94 |
| 6 | 39 | 789.13  | 0.0 | -3.40e-04 | 12.16 | 0.0  | -765.40  | 80.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741.62  |
|   |    | 741.62  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -757.84  | 86.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 764.54  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -750.27  | 92.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 789.13  |
| 6 | 40 | 751.18  | 0.0 | -3.28e-04 | 12.16 | 0.0  | -760.75  | 74.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 706.73  |
|   |    | 706.73  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -753.19  | 80.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 728.12  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -745.62  | 86.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 751.18  |
| 6 | 41 | 1012.69 | 0.0 | -1.51e-05 | 12.16 | 0.0  | -783.24  | 109.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.84  |
|   |    | 948.84  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -775.68  | 116.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 979.93  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -768.12  | 122.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1012.69 |
| 6 | 42 | 992.48  | 0.0 | -5.90e-05 | 12.16 | 0.0  | -781.28  | 109.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 928.65  |
|   |    | 928.65  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -773.71  | 116.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 959.73  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -766.15  | 122.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 992.48  |
| 6 | 43 | 934.03  | 0.0 | -7.33e-05 | 12.16 | 0.0  | -729.37  | 107.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 871.52  |
|   |    | 871.52  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -721.81  | 113.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 901.94  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -714.25  | 119.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 934.03  |
| 6 | 44 | 1023.75 | 0.0 | -3.37e-05 | 12.16 | 0.0  | -768.74  | 117.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 955.97  |
|   |    | 955.97  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -761.17  | 123.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 989.03  |
|   |    |         |     |           |       |      |          |        |     |     |     |         |



|   |    |         |     |           |       |      |         |        |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|-------|------|---------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 6 | 45 | 691.72  | 0.0 | -7.46e-05 | 12.16 | 55.0 | -753.61 | 129.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.75 |
|   |    | 640.97  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 0.0  | -687.18 | 86.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.97  |
|   |    |         |     |           |       | 27.5 | -679.62 | 92.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665.51  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -672.06 | 98.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.72  |
| 6 | 46 | 741.60  | 0.0 | 4.42e-04  | 12.16 | 0.0  | -798.20 | 54.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.31  |
|   |    | 708.31  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -790.64 | 60.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 724.12  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -783.07 | 66.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741.60  |
| 6 | 47 | 691.00  | 0.0 | 4.27e-04  | 12.16 | 0.0  | -792.00 | 46.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 661.79  |
|   |    | 661.79  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -784.44 | 53.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 675.56  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -776.87 | 59.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 691.00  |
| 6 | 48 | 613.64  | 0.0 | 4.44e-04  | 12.16 | 0.0  | -765.40 | 40.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 588.23  |
|   |    | 588.23  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -757.84 | 46.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.10  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -750.27 | 52.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 613.64  |
| 6 | 49 | 575.69  | 0.0 | 4.32e-04  | 12.16 | 0.0  | -760.75 | 34.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.33  |
|   |    | 553.33  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -753.19 | 40.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 563.68  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -745.62 | 46.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 575.69  |
| 6 | 50 | 1296.28 | 0.0 | -6.13e-04 | 12.16 | 0.0  | -816.52 | 192.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1187.04 |
|   |    | 1187.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -808.96 | 198.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1240.83 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -801.39 | 204.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1296.28 |
| 6 | 51 | 1276.07 | 0.0 | -6.82e-04 | 12.16 | 0.0  | -814.55 | 192.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1166.85 |
|   |    | 1166.85 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -806.99 | 198.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1220.63 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -799.43 | 204.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.07 |
| 6 | 52 | 1217.62 | 0.0 | -6.96e-04 | 12.16 | 0.0  | -762.65 | 189.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1109.73 |
|   |    | 1109.73 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -755.09 | 196.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1162.84 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -747.52 | 202.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1217.62 |
| 6 | 53 | 1188.18 | 0.0 | -9.47e-05 | 12.16 | 0.0  | -783.24 | 150.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.23 |
|   |    | 1102.23 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -775.68 | 156.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1144.37 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -768.12 | 162.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1188.18 |
| 6 | 54 | 1167.97 | 0.0 | -1.63e-04 | 12.16 | 0.0  | -781.28 | 150.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.04 |
|   |    | 1082.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -773.71 | 156.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1124.17 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -766.15 | 162.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1167.97 |
| 6 | 55 | 1109.51 | 0.0 | -1.77e-04 | 12.16 | 0.0  | -729.37 | 147.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.92 |
|   |    | 1024.92 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -721.81 | 153.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1066.38 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -714.25 | 159.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1109.51 |
| 6 | 56 | 789.55  | 0.0 | 3.99e-04  | 12.16 | 0.0  | -798.20 | 68.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.24  |
|   |    | 748.24  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -790.64 | 75.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 768.06  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -783.07 | 81.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 789.55  |
| 6 | 57 | 738.96  | 0.0 | 3.84e-04  | 12.16 | 0.0  | -792.00 | 61.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 701.72  |
|   |    | 701.72  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -784.44 | 67.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.50  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -776.87 | 73.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 738.96  |
| 6 | 58 | 693.57  | 0.0 | -3.73e-04 | 12.16 | 0.0  | -765.40 | 64.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.78  |
|   |    | 654.78  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -757.84 | 70.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 673.34  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -750.27 | 76.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 693.57  |
| 6 | 59 | 655.62  | 0.0 | -3.61e-04 | 12.16 | 0.0  | -760.75 | 58.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 619.88  |
|   |    | 619.88  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -753.19 | 65.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 636.91  |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -745.62 | 70.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 655.62  |
| 6 | 60 | 1202.37 | 0.0 | -5.30e-04 | 12.16 | 0.0  | -816.52 | 163.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1108.85 |
|   |    | 1108.85 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -808.96 | 170.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1154.77 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -801.39 | 175.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1202.37 |
| 6 | 61 | 1182.16 | 0.0 | -5.98e-04 | 12.16 | 0.0  | -814.55 | 163.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1088.66 |
|   |    | 1088.66 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -806.99 | 170.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1134.57 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -799.43 | 175.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1182.16 |
| 6 | 62 | 1123.70 | 0.0 | -6.12e-04 | 12.16 | 0.0  | -762.65 | 161.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1031.53 |
|   |    | 1031.53 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -755.09 | 167.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1076.78 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -747.52 | 173.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1123.70 |
| 6 | 63 | 1062.29 | 0.0 | -2.06e-05 | 12.16 | 0.0  | -783.24 | 111.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 997.41  |
|   |    | 997.41  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 27.5 | -775.68 | 118.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.02 |
|   |    |         |     |           |       | 55.0 | -768.12 | 123.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1062.29 |
| 6 | 64 | 1042.08 | 0.0 | -5.11e-05 | 12.16 | 0.0  | -781.28 | 111.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 977.22  |



|   |    |         |     |           |        |       |          |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
|   |    | 977.22  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -773.71  | 117.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.82 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -766.15  | 123.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1042.08 |
| 6 | 65 | 983.63  | 0.0 | -6.54e-05 | 12.16  | 0.0   | -729.37  | 109.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 920.10  |
|   |    | 920.10  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -721.81  | 115.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 951.03  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -714.25  | 121.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 983.63  |
| 6 | 66 | 1184.01 | 0.0 | -4.13e-04 | 12.16  | 0.0   | -797.49  | 161.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1091.54 |
|   |    | 1091.54 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -789.92  | 168.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1136.94 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -782.36  | 174.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1184.01 |
| 6 | 67 | 1043.93 | 0.0 | -1.34e-04 | 12.16  | 0.0   | -764.21  | 109.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 980.11  |
|   |    | 980.11  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -756.65  | 116.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1011.18 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -749.08  | 122.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1043.93 |
| 6 | 68 | 881.40  | 0.0 | -6.14e-04 | 12.16  | 0.0   | -720.46  | 140.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.98  |
|   |    | 800.98  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -712.90  | 146.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 840.35  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -705.34  | 152.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.40  |
| 6 | 69 | 610.15  | 0.0 | -5.40e-05 | 12.16  | 0.0   | -687.18  | 74.50   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 565.77  |
|   |    | 565.77  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -679.62  | 80.75   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 587.12  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -672.06  | 86.66   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.15  |
| 6 | 70 | 576.44  | 0.0 | 3.61e-04  | 12.16  | 0.0   | -667.00  | 46.31   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 547.56  |
|   |    | 547.56  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -659.44  | 52.56   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 561.17  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -651.87  | 58.47   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 576.44  |
| 6 | 71 | 932.58  | 0.0 | -7.96e-05 | 12.16  | 0.0   | -682.66  | 122.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 861.58  |
|   |    | 861.58  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -675.09  | 129.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 896.25  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -667.53  | 135.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 932.58  |
| 6 | 72 | 662.37  | 0.0 | -2.85e-04 | 12.16  | 0.0   | -667.00  | 72.46   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 619.10  |
|   |    | 619.10  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -659.44  | 78.72   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 639.90  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -651.87  | 84.62   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 662.37  |
| 6 | 73 | 846.66  | 0.0 | -9.88e-06 | 12.16  | 0.0   | -682.66  | 96.75   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.04  |
|   |    | 790.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -675.09  | 103.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 817.51  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -667.53  | 108.91  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 846.66  |
| 6 | 74 | 682.70  | 0.0 | -1.44e-05 | 12.16  | 0.0   | -682.66  | 79.94   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.32  |
|   |    | 635.32  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -675.09  | 86.19   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.17  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -667.53  | 92.10   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 682.70  |
| 6 | 75 | 1190.96 | 0.0 | -9.67e-04 | 19.62  | 0.0   | -864.91  | 230.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1058.87 |
|   |    | 1058.87 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -857.35  | 240.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1123.56 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -849.79  | 249.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1190.96 |
| 6 | 76 | 2410.40 | 0.0 | -4.28e-03 | 19.62  | 0.0   | -957.59  | 568.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2092.40 |
|   |    | 2092.40 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -950.03  | 578.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2250.05 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -942.47  | 587.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2410.40 |
| 6 | 77 | 1276.88 | 0.0 | -1.04e-03 | 19.62  | 0.0   | -864.91  | 256.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1130.41 |
|   |    | 1130.41 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -857.35  | 266.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1202.30 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -849.79  | 275.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1276.88 |
| 6 | 78 | 2324.48 | 0.0 | -4.20e-03 | 19.62  | 0.0   | -957.59  | 542.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020.86 |
|   |    | 2020.86 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -950.03  | 552.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2171.32 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -942.47  | 561.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2324.48 |
| 6 | 79 | 2084.38 | 0.0 | -4.22e-03 | 19.62  | 0.0   | -884.58  | 526.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1789.40 |
|   |    | 1789.40 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5  | -877.02  | 536.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1935.54 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0  | -869.45  | 545.95  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2084.38 |
| 7 | 1  | 1286.09 | 0.0 | -1.85e-03 | 218.74 | 0.0   | -1296.61 | -174.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1286.09 |
|   |    | 942.55  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1187.09 | -45.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 971.43  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1077.57 | 43.93   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 979.42  |
| 7 | 2  | 1282.23 | 0.0 | 9.85e-04  | 218.74 | 0.0   | -1288.24 | -184.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1282.23 |
|   |    | 894.47  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1178.72 | -55.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 938.10  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1069.20 | 33.93   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 916.61  |
| 7 | 3  | 1238.75 | 0.0 | 1.20e-03  | 218.74 | 0.0   | -1252.00 | -192.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1238.75 |
|   |    | 815.40  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1142.48 | -62.86  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 872.12  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1032.96 | 26.31   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828.14  |
| 7 | 4  | 1235.86 | 0.0 | 1.20e-03  | 218.74 | 0.0   | -1245.74 | -199.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1235.86 |
|   |    | 773.92  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1136.22 | -70.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 847.18  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1026.70 | 18.83   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 781.15  |



|   |    |         |     |           |        |       |          |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 7 | 5  | 1635.70 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1329.93 | 23.45   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 772.62  |
|   |    | 772.62  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1220.42 | 153.02  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1042.84 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1110.90 | 242.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1635.70 |
| 7 | 6  | 1608.51 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1327.29 | 23.41   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 745.67  |
|   |    | 745.67  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1217.77 | 152.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1015.77 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1108.25 | 242.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1608.51 |
| 7 | 7  | 1531.58 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1257.39 | 20.14   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.00  |
|   |    | 688.00  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1147.87 | 149.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.47  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1038.35 | 238.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1531.58 |
| 7 | 8  | 1509.92 | 0.0 | -8.64e-03 | 218.74 | 0.0   | -1285.01 | -35.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 994.40  |
|   |    | 981.75  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1175.49 | 94.11   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1090.84 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1065.97 | 183.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1509.92 |
| 7 | 9  | 1482.73 | 0.0 | -9.49e-03 | 218.74 | 0.0   | -1282.36 | -35.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 967.45  |
|   |    | 954.76  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1172.84 | 94.07   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.77 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1063.32 | 183.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1482.73 |
| 7 | 10 | 1405.80 | 0.0 | -9.34e-03 | 218.74 | 0.0   | -1212.46 | -38.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 909.78  |
|   |    | 894.69  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1102.95 | 90.81   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.47  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -993.43  | 179.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1405.80 |
| 7 | 11 | 1177.55 | 0.0 | -1.43e-03 | 218.74 | 0.0   | -1296.61 | -140.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1177.55 |
|   |    | 964.08  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1187.09 | -10.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 964.08  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1077.57 | 78.23   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1073.25 |
| 7 | 12 | 1173.69 | 0.0 | -1.39e-03 | 218.74 | 0.0   | -1288.24 | -150.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1173.69 |
|   |    | 925.08  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1178.72 | -20.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 930.74  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1069.20 | 68.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1010.44 |
| 7 | 13 | 1093.25 | 0.0 | -1.51e-03 | 218.74 | 0.0   | -1252.00 | -146.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1093.25 |
|   |    | 859.58  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1142.48 | -16.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 862.26  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1032.96 | 72.29   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 953.91  |
| 7 | 14 | 1090.36 | 0.0 | -1.48e-03 | 218.74 | 0.0   | -1245.74 | -153.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1090.36 |
|   |    | 829.13  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1136.22 | -24.36  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 837.32  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1026.70 | 64.81   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 906.92  |
| 7 | 15 | 1541.87 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1329.93 | -10.86  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.17  |
|   |    | 881.17  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1220.42 | 118.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1050.19 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1110.90 | 207.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1541.87 |
| 7 | 16 | 1514.67 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1327.29 | -10.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 854.21  |
|   |    | 854.21  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1217.77 | 118.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1023.12 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1108.25 | 207.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1514.67 |
| 7 | 17 | 1437.75 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1257.39 | -14.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 796.54  |
|   |    | 796.54  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1147.87 | 115.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 955.82  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1038.35 | 204.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1437.75 |
| 7 | 18 | 1384.14 | 0.0 | -6.98e-03 | 218.74 | 0.0   | -1285.01 | -81.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1139.90 |
|   |    | 1072.52 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1175.49 | 48.13   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.70 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1065.97 | 137.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1384.14 |
| 7 | 19 | 1356.95 | 0.0 | -7.83e-03 | 218.74 | 0.0   | -1282.36 | -81.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1112.94 |
|   |    | 1045.50 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1172.84 | 48.09   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1073.63 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1063.32 | 137.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1356.95 |
| 7 | 20 | 1280.03 | 0.0 | -7.67e-03 | 218.74 | 0.0   | -1212.46 | -84.74  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.28 |
|   |    | 983.02  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1102.95 | 44.83   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.33 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -993.43  | 134.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1280.03 |
| 7 | 21 | 1518.56 | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -1304.30 | -13.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 873.04  |
|   |    | 873.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1194.78 | 116.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.48 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1085.26 | 205.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1518.56 |
| 7 | 22 | 1360.84 | 0.0 | -5.20e-03 | 218.74 | 0.0   | -1259.38 | -84.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1131.77 |
|   |    | 1060.60 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1149.86 | 45.56   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1084.98 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1040.34 | 134.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1360.84 |
| 7 | 23 | 916.02  | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -910.34  | -32.02  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380.20  |
|   |    | 370.08  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -829.21  | 97.55   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.78  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -748.09  | 186.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 916.02  |
| 7 | 24 | 609.76  | 0.0 | -7.66e-03 | 218.74 | 0.0   | -865.41  | -118.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.61  |
|   |    | 436.37  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -784.29  | 10.83   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 436.37  |



|   |    |         |     |           |        |       |          |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 7 | 25 | 1506.54 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 590.0 | -703.16  | 100.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 609.76  |
|   |    | 714.12  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 0.0   | -1356.95 | 11.47   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 714.12  |
|   |    |         |     |           |        | 295.0 | -1247.43 | 141.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.01  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1137.91 | 230.21  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1506.54 |
| 7 | 26 | 1484.47 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1328.67 | 14.00   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 677.11  |
|   |    | 677.11  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1219.15 | 143.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 919.47  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1109.63 | 232.75  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1484.47 |
| 7 | 27 | 1355.74 | 0.0 | -4.81e-03 | 218.74 | 0.0   | -1295.36 | -83.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1123.06 |
|   |    | 1052.79 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1185.84 | 46.17   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1078.08 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1076.32 | 135.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1355.74 |
| 7 | 28 | 1343.89 | 0.0 | -8.03e-03 | 218.74 | 0.0   | -1324.86 | -82.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1106.00 |
|   |    | 1037.03 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1215.34 | 47.05   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.62 |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -1105.82 | 136.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1343.89 |
| 7 | 29 | 1154.50 | 0.0 | -0.02     | 218.74 | 0.0   | -1200.57 | -39.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665.51  |
|   |    | 649.54  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1091.06 | 89.61   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.68  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -981.54  | 178.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1154.50 |
| 7 | 30 | 1212.72 | 0.0 | -9.36e-03 | 497.02 | 0.0   | -1006.18 | -173.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 598.70  |
|   |    | 461.07  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -925.06  | 118.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 539.15  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -843.93  | 323.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1212.72 |
| 7 | 31 | 1164.79 | 0.0 | -9.36e-03 | 522.23 | 0.0   | -999.92  | -193.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.37  |
|   |    | 432.64  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -918.79  | 111.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 494.93  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -837.67  | 328.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1164.79 |
| 7 | 32 | 1090.20 | 0.0 | -9.36e-03 | 512.49 | 0.0   | -930.48  | -189.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534.24  |
|   |    | 374.74  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -849.36  | 107.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.26  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -768.23  | 323.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1090.20 |
| 7 | 33 | 1165.82 | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -1201.96 | -28.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 609.23  |
|   |    | 601.70  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1092.44 | 101.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 726.20  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -982.92  | 190.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1165.82 |
| 7 | 34 | 924.86  | 0.0 | 8.09e-04  | 218.74 | 0.0   | -927.65  | -167.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 924.86  |
|   |    | 614.88  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -846.52  | -37.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 632.82  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -765.40  | 51.59   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 663.43  |
| 7 | 35 | 890.27  | 0.0 | -1.03e-03 | 218.74 | 0.0   | -927.87  | -162.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 890.27  |
|   |    | 596.78  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -846.75  | -33.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 611.42  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -765.62  | 56.07   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 655.23  |
| 7 | 36 | 1027.03 | 0.0 | -4.64e-03 | 218.74 | 0.0   | -945.49  | -80.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 775.82  |
|   |    | 710.18  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -864.37  | 49.31   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.10  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -783.24  | 138.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1027.03 |
| 7 | 37 | 1006.84 | 0.0 | -5.27e-03 | 218.74 | 0.0   | -943.53  | -80.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 755.80  |
|   |    | 690.12  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -862.40  | 49.28   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.00  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -781.28  | 138.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.84 |
| 7 | 38 | 949.72  | 0.0 | -5.15e-03 | 218.74 | 0.0   | -891.62  | -82.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.98  |
|   |    | 643.73  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -810.50  | 46.86   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.03  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -729.37  | 136.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.72  |
| 7 | 39 | 834.41  | 0.0 | -9.96e-04 | 218.74 | 0.0   | -927.65  | -138.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 834.41  |
|   |    | 626.69  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -846.52  | -8.99   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626.69  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -765.40  | 80.18   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741.62  |
| 7 | 40 | 832.26  | 0.0 | -9.72e-04 | 218.74 | 0.0   | -923.00  | -144.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.26  |
|   |    | 607.22  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -841.87  | -14.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 608.17  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -760.75  | 74.63   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 706.73  |
| 7 | 41 | 948.84  | 0.0 | -3.60e-03 | 218.74 | 0.0   | -945.49  | -108.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 866.27  |
|   |    | 741.34  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -864.37  | 20.73   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.23  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -783.24  | 109.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.84  |
| 7 | 42 | 928.65  | 0.0 | -4.23e-03 | 218.74 | 0.0   | -943.53  | -108.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 846.26  |
|   |    | 721.26  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -862.40  | 20.70   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 726.13  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -781.28  | 109.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 928.65  |
| 7 | 43 | 871.52  | 0.0 | -4.12e-03 | 218.74 | 0.0   | -891.62  | -111.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 803.43  |
|   |    | 673.07  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -810.50  | 18.27   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 676.16  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -729.37  | 107.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 871.52  |
| 7 | 44 | 955.97  | 0.0 | -3.31e-03 | 218.74 | 0.0   | -930.99  | -101.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 831.30  |



|   |    |         |     |           |        |       |         |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|-------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
|   |    | 722.16  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -849.86 | 27.86   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 732.32  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -768.74 | 117.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 955.97  |
| 7 | 45 | 698.88  | 0.0 | -4.10e-03 | 218.74 | 0.0   | -849.43 | -132.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 698.88  |
|   |    | 508.60  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -768.31 | -3.08   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 508.60  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -687.18 | 86.09   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.97  |
| 7 | 46 | 953.66  | 0.0 | 8.08e-04  | 218.74 | 0.0   | -960.45 | -164.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 953.66  |
|   |    | 653.73  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -879.32 | -34.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 669.66  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -798.20 | 54.32   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.31  |
| 7 | 47 | 950.80  | 0.0 | 8.12e-04  | 218.74 | 0.0   | -954.25 | -171.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.80  |
|   |    | 620.50  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -873.13 | -42.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 644.97  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -792.00 | 46.92   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 661.79  |
| 7 | 48 | 918.04  | 0.0 | 9.90e-04  | 218.74 | 0.0   | -927.65 | -178.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 918.04  |
|   |    | 557.14  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -846.52 | -49.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 591.81  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -765.40 | 40.00   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 588.23  |
| 7 | 49 | 915.89  | 0.0 | 9.93e-04  | 218.74 | 0.0   | -923.00 | -184.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.89  |
|   |    | 530.43  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -841.88 | -54.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.29  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -760.75 | 34.45   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 553.33  |
| 7 | 50 | 1187.04 | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -978.77 | -26.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 617.60  |
|   |    | 611.68  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -897.64 | 103.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 741.00  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -816.52 | 192.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1187.04 |
| 7 | 51 | 1166.85 | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -976.80 | -26.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 597.58  |
|   |    | 591.65  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -895.68 | 103.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 720.90  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -814.55 | 192.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1166.85 |
| 7 | 52 | 1109.73 | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -924.90 | -28.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554.76  |
|   |    | 547.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -843.77 | 100.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.92  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -762.65 | 189.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1109.73 |
| 7 | 53 | 1102.23 | 0.0 | -4.82e-03 | 218.74 | 0.0   | -945.49 | -68.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 782.64  |
|   |    | 734.10  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -864.37 | 60.90   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 781.11  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -783.24 | 150.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.23 |
| 7 | 54 | 1082.04 | 0.0 | -5.45e-03 | 218.74 | 0.0   | -943.53 | -68.70  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 762.62  |
|   |    | 714.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -862.40 | 60.87   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 761.01  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -781.28 | 150.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1082.04 |
| 7 | 55 | 1024.92 | 0.0 | -5.33e-03 | 218.74 | 0.0   | -891.62 | -71.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.80  |
|   |    | 667.64  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -810.50 | 58.45   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 711.04  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -729.37 | 147.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1024.92 |
| 7 | 56 | 907.47  | 0.0 | -1.07e-03 | 218.74 | 0.0   | -960.45 | -149.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907.47  |
|   |    | 661.37  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -879.32 | -20.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 666.53  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -798.20 | 68.92   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.24  |
| 7 | 57 | 904.61  | 0.0 | -1.04e-03 | 218.74 | 0.0   | -954.25 | -157.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.61  |
|   |    | 631.22  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -873.12 | -27.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 641.84  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -792.00 | 61.52   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 701.72  |
| 7 | 58 | 841.06  | 0.0 | -9.70e-04 | 218.74 | 0.0   | -927.65 | -154.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 841.06  |
|   |    | 578.05  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -846.52 | -24.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 586.60  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -765.40 | 64.33   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.78  |
| 7 | 59 | 838.91  | 0.0 | -9.51e-04 | 218.74 | 0.0   | -923.00 | -159.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 838.91  |
|   |    | 555.43  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -841.87 | -30.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 568.08  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -760.75 | 58.78   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 619.88  |
| 7 | 60 | 1108.85 | 0.0 | -9.71e-03 | 218.74 | 0.0   | -978.77 | -54.91  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.05  |
|   |    | 679.81  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -897.64 | 74.66   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 747.13  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -816.52 | 163.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1108.85 |
| 7 | 61 | 1088.66 | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -976.80 | -54.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.04  |
|   |    | 659.75  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -895.68 | 74.63   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 727.02  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -814.55 | 163.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1088.66 |
| 7 | 62 | 1031.53 | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -924.90 | -57.36  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.21  |
|   |    | 613.35  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -843.77 | 72.21   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 677.05  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -762.65 | 161.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1031.53 |
| 7 | 63 | 997.41  | 0.0 | -3.43e-03 | 218.74 | 0.0   | -945.49 | -106.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 903.89  |
|   |    | 783.06  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -864.37 | 22.59   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 789.33  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -783.24 | 111.76  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 997.41  |



|   |    |         |     |           |        |       |          |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|-------|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 7 | 64 | 977.22  | 0.0 | -4.06e-03 | 218.74 | 0.0   | -943.53  | -107.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 883.87  |
|   |    | 762.98  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -862.40  | 22.56   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 769.22  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -781.28  | 111.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 977.22  |
| 7 | 65 | 920.10  | 0.0 | -3.95e-03 | 218.74 | 0.0   | -891.62  | -109.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 841.05  |
|   |    | 714.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -810.50  | 20.13   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.25  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -729.37  | 109.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 920.10  |
| 7 | 66 | 1091.54 | 0.0 | -8.39e-03 | 218.74 | 0.0   | -959.74  | -56.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 702.02  |
|   |    | 670.96  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -878.61  | 72.75   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 735.46  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -797.49  | 161.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1091.54 |
| 7 | 67 | 980.11  | 0.0 | -2.19e-03 | 218.74 | 0.0   | -926.46  | -108.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897.85  |
|   |    | 772.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -845.33  | 20.67   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 777.66  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -764.21  | 109.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 980.11  |
| 7 | 68 | 800.98  | 0.0 | -0.01     | 218.74 | 0.0   | -882.71  | -78.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.66  |
|   |    | 477.29  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -801.59  | 50.86   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 509.49  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -720.46  | 140.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 800.98  |
| 7 | 69 | 692.06  | 0.0 | -3.92e-03 | 218.74 | 0.0   | -849.43  | -144.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 692.06  |
|   |    | 466.54  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -768.31  | -14.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 467.59  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -687.18  | 74.50   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 565.77  |
| 7 | 70 | 840.17  | 0.0 | 7.65e-04  | 218.74 | 0.0   | -829.25  | -172.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 840.17  |
|   |    | 507.17  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -748.13  | -42.86  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.55  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -667.00  | 46.31   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 547.56  |
| 7 | 71 | 861.58  | 0.0 | -4.07e-03 | 218.74 | 0.0   | -844.91  | -95.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 702.30  |
|   |    | 606.14  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -763.78  | 33.73   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.62  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -682.66  | 122.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 861.58  |
| 7 | 72 | 757.42  | 0.0 | -8.38e-04 | 218.74 | 0.0   | -829.25  | -146.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 757.42  |
|   |    | 524.39  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -748.12  | -16.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 526.94  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -667.00  | 72.46   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 619.10  |
| 7 | 73 | 790.04  | 0.0 | -3.13e-03 | 218.74 | 0.0   | -844.91  | -121.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 785.06  |
|   |    | 626.23  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -763.78  | 7.58    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 626.23  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -682.66  | 96.75   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.04  |
| 7 | 74 | 729.52  | 0.0 | -3.11e-03 | 218.74 | 0.0   | -844.91  | -138.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 729.52  |
|   |    | 521.10  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -763.78  | -9.23   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 521.10  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -682.66  | 79.94   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.32  |
| 7 | 75 | 1058.87 | 0.0 | -0.01     | 334.78 | 0.0   | -1057.43 | -104.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 560.39  |
|   |    | 487.82  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -961.17  | 95.35   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 562.73  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -864.91  | 230.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1058.87 |
| 7 | 76 | 2092.40 | 0.0 | -0.05     | 292.40 | 0.0   | -1128.92 | 275.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.43 |
|   |    | -525.43 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1043.26 | 454.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.84  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -957.59  | 568.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2092.40 |
| 7 | 77 | 1130.41 | 0.0 | -0.02     | 334.78 | 0.0   | -1057.43 | -78.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 477.64  |
|   |    | 440.70  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -961.17  | 121.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557.13  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -864.91  | 256.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1130.41 |
| 7 | 78 | 2020.86 | 0.0 | -0.05     | 292.40 | 0.0   | -1128.92 | 249.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -442.68 |
|   |    | -442.68 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -1043.26 | 428.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.44  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -957.59  | 542.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2020.86 |
| 7 | 79 | 1789.40 | 0.0 | -0.05     | 292.40 | 0.0   | -1037.75 | 233.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -581.52 |
|   |    | -581.52 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 295.0 | -961.16  | 412.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 388.29  |
|   |    |         |     |           |        | 590.0 | -884.58  | 526.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1789.40 |
| 8 | 1  | 1400.29 | 0.0 | -5.24e-04 | 31.30  | 0.0   | -1318.88 | -206.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.29 |
|   |    | 1286.09 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0  | -1307.74 | -190.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1340.84 |
|   |    |         |     |           |        | 60.0  | -1296.61 | -174.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1286.09 |
| 8 | 2  | 1402.42 | 0.0 | -5.12e-04 | 31.30  | 0.0   | -1310.51 | -216.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1402.42 |
|   |    | 1282.23 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0  | -1299.38 | -200.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1339.98 |
|   |    |         |     |           |        | 60.0  | -1288.24 | -184.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1282.23 |
| 8 | 3  | 1363.51 | 0.0 | -5.00e-04 | 31.30  | 0.0   | -1274.27 | -223.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1363.51 |
|   |    | 1238.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0  | -1263.14 | -207.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1298.78 |
|   |    |         |     |           |        | 60.0  | -1252.00 | -192.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1238.75 |
| 8 | 4  | 1365.11 | 0.0 | -4.91e-04 | 31.30  | 0.0   | -1268.01 | -231.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1365.11 |
|   |    | 1235.86 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 30.0  | -1256.88 | -215.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1298.13 |

|   |    |         |     |           |       |      |          |          |         |     |     |         |         |
|---|----|---------|-----|-----------|-------|------|----------|----------|---------|-----|-----|---------|---------|
| 8 | 5  | 772.62  | 0.0 | -2.12e-03 | 31.30 | 60.0 | -1245.74 | -199.91  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1235.86 |         |
|   |    | 767.28  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1352.21 | -7.85   | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 767.86  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1341.07 | 8.01    | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 767.90  |
| 8 | 6  | 745.67  | 0.0 | -2.19e-03 | 31.30 | 60.0 | -1329.93 | 23.45    | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 772.62  |         |
|   |    | 740.35  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1349.56 | -7.89   | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 740.93  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1338.42 | 7.97    | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 740.95  |
| 8 | 7  | 688.00  | 0.0 | -2.14e-03 | 31.30 | 60.0 | -1327.29 | 23.41    | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 745.67  |         |
|   |    | 684.06  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1279.66 | -11.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 685.22  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1268.52 | 4.70    | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 684.26  |
| 8 | 8  | 1024.99 | 0.0 | -1.32e-03 | 31.30 | 60.0 | -1257.39 | 20.14    | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 688.00  |         |
|   |    | 994.40  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1307.29 | -66.76  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1024.99 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1296.15 | -50.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1007.35 |
| 8 | 9  | 998.06  | 0.0 | -1.40e-03 | 31.30 | 60.0 | -1285.01 | -35.46   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 994.40  |         |
|   |    | 967.45  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1304.64 | -66.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 998.06  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1293.50 | -50.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 980.41  |
| 8 | 10 | 942.35  | 0.0 | -1.35e-03 | 31.30 | 60.0 | -1282.36 | -35.50   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 967.45  |         |
|   |    | 909.78  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1234.74 | -70.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 942.35  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1223.60 | -54.21  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 923.72  |
| 8 | 11 | 1271.17 | 0.0 | -6.25e-04 | 31.30 | 60.0 | -1212.46 | -38.77   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 909.78  |         |
|   |    | 1177.55 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1318.88 | -171.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1271.17 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1307.74 | -155.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1222.01 |
| 8 | 12 | 1273.30 | 0.0 | -6.13e-04 | 31.30 | 60.0 | -1296.61 | -140.52  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1177.55 |         |
|   |    | 1173.69 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1310.51 | -181.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1273.30 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1299.37 | -165.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1221.15 |
| 8 | 13 | 1190.43 | 0.0 | -6.35e-04 | 31.30 | 60.0 | -1288.24 | -150.51  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1173.69 |         |
|   |    | 1093.25 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1274.27 | -177.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1190.43 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1263.14 | -161.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1139.49 |
| 8 | 14 | 1192.03 | 0.0 | -6.26e-04 | 31.30 | 60.0 | -1252.00 | -146.45  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1093.25 |         |
|   |    | 1090.36 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1268.01 | -185.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1192.03 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1256.87 | -169.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1138.85 |
| 8 | 15 | 896.99  | 0.0 | -2.02e-03 | 31.30 | 60.0 | -1245.74 | -153.93  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1090.36 |         |
|   |    | 881.17  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1352.21 | -42.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 896.99  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1341.07 | -26.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 886.73  |
| 8 | 16 | 870.05  | 0.0 | -2.09e-03 | 31.30 | 60.0 | -1329.93 | -10.86   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 881.17  |         |
|   |    | 854.21  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1349.56 | -42.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 870.05  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1338.42 | -26.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 859.79  |
| 8 | 17 | 814.34  | 0.0 | -2.04e-03 | 31.30 | 60.0 | -1327.29 | -10.90   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 854.21  |         |
|   |    | 796.54  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1279.66 | -45.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 814.34  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1268.52 | -29.60  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 803.10  |
| 8 | 18 | 1198.07 | 0.0 | -1.19e-03 | 31.30 | 60.0 | -1257.39 | -14.16   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 796.54  |         |
|   |    | 1139.90 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1307.29 | -112.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1198.07 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1296.15 | -96.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1166.64 |
| 8 | 19 | 1171.14 | 0.0 | -1.26e-03 | 31.30 | 60.0 | -1285.01 | -81.44   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1139.90 |         |
|   |    | 1112.94 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1304.64 | -112.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1171.14 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1293.50 | -96.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1139.69 |
| 8 | 20 | 1115.43 | 0.0 | -1.21e-03 | 31.30 | 60.0 | -1282.36 | -81.48   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1112.94 |         |
|   |    | 1055.28 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1234.74 | -116.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1115.43 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1223.60 | -100.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1083.00 |
| 8 | 21 | 890.40  | 0.0 | -1.83e-03 | 31.30 | 60.0 | -1212.46 | -84.74   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1055.28 |         |
|   |    | 873.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1326.58 | -44.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 890.40  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1315.44 | -28.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 879.37  |
| 8 | 22 | 1191.49 | 0.0 | -1.00e-03 | 31.30 | 60.0 | -1304.30 | -13.43   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 873.04  |         |
|   |    | 1131.77 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -1281.65 | -115.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1191.49 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -1270.52 | -99.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 1159.28 |
| 8 | 23 | 408.72  | 0.0 | -1.92e-03 | 31.30 | 60.0 | -1259.38 | -84.01   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 1131.77 |         |
|   |    | 380.20  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | 0.0      | -926.84  | -63.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 408.72  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -918.59  | -47.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 392.11  |
| 8 | 24 | 666.16  | 0.0 | -1.13e-03 | 31.30 | 60.0 | -910.34  | -32.02   | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 380.20  |         |
|   |    |         |     |           |       | 30.0 | 0.0      | -881.91  | -150.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 666.16  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | 30.0     | -881.91  | -150.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0     | 666.16  |



|   |    |         |     |           |       |      |          |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|-------|------|----------|---------|-----|-----|-----|---------|
|   |    | 585.61  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -873.66  | -134.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 623.54  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -865.41  | -118.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.61  |
| 8 | 25 | 716.54  | 0.0 | -2.06e-03 | 31.30 | 0.0  | -1379.22 | -19.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 716.54  |
|   |    | 712.83  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1368.09 | -3.97   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.98  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -1356.95 | 11.47   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 714.12  |
| 8 | 26 | 678.01  | 0.0 | -1.95e-03 | 31.30 | 0.0  | -1350.94 | -17.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 678.01  |
|   |    | 675.21  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1339.80 | -1.44   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 675.21  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -1328.67 | 14.00   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 677.11  |
| 8 | 27 | 1182.41 | 0.0 | -9.96e-04 | 31.30 | 0.0  | -1317.63 | -114.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1182.41 |
|   |    | 1123.06 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1306.49 | -98.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1150.39 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -1295.36 | -83.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1123.06 |
| 8 | 28 | 1164.82 | 0.0 | -1.32e-03 | 31.30 | 0.0  | -1347.14 | -113.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1164.82 |
|   |    | 1106.00 | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1336.00 | -97.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1133.06 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -1324.86 | -82.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1106.00 |
| 8 | 29 | 698.79  | 0.0 | -2.06e-03 | 31.30 | 0.0  | -1222.85 | -71.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 698.79  |
|   |    | 665.51  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1211.71 | -55.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 679.81  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -1200.57 | -39.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665.51  |
| 8 | 30 | 723.86  | 0.0 | -1.17e-03 | 70.26 | 0.0  | -1022.68 | -244.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 723.86  |
|   |    | 598.70  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1014.43 | -208.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 656.01  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -1006.18 | -173.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 598.70  |
| 8 | 31 | 733.39  | 0.0 | -1.16e-03 | 72.82 | 0.0  | -1016.42 | -266.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 733.39  |
|   |    | 595.37  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1008.17 | -229.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.91  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -999.92  | -193.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 595.37  |
| 8 | 32 | 668.70  | 0.0 | -1.13e-03 | 70.38 | 0.0  | -946.98  | -259.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 668.70  |
|   |    | 534.24  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -938.73  | -223.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 596.19  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -930.48  | -189.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 534.24  |
| 8 | 33 | 635.63  | 0.0 | -1.83e-03 | 31.30 | 0.0  | -1224.23 | -59.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.63  |
|   |    | 609.23  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -1213.09 | -43.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.08  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -1201.96 | -28.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 609.23  |
| 8 | 34 | 1034.46 | 0.0 | -3.50e-04 | 31.30 | 0.0  | -944.15  | -198.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.46 |
|   |    | 924.86  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -935.90  | -182.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 977.31  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -927.65  | -167.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 924.86  |
| 8 | 35 | 997.18  | 0.0 | -4.53e-04 | 31.30 | 0.0  | -944.37  | -193.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 997.18  |
|   |    | 890.27  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -936.12  | -178.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 941.38  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -927.87  | -162.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 890.27  |
| 8 | 36 | 833.28  | 0.0 | -8.10e-04 | 31.30 | 0.0  | -961.99  | -111.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 833.28  |
|   |    | 775.82  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -953.74  | -95.70  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 802.20  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -945.49  | -80.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 775.82  |
| 8 | 37 | 813.28  | 0.0 | -8.64e-04 | 31.30 | 0.0  | -960.03  | -111.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 813.28  |
|   |    | 755.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -951.78  | -95.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 782.20  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -943.53  | -80.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 755.80  |
| 8 | 38 | 771.92  | 0.0 | -8.27e-04 | 31.30 | 0.0  | -908.12  | -114.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 771.92  |
|   |    | 712.98  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -899.87  | -98.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.10  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -891.62  | -82.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.98  |
| 8 | 39 | 926.85  | 0.0 | -4.35e-04 | 31.30 | 0.0  | -944.15  | -169.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 926.85  |
|   |    | 834.41  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -935.90  | -154.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 878.28  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -927.65  | -138.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 834.41  |
| 8 | 40 | 928.04  | 0.0 | -4.28e-04 | 31.30 | 0.0  | -939.50  | -175.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 928.04  |
|   |    | 832.26  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -931.25  | -159.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 877.80  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -923.00  | -144.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.26  |
| 8 | 41 | 940.89  | 0.0 | -7.26e-04 | 31.30 | 0.0  | -961.99  | -140.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.89  |
|   |    | 866.27  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -953.74  | -124.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 901.23  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -945.49  | -108.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 866.27  |
| 8 | 42 | 920.89  | 0.0 | -7.79e-04 | 31.30 | 0.0  | -960.03  | -140.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 920.89  |
|   |    | 846.26  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -951.78  | -124.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 881.22  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -943.53  | -108.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 846.26  |
| 8 | 43 | 879.52  | 0.0 | -7.43e-04 | 31.30 | 0.0  | -908.12  | -142.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 879.52  |
|   |    | 803.43  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -899.87  | -126.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 839.13  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -891.62  | -111.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 803.43  |



|   |    |         |     |           |       |      |         |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|-------|------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 8 | 44 | 901.63  | 0.0 | -6.85e-04 | 31.30 | 0.0  | -947.49 | -133.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 901.63  |
|   |    | 831.30  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -939.24 | -117.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 864.12  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -930.99 | -101.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 831.30  |
| 8 | 45 | 787.77  | 0.0 | -7.64e-04 | 31.30 | 0.0  | -865.93 | -163.95 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 787.77  |
|   |    | 698.88  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -857.68 | -148.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.98  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -849.43 | -132.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 698.88  |
| 8 | 46 | 1061.62 | 0.0 | -3.68e-04 | 31.30 | 0.0  | -976.95 | -195.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1061.62 |
|   |    | 953.66  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -968.70 | -179.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1005.29 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -960.45 | -164.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 953.66  |
| 8 | 47 | 1063.20 | 0.0 | -3.59e-04 | 31.30 | 0.0  | -970.75 | -203.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1063.20 |
|   |    | 950.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -962.50 | -187.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1004.65 |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -954.25 | -171.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.80  |
| 8 | 48 | 1034.59 | 0.0 | -3.50e-04 | 31.30 | 0.0  | -944.15 | -210.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.59 |
|   |    | 918.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -935.90 | -194.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 973.97  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -927.65 | -178.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 918.04  |
| 8 | 49 | 1035.77 | 0.0 | -3.43e-04 | 31.30 | 0.0  | -939.50 | -215.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035.77 |
|   |    | 915.90  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -931.25 | -199.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 973.49  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -923.00 | -184.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 915.90  |
| 8 | 50 | 642.70  | 0.0 | -1.40e-03 | 31.30 | 0.0  | -995.27 | -57.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 642.70  |
|   |    | 617.60  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -987.02 | -41.76  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 627.80  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -978.77 | -26.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 617.60  |
| 8 | 51 | 622.70  | 0.0 | -1.45e-03 | 31.30 | 0.0  | -993.30 | -57.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 622.70  |
|   |    | 597.58  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -985.05 | -41.79  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 607.80  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -976.80 | -26.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 597.58  |
| 8 | 52 | 581.33  | 0.0 | -1.42e-03 | 31.30 | 0.0  | -941.40 | -60.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 581.33  |
|   |    | 554.76  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -933.15 | -44.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 565.70  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -924.90 | -28.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 554.76  |
| 8 | 53 | 833.15  | 0.0 | -8.11e-04 | 31.30 | 0.0  | -961.99 | -99.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 833.15  |
|   |    | 782.64  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -953.74 | -84.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 805.55  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -945.49 | -68.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 782.64  |
| 8 | 54 | 813.15  | 0.0 | -8.64e-04 | 31.30 | 0.0  | -960.03 | -100.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 813.15  |
|   |    | 762.62  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -951.78 | -84.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 785.54  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -943.53 | -68.70  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 762.62  |
| 8 | 55 | 771.78  | 0.0 | -8.28e-04 | 31.30 | 0.0  | -908.12 | -102.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 771.78  |
|   |    | 719.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -899.87 | -86.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 743.44  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -891.62 | -71.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.80  |
| 8 | 56 | 1006.67 | 0.0 | -4.11e-04 | 31.30 | 0.0  | -976.95 | -181.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1006.67 |
|   |    | 907.47  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -968.70 | -165.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 954.72  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -960.45 | -149.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 907.47  |
| 8 | 57 | 1008.25 | 0.0 | -4.02e-04 | 31.30 | 0.0  | -970.75 | -188.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.25 |
|   |    | 904.61  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -962.50 | -172.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 954.08  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -954.25 | -157.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.61  |
| 8 | 58 | 943.01  | 0.0 | -4.22e-04 | 31.30 | 0.0  | -944.15 | -185.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 943.01  |
|   |    | 841.06  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -935.90 | -169.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 889.69  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -927.65 | -154.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 841.06  |
| 8 | 59 | 944.20  | 0.0 | -4.15e-04 | 31.30 | 0.0  | -939.50 | -191.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 944.20  |
|   |    | 838.91  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -931.25 | -175.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 889.21  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -923.00 | -159.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 838.91  |
| 8 | 60 | 750.30  | 0.0 | -1.31e-03 | 31.30 | 0.0  | -995.27 | -86.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 750.30  |
|   |    | 708.05  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -987.02 | -70.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 726.83  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -978.77 | -54.91  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 708.05  |
| 8 | 61 | 730.30  | 0.0 | -1.37e-03 | 31.30 | 0.0  | -993.30 | -86.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 730.30  |
|   |    | 688.04  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -985.05 | -70.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 706.82  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -976.80 | -54.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.04  |
| 8 | 62 | 688.94  | 0.0 | -1.33e-03 | 31.30 | 0.0  | -941.40 | -88.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 688.94  |
|   |    | 645.21  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -933.15 | -72.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 664.73  |
|   |    |         |     |           |       | 60.0 | -924.90 | -57.36  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 645.21  |
| 8 | 63 | 977.38  | 0.0 | -6.98e-04 | 31.30 | 0.0  | -961.99 | -138.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 977.38  |
|   |    | 903.89  | 0.0 | 0.0       | 0.0   | 30.0 | -953.74 | -122.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 938.29  |



|               |            |                 |                 |                  |                  |             |          |            |            |          |            |            |
|---------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 8             | 64         | 957.38          | 0.0             | -7.51e-04        | 31.30            | 60.0        | -945.49  | -106.99    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 903.89     |
|               |            | 883.87          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -960.03  | -138.31    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 957.38     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -951.78  | -122.45    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 918.28     |
| 8             | 65         | 916.02          | 0.0             | -7.15e-04        | 31.30            | 60.0        | -943.53  | -107.02    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 883.87     |
|               |            | 841.05          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -908.12  | -140.74    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 916.02     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -899.87  | -124.88    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 876.18     |
| 8             | 66         | 745.41          | 0.0             | -1.17e-03        | 31.30            | 60.0        | -891.62  | -109.44    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 841.05     |
|               |            | 702.02          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -976.24  | -88.11     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 745.41     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -967.99  | -72.26     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 721.37     |
| 8             | 67         | 972.49          | 0.0             | -5.58e-04        | 31.30            | 60.0        | -959.74  | -56.82     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 702.02     |
|               |            | 897.85          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -942.96  | -140.19    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 972.49     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -934.71  | -124.34    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 932.83     |
| 8             | 68         | 597.19          | 0.0             | -1.35e-03        | 31.30            | 60.0        | -926.46  | -108.90    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 897.85     |
|               |            | 540.66          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -899.21  | -110.01    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 597.19     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -890.96  | -94.16     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 566.58     |
| 8             | 69         | 787.91          | 0.0             | -7.63e-04        | 31.30            | 60.0        | -882.71  | -78.72     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 540.66     |
|               |            | 692.06          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -865.93  | -175.54    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 787.91     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -857.68  | -159.68    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 737.63     |
| 8             | 70         | 952.94          | 0.0             | -2.98e-04        | 31.30            | 60.0        | -849.43  | -144.24    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 692.06     |
|               |            | 840.17          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -845.75  | -203.73    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 952.94     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -837.50  | -187.87    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 894.21     |
| 8             | 71         | 769.11          | 0.0             | -7.08e-04        | 31.30            | 60.0        | -829.25  | -172.43    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 840.17     |
|               |            | 702.30          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -861.41  | -127.14    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 769.11     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -853.16  | -111.28    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 733.36     |
| 8             | 72         | 854.49          | 0.0             | -3.75e-04        | 31.30            | 60.0        | -844.91  | -95.84     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 702.30     |
|               |            | 757.42          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -845.75  | -177.58    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 854.49     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -837.50  | -161.72    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 803.61     |
| 8             | 73         | 867.56          | 0.0             | -6.31e-04        | 31.30            | 60.0        | -829.25  | -146.28    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 757.42     |
|               |            | 785.06          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -861.41  | -153.29    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 867.56     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -853.16  | -137.43    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 823.96     |
| 8             | 74         | 822.10          | 0.0             | -6.66e-04        | 31.30            | 60.0        | -844.91  | -121.99    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 785.06     |
|               |            | 729.52          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -861.41  | -170.10    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 822.10     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -853.16  | -154.24    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 773.46     |
| 8             | 75         | 638.18          | 0.0             | -1.81e-03        | 50.49            | 60.0        | -844.91  | -138.80    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 729.52     |
|               |            | 560.39          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -1073.93 | -155.12    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 638.18     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -1065.68 | -129.53    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 595.50     |
| 8             | 76         | -525.43         | 0.0             | -5.24e-03        | 50.49            | 60.0        | -1057.43 | -104.62    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 560.39     |
|               |            | -675.88         | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -1145.42 | 225.28     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -675.88    |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -1137.17 | 250.87     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -604.44    |
| 8             | 77         | 539.73          | 0.0             | -1.88e-03        | 50.49            | 60.0        | -1128.92 | 275.78     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -525.43    |
|               |            | 477.64          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -1073.93 | -128.96    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 539.73     |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -1065.68 | -103.38    | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 504.90     |
| 8             | 78         | -442.68         | 0.0             | -5.17e-03        | 50.49            | 60.0        | -1057.43 | -78.47     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 477.64     |
|               |            | -577.44         | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -1145.42 | 199.13     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -577.44    |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -1137.17 | 224.72     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -513.84    |
| 8             | 79         | -581.52         | 0.0             | -5.16e-03        | 50.49            | 60.0        | -1128.92 | 249.63     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -442.68    |
|               |            | -706.87         | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 30.0        | -1054.25 | 183.43     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -706.87    |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -1046.00 | 209.02     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -647.98    |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 60.0        | -1037.75 | 233.93     | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -581.52    |
| <b>Pilas.</b> |            | <b>M3 mx/mn</b> | <b>M2 mx/mn</b> | <b>D 2 / D 3</b> | <b>Q 2 / Q 3</b> |             | <b>N</b> | <b>V 2</b> | <b>V 3</b> | <b>T</b> |            |            |
|               |            | -2900.70        | 0.0             | -0.05            | -903.05          |             | -1379.22 | -266.75    | 0.0        | 0.0      |            |            |
|               |            | 2410.40         | 0.0             | 1.85e-03         | 522.23           |             | -361.28  | 1073.39    | 0.0        | 0.0      |            |            |
| <b>Trave</b>  | <b>Cmb</b> | <b>M3 mx/mn</b> | <b>M2 mx/mn</b> | <b>D 2 / D 3</b> | <b>Q 2 / Q 3</b> | <b>Pos.</b> | <b>N</b> | <b>V 2</b> | <b>V 3</b> | <b>T</b> | <b>M 2</b> | <b>M 3</b> |
|               |            | kN m            | kN m            | m                | kN               | cm          | kN       | kN         | kN         | kN m     | kN m       | kN m       |
| 1             | 1          | 0.0             | 0.0             | -6.44e-04        | -84.13           | 0.0         | 0.0      | 84.13      | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -23.13     |
|               |            | -23.13          | 0.0             | 0.0              | 0.0              | 27.5        | 0.0      | 42.06      | 0.0        | 0.0      | 0.0        | -5.78      |
|               |            |                 |                 |                  |                  | 55.0        | 0.0      | 0.0        | 0.0        | 0.0      | 0.0        | 0.0        |



|   |    |        |     |           |        |      |      |       |     |     |     |        |
|---|----|--------|-----|-----------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 1 | 2  | 0.0    | 0.0 | -6.20e-04 | -92.29 | 0.0  | 0.0  | 92.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.38 |
|   |    | -25.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 46.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.35  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 3  | 0.0    | 0.0 | -6.36e-04 | -82.44 | 0.0  | 0.0  | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 4  | 0.0    | 0.0 | -6.18e-04 | -88.55 | 0.0  | 0.0  | 88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
|   |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 5  | 0.0    | 0.0 | -9.26e-04 | -82.44 | 0.0  | 6.41 | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 6  | 0.0    | 0.0 | -1.02e-03 | -88.55 | 0.0  | 6.41 | 88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
|   |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 7  | 0.0    | 0.0 | -1.04e-03 | -82.44 | 0.0  | 6.41 | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 8  | 0.0    | 0.0 | -2.31e-04 | -82.44 | 0.0  | 0.0  | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 9  | 0.0    | 0.0 | -3.25e-04 | -88.55 | 0.0  | 0.0  | 88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
|   |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 10 | 0.0    | 0.0 | -3.47e-04 | -82.44 | 0.0  | 0.0  | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 11 | 0.0    | 0.0 | -5.50e-04 | -84.13 | 0.0  | 0.0  | 84.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.13 |
|   |    | -23.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 42.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.78  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 12 | 0.0    | 0.0 | -5.26e-04 | -92.29 | 0.0  | 0.0  | 92.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.38 |
|   |    | -25.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 46.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.35  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 13 | 0.0    | 0.0 | -5.10e-04 | -82.44 | 0.0  | 0.0  | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 14 | 0.0    | 0.0 | -4.92e-04 | -88.55 | 0.0  | 0.0  | 88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
|   |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 15 | 0.0    | 0.0 | -8.32e-04 | -82.44 | 0.0  | 6.41 | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 16 | 0.0    | 0.0 | -9.25e-04 | -88.55 | 0.0  | 6.41 | 88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
|   |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 17 | 0.0    | 0.0 | -9.47e-04 | -82.44 | 0.0  | 6.41 | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 18 | 0.0    | 0.0 | -1.05e-04 | -82.44 | 0.0  | 0.0  | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 19 | 0.0    | 0.0 | -1.98e-04 | -88.55 | 0.0  | 0.0  | 88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
|   |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 20 | 0.0    | 0.0 | -2.20e-04 | -82.44 | 0.0  | 0.0  | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 21 | 0.0    | 0.0 | -6.76e-04 | -82.44 | 0.0  | 6.41 | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |





|   |    |        |     |           |        |      |      |       |     |     |     |        |
|---|----|--------|-----|-----------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|--------|
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 22 | 0.0    | 0.0 | -5.12e-05 | -82.44 | 0.0  | 0.0  | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 23 | 0.0    | 0.0 | -1.09e-03 | -57.37 | 0.0  | 6.41 | 57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
|   |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 24 | 0.0    | 0.0 | -3.59e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0  | 57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
|   |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 25 | 0.0    | 0.0 | -8.66e-04 | -82.44 | 0.0  | 6.41 | 82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
|   |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 26 | 0.0    | 0.0 | -7.93e-04 | -88.55 | 0.0  | 6.41 | 88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
|   |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 27 | 0.0    | 0.0 | -1.20e-04 | -84.13 | 0.0  | 0.0  | 84.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.13 |
|   |    | -23.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 42.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.78  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 28 | 0.0    | 0.0 | -1.88e-04 | -92.29 | 0.0  | 0.0  | 92.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.38 |
|   |    | -25.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 46.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.35  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 29 | 0.0    | 0.0 | -9.65e-04 | -77.44 | 0.0  | 6.41 | 77.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.30 |
|   |    | -21.30 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 38.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.32  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 30 | 0.0    | 0.0 | -4.84e-04 | -62.36 | 0.0  | 6.41 | 62.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.15 |
|   |    | -17.15 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 31.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.29  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 31 | 0.0    | 0.0 | -5.07e-04 | -68.48 | 0.0  | 6.41 | 68.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.83 |
|   |    | -18.83 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 34.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.71  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 32 | 0.0    | 0.0 | -5.42e-04 | -62.36 | 0.0  | 6.41 | 62.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.15 |
|   |    | -17.15 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 31.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.29  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 33 | 0.0    | 0.0 | -7.68e-04 | -77.44 | 0.0  | 6.41 | 77.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.30 |
|   |    | -21.30 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.20 | 38.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.32  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 34 | 0.0    | 0.0 | -4.51e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 35 | 0.0    | 0.0 | -3.37e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0  | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 36 | 0.0    | 0.0 | -2.63e-05 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 37 | 0.0    | 0.0 | -9.55e-05 | -65.61 | 0.0  | 0.0  | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 38 | 0.0    | 0.0 | -1.12e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 39 | 0.0    | 0.0 | -3.73e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 40 | 0.0    | 0.0 | -3.59e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0  | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 41 | 0.0    | 0.0 | -5.24e-05 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |



|   |    |        |     |           |        |      |      |       |     |     |     |        |
|---|----|--------|-----|-----------|--------|------|------|-------|-----|-----|-----|--------|
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 42 | 0.0    | 0.0 | -1.68e-05 | -65.61 | 0.0  | 0.0  | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 43 | 0.0    | 0.0 | -3.34e-05 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 44 | 0.0    | 0.0 | -7.74e-05 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 45 | 0.0    | 0.0 | -4.51e-05 | -57.37 | 0.0  | 0.0  | 57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
|   |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 46 | 0.0    | 0.0 | -4.72e-04 | -62.32 | 0.0  | 0.0  | 62.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.14 |
|   |    | -17.14 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 31.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.28  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 47 | 0.0    | 0.0 | -4.54e-04 | -68.36 | 0.0  | 0.0  | 68.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.80 |
|   |    | -18.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 34.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.70  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 48 | 0.0    | 0.0 | -4.68e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 49 | 0.0    | 0.0 | -4.55e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0  | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 50 | 0.0    | 0.0 | -5.56e-04 | -61.08 | 0.0  | 4.75 | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37 | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 51 | 0.0    | 0.0 | -6.25e-04 | -65.61 | 0.0  | 4.75 | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37 | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 52 | 0.0    | 0.0 | -6.42e-04 | -61.08 | 0.0  | 4.75 | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37 | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 53 | 0.0    | 0.0 | -4.32e-05 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 54 | 0.0    | 0.0 | -1.12e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0  | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 55 | 0.0    | 0.0 | -1.29e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 56 | 0.0    | 0.0 | -4.32e-04 | -62.32 | 0.0  | 0.0  | 62.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.14 |
|   |    | -17.14 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 31.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.28  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 57 | 0.0    | 0.0 | -4.14e-04 | -68.36 | 0.0  | 0.0  | 68.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.80 |
|   |    | -18.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 34.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.70  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 58 | 0.0    | 0.0 | -4.01e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0  | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 59 | 0.0    | 0.0 | -3.88e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0  | 65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|   |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0  | 32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
| 1 | 60 | 0.0    | 0.0 | -4.77e-04 | -61.08 | 0.0  | 4.75 | 61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
|   |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37 | 30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|   |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0  | 0.0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |



|   |    |          |     |           |        |      |        |        |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|--------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 1 | 61 | 0.0      | 0.0 | -5.47e-04 | -65.61 | 0.0  | 4.75   | 65.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04   |
|   |    | -18.04   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37   | 32.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 62 | 0.0      | 0.0 | -5.63e-04 | -61.08 | 0.0  | 4.75   | 61.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80   |
|   |    | -16.80   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37   | 30.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 63 | 0.0      | 0.0 | -6.23e-05 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 61.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80   |
|   |    | -16.80   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 30.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 64 | 0.0      | 0.0 | -6.86e-06 | -65.61 | 0.0  | 0.0    | 65.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04   |
|   |    | -18.04   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 32.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 65 | 0.0      | 0.0 | -2.35e-05 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 61.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80   |
|   |    | -16.80   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 30.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 66 | 0.0      | 0.0 | -3.61e-04 | -61.08 | 0.0  | 4.75   | 61.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80   |
|   |    | -16.80   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37   | 30.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 67 | 0.0      | 0.0 | -1.78e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 61.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80   |
|   |    | -16.80   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 30.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 68 | 0.0      | 0.0 | -5.75e-04 | -57.37 | 0.0  | 4.75   | 57.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78   |
|   |    | -15.78   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 2.37   | 28.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 69 | 0.0      | 0.0 | -2.82e-05 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 57.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78   |
|   |    | -15.78   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 28.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 70 | 0.0      | 0.0 | -3.85e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 57.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78   |
|   |    | -15.78   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 28.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 71 | 0.0      | 0.0 | -3.92e-05 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 57.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78   |
|   |    | -15.78   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 28.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 72 | 0.0      | 0.0 | -3.13e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 57.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78   |
|   |    | -15.78   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 28.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 73 | 0.0      | 0.0 | -3.29e-05 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 57.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78   |
|   |    | -15.78   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 28.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 74 | 0.0      | 0.0 | -4.16e-05 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 57.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78   |
|   |    | -15.78   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | 28.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 75 | 0.0      | 0.0 | -9.13e-04 | -68.07 | 0.0  | 6.42   | 68.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.72   |
|   |    | -18.72   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.21   | 34.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.68    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 76 | 0.0      | 0.0 | -4.16e-03 | -60.58 | 0.0  | 21.41  | 60.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.66   |
|   |    | -16.66   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 10.71  | 30.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.16    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 77 | 0.0      | 0.0 | -9.85e-04 | -68.07 | 0.0  | 6.42   | 68.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.72   |
|   |    | -18.72   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 3.21   | 34.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.68    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 78 | 0.0      | 0.0 | -4.09e-03 | -60.58 | 0.0  | 21.41  | 60.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.66   |
|   |    | -16.66   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 10.71  | 30.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.16    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 1 | 79 | 0.0      | 0.0 | -4.12e-03 | -54.15 | 0.0  | 21.41  | 54.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14.89   |
|   |    | -14.89   | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 10.71  | 27.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.72    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
| 3 | 1  | -518.09  | 0.0 | -7.18e-04 | -84.13 | 0.0  | -56.08 | 973.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1030.12 |
|   |    | -1030.12 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -56.08 | 930.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -768.32  |



|   |    |          |     |           |        |      |         |        |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 3 | 2  | -463.37  | 0.0 | -6.91e-04 | -92.29 | 55.0 | -56.08  | 888.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -518.09  |
|   |    | -964.06  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 0.0  | -46.09  | 956.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -964.06  |
|   |    |          |     |           |        | 27.5 | -46.09  | 910.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.37  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -46.09  | 864.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -463.37  |
| 3 | 3  | -379.80  | 0.0 | -7.02e-04 | -82.44 | 0.0  | -38.47  | 930.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -868.69  |
|   |    | -868.69  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -38.47  | 888.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -618.58  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -38.47  | 847.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.80  |
| 3 | 4  | -338.87  | 0.0 | -6.82e-04 | -88.55 | 0.0  | -30.99  | 917.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -819.26  |
|   |    | -819.26  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -30.99  | 873.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -572.98  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -30.99  | 829.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.87  |
| 3 | 5  | -460.50  | 0.0 | -1.95e-03 | -82.44 | 0.0  | -115.12 | 852.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -906.52  |
|   |    | -906.52  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -118.33 | 810.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -677.84  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -121.53 | 769.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -460.50  |
| 3 | 6  | -404.26  | 0.0 | -2.00e-03 | -88.55 | 0.0  | -115.08 | 836.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -839.81  |
|   |    | -839.81  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -118.29 | 791.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -615.94  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -121.49 | 747.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -404.26  |
| 3 | 7  | -362.00  | 0.0 | -1.94e-03 | -82.44 | 0.0  | -111.82 | 773.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -764.65  |
|   |    | -764.65  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -115.02 | 732.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -557.66  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -118.23 | 690.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -362.00  |
| 3 | 8  | -789.74  | 0.0 | -1.23e-03 | -82.44 | 0.0  | -195.44 | 897.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1260.47 |
|   |    | -1260.47 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -195.44 | 855.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1019.44 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -195.44 | 814.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -789.74  |
| 3 | 9  | -733.50  | 0.0 | -1.28e-03 | -88.55 | 0.0  | -195.40 | 881.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1193.75 |
|   |    | -1193.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -195.40 | 836.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -957.54  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -195.40 | 792.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -733.50  |
| 3 | 10 | -691.24  | 0.0 | -1.22e-03 | -82.44 | 0.0  | -192.13 | 818.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1118.60 |
|   |    | -1118.60 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -192.13 | 777.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -899.25  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -192.13 | 735.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -691.24  |
| 3 | 11 | -630.79  | 0.0 | -6.28e-04 | -84.13 | 0.0  | -90.38  | 973.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1142.82 |
|   |    | -1142.82 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -90.38  | 930.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -881.02  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -90.38  | 888.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -630.79  |
| 3 | 12 | -576.07  | 0.0 | -6.01e-04 | -92.29 | 0.0  | -80.39  | 956.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.76 |
|   |    | -1076.76 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -80.39  | 910.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -820.07  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -80.39  | 864.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -576.07  |
| 3 | 13 | -530.87  | 0.0 | -5.82e-04 | -82.44 | 0.0  | -84.45  | 930.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1019.75 |
|   |    | -1019.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -84.45  | 888.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -769.64  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -84.45  | 847.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -530.87  |
| 3 | 14 | -489.93  | 0.0 | -5.61e-04 | -88.55 | 0.0  | -76.97  | 917.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -970.33  |
|   |    | -970.33  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -76.97  | 873.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -724.04  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -76.97  | 829.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -489.93  |
| 3 | 15 | -347.80  | 0.0 | -2.04e-03 | -82.44 | 0.0  | -80.82  | 852.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -793.82  |
|   |    | -793.82  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -84.03  | 810.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -565.14  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -87.23  | 769.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -347.80  |
| 3 | 16 | -291.56  | 0.0 | -2.09e-03 | -88.55 | 0.0  | -80.78  | 836.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -727.11  |
|   |    | -727.11  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -83.99  | 791.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -503.24  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -87.19  | 747.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -291.56  |
| 3 | 17 | -249.30  | 0.0 | -2.03e-03 | -82.44 | 0.0  | -77.52  | 773.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -651.95  |
|   |    | -651.95  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -80.72  | 732.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -444.96  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -83.93  | 690.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -249.30  |
| 3 | 18 | -638.68  | 0.0 | -1.35e-03 | -82.44 | 0.0  | -149.46 | 897.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1109.40 |
|   |    | -1109.40 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -149.46 | 855.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -868.37  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -149.46 | 814.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -638.68  |
| 3 | 19 | -582.43  | 0.0 | -1.40e-03 | -88.55 | 0.0  | -149.42 | 881.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1042.69 |
|   |    | -1042.69 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -149.42 | 836.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -806.47  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -149.42 | 792.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -582.43  |
| 3 | 20 | -540.18  | 0.0 | -1.35e-03 | -82.44 | 0.0  | -146.16 | 818.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -967.54  |
|   |    | -967.54  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -146.16 | 777.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -748.19  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -146.16 | 735.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -540.18  |
| 3 | 21 | -327.16  | 0.0 | -1.87e-03 | -82.44 | 0.0  | -78.25  | 877.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -787.28  |



|   |    |          |     |           |        |      |         |        |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|--------|-----|-----|-----|----------|
|   |    | -787.28  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -81.45  | 836.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -551.55  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -84.66  | 795.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -327.16  |
| 3 | 22 | -618.04  | 0.0 | -1.19e-03 | -82.44 | 0.0  | -146.89 | 922.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1102.86 |
|   |    | -1102.86 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -146.89 | 881.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -854.78  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -146.89 | 840.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -618.04  |
| 3 | 23 | 153.11   | 0.0 | -1.86e-03 | -57.37 | 0.0  | -59.66  | 513.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -113.50  |
|   |    | -113.50  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -62.86  | 484.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.75    |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -66.06  | 456.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.11   |
| 3 | 24 | 19.64    | 0.0 | -1.17e-03 | -57.37 | 0.0  | -112.16 | 558.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -271.68  |
|   |    | -271.68  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -112.16 | 529.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -122.08  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -112.16 | 500.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.64    |
| 3 | 25 | -305.69  | 0.0 | -1.92e-03 | -82.44 | 0.0  | -103.15 | 825.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -736.85  |
|   |    | -736.85  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -106.35 | 783.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -515.60  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -109.56 | 742.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -305.69  |
| 3 | 26 | -260.07  | 0.0 | -1.81e-03 | -88.55 | 0.0  | -105.68 | 834.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -694.86  |
|   |    | -694.86  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -108.88 | 790.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -471.38  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -112.09 | 746.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.07  |
| 3 | 27 | -591.97  | 0.0 | -1.15e-03 | -84.13 | 0.0  | -147.50 | 974.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1104.69 |
|   |    | -1104.69 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -147.50 | 932.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -842.55  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -147.50 | 890.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -591.97  |
| 3 | 28 | -549.54  | 0.0 | -1.41e-03 | -92.29 | 0.0  | -148.38 | 919.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1030.08 |
|   |    | -1030.08 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -148.38 | 873.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -783.46  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -148.38 | 827.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -549.54  |
| 3 | 29 | 22.40    | 0.0 | -2.00e-03 | -77.44 | 0.0  | -51.72  | 721.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -353.13  |
|   |    | -353.13  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -54.92  | 682.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -160.04  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -58.13  | 644.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.40    |
| 3 | 30 | -553.71  | 0.0 | -1.16e-03 | -62.36 | 0.0  | -212.44 | 677.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -909.24  |
|   |    | -909.24  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -215.64 | 646.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -727.18  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -218.84 | 615.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -553.71  |
| 3 | 31 | -519.37  | 0.0 | -1.13e-03 | -68.48 | 0.0  | -219.83 | 665.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -866.41  |
|   |    | -866.41  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -223.04 | 630.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -688.18  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -226.24 | 596.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -519.37  |
| 3 | 32 | -473.61  | 0.0 | -1.09e-03 | -62.36 | 0.0  | -215.25 | 601.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -787.50  |
|   |    | -787.50  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -218.46 | 570.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -626.27  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -221.66 | 539.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -473.61  |
| 3 | 33 | 19.75    | 0.0 | -1.79e-03 | -77.44 | 0.0  | -63.18  | 720.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -355.02  |
|   |    | -355.02  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -66.38  | 681.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -162.31  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -69.58  | 642.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.75    |
| 3 | 34 | -349.74  | 0.0 | -5.03e-04 | -61.08 | 0.0  | -63.75  | 689.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -712.01  |
|   |    | -712.01  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -63.75  | 658.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -526.68  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -63.75  | 628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -349.74  |
| 3 | 35 | -298.71  | 0.0 | -5.81e-04 | -65.61 | 0.0  | -68.22  | 675.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -651.99  |
|   |    | -651.99  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -68.22  | 642.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -470.84  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -68.22  | 609.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -298.71  |
| 3 | 36 | -567.54  | 0.0 | -7.78e-04 | -61.08 | 0.0  | -150.64 | 671.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -919.98  |
|   |    | -919.98  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -150.64 | 640.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -739.56  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -150.64 | 610.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -567.54  |
| 3 | 37 | -525.77  | 0.0 | -8.14e-04 | -65.61 | 0.0  | -150.61 | 659.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -870.44  |
|   |    | -870.44  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -150.61 | 626.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -693.60  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -150.61 | 593.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.77  |
| 3 | 38 | -494.39  | 0.0 | -7.75e-04 | -61.08 | 0.0  | -148.19 | 612.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -814.64  |
|   |    | -814.64  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -148.19 | 582.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -650.32  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -148.19 | 551.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.39  |
| 3 | 39 | -443.66  | 0.0 | -4.28e-04 | -61.08 | 0.0  | -92.34  | 689.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -805.92  |
|   |    | -805.92  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -92.34  | 658.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -620.59  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -92.34  | 628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -443.66  |
| 3 | 40 | -413.26  | 0.0 | -4.13e-04 | -65.61 | 0.0  | -86.78  | 680.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -769.22  |
|   |    | -769.22  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -86.78  | 647.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.73  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -86.78  | 614.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -413.26  |



|   |    |          |     |           |        |      |         |        |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 3 | 41 | -473.62  | 0.0 | -8.53e-04 | -61.08 | 0.0  | -122.06 | 671.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -826.07  |
|   |    | -826.07  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -122.06 | 640.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -645.65  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -122.06 | 610.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -473.62  |
| 3 | 42 | -431.86  | 0.0 | -8.89e-04 | -65.61 | 0.0  | -122.03 | 659.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -776.53  |
|   |    | -776.53  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -122.03 | 626.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -599.68  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -122.03 | 593.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -431.86  |
| 3 | 43 | -400.48  | 0.0 | -8.49e-04 | -61.08 | 0.0  | -119.60 | 612.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -720.72  |
|   |    | -720.72  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -119.60 | 582.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -556.40  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -119.60 | 551.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -400.48  |
| 3 | 44 | -438.58  | 0.0 | -8.14e-04 | -61.08 | 0.0  | -129.19 | 685.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -799.01  |
|   |    | -799.01  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -129.19 | 655.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -614.59  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -129.19 | 624.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -438.58  |
| 3 | 45 | -177.29  | 0.0 | -8.27e-04 | -57.37 | 0.0  | -98.25  | 574.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -477.40  |
|   |    | -477.40  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -98.25  | 545.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -323.40  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -98.25  | 516.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -177.29  |
| 3 | 46 | -379.45  | 0.0 | -5.27e-04 | -62.32 | 0.0  | -66.48  | 720.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -758.73  |
|   |    | -758.73  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -66.48  | 689.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -564.81  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -66.48  | 658.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.45  |
| 3 | 47 | -338.92  | 0.0 | -5.07e-04 | -68.36 | 0.0  | -59.08  | 708.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -709.80  |
|   |    | -709.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -59.08  | 674.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -519.66  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -59.08  | 640.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.92  |
| 3 | 48 | -268.17  | 0.0 | -5.17e-04 | -61.08 | 0.0  | -52.16  | 689.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -630.43  |
|   |    | -630.43  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -52.16  | 658.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -445.10  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -52.16  | 628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -268.17  |
| 3 | 49 | -237.77  | 0.0 | -5.02e-04 | -65.61 | 0.0  | -46.61  | 680.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -593.73  |
|   |    | -593.73  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -46.61  | 647.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -411.24  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -46.61  | 614.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -237.77  |
| 3 | 50 | -396.16  | 0.0 | -1.30e-03 | -61.08 | 0.0  | -101.45 | 638.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -730.31  |
|   |    | -730.31  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -103.82 | 607.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -559.04  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -106.20 | 577.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -396.16  |
| 3 | 51 | -354.40  | 0.0 | -1.34e-03 | -65.61 | 0.0  | -101.42 | 626.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -680.77  |
|   |    | -680.77  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -103.79 | 593.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -513.07  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -106.17 | 560.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -354.40  |
| 3 | 52 | -323.02  | 0.0 | -1.30e-03 | -61.08 | 0.0  | -99.00  | 579.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -624.96  |
|   |    | -624.96  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -101.37 | 548.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -469.79  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -103.74 | 518.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -323.02  |
| 3 | 53 | -649.11  | 0.0 | -7.65e-04 | -61.08 | 0.0  | -162.23 | 671.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1001.56 |
|   |    | -1001.56 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -162.23 | 640.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -821.13  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -162.23 | 610.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -649.11  |
| 3 | 54 | -607.34  | 0.0 | -8.01e-04 | -65.61 | 0.0  | -162.20 | 659.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -952.02  |
|   |    | -952.02  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -162.20 | 626.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -775.17  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -162.20 | 593.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -607.34  |
| 3 | 55 | -575.96  | 0.0 | -7.61e-04 | -61.08 | 0.0  | -159.78 | 612.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -896.21  |
|   |    | -896.21  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -159.78 | 582.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -731.89  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -159.78 | 551.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -575.96  |
| 3 | 56 | -427.41  | 0.0 | -4.89e-04 | -62.32 | 0.0  | -81.07  | 720.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -806.69  |
|   |    | -806.69  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -81.07  | 689.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -612.76  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -81.07  | 658.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -427.41  |
| 3 | 57 | -386.88  | 0.0 | -4.68e-04 | -68.36 | 0.0  | -73.67  | 708.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -757.76  |
|   |    | -757.76  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -73.67  | 674.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -567.62  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -73.67  | 640.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -386.88  |
| 3 | 58 | -348.10  | 0.0 | -4.53e-04 | -61.08 | 0.0  | -76.49  | 689.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -710.36  |
|   |    | -710.36  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -76.49  | 658.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.03  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -76.49  | 628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -348.10  |
| 3 | 59 | -317.70  | 0.0 | -4.38e-04 | -65.61 | 0.0  | -70.94  | 680.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -673.66  |
|   |    | -673.66  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -70.94  | 647.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -491.17  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -70.94  | 614.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -317.70  |
| 3 | 60 | -302.25  | 0.0 | -1.37e-03 | -61.08 | 0.0  | -72.86  | 638.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -636.39  |
|   |    | -636.39  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -75.24  | 607.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -465.12  |
|   |    |          |     |           |        |      |         |        |     |     |     |          |



|   |    |         |     |           |        |      |         |         |     |     |     |         |
|---|----|---------|-----|-----------|--------|------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 3 | 61 | -260.48 | 0.0 | -1.41e-03 | -65.61 | 55.0 | -77.61  | 577.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -302.25 |
|   |    | -586.85 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 0.0  | -72.84  | 626.21  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.85 |
|   |    |         |     |           |        | 27.5 | -75.21  | 593.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -419.16 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -77.58  | 560.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.48 |
| 3 | 62 | -229.10 | 0.0 | -1.37e-03 | -61.08 | 0.0  | -70.41  | 579.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -531.04 |
|   |    | -531.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -72.78  | 548.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -375.87 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -75.16  | 518.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -229.10 |
| 3 | 63 | -523.22 | 0.0 | -8.65e-04 | -61.08 | 0.0  | -123.91 | 671.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -875.67 |
|   |    | -875.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -123.91 | 640.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -695.25 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -123.91 | 610.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -523.22 |
| 3 | 64 | -481.46 | 0.0 | -9.01e-04 | -65.61 | 0.0  | -123.88 | 659.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -826.13 |
|   |    | -826.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -123.88 | 626.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -649.28 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -123.88 | 593.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -481.46 |
| 3 | 65 | -450.08 | 0.0 | -8.61e-04 | -61.08 | 0.0  | -121.46 | 612.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -770.32 |
|   |    | -770.32 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -121.46 | 582.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -606.00 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -121.46 | 551.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -450.08 |
| 3 | 66 | -286.92 | 0.0 | -1.25e-03 | -61.08 | 0.0  | -70.95  | 657.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -631.54 |
|   |    | -631.54 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -73.33  | 626.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -455.03 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -75.70  | 596.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -286.92 |
| 3 | 67 | -507.90 | 0.0 | -7.42e-04 | -61.08 | 0.0  | -122.00 | 690.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -870.81 |
|   |    | -870.81 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -122.00 | 659.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -685.16 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -122.00 | 629.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -507.90 |
| 3 | 68 | -5.92   | 0.0 | -1.35e-03 | -57.37 | 0.0  | -49.06  | 541.05  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -287.72 |
|   |    | -287.72 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -51.43  | 512.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -142.88 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -53.80  | 483.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.92   |
| 3 | 69 | -95.72  | 0.0 | -8.40e-04 | -57.37 | 0.0  | -86.66  | 574.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -395.83 |
|   |    | -395.83 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -86.66  | 545.64  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -241.83 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -86.66  | 516.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -95.72  |
| 3 | 70 | -281.01 | 0.0 | -4.28e-04 | -57.37 | 0.0  | -58.47  | 594.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -592.22 |
|   |    | -592.22 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -58.47  | 565.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -432.67 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -58.47  | 537.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -281.01 |
| 3 | 71 | -467.29 | 0.0 | -6.69e-04 | -57.37 | 0.0  | -135.06 | 578.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -769.88 |
|   |    | -769.88 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -135.06 | 550.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -614.64 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -135.06 | 521.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -467.29 |
| 3 | 72 | -366.94 | 0.0 | -3.60e-04 | -57.37 | 0.0  | -84.62  | 594.51  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -678.14 |
|   |    | -678.14 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -84.62  | 565.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -518.59 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -84.62  | 537.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -366.94 |
| 3 | 73 | -381.37 | 0.0 | -7.37e-04 | -57.37 | 0.0  | -108.91 | 578.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -683.96 |
|   |    | -683.96 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -108.91 | 550.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -528.72 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -108.91 | 521.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -381.37 |
| 3 | 74 | -217.40 | 0.0 | -7.39e-04 | -57.37 | 0.0  | -92.10  | 578.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -520.00 |
|   |    | -520.00 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -92.10  | 550.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -364.75 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -92.10  | 521.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -217.40 |
| 3 | 75 | -13.33  | 0.0 | -1.76e-03 | -68.07 | 0.0  | -110.21 | 629.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -340.71 |
|   |    | -340.71 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -113.42 | 595.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -172.34 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -116.63 | 561.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.33  |
| 3 | 76 | 658.39  | 0.0 | 4.64e-03  | -60.58 | 0.0  | -122.59 | 373.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 469.50  |
|   |    | 469.50  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -133.29 | 343.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 568.11  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -144.00 | 313.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.39  |
| 3 | 77 | -99.26  | 0.0 | -1.69e-03 | -68.07 | 0.0  | -136.36 | 629.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -426.63 |
|   |    | -426.63 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -139.57 | 595.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -258.26 |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -142.78 | 561.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -99.26  |
| 3 | 78 | 744.31  | 0.0 | 4.71e-03  | -60.58 | 0.0  | -96.43  | 373.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555.42  |
|   |    | 555.42  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -107.14 | 343.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 654.03  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -117.85 | 313.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 744.31  |
| 3 | 79 | 951.32  | 0.0 | 4.66e-03  | -54.15 | 0.0  | -80.74  | 307.13  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 797.29  |
|   |    | 797.29  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -91.44  | 280.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 878.03  |
|   |    |         |     |           |        | 55.0 | -102.15 | 252.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 951.32  |
| 9 | 1  | -518.09 | 0.0 | -7.18e-04 | -84.13 | 0.0  | -56.08  | -888.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -518.09 |



|   |    |          |     |           |        |      |         |          |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|
|   |    | -1030.12 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -56.08  | -930.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -768.32  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -56.08  | -973.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1030.12 |
| 9 | 2  | -463.37  | 0.0 | -6.91e-04 | -92.29 | 0.0  | -46.09  | -864.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -463.37  |
|   |    | -964.06  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -46.09  | -910.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.37  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -46.09  | -956.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -964.06  |
| 9 | 3  | -379.80  | 0.0 | -7.02e-04 | -82.44 | 0.0  | -38.47  | -847.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.80  |
|   |    | -868.69  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -38.47  | -888.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -618.58  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -38.47  | -930.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -868.69  |
| 9 | 4  | -338.87  | 0.0 | -6.82e-04 | -88.55 | 0.0  | -30.99  | -829.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.87  |
|   |    | -819.26  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -30.99  | -873.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -572.98  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -30.99  | -917.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -819.26  |
| 9 | 5  | -1263.23 | 0.0 | -8.20e-04 | -82.44 | 0.0  | -241.53 | -925.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1263.23 |
|   |    | -1794.98 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -244.73 | -966.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1523.44 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -247.94 | -1008.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1794.98 |
| 9 | 6  | -1244.20 | 0.0 | -9.15e-04 | -88.55 | 0.0  | -241.49 | -910.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1244.20 |
|   |    | -1769.45 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -244.69 | -955.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1500.74 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -247.90 | -999.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1769.45 |
| 9 | 7  | -1197.20 | 0.0 | -9.43e-04 | -82.44 | 0.0  | -238.23 | -853.05  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1197.20 |
|   |    | -1689.05 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -241.43 | -894.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1437.46 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -244.63 | -935.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1689.05 |
| 9 | 8  | -1129.76 | 0.0 | -1.33e-04 | -82.44 | 0.0  | -195.44 | -880.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1129.76 |
|   |    | -1636.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -195.44 | -921.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1377.62 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -195.44 | -963.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1636.80 |
| 9 | 9  | -1110.73 | 0.0 | -2.28e-04 | -88.55 | 0.0  | -195.40 | -865.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1110.73 |
|   |    | -1611.27 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -195.40 | -910.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1354.91 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -195.40 | -954.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1611.27 |
| 9 | 10 | -1063.73 | 0.0 | -2.56e-04 | -82.44 | 0.0  | -192.13 | -808.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1063.73 |
|   |    | -1530.87 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -192.13 | -849.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1291.63 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -192.13 | -890.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1530.87 |
| 9 | 11 | -630.79  | 0.0 | -6.28e-04 | -84.13 | 0.0  | -90.38  | -888.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -630.79  |
|   |    | -1142.82 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -90.38  | -930.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -881.02  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -90.38  | -973.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1142.82 |
| 9 | 12 | -576.07  | 0.0 | -6.01e-04 | -92.29 | 0.0  | -80.39  | -864.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -576.07  |
|   |    | -1076.76 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -80.39  | -910.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -820.07  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -80.39  | -956.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1076.76 |
| 9 | 13 | -530.87  | 0.0 | -5.82e-04 | -82.44 | 0.0  | -84.45  | -847.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -530.87  |
|   |    | -1019.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -84.45  | -888.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -769.64  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -84.45  | -930.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1019.75 |
| 9 | 14 | -489.93  | 0.0 | -5.61e-04 | -88.55 | 0.0  | -76.97  | -829.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -489.93  |
|   |    | -970.33  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -76.97  | -873.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -724.04  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -76.97  | -917.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -970.33  |
| 9 | 15 | -1150.53 | 0.0 | -7.31e-04 | -82.44 | 0.0  | -207.23 | -925.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1150.53 |
|   |    | -1682.28 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -210.43 | -966.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1410.74 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -213.64 | -1008.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1682.28 |
| 9 | 16 | -1131.50 | 0.0 | -8.25e-04 | -88.55 | 0.0  | -207.19 | -910.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1131.50 |
|   |    | -1656.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -210.39 | -955.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1388.04 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -213.60 | -999.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1656.75 |
| 9 | 17 | -1084.50 | 0.0 | -8.53e-04 | -82.44 | 0.0  | -203.93 | -853.05  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1084.50 |
|   |    | -1576.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -207.13 | -894.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1324.76 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -210.33 | -935.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1576.35 |
| 9 | 18 | -978.70  | 0.0 | -1.29e-05 | -82.44 | 0.0  | -149.46 | -880.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -978.70  |
|   |    | -1485.74 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -149.46 | -921.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1226.55 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -149.46 | -963.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1485.74 |
| 9 | 19 | -959.66  | 0.0 | -1.07e-04 | -88.55 | 0.0  | -149.42 | -865.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -959.66  |
|   |    | -1460.21 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -149.42 | -910.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1203.85 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -149.42 | -954.35  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1460.21 |
| 9 | 20 | -912.67  | 0.0 | -1.35e-04 | -82.44 | 0.0  | -146.16 | -808.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -912.67  |
|   |    | -1379.81 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -146.16 | -849.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1140.57 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -146.16 | -890.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1379.81 |





|   |    |          |     |           |        |      |         |          |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|
| 9 | 21 | -1139.91 | 0.0 | -5.76e-04 | -82.44 | 0.0  | -204.66 | -899.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1139.91 |
|   |    | -1657.56 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -207.86 | -941.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1393.07 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -211.06 | -982.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1657.56 |
| 9 | 22 | -968.07  | 0.0 | -1.41e-04 | -82.44 | 0.0  | -146.89 | -855.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -968.07  |
|   |    | -1461.02 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -146.89 | -896.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1208.88 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -146.89 | -937.48  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1461.02 |
| 9 | 23 | -682.09  | 0.0 | -1.03e-03 | -57.37 | 0.0  | -186.06 | -618.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -682.09  |
|   |    | -1037.90 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -189.27 | -646.91  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -856.05  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -192.47 | -675.60  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1037.90 |
| 9 | 24 | -352.85  | 0.0 | -3.11e-04 | -57.37 | 0.0  | -112.16 | -573.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -352.85  |
|   |    | -683.95  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -112.16 | -601.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -514.46  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -112.16 | -630.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -683.95  |
| 9 | 25 | -1112.63 | 0.0 | -7.64e-04 | -82.44 | 0.0  | -229.56 | -952.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1112.63 |
|   |    | -1659.24 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -232.76 | -993.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1380.26 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -235.96 | -1035.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1659.24 |
| 9 | 26 | -1114.23 | 0.0 | -6.93e-04 | -88.55 | 0.0  | -232.09 | -912.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1114.23 |
|   |    | -1640.24 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -235.29 | -956.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1371.15 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -238.50 | -1000.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1640.24 |
| 9 | 27 | -945.38  | 0.0 | -2.11e-04 | -84.13 | 0.0  | -147.50 | -887.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -945.38  |
|   |    | -1456.72 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -147.50 | -929.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1195.27 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -147.50 | -971.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1456.72 |
| 9 | 28 | -926.77  | 0.0 | -9.62e-05 | -92.29 | 0.0  | -148.38 | -900.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -926.77  |
|   |    | -1447.60 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -148.38 | -946.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1180.84 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -148.38 | -993.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1447.60 |
| 9 | 29 | -812.81  | 0.0 | -8.84e-04 | -77.44 | 0.0  | -178.13 | -806.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -812.81  |
|   |    | -1277.53 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -181.33 | -844.95  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1039.84 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -184.53 | -883.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1277.53 |
| 9 | 30 | -1011.22 | 0.0 | -4.01e-04 | -62.36 | 0.0  | -338.84 | -704.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1011.22 |
|   |    | -1415.61 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -342.05 | -735.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1209.12 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -345.25 | -766.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1415.61 |
| 9 | 31 | -976.88  | 0.0 | -4.27e-04 | -68.48 | 0.0  | -346.24 | -685.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -976.88  |
|   |    | -1372.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -349.44 | -719.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1170.12 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -352.65 | -754.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1372.78 |
| 9 | 32 | -931.12  | 0.0 | -4.67e-04 | -62.36 | 0.0  | -341.66 | -628.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -931.12  |
|   |    | -1293.88 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -344.86 | -659.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1108.21 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -348.07 | -690.74  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1293.88 |
| 9 | 33 | -829.67  | 0.0 | -6.86e-04 | -77.44 | 0.0  | -189.58 | -807.61  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -829.67  |
|   |    | -1295.15 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -192.79 | -846.34  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1057.09 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -195.99 | -885.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.15 |
| 9 | 34 | -349.74  | 0.0 | -5.03e-04 | -61.08 | 0.0  | -63.75  | -628.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -349.74  |
|   |    | -712.01  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -63.75  | -658.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -526.68  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -63.75  | -689.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -712.01  |
| 9 | 35 | -348.87  | 0.0 | -3.88e-04 | -65.61 | 0.0  | -68.22  | -619.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -348.87  |
|   |    | -707.51  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -68.22  | -652.07  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -523.68  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -68.22  | -684.88  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.51  |
| 9 | 36 | -751.32  | 0.0 | -4.25e-05 | -61.08 | 0.0  | -150.64 | -645.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -751.32  |
|   |    | -1123.40 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -150.64 | -676.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -933.16  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -150.64 | -707.04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1123.40 |
| 9 | 37 | -737.19  | 0.0 | -2.76e-05 | -65.62 | 0.0  | -150.61 | -634.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -737.19  |
|   |    | -1104.44 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -150.61 | -667.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -916.30  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -150.61 | -700.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1104.44 |
| 9 | 38 | -702.29  | 0.0 | -4.82e-05 | -61.08 | 0.0  | -148.19 | -592.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -702.29  |
|   |    | -1044.74 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -148.19 | -622.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -869.32  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -148.19 | -653.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1044.74 |
| 9 | 39 | -443.66  | 0.0 | -4.28e-04 | -61.08 | 0.0  | -92.34  | -628.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -443.66  |
|   |    | -805.92  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -92.34  | -658.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -620.59  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -92.34  | -689.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -805.92  |
| 9 | 40 | -413.26  | 0.0 | -4.13e-04 | -65.61 | 0.0  | -86.78  | -614.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -413.26  |
|   |    | -769.22  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -86.78  | -647.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -586.73  |



|   |    |          |     |           |        |      |         |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 9 | 41 | -657.41  | 0.0 | -1.17e-04 | -61.08 | 55.0 | -86.78  | -680.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -769.22  |
|   |    | -1029.48 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -122.06 | -645.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -657.41  |
|   |    |          |     |           |        |      |         | -676.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -839.25  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -122.06 | -707.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1029.48 |
| 9 | 42 | -643.27  | 0.0 | -4.73e-05 | -65.61 | 0.0  | -122.03 | -634.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -643.27  |
|   |    | -1010.52 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -122.03 | -667.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -822.39  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -122.03 | -700.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1010.52 |
| 9 | 43 | -608.38  | 0.0 | -2.67e-05 | -61.08 | 0.0  | -119.60 | -592.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.38  |
|   |    | -950.82  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -119.60 | -622.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -775.40  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -119.60 | -653.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -950.82  |
| 9 | 44 | -676.45  | 0.0 | -1.42e-04 | -61.08 | 0.0  | -129.19 | -631.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -676.45  |
|   |    | -1040.55 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -129.19 | -662.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -854.30  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -129.19 | -692.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1040.55 |
| 9 | 45 | -385.19  | 0.0 | -3.88e-06 | -57.37 | 0.0  | -98.25  | -557.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -385.19  |
|   |    | -707.50  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -98.25  | -586.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.40  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -98.25  | -614.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.50  |
| 9 | 46 | -379.45  | 0.0 | -5.27e-04 | -62.32 | 0.0  | -66.48  | -658.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.45  |
|   |    | -758.73  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -66.48  | -689.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -564.81  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -66.48  | -720.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -758.73  |
| 9 | 47 | -338.92  | 0.0 | -5.07e-04 | -68.36 | 0.0  | -59.08  | -640.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.92  |
|   |    | -709.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -59.08  | -674.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -519.66  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -59.08  | -708.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -709.80  |
| 9 | 48 | -268.17  | 0.0 | -5.17e-04 | -61.08 | 0.0  | -52.16  | -628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -268.17  |
|   |    | -630.43  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -52.16  | -658.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -445.10  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -52.16  | -689.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -630.43  |
| 9 | 49 | -237.77  | 0.0 | -5.02e-04 | -65.61 | 0.0  | -46.61  | -614.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -237.77  |
|   |    | -593.73  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -46.61  | -647.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -411.24  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -46.61  | -680.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -593.73  |
| 9 | 50 | -922.70  | 0.0 | -4.78e-04 | -61.08 | 0.0  | -195.08 | -679.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -922.70  |
|   |    | -1313.08 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -197.46 | -709.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1113.69 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -199.83 | -740.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1313.08 |
| 9 | 51 | -908.56  | 0.0 | -5.49e-04 | -65.61 | 0.0  | -195.06 | -668.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -908.56  |
|   |    | -1294.12 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -197.43 | -701.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1096.83 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -199.80 | -733.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1294.12 |
| 9 | 52 | -873.67  | 0.0 | -5.69e-04 | -61.08 | 0.0  | -192.63 | -625.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -873.67  |
|   |    | -1234.41 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -195.00 | -655.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1049.84 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -197.38 | -686.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1234.41 |
| 9 | 53 | -832.90  | 0.0 | -2.89e-05 | -61.08 | 0.0  | -162.23 | -645.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.90  |
|   |    | -1204.97 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -162.23 | -676.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1014.74 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -162.23 | -707.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1204.97 |
| 9 | 54 | -818.76  | 0.0 | -4.12e-05 | -65.61 | 0.0  | -162.20 | -634.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -818.76  |
|   |    | -1186.01 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -162.20 | -667.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -997.88  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -162.20 | -700.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1186.01 |
| 9 | 55 | -783.86  | 0.0 | -6.18e-05 | -61.08 | 0.0  | -159.78 | -592.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -783.86  |
|   |    | -1126.31 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -159.78 | -622.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -950.89  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -159.78 | -653.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1126.31 |
| 9 | 56 | -427.41  | 0.0 | -4.89e-04 | -62.32 | 0.0  | -81.07  | -658.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -427.41  |
|   |    | -806.69  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -81.07  | -689.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -612.76  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -81.07  | -720.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -806.69  |
| 9 | 57 | -386.88  | 0.0 | -4.68e-04 | -68.36 | 0.0  | -73.67  | -640.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -386.88  |
|   |    | -757.76  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -73.67  | -674.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -567.62  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -73.67  | -708.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -757.76  |
| 9 | 58 | -348.10  | 0.0 | -4.53e-04 | -61.08 | 0.0  | -76.49  | -628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -348.10  |
|   |    | -710.36  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -76.49  | -658.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.03  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -76.49  | -689.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -710.36  |
| 9 | 59 | -317.70  | 0.0 | -4.38e-04 | -65.61 | 0.0  | -70.94  | -614.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -317.70  |
|   |    | -673.66  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -70.94  | -647.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -491.17  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -70.94  | -680.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -673.66  |
| 9 | 60 | -828.78  | 0.0 | -4.04e-04 | -61.08 | 0.0  | -166.50 | -679.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -828.78  |

|   |    |          |     |           |        |      |         |         |     |     |     |          |
|---|----|----------|-----|-----------|--------|------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
|   |    | -1219.16 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -168.87 | -709.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1019.77 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -171.25 | -740.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1219.16 |
| 9 | 61 | -814.65  | 0.0 | -4.74e-04 | -65.61 | 0.0  | -166.47 | -668.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -814.65  |
|   |    | -1200.20 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -168.84 | -701.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1002.91 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -171.22 | -733.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1200.20 |
| 9 | 62 | -779.75  | 0.0 | -4.94e-04 | -61.08 | 0.0  | -164.05 | -625.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -779.75  |
|   |    | -1140.50 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -166.42 | -655.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -955.92  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -168.79 | -686.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1140.50 |
| 9 | 63 | -707.01  | 0.0 | -1.29e-04 | -61.08 | 0.0  | -123.91 | -645.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.01  |
|   |    | -1079.08 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -123.91 | -676.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -888.85  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -123.91 | -707.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1079.08 |
| 9 | 64 | -692.87  | 0.0 | -5.92e-05 | -65.61 | 0.0  | -123.88 | -634.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.87  |
|   |    | -1060.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -123.88 | -667.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -871.99  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -123.88 | -700.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1060.13 |
| 9 | 65 | -657.98  | 0.0 | -3.87e-05 | -61.08 | 0.0  | -121.46 | -592.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -657.98  |
|   |    | -1000.42 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -121.46 | -622.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -825.00  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -121.46 | -653.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1000.42 |
| 9 | 66 | -820.89  | 0.0 | -2.89e-04 | -61.08 | 0.0  | -164.59 | -660.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -820.89  |
|   |    | -1200.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -166.96 | -690.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1006.65 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -169.34 | -721.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1200.80 |
| 9 | 67 | -699.12  | 0.0 | -2.44e-04 | -61.08 | 0.0  | -122.00 | -626.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -699.12  |
|   |    | -1060.73 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -122.00 | -657.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -875.72  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -122.00 | -688.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1060.73 |
| 9 | 68 | -556.57  | 0.0 | -5.17e-04 | -57.37 | 0.0  | -142.69 | -590.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -556.57  |
|   |    | -897.17  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -145.06 | -619.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -722.93  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -147.44 | -647.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -897.17  |
| 9 | 69 | -303.62  | 0.0 | -1.75e-05 | -57.37 | 0.0  | -86.66  | -557.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -303.62  |
|   |    | -625.93  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -86.66  | -586.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -460.83  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -86.66  | -614.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -625.93  |
| 9 | 70 | -281.01  | 0.0 | -4.28e-04 | -57.37 | 0.0  | -58.47  | -537.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -281.01  |
|   |    | -592.22  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -58.47  | -565.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -432.67  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -58.47  | -594.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -592.22  |
| 9 | 71 | -628.54  | 0.0 | -1.94e-05 | -57.37 | 0.0  | -135.06 | -552.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -628.54  |
|   |    | -948.36  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -135.06 | -581.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -784.51  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -135.06 | -610.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -948.36  |
| 9 | 72 | -366.94  | 0.0 | -3.60e-04 | -57.37 | 0.0  | -84.62  | -537.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -366.94  |
|   |    | -678.14  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -84.62  | -565.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -518.59  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -84.62  | -594.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -678.14  |
| 9 | 73 | -542.62  | 0.0 | -8.80e-05 | -57.37 | 0.0  | -108.91 | -552.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.62  |
|   |    | -862.44  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -108.91 | -581.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -698.58  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -108.91 | -610.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -862.44  |
| 9 | 74 | -378.65  | 0.0 | -9.00e-05 | -57.37 | 0.0  | -92.10  | -552.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -378.65  |
|   |    | -698.47  | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -92.10  | -581.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -534.62  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -92.10  | -610.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -698.47  |
| 9 | 75 | -798.45  | 0.0 | -8.38e-04 | -68.07 | 0.0  | -236.93 | -713.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -798.45  |
|   |    | -1209.68 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -240.14 | -747.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -999.38  |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -243.35 | -781.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1209.68 |
| 9 | 76 | -1958.68 | 0.0 | -4.03e-03 | -60.58 | 0.0  | -544.98 | -821.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1958.68 |
|   |    | -2427.06 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -555.68 | -851.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2188.71 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -566.39 | -881.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2427.06 |
| 9 | 77 | -884.38  | 0.0 | -9.07e-04 | -68.07 | 0.0  | -263.08 | -713.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -884.38  |
|   |    | -1295.60 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -266.29 | -747.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1085.31 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -269.50 | -781.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1295.60 |
| 9 | 78 | -1872.76 | 0.0 | -3.97e-03 | -60.58 | 0.0  | -518.82 | -821.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1872.76 |
|   |    | -2341.14 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -529.53 | -851.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2102.78 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -540.24 | -881.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2341.14 |
| 9 | 79 | -1665.75 | 0.0 | -4.01e-03 | -54.15 | 0.0  | -503.13 | -761.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1665.75 |
|   |    | -2099.27 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -513.83 | -788.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1878.79 |
|   |    |          |     |           |        | 55.0 | -524.54 | -815.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2099.27 |



|    |    |          |     |           |          |        |         |         |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|-----------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 12 | 1  | 1862.40  | 0.0 | -4.70e-03 | -1777.80 | 0.0    | -56.08  | 888.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -518.09  |
|    |    | -518.09  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -56.08  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1862.40  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -56.08  | -888.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -518.09  |
| 12 | 2  | 1761.93  | 0.0 | -4.46e-03 | -1728.39 | 0.0    | -46.09  | 864.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -463.37  |
|    |    | -463.37  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -46.09  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1761.93  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -46.09  | -864.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -463.37  |
| 12 | 3  | 1871.42  | 0.0 | -4.53e-03 | -1695.32 | 0.0    | -38.47  | 847.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.80  |
|    |    | -379.80  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -38.47  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1871.42  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -38.47  | -847.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.80  |
| 12 | 4  | 1796.26  | 0.0 | -4.35e-03 | -1658.35 | 0.0    | -30.99  | 829.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.87  |
|    |    | -338.87  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -30.99  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1796.26  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -30.99  | -829.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.87  |
| 12 | 5  | 1403.78  | 0.0 | -0.02     | -1695.32 | 0.0    | -121.53 | 769.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -460.50  |
|    |    | -1263.23 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -181.53 | -77.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1389.36  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -241.53 | -925.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1263.23 |
| 12 | 6  | 1330.03  | 0.0 | -0.02     | -1658.35 | 0.0    | -121.49 | 747.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -404.26  |
|    |    | -1244.20 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -181.49 | -81.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1310.90  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -241.49 | -910.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1244.20 |
| 12 | 7  | 1229.34  | 0.0 | -0.02     | -1543.92 | 0.0    | -118.23 | 690.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -362.00  |
|    |    | -1197.20 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -178.23 | -81.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1208.19  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -238.23 | -853.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1197.20 |
| 12 | 8  | 1291.48  | 0.0 | -0.01     | -1695.32 | 0.0    | -195.44 | 814.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -789.74  |
|    |    | -1129.76 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -195.44 | -33.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1291.48  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -195.44 | -880.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1129.76 |
| 12 | 9  | 1213.01  | 0.0 | -0.01     | -1658.35 | 0.0    | -195.40 | 792.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -733.50  |
|    |    | -1110.73 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -195.40 | -36.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1213.01  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -195.40 | -865.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1110.73 |
| 12 | 10 | 1110.31  | 0.0 | -0.01     | -1543.92 | 0.0    | -192.13 | 735.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -691.24  |
|    |    | -1063.73 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -192.13 | -36.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1110.31  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -192.13 | -808.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1063.73 |
| 12 | 11 | 1749.70  | 0.0 | -4.30e-03 | -1777.80 | 0.0    | -90.38  | 888.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -630.79  |
|    |    | -630.79  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -90.38  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1749.70  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -90.38  | -888.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -630.79  |
| 12 | 12 | 1649.23  | 0.0 | -4.06e-03 | -1728.39 | 0.0    | -80.39  | 864.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -576.07  |
|    |    | -576.07  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -80.39  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1649.23  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -80.39  | -864.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -576.07  |
| 12 | 13 | 1720.36  | 0.0 | -3.99e-03 | -1695.32 | 0.0    | -84.45  | 847.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -530.87  |
|    |    | -530.87  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -84.45  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1720.36  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -84.45  | -847.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -530.87  |
| 12 | 14 | 1645.20  | 0.0 | -3.81e-03 | -1658.35 | 0.0    | -76.97  | 829.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -489.93  |
|    |    | -489.93  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -76.97  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1645.20  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -76.97  | -829.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -489.93  |
| 12 | 15 | 1516.48  | 0.0 | -0.02     | -1695.32 | 0.0    | -87.23  | 769.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -347.80  |
|    |    | -1150.53 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -147.23 | -77.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1502.06  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -207.23 | -925.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1150.53 |
| 12 | 16 | 1442.73  | 0.0 | -0.02     | -1658.35 | 0.0    | -87.19  | 747.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -291.56  |
|    |    | -1131.50 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -147.19 | -81.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1423.60  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -207.19 | -910.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1131.50 |
| 12 | 17 | 1342.03  | 0.0 | -0.02     | -1543.92 | 0.0    | -83.93  | 690.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -249.30  |
|    |    | -1084.50 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -143.93 | -81.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1320.89  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -203.93 | -853.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1084.50 |
| 12 | 18 | 1442.54  | 0.0 | -0.01     | -1695.32 | 0.0    | -149.46 | 814.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -638.68  |
|    |    | -978.70  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -149.46 | -33.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1442.54  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -149.46 | -880.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -978.70  |
| 12 | 19 | 1364.08  | 0.0 | -0.01     | -1658.35 | 0.0    | -149.42 | 792.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -582.43  |
|    |    | -959.66  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -149.42 | -36.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1364.08  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -149.42 | -865.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -959.66  |
| 12 | 20 | 1261.37  | 0.0 | -0.01     | -1543.92 | 0.0    | -146.16 | 735.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -540.18  |
|    |    | -912.67  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -146.16 | -36.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1261.37  |



|    |    |          |     |           |          |        |         |         |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|-----------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 12 | 21 | 1504.89  | 0.0 | -0.02     | -1695.32 | 1030.0 | -146.16 | -808.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -912.67  |
|    |    | -1139.91 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -84.66  | 795.36  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -327.16  |
|    |    |          |     |           |          |        | -144.66 | -93.32  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1480.57  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -204.66 | -899.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1139.91 |
| 12 | 22 | 1421.05  | 0.0 | -9.47e-03 | -1695.32 | 0.0    | -146.89 | 840.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -618.04  |
|    |    | -968.07  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -146.89 | -48.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1421.05  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -146.89 | -855.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -968.07  |
| 12 | 23 | 1149.24  | 0.0 | -0.02     | -1074.29 | 0.0    | -66.06  | 456.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153.11   |
|    |    | -682.09  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -126.06 | -81.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1118.66  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -186.06 | -618.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -682.09  |
| 12 | 24 | 1218.21  | 0.0 | -0.01     | -1074.29 | 0.0    | -112.16 | 500.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.64    |
|    |    | -352.85  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -112.16 | -36.16  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1216.54  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -112.16 | -573.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -352.85  |
| 12 | 25 | 1510.34  | 0.0 | -0.02     | -1695.32 | 0.0    | -109.56 | 742.71  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -305.69  |
|    |    | -1112.63 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -169.56 | -63.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1504.94  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -229.56 | -952.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1112.63 |
| 12 | 26 | 1468.00  | 0.0 | -0.02     | -1658.35 | 0.0    | -112.09 | 746.25  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.07  |
|    |    | -1114.23 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -172.09 | -82.93  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1447.98  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -232.09 | -912.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1114.23 |
| 12 | 27 | 1562.19  | 0.0 | -8.84e-03 | -1777.80 | 0.0    | -147.50 | 890.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -591.97  |
|    |    | -945.38  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -147.50 | -53.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1562.19  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -147.50 | -887.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -945.38  |
| 12 | 28 | 1487.15  | 0.0 | -0.01     | -1728.39 | 0.0    | -148.38 | 827.57  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -549.54  |
|    |    | -926.77  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -148.38 | -36.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1487.15  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -148.38 | -900.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -926.77  |
| 12 | 29 | 1495.07  | 0.0 | -0.02     | -1450.29 | 0.0    | -58.13  | 644.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.40    |
|    |    | -812.81  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -118.13 | -81.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1472.05  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -178.13 | -806.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -812.81  |
| 12 | 30 | 985.07   | 0.0 | -0.01     | -1319.32 | 0.0    | -218.84 | 615.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -553.71  |
|    |    | -1011.22 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -278.84 | -44.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 984.67   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -338.84 | -704.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1011.22 |
| 12 | 31 | 905.70   | 0.0 | -0.01     | -1282.35 | 0.0    | -226.24 | 596.76  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -519.37  |
|    |    | -976.88  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -286.24 | -44.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 902.90   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -346.24 | -685.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -976.88  |
| 12 | 32 | 806.43   | 0.0 | -0.01     | -1167.92 | 0.0    | -221.66 | 539.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -473.61  |
|    |    | -931.12  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -281.66 | -44.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 801.33   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -341.66 | -628.38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -931.12  |
| 12 | 33 | 1486.21  | 0.0 | -0.02     | -1450.29 | 0.0    | -69.58  | 642.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.75    |
|    |    | -829.67  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -129.58 | -82.47  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1462.29  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -189.58 | -807.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -829.67  |
| 12 | 34 | 1318.54  | 0.0 | -3.29e-03 | -1256.24 | 0.0    | -63.75  | 628.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -349.74  |
|    |    | -349.74  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -63.75  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1318.54  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -63.75  | -628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -349.74  |
| 12 | 35 | 1258.27  | 0.0 | -4.01e-03 | -1228.79 | 0.0    | -68.22  | 609.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -298.71  |
|    |    | -348.87  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -68.22  | -4.87   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1258.27  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -68.22  | -619.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -348.87  |
| 12 | 36 | 1008.85  | 0.0 | -6.74e-03 | -1256.24 | 0.0    | -150.64 | 610.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -567.54  |
|    |    | -751.32  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -150.64 | -17.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.85  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -150.64 | -645.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -751.32  |
| 12 | 37 | 950.59   | 0.0 | -7.35e-03 | -1228.79 | 0.0    | -150.61 | 593.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -525.77  |
|    |    | -737.19  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -150.61 | -20.53  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.59   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -150.61 | -634.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -737.19  |
| 12 | 38 | 874.32   | 0.0 | -7.13e-03 | -1143.82 | 0.0    | -148.19 | 551.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -494.39  |
|    |    | -702.29  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -148.19 | -20.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 874.32   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -148.19 | -592.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -702.29  |
| 12 | 39 | 1224.62  | 0.0 | -2.95e-03 | -1256.24 | 0.0    | -92.34  | 628.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -443.66  |
|    |    | -443.66  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -92.34  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1224.62  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -92.34  | -628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -443.66  |
| 12 | 40 | 1168.81  | 0.0 | -2.82e-03 | -1228.79 | 0.0    | -86.78  | 614.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -413.26  |



|    |    |         |     |           |          |        |         |         |     |     |     |         |
|----|----|---------|-----|-----------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
|    |    | -413.26 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -86.78  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1168.81 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -86.78  | -614.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -413.26 |
| 12 | 41 | 1102.77 | 0.0 | -7.02e-03 | -1256.24 | 0.0    | -122.06 | 610.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -473.62 |
|    |    | -657.41 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -122.06 | -17.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.77 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -122.06 | -645.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -657.41 |
| 12 | 42 | 1044.50 | 0.0 | -7.58e-03 | -1228.79 | 0.0    | -122.03 | 593.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -431.86 |
|    |    | -643.27 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -122.03 | -20.53  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1044.50 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -122.03 | -634.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -643.27 |
| 12 | 43 | 968.24  | 0.0 | -7.31e-03 | -1143.82 | 0.0    | -119.60 | 551.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -400.48 |
|    |    | -608.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -119.60 | -20.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 968.24  |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -119.60 | -592.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -608.38 |
| 12 | 44 | 1083.20 | 0.0 | -6.35e-03 | -1256.24 | 0.0    | -129.19 | 624.78  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -438.58 |
|    |    | -676.45 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -129.19 | -33.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1083.20 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -129.19 | -631.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -676.45 |
| 12 | 45 | 1101.91 | 0.0 | -7.20e-03 | -1074.29 | 0.0    | -98.25  | 516.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -177.29 |
|    |    | -385.19 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -98.25  | -20.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1101.91 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -98.25  | -557.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -385.19 |
| 12 | 46 | 1383.87 | 0.0 | -3.46e-03 | -1316.89 | 0.0    | -66.48  | 658.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.45 |
|    |    | -379.45 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -66.48  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1383.87 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -66.48  | -658.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -379.45 |
| 12 | 47 | 1309.45 | 0.0 | -3.28e-03 | -1280.29 | 0.0    | -59.08  | 640.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.92 |
|    |    | -338.92 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -59.08  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1309.45 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -59.08  | -640.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -338.92 |
| 12 | 48 | 1400.11 | 0.0 | -3.34e-03 | -1256.24 | 0.0    | -52.16  | 628.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -268.17 |
|    |    | -268.17 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -52.16  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1400.11 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -52.16  | -628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -268.17 |
| 12 | 49 | 1344.29 | 0.0 | -3.20e-03 | -1228.79 | 0.0    | -46.61  | 614.40  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -237.77 |
|    |    | -237.77 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -46.61  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1344.29 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -46.61  | -614.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -237.77 |
| 12 | 50 | 1015.26 | 0.0 | -0.02     | -1256.24 | 0.0    | -106.20 | 577.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -396.16 |
|    |    | -922.70 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -150.64 | -51.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1008.85 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -195.08 | -679.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -922.70 |
| 12 | 51 | 960.50  | 0.0 | -0.02     | -1228.79 | 0.0    | -106.17 | 560.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -354.40 |
|    |    | -908.56 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -150.61 | -53.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 950.59  |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -195.06 | -668.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -908.56 |
| 12 | 52 | 885.72  | 0.0 | -0.02     | -1143.82 | 0.0    | -103.74 | 518.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -323.02 |
|    |    | -873.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -148.19 | -53.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 874.32  |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -192.63 | -625.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -873.67 |
| 12 | 53 | 927.28  | 0.0 | -6.71e-03 | -1256.24 | 0.0    | -162.23 | 610.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -649.11 |
|    |    | -832.90 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -162.23 | -17.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 927.28  |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -162.23 | -645.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -832.90 |
| 12 | 54 | 869.01  | 0.0 | -7.32e-03 | -1228.79 | 0.0    | -162.20 | 593.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -607.34 |
|    |    | -818.76 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -162.20 | -20.53  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 869.01  |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -162.20 | -634.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -818.76 |
| 12 | 55 | 792.75  | 0.0 | -7.13e-03 | -1143.82 | 0.0    | -159.78 | 551.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -575.96 |
|    |    | -783.86 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -159.78 | -20.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 792.75  |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -159.78 | -592.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -783.86 |
| 12 | 56 | 1335.92 | 0.0 | -3.29e-03 | -1316.89 | 0.0    | -81.07  | 658.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -427.41 |
|    |    | -427.41 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -81.07  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1335.92 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -81.07  | -658.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -427.41 |
| 12 | 57 | 1261.50 | 0.0 | -3.11e-03 | -1280.29 | 0.0    | -73.67  | 640.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -386.88 |
|    |    | -386.88 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -73.67  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1261.50 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -73.67  | -640.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -386.88 |
| 12 | 58 | 1320.18 | 0.0 | -3.05e-03 | -1256.24 | 0.0    | -76.49  | 628.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -348.10 |
|    |    | -348.10 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -76.49  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1320.18 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -76.49  | -628.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -348.10 |
| 12 | 59 | 1264.37 | 0.0 | -2.92e-03 | -1228.79 | 0.0    | -70.94  | 614.39  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -317.70 |
|    |    | -317.70 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -70.94  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1264.37 |
|    |    |         |     |           |          | 1030.0 | -70.94  | -614.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -317.70 |



|    |    |          |     |           |          |        |         |         |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|-----------|----------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 12 | 60 | 1109.18  | 0.0 | -0.02     | -1256.24 | 0.0    | -77.61  | 577.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -302.25  |
|    |    | -828.78  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -122.06 | -51.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.77  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -166.50 | -679.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -828.78  |
| 12 | 61 | 1054.42  | 0.0 | -0.02     | -1228.79 | 0.0    | -77.58  | 560.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -260.48  |
|    |    | -814.65  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -122.03 | -53.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1044.50  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -166.47 | -668.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -814.65  |
| 12 | 62 | 979.64   | 0.0 | -0.02     | -1143.82 | 0.0    | -75.16  | 518.45  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -229.10  |
|    |    | -779.75  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -119.60 | -53.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 968.24   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -164.05 | -625.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -779.75  |
| 12 | 63 | 1053.17  | 0.0 | -7.08e-03 | -1256.24 | 0.0    | -123.91 | 610.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -523.22  |
|    |    | -707.01  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -123.91 | -17.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1053.17  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -123.91 | -645.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -707.01  |
| 12 | 64 | 994.90   | 0.0 | -7.63e-03 | -1228.79 | 0.0    | -123.88 | 593.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -481.46  |
|    |    | -692.87  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -123.88 | -20.53  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 994.90   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -123.88 | -634.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -692.87  |
| 12 | 65 | 918.64   | 0.0 | -7.36e-03 | -1143.82 | 0.0    | -121.46 | 551.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -450.08  |
|    |    | -657.98  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -121.46 | -20.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 918.64   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -121.46 | -592.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -657.98  |
| 12 | 66 | 1100.57  | 0.0 | -0.01     | -1256.24 | 0.0    | -75.70  | 596.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -286.92  |
|    |    | -820.89  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -120.15 | -62.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1086.80  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -164.59 | -660.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -820.89  |
| 12 | 67 | 1037.20  | 0.0 | -5.48e-03 | -1256.24 | 0.0    | -122.00 | 629.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -507.90  |
|    |    | -699.12  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -122.00 | -29.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1037.20  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -122.00 | -626.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -699.12  |
| 12 | 68 | 1114.71  | 0.0 | -0.02     | -1074.29 | 0.0    | -53.80  | 483.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.92    |
|    |    | -556.57  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -98.25  | -53.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1101.91  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -142.69 | -590.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -556.57  |
| 12 | 69 | 1183.48  | 0.0 | -7.23e-03 | -1074.29 | 0.0    | -86.66  | 516.96  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -95.72   |
|    |    | -303.62  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -86.66  | -20.18  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1183.48  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -86.66  | -557.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -303.62  |
| 12 | 70 | 1102.14  | 0.0 | -2.77e-03 | -1074.29 | 0.0    | -58.47  | 537.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -281.01  |
|    |    | -281.01  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -58.47  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1102.14  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -58.47  | -537.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -281.01  |
| 12 | 71 | 835.23   | 0.0 | -5.86e-03 | -1074.29 | 0.0    | -135.06 | 521.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -467.29  |
|    |    | -628.54  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -135.06 | -15.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 835.23   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -135.06 | -552.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -628.54  |
| 12 | 72 | 1016.21  | 0.0 | -2.46e-03 | -1074.29 | 0.0    | -84.62  | 537.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -366.94  |
|    |    | -366.94  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -84.62  | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1016.21  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -84.62  | -537.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -366.94  |
| 12 | 73 | 921.16   | 0.0 | -6.09e-03 | -1074.29 | 0.0    | -108.91 | 521.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -381.37  |
|    |    | -542.62  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -108.91 | -15.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 921.16   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -108.91 | -552.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -542.62  |
| 12 | 74 | 1085.12  | 0.0 | -6.07e-03 | -1074.29 | 0.0    | -92.10  | 521.49  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -217.40  |
|    |    | -378.65  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -92.10  | -15.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1085.12  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -92.10  | -552.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -378.65  |
| 12 | 75 | 1258.88  | 0.0 | -0.02     | -1274.83 | 0.0    | -116.63 | 561.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13.33   |
|    |    | -798.45  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -176.78 | -76.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1235.45  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -236.93 | -713.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -798.45  |
| 12 | 76 | 1099.58  | 0.0 | -0.07     | -1134.45 | 0.0    | -144.00 | 313.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 658.39   |
|    |    | -1958.68 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -344.49 | -254.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810.46   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -544.98 | -821.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1958.68 |
| 12 | 77 | 1172.95  | 0.0 | -0.02     | -1274.83 | 0.0    | -142.78 | 561.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -99.26   |
|    |    | -884.38  | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -202.93 | -76.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1149.53  |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -263.08 | -713.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -884.38  |
| 12 | 78 | 1185.50  | 0.0 | -0.07     | -1134.45 | 0.0    | -117.85 | 313.14  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 744.31   |
|    |    | -1872.76 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -318.34 | -254.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 896.38   |
|    |    |          |     |           |          | 1030.0 | -518.82 | -821.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1872.76 |
| 12 | 79 | 1276.32  | 0.0 | -0.07     | -1014.13 | 0.0    | -102.15 | 252.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 951.32   |
|    |    | -1665.75 | 0.0 | 0.0       | 0.0      | 515.0  | -302.64 | -254.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.48   |



|    |    |        |     |           |        |        |         |         |     |     |     |          |
|----|----|--------|-----|-----------|--------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
| 16 | 1  | 0.0    | 0.0 | -6.44e-04 | -84.13 | 1030.0 | -503.13 | -761.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1665.75 |
|    |    | -23.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -42.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.78    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -84.13  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.13   |
| 16 | 2  | 0.0    | 0.0 | -6.20e-04 | -92.29 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -25.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -46.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.35    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -92.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.38   |
| 16 | 3  | 0.0    | 0.0 | -6.36e-04 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 4  | 0.0    | 0.0 | -6.18e-04 | -88.55 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -44.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -88.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35   |
| 16 | 5  | 0.0    | 0.0 | -1.89e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | -3.20   | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | -6.41   | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 6  | 0.0    | 0.0 | -1.94e-03 | -88.55 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | -3.20   | -44.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | -6.41   | -88.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35   |
| 16 | 7  | 0.0    | 0.0 | -1.89e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | -3.20   | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | -6.41   | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 8  | 0.0    | 0.0 | -1.15e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 9  | 0.0    | 0.0 | -1.20e-03 | -88.55 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -44.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -88.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35   |
| 16 | 10 | 0.0    | 0.0 | -1.15e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 11 | 0.0    | 0.0 | -5.50e-04 | -84.13 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -23.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -42.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.78    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -84.13  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.13   |
| 16 | 12 | 0.0    | 0.0 | -5.26e-04 | -92.29 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -25.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -46.15  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.35    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -92.29  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.38   |
| 16 | 13 | 0.0    | 0.0 | -5.10e-04 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 14 | 0.0    | 0.0 | -4.92e-04 | -88.55 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -44.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -88.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35   |
| 16 | 15 | 0.0    | 0.0 | -1.98e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | -3.20   | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | -6.41   | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 16 | 0.0    | 0.0 | -2.03e-03 | -88.55 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | -3.20   | -44.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | -6.41   | -88.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35   |
| 16 | 17 | 0.0    | 0.0 | -1.98e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | -3.20   | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | -6.41   | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 18 | 0.0    | 0.0 | -1.28e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -41.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -82.44  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67   |
| 16 | 19 | 0.0    | 0.0 | -1.33e-03 | -88.55 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |
|    |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5   | 0.0     | -44.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09    |
|    |    |        |     |           |        | 55.0   | 0.0     | -88.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35   |
| 16 | 20 | 0.0    | 0.0 | -1.28e-03 | -82.44 | 0.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0      |





|    |    |        |     |           |        |      |       |        |     |     |     |        |
|----|----|--------|-----|-----------|--------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
| 16 | 21 | 0.0    | 0.0 | -1.81e-03 | -82.44 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
| 16 | 22 | 0.0    | 0.0 | -1.11e-03 | -82.44 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
| 16 | 23 | 0.0    | 0.0 | -1.84e-03 | -57.37 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 24 | 0.0    | 0.0 | -1.14e-03 | -57.37 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 25 | 0.0    | 0.0 | -1.86e-03 | -82.44 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -22.67 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -41.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.67  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -82.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -22.67 |
| 16 | 26 | 0.0    | 0.0 | -1.75e-03 | -88.55 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -24.35 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -44.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.09  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -88.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -24.35 |
| 16 | 27 | 0.0    | 0.0 | -1.07e-03 | -84.13 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -23.13 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -42.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.78  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -84.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23.13 |
| 16 | 28 | 0.0    | 0.0 | -1.34e-03 | -92.29 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -25.38 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -46.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.35  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -92.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -25.38 |
| 16 | 29 | 0.0    | 0.0 | -1.97e-03 | -77.44 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -21.30 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -38.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.32  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -77.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.30 |
| 16 | 30 | 0.0    | 0.0 | -1.10e-03 | -62.36 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -17.15 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -31.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.29  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -62.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.15 |
| 16 | 31 | 0.0    | 0.0 | -1.07e-03 | -68.48 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.83 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -34.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.71  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -68.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.83 |
| 16 | 32 | 0.0    | 0.0 | -1.04e-03 | -62.36 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -17.15 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -31.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.29  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -62.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.15 |
| 16 | 33 | 0.0    | 0.0 | -1.75e-03 | -77.44 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -21.30 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.20 | -38.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.32  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.41 | -77.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.30 |
| 16 | 34 | 0.0    | 0.0 | -4.51e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 35 | 0.0    | 0.0 | -5.32e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 36 | 0.0    | 0.0 | -7.19e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 37 | 0.0    | 0.0 | -7.57e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 38 | 0.0    | 0.0 | -7.21e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 39 | 0.0    | 0.0 | -3.73e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |



|    |    |        |     |           |        |      |       |        |     |     |     |        |
|----|----|--------|-----|-----------|--------|------|-------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 16 | 40 | 0.0    | 0.0 | -3.59e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 41 | 0.0    | 0.0 | -7.98e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 42 | 0.0    | 0.0 | -8.36e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 43 | 0.0    | 0.0 | -8.00e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 44 | 0.0    | 0.0 | -7.59e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 45 | 0.0    | 0.0 | -7.88e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 46 | 0.0    | 0.0 | -4.72e-04 | -62.32 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -17.14 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -31.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.28  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -62.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.14 |
| 16 | 47 | 0.0    | 0.0 | -4.54e-04 | -68.36 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -34.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.70  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -68.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.80 |
| 16 | 48 | 0.0    | 0.0 | -4.68e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 49 | 0.0    | 0.0 | -4.55e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 50 | 0.0    | 0.0 | -1.25e-03 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37 | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75 | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 51 | 0.0    | 0.0 | -1.29e-03 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37 | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75 | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 52 | 0.0    | 0.0 | -1.25e-03 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37 | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75 | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 53 | 0.0    | 0.0 | -7.02e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 54 | 0.0    | 0.0 | -7.40e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 55 | 0.0    | 0.0 | -7.04e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 56 | 0.0    | 0.0 | -4.32e-04 | -62.32 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -17.14 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -31.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.28  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -62.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.14 |
| 16 | 57 | 0.0    | 0.0 | -4.14e-04 | -68.36 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -34.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.70  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -68.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.80 |
| 16 | 58 | 0.0    | 0.0 | -4.01e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0   | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 59 | 0.0    | 0.0 | -3.88e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0   | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0   | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |



|    |    |        |     |           |        |      |        |        |     |     |     |        |
|----|----|--------|-----|-----------|--------|------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 16 | 60 | 0.0    | 0.0 | -1.33e-03 | -61.08 | 55.0 | 0.0    | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37  | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75  | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 61 | 0.0    | 0.0 | -1.37e-03 | -65.61 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37  | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75  | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 62 | 0.0    | 0.0 | -1.33e-03 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37  | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75  | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 63 | 0.0    | 0.0 | -8.08e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 64 | 0.0    | 0.0 | -8.46e-04 | -65.61 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.04 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -32.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.51  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -65.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.04 |
| 16 | 65 | 0.0    | 0.0 | -8.10e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 66 | 0.0    | 0.0 | -1.20e-03 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37  | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75  | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 67 | 0.0    | 0.0 | -6.84e-04 | -61.08 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.80 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -30.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.20  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -61.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.80 |
| 16 | 68 | 0.0    | 0.0 | -1.32e-03 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -2.37  | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -4.75  | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 69 | 0.0    | 0.0 | -8.05e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 70 | 0.0    | 0.0 | -3.85e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 71 | 0.0    | 0.0 | -6.18e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 72 | 0.0    | 0.0 | -3.13e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 73 | 0.0    | 0.0 | -6.90e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 74 | 0.0    | 0.0 | -6.99e-04 | -57.37 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -15.78 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | 0.0    | -28.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.94  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | 0.0    | -57.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -15.78 |
| 16 | 75 | 0.0    | 0.0 | -1.73e-03 | -68.07 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.72 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.21  | -34.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.68  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.42  | -68.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.72 |
| 16 | 76 | 0.0    | 0.0 | 4.65e-03  | -60.58 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.66 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -10.71 | -30.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.16  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -21.41 | -60.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.66 |
| 16 | 77 | 0.0    | 0.0 | -1.66e-03 | -68.07 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -18.72 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -3.21  | -34.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.68  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -6.42  | -68.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18.72 |
| 16 | 78 | 0.0    | 0.0 | 4.72e-03  | -60.58 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |
|    |    | -16.66 | 0.0 | 0.0       | 0.0    | 27.5 | -10.71 | -30.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.16  |
|    |    |        |     |           |        | 55.0 | -21.41 | -60.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.66 |
| 16 | 79 | 0.0    | 0.0 | 4.69e-03  | -54.15 | 0.0  | 0.0    | 0.0    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0    |



|          |     | -14.89   | 0.0      | 0.0       | 0.0       | 27.5 | -10.71  | -27.08   | 0.0 | 0.0  | 0.0  | -3.72   |
|----------|-----|----------|----------|-----------|-----------|------|---------|----------|-----|------|------|---------|
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -21.41  | -54.15   | 0.0 | 0.0  | 0.0  | -14.89  |
| Trave    |     | M3 mx/mn | M2 mx/mn | D 2 / D 3 | Q 2 / Q 3 |      | N       | V 2      | V 3 | T    |      |         |
|          |     | -2427.06 | 0.0      | -0.07     | -1777.80  |      | -566.39 | -1035.05 | 0.0 | 0.0  |      |         |
|          |     | 1871.42  | 0.0      | 4.72e-03  | 0.0       |      | 21.41   | 974.28   | 0.0 | 0.0  |      |         |
| Trave f. | Cmb | M3 mx/mn | M2 mx/mn | D 2 / D 3 | Pt        | Pos. | N       | V 2      | V 3 | T    | M 2  | M 3     |
|          |     | kN m     | kN m     | m         | kN/ m2    | cm   | kN      | kN       | kN  | kN m | kN m | kN m    |
| 10       | 1   | 1431.30  | 0.0      | 5.89e-04  | -280.96   | 0.0  | -205.48 | 1063.68  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 810.20  |
|          |     | 810.20   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -205.48 | 1129.21  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1111.71 |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -205.48 | 1195.14  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1431.30 |
| 10       | 2   | 1432.98  | 0.0      | 5.79e-04  | -279.48   | 0.0  | -215.44 | 1057.15  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 815.69  |
|          |     | 815.69   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -215.44 | 1122.28  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1115.35 |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -215.44 | 1187.81  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1432.98 |
| 10       | 3   | 1392.40  | 0.0      | 5.64e-04  | -273.54   | 0.0  | -223.04 | 1028.72  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 791.64  |
|          |     | 791.64   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -223.04 | 1092.23  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1083.26 |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -223.04 | 1156.13  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1392.40 |
| 10       | 4   | 1393.65  | 0.0      | 5.57e-04  | -272.44   | 0.0  | -230.49 | 1023.83  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 795.74  |
|          |     | 795.74   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -230.49 | 1087.05  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1085.98 |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -230.49 | 1150.64  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1393.65 |
| 10       | 5   | 817.30   | 0.0      | 2.00e-03  | -339.90   | 0.0  | -45.35  | 1018.78  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 212.69  |
|          |     | 212.69   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -45.35  | 1099.06  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 503.86  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -45.35  | 1180.71  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 817.30  |
| 10       | 6   | 791.07   | 0.0      | 2.06e-03  | -342.19   | 0.0  | -47.75  | 1012.99  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 189.33  |
|          |     | 189.33   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -47.75  | 1093.83  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 478.99  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -47.75  | 1176.10  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 791.07  |
| 10       | 7   | 731.89   | 0.0      | 2.01e-03  | -330.06   | 0.0  | -50.08  | 958.93   | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 161.70  |
|          |     | 161.70   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -50.08  | 1036.49  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 436.03  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -50.08  | 1115.43  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 731.89  |
| 10       | 8   | 1064.15  | 0.0      | 1.29e-03  | -306.68   | 0.0  | -92.67  | 1017.82  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 464.74  |
|          |     | 464.74   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -92.67  | 1089.69  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 754.50  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -92.67  | 1162.46  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1064.15 |
| 10       | 9   | 1037.93  | 0.0      | 1.35e-03  | -308.98   | 0.0  | -95.07  | 1012.03  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 441.38  |
|          |     | 441.38   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -95.07  | 1084.47  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 729.63  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -95.07  | 1157.84  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1037.93 |
| 10       | 10  | 978.74   | 0.0      | 1.31e-03  | -296.85   | 0.0  | -97.40  | 957.96   | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 413.75  |
|          |     | 413.75   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -97.40  | 1027.12  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 686.68  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -97.40  | 1097.17  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 978.74  |
| 10       | 11  | 1302.64  | 0.0      | 6.71e-04  | -282.23   | 0.0  | -171.28 | 1061.93  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 682.35  |
|          |     | 682.35   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -171.28 | 1127.72  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 983.42  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -171.28 | 1193.98  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1302.64 |
| 10       | 12  | 1304.32  | 0.0      | 6.60e-04  | -280.75   | 0.0  | -181.25 | 1055.40  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 687.84  |
|          |     | 687.84   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -181.25 | 1120.79  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 987.06  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -181.25 | 1186.64  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1304.32 |
| 10       | 13  | 1219.94  | 0.0      | 6.74e-04  | -275.24   | 0.0  | -177.21 | 1026.37  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 620.27  |
|          |     | 620.27   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -177.21 | 1090.24  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 911.29  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -177.21 | 1154.57  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1219.94 |
| 10       | 14  | 1221.19  | 0.0      | 6.66e-04  | -274.13   | 0.0  | -184.66 | 1021.48  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 624.37  |
|          |     | 624.37   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -184.66 | 1085.05  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 914.01  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -184.66 | 1149.08  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 1221.19 |
| 10       | 15  | 945.96   | 0.0      | 1.91e-03  | -338.63   | 0.0  | -79.54  | 1020.53  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 340.53  |
|          |     | 340.53   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -79.54  | 1100.55  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 632.15  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -79.54  | 1181.88  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 945.96  |
| 10       | 16  | 919.73   | 0.0      | 1.98e-03  | -340.93   | 0.0  | -81.94  | 1014.74  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 317.18  |
|          |     | 317.18   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -81.94  | 1095.32  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 607.28  |
|          |     |          |          |           |           | 55.0 | -81.94  | 1177.26  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 919.73  |
| 10       | 17  | 860.55   | 0.0      | 1.93e-03  | -328.80   | 0.0  | -84.27  | 960.68   | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 289.54  |
|          |     | 289.54   | 0.0      | 0.0       |           | 27.5 | -84.27  | 1037.97  | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 564.33  |



|    |    |         |     |           |         |      |         |         |     |     |     |         |
|----|----|---------|-----|-----------|---------|------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 10 | 18 | 1236.61 | 0.0 | 1.18e-03  | -304.99 | 55.0 | -84.27  | 1116.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 860.55  |
|    |    | 636.11  | 0.0 | 0.0       |         | 0.0  | -138.51 | 1020.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 636.11  |
|    |    |         |     |           |         | 27.5 | -138.51 | 1091.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 926.47  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -138.51 | 1164.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1236.61 |
| 10 | 19 | 1210.38 | 0.0 | 1.24e-03  | -307.29 | 0.0  | -140.91 | 1014.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.75  |
|    |    | 612.75  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -140.91 | 1086.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 901.60  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -140.91 | 1159.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1210.38 |
| 10 | 20 | 1151.20 | 0.0 | 1.20e-03  | -295.15 | 0.0  | -143.24 | 960.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.12  |
|    |    | 585.12  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -143.24 | 1029.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 858.64  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -143.24 | 1098.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1151.20 |
| 10 | 21 | 936.64  | 0.0 | 1.74e-03  | -329.85 | 0.0  | -82.11  | 1006.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.25  |
|    |    | 340.25  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -82.11  | 1084.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 627.67  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -82.11  | 1163.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 936.64  |
| 10 | 22 | 1227.29 | 0.0 | 1.01e-03  | -296.21 | 0.0  | -141.07 | 1005.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.83  |
|    |    | 635.83  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -141.07 | 1075.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 921.98  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -141.07 | 1145.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1227.29 |
| 10 | 23 | 446.48  | 0.0 | 1.79e-03  | -254.47 | 0.0  | -102.08 | 675.91  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.69   |
|    |    | 41.69   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -102.08 | 735.79  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 235.76  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -102.08 | 796.90  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 446.48  |
| 10 | 24 | 693.65  | 0.0 | 1.09e-03  | -221.25 | 0.0  | -177.13 | 674.95  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.05  |
|    |    | 294.05  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -177.13 | 726.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 486.72  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -177.13 | 778.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 693.65  |
| 10 | 25 | 770.08  | 0.0 | -1.94e-03 | -354.85 | 0.0  | -57.29  | 1026.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 159.06  |
|    |    | 159.06  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -57.29  | 1110.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 452.87  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -57.29  | 1196.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.08  |
| 10 | 26 | 729.61  | 0.0 | 1.84e-03  | -348.42 | 0.0  | -57.12  | 1006.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 130.38  |
|    |    | 130.38  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -57.12  | 1089.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.53  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -57.12  | 1173.35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 729.61  |
| 10 | 27 | 1219.58 | 0.0 | 1.00e-03  | -301.10 | 0.0  | -140.46 | 1035.59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 611.09  |
|    |    | 611.09  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -140.46 | 1106.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 905.57  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -140.46 | 1177.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1219.58 |
| 10 | 28 | 1206.23 | 0.0 | 1.29e-03  | -314.76 | 0.0  | -141.94 | 1047.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 589.49  |
|    |    | 589.49  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -141.94 | 1121.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 887.61  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -141.94 | 1196.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1206.23 |
| 10 | 29 | 742.55  | 0.0 | 1.94e-03  | -320.02 | 0.0  | -109.99 | 915.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.86  |
|    |    | 197.86  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -109.99 | 990.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 459.82  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -109.99 | 1066.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 742.55  |
| 10 | 30 | 765.95  | 0.0 | 1.13e-03  | -272.58 | 0.0  | -254.68 | 749.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.70  |
|    |    | 317.70  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -254.68 | 814.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 532.76  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -254.68 | 881.20  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 765.95  |
| 10 | 31 | 775.11  | 0.0 | 1.12e-03  | -271.40 | 0.0  | -277.33 | 744.53  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 329.66  |
|    |    | 329.66  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -277.33 | 809.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 543.36  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -277.33 | 875.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 775.11  |
| 10 | 32 | 707.15  | 0.0 | 1.09e-03  | -259.92 | 0.0  | -270.16 | 690.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293.39  |
|    |    | 293.39  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -270.16 | 752.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 491.68  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -270.16 | 815.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 707.15  |
| 10 | 33 | 680.85  | 0.0 | 1.72e-03  | -326.24 | 0.0  | -98.57  | 908.77  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138.68  |
|    |    | 138.68  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -98.57  | 985.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 399.12  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -98.57  | 1063.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.85  |
| 10 | 34 | 1055.77 | 0.0 | 4.03e-04  | -202.43 | 0.0  | -197.84 | 762.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.51  |
|    |    | 610.51  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -197.84 | 809.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 826.66  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -197.84 | 856.79  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.77 |
| 10 | 35 | 1019.65 | 0.0 | 4.94e-04  | -206.20 | 0.0  | -196.56 | 757.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 576.54  |
|    |    | 576.54  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -196.56 | 805.60  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.48  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -196.56 | 853.89  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1019.65 |
| 10 | 36 | 860.21  | 0.0 | 8.06e-04  | -220.49 | 0.0  | -125.24 | 756.41  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.78  |
|    |    | 415.78  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -125.24 | 807.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.87  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -125.24 | 860.09  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 860.21  |
| 10 | 37 | 840.74  | 0.0 | 8.54e-04  | -222.20 | 0.0  | -127.02 | 752.11  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 398.43  |



|    |    |         |     |          |         |      |         |        |     |     |     |         |
|----|----|---------|-----|----------|---------|------|---------|--------|-----|-----|-----|---------|
|    |    | 398.43  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -127.02 | 804.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.40  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -127.02 | 856.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 840.74  |
| 10 | 38 | 796.79  | 0.0 | 8.17e-04 | -213.19 | 0.0  | -128.75 | 711.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377.91  |
|    |    | 377.91  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -128.75 | 761.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 580.50  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -128.75 | 811.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 796.79  |
| 10 | 39 | 948.55  | 0.0 | 4.71e-04 | -203.48 | 0.0  | -169.34 | 761.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 503.98  |
|    |    | 503.98  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -169.34 | 808.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.75  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -169.34 | 855.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.55  |
| 10 | 40 | 949.48  | 0.0 | 4.65e-04 | -202.66 | 0.0  | -174.87 | 757.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 507.02  |
|    |    | 507.02  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -174.87 | 804.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 721.77  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -174.87 | 851.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.48  |
| 10 | 41 | 967.43  | 0.0 | 7.38e-04 | -219.44 | 0.0  | -153.74 | 757.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.32  |
|    |    | 522.32  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -153.74 | 809.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 737.78  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -153.74 | 861.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 967.43  |
| 10 | 42 | 947.95  | 0.0 | 7.86e-04 | -221.15 | 0.0  | -155.52 | 753.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 504.97  |
|    |    | 504.97  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -155.52 | 805.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.31  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -155.52 | 857.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 947.95  |
| 10 | 43 | 904.01  | 0.0 | 7.49e-04 | -212.14 | 0.0  | -157.25 | 713.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 484.45  |
|    |    | 484.45  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -157.25 | 762.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.41  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -157.25 | 812.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 904.01  |
| 10 | 44 | 927.42  | 0.0 | 6.97e-04 | -217.05 | 0.0  | -149.12 | 746.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.95  |
|    |    | 488.95  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -149.12 | 797.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 701.18  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -149.12 | 848.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 927.42  |
| 10 | 45 | 810.46  | 0.0 | 7.62e-04 | -205.68 | 0.0  | -178.54 | 679.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.49  |
|    |    | 410.49  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -178.54 | 727.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 603.91  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -178.54 | 775.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810.46  |
| 10 | 46 | 1084.49 | 0.0 | 4.21e-04 | -207.88 | 0.0  | -195.12 | 788.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.28  |
|    |    | 624.28  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -195.12 | 836.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 847.70  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -195.12 | 885.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1084.49 |
| 10 | 47 | 1085.73 | 0.0 | 4.13e-04 | -206.79 | 0.0  | -202.50 | 783.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628.35  |
|    |    | 628.35  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -202.50 | 831.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 850.39  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -202.50 | 880.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1085.73 |
| 10 | 48 | 1055.90 | 0.0 | 4.03e-04 | -202.43 | 0.0  | -209.39 | 762.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.65  |
|    |    | 610.65  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -209.39 | 809.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 826.79  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -209.39 | 856.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.90 |
| 10 | 49 | 1056.83 | 0.0 | 3.97e-04 | -201.60 | 0.0  | -214.92 | 758.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 613.70  |
|    |    | 613.70  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -214.92 | 805.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828.81  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -214.92 | 852.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1056.83 |
| 10 | 50 | 677.24  | 0.0 | 1.33e-03 | -245.10 | 0.0  | -79.92  | 757.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.96  |
|    |    | 228.96  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -79.92  | 814.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 445.09  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -79.92  | 873.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 677.24  |
| 10 | 51 | 657.77  | 0.0 | 1.38e-03 | -246.80 | 0.0  | -81.70  | 752.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211.61  |
|    |    | 211.61  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -81.70  | 811.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 426.62  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -81.70  | 870.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 657.77  |
| 10 | 52 | 613.82  | 0.0 | 1.34e-03 | -237.79 | 0.0  | -83.43  | 712.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 191.09  |
|    |    | 191.09  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -83.43  | 768.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 394.73  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -83.43  | 825.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 613.82  |
| 10 | 53 | 860.08  | 0.0 | 8.06e-04 | -220.50 | 0.0  | -113.69 | 756.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415.64  |
|    |    | 415.64  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -113.69 | 807.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 630.73  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -113.69 | 860.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 860.08  |
| 10 | 54 | 840.61  | 0.0 | 8.54e-04 | -222.20 | 0.0  | -115.47 | 752.11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 398.30  |
|    |    | 398.30  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -115.47 | 804.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.27  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -115.47 | 856.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 840.61  |
| 10 | 55 | 796.66  | 0.0 | 8.17e-04 | -213.19 | 0.0  | -117.20 | 711.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377.78  |
|    |    | 377.78  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -117.20 | 761.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 580.37  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -117.20 | 811.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 796.66  |
| 10 | 56 | 1029.74 | 0.0 | 4.56e-04 | -208.42 | 0.0  | -180.57 | 787.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.88  |
|    |    | 569.88  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -180.57 | 836.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 793.10  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -180.57 | 884.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.74 |



|    |    |          |     |           |         |      |         |        |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|-----------|---------|------|---------|--------|-----|-----|-----|----------|
| 10 | 57 | 1030.98  | 0.0 | 4.48e-04  | -207.32 | 0.0  | -187.94 | 782.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.94   |
|    |    | 573.94   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -187.94 | 830.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.80   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -187.94 | 879.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.98  |
| 10 | 58 | 964.65   | 0.0 | 4.61e-04  | -203.32 | 0.0  | -185.14 | 761.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 519.98   |
|    |    | 519.98   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -185.14 | 808.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 735.80   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -185.14 | 855.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 964.65   |
| 10 | 59 | 965.58   | 0.0 | 4.55e-04  | -202.50 | 0.0  | -190.67 | 757.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.03   |
|    |    | 523.03   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -190.67 | 804.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 737.82   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -190.67 | 851.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 965.58   |
| 10 | 60 | 784.46   | 0.0 | 1.26e-03  | -244.04 | 0.0  | -108.41 | 758.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.49   |
|    |    | 335.49   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -108.41 | 816.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 552.00   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -108.41 | 874.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 784.46   |
| 10 | 61 | 764.98   | 0.0 | 1.31e-03  | -245.75 | 0.0  | -110.19 | 754.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.15   |
|    |    | 318.15   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -110.19 | 812.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 533.53   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -110.19 | 871.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 764.98   |
| 10 | 62 | 721.04   | 0.0 | 1.27e-03  | -236.74 | 0.0  | -111.92 | 714.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 297.63   |
|    |    | 297.63   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -111.92 | 769.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 501.64   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -111.92 | 826.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 721.04   |
| 10 | 63 | 1003.79  | 0.0 | 7.15e-04  | -219.08 | 0.0  | -151.88 | 758.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.45   |
|    |    | 558.45   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -151.88 | 809.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 774.04   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -151.88 | 861.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1003.79  |
| 10 | 64 | 984.32   | 0.0 | 7.63e-04  | -220.79 | 0.0  | -153.66 | 754.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 541.11   |
|    |    | 541.11   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -153.66 | 805.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 755.57   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -153.66 | 857.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 984.32   |
| 10 | 65 | 940.37   | 0.0 | 7.26e-04  | -211.78 | 0.0  | -155.40 | 713.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.59   |
|    |    | 520.59   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -155.40 | 763.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 723.67   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -155.40 | 812.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 940.37   |
| 10 | 66 | 777.54   | 0.0 | 1.13e-03  | -237.52 | 0.0  | -110.32 | 748.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.29   |
|    |    | 335.29   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -110.32 | 803.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 548.67   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -110.32 | 860.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 777.54   |
| 10 | 67 | 996.88   | 0.0 | 5.87e-04  | -212.56 | 0.0  | -153.79 | 747.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.24   |
|    |    | 558.24   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -153.79 | 797.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.71   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -153.79 | 847.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 996.88   |
| 10 | 68 | 627.49   | 0.0 | 1.29e-03  | -230.28 | 0.0  | -133.21 | 680.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.67   |
|    |    | 223.67   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -133.21 | 734.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 418.13   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -133.21 | 788.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 627.49   |
| 10 | 69 | 810.60   | 0.0 | 7.62e-04  | -205.67 | 0.0  | -190.09 | 679.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.62   |
|    |    | 410.62   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -190.09 | 727.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 604.04   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -190.09 | 775.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810.60   |
| 10 | 70 | 969.57   | 0.0 | 3.49e-04  | -186.07 | 0.0  | -203.10 | 685.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.18   |
|    |    | 569.18   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -203.10 | 727.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 763.51   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -203.10 | 770.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 969.57   |
| 10 | 71 | 790.72   | 0.0 | 7.08e-04  | -202.07 | 0.0  | -139.34 | 679.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.15   |
|    |    | 391.15   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -139.34 | 726.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 584.49   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -139.34 | 773.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 790.72   |
| 10 | 72 | 871.48   | 0.0 | 4.11e-04  | -187.03 | 0.0  | -177.03 | 684.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.71   |
|    |    | 471.71   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -177.03 | 726.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665.70   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -177.03 | 769.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 871.48   |
| 10 | 73 | 888.81   | 0.0 | 6.46e-04  | -201.11 | 0.0  | -165.42 | 681.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.62   |
|    |    | 488.62   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -165.42 | 727.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 682.30   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -165.42 | 774.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 888.81   |
| 10 | 74 | 843.52   | 0.0 | 6.75e-04  | -201.55 | 0.0  | -182.17 | 680.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443.61   |
|    |    | 443.61   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -182.17 | 727.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 637.14   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -182.17 | 773.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 843.52   |
| 10 | 75 | 680.94   | 0.0 | -1.71e-03 | -272.47 | 0.0  | -184.17 | 799.91 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 205.17   |
|    |    | 205.17   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -184.17 | 864.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.05   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -184.17 | 930.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.94   |
| 10 | 76 | -593.42  | 0.0 | -4.74e-03 | -399.36 | 0.0  | 126.17  | 703.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1033.56 |
|    |    | -1033.56 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | 126.17  | 799.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -827.01  |



|    |    |          |     |           |         |      |         |          |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|-----------|---------|------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|
| 10 | 77 | 582.85   | 0.0 | -1.77e-03 | -273.43 | 55.0 | 126.17  | 899.64   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -593.42  |
|    |    | 107.70   | 0.0 | 0.0       |         | 0.0  | -158.10 | 798.58   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 107.70   |
|    |    |          |     |           |         | 27.5 | -158.10 | 863.70   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 336.24   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -158.10 | 930.04   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 582.85   |
| 10 | 78 | -495.33  | 0.0 | -4.68e-03 | -398.40 | 0.0  | 100.10  | 704.36   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -936.09  |
|    |    | -936.09  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | 100.10  | 800.84   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -729.19  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | 100.10  | 900.53   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -495.33  |
| 10 | 79 | -628.90  | 0.0 | -4.67e-03 | -383.77 | 0.0  | 84.45   | 632.20   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1027.76 |
|    |    | -1027.76 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | 84.45   | 724.67   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -841.26  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | 84.45   | 820.34   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -628.90  |
| 11 | 1  | 1431.30  | 0.0 | 5.89e-04  | -280.96 | 0.0  | -205.48 | -1195.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1431.30  |
|    |    | 810.20   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -205.48 | -1129.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1111.71  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -205.48 | -1063.68 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810.20   |
| 11 | 2  | 1432.98  | 0.0 | 5.79e-04  | -279.48 | 0.0  | -215.44 | -1187.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1432.98  |
|    |    | 815.69   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -215.44 | -1122.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1115.35  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -215.44 | -1057.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 815.69   |
| 11 | 3  | 1392.40  | 0.0 | 5.64e-04  | -273.54 | 0.0  | -223.04 | -1156.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1392.40  |
|    |    | 791.64   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -223.04 | -1092.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1083.26  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -223.04 | -1028.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.64   |
| 11 | 4  | 1393.65  | 0.0 | 5.57e-04  | -272.44 | 0.0  | -230.49 | -1150.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1393.65  |
|    |    | 795.74   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -230.49 | -1087.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1085.98  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -230.49 | -1023.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.74   |
| 11 | 5  | 1930.52  | 0.0 | 8.43e-04  | -211.77 | 0.0  | -447.95 | -1131.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1930.52  |
|    |    | 1333.75  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -447.95 | -1085.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1625.74  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -447.95 | -1038.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1333.75  |
| 11 | 6  | 1967.15  | 0.0 | 9.28e-04  | -207.60 | 0.0  | -475.66 | -1125.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1967.15  |
|    |    | 1373.18  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -475.66 | -1080.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1663.93  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -475.66 | -1034.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1373.18  |
| 11 | 7  | 1893.87  | 0.0 | 9.49e-04  | -196.86 | 0.0  | -468.10 | -1064.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1893.87  |
|    |    | 1331.69  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -468.10 | -1022.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1606.95  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -468.10 | -979.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1331.69  |
| 11 | 8  | 1683.34  | 0.0 | 1.37e-04  | -241.45 | 0.0  | -372.90 | -1149.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1683.34  |
|    |    | 1081.39  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -372.90 | -1094.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1374.78  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -372.90 | -1039.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1081.39  |
| 11 | 9  | 1719.98  | 0.0 | 2.22e-04  | -237.29 | 0.0  | -400.61 | -1143.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1719.98  |
|    |    | 1120.81  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -400.61 | -1089.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1412.97  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -400.61 | -1035.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.81  |
| 11 | 10 | 1646.69  | 0.0 | 2.42e-04  | -226.54 | 0.0  | -393.05 | -1082.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1646.69  |
|    |    | 1079.33  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -393.05 | -1031.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1356.00  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -393.05 | -980.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1079.33  |
| 11 | 11 | 1302.64  | 0.0 | 6.71e-04  | -282.23 | 0.0  | -171.28 | -1193.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1302.64  |
|    |    | 682.35   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -171.28 | -1127.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 983.42   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -171.28 | -1061.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 682.35   |
| 11 | 12 | 1304.32  | 0.0 | 6.60e-04  | -280.75 | 0.0  | -181.25 | -1186.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1304.32  |
|    |    | 687.84   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -181.25 | -1120.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 987.06   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -181.25 | -1055.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.84   |
| 11 | 13 | 1219.94  | 0.0 | 6.74e-04  | -275.24 | 0.0  | -177.21 | -1154.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1219.94  |
|    |    | 620.27   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -177.21 | -1090.24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 911.29   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -177.21 | -1026.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.27   |
| 11 | 14 | 1221.19  | 0.0 | 6.66e-04  | -274.13 | 0.0  | -184.66 | -1149.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221.19  |
|    |    | 624.37   | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -184.66 | -1085.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 914.01   |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -184.66 | -1021.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.37   |
| 11 | 15 | 2059.17  | 0.0 | 9.25e-04  | -210.91 | 0.0  | -482.15 | -1132.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2059.17  |
|    |    | 1461.60  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -482.15 | -1086.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1754.03  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -482.15 | -1040.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1461.60  |
| 11 | 16 | 2095.81  | 0.0 | 1.01e-03  | -206.75 | 0.0  | -509.86 | -1126.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2095.81  |
|    |    | 1501.03  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -509.86 | -1081.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1792.22  |
|    |    |          |     |           |         | 55.0 | -509.86 | -1036.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1501.03  |
| 11 | 17 | 2022.52  | 0.0 | 1.03e-03  | -196.00 | 0.0  | -502.30 | -1065.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2022.52  |





|    |    |         |     |          |         |      |         |          |     |     |     |         |
|----|----|---------|-----|----------|---------|------|---------|----------|-----|-----|-----|---------|
|    |    | 1459.54 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -502.30 | -1023.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1735.25 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -502.30 | -981.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1459.54 |
| 11 | 18 | 1855.80 | 0.0 | 2.47e-04 | -240.31 | 0.0  | -418.74 | -1151.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1855.80 |
|    |    | 1252.76 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -418.74 | -1096.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1546.74 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -418.74 | -1041.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1252.76 |
| 11 | 19 | 1892.44 | 0.0 | 3.31e-04 | -236.14 | 0.0  | -446.45 | -1144.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1892.44 |
|    |    | 1292.18 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -446.45 | -1091.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1584.94 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -446.45 | -1037.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1292.18 |
| 11 | 20 | 1819.15 | 0.0 | 3.52e-04 | -225.39 | 0.0  | -438.89 | -1084.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1819.15 |
|    |    | 1250.69 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -438.89 | -1033.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1527.96 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -438.89 | -982.86  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.69 |
| 11 | 21 | 2073.42 | 0.0 | 7.56e-04 | -218.80 | 0.0  | -484.71 | -1151.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2073.42 |
|    |    | 1466.92 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -484.71 | -1102.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1763.50 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -484.71 | -1054.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1466.92 |
| 11 | 22 | 1870.04 | 0.0 | 7.73e-05 | -248.19 | 0.0  | -421.30 | -1169.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1870.04 |
|    |    | 1258.08 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -421.30 | -1112.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1556.21 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -421.30 | -1055.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1258.08 |
| 11 | 23 | 1608.46 | 0.0 | 1.17e-03 | -122.36 | 0.0  | -520.11 | -745.75  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1608.46 |
|    |    | 1211.68 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -520.11 | -721.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1406.68 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -520.11 | -696.54  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1211.68 |
| 11 | 24 | 1361.60 | 0.0 | 4.62e-04 | -152.05 | 0.0  | -472.78 | -764.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1361.60 |
|    |    | 959.63  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -472.78 | -730.91  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1156.04 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -472.78 | -697.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 959.63  |
| 11 | 25 | 1850.54 | 0.0 | 8.45e-04 | -230.68 | 0.0  | -459.89 | -1089.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1850.54 |
|    |    | 1279.39 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -459.89 | -1038.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1557.85 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -459.89 | -986.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1279.39 |
| 11 | 26 | 1896.49 | 0.0 | 7.57e-04 | -234.43 | 0.0  | -485.03 | -1102.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1896.49 |
|    |    | 1319.10 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -485.03 | -1049.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1600.53 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -485.03 | -996.81  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1319.10 |
| 11 | 27 | 1870.26 | 0.0 | 3.19e-05 | -258.60 | 0.0  | -420.69 | -1214.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1870.26 |
|    |    | 1235.23 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -420.69 | -1154.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1544.50 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -420.69 | -1094.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1235.23 |
| 11 | 28 | 1888.28 | 0.0 | 2.82e-04 | -243.37 | 0.0  | -447.48 | -1181.65 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1888.28 |
|    |    | 1268.92 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -447.48 | -1126.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1570.95 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -447.48 | -1070.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1268.92 |
| 11 | 29 | 1904.52 | 0.0 | 1.02e-03 | -187.16 | 0.0  | -528.02 | -1015.16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1904.52 |
|    |    | 1367.86 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -528.02 | -975.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1630.74 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -528.02 | -935.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1367.86 |
| 11 | 30 | 1263.30 | 0.0 | 4.22e-04 | -200.42 | 0.0  | -377.05 | -851.80  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1263.30 |
|    |    | 820.38  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -377.05 | -805.36  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1035.43 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -377.05 | -758.64  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 820.38  |
| 11 | 31 | 1272.46 | 0.0 | 4.35e-04 | -199.29 | 0.0  | -399.71 | -846.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1272.46 |
|    |    | 832.34  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -399.71 | -800.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1046.04 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -399.71 | -753.85  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.34  |
| 11 | 32 | 1204.50 | 0.0 | 4.68e-04 | -187.99 | 0.0  | -392.54 | -785.63  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1204.50 |
|    |    | 796.06  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -392.54 | -742.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 994.35  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -392.54 | -699.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 796.06  |
| 11 | 33 | 1833.62 | 0.0 | 8.47e-04 | -213.99 | 0.0  | -516.60 | -992.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1833.62 |
|    |    | 1313.54 | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -516.60 | -945.70  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1567.10 |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -516.60 | -898.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1313.54 |
| 11 | 34 | 1055.77 | 0.0 | 4.03e-04 | -202.43 | 0.0  | -197.84 | -856.79  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.77 |
|    |    | 610.51  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -197.84 | -809.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 826.66  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -197.84 | -762.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.51  |
| 11 | 35 | 1104.40 | 0.0 | 2.94e-04 | -196.91 | 0.0  | -230.68 | -851.62  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1104.40 |
|    |    | 661.18  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -230.68 | -805.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.51  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -230.68 | -760.21  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 661.18  |
| 11 | 36 | 1194.01 | 0.0 | 3.61e-05 | -184.92 | 0.0  | -275.73 | -853.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1194.01 |
|    |    | 748.23  | 0.0 | 0.0      |         | 27.5 | -275.73 | -810.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 965.26  |
|    |    |         |     |          |         | 55.0 | -275.73 | -767.94  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.23  |



|    |    |         |     |           |         |      |         |         |     |     |     |         |
|----|----|---------|-----|-----------|---------|------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 11 | 37 | 1221.22 | 0.0 | 2.67e-05  | -181.65 | 0.0  | -296.31 | -848.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221.22 |
|    |    | 777.50  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -296.31 | -806.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 993.63  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -296.31 | -765.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 777.50  |
| 11 | 38 | 1166.80 | 0.0 | 4.20e-05  | -173.67 | 0.0  | -290.70 | -803.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1166.80 |
|    |    | 746.69  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -290.70 | -763.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 951.32  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -290.70 | -724.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.69  |
| 11 | 39 | 948.55  | 0.0 | 4.71e-04  | -203.48 | 0.0  | -169.34 | -855.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 948.55  |
|    |    | 503.98  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -169.34 | -808.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 719.75  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -169.34 | -761.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 503.98  |
| 11 | 40 | 949.48  | 0.0 | 4.65e-04  | -202.66 | 0.0  | -174.87 | -851.74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 949.48  |
|    |    | 507.02  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -174.87 | -804.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 721.77  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -174.87 | -757.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 507.02  |
| 11 | 41 | 1301.23 | 0.0 | 3.19e-05  | -184.03 | 0.0  | -304.23 | -854.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1301.23 |
|    |    | 854.76  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -304.23 | -811.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1072.17 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -304.23 | -769.40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 854.76  |
| 11 | 42 | 1328.43 | 0.0 | 9.47e-05  | -180.94 | 0.0  | -324.81 | -849.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1328.43 |
|    |    | 884.04  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -324.81 | -808.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1100.54 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -324.81 | -766.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 884.04  |
| 11 | 43 | 1274.01 | 0.0 | 1.10e-04  | -172.96 | 0.0  | -319.19 | -804.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1274.01 |
|    |    | 853.23  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -319.19 | -765.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1058.23 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -319.19 | -725.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 853.23  |
| 11 | 44 | 1352.99 | 0.0 | -9.55e-06 | -186.19 | 0.0  | -326.39 | -866.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1352.99 |
|    |    | 899.92  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -326.39 | -823.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.55 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -326.39 | -780.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 899.92  |
| 11 | 45 | 1180.47 | 0.0 | 9.73e-05  | -166.43 | 0.0  | -340.48 | -766.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1180.47 |
|    |    | 779.27  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -340.48 | -729.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 974.72  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -340.48 | -691.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 779.27  |
| 11 | 46 | 1084.49 | 0.0 | 4.21e-04  | -207.88 | 0.0  | -195.12 | -885.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1084.49 |
|    |    | 624.28  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -195.12 | -836.70 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 847.70  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -195.12 | -788.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.28  |
| 11 | 47 | 1085.73 | 0.0 | 4.13e-04  | -206.79 | 0.0  | -202.50 | -880.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1085.73 |
|    |    | 628.35  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -202.50 | -831.56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 850.39  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -202.50 | -783.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 628.35  |
| 11 | 48 | 1055.90 | 0.0 | 4.03e-04  | -202.43 | 0.0  | -209.39 | -856.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1055.90 |
|    |    | 610.65  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -209.39 | -809.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 826.79  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -209.39 | -762.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.65  |
| 11 | 49 | 1056.83 | 0.0 | 3.97e-04  | -201.60 | 0.0  | -214.92 | -852.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1056.83 |
|    |    | 613.70  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -214.92 | -805.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828.81  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -214.92 | -758.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 613.70  |
| 11 | 50 | 1376.99 | 0.0 | 4.87e-04  | -162.76 | 0.0  | -321.06 | -839.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1376.99 |
|    |    | 935.05  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -321.06 | -803.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1151.04 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -321.06 | -767.23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 935.05  |
| 11 | 51 | 1404.19 | 0.0 | 5.50e-04  | -159.66 | 0.0  | -341.63 | -834.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1404.19 |
|    |    | 964.32  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -341.63 | -799.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1179.40 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -341.63 | -764.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 964.32  |
| 11 | 52 | 1349.77 | 0.0 | 5.65e-04  | -151.68 | 0.0  | -336.02 | -789.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1349.77 |
|    |    | 933.52  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -336.02 | -756.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1137.09 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -336.02 | -723.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933.52  |
| 11 | 53 | 1193.88 | 0.0 | 3.62e-05  | -184.93 | 0.0  | -264.18 | -853.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1193.88 |
|    |    | 748.09  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -264.18 | -810.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 965.13  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -264.18 | -767.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 748.09  |
| 11 | 54 | 1221.08 | 0.0 | 2.66e-05  | -181.65 | 0.0  | -284.76 | -848.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221.08 |
|    |    | 777.37  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -284.76 | -806.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 993.49  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -284.76 | -765.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 777.37  |
| 11 | 55 | 1166.66 | 0.0 | 4.19e-05  | -173.67 | 0.0  | -279.14 | -803.30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1166.66 |
|    |    | 746.56  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -279.14 | -763.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 951.18  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -279.14 | -724.32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 746.56  |
| 11 | 56 | 1029.74 | 0.0 | 4.56e-04  | -208.42 | 0.0  | -180.57 | -884.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1029.74 |
|    |    | 569.88  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -180.57 | -836.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 793.10  |



|    |    |         |     |           |         |      |         |         |     |     |     |         |
|----|----|---------|-----|-----------|---------|------|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| 11 | 57 | 1030.98 | 0.0 | 4.48e-04  | -207.32 | 55.0 | -180.57 | -787.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.88  |
|    |    | 573.94  | 0.0 | 0.0       |         | 0.0  | -187.94 | -879.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1030.98 |
|    |    |         |     |           |         | 27.5 | -187.94 | -830.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.80  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -187.94 | -782.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 573.94  |
| 11 | 58 | 964.65  | 0.0 | 4.61e-04  | -203.32 | 0.0  | -185.14 | -855.96 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 964.65  |
|    |    | 519.98  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -185.14 | -808.45 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 735.80  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -185.14 | -761.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 519.98  |
| 11 | 59 | 965.58  | 0.0 | 4.55e-04  | -202.50 | 0.0  | -190.67 | -851.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 965.58  |
|    |    | 523.03  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -190.67 | -804.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 737.82  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -190.67 | -757.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.03  |
| 11 | 60 | 1484.20 | 0.0 | 5.55e-04  | -162.04 | 0.0  | -349.55 | -840.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1484.20 |
|    |    | 1041.58 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -349.55 | -804.82 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1257.95 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -349.55 | -768.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1041.58 |
| 11 | 61 | 1511.41 | 0.0 | 6.18e-04  | -158.95 | 0.0  | -370.13 | -835.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1511.41 |
|    |    | 1070.86 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -370.13 | -801.06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1286.31 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -370.13 | -765.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1070.86 |
| 11 | 62 | 1456.98 | 0.0 | 6.33e-04  | -150.97 | 0.0  | -364.52 | -790.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1456.98 |
|    |    | 1040.05 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -364.52 | -758.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1244.00 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -364.52 | -725.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1040.05 |
| 11 | 63 | 1337.59 | 0.0 | 5.50e-05  | -183.79 | 0.0  | -302.38 | -854.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1337.59 |
|    |    | 890.90  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -302.38 | -812.18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1108.44 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -302.38 | -769.90 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 890.90  |
| 11 | 64 | 1364.80 | 0.0 | 1.18e-04  | -180.70 | 0.0  | -322.95 | -849.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1364.80 |
|    |    | 920.18  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -322.95 | -808.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1136.80 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -322.95 | -767.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 920.18  |
| 11 | 65 | 1310.38 | 0.0 | 1.33e-04  | -172.71 | 0.0  | -317.34 | -804.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1310.38 |
|    |    | 889.37  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -317.34 | -765.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1094.49 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -317.34 | -726.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 889.37  |
| 11 | 66 | 1494.78 | 0.0 | 4.29e-04  | -167.90 | 0.0  | -351.46 | -854.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1494.78 |
|    |    | 1045.54 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -351.46 | -816.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1264.98 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -351.46 | -779.07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1045.54 |
| 11 | 67 | 1348.17 | 0.0 | 7.07e-05  | -190.00 | 0.0  | -304.28 | -868.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1348.17 |
|    |    | 894.85  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -304.28 | -824.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1115.47 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -304.28 | -780.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 894.85  |
| 11 | 68 | 1363.44 | 0.0 | 6.20e-04  | -144.45 | 0.0  | -385.81 | -753.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1363.44 |
|    |    | 966.09  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -385.81 | -722.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1160.50 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -385.81 | -691.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 966.09  |
| 11 | 69 | 1180.60 | 0.0 | 9.74e-05  | -166.43 | 0.0  | -352.04 | -766.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1180.60 |
|    |    | 779.40  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -352.04 | -729.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 974.85  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -352.04 | -691.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 779.40  |
| 11 | 70 | 969.57  | 0.0 | 3.49e-04  | -186.07 | 0.0  | -203.10 | -770.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 969.57  |
|    |    | 569.18  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -203.10 | -727.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 763.51  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -203.10 | -685.36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.18  |
| 11 | 71 | 1086.45 | 0.0 | 2.86e-05  | -170.67 | 0.0  | -274.51 | -767.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1086.45 |
|    |    | 685.57  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -274.51 | -728.87 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 880.69  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -274.51 | -690.21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 685.57  |
| 11 | 72 | 871.48  | 0.0 | 4.11e-04  | -187.03 | 0.0  | -177.03 | -769.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 871.48  |
|    |    | 471.71  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -177.03 | -726.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 665.70  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -177.03 | -684.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.71  |
| 11 | 73 | 1184.54 | 0.0 | 3.37e-05  | -169.88 | 0.0  | -300.58 | -768.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1184.54 |
|    |    | 783.04  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -300.58 | -730.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 978.50  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -300.58 | -691.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 783.04  |
| 11 | 74 | 1139.25 | 0.0 | -8.46e-06 | -170.20 | 0.0  | -317.34 | -768.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1139.25 |
|    |    | 738.04  | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -317.34 | -729.48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 933.34  |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -317.34 | -690.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 738.04  |
| 11 | 75 | 1686.17 | 0.0 | 9.44e-04  | -153.33 | 0.0  | -501.00 | -878.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1686.17 |
|    |    | 1221.22 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -501.00 | -845.46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1449.12 |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -501.00 | -811.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221.22 |
| 11 | 76 | 2757.34 | 0.0 | -4.09e-03 | 13.49   | 0.0  | -929.95 | -724.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2757.34 |



AUTOSTRADA  
REGIONALE  
CISPADANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA  
dal casello di Reggiolo-Rolo sulla A22 al casello di Ferrara Sud sulla A13

PROGETTO DEFINITIVO

OPERE STRUTTURALI

OPERE D'ARTE MAGGIORI – SOTTOVIA

VST23-Sottovia via Imperiale Camurana

Sottovia – Relazione di calcolo

|    |    |         |     |           |         |      |         |           |     |     |     |           |
|----|----|---------|-----|-----------|---------|------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
|    |    | 2353.28 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -929.95 | -735.11   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2556.56   |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -929.95 | -742.84   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2353.28   |
| 11 | 77 | 1588.08 | 0.0 | 8.82e-04  | -153.98 | 0.0  | -474.93 | -877.52   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1588.08   |
|    |    | 1123.75 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -474.93 | -844.32   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1351.31   |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -474.93 | -810.52   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1123.75   |
| 11 | 78 | 2855.43 | 0.0 | -4.15e-03 | 14.46   | 0.0  | -956.02 | -725.47   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2855.43   |
|    |    | 2450.75 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -956.02 | -736.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2654.37   |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -956.02 | -744.17   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2450.75   |
| 11 | 79 | 2721.86 | 0.0 | -4.17e-03 | 29.09   | 0.0  | -971.67 | -645.28   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2721.86   |
|    |    | 2359.08 | 0.0 | 0.0       |         | 27.5 | -971.67 | -660.07   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2542.31   |
|    |    |         |     |           |         | 55.0 | -971.67 | -672.01   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2359.08   |
| 13 | 1  | 30.91   | 0.0 | -7.47e-04 | -284.70 | 0.0  | 0.23    | -124.20   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.91     |
|    |    | -1.05   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.23    | -33.34    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.23    | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 2  | 30.47   | 0.0 | -7.32e-04 | -283.14 | 0.0  | 0.24    | -123.02   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.47     |
|    |    | -1.08   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.24    | -32.72    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.24    | -3.09e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.04e-03 |
| 13 | 3  | 28.79   | 0.0 | -7.15e-04 | -277.12 | 0.0  | 0.25    | -118.57   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.79     |
|    |    | -1.26   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.25    | -30.51    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.25    | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 4  | 28.46   | 0.0 | -7.04e-04 | -275.96 | 0.0  | 0.26    | -117.69   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.46     |
|    |    | -1.28   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.26    | -30.05    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.68      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.26    | -0.01     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.48e-03 |
| 13 | 5  | 49.34   | 0.0 | -2.69e-03 | -353.36 | 0.0  | -13.72  | -172.12   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.34     |
|    |    | -0.04   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -13.72  | -58.24    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.00      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -13.72  | -0.11     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 6  | 50.06   | 0.0 | -2.78e-03 | -356.10 | 0.0  | -14.58  | -173.98   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.06     |
|    |    | -0.03   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.58  | -59.20    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.19      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -14.58  | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 7  | 46.59   | 0.0 | -2.72e-03 | -343.64 | 0.0  | -14.24  | -164.79   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.59     |
|    |    | -0.05   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.24  | -54.59    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.32      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -14.24  | -0.12     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.05     |
| 13 | 8  | 39.08   | 0.0 | -1.72e-03 | -315.28 | 0.0  | -9.48   | -145.37   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.08     |
|    |    | -0.30   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -9.48   | -44.41    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.38      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -9.48   | -0.10     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 9  | 39.80   | 0.0 | -1.81e-03 | -318.02 | 0.0  | -10.34  | -147.23   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.80     |
|    |    | -0.24   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -10.34  | -45.37    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.57      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -10.34  | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 10 | 36.33   | 0.0 | -1.74e-03 | -305.56 | 0.0  | -10.00  | -138.04   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.33     |
|    |    | -0.50   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -10.00  | -40.76    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.70      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -10.00  | -0.10     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 11 | 31.38   | 0.0 | -8.64e-04 | -286.55 | 0.0  | 0.19    | -125.37   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.38     |
|    |    | -1.00   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.19    | -33.98    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.41      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.19    | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 12 | 30.93   | 0.0 | -8.50e-04 | -284.99 | 0.0  | 0.21    | -124.19   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.93     |
|    |    | -1.04   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21    | -33.36    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.30      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.21    | -3.58e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.22e-03 |
| 13 | 13 | 29.42   | 0.0 | -8.72e-04 | -279.60 | 0.0  | 0.20    | -120.14   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.42     |
|    |    | -1.19   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.20    | -31.37    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.92      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.20    | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 14 | 29.09   | 0.0 | -8.61e-04 | -278.44 | 0.0  | 0.21    | -119.26   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.09     |
|    |    | -1.22   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21    | -30.91    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | 0.21    | -0.01     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.63e-03 |
| 13 | 15 | 48.87   | 0.0 | -2.58e-03 | -351.51 | 0.0  | -13.68  | -170.95   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.87     |
|    |    | -0.04   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -13.68  | -57.60    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.88      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -13.68  | -0.11     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 16 | 49.59   | 0.0 | -2.66e-03 | -354.25 | 0.0  | -14.54  | -172.81   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.59     |
|    |    | -0.03   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.54  | -58.57    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.07      |
|    |    |         |     |           |         | 75.0 | -14.54  | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |



|    |    |       |     |           |         |      |        |           |     |     |     |           |
|----|----|-------|-----|-----------|---------|------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| 13 | 17 | 46.13 | 0.0 | -2.60e-03 | -341.79 | 0.0  | -14.20 | -163.62   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.13     |
|    |    | -0.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.20 | -53.95    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.19      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -14.20 | -0.12     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 18 | 38.45 | 0.0 | -1.56e-03 | -312.80 | 0.0  | -9.43  | -143.80   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.45     |
|    |    | -0.35 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -9.43  | -43.55    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.22      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -9.43  | -0.10     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 19 | 39.17 | 0.0 | -1.65e-03 | -315.54 | 0.0  | -10.29 | -145.67   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.17     |
|    |    | -0.29 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -10.29 | -44.51    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.40      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -10.29 | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 20 | 35.71 | 0.0 | -1.59e-03 | -303.08 | 0.0  | -9.95  | -136.47   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.71     |
|    |    | -0.56 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -9.95  | -39.90    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.53      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -9.95  | -0.10     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 21 | 46.17 | 0.0 | 2.34e-03  | -341.56 | 0.0  | -13.68 | -163.90   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.17     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -13.68 | -53.96    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.19      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -13.68 | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 22 | 35.76 | 0.0 | -1.33e-03 | -302.84 | 0.0  | -9.42  | -136.76   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.76     |
|    |    | -0.56 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -9.42  | -39.90    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.53      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -9.42  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 23 | 37.72 | 0.0 | 2.43e-03  | -266.61 | 0.0  | -14.18 | -130.35   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.72     |
|    |    | -0.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.18 | -44.78    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.76      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -14.18 | -0.10     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 24 | 27.46 | 0.0 | 1.45e-03  | -228.53 | 0.0  | -9.91  | -103.59   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.46     |
|    |    | -0.32 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -9.91  | -30.94    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.14      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -9.91  | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 25 | 53.47 | 0.0 | -2.62e-03 | -367.96 | 0.0  | -13.70 | -183.18   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.47     |
|    |    | -0.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -13.70 | -63.73    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.03      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -13.70 | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 26 | 51.52 | 0.0 | 2.48e-03  | -360.82 | 0.0  | -14.57 | -178.09   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.52     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.57 | -61.12    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.54      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -14.57 | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 27 | 37.12 | 0.0 | -1.32e-03 | -307.70 | 0.0  | -9.42  | -140.40   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.12     |
|    |    | -0.44 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -9.42  | -41.72    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.87      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -9.42  | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 28 | 41.33 | 0.0 | -1.72e-03 | -323.35 | 0.0  | -10.29 | -151.39   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.33     |
|    |    | -0.13 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -10.29 | -47.40    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.95      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -10.29 | -0.06     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 29 | 43.68 | 0.0 | -2.62e-03 | -333.12 | 0.0  | -14.17 | -157.08   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.68     |
|    |    | -0.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.17 | -50.69    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.58      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -14.17 | -0.11     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 30 | 41.96 | 0.0 | -1.52e-03 | -280.17 | 0.0  | -3.90  | -142.23   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.96     |
|    |    | -0.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -3.90  | -50.30    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.77      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -3.90  | -0.11     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 31 | 41.60 | 0.0 | 1.50e-03  | -278.89 | 0.0  | -3.87  | -141.27   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.60     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -3.87  | -49.80    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.68      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -3.87  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 32 | 38.34 | 0.0 | 1.46e-03  | -267.20 | 0.0  | -3.88  | -132.63   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.34     |
|    |    | -0.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -3.88  | -45.47    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.86      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -3.88  | -0.12     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 33 | 45.15 | 0.0 | 2.32e-03  | -337.85 | 0.0  | -14.18 | -161.18   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.15     |
|    |    | -0.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -14.18 | -52.60    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.93      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -14.18 | -0.11     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.04     |
| 13 | 34 | 21.25 | 0.0 | -5.08e-04 | -204.97 | 0.0  | 0.22   | -87.64    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.25     |
|    |    | -0.94 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.22   | -22.49    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.22   | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 35 | 22.42 | 0.0 | -6.33e-04 | -209.36 | 0.0  | -0.94  | -90.68    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.42     |
|    |    | -0.82 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -0.94  | -24.06    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -0.94  | -6.44e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.99e-03 |
| 13 | 36 | 26.87 | 0.0 | -1.07e-03 | -225.82 | 0.0  | -5.00  | -102.28   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.87     |
|    |    | -0.38 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.00  | -30.10    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.98      |



|    |    |       |     |           |         |      |       |           |     |     |     |           |
|----|----|-------|-----|-----------|---------|------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| 13 | 37 | 27.41 | 0.0 | -1.13e-03 | -227.86 | 75.0 | -5.00 | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
|    |    | -0.33 | 0.0 | 0.0       |         | 0.0  | -5.65 | -103.67   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.41     |
|    |    |       |     |           |         | 37.5 | -5.65 | -30.81    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.11      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.65 | -0.05     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 38 | 24.84 | 0.0 | -1.08e-03 | -218.61 | 0.0  | -5.39 | -96.84    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.84     |
|    |    | -0.58 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.39 | -27.39    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.47      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.39 | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 39 | 21.64 | 0.0 | -6.05e-04 | -206.51 | 0.0  | 0.19  | -88.62    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.64     |
|    |    | -0.90 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.19  | -23.03    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.19  | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 40 | 21.39 | 0.0 | -5.97e-04 | -205.64 | 0.0  | 0.20  | -87.96    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.39     |
|    |    | -0.92 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.20  | -22.68    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.20  | -7.84e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.52e-03 |
| 13 | 41 | 26.49 | 0.0 | -9.68e-04 | -224.28 | 0.0  | -4.97 | -101.31   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.49     |
|    |    | -0.42 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -4.97 | -29.57    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.87      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -4.97 | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 42 | 27.02 | 0.0 | 1.03e-03  | -226.32 | 0.0  | -5.61 | -102.69   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.02     |
|    |    | -0.36 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.61 | -30.28    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.01      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.61 | -0.05     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 43 | 24.45 | 0.0 | -9.86e-04 | -217.07 | 0.0  | -5.36 | -95.87    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.45     |
|    |    | -0.62 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.36 | -26.85    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.36 | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 44 | 25.76 | 0.0 | 9.14e-04  | -221.62 | 0.0  | -5.89 | -99.40    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.76     |
|    |    | -0.49 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.89 | -28.57    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.69      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.89 | -0.06     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 45 | 22.65 | 0.0 | -1.01e-03 | -210.72 | 0.0  | -5.34 | -91.06    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.65     |
|    |    | -0.79 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.34 | -24.46    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.92      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.34 | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 46 | 22.81 | 0.0 | -5.31e-04 | -210.54 | 0.0  | 0.22  | -91.78    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.81     |
|    |    | -0.79 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.22  | -24.57    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.93      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.22  | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 47 | 22.48 | 0.0 | -5.20e-04 | -209.39 | 0.0  | 0.23  | -90.91    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.48     |
|    |    | -0.81 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.23  | -24.12    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.23  | -5.16e-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.73e-04 |
| 13 | 48 | 21.25 | 0.0 | -5.07e-04 | -204.96 | 0.0  | 0.24  | -87.64    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.25     |
|    |    | -0.94 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.24  | -22.49    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.24  | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 49 | 21.01 | 0.0 | -4.99e-04 | -204.10 | 0.0  | 0.24  | -86.99    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.01     |
|    |    | -0.96 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.24  | -22.15    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.24  | -7.23e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.29e-03 |
| 13 | 50 | 34.47 | 0.0 | -1.79e-03 | -254.04 | 0.0  | -8.16 | -122.10   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.47     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.16 | -40.35    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.16 | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 51 | 35.01 | 0.0 | 1.85e-03  | -256.07 | 0.0  | -8.80 | -123.48   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.01     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.80 | -41.06    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.06      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.80 | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 52 | 32.44 | 0.0 | 1.81e-03  | -246.82 | 0.0  | -8.54 | -116.66   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.44     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.54 | -37.64    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.41      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.54 | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 53 | 26.87 | 0.0 | -1.07e-03 | -225.83 | 0.0  | -5.02 | -102.28   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.87     |
|    |    | -0.38 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.02 | -30.10    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.98      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.02 | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 54 | 27.41 | 0.0 | -1.13e-03 | -227.86 | 0.0  | -5.66 | -103.67   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.41     |
|    |    | -0.33 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.66 | -30.81    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.11      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.66 | -0.06     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 55 | 24.84 | 0.0 | -1.08e-03 | -218.61 | 0.0  | -5.41 | -96.84    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.84     |
|    |    | -0.58 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.41 | -27.39    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.47      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.41 | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 56 | 23.01 | 0.0 | -5.81e-04 | -211.32 | 0.0  | 0.21  | -92.27    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.01     |



|    |    |       |     |           |         |      |        |           |     |     |     |           |
|----|----|-------|-----|-----------|---------|------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
|    |    | -0.76 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21   | -24.84    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.98      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21   | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 57 | 22.68 | 0.0 | -5.70e-04 | -210.17 | 0.0  | 0.21   | -91.40    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.68     |
|    |    | -0.79 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21   | -24.39    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.90      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21   | -4.59e-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.44e-04 |
| 13 | 58 | 21.58 | 0.0 | -5.91e-04 | -206.28 | 0.0  | 0.21   | -88.47    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.58     |
|    |    | -0.90 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21   | -22.95    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21   | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 59 | 21.34 | 0.0 | -5.83e-04 | -205.41 | 0.0  | 0.22   | -87.81    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.34     |
|    |    | -0.92 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.22   | -22.60    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.22   | -7.13e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.24e-03 |
| 13 | 60 | 34.09 | 0.0 | -1.69e-03 | -252.49 | 0.0  | -8.12  | -121.13   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.09     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.12  | -39.82    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.81      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.12  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 61 | 34.62 | 0.0 | 1.76e-03  | -254.53 | 0.0  | -8.76  | -122.51   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.62     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.76  | -40.53    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.95      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.76  | -0.06     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 62 | 32.05 | 0.0 | 1.71e-03  | -245.28 | 0.0  | -8.51  | -115.68   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.05     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.51  | -37.11    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.31      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.51  | -0.09     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 63 | 26.35 | 0.0 | -9.35e-04 | -223.76 | 0.0  | -4.97  | -100.98   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.35     |
|    |    | -0.43 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -4.97  | -29.38    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.84      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -4.97  | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 64 | 26.89 | 0.0 | 1.00e-03  | -225.79 | 0.0  | -5.62  | -102.36   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.89     |
|    |    | -0.38 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.62  | -30.10    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.98      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.62  | -0.05     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 65 | 24.32 | 0.0 | -9.53e-04 | -216.54 | 0.0  | -5.36  | -95.54    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.32     |
|    |    | -0.63 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.36  | -26.67    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.33      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.36  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 66 | 32.08 | 0.0 | 1.52e-03  | -245.10 | 0.0  | -8.12  | -115.89   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.08     |
|    |    | -0.03 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.12  | -37.11    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.30      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.12  | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 67 | 24.35 | 0.0 | 7.61e-04  | -216.37 | 0.0  | -4.97  | -95.75    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.35     |
|    |    | -0.63 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -4.97  | -26.68    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.33      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -4.97  | -0.06     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
| 13 | 68 | 30.25 | 0.0 | 1.73e-03  | -238.93 | 0.0  | -8.49  | -110.88   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.25     |
|    |    | -0.12 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -8.49  | -34.71    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.86      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -8.49  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 69 | 22.65 | 0.0 | -1.01e-03 | -210.71 | 0.0  | -5.32  | -91.06    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.65     |
|    |    | -0.79 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -5.32  | -24.46    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.92      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -5.32  | -0.07     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 70 | 16.58 | 0.0 | -4.37e-04 | -188.25 | 0.0  | 0.23   | -75.24    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.58     |
|    |    | -1.49 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.23   | -16.26    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.63     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.23   | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 71 | 21.57 | 0.0 | -9.36e-04 | -206.75 | 0.0  | -4.46  | -88.22    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.57     |
|    |    | -0.90 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -4.46  | -23.01    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -4.46  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 72 | 16.94 | 0.0 | -5.27e-04 | -189.66 | 0.0  | 0.20   | -76.13    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.94     |
|    |    | -1.43 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.20   | -16.75    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.54     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.20   | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
| 13 | 73 | 21.22 | 0.0 | -8.46e-04 | -205.34 | 0.0  | -4.43  | -87.33    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.22     |
|    |    | -0.94 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -4.43  | -22.52    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.55      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -4.43  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 74 | 21.38 | 0.0 | -8.88e-04 | -205.99 | 0.0  | -4.42  | -87.74    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.38     |
|    |    | -0.92 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -4.42  | -22.75    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.59      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -4.42  | -0.08     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
| 13 | 75 | 42.70 | 0.0 | -2.30e-03 | -283.98 | 0.0  | -10.63 | -143.72   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.70     |
|    |    | -0.08 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -10.63 | -51.47    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.99      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -10.63 | -0.22     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.08     |



|    |    |       |     |           |         |      |        |           |     |     |     |           |
|----|----|-------|-----|-----------|---------|------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| 13 | 76 | 82.44 | 0.0 | -6.50e-03 | -431.87 | 0.0  | -36.26 | -247.06   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.44     |
|    |    | -0.19 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -36.26 | -105.25   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.14     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -36.26 | -0.51     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.19     |
| 13 | 77 | 43.06 | 0.0 | -2.39e-03 | -285.39 | 0.0  | -10.66 | -144.61   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.06     |
|    |    | -0.08 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -10.66 | -51.96    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.09      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -10.66 | -0.22     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.08     |
| 13 | 78 | 82.08 | 0.0 | -6.41e-03 | -430.46 | 0.0  | -36.23 | -246.17   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.08     |
|    |    | -0.19 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -36.23 | -104.76   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.05     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -36.23 | -0.51     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.19     |
| 13 | 79 | 77.95 | 0.0 | -6.40e-03 | -415.75 | 0.0  | -36.21 | -235.15   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.95     |
|    |    | -0.19 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | -36.21 | -99.24    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.01     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | -36.21 | -0.49     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.19     |
| 14 | 1  | 30.91 | 0.0 | -7.47e-04 | -284.70 | 0.0  | 0.23   | 0.04      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
|    |    | -1.05 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.23   | 33.34     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.29      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.23   | 124.20    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.91     |
| 14 | 2  | 30.47 | 0.0 | -7.32e-04 | -283.14 | 0.0  | 0.24   | 3.09e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.04e-03 |
|    |    | -1.08 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.24   | 32.72     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.18      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.24   | 123.02    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.47     |
| 14 | 3  | 28.79 | 0.0 | -7.15e-04 | -277.12 | 0.0  | 0.25   | 0.04      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
|    |    | -1.26 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.25   | 30.51     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.76      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.25   | 118.57    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.79     |
| 14 | 4  | 28.46 | 0.0 | -7.04e-04 | -275.96 | 0.0  | 0.26   | 0.01      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.48e-03 |
|    |    | -1.28 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.26   | 30.05     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.68      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.26   | 117.69    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.46     |
| 14 | 5  | 8.40  | 0.0 | -1.23e-03 | -207.55 | 0.0  | 14.28  | -1.08e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.03e-04  |
|    |    | -4.45 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.28  | 2.99      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.45     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 14.28  | 65.39     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.40      |
| 14 | 6  | 6.98  | 0.0 | -1.35e-03 | -202.96 | 0.0  | 15.17  | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02      |
|    |    | -4.81 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 15.17  | 1.06      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.81     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 15.17  | 61.69     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.98      |
| 14 | 7  | 3.92  | 0.0 | -1.37e-03 | -192.11 | 0.0  | 14.83  | 1.32e-04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.21e-04  |
|    |    | -5.58 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.83  | -3.00     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.58     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 14.83  | 53.55     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.92      |
| 14 | 8  | 18.66 | 0.0 | -2.55e-04 | -240.77 | 0.0  | 10.01  | 0.01      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.08e-03 |
|    |    | -2.56 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.01  | 16.83     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.83     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 10.01  | 92.15     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.66     |
| 14 | 9  | 17.24 | 0.0 | -3.72e-04 | -236.18 | 0.0  | 10.90  | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.66e-03  |
|    |    | -2.76 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.90  | 14.90     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.19     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 10.90  | 88.44     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.24     |
| 14 | 10 | 14.18 | 0.0 | -3.97e-04 | -225.33 | 0.0  | 10.56  | 0.01      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.46e-03 |
|    |    | -3.28 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.56  | 10.84     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.96     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 10.56  | 80.30     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.18     |
| 14 | 11 | 31.38 | 0.0 | -8.64e-04 | -286.55 | 0.0  | 0.19   | 0.04      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
|    |    | -1.00 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.19   | 33.98     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.41      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.19   | 125.37    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.38     |
| 14 | 12 | 30.93 | 0.0 | -8.50e-04 | -284.99 | 0.0  | 0.21   | 3.58e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.22e-03 |
|    |    | -1.04 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21   | 33.36     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.30      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21   | 124.19    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.93     |
| 14 | 13 | 29.42 | 0.0 | -8.72e-04 | -279.60 | 0.0  | 0.20   | 0.04      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
|    |    | -1.19 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.20   | 31.37     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.92      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.20   | 120.14    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.42     |
| 14 | 14 | 29.09 | 0.0 | -8.61e-04 | -278.44 | 0.0  | 0.21   | 0.01      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.63e-03 |
|    |    | -1.22 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21   | 30.91     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.84      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21   | 119.26    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.09     |
| 14 | 15 | 7.93  | 0.0 | -1.35e-03 | -206.29 | 0.0  | 14.32  | -1.57e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.85e-04  |
|    |    | -4.57 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.32  | 2.35      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.57     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 14.32  | 64.22     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.93      |
| 14 | 16 | 6.52  | 0.0 | -1.46e-03 | -201.70 | 0.0  | 15.21  | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02      |
|    |    | -4.93 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 15.21  | 0.42      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.93     |





|    |    |          |     |           |         |      |       |           |     |     |     |           |
|----|----|----------|-----|-----------|---------|------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| 14 | 17 | 3.46     | 0.0 | -1.49e-03 | -190.85 | 75.0 | 15.21 | 60.52     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.52      |
|    |    | -5.70    | 0.0 | 0.0       |         | 0.0  | 14.87 | -3.61e-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.03e-04  |
|    |    |          |     |           |         | 37.5 | 14.87 | -3.64     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.70     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 14.87 | 52.38     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.46      |
| 14 | 18 | 18.03    | 0.0 | -4.12e-04 | -239.07 | 0.0  | 10.06 | 0.01      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.92e-03 |
|    |    | -2.66    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.06 | 15.97     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.99     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 10.06 | 90.58     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.03     |
| 14 | 19 | 16.62    | 0.0 | -5.29e-04 | -234.49 | 0.0  | 10.96 | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.82e-03  |
|    |    | -2.86    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.96 | 14.05     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.35     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 10.96 | 86.88     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.62     |
| 14 | 20 | 13.56    | 0.0 | -5.54e-04 | -223.63 | 0.0  | 10.61 | 0.01      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.30e-03 |
|    |    | -3.41    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.61 | 9.98      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.12     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 10.61 | 78.73     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.56     |
| 14 | 21 | 10.59    | 0.0 | -1.12e-03 | -215.02 | 0.0  | 14.32 | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.88e-03  |
|    |    | -4.00    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.32 | 5.92      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.89     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 14.32 | 71.18     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.59     |
| 14 | 22 | 20.70    | 0.0 | -1.82e-04 | -247.81 | 0.0  | 10.06 | -9.27e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.18e-03  |
|    |    | -2.27    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.06 | 19.55     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.31     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 10.06 | 97.54     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.70     |
| 14 | 23 | 6.71e-03 | 0.0 | -1.66e-03 | -116.52 | 0.0  | 14.89 | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.71e-03  |
|    |    | -7.08    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.89 | -12.81    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.13     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 14.89 | 19.10     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.96     |
| 14 | 24 | 5.30     | 0.0 | -6.86e-04 | -149.74 | 0.0  | 10.65 | -2.69e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.21e-03  |
|    |    | -3.51    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.65 | 1.02      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.51     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 10.65 | 45.85     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.30      |
| 14 | 25 | 13.71    | 0.0 | -1.23e-03 | -226.45 | 0.0  | 14.29 | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.03e-03  |
|    |    | -3.41    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.29 | 10.06     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.12     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 14.29 | 79.55     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.71     |
| 14 | 26 | 14.99    | 0.0 | -1.11e-03 | -230.64 | 0.0  | 15.18 | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01      |
|    |    | -3.16    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 15.18 | 11.78     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.79     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 15.18 | 82.90     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.99     |
| 14 | 27 | 23.87    | 0.0 | -3.28e-05 | -258.59 | 0.0  | 10.06 | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.80e-03  |
|    |    | -1.82    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.06 | 23.79     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.51     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 10.06 | 105.90    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.87     |
| 14 | 28 | 18.78    | 0.0 | -4.61e-04 | -241.96 | 0.0  | 10.96 | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01      |
|    |    | -2.55    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 10.96 | 16.93     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.81     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 10.96 | 92.60     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.78     |
| 14 | 29 | 1.01     | 0.0 | -1.47e-03 | -182.07 | 0.0  | 14.90 | -3.94e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.75e-03  |
|    |    | -6.47    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.90 | -6.91     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.31     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 14.90 | 45.83     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.01      |
| 14 | 30 | 19.05    | 0.0 | -6.27e-04 | -198.31 | 0.0  | 4.61  | 0.08      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
|    |    | -1.20    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 4.61  | 19.40     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.08     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 4.61  | 82.47     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.05     |
| 14 | 31 | 18.69    | 0.0 | 6.45e-04  | -197.12 | 0.0  | 4.64  | 0.04      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.02     |
|    |    | -1.24    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 4.64  | 18.90     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.17     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 4.64  | 81.51     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.69     |
| 14 | 32 | 15.43    | 0.0 | 6.88e-04  | -185.64 | 0.0  | 4.63  | 0.08      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.03     |
|    |    | -1.70    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 4.63  | 14.57     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.99     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 4.63  | 72.87     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.43     |
| 14 | 33 | 9.01     | 0.0 | -1.23e-03 | -209.76 | 0.0  | 14.88 | -1.72e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.53e-04  |
|    |    | -4.31    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 14.88 | 3.81      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.30     |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 14.88 | 67.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.01      |
| 14 | 34 | 21.25    | 0.0 | -5.08e-04 | -204.97 | 0.0  | 0.22  | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -0.94    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.22  | 22.49     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54      |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 0.22  | 87.64     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.25     |
| 14 | 35 | 19.55    | 0.0 | -3.56e-04 | -198.69 | 0.0  | 1.43  | -1.69e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.84e-05  |
|    |    | -1.10    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 1.43  | 20.18     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11      |
|    |    |          |     |           |         | 75.0 | 1.43  | 83.19     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.55     |
| 14 | 36 | 15.85    | 0.0 | -1.20e-06 | -184.93 | 0.0  | 5.46  | 6.97e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.65e-03 |



|    |    |       |     |           |         |      |      |           |     |     |     |           |
|----|----|-------|-----|-----------|---------|------|------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
|    |    | -1.61 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.46 | 15.20     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.84     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.46 | 73.54     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.85     |
| 14 | 37 | 14.80 | 0.0 | -8.57e-05 | -181.52 | 0.0  | 6.13 | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.29e-03  |
|    |    | -1.75 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 6.13 | 13.77     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.10     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 6.13 | 70.79     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.80     |
| 14 | 38 | 12.52 | 0.0 | -1.04e-04 | -173.46 | 0.0  | 5.87 | 7.87e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.94e-03 |
|    |    | -2.08 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.87 | 10.75     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.67     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.87 | 64.75     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.52     |
| 14 | 39 | 21.64 | 0.0 | -6.05e-04 | -206.51 | 0.0  | 0.19 | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -0.90 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.19 | 23.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.64      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.19 | 88.62     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.64     |
| 14 | 40 | 21.39 | 0.0 | -5.97e-04 | -205.64 | 0.0  | 0.20 | 7.84e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.52e-03 |
|    |    | -0.92 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.20 | 22.68     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.58      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.20 | 87.96     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.39     |
| 14 | 41 | 15.46 | 0.0 | -9.65e-05 | -183.87 | 0.0  | 5.49 | 6.56e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.50e-03 |
|    |    | -1.66 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.49 | 14.66     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.94     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.49 | 72.57     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.46     |
| 14 | 42 | 14.41 | 0.0 | -1.83e-04 | -180.46 | 0.0  | 6.16 | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.45e-03  |
|    |    | -1.81 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 6.16 | 13.23     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.20     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 6.16 | 69.82     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.41     |
| 14 | 43 | 12.14 | 0.0 | -2.02e-04 | -172.41 | 0.0  | 5.90 | 7.46e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.78e-03 |
|    |    | -2.14 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.90 | 10.22     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.78     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.90 | 63.77     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.14     |
| 14 | 44 | 16.13 | 0.0 | -5.33e-05 | -186.15 | 0.0  | 6.43 | -0.01     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.27e-03  |
|    |    | -1.56 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 6.43 | 15.56     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.77     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 6.43 | 74.34     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.13     |
| 14 | 45 | 10.34 | 0.0 | -1.81e-04 | -165.95 | 0.0  | 5.92 | 4.73e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.75e-03 |
|    |    | -2.45 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.92 | 7.82      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.22     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.92 | 58.97     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.34     |
| 14 | 46 | 22.81 | 0.0 | -5.31e-04 | -210.54 | 0.0  | 0.22 | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -0.79 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.22 | 24.57     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.93      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.22 | 91.78     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.81     |
| 14 | 47 | 22.48 | 0.0 | -5.20e-04 | -209.39 | 0.0  | 0.23 | 5.16e-04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.73e-04 |
|    |    | -0.81 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.23 | 24.12     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.23 | 90.91     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.48     |
| 14 | 48 | 21.25 | 0.0 | -5.07e-04 | -204.96 | 0.0  | 0.24 | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -0.94 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.24 | 22.49     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.54      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.24 | 87.64     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.25     |
| 14 | 49 | 21.01 | 0.0 | -4.99e-04 | -204.10 | 0.0  | 0.24 | 7.23e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.29e-03 |
|    |    | -0.96 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.24 | 22.15     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.48      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.24 | 86.99     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.01     |
| 14 | 50 | 8.25  | 0.0 | -7.20e-04 | -160.32 | 0.0  | 8.61 | -3.33e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.49e-03  |
|    |    | -2.88 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 8.61 | 4.94      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.78     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 8.61 | 53.73     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.25      |
| 14 | 51 | 7.20  | 0.0 | -8.07e-04 | -156.91 | 0.0  | 9.28 | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01      |
|    |    | -3.08 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 9.28 | 3.51      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.04     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 9.28 | 50.98     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.20      |
| 14 | 52 | 4.92  | 0.0 | -8.26e-04 | -148.86 | 0.0  | 9.02 | -2.43e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.21e-03  |
|    |    | -3.62 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 9.02 | 0.50      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.62     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 9.02 | 44.93     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.92      |
| 14 | 53 | 15.85 | 0.0 | -1.32e-06 | -184.93 | 0.0  | 5.45 | 7.17e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.73e-03 |
|    |    | -1.61 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.45 | 15.20     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.84     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.45 | 73.54     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.85     |
| 14 | 54 | 14.80 | 0.0 | -8.56e-05 | -181.52 | 0.0  | 6.11 | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.22e-03  |
|    |    | -1.75 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 6.11 | 13.77     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.10     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 6.11 | 70.80     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.80     |
| 14 | 55 | 12.52 | 0.0 | -1.04e-04 | -173.46 | 0.0  | 5.86 | 8.07e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.01e-03 |
|    |    | -2.08 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.86 | 10.75     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.67     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.86 | 64.75     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.52     |

|    |    |       |     |           |         |      |       |           |     |     |     |           |
|----|----|-------|-----|-----------|---------|------|-------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| 14 | 56 | 23.01 | 0.0 | -5.81e-04 | -211.32 | 0.0  | 0.21  | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -0.76 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21  | 24.84     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.98      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21  | 92.27     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.01     |
| 14 | 57 | 22.68 | 0.0 | -5.70e-04 | -210.17 | 0.0  | 0.21  | 4.59e-04  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.44e-04 |
|    |    | -0.79 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21  | 24.39     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.90      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21  | 91.40     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.68     |
| 14 | 58 | 21.58 | 0.0 | -5.91e-04 | -206.28 | 0.0  | 0.21  | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -0.90 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.21  | 22.95     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.63      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.21  | 88.47     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.58     |
| 14 | 59 | 21.34 | 0.0 | -5.83e-04 | -205.41 | 0.0  | 0.22  | 7.13e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.24e-03 |
|    |    | -0.92 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.22  | 22.60     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.57      |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.22  | 87.81     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.34     |
| 14 | 60 | 7.86  | 0.0 | -8.18e-04 | -159.27 | 0.0  | 8.64  | -3.74e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.64e-03  |
|    |    | -2.96 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 8.64  | 4.41      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.88     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 8.64  | 52.75     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.86      |
| 14 | 61 | 6.81  | 0.0 | -9.05e-04 | -155.86 | 0.0  | 9.31  | -0.03     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01      |
|    |    | -3.16 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 9.31  | 2.98      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.15     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 9.31  | 50.01     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.81      |
| 14 | 62 | 4.54  | 0.0 | -9.24e-04 | -147.80 | 0.0  | 9.05  | -2.84e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.36e-03  |
|    |    | -3.72 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 9.05  | -0.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.72     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 9.05  | 43.96     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.54      |
| 14 | 63 | 15.33 | 0.0 | -1.30e-04 | -183.51 | 0.0  | 5.49  | 6.79e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.60e-03 |
|    |    | -1.68 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.49  | 14.48     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.97     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.49  | 72.24     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.33     |
| 14 | 64 | 14.28 | 0.0 | -2.17e-04 | -180.11 | 0.0  | 6.16  | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.35e-03  |
|    |    | -1.83 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 6.16  | 13.05     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.24     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 6.16  | 69.49     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.28     |
| 14 | 65 | 12.00 | 0.0 | -2.35e-04 | -172.05 | 0.0  | 5.90  | 7.69e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.88e-03 |
|    |    | -2.16 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.90  | 10.04     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.81     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.90  | 63.44     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.00     |
| 14 | 66 | 9.84  | 0.0 | -6.47e-04 | -165.75 | 0.0  | 8.65  | -0.02     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.65e-03  |
|    |    | -2.57 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 8.65  | 7.07      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.37     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 8.65  | 57.92     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.84      |
| 14 | 67 | 17.31 | 0.0 | -4.14e-05 | -190.20 | 0.0  | 5.49  | -9.46e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.42e-03  |
|    |    | -1.40 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.49  | 17.14     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.47     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.49  | 77.41     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.31     |
| 14 | 68 | 2.74  | 0.0 | -9.02e-04 | -141.34 | 0.0  | 9.08  | -5.57e-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.39e-03  |
|    |    | -4.17 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 9.08  | -2.43     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.17     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 9.08  | 39.15     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.74      |
| 14 | 69 | 10.34 | 0.0 | -1.81e-04 | -165.95 | 0.0  | 5.94  | 4.53e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.68e-03 |
|    |    | -2.46 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 5.94  | 7.82      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.22     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 5.94  | 58.96     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.34     |
| 14 | 70 | 16.58 | 0.0 | -4.37e-04 | -188.25 | 0.0  | 0.23  | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -1.49 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.23  | 16.26     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.63     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.23  | 75.24     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.58     |
| 14 | 71 | 11.83 | 0.0 | -4.73e-06 | -170.67 | 0.0  | 4.93  | 7.66e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.90e-03 |
|    |    | -2.17 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 4.93  | 9.84      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.84     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 4.93  | 62.84     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.83     |
| 14 | 72 | 16.94 | 0.0 | -5.27e-04 | -189.66 | 0.0  | 0.20  | 0.03      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.01     |
|    |    | -1.43 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 0.20  | 16.75     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.54     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 0.20  | 76.13     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.94     |
| 14 | 73 | 11.48 | 0.0 | -9.41e-05 | -169.71 | 0.0  | 4.96  | 7.24e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.74e-03 |
|    |    | -2.23 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 4.96  | 9.36      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.93     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 4.96  | 61.95     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.48     |
| 14 | 74 | 11.64 | 0.0 | -5.28e-05 | -170.15 | 0.0  | 4.98  | 6.70e-03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.53e-03 |
|    |    | -2.20 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 4.98  | 9.58      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.89     |
|    |    |       |     |           |         | 75.0 | 4.98  | 62.36     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.64     |
| 14 | 75 | 4.43  | 0.0 | -1.36e-03 | -148.61 | 0.0  | 11.40 | 0.21      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.08     |
|    |    | -3.79 | 0.0 | 0.0       |         | 37.5 | 11.40 | -0.13     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.79     |



|    |    |          |     |           |         |        |         |          |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|-----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|
| 14 | 76 | -0.18    | 0.0 | -5.69e-03 | 41.96   | 75.0   | 11.40   | 43.96    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.43     |
|    |    | -45.12   | 0.0 | 0.0       |         | 0.0    | 37.17   | 0.47     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.18    |
|    |    |          |     |           |         | 37.5   | 37.17   | -66.75   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.46   |
|    |    |          |     |           |         | 75.0   | 37.17   | -85.48   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -45.12   |
| 14 | 77 | 4.79     | 0.0 | -1.27e-03 | -149.57 | 0.0    | 11.37   | 0.21     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.08    |
|    |    | -3.69    | 0.0 | 0.0       |         | 37.5   | 11.37   | 0.35     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.69    |
|    |    |          |     |           |         | 75.0   | 11.37   | 44.85    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.79     |
| 14 | 78 | -0.18    | 0.0 | -5.78e-03 | 43.37   | 0.0    | 37.20   | 0.47     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.18    |
|    |    | -45.48   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5   | 37.20   | -67.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.55   |
|    |    |          |     |           |         | 75.0   | 37.20   | -86.37   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -45.48   |
| 14 | 79 | -0.17    | 0.0 | -5.80e-03 | 58.08   | 0.0    | 37.22   | 0.46     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.17    |
|    |    | -49.61   | 0.0 | 0.0       |         | 37.5   | 37.22   | -72.77   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17.59   |
|    |    |          |     |           |         | 75.0   | 37.22   | -97.39   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -49.61   |
| 15 | 1  | 810.31   | 0.0 | 4.23e-03  | -278.02 | 0.0    | -204.36 | -1063.26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810.31   |
|    |    | -1877.90 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -204.36 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1877.90 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -204.36 | 1063.26  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810.31   |
| 15 | 2  | 815.77   | 0.0 | 4.18e-03  | -276.59 | 0.0    | -214.26 | -1056.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 815.77   |
|    |    | -1856.51 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -214.26 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1856.51 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -214.26 | 1056.83  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 815.77   |
| 15 | 3  | 791.74   | 0.0 | 4.07e-03  | -270.72 | 0.0    | -221.82 | -1028.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.74   |
|    |    | -1808.40 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -221.82 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1808.40 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -221.82 | 1028.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 791.74   |
| 15 | 4  | 795.83   | 0.0 | 4.03e-03  | -269.65 | 0.0    | -229.23 | -1023.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.83   |
|    |    | -1792.39 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -229.23 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1792.39 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -229.23 | 1023.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.83   |
| 15 | 5  | 1333.87  | 0.0 | 0.02      | -329.92 | 0.0    | -245.30 | -1037.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1333.87  |
|    |    | -1886.66 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -245.30 | -157.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1825.58 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -245.30 | 1018.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.83   |
| 15 | 6  | 1373.27  | 0.0 | 0.02      | -331.90 | 0.0    | -260.27 | -1034.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1373.27  |
|    |    | -1872.68 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -260.27 | -166.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1805.90 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -260.27 | 1012.56  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 189.45   |
| 15 | 7  | 1331.78  | 0.0 | 0.02      | -320.00 | 0.0    | -257.67 | -979.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1331.78  |
|    |    | -1770.71 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -257.67 | -164.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1703.00 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -257.67 | 958.49   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.82   |
| 15 | 8  | 1081.52  | 0.0 | 0.01      | -300.24 | 0.0    | -231.51 | -1038.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1081.52  |
|    |    | -1839.76 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -231.51 | -83.95   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1825.73 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -231.51 | 1017.38  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 464.86   |
| 15 | 9  | 1120.92  | 0.0 | 0.01      | -302.21 | 0.0    | -246.48 | -1034.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1120.92  |
|    |    | -1825.77 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -246.48 | -92.57   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1806.05 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -246.48 | 1011.66  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 441.48   |
| 15 | 10 | 1079.44  | 0.0 | 0.01      | -290.32 | 0.0    | -243.88 | -980.12  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1079.44  |
|    |    | -1723.81 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -243.88 | -90.76   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1703.15 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -243.88 | 957.60   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 413.85   |
| 15 | 11 | 682.47   | 0.0 | 4.59e-03  | -278.87 | 0.0    | -170.35 | -1061.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 682.47   |
|    |    | -1997.31 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -170.35 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1997.31 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -170.35 | 1061.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 682.47   |
| 15 | 12 | 687.93   | 0.0 | 4.54e-03  | -277.44 | 0.0    | -180.25 | -1055.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.93   |
|    |    | -1975.91 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -180.25 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1975.91 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -180.25 | 1055.08  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 687.93   |
| 15 | 13 | 620.37   | 0.0 | 4.55e-03  | -271.87 | 0.0    | -176.24 | -1025.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.37   |
|    |    | -1968.45 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -176.24 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1968.45 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -176.24 | 1025.98  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 620.37   |
| 15 | 14 | 624.46   | 0.0 | 4.51e-03  | -270.80 | 0.0    | -183.65 | -1021.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.46   |
|    |    | -1952.45 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -183.65 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1952.45 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -183.65 | 1021.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 624.46   |
| 15 | 15 | 1461.72  | 0.0 | 0.02      | -329.06 | 0.0    | -279.31 | -1039.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1461.72  |
|    |    | -1767.06 | 0.0 | 0.0       |         | 515.0  | -279.31 | -157.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1706.18 |
|    |    |          |     |           |         | 1030.0 | -279.31 | 1020.02  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.67   |
| 15 | 16 | 1501.12  | 0.0 | 0.02      | -331.04 | 0.0    | -294.28 | -1035.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1501.12  |



|    |    |          |     |          |         |        |         |          |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|----------|---------|--------|---------|----------|-----|-----|-----|----------|
|    |    | -1753.08 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -294.28 | -166.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1686.50 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -294.28 | 1014.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.30   |
| 15 | 17 | 1459.63  | 0.0 | 0.02     | -319.15 | 0.0    | -291.68 | -980.97  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1459.63  |
|    |    | -1651.11 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -291.68 | -164.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1583.59 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -291.68 | 960.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 289.66   |
| 15 | 18 | 1252.89  | 0.0 | 0.01     | -299.09 | 0.0    | -277.10 | -1041.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1252.89  |
|    |    | -1679.45 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -277.10 | -83.95   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1665.68 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -277.10 | 1019.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 636.23   |
| 15 | 19 | 1292.29  | 0.0 | 0.01     | -301.07 | 0.0    | -292.07 | -1037.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1292.29  |
|    |    | -1665.47 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -292.07 | -92.57   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1646.00 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -292.07 | 1014.01  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 612.85   |
| 15 | 20 | 1250.80  | 0.0 | 0.01     | -289.17 | 0.0    | -289.47 | -982.46  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1250.80  |
|    |    | -1563.50 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -289.47 | -90.76   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1543.09 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -289.47 | 959.94   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 585.22   |
| 15 | 21 | 1467.01  | 0.0 | 0.02     | -321.15 | 0.0    | -281.86 | -1053.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1467.01  |
|    |    | -1760.83 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -281.86 | -151.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1703.86 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -281.86 | 1006.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 340.35   |
| 15 | 22 | 1258.18  | 0.0 | 8.60e-03 | -291.17 | 0.0    | -279.65 | -1055.20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1258.18  |
|    |    | -1673.21 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -279.65 | -77.77   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1663.36 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -279.65 | 1005.70  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 635.90   |
| 15 | 23 | 1211.74  | 0.0 | 0.02     | -245.51 | 0.0    | -309.39 | -696.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1211.74  |
|    |    | -1211.57 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -309.39 | -164.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1110.84 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -309.39 | 675.59   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.77    |
| 15 | 24 | 959.71   | 0.0 | 0.01     | -215.83 | 0.0    | -323.18 | -697.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 959.71   |
|    |    | -1142.21 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -323.18 | -90.76   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1110.69 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -323.18 | 674.70   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 294.12   |
| 15 | 25 | 1279.29  | 0.0 | 0.02     | -333.71 | 0.0    | -257.17 | -986.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1279.29  |
|    |    | -1829.47 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -257.17 | -235.87  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1704.06 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -257.17 | 847.44   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -442.88  |
| 15 | 26 | 1319.01  | 0.0 | 0.02     | -328.43 | 0.0    | -269.59 | -996.52  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1319.01  |
|    |    | -1816.30 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -269.59 | -238.31  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1686.71 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -269.59 | 831.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -459.98  |
| 15 | 27 | 1235.33  | 0.0 | 7.53e-03 | -296.09 | 0.0    | -279.04 | -1094.29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1235.33  |
|    |    | -1779.69 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -279.04 | -75.69   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1772.43 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -279.04 | 1035.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 611.16   |
| 15 | 28 | 1269.03  | 0.0 | 0.01     | -308.29 | 0.0    | -293.10 | -1070.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1269.03  |
|    |    | -1768.71 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -293.10 | -92.57   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1750.47 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -293.10 | 1046.73  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 589.59   |
| 15 | 29 | 1367.95  | 0.0 | 0.02     | -310.31 | 0.0    | -317.26 | -935.55  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1367.95  |
|    |    | -1627.95 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -317.26 | -164.22  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1558.61 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -317.26 | 914.81   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197.98   |
| 15 | 30 | 820.33   | 0.0 | 0.01     | -266.91 | 0.0    | -314.14 | -758.28  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 820.33   |
|    |    | -1150.06 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -314.14 | -47.04   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1141.26 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -314.14 | 748.69   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 317.73   |
| 15 | 31 | 832.27   | 0.0 | 0.01     | -265.79 | 0.0    | -336.67 | -753.58  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 832.27   |
|    |    | -1126.88 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -336.67 | -47.04   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1117.92 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -336.67 | 743.98   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 329.67   |
| 15 | 32 | 795.99   | 0.0 | 0.01     | -254.48 | 0.0    | -329.54 | -699.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 795.99   |
|    |    | -1027.68 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -329.54 | -47.04   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1016.61 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -329.54 | 689.50   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 293.39   |
| 15 | 33 | 1313.45  | 0.0 | 0.02     | -307.54 | 0.0    | -305.90 | -897.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1313.45  |
|    |    | -1581.85 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -305.90 | -236.50  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1439.64 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -305.90 | 747.16   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -393.19  |
| 15 | 34 | 610.58   | 0.0 | 2.95e-03 | -200.41 | 0.0    | -196.75 | -762.24  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.58   |
|    |    | -1317.51 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -196.75 | 0.0      | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1317.51 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -196.75 | 762.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 610.58   |
| 15 | 35 | 661.23   | 0.0 | 3.07e-03 | -203.73 | 0.0    | -212.45 | -760.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 661.23   |
|    |    | -1300.68 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -212.45 | -11.61   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1300.68 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -212.45 | 757.46   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 576.59   |



Table with 12 columns: ID, Stationing, Values, etc. Rows are grouped by stationing (e.g., 15-36, 15-37, etc.)


|    |    |          |     |          |         |        |         |         |     |     |     |          |
|----|----|----------|-----|----------|---------|--------|---------|---------|-----|-----|-----|----------|
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -197.09 | 711.72  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 377.85   |
| 15 | 56 | 569.95   | 0.0 | 3.22e-03 | -206.14 | 0.0    | -179.58 | -787.19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.95   |
|    |    | -1419.32 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -179.58 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1419.32 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -179.58 | 787.19  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.95   |
| 15 | 57 | 574.00   | 0.0 | 3.18e-03 | -205.08 | 0.0    | -186.92 | -782.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 574.00   |
|    |    | -1403.47 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -186.92 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1403.47 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -186.92 | 782.42  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 574.00   |
| 15 | 58 | 520.04   | 0.0 | 3.20e-03 | -201.02 | 0.0    | -184.13 | -761.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.04   |
|    |    | -1402.07 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -184.13 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1402.07 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -184.13 | 761.00  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.04   |
| 15 | 59 | 523.08   | 0.0 | 3.17e-03 | -200.23 | 0.0    | -189.63 | -757.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.08   |
|    |    | -1390.19 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -189.63 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1390.19 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -189.63 | 757.43  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 523.08   |
| 15 | 60 | 1041.67  | 0.0 | 0.02     | -237.74 | 0.0    | -227.73 | -768.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1041.67  |
|    |    | -1278.84 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -227.73 | -99.69  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1244.62 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -227.73 | 758.23  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.59   |
| 15 | 61 | 1070.93  | 0.0 | 0.02     | -239.21 | 0.0    | -238.85 | -765.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1070.93  |
|    |    | -1268.46 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -238.85 | -106.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1230.01 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -238.85 | 753.99  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 318.23   |
| 15 | 62 | 1040.12  | 0.0 | 0.02     | -230.38 | 0.0    | -236.92 | -724.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1040.12  |
|    |    | -1192.74 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -236.92 | -104.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1153.60 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -236.92 | 713.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 297.71   |
| 15 | 63 | 891.00   | 0.0 | 6.34e-03 | -215.51 | 0.0    | -225.89 | -769.55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 891.00   |
|    |    | -1210.87 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -225.89 | -45.27  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1210.87 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -225.89 | 758.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.54   |
| 15 | 64 | 920.26   | 0.0 | 7.26e-03 | -216.98 | 0.0    | -237.01 | -766.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 920.26   |
|    |    | -1199.80 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -237.01 | -51.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1196.26 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -237.01 | 753.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 541.18   |
| 15 | 65 | 889.45   | 0.0 | 7.09e-03 | -208.15 | 0.0    | -235.08 | -725.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 889.45   |
|    |    | -1124.09 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -235.08 | -50.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1119.85 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -235.08 | 713.67  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 520.66   |
| 15 | 66 | 1045.60  | 0.0 | 0.01     | -231.86 | 0.0    | -229.63 | -778.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1045.60  |
|    |    | -1274.21 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -229.63 | -95.10  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1242.90 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -229.63 | 747.82  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 335.35   |
| 15 | 67 | 894.93   | 0.0 | 4.00e-03 | -209.63 | 0.0    | -227.78 | -780.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 894.93   |
|    |    | -1209.15 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -227.78 | -40.68  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1209.15 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -227.78 | 747.65  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.30   |
| 15 | 68 | 966.16   | 0.0 | 0.02     | -223.85 | 0.0    | -258.09 | -691.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 966.16   |
|    |    | -1181.04 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -258.09 | -104.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1140.54 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -258.09 | 680.03  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 223.75   |
| 15 | 69 | 779.48   | 0.0 | 7.09e-03 | -201.86 | 0.0    | -269.58 | -691.69 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 779.48   |
|    |    | -1146.07 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -269.58 | -50.33  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1140.42 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -269.58 | 679.37  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 410.69   |
| 15 | 70 | 569.24   | 0.0 | 2.59e-03 | -184.32 | 0.0    | -201.99 | -685.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.24   |
|    |    | -1164.56 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -201.99 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1164.56 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -201.99 | 685.17  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 569.24   |
| 15 | 71 | 685.65   | 0.0 | 5.60e-03 | -198.53 | 0.0    | -205.80 | -689.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 685.65   |
|    |    | -1193.33 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -205.80 | -40.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1193.33 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -205.80 | 679.59  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 391.21   |
| 15 | 72 | 471.77   | 0.0 | 2.87e-03 | -184.97 | 0.0    | -176.06 | -683.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.77   |
|    |    | -1255.59 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -176.06 | 0.0     | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1255.59 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -176.06 | 683.84  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 471.77   |
| 15 | 73 | 783.12   | 0.0 | 5.60e-03 | -197.87 | 0.0    | -231.72 | -691.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 783.12   |
|    |    | -1102.29 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -231.72 | -40.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1102.29 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -231.72 | 680.92  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 488.68   |
| 15 | 74 | 738.12   | 0.0 | 5.60e-03 | -198.18 | 0.0    | -248.39 | -690.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 738.12   |
|    |    | -1144.33 | 0.0 | 0.0      |         | 515.0  | -248.39 | -40.06  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1144.33 |
|    |    |          |     |          |         | 1030.0 | -248.39 | 680.30  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443.68   |
| 15 | 75 | 1221.41  | 0.0 | 0.02     | -263.94 | 0.0    | -340.71 | -811.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1221.41  |



|                 |    |                 |                 |                  |           |        |          |            |            |          |     |          |
|-----------------|----|-----------------|-----------------|------------------|-----------|--------|----------|------------|------------|----------|-----|----------|
|                 |    | -1386.89        | 0.0             | 0.0              |           | 515.0  | -340.71  | -144.18    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -1325.78 |
|                 |    |                 |                 |                  |           | 1030.0 | -340.71  | 799.40     | 0.0        | 0.0      | 0.0 | 205.31   |
| 15              | 76 | 2353.66         | 0.0             | 0.07             | -375.64   | 0.0    | -399.69  | -741.47    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | 2353.66  |
|                 |    | -1858.74        | 0.0             | 0.0              |           | 515.0  | -399.69  | -480.59    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -1168.39 |
|                 |    |                 |                 |                  |           | 1030.0 | -399.69  | 702.25     | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -1033.34 |
| 15              | 77 | 1123.94         | 0.0             | 0.02             | -264.59   | 0.0    | -314.78  | -809.84    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | 1123.94  |
|                 |    | -1478.07        | 0.0             | 0.0              |           | 515.0  | -314.78  | -144.18    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -1416.82 |
|                 |    |                 |                 |                  |           | 1030.0 | -314.78  | 798.07     | 0.0        | 0.0      | 0.0 | 107.84   |
| 15              | 78 | 2451.13         | 0.0             | 0.07             | -374.99   | 0.0    | -425.62  | -742.80    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | 2451.13  |
|                 |    | -1765.54        | 0.0             | 0.0              |           | 515.0  | -425.62  | -480.59    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -1077.36 |
|                 |    |                 |                 |                  |           | 1030.0 | -425.62  | 703.58     | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -935.87  |
| 15              | 79 | 2359.45         | 0.0             | 0.07             | -360.44   | 0.0    | -441.19  | -670.66    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | 2359.45  |
|                 |    | -1720.50        | 0.0             | 0.0              |           | 515.0  | -441.19  | -480.59    | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -985.48  |
|                 |    |                 |                 |                  |           | 1030.0 | -441.19  | 631.45     | 0.0        | 0.0      | 0.0 | -1027.55 |
| <b>Trave f.</b> |    | <b>M3 mx/mn</b> | <b>M2 mx/mn</b> | <b>D 2 / D 3</b> | <b>Pt</b> |        | <b>N</b> | <b>V 2</b> | <b>V 3</b> | <b>T</b> |     |          |
|                 |    | -1997.31        | 0.0             | -6.50e-03        | -431.87   |        | -971.67  | -1214.58   | 0.0        | 0.0      |     |          |
|                 |    | 2855.43         | 0.0             | 0.07             | 58.08     |        | 126.17   | 1196.51    | 0.0        | 0.0      |     |          |



## 10. ALLEGATO C. – TABELLE PER IL CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI TRASVERSALI NELLA SOLETTA SUPERIORE



Piastra rettangolare appoggiata sui quattro lati caricata uniformemente su una zona rettangolare centrale

Valori di  $\alpha_{ym}$

| $t_x/l_x$ | 1.00   | 0.90   | 0.80   | 0.70   | 0.60   | 0.50   | 0.40   | 0.30   | 0.20   | 0.10   | 0.05   |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $t_y/l_x$ |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 1.00      | 0.0210 | 0.0230 | 0.0250 | 0.0268 | 0.0285 | 0.0299 | 0.0312 | 0.0322 | 0.0330 | 0.0334 | 0.0335 |
| 0.90      | 0.0245 | 0.0269 | 0.0292 | 0.0313 | 0.0333 | 0.0351 | 0.0366 | 0.0378 | 0.0388 | 0.0393 | 0.0395 |
| 0.80      | 0.0286 | 0.0314 | 0.0341 | 0.0366 | 0.0390 | 0.0411 | 0.0430 | 0.0445 | 0.0456 | 0.0463 | 0.0465 |
| 0.70      | 0.0333 | 0.0366 | 0.0398 | 0.0428 | 0.0457 | 0.0483 | 0.0506 | 0.0525 | 0.0539 | 0.0548 | 0.0550 |
| 0.60      | 0.0388 | 0.0427 | 0.0464 | 0.0501 | 0.0535 | 0.0567 | 0.0596 | 0.0620 | 0.0639 | 0.0651 | 0.0654 |
| 0.50      | 0.0452 | 0.0496 | 0.0541 | 0.0585 | 0.0627 | 0.0667 | 0.0704 | 0.0736 | 0.0761 | 0.0778 | 0.0782 |
| 0.40      | 0.0525 | 0.0578 | 0.0630 | 0.0683 | 0.0735 | 0.0786 | 0.0834 | 0.0878 | 0.0914 | 0.0938 | 0.0945 |
| 0.30      | 0.0608 | 0.0670 | 0.0732 | 0.0796 | 0.0861 | 0.0927 | 0.0993 | 0.1055 | 0.1111 | 0.1150 | 0.1161 |



|      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.20 | 0.0703 | 0.0774 | 0.0849 | 0.0926 | 0.1008 | 0.1095 | 0.1186 | 0.1280 | 0.1372 | 0.1449 | 0.1471 |
| 0.10 | 0.0809 | 0.0892 | 0.0981 | 0.1075 | 0.1179 | 0.1293 | 0.1422 | 0.1569 | 0.1739 | 0.1921 | 0.1993 |
| 0.05 | 0.0867 | 0.0957 | 0.1053 | 0.1157 | 0.1273 | 0.1405 | 0.1558 | 0.1745 | 0.1979 | 0.2290 | 0.2472 |

$$l_y = \infty$$

$$P = p * t_x * t_y$$

$$M_{ym} = \alpha_{ym} * P$$